

ภาคผนวก จ20  
แบบบันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

---

**แบบบันทึก...ตรวจสอบหัวฉีดน้ำ / โฟมชนิดอยู่กับที่แบบบังคับด้วยมือ**

**หน่วยงานที่ทำการตรวจเช็ค LABIX**

วันที่ตรวจสอบ	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	หมายเลข	ประเภทหัวฉีด (ระบุชนิดหัวฉีด)	รายการตรวจเช็ค					รายละเอียดของอุปกรณ์ที่ ชำรุดเสียหาย(ถ้ามี) หมายเหตุ	ผู้ตรวจเช็ค
				วาล์ว	อุปกรณ์ปรับหัวฉีด	สลักล๊อค	ขึ้น-ลง ช้าย-ขวา	ไม่มีอุปกรณ์		
1/3/61	P-58603	LABIX -25	โฟม/น้ำ(Gladiator)	/	/	/	/	/	-	
v	T-58202	LABIX -26	น้ำ(Protek)	/	/	/	/	-	-	
^	T-58511A	LABIX -27	น้ำ(Protek)	/	/	/	/	-	-	
^	T-58511B	LABIX -28	น้ำ(Protek)	/	/	/	/	-	-	ตรวจหัวฉีด
^	T-58210	LABIX -29	น้ำ(Protek)	/	/	/	/	-	-	
ง	T-58210	LABIX -30	น้ำ(Protek)	/	/	/	/	-	-	
ข	T-58510B	LABIX -31	น้ำ(Protek)	/	/	/	/	-	-	

แบบบันทึกการตรวจสอบหัวฉีดน้ำ / โฟมชนิดอยู่กับที่แบบบั้ง...ด้วยมือ

หน่วยงานที่ทำการตรวจเช็ค LABIX

วันที่ตรวจสอบ	ตำแหน่งที่ติดตั้ง	หมายเลข	ประเภทหัวฉีด (ระบุชนิดหัวฉีด)	รายการตรวจเช็ค				ผู้ตรวจเช็ค	
				วาล์ว	อุปกรณ์ปรับหัวฉีด	สลักล็อก	ขึ้น-ลง ข้าย-ขวา		โฟม(ถ้ามี)
6/3/61	E-58201	LABIX-01	โฟม/น้ำ(Gladiator)	/	/	/	/	/	
6/3/61	V-58405	LABIX -02	โฟม/น้ำ(Gladiator)	/	/	/	/	/	
"	V-58403	LABIX -03	โฟม/น้ำ(Gladiator)	/	/	/	/	/	
"	V-58401	LABIX -04	โฟม/น้ำ(Gladiator)	/	/	/	/	/	
"	E-58521	LABIX -05	โฟม/น้ำ(Gladiator)	/	/	/	/	/	
"	C-58503	LABIX -06	โฟม/น้ำ(Gladiator)	/	/	/	/	/	
"	C-58502	LABIX -07	โฟม/น้ำ(Gladiator)	/	/	/	/	/	
"	E-58601	LABIX -08	โฟม/น้ำ(Gladiator)	/	/	/	/	/	
"	R-58502	LABIX -09	โฟม/น้ำ(Gladiator)	/	/	/	/	/	
"	R-58501A	LABIX -10	โฟม/น้ำ(Gladiator)	/	/	/	/	/	
"	E-58504	LABIX -11	โฟม/น้ำ(Gladiator)	/	/	/	/	/	
"	V-58201	LABIX -11	โฟม/น้ำ(Gladiator)	/	/	/	/	/	ช่างตรวจเช็ค
"	E-58208	LABIX -12	โฟม/น้ำ(Gladiator)	/	/	/	/	/	
"	C-58001	LABIX -13	โฟม/น้ำ(Gladiator)	/	/	/	/	/	
"	V-58004	LABIX -14	โฟม/น้ำ(Gladiator)	/	/	/	/	/	
"	V-58151	LABIX -15	โฟม/น้ำ(Gladiator)	/	/	/	/	/	
"	R-58101	LABIX -16	โฟม/น้ำ(Gladiator)	/	/	/	/	/	
"	V-58102	LABIX -17	โฟม/น้ำ(Gladiator)	/	/	/	/	/	
"	V-58104	LABIX -18	โฟม/น้ำ(Gladiator)	/	/	/	/	/	
"	K-58101B	LABIX -19	โฟม/น้ำ(Gladiator)	/	/	/	/	/	
1/3/61	ช่างK-58301	LABIX -20	โฟม/น้ำ(Gladiator)	/	/	/	/	/	
"	หน้า K-58301	LABIX -21	โฟม/น้ำ(Gladiator)	/	/	/	/	/	
"	F-58301	LABIX 22	โฟม/น้ำ(Gladiator)	/	/	/	/	/	ช่างตรวจเช็ค/ช่างK-58301
"	F-58601	LABIX -23	โฟม/น้ำ(Gladiator)	/	/	/	/	/	
"	P-58603	LABIX -24	โฟม/น้ำ(Gladiator)	/	/	/	/	/	

## Flushing Fire Water Line

วันที่ตรวจ	ลำดับ	สถานที่	สภาพของน้ำ	ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
๑๐/๑/๕๕	1	Zone 2 right main line	ใส	ตัวต่อ๑๖ / ตัวตัดไฟ	
	2	Zone 2 left main line	ใส	๕	
	3	T-58511B	ใส	๕	
	4	Zone 4 - SUB-501	ใส	๕	

### Flushing Fire Water Line

วันที่ตรวจ	ลำดับ	สถานที่	สภาพของน้ำ	ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
13/05/64	1	Zone 2 right main line	ใส	ชานนท์	
"	2	Zone 2 left main line	ใส	ชานนท์	
"	3	T-58511B	ใส	ชานนท์	
"	4	Zone 4 - SUB-501	ใส	ชานนท์	

แบบบันทึกการตรวจสอบหัวต่อน้ำดับเพลิง

พื้นที่ตรวจสอบ

LABIX

วันที่ตรวจสอบ

14/2/61

ตรวจสอบโดย

เอ๋นเอ๋น / อญวิทย์

(✓) มีสภาพพร้อมใช้งาน (✗) ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและต้องมีการแก้ไข (--) ไม่มีหรือไม่เกี่ยวข้อง

NO.	WIN	TAG	LOCATION	TYPE	INSPECTION LIST		
					O-ring	Valve	Coupling
1	--	LABIX-01	V-58405	4 way	✓	✓	✓
2	--	LABIX-02	C-58401	4 way	✓	✓	✓
3	--	LABIX-03	V-58401	4 way	✓	/	✓
4	--	LABIX-04	E-58521	4 way	✓	/	/
5	--	LABIX-05	E-58517	4 way	✓	/	✓
6	--	LABIX-06	E-58515	4 way	✓	/	/
7	--	LABIX-07	C-58502	4 way	✓	/	/
8	--	LABIX-08	P-58931A	4 way	/	/	✓
9	--	LABIX-09	หลังSUB-501	4 way	✓	/	✓
10	--	LABIX-10	หลังFAR	4 way	✓	✓	✓
11	--	LABIX-11	P-58505A	4 way	✓	/	✓
12	--	LABIX-12	C-58501	4 way	✓	✓	✓
13	--	LABIX-13	E-58501	4 way	✓	✓	✓
14	--	LABIX-14	P-58650A	4 way	/	✓	✓
15	--	LABIX-15	V-58203	4 way	✓	✓	✓
16	--	LABIX-16	E-58208	4 way	✓	✓	/
17	--	LABIX-17	V-58151	4 way	✓	✓	✓
18	--	LABIX-18	R-58101	4 way	✓	✓	✓
19	--	LABIX-19	V-58101	4 way	✓	✓	/
20	--	LABIX-20	K-58101B	4 way	✓	✓	/
21	--	LABIX-21	K-58301	4 way	✓	✓	✓
22	--	LABIX-22	F-58301	4 way	✓	✓	✓
23	--	LABIX-23	F-58601	4 way	✓	/	✓
24	--	LABIX-24	P-58603	4 way	/	✓	✓
25	--	LABIX-25	T-58203	4 way	✓	/	/
26	--	LABIX-26	T-58201	4 way	✓	✓	✓
27	--	LABIX-27	T-58511B	4 way	✓	✓	/
28	--	LABIX-28	T-58511B	4 way	✓	✓	/
29	--	LABIX-29	T-58210	4 way	✓	/	✓
30	--	LABIX-30	T-58501	4 way	/	✓	/
31							
32							
33							
34							