



226

บันทึกข้อความ

รอง ผอ.สพ.(อินทริกา)
วันที่ ๑๒๒๒ วันที่ ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๗
เวลา ๑๕.๒๕ น.ผู้รับ ก.พ.ร.

ส่วนราชการ กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม/กลุ่มงานพลังงาน โทร. ๖๘๒๓

ที่ ทส.๑๐๐๙.๗/ ๑๖๓

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ ๑) ของบริษัท เอสเอสยูที จำกัด

เรียน เลขาธิการ สพ.

๘๘๖ - ๘๘๘

เรื่องเดิม

บริษัท เอสเอสยูที จำกัด ได้เสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ ๑) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ของบริษัท เอสเอสยูที จำกัด จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ให้ สพ. ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน โดย สพ. ได้รับรายงานครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ และรายงานแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ข้อเท็จจริง

กปผ. ได้เสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพลังงาน พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ ๑) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ของบริษัท เอสเอสยูที จำกัด โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ดังเอกสารแนบ

ลงนามแล้ว

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

เพื่อโปรดพิจารณาลงนามในหนังสือ ดังนี้

๑. บริษัท เอสเอสยูที จำกัด ในฐานะเจ้าของโครงการ

๒. สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ในฐานะหน่วยงานอนุญาต

(นางอินทริกา เชื้อมลฉัตร)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการ สพ.

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๗
(นางสาวรุ่งอรุณ ญาติบรรทุง)

ผช.เฉพาะด้านระบบประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ร.ผ.กปผ.

<p>เรียน ผอ. พลังงาน (นางสาวโรวินท์ รัตนผาติพงศ์) นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ มีนาคม ๒๕๖๗</p>	<p>เรียน ผอ.กปผ. (นางสุรวดี สุขเลิศ) ผอ.พลังงาน</p>	
--	---	--

สำเนาฉบับ

ที่ ทส ๑๐๐๙.๗/ ๕๘ ๓๖

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้า
ขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ ๑) ของบริษัท เอสเอสยูที จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท เอสเอสยูที จำกัด

อ้างถึง ๑. หนังสือบริษัท เอสเอสยูที จำกัด ที่ อยท. ๑๓๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖
๒. หนังสือบริษัท เอสเอสยูที จำกัด ที่ อยท. ๐๑๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ที่โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ ๑) ตั้งอยู่ที่
นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ของ
บริษัท เอสเอสยูที จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ บริษัท เอสเอสยูที จำกัด ได้เสนอรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ ๑) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ของบริษัท เอสเอสยูที จำกัด จัดทำรายงานฯ โดย
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการพลังงาน พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ
มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก
(ส่วนขยาย ครั้งที่ ๑) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ ของบริษัท เอสเอสยูที จำกัด โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมทั้ง

ประสาน...

ประสานผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานฯ เพื่อจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานนโยบายฯ เรื่อง แนวทางการจัดส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ ต่อไป และหากได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตแล้ว ขอความร่วมมือส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย ทั้งนี้ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

Camee

(นางอินทิดา เอี่ยมฉัตร)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๗

กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๘

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@onep.go.th

สุภาวดี สุขเลิศ

(นางสาวสุภาวดี สุขเลิศ ญาติบรรพบุรุษ)

ผช.เฉพาะด้านระบบประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รก.ผอ.กปม.

อินทิดา เอี่ยมฉัตร

อินทิดา เอี่ยมฉัตร

(นางสุรวดี สุขเลิศ)

ผ.อ.กลุ่มงานพลังงาน

สำเนาฉบับ

ที่ ทส ๑๐๐๙.๗/ ๕๘ ๓๗

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ ๑) ของบริษัท เอสเอสยูที จำกัด

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท เอสเอสยูที จำกัด ที่ อยท. ๑๓๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖
๒. สำเนาหนังสือบริษัท เอสเอสยูที จำกัด ที่ อยท. ๐๑๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๓. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ ๑) ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ของบริษัท เอสเอสยูที จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ด้วย บริษัท เอสเอสยูที จำกัด ได้เสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ ๑) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ของบริษัท เอสเอสยูที จำกัด จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพลังงาน พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ ๑) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ของบริษัท เอสเอสยูที จำกัด โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ

มาตรการ...

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ทั้งนี้ หากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้อนุญาตโครงการแล้ว ขอความร่วมมือส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

Came

(นางอินทรา เขี่ยมลนัตร์)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๗

กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๘

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@onep.go.th

รุ่งอรุณ ญาติบรพุง

(นางสาวรุ่งอรุณ ญาติบรพุง)

ผชช.เฉพาะด้านระบบประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รท.ผอ.กปผ.

อินทรา
.....ผู้ร่าง
.....ผู้พิมพ์
C
.....ผู้ตรวจ
(นางสุรวดี สุขเลิศ)
..ผอ.กลุ่มงานพลังงาน

สำเนาฉบับ

ที่ ทส ๑๐๐๙.๗/ ๕๘ ๓ ๘

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้า
ขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ ๑) ของบริษัท เอสเอสยูที จำกัด

เรียน ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท เอสเอสยูที จำกัด ที่ อยท. ๑๓๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖
๒. สำเนาหนังสือบริษัท เอสเอสยูที จำกัด ที่ อยท. ๐๑๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๓. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ที่โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ ๑) ตั้งอยู่ที่
นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ของบริษัท เอสเอสยูที จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ด้วย บริษัท เอสเอสยูที จำกัด ได้เสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิต
พลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ ๑) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ของบริษัท เอสเอสยูที จำกัด จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ
เทคโนโลยี จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอน
การพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการพลังงาน พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ
มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก
(ส่วนขยาย ครั้งที่ ๑) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ ของบริษัท เอสเอสยูที จำกัด โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ

มาตรการ...

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ทั้งนี้ หากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้อนุญาตโครงการแล้ว ขอความร่วมมือส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นางอินทรีรา เอี่ยมลัตร์)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


๑๑ มี.ค. ๒๕๖๗

กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๘

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@onep.go.th



(นางสาวรุ่งอรุณ อุฑิบริรง)

ผชช.เฉพาะด้านระบบประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รท.ผอ.กปม.

.....ผู้ร่าง
.....ผู้พิมพ์
.....ผู้ตรวจ
(นางสุรวดี สุขเลิศ)
ผอ.กลุ่มงานพลังงาน

ที่ ทส ๑๐๐๙.๑/ ๕๘๗๔

ถึง บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอส่งสำเนาหนังสือ
ที่ ทส ๑๐๐๙.๗/๕๘๓๖ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ ๑) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ของบริษัท เอสเอสยูที จำกัด เพื่อโปรด
ดำเนินการต่อไป

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗


กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐๒ ๒๖๕ ๖๖๑๕

โทรสาร ๐๒ ๒๖๕ ๖๖๑๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@onep.go.th

.....ร่าง
..........พิมพ์
.....ทาน
.....ตรวจ

SSUT

5554

ที่ อพย. 133/2566

กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 เลขที่ 1490 วันที่ 7. S.A. 2566
 เวลา 16.57 ผู้รับ

สำนักงานนโยบายและแผน
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 เลขที่ 13344 วันที่ 27. S.A. 2566
 เวลา 14.49 ผู้รับ

26 ธันวาคม 2566

เรื่อง ขอส่งมอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้า
 ขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอสเอสยูที จำกัด

กลุ่มงานพลังงาน

เลขที่ 556 28 S.A. 2566

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เวลา 10.28 ผู้รับ อรวรรณ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับหลัก จำนวน 6 ชุด
 2. รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ รูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 ชุด

ตามที่บริษัท เอสเอสยูที จำกัด (บริษัทฯ) ได้มอบหมายให้บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (บริษัทที่ปรึกษา) เป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้น

บัดนี้ บริษัทที่ปรึกษาได้จัดทำรายงานฯ แล้วเสร็จ บริษัทฯ จึงขอส่งมอบรายงานดังกล่าวตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณาตามลำดับขั้นตอนการพิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป



(นายเชิดชาย ยิวเหล็ก)
 กรรมการผู้มีอำนาจ

(นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว)
 กรรมการผู้มีอำนาจ

เรียน ผอ.ก.งานพลังงาน

(Handwritten signature)

ผู้ติดต่อประสานงาน: นายสังกรม์ คงเงาะ (ฝ่ายกฎหมายและธุรกิจสัมพันธ์)
 โทรศัพท์ 0-2643-7571

(นายสิทธิชัย บิตสินชูชัย)

ผอ.ก.ป.ผ.

27 S.A. 2566

ที่ อยท. 017/2567

สำนักงานนโยบายและแผน	
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
เลขที่ 2424	วันที่ ๒ ก.พ. ๒๕๖๗
เวลา ๑๕.๕๒	ผู้รับ วิชาญ

22 กุมภาพันธ์ 2567

กวิ.ค.

เรื่อง ขอส่งมอบรายงานชี้แจงเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประกอบการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอสเอสยูที จำกัด

879

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
เลขที่ 262	วันที่ 23 ก.พ. 2567
เวลา 10:21	ผู้รับ วิชาญ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานชี้แจงเพิ่มเติมครั้งที่ 1 จำนวน 6 ชุด
 2. รายงานชี้แจงเพิ่มเติมครั้งที่ 1 รูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 ชุด

ตามที่บริษัท เอสเอสยูที จำกัด (บริษัทฯ) ได้มอบหมายให้บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (บริษัทที่ปรึกษา) เป็นผู้จัดทำรายงานชี้แจงเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ประกอบการพิจารณา รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ และได้เสนอรายละเอียดโครงการให้กับคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการพิจารณาเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 โดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ให้เสนอข้อมูลเพิ่มเติมตามประเด็นข้อคิดเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ที่กำหนดให้เลื่อนลงมติเพื่อพิจารณาต่อเนื่องในการประชุมครั้งต่อไป

บัดนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานชี้แจงเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ประกอบการพิจารณารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) แล้วเสร็จ จึงขอ นำส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

*วิชาญ*

นางคังกรม คงเงาะ

ผู้อำนวยการบริษัท เอสเอสยูที จำกัด)

ผู้ติดต่อประสานงาน : นางคังกรม คงเงาะ (ฝ่ายกฎหมายและธุรกิจสัมพันธ์)

โทรศัพท์ : 0-2643-7571

มติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพลังงาน

ในการประชุม ครั้งที่ 7/2567 วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


วาระที่ 5.1 มติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ

ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ของบริษัท เอสเอสยูที จำกัด โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

ชื่อ - นามสกุล

คำตอบ 10 ข้อ

คัดลอก




- นางฉวีรา เว็อมลชัย รองเลขาธิการ สผ.
- นายจตุรพงษ์ จตุรงค์โพธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน...
- นายสุทิน อภัยสุข ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมลพิษ...
- นายศุภกร ปทุมรัตนอาร ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน...
- นายชาติ รัตนธรรมสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน...
- นางริมา ศรีสัมพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการ...
- นายสุโข วัฒนพิทย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดก...
- นายสมชาย พรชัยวิวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน...

▲ 1/2 ▼

ชื่อ - นามสกุล

คำตอบ 10 ข้อ

คัดลอก



- นายสุรศักดิ์ สุวานิชสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ...
- นายเต็มศักดิ์ สุขวิมลชัย ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน...
- นางสาวปิยนุช กสัมพันธ์ ผู้แทนสำนักงานค...
- นายจอมเจตน์ ศิวังสุข ผู้แทนการนิคมอุตสาหกรรม...
- นายภาคภูมิ ชาติใจ ผู้แทนกรมป่าไม้
- นายสิทธิชัย นิตินิชชัย กรรมการและเลข...
- นางสาวดี สมเฑียร กรรมการและผู้ช่วยเลข...
- นางสาวไฉรินทร์ รัตนผาดิพงษ์ กรรมการและ...


▲ 2/2 ▼

วาระที่ 5.1 มติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ

มติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ

คำตอบ 10 ข้อ

คัดลอก



- รับรองมติการประชุม
- ไม่รับรองมติการประชุม

มติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพลังงาน

ในการประชุม ครั้งที่ 7/2567 วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



มติ คชก.โครงการพลังงาน ครั้งที่ 7-67 วันที่ 7-มี.ค.-67 (การตอบกลับ) ☆ 📷 📄

ไฟล์ แก้ไข ดู แทรก รูปแบบ ข้อมูล เครื่องมือ ส่วนขยาย ความช่วยเหลือ

Q เมนู



100%



%

.0

.00

123

ค่าเริ่มต้น...



-

10



+

B



I

C15



✎

	A	B	C
1	ประทับเวลา	ชื่อ - นามสกุล	มติคณะกรรมการผู้ชำนาญการ
2	7/3/2024, 15:43:38	นางสาวไรวินท์ รัตนชาติพงศ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการลำดับที่ 2	รับรองมติการประชุม
3	7/3/2024, 15:44:08	นางสุรวดี สุขเลิศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการลำดับที่ 1	รับรองมติการประชุม
4	7/3/2024, 15:45:27	นางสาวปิยนุช กลิ่นสอน ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน	รับรองมติการประชุม
5	7/3/2024, 15:58:18	นายจุลละพงษ์ จุลละโพธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงาน	รับรองมติการประชุม
6	7/3/2024, 16:16:35	นายศุภากร ปทุมรัตนธาร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรธรรมชาติและนิเวศ	รับรองมติการประชุม
7	7/3/2024, 16:48:37	นายสมชาย พรชัยวิวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอันตราร้ายแรงและความปลอดภัย	รับรองมติการประชุม
8	7/3/2024, 16:49:04	นายสุทิน อยู่สุข ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมลพิษอากาศและเสียง	รับรองมติการประชุม
9	7/3/2024, 16:49:21	นายสุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสุขภาพ	รับรองมติการประชุม
10	7/3/2024, 16:55:10	นายสุโข อุบลทิพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	รับรองมติการประชุม
11	11/3/2024, 8:13:19	นายชวลิต รัตนธรรมสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการน้ำและน้ำเสีย	รับรองมติการประชุม
12			
13			

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ ๑)
ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ของบริษัท เอสเอสยูที จำกัด
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ลงชื่อ.....

(นายคังกรม์ คงเจาะ)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท เอสเอสยูที จำกัด

ลงชื่อ.....

(นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ ๑)
ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ของบริษัท เอสเอสยูที จำกัด

โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ของบริษัท เอสเอสยูที จำกัด เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมระบบโคเจนเนอเรชัน (Cogeneration Power Plant) ตั้งอยู่บนขนาดพื้นที่ 17 ไร่ ภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เริ่มเปิดดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 มีกำลังการผลิตติดตั้ง 249.304 เมกะวัตต์ (กำลังการผลิตสูงสุด (Gross Power) 245.90 เมกะวัตต์)

การพัฒนาโครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากที่ทางโครงการได้เล็งเห็นว่าการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรในส่วนของวัสดุภายในเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซและเครื่องอัดอากาศให้ได้รับความร้อนได้มากขึ้น ส่งผลให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้นจากเดิม จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรที่มีอยู่เดิมให้มีกำลังการผลิตติดตั้งเพิ่มขึ้นเป็น 296.20 เมกะวัตต์ (กำลังการผลิตสูงสุด (Gross Power) 280.20 เมกะวัตต์) โดยไฟฟ้าที่ผลิตได้จะใช้งานภายในโครงการประมาณ 6.44 เมกะวัตต์ และจ่ายเข้าระบบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 180 เมกะวัตต์ ตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าย่อยเล็ก ในส่วนของปริมาณไฟฟ้าอีกประมาณ 93.76 เมกะวัตต์ จะส่งจำหน่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปู สำหรับการจำหน่ายไอน้ำของโครงการยังคงเท่ากับ 60 ตัน/ชั่วโมง ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งการดำเนินการจะช่วยเสริมเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบไฟฟ้าซึ่งเป็นสาธารณูปโภคที่สำคัญของนิคมอุตสาหกรรม ด้วยเหตุที่พลังงานไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งมีความต้องการแหล่งพลังงานไฟฟ้าที่เสถียรและลดผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานที่เป็นแหล่งเดียวกันกับชุมชน

ลงชื่อ.....
(นายตั้งกรม คองเจาะ)
ผู้แทนโครงการ
บริษัท เอสเอสยูที จำกัด

ลงชื่อ.....
(นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ)
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด