

ที่ ทส 1009/ 9109



สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6  
กรุงเทพฯ 10400

๖ กันยายน 2547

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โครงการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า  
และน้ำเย็นสำหรับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด

- อ้างถึง 1. หนังสือบริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด ที่ DCAP 355/2547  
ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2547  
2. หนังสือบริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด ที่ DCAP 506/2547  
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2547

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 และ 2 บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด มีความประสงค์ที่  
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โครงการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและน้ำเย็นสำหรับท่าอากาศยาน  
สุวรรณภูมิ โดยติดตั้งหน่วยผลิตน้ำเย็น (Steam Absorption Chiller Plant) และท่อไอน้ำเพิ่มเติม เพื่อ  
ผลิตและจำหน่ายน้ำเย็นและไอน้ำให้กับอาคาร Catering ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และ  
ได้เพิ่มเติมข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำการขอเปลี่ยนแปลง  
รายละเอียดโครงการดังกล่าว เสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการพลังงาน ในคราวประชุมครั้งที่ 16/2547 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม  
2547 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติเห็นชอบต่อการขอเปลี่ยนแปลงดังกล่าวใน 2 ประเด็น คือ

1. ติดตั้ง Chiller Plant # 2 ขนาดกำลังการผลิตน้ำเย็นที่เพิ่มขึ้น 8,440 บริเวณด้าน  
ข้างของโรงไฟฟ้าของบริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด
2. ติดตั้ง Auxiliary Boiler เพิ่มเติม 2 หน่วย ขนาด 20 ตัน/ชั่วโมง เพื่อผลิตไอน้ำความ  
ดันต่ำป้อนให้กับ SAC ในกรณีที่มี Gas Turbine และ Steam Turbine ไม่ทำงาน

ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้สำเนาแจ้งกรมโรงงานอุตสาหกรรม และสำนักงานจังหวัด  
สมุทรปราการ เพื่อทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเกษมสันต์ จิตเววาไส)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. 0 2271 4231

โทรสาร 0 2278 5469