

ที่ ทส 1009.1/ 8609

ถึง จังหวัดสระบุรี

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอส่งสำเนาหนังสือ
ที่ ทส 1009.7/8577 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าอินดัสเทรียลโคเจน ของบริษัท อินดัสเทรียล โคเจน จำกัด ตั้งอยู่ที่
นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี มาเพื่อโปรดทราบ



สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. 02 265-6615

โทรสาร 02 265-6616

ที่ ทส 1009.1/ **8610**

ถึง กรมธุรกิจพลังงาน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอส่งสำเนาหนังสือ
ที่ ทส 1009.7/8577 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าอินดัสเทรียลโคเจน ของบริษัท อินดัสเทรียล โคเจน จำกัด ตั้งอยู่ที่
นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี มาเพื่อโปรดทราบ

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
13 พฤศจิกายน 2551



สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. 02 265-6615

โทรสาร 02 265-6616

ที่ ทส 1009.1/ 8611

ถึง บริษัท ซีคอต จำกัด

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอส่งสำเนาหนังสือ
ที่ ทส 1009.7/8577 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าอินดัสเทรียลโคเจน ของบริษัท อินดัสเทรียล โคเจน จำกัด ตั้งอยู่ที่
นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
13 พฤศจิกายน 2551



สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. 02 265-6615

โทรสาร 02 265-6616

ที่ ทส 1009.7/ 8577



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพินุลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

12 พฤศจิกายน 2551

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าอินดัสเทรียล
โคเจน ของบริษัท อินดัสเทรียล โคเจน จำกัด

เรียน ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาหนังสือบริษัท อินดัสเทรียล โคเจน จำกัด ที่ ICC O 1107/007 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550
 2. สำเนาหนังสือบริษัท อินดัสเทรียล โคเจน จำกัด ที่ ICC O 0908/009 ลงวันที่ 5 กันยายน 2551
 3. ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าอินดัสเทรียล โคเจน ของบริษัท อินดัสเทรียล โคเจน จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการพลังงาน ในการประชุมครั้งที่ 29/2551 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2551

ด้วยบริษัท อินดัสเทรียล โคเจน จำกัด ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและรายงานชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม โครงการโรงไฟฟ้าอินดัสเทรียล โคเจน ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท ซีคอก จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำรายงานดังกล่าวเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการพลังงานพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 29/2551 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2551 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติ

2/ ไม่เห็นชอบ...

ที่ ทส 1009.7/ 8577

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

12 พฤศจิกายน 2551

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าอินดัสเทรียล
โคเจน ของบริษัท อินดัสเทรียล โคเจน จำกัด

เรียน ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท อินดัสเทรียล โคเจน จำกัด ที่ ICC O 1107/007
ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550
2. สำเนาหนังสือบริษัท อินดัสเทรียล โคเจน จำกัด ที่ ICC O 0908/009
ลงวันที่ 5 กันยายน 2551
3. ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้า
อินดัสเทรียล โคเจน ของบริษัท อินดัสเทรียล โคเจน จำกัด ตั้งอยู่ในนิคม
อุตสาหกรรมหนองแค ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ตามมติ
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านโครงการพลังงาน ในการประชุมครั้งที่ 29/2551 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2551

ด้วยบริษัท อินดัสเทรียล โคเจน จำกัด ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และรายงานชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม โครงการโรงไฟฟ้าอินดัสเทรียล โคเจน ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค
ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท ซีคอท จำกัด ให้สำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำรายงานดังกล่าว
เสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการพลังงาน
พิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 29/2551 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2551 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติ

2/ ไม่เห็นชอบ...

ไม่เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าอินดัสเทรียล โคเจน ของบริษัท อินดัสเทรียล โคเจน จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัด สระบุรี โดยให้เพิ่มเติมข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ในประเด็นดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้แจ้งบริษัท อินดัสเทรียล โคเจน จำกัด เพื่อพิจารณาดำเนินการ และสำเนาแจ้งกรมธุรกิจ พลังงาน และจังหวัดสระบุรีเพื่อทราบ พร้อมสำเนาแจ้งบริษัท ซีคอก จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเนพล ศรีสุข)

รองเลขาธิการ รักษาการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. 0 - 2265 - 6628

โทรสาร 0 - 2265 - 6616


(นางสาวสุชนา อัมราลิขิต)
ผอ.สวผ.

 ผู้ตรวจ
 ผู้แทน
 ผู้พิมพ์
 ผู้ร่าง
ไฟล์/ดิล

ที่ ทส 1009.7/ 8578



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

12 พฤศจิกายน 2551

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าอินดัสเทรียล
โคเจน ของบริษัท อินดัสเทรียล โคเจน จำกัด

เรียน กรรมการบริษัท อินดัสเทรียล โคเจน จำกัด

อ้างถึง 1. หนังสือบริษัท อินดัสเทรียล โคเจน จำกัด ที่ ICC O 1107/007 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550
2. หนังสือบริษัท อินดัสเทรียล โคเจน จำกัด ที่ ICC O 0908/009 ลงวันที่ 5 กันยายน 2551

สิ่งที่ส่งมาด้วย ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าอินดัสเทรียล
โคเจน ของบริษัท อินดัสเทรียล โคเจน จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค
ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการ
พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการพลังงาน ในการ
ประชุมครั้งที่ 29/2551 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2551

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 และ 2 บริษัท อินดัสเทรียล โคเจน จำกัด ได้เสนอรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายงานชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม โครงการโรงไฟฟ้าอินดัสเทรียล โคเจน
ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี จัดทำรายงานฯ
โดยบริษัท ซีคอก จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำรายงานดังกล่าว
เสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการพลังงาน
พิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 29/2551 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2551 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติ

2/ ไม่เห็นชอบ...

ที่ ทส 1009.7/ 8578

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

12 พฤศจิกายน 2551

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าอินดัสเทรียล
โคเจน ของบริษัท อินดัสเทรียล โคเจน จำกัด

เรียน กรรมการบริษัท อินดัสเทรียล โคเจน จำกัด

อ้างถึง 1. หนังสือบริษัท อินดัสเทรียล โคเจน จำกัด ที่ ICC O 1107/007 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550
2. หนังสือบริษัท อินดัสเทรียล โคเจน จำกัด ที่ ICC O 0908/009 ลงวันที่ 5 กันยายน 2551

สิ่งที่ส่งมาด้วย ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าอินดัสเทรียล
โคเจน ของบริษัท อินดัสเทรียล โคเจน จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค
ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการ
พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการพลังงาน ในการ
ประชุมครั้งที่ 29/2551 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2551

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 และ 2 บริษัท อินดัสเทรียล โคเจน จำกัด ได้เสนอรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายงานชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม โครงการโรงไฟฟ้าอินดัสเทรียล โคเจน
ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี จัดทำรายงานฯ
โดยบริษัท ซีคอก จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำรายงานดังกล่าว
เสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการพลังงาน
พิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 29/2551 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2551 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติ

2/ ไม่เห็นชอบ...

ไม่เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าอินตัสเทรียล โคเจน ของบริษัท อินตัสเทรียล โคเจน จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัด สระบุรี โดยให้เพิ่มเติมข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ในประเด็นดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้แจ้งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสำเนาแจ้งกรมธุรกิจพลังงาน และจังหวัด สระบุรีเพื่อทราบ และสำเนาแจ้งบริษัท ซีคอก จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ


(นายณพพล ศรีสุข)
รองเลขาธิการ รักษาการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. 0 - 2265 - 6628

โทรสาร 0 - 2265 - 6616


(นางสาวสุชนา อัมราลิขิต)
ผอ.สวผ.

 ผู้ตรวจ
 7 ผู้แทน
 ผู้พิมพ์
 ผู้ร่าง
ไฟล์/คส

Industrialcogen

Ref. No. ICC O 1107/007

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 14037 18/11/50
วันที่ 15-11-50

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2550

เรื่อง ขอส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าอินดัสเทรียล โคเจน
บริษัท อินดัสเทรียล โคเจน จำกัด

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 108 วันที่ 13 พ.ย. 2550
เวลา 16.00

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานหลัก การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าอินดัสเทรียล โคเจน
จำนวน 21 เล่ม
2. รายงานฉบับย่อ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าอินดัสเทรียล โคเจน
จำนวน 21 เล่ม

ด้วยบริษัท อินดัสเทรียล โคเจน จำกัด (บริษัทฯ) มีความประสงค์จะดำเนินโครงการ
โรงไฟฟ้าอินดัสเทรียล โคเจน ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ขนาดกำลังการผลิต 114 เมกกะวัตต์
อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค ซึ่งตั้งอยู่ ณ ตำบลโคกแย้ อำเภอนองแค จังหวัดสระบุรี

เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว ถือปฏิบัติถูกต้องตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 บริษัทฯ จึงได้จัดทำ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ เพื่อเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ดัง
รายละเอียดตามรายงานที่ส่งมาด้วยนี้

อนึ่ง หากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์ให้
บริษัทฯ หรือบริษัทที่ปรึกษาจัดทำรายงานหรือเอกสารเพื่อชี้แจงรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม ขอให้แจ้ง
มายังบริษัทฯ เพื่อดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้


ขอแสดงความนับถือ

Industrial Cogen Company Limited
บริษัท อินดัสเทรียล โคเจน จำกัด



(นายรัฐพล ชื่นสมจิตต์)

กรรมการ



(นางดวงใจ สมบุญ)

กรรมการ

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
เลขที่ 196	วันที่ 5 ก.ย. 2551
เวลา 19.00	ผู้รับ

Industrialcogen

Ref. No. ICC O 0908/009

สำนักงานนโยบายและแผน	
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
รับที่ 10925	วันที่ 5/09/51
เวลา 11.00	ผู้รับ

วันที่ 5 กันยายน 2551

เรื่อง ขอเสนอรายงานชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมประกอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าอินดัสเทรียล โคเจน ของบริษัท อินดัสเทรียล โคเจน จำกัด

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง หนังสือของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ ทส 1009.7/10558 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2550

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมประกอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าอินดัสเทรียล โคเจน จำนวน 21 เล่ม

ด้วยบริษัท อินดัสเทรียล โคเจน จำกัด ได้นำส่งรายงานหลักการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าอินดัสเทรียล โคเจน ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2550 เพื่อให้สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา และนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานดังกล่าว ซึ่งทางสำนักงานฯ ได้พิจารณารายงานในเบื้องต้นแล้วพบว่า
รายงานดังกล่าวยังมีข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงให้บริษัทฯ นำเสนอรายงานข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความครบถ้วน
ดังหนังสือที่อ้างถึง

ดังนั้น บริษัทฯ จึงใคร่ขอนำส่งรายงานชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้กับ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการฯ ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ


(นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์)


(นายรัฐพล ชื่นสมจิตต์)

กรรมการ

กรรมการ

Industrial Cogen Company Limited

บริษัท อินดัสเทรียล โคเจน จำกัด

ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าอินดัสเทรียล โคเจน ของบริษัท อินดัสเทรียล โคเจน จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค ตำบลโคกแย้ อำเภอ หนองแค จังหวัดสระบุรี ตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ด้านโครงการพลังงาน ในการประชุมครั้งที่ 29/2551 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2551

คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการ พลังงาน ในการประชุมครั้งที่ 29/2551 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2551 มีมติไม่เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าอินดัสเทรียล โคเจน ของบริษัท อินดัสเทรียล โคเจน จำกัด ตั้งอยู่ ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยให้เพิ่มเติมข้อมูลให้ ครบถ้วนสมบูรณ์ ในประเด็นดังต่อไปนี้

1. ให้นำเสนอเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าของโครงการในบริเวณ พื้นที่ติดกับโครงการโรงไฟฟ้าสระบุรี บี โคเจนเนอเรชั่น

2. ปรับปรุงแผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ ผังแสดงรายละเอียดโครงการ โดยแสดง สภาพแวดล้อมโดยรอบพื้นที่ตั้งโครงการ และพื้นที่อุตสาหกรรมใกล้เคียงร่วมด้วย รวมถึงแผนที่แสดง แนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ แนวท่อส่งน้ำ แนวสายส่งไฟฟ้า แรงสูงและแนวท่อไอน้ำจากโครงการไปยัง ลูกค้าให้ชัดเจนเพิ่มขึ้น

3. ด้านคุณภาพอากาศ

3.1 ประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศในระยะก่อสร้างให้ชัดเจน โดยให้สามารถ เปรียบเทียบผลกระทบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศได้ ทั้งนี้ ให้พิจารณาปริมาณน้ำใช้ใน มาตรการการฉีดพรมน้ำในพื้นที่ก่อสร้างด้วย

3.2 นำเสนอเหตุผลและความเหมาะสมในการเลือกใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาจาก สถานีตรวจวัดอากาศดอนเมือง ทั้งนี้ ให้พิจารณาสถานีตรวจวัดอากาศที่มีความเหมาะสมและอยู่ใกล้ พื้นที่โครงการ

3.3 ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลค่าอัตราการระบายนสารมลพิษจากปล่องของ โครงการให้ถูกต้อง และนำค่าดังกล่าวไปประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศในบรรยากาศให้สอดคล้องกัน

3.4 เพิ่มเติมข้อมูลแหล่งระบายนสารมลพิษทางอากาศโดยรอบพื้นที่ศึกษาของโครงการ ให้ครบถ้วน ชัดเจน และเป็นข้อมูลปัจจุบัน และประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดย พิจารณาในภาพรวมของพื้นที่ โดยใช้ข้อมูลการระบายนสารมลพิษทางอากาศของโครงการที่อยู่ในรัศมี พื้นที่ศึกษาในปัจจุบันให้ครบถ้วน พร้อมประเมินผลกระทบร่วมโดยพิจารณาพื้นที่อุตสาหกรรมที่ยังไม่ มีการพัฒนาของเขตประกอบการอุตสาหกรรม เอส ไอ แอล โดยค่าอัตราการระบายนสารมลพิษของพื้นที่ ดังกล่าว ให้พิจารณาจากค่าที่เขตประกอบการฯ ได้รับความเห็นชอบรายงานฯ และแสดงรายละเอียดค่า อัตราการระบายนสารมลพิษของพื้นที่อุตสาหกรรมดังกล่าวที่นำมาใช้ในการประเมินผลกระทบให้ชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ของโครงการในการชี้แจงต่อประชาชนต่อไป

3.5 แสดงรายละเอียดตำแหน่ง วิธีการติดตั้ง รวมทั้งการติดตามตรวจสอบระบบ CEMs ของโครงการให้ชัดเจน

จำนวน.....3.....หน้า
ลงชื่อ.....[ลายเซ็น].....ผู้รับรอง

4. ด้านน้ำ

4.1 ปรับปรุงสมดุลมวลน้ำของโครงการให้ถูกต้อง โดยพิจารณาปริมาณน้ำที่ส่งกลับคืนจากการจำหน่ายไอน้ำให้ลูกค้า (Return Condensate) และการนำน้ำใช้ซึ่งรับจากนิคมอุตสาหกรรมหนองแคเข้าสู่เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซ (CTG) โดยตรง โดยไม่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้ำเป็นน้ำปราศจากแร่ธาตุ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซได้

4.2 นำเสนอแหล่งที่มาน้ำใช้ของนิคมอุตสาหกรรมหนองแค รายละเอียดการจัดการใช้น้ำของนิคมฯ พร้อมทั้งประเมินความเพียงพอของน้ำใช้ดังกล่าวจากการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นของโครงการ และนำเสนอรายละเอียดระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมหนองแค การจัดการกรณีไม่มีการระบายน้ำทิ้งออกภายนอกนิคมฯ และการประเมินความเพียงพอในการรองรับน้ำทิ้งของโครงการ

5. ประเมินผลกระทบด้านเสียง โดยพิจารณาระดับเสียงที่ได้จากการตรวจวัดประเมินผลกระทบร่วมกับระดับเสียงที่เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมของโครงการทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ และการประเมินผลกระทบด้านเสียงรบกวนให้พิจารณาประเมินตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน พ.ศ. 2550 ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน

6. เนื่องจากพื้นที่โครงการตั้งอยู่ติดกับพื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าสระบุรี บี โคเจนเนอเรชั่น และเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้สำนักงานฯ พิจารณาในระยะเวลาเดียวกัน ให้พิจารณาการประเมินผลกระทบร่วมของโครงการกับโครงการโรงไฟฟ้าสระบุรี บี โคเจนเนอเรชั่น ทั้งในด้านคุณภาพอากาศ ปริมาณการใช้น้ำ การบำบัดน้ำเสียจากโครงการของนิคมอุตสาหกรรมหนองแค ผลกระทบด้านเสียง การจราจร และอื่น ๆ เพื่อเป็นการพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในภาพรวมในบริเวณพื้นที่ตั้งโครงการ และเป็นประโยชน์ต่อโครงการในการชี้แจงกับประชาชนต่อไป

7. ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และพนักงานจากกิจกรรมของโครงการ โดยพิจารณาให้ครอบคลุมผลกระทบทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ และครอบคลุมกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ ได้แก่ เด็ก คนชรา และผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ พร้อมเสนอข้อมูลเอกสารอ้างอิงหรือผลการศึกษาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน รวมทั้งพิจารณาข้อมูลด้านสาธารณสุขร่วมด้วย และเสนอมาตรการให้ชัดเจน

8. การประเมินอันตรายร้ายแรง และมาตรการด้านความปลอดภัย

8.1 พิจารณาข้อมูลจุดเสี่ยงภัยทั้งหมดของโครงการ รวมทั้งประเมินอันตรายร้ายแรงบริเวณจุดเสี่ยงภัยต่าง ๆ รวมทั้งเครื่องกังหันก๊าซ (combustion gas turbine) และเครื่องผลิตไอน้ำร่วมด้วย และพิจารณาเหตุการณ์ที่มีความเป็นไปได้ และอาจเกิดขึ้นได้จริงจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ

8.2 รายละเอียดมาตรการในการควบคุม ดูแลความปลอดภัยและลดผลกระทบจากระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการฯ และประเมินอันตรายร้ายแรงในกรณีวาล์วควบคุมระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการทำงานล้มเหลว โดยพิจารณาถึงปริมาณก๊าซที่ค้างอยู่ในระบบท่อหลังวาล์วถูกปิด และนำเสนอรายละเอียดลักษณะการเกิดไฟไหม้ในกรณีต่าง ๆ ที่ท่อส่งก๊าซของโครงการรั่วไหล อัตราและปริมาณการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติ โดยประเมินระยะเวลาที่ก๊าซรั่วไหลและลุกติดไฟตั้งแต่มีผู้พบเหตุการณ์แจ้งเหตุ และเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและดำเนินการสั่งปิดวาล์ว

3/2/25

8.3 มาตรการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง กักเก็บ และนำไปใช้สารเคมีต่าง ๆ ของโครงการ

8.4 ประเมินข้อมูลศักยภาพของบุคลากร เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภายในพื้นที่โครงการ และการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการร่วมระงับเหตุฉุกเฉิน พร้อมเสนอมาตรการควบคุมดูแลความปลอดภัยและแนวทางในการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ชัดเจน

9. การดำเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และการสำรวจข้อมูลด้านสังคม-เศรษฐกิจ

9.1 แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมให้ชัดเจนว่า โครงการฯ ได้ดำเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการ สอดคล้องเป็นไปตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

9.2 นำเสนอช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ผังขั้นตอนและกรอบระยะเวลาในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนของโครงการให้ชัดเจน และเพิ่มเติมแผนที่แสดงที่ตั้งกลุ่มตัวอย่างที่ทำการสำรวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม โดยให้ครอบคลุมพื้นที่ศึกษา และชัดเจนถึงจำนวนและการกระจายตัวของครัวเรือนกลุ่มตัวอย่าง

10. ปรับปรุงข้อความในรายงานข้อมูลเพิ่มเติมที่ระบุว่า “น้ำทิ้งจากการหล่อเย็น ประมาณ 737 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จะถูกลดอุณหภูมิให้อยู่ในเกณฑ์กำหนดของนิคมฯ” ให้ถูกต้องและเหมาะสม และอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้น้ำภายในเครื่องกังหันก๊าซ

11. ปรับปรุงตารางสรุปมาตรการและแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการให้ชัดเจนในทางปฏิบัติและครบถ้วน ทั้งนี้ ให้นำข้อมูลการชี้แจงเพิ่มเติมทั้งหมดมาผนวกในตารางมาตรการและแผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ด้วย อนึ่ง แผนปฏิบัติการด้านคุณภาพอากาศ ให้พิจารณาให้มีการตรวจวัดสารมลพิษจากปล่องให้ครอบคลุมชนิดของสารมลพิษที่โครงการมีการกำหนดค่าควบคุมด้วย

