

ที่ ว 0804/ 14673

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ซอยพินุลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

13 พฤศจิกายน 2543

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมของบริษัท ไทยเพาเวอร์ ชัฟฟลาย จำกัด

เรียน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท ไทยเพาเวอร์ ชัฟฟลาย จำกัด ที่ กก.009/2543
ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2543
2. สำเนาหนังสือบริษัท ไทยเพาเวอร์ ชัฟฟลาย จำกัด ที่ EFF 02/8/43
ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2543
3. ผลการพิจารณารายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมของบริษัท ไทยเพาเวอร์ ชัฟฟลาย
จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอนพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ด้วย บริษัท ไทยเพาเวอร์ ชัฟฟลาย จำกัด ได้เสนอ รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมของบริษัท ไทย
เพาเวอร์ ชัฟฟลาย จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอนพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้สำนักงานนโยบาย
และแผนสิ่งแวดล้อมพิจารณา ซึ่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้รับความเห็นชอบ
จากสำนักงาน เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2539 และได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม
2539 โดยจะขอยกเลิกการติดตั้งระบบตรวจวัดการระบายทิ้งอากาศเสียอย่างต่อเนื่อง (ระบบ CEMs: Continuous
Emission Monitoring System) ตามที่เสนอในไว้รายงานฯ รายละเอียดดังในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้นำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ดังกล่าว เสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการ

2/อุตสาหกรรม.....

อุตสาหกรรม ในการประชุมครั้งที่ 21/2543 เมื่อวันอังคารที่ 12 กันยายน 2543 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการ
มีมติไม่เห็นชอบกับการขอเปลี่ยนแปลงดังกล่าว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ทั้งนี้ สำนักงานได้สำเนา
ผลการพิจารณาแจ้งสำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา และบริษัท ไทยเพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด เพื่อทราบด้วยแล้ว

อนึ่ง สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัท ไทยเพาเวอร์ ซัพพลาย
จำกัด มิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้รับการเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้า
พลังความร้อนร่วมของบริษัทคือ มิได้จัดส่งรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน ของ
โครงการให้สำนักงานตั้งแต่เปิดดำเนินการ และเมื่อส่งเอกสารการขอเปลี่ยนแปลงนั้น สำนักงานพบว่า การ
ระบายฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulates) ทางปล่องของโครงการเกินค่ามาตรฐานมาหลายครั้ง
เนื่องจากระบบควบคุมฝุ่น (Electrostatic Precipitator) ชัดข้องไม่สามารถควบคุมฝุ่นให้อยู่ในมาตรฐานได้จน
เกิดปัญหาร่องเรียนขึ้น ดังนั้น สำนักงานจึงขอความร่วมมือกรมโรงงานอุตสาหกรรมดำเนินการแจ้งให้บริษัท
ปฏิบัติตามเงื่อนไขและแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร่งด่วน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิชัย ขวเจริญพันธ์)
รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. 2714231

โทรสาร 2785469

