

ที่ วพ 0504/1175



สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ชอยประชาสัมพันธ์ 4 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

๔๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการขอต่ออายุใบอนุญาต
ใช้ท่าเทียบเรือหมายเลข 24 A, 24 B และ 24 D ของบริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย
จำกัด (ชองนรินทร์)

เรียน อธิบดีกรมเจ้าท่า

อ้างถึง หนังสือกรมเจ้าท่า ที่ กก 0509/006247 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑

ตามหนังสืออ้างถึง กรมเจ้าท่าได้ส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการขอต่ออายุใบอนุญาตใช้ท่าเทียบเรือหมายเลข 24 A, 24 B และ 24 D ของ บริษัท
เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชองนรินทร์) เลขที่ 10 ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพฯ
มาให้สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณา ความแจ้งโดยละเอียดแล้วนั้น

สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พิจารณารายงานแล้วเห็นชอบโดยมีเงื่อนไข
ดังนี้

- 1) ให้ทำการเก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อคักน้ำมันและน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาตรงจุดปล่อย
และทำการวิเคราะห์หาค่า pH, SS, Oil & Grease, COD, DO เป็นประจำทุก ๆ 3 เดือน พร้อมทั้ง
แจ้งผลการพิจารณาให้สำนักงานฯ ทราบด้วย
- 2) ให้ปฏิบัติตามแผนการป้องกันอุกเหตุน้ำตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ
- 3) ในขณะที่ขนถ่ายสารเคมีจะต้องมีอาคารรองรับตรงบริเวณข้อต่อทุกครั้ง
- 4) ให้มีมาตรการลดผลกระทบจากการเกิดกลิ่นแก๊สขณะขนถ่าย LPG

๒/ ๕) ให้ทำ....

- 5) ให้ทำความสะอาดหน้าตาซึ่งมีเศษขยะและผักตบชวาหน้าบ้านให้เรียบร้อย
- 6) ให้ปฏิบัติตามมาตรการอื่น ๆ ที่เสนอไว้ในรายงานฯ โดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

สมชาย งาม

(นายประวิทย์ งามพร)

เลขาธิการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. 2792792

รับรองสำเนาถูกต้อง

ก. งามพร

1 กันยายน 2563