

ภาคผนวก 7

- รายการคำนวณไฟฟ้าของโครงการ
- รายการคำนวณค่าไฟฟ้าระบบบำบัดน้ำเสีย
- รายการคำนวณระบบระบายอากาศ และระบบปรับอากาศของโครงการ

รายการคำนวณไฟฟ้าของโครงการ

รายการคำนวณโหลด ไฟฟ้า โครงการโรงแรม อนันตราเกาะยาวใหญ่ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า

รายการคำนวณ โหลด

จำนวน ห้องทั้งสิ้น 158 ห้องพัก

แสงสว่าง	(60 VA x 20 จุดต่อหลัง)x158 ห้อง	=	94,800.0	VA.
			47,400.0	VA. ****
เต้ารับ	(180 VA x 12 จุดต่อหลัง)x158 ห้อง+ส่วนกลาง	=	441,280.0	VA.
	DEMAND เต้ารับ		220,640.0	VA. ****
เครื่องปรับอากาศ(45,000 VAx 158ตัว)		=	711,000.0	VA.
	(24,000 VAx 10ตัว)	=	25,000.0	VA.
รวม			736,000.0	VA.
	DEMAND แอร์		588,800.0	VA. ****
เครื่องทำน้ำร้อน (12,000 VA x 158หลัง)		=	1,896,000.0	VA.
	D.M. (12,000VA + 12,000VA) + (12,000 x156	=	492,000.0	VA. ****
ปั้มน้ำดี	(25000 Vax 2ชุด)	=	75,000.0	VA. ****

รวมโหลด **** = 1,423,840.0 VA.

กระแส = 2,055.2 A.

เลือกใช้ หม้อแปลง 1500 KVA ชนิดน้ำมัน จำนวน 2 ลูก

สรุปโครงการ นี้ ใช้ หม้อแปลง 2 ลูก กิน กำลังไฟฟ้า สูงสุด ร = 1,423,840.0 VA

หรือ = 1,423.8 k VA



รายการคำนวณค่าไฟฟ้าระบบบำบัดน้ำเสีย

ค่าไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้าที่ติดตั้ง/เดือน

โครงการโรงแรม อนันตราเกาะยาวใหญ่ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า

รายการโหลดไฟฟ้า	ขนาด ถึง บัด ลบ.ม	ค่ากำลังไฟฟ้าสูงสุด (KVA)	ดีมานด์แฟกเตอร์	ค่ากำลังไฟฟ้าสูงสุด (KVA)	จำนวนชั่วโมง ทำงานต่อวัน	จำนวนกิโลวัตต์-ชั่วโมง ต่อวัน	ขนาดกระแสไฟ (Amp.)	จำนวนกิโลวัตต์-ชั่วโมง ต่อเดือน
ระบบบำบัดน้ำเสียรวม	240	45	0.55	24.75	16	396.00	601.68	11,880.00
ระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร ขยะ	2	1	0.55	0.55	17	9.35	14.21	280.50
ระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร A	2	1	0.55	0.55	17	9.35	14.21	280.50
ระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร B	2	1	0.55	0.55	17	9.35	14.21	280.50
ระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร C	2	1	0.55	0.55	17	9.35	14.21	280.50
ระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร D	2	1	0.55	0.55	17	9.35	14.21	280.50
ระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร E	2	1	0.55	0.55	17	9.35	14.21	280.50
ระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร F	2	1	0.55	0.55	17	9.35	14.21	280.50
ระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร G	2	1	0.55	0.55	17	9.35	14.21	280.50
ระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร H	1	1	0.55	0.55	17	9.35	14.21	280.50
ระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร I	1	1	0.55	0.55	17	9.35	14.21	280.50
ระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร J	1	1	0.55	0.55	17	9.35	14.21	280.50
ระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร K	2	1	0.55	0.55	17	9.35	14.21	280.50
ระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร L	2	1	0.55	0.55	17	9.35	14.21	280.50
ระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร M	2	1	0.55	0.55	17	9.35	14.21	280.50
ระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร H	2	1	0.55	0.55	17	9.35	14.21	280.50
ระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร O	2	1	0.55	0.55	17	9.35	14.21	280.50
ระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร P	1	1	0.55	0.55	17	9.35	14.21	280.50
ระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 1+2	30	4	0.55	2.2	17	37.40	56.83	1,122.00
ระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 3+4	30	4	0.55	2.2	17	37.40	56.83	1,122.00

ค่าไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้าที่ใช้ต่อวัน/เดือน

โครงการโรงแรม อันทราเกาะยาวใหญ่ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า

รายการโหลดไฟฟ้า	ค่ากำลังไฟฟ้าสูงสุด (KVA)	ตีมันต์แฟเตอร์	ค่ากำลังไฟฟ้าสูงสุด (KVA)	จำนวนชั่วโมงทำงานต่อวัน	จำนวนกิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อวัน	ขนาดกระแสไฟ (Amp.)	จำนวนกิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อเดือน
ระบบแสงสว่าง	145.00	0.4	58	6	348.00	528.75	10,440.00
ระบบบำบัดน้ำเสีย	5.00	0.5	2.5	20	50.00	75.97	1,500.00
ระบบน้ำใช้	12.00	0.5	6	4	24.00	36.47	720.00
ระบบปรับอากาศ	1,050.00	0.5	525	6	3,150.00	4,786.07	94,500.00
ระบบลิฟท์	80.00	0.4	32	4	128.00	194.48	3,840.00
ระบบน้ำร้อน	1,100.00	0.4	440	4	1,760.00	2,674.12	52,800.00
ระบบเครื่องใช้ไฟฟ้า	1,850.00	0.5	925	4	3,700.00	5,621.73	111,000.00
	4,242.00		1,988.50		9,160.00	13917.6	274,800.00
					ค่าไฟฟ้าต่อวัน (บาท)	ค่าไฟฟ้าต่อเดือน (บาท)	
					27,480.00	824,400.00	

ราคายูนิตละ 5.0 บาท

ใช้ หม้อแปลง ไฟฟ้า ขนาด 1500 KVA ชนิด น้ำมัน ติดตั้งตาม มาตรฐานการไฟฟ้า

ใช้ GENERATOR ขนาด 630 KVA ประเภท PRIME RATE TYPE 3 ชุด



หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือสถาปัตยกรรมควบคุม

เขียนที่ 35/86 ม.3 ท.วิธ ๑ มีอง

วันที่ 30 มิถุนายน ๒566 พ.ศ.

ร. ๗ เกษ

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า นาย เกิดชัย กิ่งระง อายุ ปี
 สัญชาติ ไทย เลขประจำตัวประชาชน
 อยู่บ้านเลขที่ 35/86 ตรอก/ซอย ถนน หมู่ที่ 3 ตำบล/
 แขวง วิธ อำเภ/เขต ๕๕๖/๖๖ จังหวัด ๕๖๖
 รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ 084-6367423 สถานที่ทำงาน
 โทรศัพท์ 084-636-7423

ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็น ☒ ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
☐ ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก
 ประเภท สามัญ สาขา ไฟฟ้า แขนง ไฟฟ้า ระดับ ๖
 ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน ๐พค. 1416 และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
 ดังกล่าว

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบตาม ☒ กฎหมายว่าด้วยวิศวกร
☐ กฎหมายว่าด้วยสถาปนิก

โดยข้าพเจ้าเป็น ☒ ผู้รับผิดชอบงานออกแบบและคำนวณอาคาร
☐ ผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคาร

(๑) ชนิด จำนวน เพื่อใช้เป็น
 (๒) ชนิด จำนวน เพื่อใช้เป็น
 (๓) ชนิด จำนวน เพื่อใช้เป็น
 (๔) ชนิด จำนวน เพื่อใช้เป็น
 (๕) ชนิด จำนวน เพื่อใช้เป็น

โดยมี ๑๕๓๑ ๑๕๓๑ ๕๖๖/๖๖ เป็นเจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร

☐ ก่อสร้างอาคาร ☒ ดัดแปลงอาคาร ☐ รื้อถอนอาคาร ☐ เคลื่อนย้ายอาคาร

ที่บ้านเลขที่ ตรอก/ซอย ถนน หมู่ที่ 4
 ตำบล/แขวง ๕๕๖/๖๖ อำเภ/เขต ๕๕๖ จังหวัด ๕๖๖
 รหัสไปรษณีย์ ๕๕๖/๖๖

ในที่ดิน ☒ โฉนดที่ดิน ☐ น.ส. ๓ ☐ น.ส. ๓ ก. ☐ ส.ค. ๑ ☐ อื่น ๆ เลขที่

เป็นที่ดินของ ๕๕๖/๖๖, ๕๕๖/๖๖, ๕๕๖/๖๖, ๕๕๖/๖๖, ๕๕๖/๖๖, ๕๕๖/๖๖, ๕๕๖/๖๖, ๕๕๖/๖๖
 แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ ซึ่งข้าพเจ้าได้ส่งนามรับรองไว้แล้ว และได้แนบมา
 พร้อมเรื่องราวคำขออนุญาตดังกล่าว

ชื่อโครงการ : โรงแรม อนันตราเกาะยาวใหญ่ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า (Anantara Koh Yao Yai Resort and Villas)

เจ้าของโครงการ : บริษัท ศรญา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ 4 ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา 82160

ประเภทอาคาร : อาคารโรงแรม

-อาคารต้อนรับ_ค.ส.ล. 2ชั้น จำนวน 1 หลัง

พท. 1,730 ตรม. สูง 11.70 ม.

-อาคารร้านอาหาร_ค.ส.ล. 2 ชั้นจำนวน 1 หลัง

พท. 1,990 ตรม. สูง 11.70 ม.

- อาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น จำนวน 7 หลัง

*อาคารBld.1 พท.1,965 ตรม. สูง 11.95 ม.

*อาคารBld.2 พท.1,965 ตรม. สูง 11.95 ม.

*อาคารBld.3 พท.1,965 ตรม. สูง 11.95 ม.

*อาคารBld.4 พท.1,890 ตรม. สูง 11.95 ม.

*อาคารBld.5 พท.1,980 ตรม. สูง 11.90 ม.

*อาคารBld.6 พท.1,980 ตรม. สูง 11.90 ม.

*อาคารBld.7 พท.1,980 ตรม. สูง 11.90 ม.

-อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น จำนวน 16 หลัง (28ห้องพัก) อาคารวิลล่า 16 อาคาร AEI เปลี่ยนเป็นชื่ออาคารวิลล่า A-P

*อาคารVillas_A-I (9หลัง=18ห้อง) พท.162.50 ตรม./หลัง สูง 7.25ม.

*อาคารVillas_J (1หลัง=2ห้อง) พท.162.50 ตรม./หลัง สูง 7.25ม.

*อาคารVillas_K (1หลัง=1ห้อง) พท.162.50 ตรม./หลัง สูง 7.25ม.

*อาคารVillas_L-M (2หลัง=4ห้อง) พท. 200 ตรม./หลัง สูง 7.25ม.

*อาคารVillas_N-P (3หลัง=3ห้อง) พท. 200 ตรม./หลัง สูง 7.25ม.

-อาคารสระว่ายน้ำ 1 (Main pool) สระว่ายน้ำ คสล. 1 สระ

*สระว่ายน้ำ Main pool พท. 1,016 ตรม. ลึก 0.60 ม.

*Poolbar (ส่วนบริการ) ค.ส.ล.1ชั้น พท. 95.00 ตรม. สูง 3.75 ม.

*Toilet (ส่วนบริการ) ค.ส.ล.1ชั้น พท. 23.00 ตรม. สูง 3.75ม.

- สระว่ายน้ำ 2 (Family pool) อาคาร คสล. 2 ชั้น 1หลัง/ สูง 8.80 ม.

*สระว่ายน้ำFamily pool พท. 855 ตรม. ลึก 0.60 ม.

-อาคารสำนักงาน (ส่วนบริการ)_ค.ส.ล. 1 ชั้นจำนวน 1 หลัง

พท. 1,060 ตรม. สูง 7.74 ม.



ใบประกอบวิชาชีพ

(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยตามกฎหมาย)

รายการคำนวณระบบระบายอากาศ และระบบปรับอากาศของโครงการ

1. รายการคำนวณระบบระบายอากาศ

โครงการโรงแรม อนันตราเกะยาวใหญ่ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า

อาคาร	ชั้น	รายละเอียดพื้นที่	จำนวน	พื้นที่ (ตร.ม.)	ความสูง (เมตร)	ปริมาตร (ลบ.ม.)	ประเภทห้อง		อัตราการหมุนเวียนอากาศ		ปริมาณการหมุนเวียนอากาศที่ต้องการ		พัดลมหมุนเวียนอากาศที่เลือกใช้	
							ปรับอากาศ	ไม่ปรับอากาศ	ตามพื้นที่ (ลบ.ม./ชม./ตร.ม.)	ตามปริมาตรห้อง (ตร./ชม.)	ลบ.ม./ชั่วโมง	ลบ.ฟุต/นาที	จำนวน (ชุด)	จำนวน (ชุด)
อาคาร 1	1st-4th	WC ห้องพัก	20	8.5	3	25.5		✓	-	4	102.00	60	100	20
อาคาร 2	1st-4th	WC ห้องพัก	20	8.5	3	25.5		✓	-	4	102.00	60	100	20
อาคาร 3	1st-4th	WC ห้องพัก	20	8.5	3	25.5		✓	-	4	102.00	60	100	20
อาคาร 4	1st-4th	WC ห้องพัก	19	8.5	3	25.5		✓	-	4	102.00	60	100	19
อาคาร 5	1st-4th	WC ห้องพัก	17	8.5	3	25.5		✓	-	4	102.00	60	100	17
อาคาร 6	1st-4th	WC ห้องพัก	17	8.5	3	25.5		✓	-	4	102.00	60	100	17
อาคาร 7	1st-4th	WC ห้องพัก	17	8.5	3	25.5		✓	-	4	102.00	60	100	17

1. รายการคำนวณงบประมาณอาคาร

โครงการโรงแรม อนันตราเกะยาวใหญ่ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า

อาคาร	ชั้น	รายละเอียดพื้นที่	จำนวน	พื้นที่ (ตร.ม.)	ความสูง (เมตร)	ปริมาตร (ลบ.ม.)	ประเภทห้อง		อัตราการหมุนเวียนอากาศ		ปริมาณการหมุนเวียนอากาศที่ ต้องการ		พัดลมหมุนเวียนอากาศที่เลือกใช้	
อาคารต้อนรับ		ห้องน้ำ 3	1	23	3	69	✓	✓	ตามพื้นที่ (ลบ.ม./ชม./ตร. ม.)	ตามปริมาณห้อง ผู้ (ครึ่ง/ชม.)	ลบ.ม./ชั่วโมง	ลบ.ฟุต/นาที	ลบ.ฟุต/นาที	จำนวน (ชุด)
		ห้องน้ำ 4	1	23	3	69	✓	✓	-	4	276.00	162	100	2
		ห้องน้ำ 5	1	37	3	111	✓	✓	-	4	444.00	261	100	3
		ห้องน้ำ 6	1	8	3	24	✓	✓	-	4	96.00	57	100	1
		ห้องน้ำ	1	21	3	63	✓	✓	-	4	252.00	148	100	2
อาคารร้านอาหาร		ห้องน้ำ 8	1	10	3	30	✓	✓	-	4	120.00	71	100	1
		ห้องน้ำ 9	1	13	3	39	✓	✓	-	4	156.00	92	100	1
		ห้องน้ำ 10	1	13	3	39	✓	✓	-	4	156.00	92	100	1
อาคารสำนักงาน		ห้องน้ำ MEN	1	33	3	99	✓	✓	-	4	396.00	233	150	2
		ห้องน้ำ WOMEN	1	33	3	99	✓	✓	-	4	396.00	233	150	2

2. รายการคำนวณระบบปรับอากาศ โครงการโรงแรม อนันตราเกาะยาวใหญ่ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า

อาคาร	ชั้น	รายละเอียดพื้นที่	พื้นที่ (ตร.ม.)	ตัวประกอบขนาด ความเย็น (ปีที่อยู่ตาราง เมตร)	ขนาดการทำคามเย็น		เครื่องปรับอากาศ	
					(ปีที่อยู่ชั่วโมง)	(ปีที่อยู่ชั่วโมง)	(ปีที่อยู่ชั่วโมง)	จำนวน (ชุด)
อาคาร 1		ห้องพัก	65	800	52,000	30,000	40	
อาคาร 2		ห้องพัก	65	800	52,000	30,000	40	
อาคาร 3		ห้องพัก	65	800	52,000	30,000	40	
อาคาร 4		ห้องพัก	65	800	52,000	30,000	38	
อาคาร 5		ห้องพัก	65	800	52,000	30,000	34	
อาคาร B7		ห้องพัก	65	800	52,000	30,000	34	
อาคารวิลล่า A-D และ K-N		ห้องพัก 1	45	800	36,000	36,000	9	
		ห้องพัก 2	30	800	24,000	24,000	9	
อาคารวิลล่า O		ห้องพัก 1	45	800	36,000	36,000	1	
		ห้องพัก 2	30	800	24,000	24,000	1	
อาคารวิลล่า P		ห้องพัก 1	45	800	36,000	36,000	1	
		ห้องพัก 2	30	800	24,000	24,000	1	
อาคารวิลล่า F-G		ห้องพัก 1	45	800	36,000	36,000	2	
		ห้องพัก 2	30	800	24,000	24,000	2	

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือสถาปัตยกรรมควบคุม

เขียนที่ 139/3 ๔, 7 ต. บ้านเลื่อม

อ. อ่าวตงระดาน อ. อุดรธานี

วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒566

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า ทนายอรรถพร พลทรัพย์ อายุ 43 ปี
 สัญชาติ ไทย เลขประจำตัวประชาชน 34/01-012447/2
 อยู่บ้านเลขที่ 139/3 ตรอก/ซอย - ถนน - หมู่ที่ 7 ตำบล/
 แขวง บ้านเลื่อม อำเภอ/เขต อ. อ่าวตงระดาน จังหวัด อุดรธานี
 รหัสไปรษณีย์ 41000 โทรศัพท์ 089-6181289 สถานที่ทำงาน -
 โทรศัพท์ 089-6181289

ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็น ☒ ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
☐ ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก
 ประเภท สามัญ สาขา เครื่องกล แขนง เครื่องกล ระดับ สามัญ
 ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน สก. 3415 และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
 ดังกล่าว

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบตาม ☒ กฎหมายว่าด้วยวิศวกร
☐ กฎหมายว่าด้วยสถาปนิก

โดยข้าพเจ้าเป็น ☐ ผู้รับผิดชอบงานออกแบบและคำนวณอาคาร
☐ ผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคาร

(๑) ชนิด จำนวน เพื่อใช้เป็น
 (๒) ชนิด จำนวน เพื่อใช้เป็น
 (๓) ชนิด จำนวน เพื่อใช้เป็น
 (๔) ชนิด จำนวน เพื่อใช้เป็น
 (๕) ชนิด จำนวน เพื่อใช้เป็น

โดยมี อ. อรรถพร พลทรัพย์ เป็นเจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร

☐ ก่อสร้างอาคาร ☒ ดัดแปลงอาคาร ☐ รื้อถอนอาคาร ☐ เคลื่อนย้ายอาคาร

ที่บ้านเลขที่ ตรอก/ซอย ถนน หมู่ที่ 4
 ตำบล/แขวง บ้านเลื่อม อำเภอ/เขต อ. อ่าวตงระดาน จังหวัด อุดรธานี
 รหัสไปรษณีย์ 42160

ในที่ดิน ☒ โฉนดที่ดิน ☐ น.ส. ๓ ☐ น.ส. ๓ ก. ☐ ส.ค. ๑ ☐ อื่น ๆ เลขที่

เป็นที่ดินของ นางสาว 3808, 4166, 4170, 4171, 4172, 2725, 4565, 4642 ตามแผนผังบริเวณ
 แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงนามรับรองไว้แล้ว และได้แนบบมา
 พร้อมเรื่องราวคำขออนุญาตดังกล่าว

ชื่อโครงการ : โรงแรม อนันตราเกาะยาวใหญ่ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า (Anantara Koh Yao Yai Resort and Villas)

เจ้าของโครงการ : บริษัท ศรญา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ 4 ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา 82160

ประเภทอาคาร : อาคารโรงแรม

-อาคารต้อนรับ_ค.ส.ล. 2ชั้น จำนวน 1 หลัง

พท. 1,730 ตรม. สูง 11.70 ม.

-อาคารร้านอาหาร_ค.ส.ล. 2 ชั้นจำนวน 1 หลัง

พท. 1,990 ตรม. สูง 11.70 ม.

- อาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น จำนวน 7 หลัง

*อาคารBld.1 พท.1,965 ตรม. สูง 11.95 ม.

*อาคารBld.2 พท.1,965 ตรม. สูง 11.95 ม.

*อาคารBld.3 พท.1,965 ตรม. สูง 11.95 ม.

*อาคารBld.4 พท.1,890 ตรม. สูง 11.95 ม.

*อาคารBld.5 พท.1,980 ตรม. สูง 11.90 ม.

*อาคารBld.6 พท.1,980 ตรม. สูง 11.90 ม.

*อาคารBld.7 พท.1,980 ตรม. สูง 11.90 ม.

-อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น จำนวน 16 หลัง (28ห้องพัก) อาคารวิลล่า 16 อาคาร AEI เปลี่ยนเป็นชื่ออาคารวิลล่า A-P

*อาคารVillas_ A-I (9หลัง=18ห้อง) พท.162.50 ตรม./หลัง สูง 7.25ม.

*อาคารVillas_ J (1หลัง=2ห้อง) พท.162.50 ตรม./หลัง สูง 7.25ม.

*อาคารVillas_ K (1หลัง=1ห้อง) พท.162.50 ตรม./หลัง สูง 7.25ม.

*อาคารVillas_ L-M (2หลัง=4ห้อง) พท. 200 ตรม./หลัง สูง 7.25ม.

*อาคารVillas_ N-P (3หลัง=3ห้อง) พท. 200 ตรม./หลัง สูง 7.25ม.

-อาคารสระว่ายน้ำ 1 (Main pool) -สระว่ายน้ำ คสล. 1 สระ

*สระว่ายน้ำ Main pool พท. 1,016 ตรม. ลึก 0.60 ม.

*Poolbar (ส่วนบริการ) ค.ส.ล.1ชั้น พท. 95.00 ตรม. สูง 3.75 ม.

*Toilet (ส่วนบริการ) ค.ส.ล.1ชั้น พท. 23.00 ตรม. สูง 3.75ม.

- สระว่ายน้ำ 2 (Family pool) อาคาร คสล. 2 ชั้น 1หลัง/ สูง 8.80 ม.

*สระว่ายน้ำFamily pool พท. 855 ตรม. ลึก 0.60 ม.

-อาคารสำนักงาน (ส่วนบริการ)_ค.ส.ล. 1 ชั้นจำนวน 1 หลัง

พท. 1,060 ตรม. สูง 7.74 ม.

ใบประกอบวิชาชีพ

(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยตามกฎหมาย)