

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง

จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำเดือนมกราคม – มีนาคม 2563 ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งเป็นประจำทุก 1 เดือน โดยทำการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งก่อน และหลังผ่านการบำบัดน้ำเสียของโครงการฯ

โดยนำตัวอย่างส่งที่บริษัทเอกชนเพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งทางห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการทดสอบจากทางราชการ (ภาคผนวก ค) เพื่อทำการประเมินผลคุณภาพน้ำทิ้ง จากผลทดสอบการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (ภาคผนวก ก) เทียบกับค่ามาตรฐานน้ำทิ้งอาคารประเภท ข (ภาคผนวก ข)

ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำทิ้งอย่างต่อเนื่อง จากการติดตามผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดน้ำเสียของโครงการฯ จากผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการพบว่ามีค่า Fecal Coliform Bacteria มีค่าไม่เกิน 4,000 MPN/100 mL เมื่อนำคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดน้ำเสียของโครงการฯ มาเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน พบว่าคุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ KANTARY HOTEL AYUTTHAYA มีค่าใกล้เคียงกับแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 3 (หน้าที่ 14 ภาคผนวก ง) ดังนั้นทางโครงการฯ นำมาใช้ประโยชน์เพื่อรดน้ำต้นไม้ภายในโครงการฯ

จากการตรวจติดตามคุณภาพน้ำทิ้งโครงการฯ ฉบับประจำเดือนมกราคม – มีนาคม 2563 พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพารามิเตอร์และโครงการฯ ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบและจัดทำบันทึกการทำงาน การตรวจสอบการซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการฯ ให้เป็นไปการตรวจสอบประจำเดือน ตามที่กำหนดไว้ในเอกสาร Preventive Maintenance (หน้าที่ 19 ภาคผนวก ง) โดยมุ่งเน้นเพื่อให้ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการฯ สามารถทำงานได้ตามปกติและเต็มประสิทธิภาพ

อีกหนึ่งเรื่องด้วยทางโครงการฯ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการฯ ดังกล่าวได้ในช่วงเดือน เมษายน-มิถุนายน 2563 โดยทางโครงการฯ ได้ส่งหนังสือชี้แจงให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบแล้ว (หน้าที่ 36-38 ภาคผนวก ง)

4.2 การติดตามตรวจสอบการใช้น้ำ

จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2563 ทางโครงการฯ ได้ทำการติดตามตรวจสอบการทำงานของปั๊มน้ำส่งน้ำประปา สภาพทั่วไปของถังเก็บน้ำ เพื่อป้องกันการชำรุด และรั่วไหลของน้ำ พร้อมทั้งทำการบันทึกการตรวจสอบเป็นประจำ ตามที่ทางโครงการฯ กำหนดเป็นเอกสารการตรวจสอบประจำเดือน Preventive Maintenance น้ำใช้ประจำอาคาร (หน้าที่ 18 ภาคผนวก ง)

4.3 การติดตามตรวจสอบการระบายน้ำ

จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2563 ทางโครงการฯ ได้ทำการตรวจสอบบ่อบำบัดน้ำรอบโครงการฯ และบ่อดักมูลฝอยบริเวณจุดเชื่อมต่อของโครงการฯ กับท่อสาธารณะ โดยจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลทำความสะอาดทั่วบริเวณโรงแรม มิให้เกิดการอุดตัน มีการทำความสะอาดท่อระบายน้ำเดือนละครั้ง และตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของบ่อบำบัดน้ำอยู่เสมอ

4.4 การติดตามตรวจสอบการจัดการมูลฝอย

จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2563 ทางโครงการฯ จัดให้มีแม่บ้านประจำอาคารเพื่อทำการรวบรวมมูลฝอย และทำการแยกมูลฝอยเปียกและมูลฝอยแห้ง ตรวจสอบและทำความสะอาดถังมูลฝอยและห้องพักรวมมูลฝอยให้มีสภาพดีเป็นประจำทุกวัน เพื่อไม่ให้มีมูลฝอยตกค้างภายในโครงการฯ ซึ่งใช้บริการจัดเก็บมูลฝอยของเทศบาลอย่างสม่ำเสมอ (หน้าที่ 23 ภาคผนวก ง) และทำความสะอาดพื้นที่จัดเก็บหลังการเก็บขนทุกครั้ง

4.5 การติดตามตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย

จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2563 ทางโครงการฯ ได้ทำการตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบป้องกันอัคคีภัย ถึงดับเพลิง บันไดหนีไฟ และสัญญาณเตือนอัคคีภัยให้มีสภาพพร้อมใช้งาน พร้อมทั้งตรวจสอบป้ายและเครื่องหมายแสดงทางหนีไฟ และแผนผังเส้นทางหนีไฟอุปกรณ์ดับเพลิง ให้มีสภาพดีเห็นชัดเจน

ทางโครงการฯ ได้จัดให้มีการอบรม การใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและอบรมการซ้อมอพยพย้ายคนเมื่อเกิดเพลิงไหม้รวมถึงจัดทำแผนการป้องกันอัคคีภัย และแผนซ้อมดับเพลิง 1 ครั้ง/ปี โดยจัดการอบรมครั้งล่าสุดเมื่อ 24 ตุลาคม 2562 (หน้าที่ 26 ภาคผนวก ง)

4.6 ขี้แจงเพิ่มเติมเรื่องผลกระทบของโรคระบาดอันตรายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) กับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้โรงแรมทุกแห่งในประเทศไทยรวมทั้งโครงการ Kantary Hotel Ayutthaya เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ(ไม่มีลูกค้าเข้าใช้บริการ) รวมทั้งจากกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐบาลและคำสั่ง/ประกาศ ปิดสถานที่ต่างๆของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอยุธยา (หน้าที่34 ภาคผนวก ง) จึงทำให้โครงการฯ ได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งขอหยุดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในบางส่วนซึ่งทางโครงการฯได้จัดทำเอกสารชี้แจงและได้นำเรียนต่อเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 (หน้าที่ 36 ภาคผนวก ง) เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ในส่วนมาตรการที่ทางโครงการฯ ยังคงดำเนินการได้ทางโครงการฯยังปฏิบัติตามมาตรการและยังคงดำเนินการจัดส่งรายงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นเดิม

อีกหนึ่งทางโครงการฯ ขอเรียนให้สผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบว่า ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการเฝ้าระวังและปฏิบัติตามมาตรการและป้องกันโรคติดเชื้อโควิด19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัยและแนะนำอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ทั้งนี้ปัจจุบันทางโครงการฯ ได้เข้าร่วมโครงการและได้รับการรับรองมาตรฐานสถานประกอบการโรงแรมที่พักสะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรคโควิด19จากกรมอนามัย (Thai Stop Covid) และ Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) (หน้าที่ 39 ภาคผนวก ง) เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัย

สรุปทางโครงการ KANTARY HOTEL AYUTTHAYA ได้ดำเนินการปฏิบัติตามตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการฯ ที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความเห็นชอบไว้อย่างเคร่งครัด ซึ่งทางโครงการฯ ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ เพื่อนำเสนอให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติฯ พิจารณาเป็นประจำทุก 6 เดือนอย่างต่อเนื่อง

ทางโครงการฯ ขอเรียนให้ทราบว่า ทางโครงการฯ ได้รับเอกสารแจ้งผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติฯ ฉบับล่าสุด คือ ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 (หน้าที่ 36 ภาคผนวก ง) ซึ่งแจ้งว่า “ผลการตรวจวัดตามมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามที่กำหนดไว้” ทั้งนี้เอกสารนำส่งรายงาน Monitoring ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 และ ฉบับเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2562 ทางโครงการฯ ขอเรียนให้สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติทราบว่า ทางโครงการฯ ยังไม่ได้รับเอกสารตอบรับการแจ้งผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ จากทางสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ (หน้าที่ 40-42 ภาคผนวก ง)