

บทที่ 5

ข้อเสนอแนะ

จากผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารสำนักงานและพาณิชย์ รสา เพชรบุรี ของบริษัท รสา เว็นเจอร์ส จำกัด ระยะดำเนินการ (ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2564) ที่แสดงไว้ในบทที่ 3 และบทที่ 4 พบว่า ทางโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดโดยส่วนใหญ่ แต่ยังคงมีบางมาตรการที่ทางโครงการดำเนินการไม่ครบถ้วน หรืออยู่ในระหว่างดำเนินการ พอสรุปได้ดังนี้

(1) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม กำหนดให้มีสันชะลอความเร็ว ป้ายจำกัดหรือควบคุมความเร็วของรถภายในพื้นที่โครงการ รวมทั้งป้ายประชาสัมพันธ์ไม่ให้ผู้ขับขี่รถยนต์ภายในโครงการบีบแตรส่งเสียงดังรบกวนโดยไม่มีเหตุจำเป็น โครงการยังไม่ได้ดำเนินการตามมาตรการ เนื่องจากโครงการอยู่ในระหว่างการจัดหาบริษัทผู้รับเหมาเข้ามาดำเนินการ

โครงการควรติดตั้งสันชะลอความเร็วบริเวณทางเดินรถขึ้น-ลงแต่ละชั้น เพื่อชะลอความเร็วของรถ และติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วหรือควบคุมความเร็วภายในพื้นที่โครงการ เพื่อจำกัดความเร็วของรถ พร้อมทั้งปิดป้ายประชาสัมพันธ์ไม่ให้ผู้ขับขี่รถยนต์ภายในโครงการบีบแตรส่งเสียงดังรบกวนโดยไม่มีเหตุจำเป็น

(2) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม กำหนดให้มีการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการ ให้ได้มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ ควบคุมดูแลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย สืบสิ่งปฏิกูล/ตะกอนนออกจากถังตกตะกอนและไขมันในถังดักไขมัน รวมทั้งจัดเก็บสถิติปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ใช้เดินระบบบำบัดน้ำเสียทุกเดือน และจัดบันทึกปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ใช้เดินระบบบำบัดน้ำเสียทุกเดือน พร้อมทั้งสรุปผลในสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการในแต่ละเดือนตามแบบ ทส. 2 และเสนอรายงานดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โครงการยังไม่ได้ดำเนินการตามมาตรการ เนื่องจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการอยู่ในระหว่างการปรับระบบการทำงานและยังไม่มีผลส่งมอบระบบบำบัดน้ำเสียให้แก่โครงการ

โครงการต้องเดินระบบบำบัดน้ำเสียให้คุณภาพน้ำเสียหลังผ่านการบำบัดเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด มีการควบคุมดูแลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ตรวจสอบปริมาณสิ่งปนเปื้อน/ตะกอนออกจากถังตกตะกอนและปริมาณไขมันในถังดักไขมันเป็นประจำตาม มาตรการกำหนดไว้ หากพบว่ามีปริมาณตะกอนและกากไขมันมาก ให้ประสานงานกับสำนักงานเขตราชเทวี เข้ามาสูบล้างสิ่งปนเปื้อน/ตะกอนออกจากถังตกตะกอนและกากไขมันออกจากถังดักไขมัน นอกจากนี้ โครงการ จะต้องดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียของโครงการตามที่มาตรการกำหนดไว้ เป็นประจำทุกเดือน และ จัดบันทึกปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ใช้เดินระบบบำบัดน้ำเสียทุกเดือน พร้อมทั้งสรุปผลในสรุปผลการทำงาน ของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการในแต่ละเดือนตามแบบ ทส. 2 และเสนอรายงานดังกล่าวต่อผู้ว่า ราชการกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

(3) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม กำหนดให้โครงการจัดให้มีมาตรการฉุกเฉิน หรือแผนอพยพผู้คน รวมถึงมาตรการประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย ภายนอก จัดตั้งทีมปฏิบัติการฉุกเฉินของโครงการและให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ภายในทีม รวมถึง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติตามมาตรการฉุกเฉิน โครงการยังไม่ได้ดำเนินการ ตามมาตรการ อยู่ในระหว่างการจัดแผนมาตรการฉุกเฉิน หรือแผนอพยพผู้คน และจัดตั้งทีมปฏิบัติการ ฉุกเฉินของโครงการ

โครงการจะต้องจัดให้มีมาตรการฉุกเฉิน หรือแผนอพยพผู้คน และมาตรการประสานงานขอ ความช่วยเหลือจากหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยภายนอก ติดประกาศประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยและหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน และจัดตั้งทีมปฏิบัติการฉุกเฉินของ โครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ภายในทีม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความ ขำนาญในการปฏิบัติตามมาตรการฉุกเฉิน

(4) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม กำหนดให้โครงการมีการตรวจสอบ ประสิทธิภาพของระบบป้องกันอัคคีภัยต่างๆ เป็นประจำตามที่ระบุในคู่มือให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่พนักงานโครงการทราบวิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดไฟไหม้ และการใช้อุปกรณ์ ดับเพลิง โครงการยังไม่ได้ดำเนินการตามมาตรการ เนื่องจากระบบป้องกันอัคคีภัยและอุปกรณ์ดับเพลิงยัง ไม่ได้มีส่งมอบให้แก่โครงการ

โครงการควรจัดให้มีการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบป้องกันอัคคีภัยต่างๆ และอุปกรณ์ ดับเพลิงเป็นประจำ พร้อมนำใบบันทึกตรวจสอบติดไว้ที่อุปกรณ์แต่ละชนิด และจัดทำคู่มือหรือคำแนะนำ การใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและระบบป้องกันอัคคีภัยแต่ละชนิดเป็นภาษาไทย และติดไว้ที่อุปกรณ์ รวมถึงการ ฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานโครงการทราบถึงวิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดไฟไหม้ และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง และรวมถึงการฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟประจำปี