

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

บันทึก

จาก TUV. UBI-2

เรื่อง สรุปผลการตรวจสายส่ง

วันที่ 18 ตุลาคม 2564

เรียน

กสท-อ./วต.10(๑ฉบับทุกๆ)/วต.10(๑ฉบับทุกปี)
/วต.๑ กนท.กสท3-อ./วต.๖(จำกัด.รต.ปฐษา)
/ชบ.๒๕๕.๘๗1-2

จากการตรวจสอบสายส่ง ☐ โดยการเดินตรวจ

☒ โดยวิธี Cross Check

☐ ตามวาระ 5 ปี

☐ โดยเฮลิคอปเตอร์

สายส่ง 115 kv. ช่วง UB3 - UB1 ตรวจระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม 2564

ขอเรียนสรุปผลการตรวจและข้อบกพร่อง ดังนี้

1.สภาพเขตเดินสาย

- ภาพเขตเดินสาย
- นำเครื่องวัดไปตรวจสอบจุดบริเวณ 68.12 ไร่
 - ตรวจไฟอันตรายนอกเขตเดินสายบริเวณ 5 จุด
 - ตรวจรั้วหินทรายนอกเขตเดินสายบริเวณ 21 จุด
 - ตรวจฟากอันตรายนอกเขตเดินสาย เขต 1/2 บริเวณ 1 จุด

2.สภาพเสา

- 2007

3.สภาพสาย Conductor & OHGW & OPGW

- 1200

4.สภาพลูกค้าและอุปกรณ์ประกอบ

- 1999

5. ปัญหาและข้อเสนอนะอื่นๆ

- 22-2

6. คำใช้ง่าย

1. 2. 3.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นาย ธีระกิจ คีระเชษฐ์)

สำเนา - แฟ้ม

แบบฟอร์มการตรวจสายส่ง

၁၇၆၂

KV. ၁၅၅ ၁၁၃၁-၁၁၃၂

ตรวจระหว่างเสาต้นที่

2/8-1/2

২২৭৬৮৫৭৮৬

2/2564

วันตรวจ้

14 421 022 2564 ๒๕๖๓-๕

TyU.VB1-2

ជំពូក ១

[illegible]

* หมายเหตุ * X = ตรวจพบสิ่งผิดปกติหรือต่ำกว่ามาตรฐานและแก้ไขได้แก้ไข V = ตรวจพบสิ่งผิดปกติหรือต่ำกว่ามาตรฐานแต่ได้แก้ไขแล้ว * * * = ตรวจพบสิ่งผิดปกติหรือต่ำกว่ามาตรฐานแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข

ตราจคร่งท 2/2564

ສາຍໜຶ່ງ

kV. ຈຳນວນ 153-051

ตรวจระหว่างเสาคั่นที่

9/1-15/2

๓๔๖

2/25

2/2564

๑๔๒๗

1 + 20022564 2503-5

Table 2

ផ្នែកទី ១

2

३५

185

[illegible]

แบบฟอร์มการตรวจสอบสายส่ง

สายส่ง 115 เควี ช่วง UB3 - UB1 ระหว่างเสาต้นที่ 0 / 1 (SUB UB3) - 20 / 3 (SUB. UB1)

สรุปงานตรวจสอบสายส่งด้วยวิธี Cross Check Line 115kV UB3-UB1 ครั้งที่ 2/64 หน่วยบำรุงรักษาสายส่งอุบลฯ 1-2 แผนก หสอ3-ส.

หมายเลขเสา	แนวสายส่งผ่าน	สิ่งที่ดำเนินการและสิ่งที่ต้องแก้ไข	จำนวนป่าช่วง	ความยาว Span (เมตร)	พื้นที่ (ตารางเมตร)	หมายเหตุ
0/3	ป่า,ที่ราบ	ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม.	1/10	298.09	715.42	
1/1	ป่า,ที่ราบ	ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม.	1/2	340.01	4,080.12	
1/2	ป่า,ที่ราบ	ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม.	1/2	170	2,040.00	
3/1	ป่า,ทุ่งนา	ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม.	1/2	340	4,080.00	
3/2	ป่า,ที่ราบ	ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม.	1/2	335	4,020.00	
4/2	ป่า,ที่ราบ	ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม.	1/4	295	1,770.00	
4/3	ป่า,ที่ราบ	ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม.	1/4	307	1,842.00	
5/1	ป่า	ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม.	3/4	255	4,590.00	
5/2	ป่า,ที่ราบ	ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม.	1/2	301.07	3,612.84	
5/3	ป่า,ที่ราบ	ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม.	1/4	284.93	1,709.58	
6/1	ป่า,ที่ราบ	ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม.	1/4	279	1,674.00	
6/2	ป่า,ที่ราบ	ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม.	1/10	316	758.40	
7/3	ป่า,ที่ราบ	ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม.	1/8	331	993.00	
8/1	ป่า	ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม.	1/4	339	2,034.00	
9/2	ป่า,ที่ราบ	ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม.	1/8	329	987.00	
11/1	ป่า,ที่ราบ	ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม.	1/8	326.6	979.80	
12/1	ป่า,ที่ราบ	ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม.	1/8	342	1,026.00	
12/2	ป่า,ที่ราบ	ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม.	3/4	328	5,904.00	
12/3	ป่า	ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม.	3/4	325	5,850.00	
13/1	ป่า	ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม.	3/4	324	5,832.00	
13/2	ป่า	ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม.	3/4	326	5,868.00	
13/3	ป่า	ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม.	3/4	324	5,832.00	
14/1	ป่า	ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม.	3/4	321	5,778.00	
14/2	ป่า	ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม.	1/10	322	772.80	
14/3	ป่า,ที่ราบ	ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม.	1/2	343	4,116.00	
15/1	ป่า,ที่ราบ	ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม.	1/2	307	3,684.00	
15/2	ป่า,ที่ราบ	ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม.	1/2	305	3,660.00	
15/3	ป่า,ที่ราบ	ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม.	1/10	309	741.60	
16/1	ป่า,ที่ราบ	ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม.	1/4	331	1,986.00	
16/2	ป่า,ที่ราบ	ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม.	1/8	261	783.00	
16/3	ป่า,ที่ราบ	ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม.	1/8	250	750.00	
16/4	ป่า,ที่ราบ	ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม.	1/2	269	3,228.00	
17/1	ป่า,ชุมชน	ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม.	1/10	225	540.00	
17/2	ป่า,ชุมชน	ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม.	1/10	235	564.00	

หมายเลขเสา	แนวสายส่งผ่าน	สิ่งที่ดำเนินการและสิ่งที่ต้องแก้ไข	จำนวนป่าช่วง	ความยาว Span (เมตร)	พื้นที่ (ตารางเมตร)	หมายเหตุ
17/3	ป่า,ชุมชน	ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม.	1/2	208	2,496.00	
18/1	ป่า,ชุมชน	ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม.	1/2	313	3,756.00	
18/2	ป่า,ชุมชน	ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม.	1	295	7,080.00	
18/3	ป่า,ชุมชน	ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม.	1/8	263.05	789.15	
19/2	ป่า,ชุมชน	ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม.	1/4	321	1,926.00	
20/1	ป่า,ชุมชน	ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม.	1/8	288.04	864.12	
		รวมป่าสูงทั้งหมด			68.12	ไร่

ภาพถ่ายการปฏิบัติงานตรวจสอบสายส่ง Cross Check ครั้งที่ 2/2564 Line 115kV. UB3-UB1

ภาพถ่ายป่าไม้ได้เขตแนวสายฯ

ช่วงเสาต้นที่ 1/1-2 ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม. 1/2 ช่วง



ช่วงเสาต้นที่ 3/1-2 ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม. 1/2 ช่วง



ช่วงเสาต้นที่ 4/2-3 ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม. 1/4 ช่วง



ช่วงเสาต้นที่ 5/1-2 ป่าในเขตเดินสายส่งสูง 2-3 ม. 3/4 ช่วง

