

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง Check list of fire extinguisher ทำเทียมเรือ A2
ครั้งที่ 3/2564 (เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2564)

ลำดับ	พื้นที่ Area	ตำแหน่ง Location	ชั้น	หมายเลข No.	ชนิด Type	ขนาด lbs.	รหัสถัง	รายการตรวจสอบ (Items)					หมายเหตุ Remark	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ
								เข็มวัด Index	สลัก Pin lock	สายรัดสลัก Strap tie	สายฉีด Hose reel	ส้อมแทง Sledge			
1	ADM Building	In front of CNC room	1	A008	Dry chem	20	A2-001	/	/	/	/	/	-	พิสิษฐ์	9 ก.ค. 64
2	ADM Building	Electric room (Behind lift)	1	A009	Clean Ag	10	A2-002	/	/	/	/	/	-	พิสิษฐ์	9 ก.ค. 64
3	ADM Building	Exit door	2	A010	CO2	15	A2-003	/	/	/	/	/	-	พิสิษฐ์	9 ก.ค. 64
4	ADM Building	In front of unithai room	1	A011	Clean Ag	10	A2-004	/	/	/	/	/	-	พิสิษฐ์	9 ก.ค. 64
5	ADM Building	Pantry room	3	A013	Clean Ag	10	A2-005	/	/	/	/	/	-	พิสิษฐ์	9 ก.ค. 64
6	ADM Building	Exit door (Finance room)	3	A012	CO2	15	A2-006	/	/	/	/	/	-	พิสิษฐ์	9 ก.ค. 64
7	ADM Building	Purchasing section	4	A017	Clean Ag	10	A2-007	/	/	/	/	/	-	พิสิษฐ์	9 ก.ค. 64
8	ADM Building	IT room	4	A014	CO2	10	A2-008	/	/	/	/	/	-	พิสิษฐ์	9 ก.ค. 64
9	ADM Building	IT room (Control room)	4	A015	FM 200		A2-009	/	/	/	/	/	-	พิสิษฐ์	9 ก.ค. 64
10	ADM Building	In front of IT room	4	A016	Clean Ag	10	A2-010	/	/	/	/	/	-	พิสิษฐ์	9 ก.ค. 64
11	ADM Building	Control IIR room	5	A018	Clean Ag	10	A2-011	/	/	/	/	/	-	พิสิษฐ์	9 ก.ค. 64
12	CFS A2	Export Area	1	A027	CO2	15	A3-114	/	/	/	/	/	-	พิสิษฐ์	9 ก.ค. 64
13	CFS A2	Export Area	1	A028	CO2	15	A3-115	/	/	/	/	/	-	พิสิษฐ์	9 ก.ค. 64
14	CFS A2	Import Area	1	A029	CO2	15	C0-044	/	/	/	/	/	-	พิสิษฐ์	9 ก.ค. 64
15	CFS A2	Import Area	1	A030	CO2	15	A3-116	/	/	/	/	/	-	พิสิษฐ์	9 ก.ค. 64
16	CFS A2	Import Area	3	A031	Dry chem	20	A2-016	/	/	/	/	/	-	พิสิษฐ์	9 ก.ค. 64
17	CFS A2	Import Area	1	A032	Dry chem	20	A2-017	/	/	/	/	/	-	พิสิษฐ์	9 ก.ค. 64
18	CFS A2	In front of office room	2	A025	CO2	15	A3-112	/	/	/	/	/	-	พิสิษฐ์	9 ก.ค. 64
19	ENG A2	RTG Area 1	1	A033	Dry chem	50	A2-021	/	/	/	/	/	-	พิสิษฐ์	9 ก.ค. 64
20	ENG A2	RTG Area 2	1	A020	foam	2.2 gal.	A2-022	/	/	/	/	/	-	พิสิษฐ์	9 ก.ค. 64
21	ENG A2	RTG Area 3	1	A035	foam	2.2 gal.	A2-023	/	/	/	/	/	-	พิสิษฐ์	9 ก.ค. 64
22	ENG A2	RTG Area 4	1		Dry chem	20		/	/	/	/	/	-	พิสิษฐ์	9 ก.ค. 64
23	ENG A2	RTG Area 5	1		Dry chem	20		/	/	/	/	/	-	พิสิษฐ์	9 ก.ค. 64
24	ENG A2	Welding Area 1	1	A036	Dry chem	20	A2-024	/	/	/	/	/	-	พิสิษฐ์	9 ก.ค. 64
25	ENG A2	Welding Area 2	1	A037	foam	2.2 gal.	A2-025	/	/	/	/	/	-	พิสิษฐ์	9 ก.ค. 64
26	ENG A2	Welding Area 3	1	A038	Dry chem	15		/	/	/	/	/	-	พิสิษฐ์	9 ก.ค. 64
27	ENG A2	Welding Area 4	1	A039	foam	2.2 gal.		/	/	/	/	/	-	พิสิษฐ์	9 ก.ค. 64
28	ENG A2	TH & RS (Drinking cabinet)	1	A025	Dry chem	20		/	/	/	/	/	-	พิสิษฐ์	9 ก.ค. 64
29	ENG A2	TH & RS (rear shop)	1	A041	Dry chem	15	A2-029	/	/	/	/	/	-	พิสิษฐ์	9 ก.ค. 64
30	ENG A2	TH & RS (rear shop)	1		Dry chem	10		/	/	/	/	/	-	พิสิษฐ์	9 ก.ค. 64
31	ENG A2	TH & RS (rear shop)	1	A042	Dry chem	20	A2-030	/	/	/	/	/	-	พิสิษฐ์	9 ก.ค. 64
32	ENG A2	Material Store	1	A043	Dry chem	20	A2-031	/	/	/	/	/	-	พิสิษฐ์	9 ก.ค. 64
33	ENG A2	Material Store	1	A044	Dry chem	20	A2-032	/	/	/	/	/	-	พิสิษฐ์	9 ก.ค. 64
34	ENG A2	Gas Area	1		Dry chem	15		/	/	/	/	/	-	พิสิษฐ์	9 ก.ค. 64
35	Gate A2	Gate Booth 1	1	A019	Dry chem	20	A2-038	/	/	/	/	/	-	พิสิษฐ์	9 ก.ค. 64
36	Gate A2	Gate Booth 2	1	A020	Dry chem	20	A2-039	/	/	/	/	/	-	พิสิษฐ์	9 ก.ค. 64
37	Gate A2	Gate Booth 3	1	A021	Dry chem	10	A2-040	/	/	/	/	/	-	พิสิษฐ์	9 ก.ค. 64
38	Gate A2	Gate Booth 4	1	A022	Dry chem	10	A2-041	/	/	/	/	/	-	พิสิษฐ์	9 ก.ค. 64
39	Gate A2	Gate Booth 6	1	A023	Dry chem	15	A2-042	/	/	/	/	/	-	พิสิษฐ์	9 ก.ค. 64
40	Gate A2	Gate Booth 8	1	A024	Dry chem	20	A2-043	/	/	/	/	/	-	พิสิษฐ์	9 ก.ค. 64
41	HR Center	FH Canteen	1	A001	Dry chem	10	A2-044	/	/	/	/	/	-	พิสิษฐ์	9 ก.ค. 64
42	HR Center	FH floor 2	2	A002	Clean Ag	10	A2-045	/	/	/	/	/	-	พิสิษฐ์	9 ก.ค. 64
43	QC04	Sea Side			CO2	10 lbs		/	/	/	/	/	-	พิสิษฐ์	10 ส.ค. 64
44	QC04	Land Side			CO2	10 lbs		/	/	/	/	/	-	พิสิษฐ์	10 ส.ค. 64
45	QC04	Electrical Room			CO2	10 lbs		/	/	/	/	/	-	พิสิษฐ์	10 ส.ค. 64
46	QC04	Electrical Room			CO2	10 lbs		/	/	/	/	/	-	พิสิษฐ์	10 ส.ค. 64
47	QC04	Machine Room			CO2	10 lbs		/	/	/	/	/	-	พิสิษฐ์	10 ส.ค. 64
48	QC04	Machine Room			CO2	10 lbs		/	/	/	/	/	-	พิสิษฐ์	10 ส.ค. 64
49	QC04	Cabin Room			CO2	10 lbs		/	/	/	/	/	-	พิสิษฐ์	10 ส.ค. 64
50	QC05	Seaside			CO2	10 lbs		/	/	/	/	/	-	พิสิษฐ์	10 ส.ค. 64
51	QC05	Land side			CO2	10 lbs		/	/	/	/	/	-	พิสิษฐ์	10 ส.ค. 64
52	QC05	Roller RTU 1st			CO2	10 lbs		/	/	/	/	/	-	พิสิษฐ์	10 ส.ค. 64
53	QC05	Cabin Room			CO2	6.6 lbs		/	/	/	/	/	-	พิสิษฐ์	10 ส.ค. 64
54	QC05	Machine Room			CO2	10 lbs		/	/	/	/	/	-	พิสิษฐ์	10 ส.ค. 64
55	QC05	Electrical Room			CO2	10 lbs		/	/	/	/	/	-	พิสิษฐ์	10 ส.ค. 64
56	QC06	Seaside			CO2	10 lbs		/	/	/	/	/	-	พิสิษฐ์	10 ส.ค. 64
57	QC06	Cabin Room			Dry chem	10 lbs		/	/	/	/	/	-	พิสิษฐ์	10 ส.ค. 64
58	QC06	ไฟฟ้าภายใน Machine Room			CO2	10 lbs		/	/	/	/	/	-	พิสิษฐ์	10 ส.ค. 64
59	QC06	Machine Room			CO2	10 lbs		/	/	/	/	/	-	พิสิษฐ์	10 ส.ค. 64
60	QC06	Machine Room			Dry chem	10		/	/	/	/	/	-	พิสิษฐ์	10 ส.ค. 64
61	QC06	Electrical Room			CO2	10 lbs		/	/	/	/	/	-	พิสิษฐ์	10 ส.ค. 64
62	RS 1	Inside cabin		RS01	Dry chem	10	A2-081	/	/	/	/	/	-	พิสิษฐ์	10 ส.ค. 64
63	RS 2	Inside cabin		RS02	Dry chem	15	D012	/	/	/	/	/	-	พิสิษฐ์	10 ส.ค. 64
64	RTG 08	Cabin room 2 (Out side)			Dry chem	15		/	/	/	/	/	-	พิสิษฐ์	23 ส.ค. 64
65	RTG 08	Land side (Electric panel)			Dry chem	15		/	/	/	/	/	-	พิสิษฐ์	23 ส.ค. 64
66	RTG 08	Sea side (Fuel tank)			Dry chem	15		/	/	/	/	/	-	พิสิษฐ์	23 ส.ค. 64
67	RTG 09	Cabin room			Dry chem	10		/	/	/	/	/	-	พิสิษฐ์	23 ส.ค. 64
68	RTG 09	Elect. in Room 1/S			Dry chem	10		/	/	/	/	/	-	พิสิษฐ์	23 ส.ค. 64
69	RTG 09	Mechanic room 5/S			Dry chem	10		/	/	/	/	/	-	พิสิษฐ์	23 ส.ค. 64
70	RTG 10	Cabin room 2 (Out side)		RG10-2	Dry chem	15	A2-114	/	/	/	/	/	-	พิสิษฐ์	23 ส.ค. 64
71	RTG 10	Land side (Electric panel)		RG10-3	Dry chem	15	A2-115	/	/	/	/	/	-	พิสิษฐ์	23 ส.ค. 64
72	RTG 10	Sea side (fuel tank)		RG10-4	Dry chem	15	A2-116	/	/	/	/	/	-	พิสิษฐ์	23 ส.ค. 64
73	RTG 11	Cabin room		RG11-1	Dry chem	10	A2-118	/	/	/	/	/	-	พิสิษฐ์	23 ส.ค. 64
74	RTG 11	Elect. in Room 1/S		RG11-2	Dry chem	10	A2-120	/	/	/	/	/	-	พิสิษฐ์	23 ส.ค. 64
75	RTG 11	Mechanic room 5/S		RG11-4	Dry chem	10	A2-121	/	/	/	/	/	-	พิสิษฐ์	23 ส.ค. 64
76	Substation	Inside (front side)	1	A005	CO2	15	A2-122	/	/	/	/	/	-	พิสิษฐ์	9 ก.ค. 64
77	Substation	Inside (front side)	1	A006	CO2	15	A2-123	/	/	/	/	/	-	พิสิษฐ์	9 ก.ค. 64
78	Substation	Inside (back side)	1	A007	CO2	15	A2-124	/	/	/	/	/	-	พิสิษฐ์	9 ก.ค. 64

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง Check list of fire extinguisher ท่าเทียบเรือ A2
ครั้งที่ 3/2564 (เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2564)

ลำดับ	พื้นที่ Area	ตำแหน่ง Location	ชั้น	หมายเลข No.	ชนิด Type	ขนาด lbs.	รหัสถัง	รายการตรวจเช็ค (Items)					หมายเหตุ Remark	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ
								เข็มวัด	สลัก	สายรัด	สายฉีด	สภาพ			
								Index	Pin Lock	Pin Tie	Hose reel	Bucket			
79	Substation A2	Outside	1	A003	Dry chem	15	A2-125	/	/	/	/	/	-	พิสิษฐ์	9 ก.ค. 64
80	Substation A2	Outside	1	A004	Dry chem	15	A2-126	/	/	/	/	/	-	พิสิษฐ์	9 ก.ค. 64
81	TH 01	Inside cabin	1	TH01	Dry chem			/	/	/	/	/	-	นิษฎากัน/เขววโรน	16 ส.ค. 64
82	TH 02	Inside cabin	1	TH02	Dry chem			/	/	/	/	/	-	นิษฎากัน/เขววโรน	16 ส.ค. 64
83	TH 03	Inside cabin	1	TH03	Dry chem	15	C1-199	/	/	/	/	/	-	นิษฎากัน/เขววโรน	16 ส.ค. 64
84	TH 04	Inside cabin	1	TH04	Dry chem	15	C1-185	/	/	/	/	/	-	นิษฎากัน/เขววโรน	16 ส.ค. 64
85	TH 05	Inside cabin	1	TH05	Dry chem			/	/	/	/	/	-	นิษฎากัน/เขววโรน	16 ส.ค. 64
86	TH 06	Inside cabin	1	TH06	Dry chem	15	A2-132	/	/	/	/	/	-	นิษฎากัน/เขววโรน	16 ส.ค. 64
87	TH 07	Inside cabin	1	TH07	Dry chem			/	/	/	/	/	-	นิษฎากัน/เขววโรน	16 ส.ค. 64
88	TH 08	Inside cabin	1	TH08	Dry chem			/	/	/	/	/	-	นิษฎากัน/เขววโรน	16 ส.ค. 64
89	TH 09	Inside cabin	1	TH09	Dry chem			/	/	/	/	/	-	นิษฎากัน/เขววโรน	16 ส.ค. 64
90	TH 10	Inside cabin	1	TH10	Dry chem			/	/	/	/	/	-	นิษฎากัน/เขววโรน	16 ส.ค. 64
91	TH 11	Inside cabin	1	TH11	Dry chem			/	/	/	/	/	-	นิษฎากัน/เขววโรน	16 ส.ค. 64
92	TH 12	Inside cabin	1	TH12	Dry chem	15	A2-075	/	/	/	/	/	-	นิษฎากัน/เขววโรน	16 ส.ค. 64
93	TH 13	Inside cabin	1	TH13	Dry chem	15	C1-182	/	/	/	/	/	-	นิษฎากัน/เขววโรน	16 ส.ค. 64
94	TH 14	Inside cabin	1	TH14	Dry chem	15	C1-208	/	/	/	/	/	-	นิษฎากัน/เขววโรน	16 ส.ค. 64
95	TH 15	Inside cabin	1	TH15	Dry chem	15	004	/	/	/	/	/	-	นิษฎากัน/เขววโรน	16 ส.ค. 64
96	TH 16	Inside cabin	1	TH16	Dry chem	15		/	/	/	/	/	-	นิษฎากัน/เขววโรน	16 ส.ค. 64
97	TH 17	Inside cabin	1	TH17	Dry chem	15	C1-184	/	/	/	/	/	-	นิษฎากัน/เขววโรน	16 ส.ค. 64
98	TH 18	Inside cabin	1	TH18	Dry chem	15	C1-200	/	/	/	/	/	-	นิษฎากัน/เขววโรน	16 ส.ค. 64
99	TH 19	Inside cabin	1	TH19	Dry chem	15	C1-193	/	/	/	/	/	-	นิษฎากัน/เขววโรน	16 ส.ค. 64
100	TH 20	Inside cabin	1	TH20	Dry chem	15	C1-203	/	/	/	/	/	-	นิษฎากัน/เขววโรน	16 ส.ค. 64
101	Wharf Office A2	Wharf floor 2	2	A045	Dry chem	20	A2-147	/	/	/	/	/	-	พิสิษฐ์	9 ก.ค. 64

หมายเหตุ : / = ปกติ X = ผิดปกติ


(นายปฏิภาณ ทองอยู่)

Safety Officer

ผู้จัดทำรายงาน


วันที่ 4/10/21


(นางสาวสุธีรา วิสุทธิธรรม)

Safety & Technical Training Supervisor

ผู้ทบทวน

วันที่ 4/10/21


(นางสุภาภรณ์ เพ็ญจิสาร)

Safety and Environmental Specialist

ผู้อนุมัติ

วันที่ 5/10/21

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง Check list of fire extinguisher ทำเทียมเรือ A2
ครั้งที่ 4/2564 (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564)

ลำดับ	พื้นที่ Area	ตำแหน่ง Location	ชั้น	หมายเลข No.	ชนิด Type	ขนาด lbs.	รหัสถัง	รายการตรวจเช็ค (Items)					หมายเหตุ Remark	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ
								เข็มวัด Index	สลัก Pin Lock	สายรัด Pin tie	สายฉีด Hose reel	สภาพ ถังถัง Bucket			
1	ADM Building	In front of CNC room	1	A008	Dry chem	20	A2-001	/	/	/	/	/	-	ฟิลิซส์	11 ต.ค. 64
2	ADM Building	Electric room(Behind lift)	1	A009	Clean.Ag	10	A2-002	/	/	/	/	/	-	ฟิลิซส์	11 ต.ค. 64
3	ADM Building	Exit door	2	A010	CO2	15	A2-003	/	/	/	/	/	-	ฟิลิซส์	11 ต.ค. 64
4	ADM Building	In front of unithai room	2	A011	Clean.Ag	10	A2-004	/	/	/	/	/	-	ฟิลิซส์	11 ต.ค. 64
5	ADM Building	Pantry room	3	A013	Clean.Ag	10	A2-005	/	/	/	/	/	-	ฟิลิซส์	11 ต.ค. 64
6	ADM Building	Exit door(Finance room)	3	A012	CO2	15	A2-006	/	/	/	/	/	-	ฟิลิซส์	11 ต.ค. 64
7	ADM Building	Purchasing section	4	A017	Clean.Ag	10	A2-007	/	/	/	/	/	-	ฟิลิซส์	11 ต.ค. 64
8	ADM Building	IT room	4	A014	CO2	10	A2-008	/	/	/	/	/	-	ฟิลิซส์	11 ต.ค. 64
9	ADM Building	IT room (Control room)	4	A015	FM 200		A2-009	/	/	/	/	/	-	ฟิลิซส์	11 ต.ค. 64
10	ADM Building	infront of IT room	4	A016	Clean.Ag	10	A2-010	/	/	/	/	/	-	ฟิลิซส์	11 ต.ค. 64
11	ADM Building	Control lift room	5	A018	Clean.Ag	10	A2-011	/	/	/	/	/	-	ฟิลิซส์	11 ต.ค. 64
12	CFS A2	Export Area	1	A027	CO2	15	A3-114	/	/	/	/	/	-	ฟิลิซส์	11 ต.ค. 64
13	CFS A2	Export Area	1	A028	CO2	15	A3-115	/	/	/	/	/	-	ฟิลิซส์	11 ต.ค. 64
14	CFS A2	Import Area	1	A029	CO2	15	C0-044	/	/	/	/	/	-	ฟิลิซส์	11 ต.ค. 64
15	CFS A2	Import Area	1	A030	CO2	15	A3-116	/	/	/	/	/	-	ฟิลิซส์	11 ต.ค. 64
16	CFS A2	Import Area	1	A031	Dry chem	20	A2-016	/	/	/	/	/	-	ฟิลิซส์	11 ต.ค. 64
17	CFS A2	Import Area	1	A032	Dry chem	20	A2-017	/	/	/	/	/	-	ฟิลิซส์	11 ต.ค. 64
18	CFS A2	In front of office room	2	A025	CO2	15	A3-112	/	/	/	/	/	-	ฟิลิซส์	11 ต.ค. 64
19	ENG A2	RTG Area 1	1	A033	Dry chem	50	A2-021	/	/	/	/	/	-	ฟิลิซส์	11 ต.ค. 64
20	ENG A2	RTG Area 2	1	A020	Foam	2.2 gal.	A2-022	/	/	/	/	/	-	ฟิลิซส์	11 ต.ค. 64
21	ENG A2	RTG Area 3	1	A035	Foam	2.2 gal.	A2-023	/	/	/	/	/	-	ฟิลิซส์	11 ต.ค. 64
22	ENG A2	RTG Area 4	1		Dry chem	20		/	/	/	/	/	-	ฟิลิซส์	11 ต.ค. 64
23	ENG A2	RTG Area 5	1		Dry chem	20		/	/	/	/	/	-	ฟิลิซส์	11 ต.ค. 64
24	ENG A2	Welding Area 1	1	A036	Dry chem	20	A2-024	/	/	/	/	/	-	ฟิลิซส์	11 ต.ค. 64
25	ENG A2	Welding Area 2	1	A037	Foam	2.2 gal.	A2-025	/	/	/	/	/	-	ฟิลิซส์	11 ต.ค. 64
26	ENG A2	Welding Area 3	1	A038	Dry chem	15		/	/	/	/	/	-	ฟิลิซส์	11 ต.ค. 64
27	ENG A2	Welding Area 4	1	A039	Foam	2.2 gal.		/	/	/	/	/	-	ฟิลิซส์	11 ต.ค. 64
28	ENG A2	TH & RS (Drinking cabinet)	1	A025	Dry chem	20		/	/	/	/	/	-	ฟิลิซส์	11 ต.ค. 64
29	ENG A2	TH & RS (rear shop)	1	A041	Dry chem	15	A2-029	/	/	/	/	/	-	ฟิลิซส์	11 ต.ค. 64
30	ENG A2	TH & RS (rear shop)	1		Dry chem	10		/	/	/	/	/	-	ฟิลิซส์	11 ต.ค. 64
31	ENG A2	TH & RS (rear shop)	1	A042	Dry chem	20	A2-030	/	/	/	/	/	-	ฟิลิซส์	11 ต.ค. 64
32	ENG A2	Material Store	1	A043	Dry chem	20	A2-031	/	/	/	/	/	-	ฟิลิซส์	11 ต.ค. 64
33	ENG A2	Material Store	1	A044	Dry chem	20	A2-032	/	/	/	/	/	-	ฟิลิซส์	11 ต.ค. 64
34	ENG A2	Gas Area	1		Dry chem	15		/	/	/	/	/	-	ฟิลิซส์	11 ต.ค. 64
35	Gate A2	Gate Booth 1	1	A019	Dry chem	20	A2-038	/	/	/	/	/	-	ฟิลิซส์	11 ต.ค. 64
36	Gate A2	Gate Booth 2	1	A020	Dry chem	20	A2-039	/	/	/	/	/	-	ฟิลิซส์	11 ต.ค. 64
37	Gate A2	Gate Booth 3	1	A021	Dry chem	10	A2-040	/	/	/	/	/	-	ฟิลิซส์	11 ต.ค. 64
38	Gate A2	Gate Booth 4	1	A022	Dry chem	10	A2-041	/	/	/	/	/	-	ฟิลิซส์	11 ต.ค. 64
39	Gate A2	Gate Booth 6	1	A023	Dry chem	15	A2-042	/	/	/	/	/	-	ฟิลิซส์	11 ต.ค. 64
40	Gate A2	Gate Booth 8	1	A024	Dry chem	20	A2-043	/	/	/	/	/	-	ฟิลิซส์	11 ต.ค. 64
41	HR Center	FH.Canteen	1	A001	Dry chem	10	A2-044	/	/	/	/	/	-	ฟิลิซส์	11 ต.ค. 64
42	HR Center	FH.Floor 2	2	A002	Clean.Ag	10	A2-045	/	/	/	/	/	-	ฟิลิซส์	11 ต.ค. 64
43	QC04	Sea Side			CO2	10 lbs		/	/	/	/	/	-	ฟิลิซส์	15 พ.ย. 64
44	QC04	Land Side			CO2	10 lbs		/	/	/	/	/	-	ฟิลิซส์	15 พ.ย. 64
45	QC04	Electrical Room			CO2	10 lbs		/	/	/	/	/	-	ฟิลิซส์	15 พ.ย. 64
46	QC04	Electrical Room			CO2	10 lbs		/	/	/	/	/	-	ฟิลิซส์	15 พ.ย. 64
47	QC04	Machine Room			CO2	10 lbs		/	/	/	/	/	-	ฟิลิซส์	15 พ.ย. 64
48	QC04	Machine Room			CO2	10 lbs		/	/	/	/	/	-	ฟิลิซส์	15 พ.ย. 64
49	QC04	Cabin Room			CO2	10 lbs		/	/	/	/	/	-	ฟิลิซส์	15 พ.ย. 64
50	QC05	Seaside			CO2	10 lbs		/	/	/	/	/	-	ฟิลิซส์	15 พ.ย. 64
51	QC05	Landside			CO2	10 lbs		/	/	/	/	/	-	ฟิลิซส์	15 พ.ย. 64
52	QC05	Roller สายไฟ			CO2	10 lbs		/	/	/	/	/	-	ฟิลิซส์	15 พ.ย. 64
53	QC05	Cabin Room			CO2	6.6 lbs		/	/	/	/	/	-	ฟิลิซส์	15 พ.ย. 64
54	QC05	Machine Room			CO2	10 lbs		/	/	/	/	/	-	ฟิลิซส์	15 พ.ย. 64
55	QC05	Electrical Room			CO2	10 lbs		/	/	/	/	/	-	ฟิลิซส์	15 พ.ย. 64
56	QC06	Seaside			CO2	10 lbs		/	/	/	/	/	-	ฟิลิซส์	15 พ.ย. 64
57	QC06	Cabin Room			Dry chem	10 lbs		/	/	/	/	/	-	ฟิลิซส์	15 พ.ย. 64
58	QC06	หน้าทางเข้า Machine Room			CO2	10 lbs		/	/	/	/	/	-	ฟิลิซส์	15 พ.ย. 64
59	QC06	Machine Room			CO2	10 lbs		/	/	/	/	/	-	ฟิลิซส์	15 พ.ย. 64
60	QC06	Machine Room			Dry chem	10		/	/	/	/	/	-	ฟิลิซส์	15 พ.ย. 64
61	QC06	Electrical Room			CO2	10 lbs		/	/	/	/	/	-	ฟิลิซส์	15 พ.ย. 64
62	RS 1	Inside cabin		RS01	Dry chem	10	A2-081	/	/	/	/	/	-	นิษฐ์ภาคิน/เขาวรัตน์	22 พ.ย. 64
63	RS 2	Inside cabin		RS02	Dry chem	15	D012	/	/	/	/	/	-	นิษฐ์ภาคิน/เขาวรัตน์	22 พ.ย. 64
64	RTG 08	Cabin room 2 (Out side)			Dry chem	15		/	/	/	/	/	-	จิระศักดิ์	25 พ.ย. 64
65	RTG 08	Land side (Electric panel)			Dry chem	15		/	/	/	/	/	-	จิระศักดิ์	25 พ.ย. 64
66	RTG 08	Sea side (Fuel tank)			Dry chem	15		/	/	/	/	/	-	จิระศักดิ์	25 พ.ย. 64
67	RTG 09	Cabin room			Dry chem	10		/	/	/	/	/	-	จิระศักดิ์	25 พ.ย. 64
68	RTG 09	Elect. In Room L/S			Dry chem	10		/	/	/	/	/	-	จิระศักดิ์	25 พ.ย. 64

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง Check list of fire extinguisher ทำเทียมเรือ A2
ครั้งที่ 4/2564 (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564)

ลำดับ	พื้นที่ Area	ตำแหน่ง Location	ชั้น	หมายเลข No.	ชนิด Type	ขนาด lbs.	รหัสถัง	รายการตรวจเช็ค (Items)					หมายเหตุ Remark	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ
								เข็มวัด Index	สลัก Pin Lock	สายรัด Pin tie	สายฉีด Hose reel	สภาพ ถังถัง Bucket			
69	RTG 09	Mechanic room S/S			Dry chem	10		/	/	/	/	/	-	จิระศักดิ์	25 พ.ย. 64
70	RTG 10	Cabin room 2 (Out side)		RG10-2	Dry chem	15	A2-114	/	/	/	/	/	-	จิระศักดิ์	24 พ.ย. 64
71	RTG 10	Land side (Electric panel)		RG10-3	Dry chem	15	A2-115	/	/	/	/	/	-	จิระศักดิ์	24 พ.ย. 64
72	RTG 10	Sea side (Fuel tank)		RG10-4	Dry chem	15	A2-116	/	/	/	/	/	-	จิระศักดิ์	24 พ.ย. 64
73	RTG 11	Cabin room		RG11-1	Dry chem	10	A2-118	/	/	/	/	/	-	จิระศักดิ์	24 พ.ย. 64
74	RTG 11	Elect. In Room L/S		RG11-3	Dry chem	10	A2-120	/	/	/	/	/	-	จิระศักดิ์	24 พ.ย. 64
75	RTG 11	Mechanic room S/S		RG11-4	Dry chem	10	A2-121	/	/	/	/	/	-	จิระศักดิ์	24 พ.ย. 64
76	Substation	Inside (front side)	1	A005	CO2	15	A2-122		/	/	/	/	-	พิสิษฐ์	11 ต.ค. 64
77	Substation	Inside (front side)	1	A006	CO2	15	A2-123		/	/	/	/	-	พิสิษฐ์	11 ต.ค. 64
78	Substation	Inside (Back side)	1	A007	CO2	15	A2-124		/	/	/	/	-	พิสิษฐ์	11 ต.ค. 64
79	Substation A2	Outside	1	A003	Dry chem	15	A2-125	/	/	/	/	/	-	พิสิษฐ์	11 ต.ค. 64
80	Substation A2	Outside	1	A004	Dry chem	15	A2-126	/	/	/	/	/	-	พิสิษฐ์	11 ต.ค. 64
81	TH 01	inside cabin	1	TH01	Dry chem			/	/	/	/	/	-	ปิยะสุภาคนิ/เขาวรัตน์	22 พ.ย. 64
82	TH 02	inside cabin	1	TH02	Dry chem			/	/	/	/	/	-	ปิยะสุภาคนิ/เขาวรัตน์	22 พ.ย. 64
83	TH 03	inside cabin	1	TH03	Dry chem	15	C1-199	/	/	/	/	/	-	ปิยะสุภาคนิ/เขาวรัตน์	22 พ.ย. 64
84	TH 04	inside cabin	1	TH04	Dry chem	15	C1-185	/	/	/	/	/	-	ปิยะสุภาคนิ/เขาวรัตน์	22 พ.ย. 64
85	TH 05	inside cabin	1	TH05	Dry chem			/	/	/	/	/	-	ปิยะสุภาคนิ/เขาวรัตน์	22 พ.ย. 64
86	TH 06	inside cabin	1	TH06	Dry chem	15	A2-132	/	/	/	/	/	-	ปิยะสุภาคนิ/เขาวรัตน์	22 พ.ย. 64
87	TH 07	inside cabin	1	TH07	Dry chem			/	/	/	/	/	-	ปิยะสุภาคนิ/เขาวรัตน์	22 พ.ย. 64
88	TH 08	inside cabin	1	TH08	Dry chem			/	/	/	/	/	-	ปิยะสุภาคนิ/เขาวรัตน์	22 พ.ย. 64
89	TH 09	inside cabin	1	TH09	Dry chem			/	/	/	/	/	-	ปิยะสุภาคนิ/เขาวรัตน์	22 พ.ย. 64
90	TH 10	inside cabin	1	TH10	Dry chem			/	/	/	/	/	-	ปิยะสุภาคนิ/เขาวรัตน์	22 พ.ย. 64
91	TH 11	inside cabin	1	TH11	Dry chem			/	/	/	/	/	-	ปิยะสุภาคนิ/เขาวรัตน์	22 พ.ย. 64
92	TH 12	inside cabin	1	TH12	Dry chem	15	A2-075	/	/	/	/	/	-	ปิยะสุภาคนิ/เขาวรัตน์	22 พ.ย. 64
93	TH 13	inside cabin	1	TH13	Dry chem	15	C1-182	/	/	/	/	/	-	ปิยะสุภาคนิ/เขาวรัตน์	22 พ.ย. 64
94	TH 14	inside cabin	1	TH14	Dry chem	15	C1-208	/	/	/	/	/	-	ปิยะสุภาคนิ/เขาวรัตน์	22 พ.ย. 64
95	TH 15	inside cabin	1	TH15	Dry chem	15	004	/	/	/	/	/	-	ปิยะสุภาคนิ/เขาวรัตน์	22 พ.ย. 64
96	TH 16	inside cabin	1	TH16	Dry chem	15		/	/	/	/	/	-	ปิยะสุภาคนิ/เขาวรัตน์	22 พ.ย. 64
97	TH 17	inside cabin	1	TH17	Dry chem	15	C1-184	/	/	/	/	/	-	ปิยะสุภาคนิ/เขาวรัตน์	22 พ.ย. 64
98	TH 18	inside cabin	1	TH18	Dry chem	15	C1-200	/	/	/	/	/	-	ปิยะสุภาคนิ/เขาวรัตน์	22 พ.ย. 64
99	TH 19	inside cabin	1	TH19	Dry chem	15	C1-193	/	/	/	/	/	-	ปิยะสุภาคนิ/เขาวรัตน์	22 พ.ย. 64
100	TH 20	inside cabin	1	TH20	Dry chem	15	C1-203	/	/	/	/	/	-	ปิยะสุภาคนิ/เขาวรัตน์	22 พ.ย. 64
101	Wharf Office A2	Wharf Floor 2	2	A045	Dry chem	20	A2-147	/	/	/	/	/	-	พิสิษฐ์	11 ต.ค. 64

หมายเหตุ : / = ปกติ X = ผิดปกติ

(นายปฏิภาณ ทองอยู่)

Safety Officer

ผู้จัดทำรายงาน

วันที่.....

(นางสาวสุธีรา วิสุทธีวรรณ)

Safety & Technical Training Supervisor

ผู้ทบทวน

วันที่.....

(นางสุภาภรณ์ เพ็ญธิสาร)

Safety and Environmental Specialist

ผู้อนุมัติ

วันที่.....