

เอกสารแนบ 4

เอกสารผลการตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อม



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรางโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคล อาคารชุด รีเจนท์โฮม 9

ที่อยู่ : ซอยสุขุมวิท 64 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 17/12/2564

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 20-28/12/2564

เลขปฏิบัติการ : WW 1751 - WW 1752

วันเดือนปีที่รายงานผล : 29/12/2564

ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง

รหัสลูกค้า : JP-083-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				Influent	Effluent	
pH	-	Electrometric Method	-	6.7	7.2	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	79	281	50
Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	32	39	50
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	13	6.7	20
TKN ²⁾	mg/L as N	Macro-Kjeldahl Method	<2.0	4.9	6.2	40
Sulfide ²⁾	mg/L	Iodometric Method	<0.30	0.30	9.6	4.0
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	5.4 x 10 ⁵	9.4 x 10 ⁵	
เลขปฏิบัติการ				WW 1751	WW 1752	
เวลาเก็บตัวอย่าง				10:24 น.	10:18 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่นขาว ตะกอนมาก มีกลิ่น	ขุ่นเหลืองอ่อน ตะกอนมาก มีกลิ่น	

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และ บางขนาด (ประเภท ก)

: ²⁾ วิเคราะห์โดย Test Tech



(Miss Fuengfa Sermmai)

Analyst



(Miss Thanutruean Tongbang)

Laboratory Manager

