

ภาคผนวก ก

เอกสารตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย

		FIRE HOSE CABINET								REMARK หมายเหตุ
No. ลำดับ	PLACE สถานที่	ตู้ดับเพลิง								
		Fire hose rack/ Reel		Fire Hydrant		Fire Hose 1.5 "		TEST	FEX	
		Fire hose สายฉีดน้ำ	Nozzle หัวฉีด	Coupling 2.5 หัวจ่ายน้ำ 2.5"	Cap ฝาครอบ	Fire hose 1.5 สายฉีดน้ำ 1.5	Nozzle 2.5 หัวฉีด 2.5	ทดสอบฉีดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block A ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block A FL.1	—	—	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	
2	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block A ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block A FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
3	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block A ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block A FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
4	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block B ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block B FL.1	—	—	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	
5	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block B ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block B FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
6	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block B ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block B FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
7	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block C ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block C FL.1	—	—	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	
8	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block C ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block C FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
9	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block C ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block C FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
10	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block D ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block D FL.1	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
11	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block D ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block D FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
12	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block E ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block E FL.1	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
13	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block E ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block E FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
14	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block E ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block E FL.3	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes	No hydrant 2.5 inch

No. ลำดับ		PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET							REMARK หมายเหตุ	
			ตู้ดับเพลิง								
			Fire hose rack/ Reel		Fire Hydrant		Fire Hose 1.5 "		TEST ทดสอบฉีดน้ำ		FEX ถังดับเพลิง
			Fire hose สายฉีดน้ำ	Nozzle หัวฉีด	Coupling 2.5 หัวจ่ายน้ำ 2.5"	Cap ฝาครอบ	Fire hose 1.5 สายฉีดน้ำ 1.5	Nozzle 2.5 หัวฉีด 2.5			
15	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block F ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block F FL.1	-	-	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes		
16	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block F ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block F FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes		
17	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block F ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block F FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes		
18	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block G ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block G FL.1	-	-	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes		
19	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block G ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block G FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	NO	Yes		
20	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block G ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block G FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes		
21	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block H ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block H FL.1	-	-	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes		
22	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block H ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block H FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes		
23	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block H ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block H FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes		
24	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block I ชั้น 1 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block I FL.1 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes		
25	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block I ชั้น 1 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block I FL.1 Left side	-	-	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes		
26	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block I ชั้น 2 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block I FL.2 Right side	-	-	Yes	Yes	-	-	No	Yes		
27	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block I ชั้น 2 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block I FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes		
28	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block I ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block I FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes		

No. ลำดับ		PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET								REMARK หมายเหตุ
			ตู้ดับเพลิง								
			Fire hose rack/ Reel		Fire Hydrant		Fire Hose 1.5 "		TEST	FEX	
		Fire hose สายฉีดน้ำ	Nozzle หัวฉีด	Coupling 2.5 หัวจ่ายน้ำ 2.5"	Cap ฝาครอบ	Fire hose 1.5 สายฉีดน้ำ 1.5	Nozzle 2.5 หัวฉีด 2.5	ทดสอบฉีดน้ำ	ถังดับเพลิง		
29	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block J ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block J FL.1	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes		
30	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block J ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block J FL.2	-	-	Yes	Yes	-	-	No	Yes		
31	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block K ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block K FL.1	Yes	-	Yes	Yes	-	-	No	Yes		
32	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block K ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block K FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes		
33	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block L ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block L FL.1	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes		
34	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block L ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block L FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes		
35	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block M/ 1 ชั้น 1 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block M/ 1 FL.1 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes		
36	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block M/ 2 ชั้น 1 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block M/ 2 FL.1 Right side	Yes	-	Yes	Yes	-	-	No	Yes		
37	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block M/ 1 ชั้น 2 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block M/ 1 FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes		
38	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block M/ 2 ชั้น 2 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block M/ 2 FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes		
39	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block N ชั้น 1 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block N FL.1 Left side	-	-	-	-	-	-	No	Yes		
40	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block N ชั้น 1 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block N FL.1 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes		
41	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block N ชั้น 2 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block N FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes		
42	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block N ชั้น 2 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block N FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes		

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET								REMARK หมายเหตุ
		ตู้ดับเพลิง								
		Fire hose rack/ Reel		Fire Hydrant		Fire Hose 1.5 "		TEST ทดสอบฉีดน้ำ	FEX ถังดับเพลิง	
		Fire hose สายฉีดน้ำ	Nozzle หัวฉีด	Coupling 2.5 หัวจ่ายน้ำ 2.5"	Cap ฝาครอบ	Fire hose 1.5 สายฉีดน้ำ 1.5	Nozzle 2.5 หัวฉีด 2.5			
43	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block O ชั้น 1 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block O FL.1 Left side	Yes	-	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
44	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block O ชั้น 1 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block O FL.1 Right side	Yes	-	YEs	Yes	-	-	No	Yes	
45	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block O ชั้น 2 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block O FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
46	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block O ชั้น 2 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block O FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
47	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block P ชั้น 1 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block P FL.1 Left side	-	-	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
48	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block P ชั้น 1 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block P FL.1 Right side	Yes	-	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
49	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block P ชั้น 2 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block P FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
50	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block P ชั้น 2 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block P FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
51	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block Q ชั้น 1 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block Q FL.1 Left side	Yes	-	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
52	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block Q ชั้น 1 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block Q FL.1 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
53	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block Q ชั้น 2 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block Q FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
54	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block Q ชั้น 2 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block Q FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
55	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ หน้า Villa 2001 FHC with fire extinguisher Villa 2001	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
56	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ หน้า Villa 2004 FHC with fire extinguisher Villa 2004	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET								REMARK หมายเหตุ
		ตู้ดับเพลิง								
		Fire hose rack/ Reel		Fire Hydrant		Fire Hose 1.5 "		TEST	FEX	
		Fire hose	Nozzle	Coupling 2.5	Cap	Fire hose 1.5	Nozzle 2.5	ทดสอบฉีดน้ำ	ถังดับเพลิง	
		สายฉีดน้ำ	หัวฉีด	หัวจ่ายน้ำ 2.5"	ฝาครอบ	สายฉีดน้ำ 1.5	หัวฉีด 2.5			
57	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ หน้า Villa 2005 FHC with fire extinguisher Villa 2005	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
58	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ หน้า Villa 2006 FHC with fire extinguisher Villa 2006	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
59	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ หน้า สนามเทนนิส FHC with fire extinguisher Tennis Court	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
60	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ ใน Villa 2007 FHC with fire extinguisher inside Villa 2007	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes	
61	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Black ginger FHC with fire extinguisher Black ginger	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
62	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Water treatment plant FHC with fire extinguisher Water treatment plant	-	-	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
63	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Tungkah hall/ 1 ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Tungkah hall/ 1 ชั้น 1	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes	
64	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Tungkah hall/ 2 ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Tungkah hall/ 2ชั้น 1	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes	
65	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Server Room ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Server Room ชั้น 2	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes	
66	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ ใกล้ Ice machine (Kitchen) FHC with fire extinguisher near Ice machine	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
67	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ หน้า HK Office FHC with fire extinguisher in front of HK Office	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
68	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ ข้างห้อง Broom 1 FHC with fire extinguisher beside Broom 1	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes	
69	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ ข้างห้อง Broom 3 FHC with fire extinguisher Beside Broom 3	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes	
70	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ ชั้นศาลาพักผ่อนประชุม FHC with fire extinguisher Rooftop meeting room	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes	

No. ลำดับ		PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET						REMARK หมายเหตุ		
			ตู้ดับเพลิง								
			Fire hose rack/ Reel		Fire Hydrant		Fire Hose 1.5 "			TEST	FEX
			Fire hose	Nozzle	Coupling 2.5	Cap	Fire hose 1.5	Nozzle 2.5			
			สายฉีดน้ำ	หัวฉีด	หัวจ่ายน้ำ 2.5"	ฝาครอบ	สายฉีดน้ำ 1.5	หัวฉีด 2.5	ทดสอบฉีดน้ำ	ถังดับเพลิง	
71		ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ ข้าง Mebe FHC with fire extinguisher beside Mebe	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	

Checked by : Wanirut Jettanakarn/ Security Manager

Date: February 4, 2022

Monthly Check Fire Hose Cabinet: February 2022

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET								REMARK หมายเหตุ
		ตู้ดับเพลิง								
		Fire hose rack/ Reel		Fire Hydrant		Fire Hose 1.5"		TEST ทดสอบฉีดน้ำ	FEX ถังดับเพลิง	
		Fire hose สายฉีดน้ำ	Nozzle หัวฉีด	Coupling 2.5 หัวจ่ายน้ำ 2.5"	Cap ฝาครอบ	Fire hose 1.5 สายฉีดน้ำ 1.5	Nozzle 2.5 หัวฉีด 2.5			
1	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block A ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block A FL.1	—	—	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	
2	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block A ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block A FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
3	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block A ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block A FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
4	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block B ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block B FL.1	—	—	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	
5	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block B ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block B FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
6	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block B ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block B FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
7	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block C ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block C FL.1	—	—	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	
8	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block C ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block C FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
9	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block C ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block C FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
10	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block D ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block D FL.1	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
11	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block D ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block D FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
12	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block E ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block E FL.1	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
13	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block E ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block E FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	

Monthly Check Fire Hose Cabinet: February 2022

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET								REMARK หมายเหตุ
		ตู้ดับเพลิง								
		Fire hose rack/ Reel		Fire Hydrant		Fire Hose 1.5 "		TEST ทดสอบฉีดน้ำ	FEX ถังดับเพลิง	
		Fire hose สายฉีดน้ำ	Nozzle หัวฉีด	Coupling 2.5 หัวจ่ายน้ำ 2.5"	Cap ฝาครอบ	Fire hose 1.5 สายฉีดน้ำ 1.5	Nozzle 2.5 หัวฉีด 2.5			
14	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block E ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block E FL.3	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes	
15	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block F ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block F FL.1	-	-	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	
16	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block F ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block F FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
17	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block F ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block F FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
18	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block G ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block G FL.1	-	-	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	
19	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block G ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block G FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	NO	Yes	
20	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block G ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block G FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
21	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block H ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block H FL.1	-	-	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	
22	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block H ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block H FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
23	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block H ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block H FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
24	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block I ชั้น 1 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block I FL.1 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
25	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block I ชั้น 1 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block I FL.1 Left side	-	-	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	
26	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block I ชั้น 2 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block I FL.2 Right side	-	-	Yes	Yes	-	-	No	Yes	

Monthly Check Fire Hose Cabinet: February 2022

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET								REMARK หมายเหตุ
		ตู้ดับเพลิง								
		Fire hose rack/ Reel		Fire Hydrant		Fire Hose 1.5 "		TEST ทดสอบฉีดน้ำ	FEX ถังดับเพลิง	
Fire hose สายฉีดน้ำ	Nozzle หัวฉีด	Coupling 2.5 หัวจ่ายน้ำ 2.5"	Cap ฝาครอบ	Fire hose 1.5 สายฉีดน้ำ 1.5	Nozzle 2.5 หัวฉีด 2.5					
27	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block I ชั้น 2 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block I FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
28	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block I ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block I FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
29	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block J ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block J FL.1	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
30	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block J ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block J FL.2	-	-	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
31	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block K ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block K FL.1	Yes	-	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
32	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block K ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block K FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
33	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block L ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block L FL.1	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
34	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block L ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block L FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
35	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block M/ 1 ชั้น 1 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block M/ 1 FL.1 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
36	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block M/ 2 ชั้น 1 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block M/ 2 FL.1 Right side	Yes	-	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
37	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block M/ 1 ชั้น 2 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block M/ 1 FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
38	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block M/ 2 ชั้น 2 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block M/ 2 FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
39	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block N ชั้น 1 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block N FL.1 Left side	-	-	-	-	-	-	No	Yes	

Monthly Check Fire Hose Cabinet: February 2022

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET								REMARK หมายเหตุ
		ตู้ดับเพลิง								
		Fire hose rack/ Reel		Fire Hydrant		Fire Hose 1.5 "		TEST ทดสอบฉีดน้ำ	FEX ถังดับเพลิง	
Fire hose สายฉีดน้ำ	Nozzle หัวฉีด	Coupling 2.5 หัวจ่ายน้ำ 2.5"	Cap ฝาครอบ	Fire hose 1.5 สายฉีดน้ำ 1.5	Nozzle 2.5 หัวฉีด 2.5					
40	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block N ชั้น 1 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block N FL.1 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
41	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block N ชั้น 2 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block N FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
42	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block N ชั้น 2 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block N FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
43	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block O ชั้น 1 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block O FL.1 Left side	Yes	-	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
44	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block O ชั้น 1 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block O FL.1 Right side	Yes	-	YEs	Yes	-	-	No	Yes	
45	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block O ชั้น 2 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block O FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
46	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block O ชั้น 2 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block O FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
47	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block P ชั้น 1 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block P FL.1 Left side	-	-	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
48	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block P ชั้น 1 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block P FL.1 Right side	Yes	-	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
49	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block P ชั้น 2 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block P FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
50	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block P ชั้น 2 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block P FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
51	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block Q ชั้น 1 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block Q FL.1 Left side	Yes	-	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
52	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block Q ชั้น 1 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block Q FL.1 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	

Monthly Check Fire Hose Cabinet: February 2022

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET								REMARK หมายเหตุ
		ตู้ดับเพลิง								
		Fire hose rack/ Reel		Fire Hydrant		Fire Hose 1.5 "		TEST ทดสอบฉีดน้ำ	FEX ถังดับเพลิง	
Fire hose สายฉีดน้ำ	Nozzle หัวฉีด	Coupling 2.5 หัวจ่ายน้ำ 2.5"	Cap ฝาครอบ	Fire hose 1.5 สายฉีดน้ำ 1.5	Nozzle 2.5 หัวฉีด 2.5					
53	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block Q ชั้น 2 ซ้ายซ้าย FHC with fire extinguisher Block Q FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
54	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block Q ชั้น 2 ซ้ายขวา FHC with fire extinguisher Block Q FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
55	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ หน้า Villa 2001 FHC with fire extinguisher Villa 2001	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
56	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ หน้า Villa 2004 FHC with fire extinguisher Villa 2004	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
57	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ หน้า Villa 2005 FHC with fire extinguisher Villa 2005	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
58	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ หน้า Villa 2006 FHC with fire extinguisher Villa 2006	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
59	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ หน้า สนามเทนนิส FHC with fire extinguisher Tennis Court	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
60	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ ใน Villa 2007 FHC with fire extinguisher inside Villa 2007	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes	
61	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Black ginger FHC with fire extinguisher Black ginger	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
62	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Water treatment plant FHC with fire extinguisher Water treatment plant	-	-	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
63	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Tungkah hall/ 1 ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Tungkah hall/ 1 ชั้น 1	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes	
64	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Tungkah hall/ 2 ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Tungkah hall/ 2ชั้น 1	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes	
65	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Server Room ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Server Room ชั้น 2	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes	

Monthly Check Fire Hose Cabinet: February 2022

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET								REMARK หมายเหตุ
		ตู้ดับเพลิง								
		Fire hose rack/ Reel		Fire Hydrant		Fire Hose 1.5 "		TEST	FEX	
		Fire hose	Nozzle	Coupling 2.5	Cap	Fire hose 1.5	Nozzle 2.5	ทดสอบฉีดน้ำ	ถังดับเพลิง	
		สายฉีดน้ำ	หัวฉีด	หัวจ่ายน้ำ 2.5"	ฝาครอบ	สายฉีดน้ำ 1.5	หัวฉีด 2.5			
66	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ ใกล้ Ice machine (Kitchen) FHC with fire extinguisher near Ice machine	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
67	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ หน้า HK Office FHC with fire extinguisher in front of HK Office	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
68	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ ข้างห้อง Broom 1 FHC with fire extinguisher beside Broom 1	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes	
69	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ ข้างห้อง Broom 3 FHC with fire extinguisher Beside Broom 3	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes	
70	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ ชั้นศาลาพักผ่อนประชุม FHC with fire extinguisher Rooftop meeting room	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes	
71	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ ข้าง Mebe FHC with fire extinguisher beside Mebe	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	

Checked by : Wanirut Jettanakarn/ Security Manager

Date: March 3, 2022

Monthly Check Fire Hose Cabinet: March 2022

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET							REMARK หมายเหตุ	
		ตู้ดับเพลิง								
		Fire hose rack/ Reel		Fire Hydrant		Fire Hose 1.5"		TEST ทดสอบฉีดน้ำ		FEX ถังดับเพลิง
		Fire hose สายฉีดน้ำ	Nozzle หัวฉีด	Coupling 2.5 หัวจ่ายน้ำ 2.5"	Cap ฝาครอบ	Fire hose 1.5 สายฉีดน้ำ 1.5	Nozzle 2.5 หัวฉีด 2.5			
1	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block A ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block A FL.1	—	—	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	
2	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block A ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block A FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
3	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block A ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block A FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
4	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block B ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block B FL.1	—	—	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	
5	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block B ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block B FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
6	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block B ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block B FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
7	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block C ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block C FL.1	—	—	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	
8	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block C ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block C FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
9	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block C ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block C FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
10	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block D ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block D FL.1	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
11	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block D ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block D FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
12	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block E ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block E FL.1	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
13	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block E ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block E FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	

Monthly Check Fire Hose Cabinet: March 2022

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET							REMARK หมายเหตุ	
		ตู้ดับเพลิง						TEST		FEX
		Fire hose rack/ Reel		Fire Hydrant		Fire Hose 1.5 "				
		Fire hose สายฉีดน้ำ	Nozzle หัวฉีด	Coupling 2.5 หัวจ่ายน้ำ 2.5"	Cap ฝาครอบ	Fire hose 1.5 สายฉีดน้ำ 1.5	Nozzle 2.5 หัวฉีด 2.5	ทดสอบฉีดน้ำ	ถังดับเพลิง	
14	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block E ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block E FL.3	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes	
15	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block F ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block F FL.1	-	-	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	
16	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block F ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block F FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
17	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block F ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block F FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
18	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block G ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block G FL.1	-	-	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	
19	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block G ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block G FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	NO	Yes	
20	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block G ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block G FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
21	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block H ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block H FL.1	-	-	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	
22	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block H ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block H FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
23	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block H ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block H FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
24	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block I ชั้น 1 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block I FL.1 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
25	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block I ชั้น 1 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block I FL.1 Left side	-	-	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	
26	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block I ชั้น 2 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block I FL.2 Right side	-	-	Yes	Yes	-	-	No	Yes	

Monthly Check Fire Hose Cabinet: March 2022

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET								REMARK หมายเหตุ
		ตู้ดับเพลิง								
		Fire hose rack/ Reel		Fire Hydrant		Fire Hose 1.5"		TEST	FEX	
		Fire hose	Nozzle	Coupling 2.5	Cap	Fire hose 1.5	Nozzle 2.5			
		สายฉีดน้ำ	หัวฉีด	หัวจ่ายน้ำ 2.5"	ฝาครอบ	สายฉีดน้ำ 1.5	หัวฉีด 2.5	ทดสอบฉีดน้ำ	ถังดับเพลิง	
27	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block I ชั้น 2 ผังซ้าย FHC with fire extinguisher Block I FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
28	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block I ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block I FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
29	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block J ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block J FL.1	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
30	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block J ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block J FL.2	-	-	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
31	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block K ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block K FL.1	Yes	-	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
32	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block K ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block K FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
33	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block L ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block L FL.1	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
34	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block L ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block L FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
35	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block M/ 1 ชั้น 1 ผังซ้าย FHC with fire extinguisher Block M/ 1 FL.1 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
36	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block M/ 2 ชั้น 1 ผังขวา FHC with fire extinguisher Block M/ 2 FL.1 Right side	Yes	-	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
37	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block M/ 1 ชั้น 2 ผังซ้าย FHC with fire extinguisher Block M/ 1 FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
38	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block M/ 2 ชั้น 2 ผังขวา FHC with fire extinguisher Block M/ 2 FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
39	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block N ชั้น 1 ผังซ้าย FHC with fire extinguisher Block N FL.1 Left side	-	-	-	-	-	-	No	Yes	

Monthly Check Fire Hose Cabinet: March 2022

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET								REMARK หมายเหตุ
		ตู้ดับเพลิง						TEST	FEX	
		Fire hose rack/ Reel		Fire Hydrant		Fire Hose 1.5 "				
		Fire hose สายฉีดน้ำ	Nozzle หัวฉีด	Coupling 2.5 หัวจ่ายน้ำ 2.5"	Cap ฝาคอวน	Fire hose 1.5 สายฉีดน้ำ 1.5	Nozzle 2.5 หัวฉีด 2.5	ทดสอบฉีดน้ำ	ถังดับเพลิง	
40	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block N ชั้น 1 ผังขวา FHC with fire extinguisher Block N FL.1 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	Water pipe supply to the FHC is leaking
41	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block N ชั้น 2 ผังซ้าย FHC with fire extinguisher Block N FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
42	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block N ชั้น 2 ผังขวา FHC with fire extinguisher Block N FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
43	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block O ชั้น 1 ผังซ้าย FHC with fire extinguisher Block O FL.1 Left side	Yes	-	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
44	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block O ชั้น 1 ผังขวา FHC with fire extinguisher Block O FL.1 Right side	Yes	-	YEs	Yes	-	-	No	Yes	
45	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block O ชั้น 2 ผังซ้าย FHC with fire extinguisher Block O FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
46	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block O ชั้น 2 ผังขวา FHC with fire extinguisher Block O FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
47	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block P ชั้น 1 ผังซ้าย FHC with fire extinguisher Block P FL.1 Left side	-	-	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
48	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block P ชั้น 1 ผังขวา FHC with fire extinguisher Block P FL.1 Right side	Yes	-	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
49	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block P ชั้น 2 ผังซ้าย FHC with fire extinguisher Block P FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
50	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block P ชั้น 2 ผังขวา FHC with fire extinguisher Block P FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
51	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block Q ชั้น 1 ผังซ้าย FHC with fire extinguisher Block Q FL.1 Left side	Yes	-	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
52	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block Q ชั้น 1 ผังขวา FHC with fire extinguisher Block Q FL.1 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	

Monthly Check Fire Hose Cabinet: March 2022

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET								REMARK หมายเหตุ
		ตู้ดับเพลิง								
		Fire hose rack/ Reel		Fire Hydrant		Fire Hose 1.5 "		TEST ทดสอบฉีดน้ำ	FEX ถังดับเพลิง	
		Fire hose สายฉีดน้ำ	Nozzle หัวฉีด	Coupling 2.5 หัวจ่ายน้ำ 2.5"	Cap ฝาครอบ	Fire hose 1.5 สายฉีดน้ำ 1.5	Nozzle 2.5 หัวฉีด 2.5			
53	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block Q ชั้น 2 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block Q FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
54	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block Q ชั้น 2 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block Q FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
55	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ หน้า Villa 2001 FHC with fire extinguisher Villa 2001	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
56	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ หน้า Villa 2004 FHC with fire extinguisher Villa 2004	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
57	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ หน้า Villa 2005 FHC with fire extinguisher Villa 2005	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
58	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ หน้า Villa 2006 FHC with fire extinguisher Villa 2006	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
59	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ หน้า สนามเทนนิส FHC with fire extinguisher Tennis Court	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
60	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ ใน Villa 2007 FHC with fire extinguisher inside Villa 2007	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes	
61	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Black ginger FHC with fire extinguisher Black ginger	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
62	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Water treatment plant FHC with fire extinguisher Water treatment plant	-	-	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
63	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Tungkah hall/ 1 ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Tungkah hall/ 1 ชั้น 1	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes	
64	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Tungkah hall/ 2 ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Tungkah hall/ 2ชั้น 1	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes	
65	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Server Room ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Server Room ชั้น 2	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes	

Monthly Check Fire Hose Cabinet: March 2022

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET							REMARK หมายเหตุ
		ตู้ดับเพลิง							
		Fire hose rack/ Reel		Fire Hydrant		Fire Hose 1.5 "		TEST	
		Fire hose	Nozzle	Coupling 2.5	Cap	Fire hose 1.5	Nozzle 2.5	ทดสอบฉีดน้ำ	ถังดับเพลิง
		สายฉีดน้ำ	หัวฉีด	หัวจ่ายน้ำ 2.5"	ฝาครอบ	สายฉีดน้ำ 1.5	หัวฉีด 2.5		
66	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ ใกล้ Ice machine (Kitchen) FHC with fire extinguisher near Ice machine	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes
67	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ หน้า HK Office FHC with fire extinguisher in front of HK Office	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes
68	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ ข้างห้อง Broom 1 FHC with fire extinguisher beside Broom 1	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes
69	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ ข้างห้อง Broom 3 FHC with fire extinguisher Beside Broom 3	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes
70	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ ชั้นลาดฟ้าห้องประชุม FHC with fire extinguisher Rooftop meeting room	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes
71	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ ข้าง Mebe FHC with fire extinguisher beside Mebe	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes

Follow up

FHC at the block N, water pipe leaking



Checked by : Wanirut Jettanakarn/ Security Manager

Date: April 4, 2022

Monthly Check Fire Hose Cabinet: April 2022

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET								REMARK หมายเหตุ
		ตู้ดับเพลิง								
		Fire hose rack/ Reel		Fire Hydrant		Fire Hose 1.5 "		TEST ทดสอบฉีดน้ำ	FEX ถังดับเพลิง	
		Fire hose สายฉีดน้ำ	Nozzle หัวฉีด	Coupling 2.5 หัวจ่ายน้ำ 2.5"	Cap ฝาครอบ	Fire hose 1.5 สายฉีดน้ำ 1.5	Nozzle 2.5 หัวฉีด 2.5			
1	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block A ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block A FL.1	—	—	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	
2	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block A ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block A FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
3	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block A ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block A FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
4	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block B ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block B FL.1	—	—	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	
5	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block B ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block B FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
6	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block B ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block B FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
7	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block C ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block C FL.1	—	—	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	
8	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block C ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block C FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
9	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block C ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block C FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
10	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block D ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block D FL.1	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
11	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block D ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block D FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
12	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block E ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block E FL.1	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
13	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block E ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block E FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	

Monthly Check Fire Hose Cabinet: April 2022

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET								REMARK หมายเหตุ
		ตู้ดับเพลิง								
		Fire hose rack/ Reel		Fire Hydrant		Fire Hose 1.5 "		TEST	FEX	
		Fire hose	Nozzle	Coupling 2.5	Cap	Fire hose 1.5	Nozzle 2.5			
		สายฉีดน้ำ	หัวฉีด	หัวจ่ายน้ำ 2.5"	ฝาครอบ	สายฉีดน้ำ 1.5	หัวฉีด 2.5	ทดสอบฉีดน้ำ	ถังดับเพลิง	
14	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block E ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block E FL.3	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes	
15	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block F ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block F FL.1	-	-	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	
16	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block F ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block F FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
17	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block F ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block F FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
18	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block G ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block G FL.1	-	-	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	
19	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block G ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block G FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	NO	Yes	
20	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block G ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block G FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
21	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block H ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block H FL.1	-	-	Yes	Yes	No	Yes	No	Yes	Request to order new fire hose to repalce the old one that leaking
22	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block H ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block H FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
23	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block H ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block H FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
24	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block I ชั้น 1 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block I FL.1 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
25	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block I ชั้น 1 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block I FL.1 Left side	-	-	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	
26	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block I ชั้น 2 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block I FL.2 Right side	-	-	Yes	Yes	-	-	No	Yes	

Monthly Check Fire Hose Cabinet: April 2022

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET								REMARK หมายเหตุ
		ตู้ดับเพลิง								
		Fire hose rack/ Reel		Fire Hydrant		Fire Hose 1.5 "		TEST ทดสอบฉีดน้ำ	FEX ถังดับเพลิง	
		Fire hose สายฉีดน้ำ	Nozzle หัวฉีด	Coupling 2.5 หัวจ่ายน้ำ 2.5"	Cap ฝาครอบ	Fire hose 1.5 สายฉีดน้ำ 1.5	Nozzle 2.5 หัวฉีด 2.5			
27	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block I ชั้น 2 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block I FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
28	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block I ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block I FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
29	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block J ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block J FL.1	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
30	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block J ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block J FL.2	-	-	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
31	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block K ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block K FL.1	Yes	-	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
32	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block K ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block K FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
33	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block L ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block L FL.1	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
34	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block L ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block L FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
35	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block M/ 1 ชั้น 1 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block M/ 1 FL.1 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
36	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block M/ 2 ชั้น 1 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block M/ 2 FL.1 Right side	Yes	-	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
37	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block M/ 1 ชั้น 2 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block M/ 1 FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
38	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block M/ 2 ชั้น 2 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block M/ 2 FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
39	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block N ชั้น 1 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block N FL.1 Left side	-	-	-	-	-	-	No	Yes	

Monthly Check Fire Hose Cabinet: April 2022

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET								REMARK หมายเหตุ
		ตู้ดับเพลิง								
		Fire hose rack/ Reel		Fire Hydrant		Fire Hose 1.5 "		TEST ทดสอบฉีดน้ำ	FEX ถังดับเพลิง	
		Fire hose สายฉีดน้ำ	Nozzle หัวฉีด	Coupling 2.5 หัวจ่ายน้ำ 2.5"	Cap ฝาท่อ	Fire hose 1.5 สายฉีดน้ำ 1.5	Nozzle 2.5 หัวฉีด 2.5			
40	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block N ชั้น 1 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block N FL.1 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
41	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block N ชั้น 2 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block N FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
42	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block N ชั้น 2 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block N FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
43	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block O ชั้น 1 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block O FL.1 Left side	Yes	-	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
44	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block O ชั้น 1 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block O FL.1 Right side	Yes	-	YEs	Yes	-	-	No	Yes	
45	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block O ชั้น 2 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block O FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
46	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block O ชั้น 2 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block O FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
47	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block P ชั้น 1 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block P FL.1 Left side	-	-	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
48	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block P ชั้น 1 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block P FL.1 Right side	Yes	-	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
49	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block P ชั้น 2 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block P FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
50	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block P ชั้น 2 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block P FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
51	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block Q ชั้น 1 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block Q FL.1 Left side	Yes	-	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
52	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block Q ชั้น 1 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block Q FL.1 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	

Monthly Check Fire Hose Cabinet: April 2022

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET								REMARK หมายเหตุ
		ตู้ดับเพลิง								
		Fire hose rack/ Reel		Fire Hydrant		Fire Hose 1.5 "		TEST ทดสอบฉีดน้ำ	FEX ถังดับเพลิง	
		Fire hose สายฉีดน้ำ	Nozzle หัวฉีด	Coupling 2.5 หัวจ่ายน้ำ 2.5"	Cap ฝาครอบ	Fire hose 1.5 สายฉีดน้ำ 1.5	Nozzle 2.5 หัวฉีด 2.5			
53	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block Q ชั้น 2 ซึงซ้าย FHC with fire extinguisher Block Q FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
54	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block Q ชั้น 2 ซึงขวา FHC with fire extinguisher Block Q FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
55	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ หน้า Villa 2001 FHC with fire extinguisher Villa 2001	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
56	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ หน้า Villa 2004 FHC with fire extinguisher Villa 2004	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
57	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ หน้า Villa 2005 FHC with fire extinguisher Villa 2005	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
58	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ หน้า Villa 2006 FHC with fire extinguisher Villa 2006	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
59	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ หน้า สนามเทนนิส FHC with fire extinguisher Tennis Court	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
60	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ ใน Villa 2007 FHC with fire extinguisher inside Villa 2007	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes	
61	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Black ginger FHC with fire extinguisher Black ginger	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
62	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Water treatment plant FHC with fire extinguisher Water treatment plant	-	-	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
63	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Tungkah hall/ 1 ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Tungkah hall/ 1 ชั้น 1	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes	
64	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Tungkah hall/ 2 ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Tungkah hall/ 2ชั้น 1	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes	
65	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Server Room ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Server Room ชั้น 2	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes	

Monthly Check Fire Hose Cabinet: April 2022

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET								REMARK หมายเหตุ
		ตู้ดับเพลิง								
		Fire hose rack/ Reel		Fire Hydrant		Fire Hose 1.5 "		TEST ทดสอบฉีดน้ำ	FEX ถังดับเพลิง	
		Fire hose สายฉีดน้ำ	Nozzle หัวฉีด	Coupling 2.5 หัวจ่ายน้ำ 2.5"	Cap ฝาครอบ	Fire hose 1.5 สายฉีดน้ำ 1.5	Nozzle 2.5 หัวฉีด 2.5			
66	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ โกลี Ice machine (Kitchen) FHC with fire extinguisher near Ice machine	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
67	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ หน้า HK Office FHC with fire extinguisher in front of HK Office	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
68	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ ข้างห้อง Broom 1 FHC with fire extinguisher beside Broom 1	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes	
69	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ ข้างห้อง Broom 3 FHC with fire extinguisher Beside Broom 3	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes	
70	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ ชั้นดาดฟ้าห้องประชุม FHC with fire extinguisher Rooftop meeting room	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes	
71	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ ข้าง Mebe FHC with fire extinguisher beside Mebe	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	

Follow up

Block H, FL 1 fire hose leaking need to order new



Checked by : Wanirut Jettanakarn/ Security Manager

Date: May 3, 2022

Monthly Check Fire Hose Cabinet: May 2022

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET								REMARK หมายเหตุ
		ตู้ดับเพลิง								
		Fire hose rack/ Reel		Fire Hydrant		Fire Hose 1.5"		TEST ทดสอบฉีดน้ำ	FEX ถังดับเพลิง	
		Fire hose สายฉีดน้ำ	Nozzle หัวฉีด	Coupling 2.5 หัวจ่ายน้ำ 2.5"	Cap ฝาครอบ	Fire hose 1.5 สายฉีดน้ำ 1.5	Nozzle 2.5 หัวฉีด 2.5			
1	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block A ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block A FL.1	—	—	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	
2	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block A ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block A FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
3	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block A ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block A FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
4	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block B ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block B FL.1	—	—	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	
5	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block B ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block B FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
6	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block B ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block B FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
7	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block C ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block C FL.1	—	—	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	
8	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block C ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block C FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
9	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block C ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block C FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
10	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block D ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block D FL.1	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
11	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block D ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block D FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
12	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block E ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block E FL.1	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
13	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block E ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block E FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	

Monthly Check Fire Hose Cabinet: May 2022

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET								REMARK หมายเหตุ
		ตู้ดับเพลิง						TEST	FEX	
		Fire hose rack/ Reel		Fire Hydrant		Fire Hose 1.5 "				
		Fire hose สายฉีดน้ำ	Nozzle หัวฉีด	Coupling 2.5 หัวจ่ายน้ำ 2.5"	Cap ฝาครอบ	Fire hose 1.5 สายฉีดน้ำ 1.5	Nozzle 2.5 หัวฉีด 2.5	ทดสอบฉีดน้ำ	ถังดับเพลิง	
14	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block E ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block E FL.3	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes	
15	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block F ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block F FL.1	-	-	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	
16	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block F ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block F FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
17	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block F ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block F FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
18	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block G ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block G FL.1	-	-	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	
19	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block G ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block G FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	NO	Yes	
20	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block G ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block G FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
21	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block H ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block H FL.1	-	-	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	
22	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block H ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block H FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
23	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block H ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block H FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
24	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block I ชั้น 1 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block I FL.1 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
25	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block I ชั้น 1 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block I FL.1 Left side	-	-	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	
26	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block I ชั้น 2 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block I FL.2 Right side	-	-	Yes	Yes	-	-	No	Yes	

Monthly Check Fire Hose Cabinet: May 2022

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET								REMARK หมายเหตุ
		ตู้ดับเพลิง								
		Fire hose rack/ Reel		Fire Hydrant		Fire Hose 1.5"		TEST ทดสอบฉีดน้ำ	FEX ถังดับเพลิง	
		Fire hose สายฉีดน้ำ	Nozzle หัวฉีด	Coupling 2.5 หัวจ่ายน้ำ 2.5"	Cap ฝาครอบ	Fire hose 1.5 สายฉีดน้ำ 1.5	Nozzle 2.5 หัวฉีด 2.5			
27	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block I ชั้น 2 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block I FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
28	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block I ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block I FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
29	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block J ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block J FL.1	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
30	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block J ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block J FL.2	-	-	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
31	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block K ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block K FL.1	Yes	-	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
32	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block K ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block K FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
33	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block L ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block L FL.1	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
34	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block L ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block L FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
35	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block M/ 1 ชั้น 1 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block M/ 1 FL.1 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
36	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block M/ 2 ชั้น 1 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block M/ 2 FL.1 Right side	Yes	-	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
37	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block M/ 1 ชั้น 2 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block M/ 1 FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
38	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block M/ 2 ชั้น 2 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block M/ 2 FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
39	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block N ชั้น 1 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block N FL.1 Left side	-	-	-	-	-	-	No	Yes	

Monthly Check Fire Hose Cabinet: May 2022

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET								REMARK หมายเหตุ
		ตู้ดับเพลิง								
		Fire hose rack/ Reel		Fire Hydrant		Fire Hose 1.5 "		TEST ทดสอบฉีดน้ำ	FEX ถังดับเพลิง	
		Fire hose สายฉีดน้ำ	Nozzle หัวฉีด	Coupling 2.5 หัวขายนํ้า 2.5"	Cap ฝาครอบ	Fire hose 1.5 สายฉีดน้ำ 1.5	Nozzle 2.5 หัวฉีด 2.5			
40	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block N ชั้น 1 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block N FL.1 Right side	Yes	Yes		Yes	-	-	No	Yes	
41	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block N ชั้น 2 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block N FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
42	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block N ชั้น 2 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block N FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
43	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block O ชั้น 1 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block O FL.1 Left side	Yes	-	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
44	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block O ชั้น 1 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block O FL.1 Right side	Yes	-	YEs	Yes	-	-	No	Yes	
45	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block O ชั้น 2 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block O FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
46	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block O ชั้น 2 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block O FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
47	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block P ชั้น 1 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block P FL.1 Left side	-	-	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
48	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block P ชั้น 1 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block P FL.1 Right side	Yes	-	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
49	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block P ชั้น 2 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block P FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
50	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block P ชั้น 2 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block P FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
51	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block Q ชั้น 1 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block Q FL.1 Left side	Yes	-	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
52	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block Q ชั้น 1 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block Q FL.1 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	

Monthly Check Fire Hose Cabinet: May 2022

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET								REMARK หมายเหตุ
		ตู้ดับเพลิง								
		Fire hose rack/ Reel		Fire Hydrant		Fire Hose 1.5"		TEST ทดสอบฉีดน้ำ	FEX ถังดับเพลิง	
		Fire hose สายฉีดน้ำ	Nozzle หัวฉีด	Coupling 2.5 หัวจ่ายน้ำ 2.5"	Cap ฝาครอบ	Fire hose 1.5 สายฉีดน้ำ 1.5	Nozzle 2.5 หัวฉีด 2.5			
53	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block Q ชั้น 2 ซ้ายซ้าย FHC with fire extinguisher Block Q,FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
54	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block Q ชั้น 2 ซ้ายขวา FHC with fire extinguisher Block Q, FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
55	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ หน้า Villa 2001 FHC with fire extinguisher Villa 2001	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
56	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ หน้า Villa 2004 FHC with fire extinguisher Villa 2004	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
57	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ หน้า Villa 2005 FHC with fire extinguisher Villa 2005	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
58	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ หน้า Villa 2006 FHC with fire extinguisher Villa 2006	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
59	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ หน้า สนามเทนนิส FHC with fire extinguisher Tennis Court	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
60	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ ใน Villa 2007 FHC with fire extinguisher inside Villa 2007	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes	
61	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Black ginger FHC with fire extinguisher Black ginger	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
62	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Water treatment plant FHC with fire extinguisher Water treatment plant	-	-	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
63	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Tungkah hall/ 1 ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Tungkah hall/ 1 ชั้น 1	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes	
64	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Tungkah hall/ 2 ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Tungkah hall/ 2ชั้น 1	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes	
65	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Server Room ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Server Room ชั้น 2	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes	

Monthly Check Fire Hose Cabinet: May 2022

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET								REMARK หมายเหตุ
		ตู้ดับเพลิง								
		Fire hose rack/ Reel		Fire Hydrant		Fire Hose 1.5"		TEST ทดสอบฉีดน้ำ	FEX ถังดับเพลิง	
		Fire hose สายฉีดน้ำ	Nozzle หัวฉีด	Coupling 2.5 หัวจ่ายน้ำ 2.5"	Cap ฝาครอบ	Fire hose 1.5 สายฉีดน้ำ 1.5	Nozzle 2.5 หัวฉีด 2.5			
66	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ ใกล้ Ice machine (Kitchen) FHC with fire extinguisher near Ice machine	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
67	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ หน้า HK Office FHC with fire extinguisher in front of HK Office	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
68	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ ข้างห้อง Broom 1 FHC with fire extinguisher beside Broom 1	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes	
69	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ ข้างห้อง Broom 3 FHC with fire extinguisher Beside Broom 3	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes	
70	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ ชั้นดาดฟ้าห้องประชุม FHC with fire extinguisher Rooftop meeting room	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes	
71	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ ข้าง Mebe FHC with fire extinguisher beside Mebe	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	

Follow up

FHC black ginger equest to remove nozzle that stuck is in the hydrant



Checked by : Wanirut Jettanakarn/ Security Manager

Date: June 3, 2022

THE SLATE

A PHUKET PEARL RESORT

Monthly Check Fire Hose Cabinet: June 2022

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET ตู้ดับเพลิง								REMARK หมายเหตุ
		Fire hose rack/ Reel		Fire Hydrant		Fire Hose 1.5 "		TEST ทดสอบฉีดน้ำ	FEX ถังดับเพลิง	
		Fire hose สายฉีดน้ำ	Nozzle หัวฉีด	Coupling 2.5 หัวจ่ายน้ำ 2.5"	Cap ฝาครอบ	Fire hose 1.5 สายฉีดน้ำ 1.5	Nozzle 2.5 หัวฉีด 2.5			
1	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block A ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block A FL.1	-	-	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	
2	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block A ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block A FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
3	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block A ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block A FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
4	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block B ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block B FL.1	-	-	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	
5	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block B ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block B FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
6	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block B ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block B FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
7	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block C ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block C FL.1	-	-	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	
8	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block C ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block C FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
9	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block C ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block C FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
10	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block D ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block D FL.1	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
11	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block D ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block D FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	

THE SLATE

A PHUKET PEARL RESORT

Monthly Check Fire Hose Cabinet: June 2022

Monthly Check Fire Hose Cabinet June 2022

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET ตู้ดับเพลิง								REMARK หมายเหตุ
		Fire hose rack/ Reel		Fire Hydrant		Fire Hose 1.5 "		TEST ทดสอบฉีดน้ำ	FEX ถังดับเพลิง	
		Fire hose สายฉีดน้ำ	Nozzle หัวฉีด	Coupling 2.5 หัวจ่ายน้ำ 2.5"	Cap ฝาครอบ	Fire hose 1.5 สายฉีดน้ำ 1.5	Nozzle 2.5 หัวฉีด 2.5			
12	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block E ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block E FL.1	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
13	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block E ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block E FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
14	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block E ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block E FL.3	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes	
15	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block F ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block F FL.1	-	-	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	
16	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block F ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block F FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
17	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block F ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block F FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
18	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block G ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block G FL.1	-	-	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	
19	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block G ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block G FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	NO	Yes	
20	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block G ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block G FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
21	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block H ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block H FL.1	-	-	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	
22	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block H ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block H FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	

THE SLATE

A PHUKET PEARL RESORT

Monthly Check Fire Hose Cabinet: June 2022

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET ตู้ดับเพลิง								REMARK หมายเหตุ
		Fire hose rack/ Reel		Fire Hydrant		Fire Hose 1.5 "		TEST ทดสอบฉีดน้ำ	FEX ถังดับเพลิง	
		Fire hose สายฉีดน้ำ	Nozzle หัวฉีด	Coupling 2.5 หัวจ่ายน้ำ 2.5"	Cap ฝาคอวน	Fire hose 1.5 สายฉีดน้ำ 1.5	Nozzle 2.5 หัวฉีด 2.5			
23	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block H ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block H FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
24	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block I ชั้น 1 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block I FL.1 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
25	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block I ชั้น 1 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block I FL.1 Left side	-	-	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	
26	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block I ชั้น 2 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block I FL.2 Right side	-	-	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
27	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block I ชั้น 2 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block I FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
28	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block I ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block I FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
29	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block J ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block J FL.1	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
30	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block J ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block J FL.2	-	-	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
31	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block K ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block K FL.1	Yes	-	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
32	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block K ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block K FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
33	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block L ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block L FL.1	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	

THE SLATE

A PHUKET PEARL RESORT

Monthly Check Fire Hose Cabinet: June 2022

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET								REMARK หมายเหตุ
		ตู้ดับเพลิง								
		Fire hose rack/ Reel		Fire Hydrant		Fire Hose 1.5 "		TEST	FEX	
		Fire hose สายฉีดน้ำ	Nozzle หัวฉีด	Coupling 2.5 หัวจ่ายน้ำ 2.5"	Cap ฝาครอบ	Fire hose 1.5 สายฉีดน้ำ 1.5	Nozzle 2.5 หัวฉีด 2.5	ทดสอบฉีดน้ำ	ถังดับเพลิง	
34	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block L ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block L FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
35	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block M/ 1 ชั้น 1 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block M/ 1 FL.1 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
36	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block M/ 2 ชั้น 1 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block M/ 2 FL.1 Right side	Yes	-	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
37	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block M/ 1 ชั้น 2 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block M/ 1 FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
38	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block M/ 2 ชั้น 2 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block M/ 2 FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
39	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block N ชั้น 1 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block N FL.1 Left side	-	-	-	-	-	-	No	Yes	
40	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block N ชั้น 1 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block N FL.1 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
41	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block N ชั้น 2 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block N FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
42	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block N ชั้น 2 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block N FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
43	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block O ชั้น 1 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block O FL.1 Left side	Yes	-	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
44	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block O ชั้น 1 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block O FL.1 Right side	Yes	-	YEs	Yes	-	-	No	Yes	

THE SLATE

A PHUKET PEARL RESORT

Monthly Check Fire Hose Cabinet: June 2022

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET ตู้ดับเพลิง								REMARK หมายเหตุ
		Fire hose rack/ Reel		Fire Hydrant		Fire Hose 1.5 "		TEST ทดสอบฉีดน้ำ	FEX ถังดับเพลิง	
		Fire hose สายฉีดน้ำ	Nozzle หัวฉีด	Coupling 2.5 หัวจ่ายน้ำ 2.5"	Cap ฝาคครอบ	Fire hose 1.5 สายฉีดน้ำ 1.5	Nozzle 2.5 หัวฉีด 2.5			
45	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block O ชั้น 2 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block O FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
46	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block O ชั้น 2 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block O FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
47	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block P ชั้น 1 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block P FL.1 Left side	-	-	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
48	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block P ชั้น 1 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block P FL.1 Right side	Yes	-	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
49	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block P ชั้น 2 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block P FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
50	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block P ชั้น 2 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block P FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
51	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block Q ชั้น 1 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block Q FL.1 Left side	Yes	-	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
52	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block Q ชั้น 1 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block Q FL.1 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
53	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block Q ชั้น 2 ฝั่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block Q FL.2 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
54	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Block Q ชั้น 2 ฝั่งขวา FHC with fire extinguisher Block Q FL.2 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
55	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ หน้า Villa 2001 FHC with fire extinguisher Villa 2001	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	

THE SLATE

A PHUKET PEARL RESORT

Monthly Check Fire Hose Cabinet: June 2022

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET								REMARK หมายเหตุ
		ตู้ดับเพลิง						TEST	FEX	
		Fire hose rack/ Reel		Fire Hydrant		Fire Hose 1.5 "				
		Fire hose สายฉีดน้ำ	Nozzle หัวฉีด	Coupling 2.5 หัวจ่ายน้ำ 2.5"	Cap ฝาคครอบ	Fire hose 1.5 สายฉีดน้ำ 1.5	Nozzle 2.5 หัวฉีด 2.5	ทดสอบฉีดน้ำ	ถังดับเพลิง	
56	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ หน้า Villa 2004 FHC with fire extinguisher Villa 2004	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
57	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ หน้า Villa 2005 FHC with fire extinguisher Villa 2005	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
58	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ หน้า Villa 2006 FHC with fire extinguisher Villa 2006	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
59	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ หน้า สนามเทนนิส FHC with fire extinguisher Tennis Court	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
60	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ ใน Villa 2007 FHC with fire extinguisher inside Villa 2007	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes	
61	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Black ginger FHC with fire extinguisher Black ginger	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
62	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Water treatment plant FHC with fire extinguisher Water treatment plant	-	-	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
63	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Tungkah hall/ 1 ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Tungkah hall/ 1 ชั้น 1	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes	
64	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Tungkah hall/ 2 ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Tungkah hall/ 2ชั้น 1	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes	
65	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Server Room ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Server Room ชั้น 2	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes	
66	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ ใกล้ Ice machine (Kitchen) FHC with fire extinguisher near Ice machine	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	

THE SLATE

A PHUKET PEARL RESORT

Monthly Check Fire Hose Cabinet: June 2022

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET								REMARK หมายเหตุ
		ตู้ดับเพลิง		TEST ทดสอบฉีดน้ำ	FEX ถังดับเพลิง					
		Fire hose rack/ Reel	Fire Hydrant			Fire Hose 1.5 "				
		Fire hose สายฉีดน้ำ	Nozzle หัวฉีด	Coupling 2.5 หัวจ่ายน้ำ 2.5"	Cap ฝาครอบ	Fire hose 1.5 สายฉีดน้ำ 1.5	Nozzle 2.5 หัวฉีด 2.5			
67	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ หน้า HK Office FHC with fire extinguisher in front of HK Office	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
68	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ ข้างห้อง Broom 1 FHC with fire extinguisher beside Broom 1	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes	
69	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ ข้างห้อง Broom 3 FHC with fire extinguisher Beside Broom 3	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes	
70	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ ชั้นศาลาฝ้าห้องประชุม FHC with fire extinguisher Rooftop meeting room	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes	
71	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ ข้าง Mebe FHC with fire extinguisher beside Mebe	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	

Checked by : Wanirut Jetanakarn/ Security Manager

Date: July 4, 2022

Monthly Fire Extinguisher Check: January 2022

No. ลำดับที่	Location ตำแหน่ง	FIRE EXTINGUISHER ถังดับเพลิง				REMARK หมายเหตุ
		TYPE OF FEX	SIZE	PRESSURE	CLEANING	
1	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Butler Office	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
2	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Black Ginger Kitchen 1	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
3	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Black Ginger Kitchen 2	Foam	2.5 G.	Normal	OK	
4	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Black Ginger Kitchen 3	CO2	10 lbs.	Normal	OK	
5	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ หอพักชาย ชั้น 1/ M Dormitory FL. 1	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
6	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ หอพักชาย ชั้น 2/ M Dormitory FL. 2	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
7	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ หอพักชาย ชั้น 3/ M Dormitory FL. 3	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
8	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ หอพักหญิง ชั้น 1/ FM Dormitory FL. 1	ABC	10 lbs.	Normal	OK	
9	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ หอพักหญิง ชั้น 2/FM Dormitory FL. 2	ABC	10 lbs.	Normal	OK	
10	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ หอพักหญิง ชั้น 3/FM Dormitory FL. 3	ABC	10 lbs.	Normal	OK	
11	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ ห้อง Generator 1	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
12	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ ห้อง Generator 2	Foam	2.5 G	Normal	OK	
13	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ ห้อง MDB Beside EN Office	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
14	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ EN Workshop	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
15	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ EN Office Entrance 1	Foam	2.5 G	Normal	OK	
16	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ EN Office Entrance 2	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
17	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ EN Office Entrance 3	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
18	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ Boiler Room 1	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
19	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ Boiler Room 2	Foam	2.5 G	Normal	OK	
20	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ Technician room 1	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
21	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ Technician room 2	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
22	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Receiving Area	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
23	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ EE room oposite Unifrom room	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
24	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Unifrom room	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
25	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Laundry Room	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	

Monthly Fire Extinguisher Check: January 2022

No. ลำดับที่	Location ตำแหน่ง	FIRE EXTINGUISHER ถังดับเพลิง				REMARK หมายเหตุ
		TYPE OF FEX	SIZE	PRESSURE	CLEANING	
26	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Server Room (next to Excom) 1	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	
27	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Server Room (next to Excom) 2	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	
28	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Katu 1 (Linen room)	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
29	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ MDB Tongkah Hall	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
30	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Tongkah 1	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
31	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Tongkah 2	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
32	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Tongkah 3	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
33	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Main Kitchen Room 1	CO2	20 lbs.	Normal	OK	
34	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Main Kitchen Room 2	Foam	2.5 G	Normal	OK	
35	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Main Kitchen Room 3	CO2	20 lbs.	Normal	OK	
36	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Main Kitchen Room 4	Foam	2.5 G	Normal	OK	
37	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Front Office	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	
38	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ Lobby Gas Store Room	Foam	2.5 G.	Normal	OK	
39	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ Public Area Office	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
40	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Revet	CO2	10 lbs.	Normal	OK	
41	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Rebar	CO2	10 lbs.	Normal	OK	
42	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Rivet Kitchen 1	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
43	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Rivet Kitchen 2	CO2	10 lbs.	Normal	OK	
44	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Rivet Kitchen 3	Foam	2.5 G	Normal	OK	
45	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Security Beach Gate	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
46	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ MDB. Garden Office	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
47	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ MDB. Tin Box	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
48	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Tin Box	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
49	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Gym 1	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
50	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Gym 2	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	

THE SLATE

A PHUKET PEARL RESORT

Monthly Fire Extinguisher Check: January 2022

No. ลำดับที่	Location ตำแหน่ง	FIRE EXTINGUISHER ถังดับเพลิง				REMARK หมายเหตุ
		TYPE OF FEX	SIZE	PRESSURE	CLEANING	
51	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ TTS	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
52	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Secerity Main Gate	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
53	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Coqoon Spa Reception	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	
54	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Salon Room	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	
55	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Outside Salon Room	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
56	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Delux Room Spa No.2	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	
57	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Heat Pump Spa 3	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	Cannot access and need to relocation to install outside
58	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Motorcycle parking 1	FOAM	2.5 G	Normal	OK	
59	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Motorcycle parking 2	FOAM	2.5 G	Normal	OK	
60	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Counter Concierge	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
61	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Stock room	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	
62	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Accounting Office	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
63	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Dive center	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
64	Automatic extinguisher Main kitchen 1	Haloron	5 Kg	Normal	OK	
65	Automatic extinguisher Main kitchen 2	Haloron	5 Kg	Low	OK	Request to refill

Pending

Automatic extinguisher Main kitchen 2



THE SLATE

A PHUKET PEARL RESORT

Monthly Fire Extinguisher Check: January 2022

No. ลำดับที่	Location ตำแหน่ง	FIRE EXTINGUISHER ถังดับเพลิง				REMARK หมายเหตุ
		TYPE OF FEX	SIZE	PRESSURE	CLEANING	

Dry chemical is in the heat pump spa 3 request to relocation to install outside



Checked by : Wanirut Jettanakarn/ Security Manager

Date: Feb 3, 2022

Monthly Fire Extinguisher Check: February 2022

No. ลำดับที่	Location ตำแหน่ง	FIRE EXTINGUISHER ถังดับเพลิง				REMARK หมายเหตุ
		TYPE OF FEX	SIZE	PRESSURE	CLEANING	
1	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Butler Office	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
2	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Black Ginger Kitchen 1	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
3	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Black Ginger Kitchen 2	Foam	2.5 G.	Normal	OK	
4	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Black Ginger Kitchen 3	CO2	10 lbs.	Normal	OK	
5	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ หอพักชาย ชั้น 1/ M Dormitory FL. 1	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
6	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ หอพักชาย ชั้น 2/ M Dormitory FL. 2	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
7	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ หอพักชาย ชั้น 3/ M Dormitory FL. 3	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
8	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ หอพักหญิง ชั้น 1/ FM Dormitory FL. 1	ABC	10 lbs.	Normal	OK	
9	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ หอพักหญิง ชั้น 2/FM Dormitory FL. 2	ABC	10 lbs.	Normal	OK	
10	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ หอพักหญิง ชั้น 3/FM Dormitory FL. 3	ABC	10 lbs.	Normal	OK	
11	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ ห้อง Generator 1	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
12	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ ห้อง Generator 2	Foam	2.5 G	Normal	OK	
13	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ ห้อง MDB Beside EN Office	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
14	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ EN Workshop	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
15	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ EN Office Entrance 1	Foam	2.5 G	Normal	OK	
16	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ EN Office Entrance 2	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
17	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ EN Office Entrance 3	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
18	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ Boiler Room 1	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
19	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ Boiler Room 2	Foam	2.5 G	Normal	OK	
20	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ Technician room 1	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
21	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ Technician room 2	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
22	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Receiving Area	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
23	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ EE room oposite Uniform room	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
24	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Uniform room	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
25	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Laundry Room	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	

Monthly Fire Extinguisher Check: February 2022

No. ลำดับที่	Location ตำแหน่ง	FIRE EXTINGUISHER ถังดับเพลิง				REMARK หมายเหตุ
		TYPE OF FEX	SIZE	PRESSURE	CLEANING	
26	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Server Room (next to Excom) 1	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	
27	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Server Room (next to Excom) 2	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	
28	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Katu 1 (Linen room)	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
29	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ MDB Tongkah Hall	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
30	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Tongkah 1	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
31	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Tongkah 2	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
32	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Tongkah 3	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
33	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Main Kitchen Room 1	CO2	20 lbs.	Normal	OK	
34	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Main Kitchen Room 2	Foam	2.5 G	Normal	OK	
35	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Main Kitchen Room 3	CO2	20 lbs.	Normal	OK	
36	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Main Kitchen Room 4	Foam	2.5 G	Normal	OK	
37	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Front Office	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	
38	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ Lobby Gas Store Room	Foam	2.5 G.	Normal	OK	
39	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ Public Area Office	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
40	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Revet	CO2	10 lbs.	Normal	OK	
41	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Rebar	CO2	10 lbs.	Normal	OK	
42	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Rivet Kitchen 1	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
43	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Rivet Kitchen 2	CO2	10 lbs.	Normal	OK	
44	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Rivet Kitchen 3	Foam	2.5 G	Normal	OK	
45	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Security Beach Gate	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
46	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ MDB. Garden Office	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
47	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ MDB. Tin Box	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
48	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Tin Box	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
49	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Gym 1	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
50	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Gym 2	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	

Monthly Fire Extinguisher Check: February 2022

No. ลำดับที่	Location ตำแหน่ง	FIRE EXTINGUISHER ถังดับเพลิง				REMARK หมายเหตุ
		TYPE OF FEX	SIZE	PRESSURE	CLEANING	
51	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ TTS	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
52	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Secerity Main Gate	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
53	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Coqoon Spa Reception	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	
54	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Salon Room	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	
55	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Outside Salon Room	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
56	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Delux Room Spa No.2	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	
57	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Heat Pump Spa 3	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
58	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Motorcycle parking 1	FOAM	2.5 G	Normal	OK	
59	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Motorcycle parking 2	FOAM	2.5 G	Normal	OK	
60	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Counter Concierge	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
61	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Stock room	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	
62	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Accounting Office	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
63	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Dive center	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
64	Automactic extinguisher Main kitchen 1	Haloron	5 Kg	Normal	OK	
65	Automactic extinguisher Main kitchen 2	Haloron	5 Kg	Low	OK	Request to refill

Checked by : Wanirut Jettanakarn/ Security Manager

Date: Mar 3, 2022

Monthly Fire Extinguisher Check: March 2022

No. ลำดับที่	Location ตำแหน่ง	FIRE EXTINGUISHER ถังดับเพลิง				REMARK หมายเหตุ
		TYPE OF FEX	SIZE	PRESSURE	CLEANING	
1	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Butler Office	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
2	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Black Ginger Kitchen 1	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
3	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Black Ginger Kitchen 2	Foam	2.5 G.	Normal	OK	
4	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Black Ginger Kitchen 3	CO2	10 lbs.	Normal	OK	
5	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ หอพักชาย ชั้น 1/ M Dormitory FL. 1	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
6	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ หอพักชาย ชั้น 2/ M Dormitory FL. 2	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
7	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ หอพักชาย ชั้น 3/ M Dormitory FL. 3	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
8	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ หอพักหญิง ชั้น 1/ FM Dormitory FL. 1	ABC	10 lbs.	Normal	OK	
9	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ หอพักหญิง ชั้น 2/FM Dormitory FL. 2	ABC	10 lbs.	Normal	OK	
10	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ หอพักหญิง ชั้น 3/FM Dormitory FL. 3	ABC	10 lbs.	Normal	OK	
11	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ ห้อง Generator 1	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
12	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ ห้อง Generator 2	Foam	2.5 G	Normal	OK	
13	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ ห้อง MDB Beside EN Office	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
14	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ EN Workshop	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
15	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ EN Office Entrance 1	Foam	2.5 G	Normal	OK	
16	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ EN Office Entrance 2	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
17	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ EN Office Entrance 3	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
18	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ Boiler Room 1	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
19	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ Boiler Room 2	Foam	2.5 G	Normal	OK	
20	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ Technician room 1	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
21	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ Technician room 2	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
22	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Receiving Area	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
23	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ EE room oposite Unifrom room	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
24	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Unifrom room	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	

Monthly Fire Extinguisher Check: March 2022

No. ลำดับที่	Location ตำแหน่ง	FIRE EXTINGUISHER ถังดับเพลิง				REMARK หมายเหตุ
		TYPE OF FEX	SIZE	PRESSURE	CLEANING	
25	ถังดับเพลิง ทีวีบริเวณ Laundry Room	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	
26	ถังดับเพลิง อยู่ทีวีบริเวณ Server Room (next to Excom) 1	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	
27	ถังดับเพลิง อยู่ทีวีบริเวณ Server Room (next to Excom) 2	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	
28	ถังดับเพลิง ทีวีบริเวณ Katu 1 (Linen room)	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
29	ถังดับเพลิง อยู่ทีวีบริเวณ MDB Tongkah Hall	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
30	ถังดับเพลิง อยู่ทีวีบริเวณ Tongkah 1	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
31	ถังดับเพลิง อยู่ทีวีบริเวณ Tongkah 2	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
32	ถังดับเพลิง อยู่ทีวีบริเวณ Tongkah 3	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
33	ถังดับเพลิง ทีวีบริเวณ Main Kitchen Room 1	CO2	20 lbs.	Normal	OK	
34	ถังดับเพลิง ทีวีบริเวณ Main Kitchen Room 2	Foam	2.5 G	Normal	OK	
35	ถังดับเพลิง ทีวีบริเวณ Main Kitchen Room 3	CO2	20 lbs.	Normal	OK	
36	ถังดับเพลิง ทีวีบริเวณ Main Kitchen Room 4	Foam	2.5 G	Normal	OK	
37	ถังดับเพลิง ทีวีบริเวณ Front Office	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	
38	เครื่องดับเพลิง อยู่ทีวีบริเวณ Lobby Gas Store Room	Foam	2.5 G.	Normal	OK	
39	เครื่องดับเพลิง อยู่ทีวีบริเวณ Public Area Office	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
40	ถังดับเพลิง ทีวีบริเวณ Revet	CO2	10 lbs.	Normal	OK	
41	ถังดับเพลิง ทีวีบริเวณ Rebar	CO2	10 lbs.	Normal	OK	
42	ถังดับเพลิง อยู่ทีวีบริเวณ Rivet Kitchen 1	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
43	ถังดับเพลิง อยู่ทีวีบริเวณ Rivet Kitchen 2	CO2	10 lbs.	Normal	OK	
44	ถังดับเพลิง อยู่ทีวีบริเวณ Rivet Kitchen 3	Foam	2.5 G	Normal	OK	
45	ถังดับเพลิง ทีวีบริเวณ Security Beach Gate	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
46	ถังดับเพลิง ทีวีบริเวณ MDB. Garden Office	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
47	ถังดับเพลิง ทีวีบริเวณ MDB. Tin Box	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
48	ถังดับเพลิง ทีวีบริเวณ Tin Box	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	

Monthly Fire Extinguisher Check: March 2022

No. ลำดับที่	Location ตำแหน่ง	FIRE EXTINGUISHER ถังดับเพลิง				REMARK หมายเหตุ
		TYPE OF FEX	SIZE	PRESSURE	CLEANING	
49	ถังดับเพลิง ทีวีบริเวณ Gym 1	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
50	ถังดับเพลิง ทีวีบริเวณ Gym 2	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
51	เครื่องดับเพลิง อยู่ทีวีบริเวณ TTS	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
52	ถังดับเพลิง ทีวีบริเวณ Secerity Main Gate	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
53	ถังดับเพลิง ทีวีบริเวณ Coqoon Spa Reception	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	
54	ถังดับเพลิง อยู่ทีวีบริเวณ Salon Room	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	
55	ถังดับเพลิง อยู่ทีวีบริเวณ Outside Salon Room	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
56	ถังดับเพลิง อยู่ทีวีบริเวณ Delux Room Spa No.2	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	
57	ถังดับเพลิง อยู่ทีวีบริเวณ Heat Pump Spa 3	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	Cannot access and need to relocation to install outside
58	ถังดับเพลิง อยู่ทีวีบริเวณ Motorcycle parking 1	FOAM	2.5 G	Normal	OK	
59	ถังดับเพลิง อยู่ทีวีบริเวณ Motorcycle parking 2	FOAM	2.5 G	Normal	OK	
60	ถังดับเพลิง ทีวีบริเวณ Counter Concierge	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
61	ถังดับเพลิง อยู่ทีวีบริเวณ Stock room	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	
62	ถังดับเพลิง ทีวีบริเวณ Accounting Office	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
63	ถังดับเพลิง ทีวีบริเวณ Dive center	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
64	Automatic extinguisher Main kitchen 1	Haloron	5 Kg	Normal	OK	
65	Automatic extinguisher Main kitchen 2	Haloron	5 Kg	Normal	OK	
66	ถังดับเพลิง ทีวีบริเวณ Pool 2	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	Additional as audit commented
67	ถังดับเพลิง ทีวีบริเวณ Pump room pool 1	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	Additional as audit commented
68	ถังดับเพลิง ทีวีบริเวณ Revet store	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	Additional as audit commented
69	ถังดับเพลิง ทีวีบริเวณ Pump room Block J-K	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	Additional as audit commented
70	ถังดับเพลิง ทีวีบริเวณ Pump room Block L	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	Additional as audit commented
71	ถังดับเพลิง ทีวีบริเวณ Pump room Block L	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	Additional as audit commented
72	ถังดับเพลิง ทีวีบริเวณ Pump room Block M	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	Additional as audit commented

Monthly Fire Extinguisher Check: March 2022

No. ลำดับที่	Location ตำแหน่ง	FIRE EXTINGUISHER ถังดับเพลิง				REMARK หมายเหตุ
		TYPE OF FEK	SIZE	PRESSURE	CLEANING	
73	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Pump room Block N	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	Additional as audit commented
74	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Pump room Block O	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	Additional as audit commented
75	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Pump room Block P	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	Additional as audit commented
76	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Pump room Block Q	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	Additional as audit commented

Done: Low pressure repalced

1. ถังดับเพลิง ที่บริเวณ ห้อง Generator 2 /Foam



2. Pool 2



3. block L, FL 1



4. Tennis court closed to roundabout



Reported by : Wanirut Jettanakarn/ Security Manager

Date: April 4, 2022

Monthly Fire Extinguisher Check: April 2022

No. ลำดับที่	Location ตำแหน่ง	FIRE EXTINGUISHER ถังดับเพลิง				REMARK หมายเหตุ
		TYPE OF FEK	SIZE	PRESSURE	CLEANING	
1	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Butler Office	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
2	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Black Ginger Kitchen 1	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
3	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Black Ginger Kitchen 2	Foam	2.5 G.	Normal	OK	
4	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Black Ginger Kitchen 3	CO2	10 lbs.	Normal	OK	
5	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ หอพักชาย ชั้น 1/ M Dormitory FL. 1	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
6	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ หอพักชาย ชั้น 2/ M Dormitory FL. 2	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
7	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ หอพักชาย ชั้น 3/ M Dormitory FL. 3	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
8	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ หอพักหญิง ชั้น 1/ FM Dormitory FL. 1	ABC	10 lbs.	Normal	OK	
9	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ หอพักหญิง ชั้น 2/FM Dormitory FL. 2	ABC	10 lbs.	Normal	OK	
10	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ หอพักหญิง ชั้น 3/FM Dormitory FL. 3	ABC	10 lbs.	Normal	OK	
11	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ ห้อง Generator 1	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
12	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ ห้อง Generator 2	Foam	2.5 G	Normal	OK	
13	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ ห้อง MDB Beside EN Office	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
14	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ EN Workshop	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
15	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ EN Office Entrance 1	Foam	2.5 G	Normal	OK	
16	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ EN Office Entrance 2	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
17	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ EN Office Entrance 3	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
18	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ Boiler Room 1	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
19	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ Boiler Room 2	Foam	2.5 G	Normal	OK	
20	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ Technician room 1	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
21	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ Technician room 2	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
22	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Receiving Area	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
23	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ EE room oposite Unifrom room	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
24	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Unifrom room	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	

Monthly Fire Extinguisher Check: April 2022

No. ลำดับที่	Location ตำแหน่ง	FIRE EXTINGUISHER ถังดับเพลิง				REMARK หมายเหตุ
		TYPE OF FEX	SIZE	PRESSURE	CLEANING	
25	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Laundry Room	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	
26	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Server Room (next to Excom) 1	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	
27	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Server Room (next to Excom) 2	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	
28	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Katu 1 (Linen room)	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
29	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ MDB Tongkah Hall	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
30	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Tongkah 1	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
31	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Tongkah 2	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
32	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Tongkah 3	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
33	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Main Kitchen Room 1	CO2	20 lbs.	Normal	OK	
34	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Main Kitchen Room 2	Foam	2.5 G	Normal	OK	
35	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Main Kitchen Room 3	CO2	20 lbs.	Normal	OK	
36	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Main Kitchen Room 4	Foam	2.5 G	Normal	OK	
37	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Front Office	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	
38	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ Lobby Gas Store Room	Foam	2.5 G.	Normal	OK	
39	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ Public Area Office	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
40	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Revet	CO2	10 lbs.	Normal	OK	
41	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Rebar	CO2	10 lbs.	Normal	OK	
42	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Rivet Kitchen 1	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
43	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Rivet Kitchen 2	CO2	10 lbs.	Normal	OK	
44	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Rivet Kitchen 3	Foam	2.5 G	Normal	OK	
45	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Security Beach Gate	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
46	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ MDB. Garden Office	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
47	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ MDB. Tin Box	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
48	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Tin Box	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	

Monthly Fire Extinguisher Check: April 2022

No. ลำดับที่	Location ตำแหน่ง	FIRE EXTINGUISHER ถังดับเพลิง				REMARK หมายเหตุ
		TYPE OF FEX	SIZE	PRESSURE	CLEANING	
49	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Gym 1	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
50	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Gym 2	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
51	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ TTS	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
52	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Secerity Main Gate	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
53	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Coqoon Spa Reception	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	
54	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Salon Room	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	
55	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Outside Salon Room	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
56	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Delux Room Spa No.2	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	
57	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Heat Pump Spa 3	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	Cannot access and need to relocation to install outside
58	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Motorcycle parking 1	FOAM	2.5 G	Normal	OK	
59	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Motorcycle parking 2	FOAM	2.5 G	Normal	OK	
60	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Counter Concierge	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
61	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Stock room	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	
62	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Accounting Office	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
63	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Dive center	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
64	Automatic extinguisher Main kitchen 1	Haloron	5 Kg	Normal	OK	
65	Automatic extinguisher Main kitchen 2	Haloron	5 Kg	Normal	OK	
66	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Pool 2	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
67	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Pump room pool 1	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
68	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Revet store	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
69	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Pump room Block J-K	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
70	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Pump room Block L	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
71	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Pump room Block L	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
72	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Pump room Block M	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	

Monthly Fire Extinguisher Check: April 2022

No. ลำดับที่	Location ตำแหน่ง	FIRE EXTINGUISHER ถังดับเพลิง				REMARK หมายเหตุ
		TYPE OF FEX	SIZE	PRESSURE	CLEANING	
73	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Pump room Block N	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
74	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Pump room Block O	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
75	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Pump room Block P	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
76	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Pump room Block Q	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	

Reported by : Wanirut Jettanakarn/ Security Manager

Date: May 3, 2022

Monthly Fire Extinguisher Check: May 2022

No. ลำดับที่	Location ตำแหน่ง	FIRE EXTINGUISHER ถังดับเพลิง				REMARK หมายเหตุ
		TYPE OF FEX	SIZE	PRESSURE	CLEANING	
1	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Butler Office	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
2	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Black Ginger Kitchen 1	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
3	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Black Ginger Kitchen 2	Foam	2.5 G.	Normal	OK	
4	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Black Ginger Kitchen 3	CO2	10 lbs.	Normal	OK	
5	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ หอพักชาย ชั้น 1/ M Dormitory FL. 1	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
6	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ หอพักชาย ชั้น 2/ M Dormitory FL. 2	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
7	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ หอพักชาย ชั้น 3/ M Dormitory FL. 3	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
8	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ หอพักหญิง ชั้น 1/ FM Dormitory FL. 1	ABC	10 lbs.	Normal	OK	
9	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ หอพักหญิง ชั้น 2/FM Dormitory FL. 2	ABC	10 lbs.	Normal	OK	
10	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ หอพักหญิง ชั้น 3/FM Dormitory FL. 3	ABC	10 lbs.	Normal	OK	
11	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ ห้อง Generator 1	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
12	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ ห้อง Generator 2	Foam	2.5 G	Normal	OK	
13	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ ห้อง MDB Beside EN Office	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
14	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ EN Workshop	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
15	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ EN Office Entrance 1	Foam	2.5 G	Normal	OK	
16	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ EN Office Entrance 2	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
17	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ EN Office Entrance 3	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
18	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ Boiler Room 1	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
19	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ Boiler Room 2	Foam	2.5 G	Normal	OK	
20	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ Technician room 1	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
21	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ Technician room 2	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
22	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Receiving Area	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
23	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ EE room oposite Unifrom room	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
24	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Unifrom room	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
25	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Laundry Room	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	

Monthly Fire Extinguisher Check: May 2022

No. ลำดับที่	Location ตำแหน่ง	FIRE EXTINGUISHER ถังดับเพลิง				REMARK หมายเหตุ
		TYPE OF FEX	SIZE	PRESSURE	CLEANING	
26	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Server Room (next to Excom) 1	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	
27	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Server Room (next to Excom) 2	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	
28	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Katu 1 (Linen room)	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
29	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ MDB Tongkah Hall	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
30	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Tongkah 1	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
31	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Tongkah 2	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
32	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Tongkah 3	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
33	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Main Kitchen Room 1	CO2	20 lbs.	Normal	OK	
34	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Main Kitchen Room 2	Foam	2.5 G	Normal	OK	
35	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Main Kitchen Room 3	CO2	20 lbs.	Normal	OK	
36	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Main Kitchen Room 4	Foam	2.5 G	Normal	OK	
37	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Front Office	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	
38	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ Lobby Gas Store Room	Foam	2.5 G.	Normal	OK	
39	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ Public Area Office	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
40	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Revet	CO2	10 lbs.	Normal	OK	
41	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Rebar	CO2	10 lbs.	Normal	OK	
42	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Rivet Kitchen 1	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
43	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Rivet Kitchen 2	CO2	10 lbs.	Normal	OK	
44	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Rivet Kitchen 3	Foam	2.5 G	Normal	OK	
45	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Security Beach Gate	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
46	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ MDB. Garden Office	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
47	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ MDB. Tin Box	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
48	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Tin Box	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
49	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Gym 1	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
50	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Gym 2	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	

Monthly Fire Extinguisher Check: May 2022

No. ลำดับที่	Location ตำแหน่ง	FIRE EXTINGUISHER ถังดับเพลิง				REMARK หมายเหตุ
		TYPE OF FEX	SIZE	PRESSURE	CLEANING	
51	เครื่องดับเพลิง อยู่บริเวณ TTS	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
52	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Secerity Main Gate	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
53	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Coqoon Spa Reception	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	
54	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Salon Room	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	
55	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Outside Salon Room	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
56	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Delux Room Spa No.2	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	
57	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Heat Pump Spa 3	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
58	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Motorcycle parking 1	FOAM	2.5 G	Normal	OK	
59	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Motorcycle parking 2	FOAM	2.5 G	Normal	OK	
60	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Counter Concierge	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
61	ถังดับเพลิง อยู่บริเวณ Stock room	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	
62	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Accounting Office	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
63	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Dive center	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
64	Automatic extinguisher Main kitchen 1	Haloron	5 Kg	Normal	OK	
65	Automatic extinguisher Main kitchen 2	Haloron	5 Kg	Normal	OK	
66	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Pool 2	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
67	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Pump room pool 1	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
68	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Revet store	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
69	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Pump room Block J-K	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
70	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Pump room Block L	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
71	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Pump room Block L	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
72	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Pump room Block M	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
73	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Pump room Block N	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
74	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Pump room Block O	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
75	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Pump room Block P	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	

Monthly Fire Extinguisher Check: May 2022

No. ลำดับที่	Location ตำแหน่ง	FIRE EXTINGUISHER ถังดับเพลิง				REMARK หมายเหตุ
		TYPE OF FEX	SIZE	PRESSURE	CLEANING	
76	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Pump room Block Q	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	

Reported by : Wanirut Jettanakarn/ Security Manager

Date: June 2, 2022

THE SLATE

A PHUKET PEARL RESORT

Monthly Fire Extinguisher Check: June 2022

No. ลำดับที่	Location ตำแหน่ง	FIRE EXTINGUISHER ถังดับเพลิง				REMARK หมายเหตุ
		TYPE OF FEK	SIZE	PRESSURE	CLEANING	
1	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Butler Office	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
2	ถังดับเพลิง อยู่ที่บริเวณ Black Ginger Kitchen 1	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
3	ถังดับเพลิง อยู่ที่บริเวณ Black Ginger Kitchen 2	Foam	2.5 G.	Normal	OK	
4	ถังดับเพลิง อยู่ที่บริเวณ Black Ginger Kitchen 3	CO2	10 lbs.	Normal	OK	
5	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ หอพักชาย ชั้น 1/ M Dormitory FL. 1	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
6	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ หอพักชาย ชั้น 2/ M Dormitory FL. 2	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
7	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ หอพักชาย ชั้น 3/ M Dormitory FL. 3	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
8	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ หอพักหญิง ชั้น 1/ FM Dormitory FL. 1	ABC	10 lbs.	Normal	OK	
9	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ หอพักหญิง ชั้น 2/FM Dormitory FL. 2	ABC	10 lbs.	Normal	OK	
10	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ หอพักหญิง ชั้น 3/FM Dormitory FL. 3	ABC	10 lbs.	Normal	OK	
11	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ ห้อง Generator 1	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
12	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ ห้อง Generator 2	Foam	2.5 G	Normal	OK	
13	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ ห้อง MDB Beside EN Office	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
14	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ EN Workshop	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
15	เครื่องดับเพลิง อยู่ที่บริเวณ EN Office Entrance 1	Foam	2.5 G	Normal	OK	
16	เครื่องดับเพลิง อยู่ที่บริเวณ EN Office Entrance 2	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
17	เครื่องดับเพลิง อยู่ที่บริเวณ EN Office Entrance 3	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
18	เครื่องดับเพลิง อยู่ที่บริเวณ Boiler Room 1	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
19	เครื่องดับเพลิง อยู่ที่บริเวณ Boiler Room 2	Foam	2.5 G	Normal	OK	
20	เครื่องดับเพลิง อยู่ที่บริเวณ Technician room 1	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
21	เครื่องดับเพลิง อยู่ที่บริเวณ Technician room 2	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
22	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Receiving Area	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
23	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ EE room oposite Unifrom room	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
24	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Unifrom room	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
25	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Laundry Room	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	
26	ถังดับเพลิง อยู่ที่บริเวณ Server Room (next to Excom) 1	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	
27	ถังดับเพลิง อยู่ที่บริเวณ Server Room (next to Excom) 2	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	
28	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Katu 1 (Linen room)	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
29	ถังดับเพลิง อยู่ที่บริเวณ MDB Tongkah Hall	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
30	ถังดับเพลิง อยู่ที่บริเวณ Tongkah 1	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
31	ถังดับเพลิง อยู่ที่บริเวณ Tongkah 2	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
32	ถังดับเพลิง อยู่ที่บริเวณ Tongkah 3	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
33	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Main Kitchen Room 1	CO2	20 lbs.	Normal	OK	
34	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Main Kitchen Room 2	Foam	2.5 G	Normal	OK	
35	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Main Kitchen Room 3	CO2	20 lbs.	Normal	OK	
36	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Main Kitchen Room 4	Foam	2.5 G	Normal	OK	

THE SLATE

A PHUKET PEARL RESORT

Monthly Fire Extinguisher Check: June 2022

No. ลำดับที่	Location ตำแหน่ง	FIRE EXTINGUISHER ถังดับเพลิง				REMARK หมายเหตุ
		TYPE OF FEK	SIZE	PRESSURE	CLEANING	
37	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Front Office	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	
38	เครื่องดับเพลิง อยู่ที่บริเวณ Lobby Gas Store Room	Foam	2.5 G.	Normal	OK	
39	เครื่องดับเพลิง อยู่ที่บริเวณ Public Area Office	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
40	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Revet	CO2	10 lbs.	Normal	OK	
41	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Rebar	CO2	10 lbs.	Normal	OK	
42	ถังดับเพลิง อยู่ที่บริเวณ Rivet Kitchen 1	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
43	ถังดับเพลิง อยู่ที่บริเวณ Rivet Kitchen 2	CO2	10 lbs.	Normal	OK	
44	ถังดับเพลิง อยู่ที่บริเวณ Rivet Kitchen 3	Foam	2.5 G	Normal	OK	
45	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Security Beach Gate	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
46	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ MDB. Garden Office	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
47	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ MDB. Tin Box	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
48	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Tin Box	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
49	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Gym 1	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
50	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Gym 2	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
51	เครื่องดับเพลิง อยู่ที่บริเวณ TTS	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
52	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Secerity Main Gate	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
53	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Coqoon Spa Reception	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	
54	ถังดับเพลิง อยู่ที่บริเวณ Salon Room	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	
55	ถังดับเพลิง อยู่ที่บริเวณ Outside Salon Room	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
56	ถังดับเพลิง อยู่ที่บริเวณ Delux Room Spa No.2	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	
57	ถังดับเพลิง อยู่ที่บริเวณ Heat Pump Spa 3	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
58	ถังดับเพลิง อยู่ที่บริเวณ Motorcycle parking 1	FOAM	2.5 G	Normal	OK	
59	ถังดับเพลิง อยู่ที่บริเวณ Motorcycle parking 2	FOAM	2.5 G	Normal	OK	
60	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Counter Concierge	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
61	ถังดับเพลิง อยู่ที่บริเวณ Stock room	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	
62	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Accounting Office	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
63	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Dive center	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
64	Automatic extinguisher Main kitchen 1	Haloron	5 Kg	Normal	OK	
65	Automatic extinguisher Main kitchen 2	Haloron	5 Kg	Normal	OK	
66	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Pool 2	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
67	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Pump room pool 1	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
68	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Revet store	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
69	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Pump room Block J-K	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
70	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Pump room Block L	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
71	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Pump room Block L	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
72	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Pump room Block M	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
73	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Pump room Block N	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	

THE SLATE

A PHUKET PEARL RESORT

Monthly Fire Extinguisher Check: June 2022

No. ลำดับที่	Location ตำแหน่ง	FIRE EXTINGUISHER ถังดับเพลิง				REMARK หมายเหตุ
		TYPE OF FEK	SIZE	PRESSURE	CLEANING	
74	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Pump room Block O	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
75	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Pump room Block P	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
76	ถังดับเพลิง ที่บริเวณ Pump room Block Q	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	

Reported by : Wanirut Jettanakarn/ Security Manager
Date: July 4, 2022

