

ภาคผนวกที่ 14

เอกสารตรวจสอบอุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ

ตารางตรวจเช็คค่าสระว่ายน้ำประจำวัน

Daily Swimming Pool Check List

IDEO MOBI BANGSUE GRAND INTERCHANGE

อาคาร

รอบ 00:00 น.

รอบ 17:00 น.

| | | เดือน มกราคม 2565 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| No. | รายการ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | ตรวจสอบค่าคลอรีน(ค่ามาตรฐาน 1.5-3.0 ppm) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 2 | ตรวจสอบค่ากรดค่าด่าง (ค่ามาตรฐาน 7.2 - 7.6 pH) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| 3 | ตรวจสอบแรงดันเครื่องกรอง (Psi) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 4 | ตรวจสอบการทำงานของ Moler Pump | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 5 | ตรวจสอบการทำงานของ Moler Heat Pump | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 6 | ตรวจสอบการทำงานของ Feed Control | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 7 | ตรวจสอบไฟแสดงสถานะที่ตู้ Control Panel | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 8 | ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 9 | ตรวจสอบความสะอาดทั่วไป | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 10 | ตรวจสอบความสว่างภายในห้อง | / | / | / | / | / | / | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 11 | ตรวจสอบ Switch ควบคุม Auto : Off ; Manual | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 12 | ตรวจสอบตำแหน่งของวาล์ว เปิด-ปิด | / | / | / | / | / | / | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| ผู้จัดทำบันทึก | | ช่างอาคาร | | | | | | | | | | ผู้ตรวจ | | | | | | | | | | ผู้ตรวจ | | | | | | | | | | |
| ผู้ตรวจสอบ | | หัวหน้าช่าง | | | | | | | | | | ผู้ตรวจ | | | | | | | | | | ผู้ตรวจ | | | | | | | | | | |
| รับทราบโดย | | ผู้จัดการอาคาร | | | | | | | | | | ผู้ตรวจ | | | | | | | | | | ผู้ตรวจ | | | | | | | | | | |

หมายเหตุ * 6065 SP-1 บอคมั้ว 16/1/65

เอกสารที่แนบมา

5211 17:00 M.

महाभारत

รอบ 17:00 น.

| รายการ | | เดือน มีนาคม 2565 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| No. | รายการ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | ตรวจสอบค่าคลอรีน(ค่ามาตรฐาน 1.5-3.0 ppm) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 2 | ตรวจสอบค่ากรดค่า (ค่ามาตรฐาน 7.2 - 7.6 pH) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| 3 | ตรวจสอบแรงดันเครื่องกรอง (Psi) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ตรวจสอบการทำงานของ Motor Pump | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | ตรวจสอบการทำงานของ Motor Heat Pump | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ตรวจสอบการทำงานของ Feed Control | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ตรวจสอบไฟแสดงสถานะตู้ Control Panel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ตรวจสอบความสะอาดทั่วไป | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | ตรวจสอบความสว่างภายในห้อง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | ตรวจสอบ Switch ควบคุม Auto ; Off ; Manual | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | ตรวจสอบด้านหนึ่งของวาล์ว เปิด-ปิด | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ผู้จัดทำบันทึก | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ช่างอาคาร | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|------------|-------------|----------------|
| ผู้ตรวจสอบ | หัวหน้าช่าง | ผู้จัดการอาคาร |
| รับทราบโดย | | |

ENG-SF-014 / REV.01 / 1 MAR 2011 / Page 2 / 5

