







## Analysis Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาทร ท่าพระ

Page 1 of 1

Address : ถนนราชพฤกษ์ แขวงบুদ্ধโล

Report No: 220120043

เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

Tel : 02-316 2222

Fax: -

Sampling Source : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาทร ท่าพระ

: ถนนราชพฤกษ์ แขวงบুদ্ধโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

Sampling Date : 20-Jan-22

Sampling Method : Grab

Received Date : 20-Jan-22

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Jan 24-26,2022

Approved Date : 28-Jan-22

Item	Unit	Method of Analysis	Result		
Sample Name			สระว่ายน้ำ-ส่วนต้น	สระว่ายน้ำ-ส่วนลึก	Standard
Sample Type			น้ำสระว่ายน้ำ	น้ำสระว่ายน้ำ	
Analysis No.			220120043	220120044	
Sampling Time			11:48 AM	11:45 AM	
Physical Appearance			Clear	Clear yellow sediment	
Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND	ND	≤10
Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	ND	ND	ต้องไม่พบ

Standard : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd  
Laboratory Manager



## Analysis Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาทร ทำพระ

Page 1 of 1

Address : ถนนราชพฤกษ์ แขวงบুদ্ধโล

Report No: 220217014

เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

Tel : 02-316 2222

Fax: -

Sampling Source : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาทร ทำพระ

: ถนนราชพฤกษ์ แขวงบুদ্ধโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

Sampling Date : 17-Feb-22

Sampling Method : Grab

Received Date : 17-Feb-22

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Feb 21-23,2022

Approved Date : 25-Feb-22

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			สระว่ายน้ำ-สวนดิน <u>Standard</u>
Sample Type			น้ำสระว่ายน้ำ
Analysis No.			220217014
Sampling Time			11:45 AM
Physical Appearance			Clear
Coliform,Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND $\leq 10$
Coliform,Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	ND ต้องไม่พบ

Standard : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd  
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010



## Analysis Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาทร ท่าพระ

Address : ถนนราชพฤกษ์ แขวงบुकโล  
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

Tel : 02-316 2222

Fax: -

Page 1 of 1

Report No: 220217015

Sampling Source : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาทร ท่าพระ

: ถนนราชพฤกษ์ แขวงบुकโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

Sampling Date : 17-Feb-22

Sampling Method : Grab

Received Date : 17-Feb-22

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Feb 21-23,2022

Approved Date : 25-Feb-22

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			สระว่ายน้ำ-สวนสีก <u>Standard</u>
Sample Type			น้ำสระว่ายน้ำ
Analysis No.			220217015
Sampling Time			11:40 AM
Physical Appearance			Clear
Coliform,Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND $\leq 10$
Coliform,Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	ND ต้องไม่พบ

Standard : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd  
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010



## Analysis Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด ไอศิโอ สาทร ท่าพระ

Page 1 of 1

Address : ถนนราชพฤกษ์ แขวงบुकโคล

Report No: 220324029

เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

Tel : 02-316 2222

Fax: -

Sampling Source : นิติบุคคลอาคารชุด ไอศิโอ สาทร ท่าพระ

: ถนนราชพฤกษ์ แขวงบुकโคล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

Sampling Date : 24-Mar-22

Sampling Method : Grab

Received Date : 24-Mar-22

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Mar 28-30,2022

Approved Date : 05-Apr-22

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			สระว่ายน้ำ-ส่วนต้น <u>Standard</u>
Sample Type			น้ำสระว่ายน้ำ
Analysis No.			220324029
Sampling Time			10:20 AM
Physical Appearance			Clear
Coliform,Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND $\leq 10$
Coliform,Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	ND ต้องไม่พบ

Standard : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd

Laboratory Manager



## Analysis Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาทร ท่าพระ

Page 1 of 1

Address : ถนนราชพฤกษ์ แขวงบुकคโล

Report No: 220324030

เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

Tel : 02-316 2222

Fax: -

Sampling Source : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาทร ท่าพระ

: ถนนราชพฤกษ์ แขวงบुकคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

Sampling Date : 24-Mar-22

Sampling Method : Grab

Received Date : 24-Mar-22

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Mar 25-30,2022

Approved Date : 05-Apr-22

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			สระว่ายน้ำ-สวนลี้ก <u>Standard</u>
Sample Type			น้ำสระว่ายน้ำ
Analysis No.			220324030
Sampling Time			10:25 AM
Physical Appearance			Clear
Coliform,Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND ≤10
Coliform,Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	ND ต้องไม่พบ

Standard : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd

Laboratory Manager



## Analysis Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด ไร่ดีโอ สาทร ทำพระ

Address : ถนนราชพฤกษ์ แขวงนาคโล

เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

Tel : 02-316 2222

Fax: -

Sampling Source : นิติบุคคลอาคารชุด ไร่ดีโอ สาทร ทำพระ

: ถนนราชพฤกษ์ แขวงนาคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

Sampling Date : 28-Apr-22

Sampling Method

: Grab

Received Date : 28-Apr-22

Sampling By

: Admin-Envilab

Testing Date : May 3-5,2022

Approved Date

: 11-May-22

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			สรวายน้ำ-สวนต้น <u>Standard</u>
Sample Type			น้ำสรวายน้ำ
Analysis No.			220428095
Sampling Time			11:25 AM
Physical Appearance			Clear
Coliform,Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND ≤10
Coliform,Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	ND ต้องไม่พบ

Standard : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสรวายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd

Laboratory Manager



## Analysis Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาทร ทำพระ

Address : ถนนราชพฤกษ์ แขวงบুদ্ধโล

เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

Tel : 02-316 2222

Fax: -

Sampling Source : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาทร ทำพระ

: ถนนราชพฤกษ์ แขวงบুদ্ধโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

Sampling Date : 28-Apr-22

Sampling Method : Grab

Received Date : 28-Apr-22

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : May 3-5, 2022

Approved Date : 11-May-22

Item	Unit	Method of Analysis	Result	Standard
Sample Name			สรวายน้ำ-ส่วนลึก	
Sample Type			น้ำสรวายน้ำ	
Analysis No.			220428096	
Sampling Time			11:20 AM	
Physical Appearance			Clear	
Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND	≤10
Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	ND	ต้องไม่พบ

Standard : กำหนดของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสรวายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co., Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd  
Laboratory Manager





## Analysis Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด ไอศิโอ สาทร ท่าพระ

Address : ถนนราชพฤกษ์ แขวงบুদ্ধโล

เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

Tel : 02-316 2222

Fax: -

Sampling Source : นิติบุคคลอาคารชุด ไอศิโอ บูลโคฟ สาทร

: เลขที่ 8 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

Sampling Date : 20-May-22

Sampling Method : Grab

Received Date : 20-May-22

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : May 23-25,2022

Approved Date : 02-Jun-22

Page 1 of 1

Report No: 220520055

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			สระว่ายน้ำ-สวนต้น <u>Standard</u>
Sample Type			น้ำสระว่ายน้ำ
Analysis No.			220520055
Sampling Time			10:55 AM
Physical Appearance			Clear
Coliform, Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND ≤10
Coliform, Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	ND ต้องไม่พบ

Standard : กำหนดของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd

Laboratory Manager



## Analysis Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด ไอศิโธ สาทรร ทำพระ

Address : ถนนราชพฤกษ์ แขวงบুদ্ধโล

เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

Tel : 02-316 2222

Fax: -

Sampling Source : นิติบุคคลอาคารชุด ไอศิโธ บูลโดฟ สาทรร

: เลขที่ 8 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

Sampling Date : 20-May-22

Sampling Method : Grab

Received Date : 20-May-22

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : May 23-25,2022

Approved Date : 02-Jun-22

Page 1 of 1

Report No: 220520056

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			สระว่ายน้ำ-สวนลี้	Standard
Sample Type			น้ำสระว่ายน้ำ	
Analysis No.			220520056	
Sampling Time			10:50 AM	
Physical Appearance			Clear	
Coliform,Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND	≤10
Coliform,Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	ND	ต้องไม่พบ

Standard : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd

Laboratory Manager



## Analysis Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาทร ท่าพระ

Address : ถนนราชพฤกษ์ แขวงบুদ্ধโล

เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

Tel : 02-316 2222

Fax: -

Sampling Source : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาทร ท่าพระ

: ถนนราชพฤกษ์ แขวงบুদ্ধโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

Sampling Date : 16-Jun-22

Sampling Method : Grab

Received Date : 16-Jun-22

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Jun 20-22,2022

Approved Date : 29-Jun-22

Page 1 of 1

Report No: 220616037

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			สระว่ายน้ำ-สวนต้น
Sample Type			น้ำสระว่ายน้ำ
Analysis No.			220616037
Sampling Time			11:45 AM
Physical Appearance			Clear
Coliform,Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND ≤10
Coliform,Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	ND ต้องไม่พบ

Standard : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

ND : Not Detectable

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd

Laboratory Manager

FTM48VI - 5 February , 2010



## Analysis Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาทร ท่าพระ

Address : ถนนราชพฤกษ์ แขวงบูกิตโล

เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

Tel : 02-316 2222

Fax: -

Sampling Source : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ สาทร ท่าพระ

: ถนนราชพฤกษ์ แขวงบูกิตโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

Sampling Date : 16-Jun-22

Sampling Method : Grab

Received Date : 16-Jun-22

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Jun 20-22,2022

Approved Date : 29-Jun-22

Page 1 of 1

Report No: 220616038

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			สระว่ายน้ำ-สวนสีก
Sample Type			น้ำสระว่ายน้ำ
Analysis No.			220616038
Sampling Time			11:50 AM
Physical Appearance			Clear
Coliform,Total	MPN/100 mL	APHA:9221 B	ND ≤10
Coliform,Fecal	MPN/100 mL	APHA:9221 E	ND ต้องไม่พบ

Standard : กำหนดของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Sampling By Customer : "Reported results refer to samples received from customer only"

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd

Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010