

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ไฟร์เทียร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

Address : เลขที่ 98/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

Project Name : โครงการผลิตโถและไฟฟ้าขนาดเล็ก ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าทอง) 1 จำกัด
(ชื่อตาม EIA บริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด)

Project Location : ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

Measured Source : Ambient Noise

Measured Point : NF3 : บริเวณรั้วโครงการด้านทิศใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลไชโยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0857379 E, 1624860 N

Measured Date : April 19-20, 2022

Measured By : Mr.Nitad Sirichad

Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.

Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-21 Serial Number 00410181

Reported Number : NCC229/2565

Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)	
	Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90
15:00-15:05	61.8	61.1	18:00-18:05	62.1	61.6	21:00-21:05	62.2	61.8	00:00-00:05	62.2	60.9
15:05-15:10	61.8	61.4	18:05-18:10	62.2	61.4	21:05-21:10	62.1	60.7	00:05-00:10	62.1	60.7
15:10-15:15	61.6	61.2	18:10-18:15	62.4	61.6	21:10-21:15	61.9	61.6	00:10-00:15	62.0	60.7
15:15-15:20	62.2	61.4	18:15-18:20	62.3	61.7	21:15-21:20	61.9	61.6	00:15-00:20	61.9	61.6
15:20-15:25	62.0	61.5	18:20-18:25	62.6	62.0	21:20-21:25	62.0	61.6	00:20-00:25	62.1	61.7
15:25-15:30	61.7	61.2	18:25-18:30	62.7	62.1	21:25-21:30	62.0	61.7	00:25-00:30	62.1	61.7
15:30-15:35	61.7	61.3	18:30-18:35	63.4	62.5	21:30-21:35	62.0	61.6	00:30-00:35	62.0	61.7
15:35-15:40	61.6	61.1	18:35-18:40	64.7	63.6	21:35-21:40	61.8	61.5	00:35-00:40	62.0	61.7
15:40-15:45	61.9	61.3	18:40-18:45	65.6	64.7	21:40-21:45	61.8	61.5	00:40-00:45	62.1	61.8
15:45-15:50	62.0	61.5	18:45-18:50	66.8	65.8	21:45-21:50	61.8	61.5	00:45-00:50	62.0	61.8
15:50-15:55	61.6	61.2	18:50-18:55	67.5	66.9	21:50-21:55	61.8	61.5	00:50-00:55	61.9	61.6
15:55-16:00	61.7	61.3	18:55-19:00	66.4	65.5	21:55-22:00	61.9	60.6	00:55-01:00	61.9	61.6
16:00-16:05	61.5	61.1	19:00-19:05	65.2	64.5	22:00-22:05	61.7	61.4	01:00-01:05	62.0	60.6
16:05-16:10	61.5	61.1	19:05-19:10	64.4	63.8	22:05-22:10	61.8	61.5	01:05-01:10	62.0	60.7
16:10-16:15	61.6	61.1	19:10-19:15	64.0	63.4	22:10-22:15	61.7	61.4	01:10-01:15	62.0	60.7
16:15-16:20	61.6	61.2	19:15-19:20	64.1	63.5	22:15-22:20	61.7	61.3	01:15-01:20	61.9	60.6
16:20-16:25	61.7	61.3	19:20-19:25	64.1	63.4	22:20-22:25	61.7	61.4	01:20-01:25	61.9	60.6
16:25-16:30	61.9	61.4	19:25-19:30	64.0	63.4	22:25-22:30	61.8	60.5	01:25-01:30	61.9	61.7
16:30-16:35	61.6	61.0	19:30-19:35	63.8	63.2	22:30-22:35	61.9	60.6	01:30-01:35	61.9	61.6
16:35-16:40	61.5	61.0	19:35-19:40	63.5	63.0	22:35-22:40	61.9	60.5	01:35-01:40	62.1	61.8
16:40-16:45	61.8	61.1	19:40-19:45	63.1	62.5	22:40-22:45	61.8	61.5	01:40-01:45	62.0	61.7
16:45-16:50	61.8	61.3	19:45-19:50	62.7	62.2	22:45-22:50	61.9	60.6	01:45-01:50	62.1	61.9
16:50-16:55	62.0	61.3	19:50-19:55	62.7	62.2	22:50-22:55	61.9	61.5	01:50-01:55	62.1	61.8
16:55-17:00	62.1	61.5	19:55-20:00	62.6	62.2	22:55-23:00	61.9	61.6	01:55-02:00	62.2	61.8
17:00-17:05	62.2	61.6	20:00-20:05	62.6	62.2	23:00-23:05	61.8	61.4	02:00-02:05	62.2	60.9
17:05-17:10	61.8	61.1	20:05-20:10	62.5	62.1	23:05-23:10	61.7	61.4	02:05-02:10	62.1	60.7
17:10-17:15	61.8	61.3	20:10-20:15	62.3	61.9	23:10-23:15	62.1	60.7	02:10-02:15	61.9	60.6
17:15-17:20	62.2	61.6	20:15-20:20	62.2	61.8	23:15-23:20	63.7	61.5	02:15-02:20	62.0	60.7
17:20-17:25	62.1	61.5	20:20-20:25	62.1	61.8	23:20-23:25	62.7	62.0	02:20-02:25	61.9	60.6
17:25-17:30	61.9	61.4	20:25-20:30	62.2	61.8	23:25-23:30	63.1	62.7	02:25-02:30	61.9	61.6
17:30-17:35	62.0	61.4	20:30-20:35	62.1	61.7	23:30-23:35	63.5	63.2	02:30-02:35	62.1	61.7
17:35-17:40	61.8	61.2	20:35-20:40	62.0	61.6	23:35-23:40	62.8	62.3	02:35-02:40	62.1	61.7
17:40-17:45	61.9	61.4	20:40-20:45	62.0	61.7	23:40-23:45	62.3	62.0	02:40-02:45	61.9	61.6
17:45-17:50	62.1	61.6	20:45-20:50	62.1	61.7	23:45-23:50	62.4	62.0	02:45-02:50	62.0	61.7
17:50-17:55	62.0	61.5	20:50-20:55	62.0	61.7	23:50-23:55	62.4	62.0	02:50-02:55	61.9	61.5
17:55-18:00	61.9	61.5	20:55-21:00	62.0	61.7	23:55-00:00	62.1	61.8	02:55-03:00	61.9	61.6

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ไฟร์เทียร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

Address : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

Project Name : โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด
(ชื่อตาม EIA บริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด)

Project Location : ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

Measured Source : Ambient Noise

Measured Point : NF3 : บริเวณเริ่มรั้วโครงการด้านทิศใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลไชโยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0857379 E, 1624860 N

Measured Date : April 20, 2022

Measured By : Mr.Nitad Sirichad

Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.

Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-21 Serial Number D0410181

Reported Number : NCC229/2565

Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)	
	Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90
03:00-03:05	62.1	60.8	06:00-06:05	62.5	61.1	09:00-09:05	65.0	63.1	12:00-12:05	61.7	61.2
03:05-03:10	62.2	60.9	06:05-06:10	62.3	60.9	09:05-09:10	64.6	64.0	12:05-12:10	61.3	60.9
03:10-03:15	62.1	60.8	06:10-06:15	62.5	61.1	09:10-09:15	65.2	64.7	12:10-12:15	61.3	60.8
03:15-03:20	62.0	60.7	06:15-06:20	62.5	61.1	09:15-09:20	67.6	65.0	12:15-12:20	61.4	60.9
03:20-03:25	62.1	60.7	06:20-06:25	62.7	61.0	09:20-09:25	66.2	64.2	12:20-12:25	61.8	61.3
03:25-03:30	62.0	61.6	06:25-06:30	62.7	61.9	09:25-09:30	66.7	64.0	12:25-12:30	61.3	60.9
03:30-03:35	62.1	61.8	06:30-06:35	62.7	62.1	09:30-09:35	64.6	64.1	12:30-12:35	61.7	61.3
03:35-03:40	62.2	61.8	06:35-06:40	62.6	62.0	09:35-09:40	64.9	64.3	12:35-12:40	61.6	61.0
03:40-03:45	62.6	61.2	06:40-06:45	62.3	61.9	09:40-09:45	65.2	64.6	12:40-12:45	61.6	61.1
03:45-03:50	62.6	61.2	06:45-06:50	62.5	62.1	09:45-09:50	65.9	65.1	12:45-12:50	61.1	60.7
03:50-03:55	62.5	61.1	06:50-06:55	62.2	61.9	09:50-09:55	66.1	65.3	12:50-12:55	61.7	61.2
03:55-04:00	62.6	62.2	06:55-07:00	62.1	61.8	09:55-10:00	63.0	61.4	12:55-13:00	61.5	61.0
04:00-04:05	62.8	62.3	07:00-07:05	62.1	61.8	10:00-10:05	61.6	60.1	13:00-13:05	61.5	60.9
04:05-04:10	62.9	62.4	07:05-07:10	62.1	61.8	10:05-10:10	61.7	60.2	13:05-13:10	61.4	61.1
04:10-04:15	62.9	62.4	07:10-07:15	62.1	61.8	10:10-10:15	61.6	60.2	13:10-13:15	61.5	61.1
04:15-04:20	63.2	62.5	07:15-07:20	62.3	61.8	10:15-10:20	61.7	60.2	13:15-13:20	61.3	60.9
04:20-04:25	63.5	62.8	07:20-07:25	62.5	61.7	10:20-10:25	61.8	60.4	13:20-13:25	61.5	61.0
04:25-04:30	63.7	63.0	07:25-07:30	62.1	61.7	10:25-10:30	61.6	60.2	13:25-13:30	61.7	61.3
04:30-04:35	64.2	63.2	07:30-07:35	63.5	61.9	10:30-10:35	61.7	60.2	13:30-13:35	61.6	61.1
04:35-04:40	64.5	63.2	07:35-07:40	62.2	61.8	10:35-10:40	61.7	60.2	13:35-13:40	61.6	61.2
04:40-04:45	65.7	63.5	07:40-07:45	62.1	61.7	10:40-10:45	61.6	61.1	13:40-13:45	61.7	61.2
04:45-04:50	65.4	63.7	07:45-07:50	62.0	61.7	10:45-10:50	61.5	61.2	13:45-13:50	61.9	61.4
04:50-04:55	66.2	63.7	07:50-07:55	62.1	61.6	10:50-10:55	61.6	61.1	13:50-13:55	62.0	61.5
04:55-05:00	65.4	63.4	07:55-08:00	62.1	61.7	10:55-11:00	61.6	61.2	13:55-14:00	61.8	61.3
05:00-05:05	65.3	63.8	08:00-08:05	62.4	61.8	11:00-11:05	61.4	60.9	14:00-14:05	61.6	61.2
05:05-05:10	65.7	64.0	08:05-08:10	62.3	61.7	11:05-11:10	61.5	61.0	14:05-14:10	61.6	61.1
05:10-05:15	66.0	63.8	08:10-08:15	62.7	62.0	11:10-11:15	61.6	61.2	14:10-14:15	61.7	61.2
05:15-05:20	66.0	63.7	08:15-08:20	63.0	62.6	11:15-11:20	61.5	61.2	14:15-14:20	62.0	61.5
05:20-05:25	65.2	63.7	08:20-08:25	62.8	62.5	11:20-11:25	61.5	61.1	14:20-14:25	61.9	61.5
05:25-05:30	65.0	63.2	08:25-08:30	62.4	62.1	11:25-11:30	61.6	61.1	14:25-14:30	62.0	61.7
05:30-05:35	64.4	63.1	08:30-08:35	62.6	62.1	11:30-11:35	61.7	61.2	14:30-14:35	62.1	61.6
05:35-05:40	64.1	63.0	08:35-08:40	63.0	61.9	11:35-11:40	61.7	61.2	14:35-14:40	62.1	61.6
05:40-05:45	63.2	62.5	08:40-08:45	63.0	62.3	11:40-11:45	61.6	61.2	14:40-14:45	61.7	60.8
05:45-05:50	63.2	62.2	08:45-08:50	62.6	62.3	11:45-11:50	61.5	61.1	14:45-14:50	61.6	61.0
05:50-05:55	62.5	62.1	08:50-08:55	62.6	62.2	11:50-11:55	61.6	61.2	14:50-14:55	61.4	61.0
05:55-06:00	62.5	62.2	08:55-09:00	62.6	62.2	11:55-12:00	61.5	61.1	14:55-15:00	61.5	61.1

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ไฟร์เทียร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
Address : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด
(ข้อมูล EIA บริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด)
Project Location : ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : NF3 : บริเวณรั้วโครงการด้านทิศใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลไชโยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0657379 E, 1624880 N
Measured Date : April 20-21, 2022
Measured By : Mr.Nitad Sirichad
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-21 Serial Number 00410181
Reported Number : NCC229/2565

Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)	
	Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90
15:00-15:05	61.4	60.0	18:00-18:05	62.0	60.6	21:00-21:05	61.5	60.2	00:00-00:05	62.8	61.5
15:05-15:10	61.4	60.0	18:05-18:10	62.0	60.6	21:05-21:10	61.7	60.4	00:05-00:10	62.8	61.5
15:10-15:15	61.6	60.2	18:10-18:15	62.2	60.7	21:10-21:15	61.7	60.4	00:10-00:15	62.7	61.3
15:15-15:20	61.7	60.3	18:15-18:20	62.5	60.8	21:15-21:20	61.8	60.4	00:15-00:20	62.8	61.4
15:20-15:25	61.8	61.3	18:20-18:25	62.9	61.2	21:20-21:25	61.9	60.6	00:20-00:25	62.7	61.3
15:25-15:30	61.8	61.2	18:25-18:30	63.8	62.7	21:25-21:30	61.9	60.5	00:25-00:30	62.6	61.3
15:30-15:35	61.9	61.5	18:30-18:35	64.4	63.3	21:30-21:35	61.8	60.4	00:30-00:35	62.6	62.3
15:35-15:40	61.8	61.3	18:35-18:40	65.5	64.4	21:35-21:40	61.8	60.4	00:35-00:40	62.5	62.3
15:40-15:45	61.9	61.4	18:40-18:45	66.0	65.1	21:40-21:45	61.8	61.5	00:40-00:45	62.6	62.2
15:45-15:50	61.9	61.3	18:45-18:50	67.0	66.3	21:45-21:50	61.9	61.6	00:45-00:50	62.7	62.3
15:50-15:55	62.3	61.9	18:50-18:55	66.6	65.8	21:50-21:55	62.0	61.6	00:50-00:55	62.6	62.3
15:55-16:00	61.9	61.4	18:55-19:00	65.2	64.5	21:55-22:00	62.0	61.6	00:55-01:00	62.5	62.2
16:00-16:05	61.7	60.3	19:00-19:05	64.3	62.5	22:00-22:05	61.9	60.5	01:00-01:05	62.5	61.1
16:05-16:10	61.7	60.3	19:05-19:10	63.4	61.8	22:05-22:10	61.8	60.4	01:05-01:10	62.4	61.1
16:10-16:15	61.7	60.3	19:10-19:15	63.0	61.5	22:10-22:15	61.9	60.5	01:10-01:15	62.4	61.0
16:15-16:20	61.6	60.2	19:15-19:20	62.7	61.3	22:15-22:20	61.8	60.4	01:15-01:20	62.6	61.2
16:20-16:25	61.6	60.2	19:20-19:25	62.7	61.2	22:20-22:25	61.8	60.4	01:20-01:25	62.8	61.2
16:25-16:30	61.7	60.3	19:25-19:30	62.6	62.2	22:25-22:30	61.9	60.5	01:25-01:30	62.6	61.2
16:30-16:35	61.9	61.5	19:30-19:35	62.3	61.9	22:30-22:35	61.9	61.5	01:30-01:35	62.6	62.2
16:35-16:40	61.6	61.2	19:35-19:40	62.3	61.8	22:35-22:40	61.7	61.4	01:35-01:40	62.5	62.2
16:40-16:45	61.7	61.2	19:40-19:45	62.0	61.6	22:40-22:45	61.8	61.4	01:40-01:45	62.5	62.2
16:45-16:50	61.7	61.3	19:45-19:50	62.2	61.7	22:45-22:50	61.9	61.6	01:45-01:50	62.5	62.1
16:50-16:55	61.6	61.2	19:50-19:55	61.9	61.5	22:50-22:55	62.0	61.6	01:50-01:55	62.3	61.9
16:55-17:00	61.5	61.2	19:55-20:00	62.0	61.6	22:55-23:00	61.9	61.6	01:55-02:00	62.4	62.0
17:00-17:05	61.5	60.0	20:00-20:05	62.0	60.7	23:00-23:05	61.9	60.5	02:00-02:05	62.7	61.1
17:05-17:10	61.7	60.3	20:05-20:10	61.9	60.5	23:05-23:10	61.9	60.5	02:05-02:10	62.4	61.1
17:10-17:15	61.9	60.3	20:10-20:15	61.9	60.5	23:10-23:15	61.9	60.6	02:10-02:15	62.2	60.8
17:15-17:20	61.6	60.2	20:15-20:20	62.0	60.6	23:15-23:20	62.2	60.8	02:15-02:20	62.3	61.0
17:20-17:25	61.6	60.2	20:20-20:25	61.8	60.5	23:20-23:25	63.5	61.2	02:20-02:25	62.2	60.9
17:25-17:30	61.8	61.3	20:25-20:30	61.9	60.6	23:25-23:30	62.7	60.9	02:25-02:30	62.1	61.8
17:30-17:35	61.7	61.3	20:30-20:35	62.0	61.7	23:30-23:35	62.4	61.0	02:30-02:35	62.0	61.7
17:35-17:40	61.8	61.3	20:35-20:40	61.9	61.5	23:35-23:40	62.5	61.1	02:35-02:40	61.9	61.6
17:40-17:45	61.7	61.3	20:40-20:45	61.9	61.5	23:40-23:45	62.7	62.3	02:40-02:45	62.1	61.7
17:45-17:50	61.7	61.3	20:45-20:50	61.9	61.5	23:45-23:50	62.8	62.4	02:45-02:50	61.9	61.6
17:50-17:55	61.7	61.4	20:50-20:55	61.9	61.6	23:50-23:55	62.8	62.3	02:50-02:55	61.9	61.6
17:55-18:00	61.9	61.3	20:55-21:00	61.8	61.4	23:55-00:00	62.8	62.5	02:55-03:00	61.9	61.6

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ไฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด
(ชื่อตาม EIA บริษัท สยามเพิเวอร์ไรส์ จำกัด)
Project Location : ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : NF3 : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลไชโยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0657379 E, 1624860 N
Measured Date : April 21, 2022
Measured By : Mr.Nitad Sirichad
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-21 Serial Number 00410181
Reported Number : NCC229/2585

Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)	
	Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90
03:00-03:05	62.0	60.7	06:00-06:05	62.6	61.1	09:00-09:05	63.6	62.0	12:00-12:05	61.3	59.8
03:05-03:10	62.1	60.7	06:05-06:10	62.8	61.4	09:05-09:10	63.7	61.9	12:05-12:10	61.5	60.0
03:10-03:15	62.2	60.8	06:10-06:15	62.8	61.2	09:10-09:15	65.3	63.6	12:10-12:15	61.2	59.6
03:15-03:20	62.1	60.8	06:15-06:20	62.6	61.1	09:15-09:20	65.0	63.5	12:15-12:20	61.3	60.0
03:20-03:25	62.3	60.9	06:20-06:25	62.5	61.1	09:20-09:25	65.5	63.6	12:20-12:25	61.4	61.0
03:25-03:30	62.3	61.0	06:25-06:30	62.7	62.3	09:25-09:30	68.9	67.1	12:25-12:30	61.7	61.3
03:30-03:35	62.4	62.1	06:30-06:35	62.6	62.2	09:30-09:35	67.1	63.5	12:30-12:35	61.9	61.5
03:35-03:40	62.6	62.3	06:35-06:40	62.5	62.1	09:35-09:40	63.6	63.0	12:35-12:40	62.1	61.5
03:40-03:45	62.5	62.1	06:40-06:45	62.6	62.1	09:40-09:45	63.9	63.2	12:40-12:45	62.0	61.3
03:45-03:50	62.7	62.3	06:45-06:50	62.5	62.2	09:45-09:50	64.2	63.7	12:45-12:50	62.2	61.5
03:50-03:55	63.0	62.5	06:50-06:55	62.4	62.1	09:50-09:55	64.0	62.9	12:50-12:55	62.1	61.3
03:55-04:00	63.3	62.6	06:55-07:00	62.4	62.1	09:55-10:00	61.8	61.2	12:55-13:00	61.8	61.2
04:00-04:05	63.3	62.6	07:00-07:05	62.7	61.3	10:00-10:05	62.0	60.4	13:00-13:05	61.8	60.1
04:05-04:10	63.1	62.6	07:05-07:10	62.5	61.1	10:05-10:10	62.5	60.9	13:05-13:10	61.7	60.0
04:10-04:15	63.6	62.6	07:10-07:15	62.4	61.1	10:10-10:15	62.2	60.6	13:10-13:15	61.8	60.1
04:15-04:20	63.6	62.7	07:15-07:20	62.2	60.9	10:15-10:20	61.5	59.9	13:15-13:20	61.8	60.2
04:20-04:25	64.0	62.8	07:20-07:25	62.5	60.9	10:20-10:25	61.2	59.6	13:20-13:25	61.5	59.8
04:25-04:30	64.2	63.0	07:25-07:30	62.1	61.8	10:25-10:30	61.6	59.4	13:25-13:30	61.8	61.2
04:30-04:35	65.1	63.2	07:30-07:35	62.3	61.8	10:30-10:35	61.0	59.4	13:30-13:35	61.7	61.2
04:35-04:40	64.6	63.3	07:35-07:40	62.2	61.8	10:35-10:40	61.3	60.5	13:35-13:40	61.5	60.9
04:40-04:45	64.7	63.3	07:40-07:45	62.1	61.7	10:40-10:45	61.4	60.9	13:40-13:45	61.5	60.8
04:45-04:50	64.4	63.2	07:45-07:50	62.1	61.6	10:45-10:50	61.5	61.0	13:45-13:50	61.0	60.4
04:50-04:55	64.9	63.4	07:50-07:55	62.1	61.6	10:50-10:55	61.4	61.0	13:50-13:55	61.2	60.8
04:55-05:00	66.1	63.7	07:55-08:00	61.9	61.4	10:55-11:00	61.3	60.8	13:55-14:00	61.1	60.6
05:00-05:05	65.8	63.6	08:00-08:05	61.9	60.4	11:00-11:05	61.5	60.0	14:00-14:05	61.1	59.5
05:05-05:10	66.2	63.6	08:05-08:10	62.0	60.6	11:05-11:10	61.3	59.9	14:05-14:10	61.3	59.7
05:10-05:15	65.6	63.8	08:10-08:15	62.0	60.7	11:10-11:15	61.7	60.3	14:10-14:15	61.6	60.1
05:15-05:20	65.4	63.4	08:15-08:20	62.1	60.7	11:15-11:20	61.5	60.1	14:15-14:20	61.4	59.8
05:20-05:25	64.9	63.3	08:20-08:25	62.0	60.6	11:20-11:25	61.7	60.0	14:20-14:25	62.2	60.6
05:25-05:30	64.5	63.2	08:25-08:30	62.0	60.6	11:25-11:30	61.9	61.4	14:25-14:30	61.9	60.3
05:30-05:35	64.4	63.2	08:30-08:35	62.2	61.6	11:30-11:35	61.4	61.0	14:30-14:35	61.3	60.8
05:35-05:40	64.0	62.9	08:35-08:40	63.3	62.6	11:35-11:40	61.7	61.2	14:35-14:40	61.5	60.9
05:40-05:45	63.4	62.7	08:40-08:45	62.9	62.4	11:40-11:45	61.2	60.8	14:40-14:45	61.4	61.0
05:45-05:50	63.1	62.4	08:45-08:50	62.7	62.2	11:45-11:50	61.3	60.8	14:45-14:50	61.4	60.9
05:50-05:55	63.1	62.2	08:50-08:55	63.4	62.9	11:50-11:55	61.4	60.9	14:50-14:55	61.6	60.9
05:55-06:00	62.9	62.2	08:55-09:00	63.6	63.2	11:55-12:00	61.6	61.2	14:55-15:00	61.2	60.5

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ไฟร์เทียร์ คอนสตรัคชั่นส์ จำกัด
Address : เลขที่ 98/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด
(ชื่อตาม EIA บริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด)
Project Location : ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : NF3 : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลไชโยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0657379 E, 1624860 N
Measured Date : April 21-22, 2022
Measured By : Mr.Nitad Sirichad
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-21 Serial Number 00410161
Reported Number : NCC229/2565

Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)	
	Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90
15:00-15:05	61.5	60.0	18:00-18:05	62.3	60.5	21:00-21:05	62.2	60.7	00:00-00:05	62.2	60.6
15:05-15:10	61.3	59.9	18:05-18:10	62.4	60.6	21:05-21:10	62.2	60.7	00:05-00:10	62.0	60.7
15:10-15:15	61.5	60.0	18:10-18:15	62.5	60.9	21:10-21:15	62.0	60.5	00:10-00:15	62.1	60.8
15:15-15:20	61.4	59.9	18:15-18:20	62.9	61.2	21:15-21:20	62.1	60.6	00:15-00:20	62.3	60.9
15:20-15:25	61.2	60.8	18:20-18:25	63.4	62.5	21:20-21:25	62.0	60.5	00:20-00:25	62.3	62.0
15:25-15:30	61.4	60.9	18:25-18:30	64.3	63.1	21:25-21:30	62.0	61.5	00:25-00:30	62.3	61.9
15:30-15:35	61.5	61.0	18:30-18:35	64.7	63.6	21:30-21:35	61.8	61.3	00:30-00:35	62.3	62.0
15:35-15:40	61.4	60.9	18:35-18:40	65.8	65.0	21:35-21:40	61.9	61.5	00:35-00:40	62.3	62.0
15:40-15:45	61.4	61.1	18:40-18:45	66.8	66.0	21:40-21:45	61.9	61.3	00:40-00:45	62.3	61.9
15:45-15:50	61.8	61.2	18:45-18:50	67.1	66.4	21:45-21:50	61.8	61.3	00:45-00:50	62.5	62.2
15:50-15:55	61.7	61.0	18:50-18:55	65.9	65.0	21:50-21:55	62.2	61.6	00:50-00:55	62.2	61.9
15:55-16:00	61.8	61.2	18:55-19:00	65.1	64.4	21:55-22:00	61.8	61.3	00:55-01:00	62.2	61.7
16:00-16:05	61.8	60.2	19:00-19:05	64.2	62.6	22:00-22:05	61.7	60.2	01:00-01:05	62.2	60.7
16:05-16:10	61.5	60.1	19:05-19:10	63.5	62.0	22:05-22:10	61.6	60.2	01:05-01:10	62.1	60.7
16:10-16:15	61.4	60.0	19:10-19:15	63.4	61.7	22:10-22:15	61.7	60.2	01:10-01:15	62.1	60.6
16:15-16:20	61.6	60.1	19:15-19:20	63.3	61.5	22:15-22:20	62.1	60.6	01:15-01:20	62.3	60.9
16:20-16:25	61.6	61.1	19:20-19:25	62.6	61.0	22:20-22:25	62.0	61.5	01:20-01:25	62.2	61.8
16:25-16:30	61.3	60.7	19:25-19:30	62.6	62.1	22:25-22:30	61.8	61.3	01:25-01:30	62.4	62.0
16:30-16:35	61.5	61.0	19:30-19:35	62.4	62.0	22:30-22:35	61.9	61.4	01:30-01:35	62.5	62.2
16:35-16:40	61.6	61.2	19:35-19:40	62.4	61.8	22:35-22:40	61.9	61.4	01:35-01:40	62.4	62.0
16:40-16:45	61.6	61.1	19:40-19:45	62.2	61.7	22:40-22:45	61.7	61.2	01:40-01:45	62.4	62.1
16:45-16:50	61.7	61.1	19:45-19:50	62.0	61.6	22:45-22:50	61.8	61.3	01:45-01:50	62.5	62.1
16:50-16:55	61.8	61.3	19:50-19:55	62.1	61.6	22:50-22:55	61.7	61.3	01:50-01:55	62.5	62.1
16:55-17:00	61.7	61.2	19:55-20:00	62.0	61.4	22:55-23:00	61.9	61.4	01:55-02:00	62.5	62.1
17:00-17:05	61.7	60.3	20:00-20:05	62.1	60.6	23:00-23:05	61.7	60.3	02:00-02:05	62.5	61.2
17:05-17:10	61.8	60.3	20:05-20:10	62.0	60.6	23:05-23:10	61.8	60.3	02:05-02:10	62.4	61.0
17:10-17:15	61.6	60.1	20:10-20:15	62.0	60.5	23:10-23:15	62.0	60.5	02:10-02:15	62.4	61.0
17:15-17:20	61.8	60.3	20:15-20:20	62.0	60.5	23:15-23:20	62.4	60.8	02:15-02:20	62.4	61.1
17:20-17:25	61.8	61.2	20:20-20:25	62.0	60.5	23:20-23:25	63.0	60.8	02:20-02:25	62.3	61.9
17:25-17:30	62.0	61.5	20:25-20:30	62.3	61.7	23:25-23:30	62.5	60.9	02:25-02:30	62.3	61.9
17:30-17:35	61.9	61.4	20:30-20:35	62.1	61.5	23:30-23:35	62.6	61.2	02:30-02:35	62.2	61.9
17:35-17:40	61.9	61.5	20:35-20:40	62.0	61.6	23:35-23:40	62.6	62.2	02:35-02:40	62.2	61.9
17:40-17:45	62.0	61.2	20:40-20:45	62.1	61.7	23:40-23:45	62.7	62.2	02:40-02:45	62.3	61.9
17:45-17:50	61.9	61.4	20:45-20:50	62.1	61.6	23:45-23:50	62.5	62.1	02:45-02:50	62.2	61.8
17:50-17:55	61.9	61.4	20:50-20:55	62.2	61.7	23:50-23:55	62.3	61.8	02:50-02:55	62.3	61.9
17:55-18:00	62.0	61.6	20:55-21:00	62.1	61.7	23:55-00:00	62.1	61.7	02:55-03:00	62.3	62.0

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ไฟร์เทียร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
Address : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการผลิตไอ้และไฟฟ้าขนาดเล็ก ของบริษัท นี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด
(ชื่อตาม EIA บริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด)
Project Location : ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : NF3 : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลไชโยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0657379 E, 1624880 N
Measured Date : April 22, 2022
Measured By : Mr.Nitad Sirichad
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-21 Serial Number 00410181
Reported Number : NCC229/2565

Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)	
	Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90
03:00-03:05	62.6	61.3	06:00-06:05	63.3	61.9	09:00-09:05	63.8	61.8	12:00-12:05	61.7	60.0
03:05-03:10	62.7	61.3	06:05-06:10	63.2	61.8	09:05-09:10	65.2	62.2	12:05-12:10	61.7	60.0
03:10-03:15	62.6	61.2	06:10-06:15	63.5	62.0	09:10-09:15	66.6	65.1	12:10-12:15	62.2	60.6
03:15-03:20	62.6	61.3	06:15-06:20	63.3	62.9	09:15-09:20	65.8	62.3	12:15-12:20	61.8	60.1
03:20-03:25	62.5	62.1	06:20-06:25	63.3	62.9	09:20-09:25	63.4	62.8	12:20-12:25	61.9	60.4
03:25-03:30	62.7	62.2	06:25-06:30	63.3	62.9	09:25-09:30	63.5	62.9	12:25-12:30	62.0	61.5
03:30-03:35	62.7	62.2	06:30-06:35	63.1	62.7	09:30-09:35	63.5	62.8	12:30-12:35	61.8	61.2
03:35-03:40	63.0	62.6	06:35-06:40	63.1	62.7	09:35-09:40	63.8	63.1	12:35-12:40	61.4	61.0
03:40-03:45	63.2	62.7	06:40-06:45	63.1	62.7	09:40-09:45	64.0	63.3	12:40-12:45	61.9	61.2
03:45-03:50	62.9	62.5	06:45-06:50	62.9	62.5	09:45-09:50	63.5	62.5	12:45-12:50	62.0	61.4
03:50-03:55	62.9	62.4	06:50-06:55	63.0	62.7	09:50-09:55	62.0	61.3	12:50-12:55	61.9	61.2
03:55-04:00	63.1	62.5	06:55-07:00	62.9	62.6	09:55-10:00	62.2	61.5	12:55-13:00	61.3	60.9
04:00-04:05	63.3	62.6	07:00-07:05	62.9	61.5	10:00-10:05	62.2	60.3	13:00-13:05	61.3	59.9
04:05-04:10	63.4	62.9	07:05-07:10	62.8	61.4	10:05-10:10	62.9	61.0	13:05-13:10	61.4	59.9
04:10-04:15	63.7	62.9	07:10-07:15	62.9	61.5	10:10-10:15	62.1	60.4	13:10-13:15	61.8	60.4
04:15-04:20	64.2	63.2	07:15-07:20	62.8	61.4	10:15-10:20	61.5	59.9	13:15-13:20	61.9	60.3
04:20-04:25	64.5	63.3	07:20-07:25	62.8	62.4	10:20-10:25	61.6	61.1	13:20-13:25	61.8	61.4
04:25-04:30	64.9	63.4	07:25-07:30	62.8	62.4	10:25-10:30	61.4	60.8	13:25-13:30	61.9	61.4
04:30-04:35	65.1	63.4	07:30-07:35	62.7	62.2	10:30-10:35	61.4	60.7	13:30-13:35	61.8	61.4
04:35-04:40	65.2	63.7	07:35-07:40	62.5	62.1	10:35-10:40	62.3	61.5	13:35-13:40	61.6	61.2
04:40-04:45	64.9	63.8	07:40-07:45	62.4	61.9	10:40-10:45	61.4	60.7	13:40-13:45	61.6	61.2
04:45-04:50	64.9	63.7	07:45-07:50	62.4	62.0	10:45-10:50	62.0	61.4	13:45-13:50	61.6	61.1
04:50-04:55	64.9	63.8	07:50-07:55	62.4	62.0	10:50-10:55	61.8	61.1	13:50-13:55	62.0	61.5
04:55-05:00	64.9	64.1	07:55-08:00	62.3	61.8	10:55-11:00	61.7	61.1	13:55-14:00	62.1	61.4
05:00-05:05	65.6	64.0	08:00-08:05	62.1	60.6	11:00-11:05	61.6	60.1	14:00-14:05	62.1	60.6
05:05-05:10	65.0	64.1	08:05-08:10	62.1	60.7	11:05-11:10	61.8	60.2	14:05-14:10	62.1	60.5
05:10-05:15	65.8	64.2	08:10-08:15	62.2	60.8	11:10-11:15	61.9	60.4	14:10-14:15	61.8	60.3
05:15-05:20	66.7	64.6	08:15-08:20	62.3	60.8	11:15-11:20	61.4	59.7	14:15-14:20	61.9	60.3
05:20-05:25	66.8	64.2	08:20-08:25	62.0	61.4	11:20-11:25	62.2	60.5	14:20-14:25	61.8	61.4
05:25-05:30	65.3	63.7	08:25-08:30	62.1	61.6	11:25-11:30	61.9	61.5	14:25-14:30	61.7	61.3
05:30-05:35	65.0	63.8	08:30-08:35	62.5	62.0	11:30-11:35	61.6	61.2	14:30-14:35	62.0	61.5
05:35-05:40	64.1	63.4	08:35-08:40	62.2	61.7	11:35-11:40	61.7	61.1	14:35-14:40	61.9	61.5
05:40-05:45	63.6	62.9	08:40-08:45	62.4	61.9	11:40-11:45	61.7	61.1	14:40-14:45	62.1	61.6
05:45-05:50	63.3	62.8	08:45-08:50	62.5	62.1	11:45-11:50	62.0	61.5	14:45-14:50	62.1	61.6
05:50-05:55	63.1	62.7	08:50-08:55	63.8	63.0	11:50-11:55	61.7	61.2	14:50-14:55	62.2	61.7
05:55-06:00	63.3	62.9	08:55-09:00	63.7	63.2	11:55-12:00	61.7	61.3	14:55-15:00	62.0	61.5

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ไฟร์เทียร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
Address : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการผลิตโม่และไฟฟ้าขนาดเล็ก ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด
(ชื่อตาม EIA บริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด)
Project Location : ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : NF3 : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลไชโยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0657379 E, 1624860 N
Measured Date : April 22-23, 2022
Measured By : Mr.Nitad Sirichad
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-21 Serial Number 00410181
Reported Number : NCC229/2565

Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)	
	Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90
15:00-15:05	62.0	60.6	18:00-18:05	62.3	60.6	21:00-21:05	62.4	60.8	00:00-00:05	62.5	61.2
15:05-15:10	62.0	60.5	18:05-18:10	62.1	60.6	21:05-21:10	62.5	60.8	00:05-00:10	62.5	61.2
15:10-15:15	62.3	60.7	18:10-18:15	62.3	60.8	21:10-21:15	62.4	60.8	00:10-00:15	62.6	61.3
15:15-15:20	62.1	60.7	18:15-18:20	62.3	60.9	21:15-21:20	62.2	60.7	00:15-00:20	62.6	61.3
15:20-15:25	62.1	61.5	18:20-18:25	62.5	62.0	21:20-21:25	62.5	60.8	00:20-00:25	62.7	62.4
15:25-15:30	62.1	61.6	18:25-18:30	63.0	62.1	21:25-21:30	62.7	62.0	00:25-00:30	62.7	62.3
15:30-15:35	62.3	61.8	18:30-18:35	63.5	62.6	21:30-21:35	62.3	61.8	00:30-00:35	62.6	62.3
15:35-15:40	62.2	61.7	18:35-18:40	64.2	63.4	21:35-21:40	62.3	61.7	00:35-00:40	62.6	62.2
15:40-15:45	62.2	61.8	18:40-18:45	64.9	64.0	21:40-21:45	62.5	61.9	00:40-00:45	62.5	62.1
15:45-15:50	62.1	61.6	18:45-18:50	66.8	66.0	21:45-21:50	62.4	61.8	00:45-00:50	62.4	62.1
15:50-15:55	62.1	61.7	18:50-18:55	66.7	66.0	21:50-21:55	63.5	62.5	00:50-00:55	62.3	62.0
15:55-16:00	62.2	61.8	18:55-19:00	65.7	65.0	21:55-22:00	63.5	62.7	00:55-01:00	62.2	61.8
16:00-16:05	62.1	60.7	19:00-19:05	64.4	62.6	22:00-22:05	63.7	61.9	01:00-01:05	62.2	60.8
16:05-16:10	61.9	60.5	19:05-19:10	63.7	62.1	22:05-22:10	63.6	61.8	01:05-01:10	62.1	60.8
16:10-16:15	62.1	60.6	19:10-19:15	63.2	61.6	22:10-22:15	63.3	61.6	01:10-01:15	62.1	60.8
16:15-16:20	62.0	60.5	19:15-19:20	62.7	61.1	22:15-22:20	62.7	61.0	01:15-01:20	62.1	60.7
16:20-16:25	62.1	60.6	19:20-19:25	62.6	62.0	22:20-22:25	63.2	62.5	01:20-01:25	62.0	61.7
16:25-16:30	62.0	61.5	19:25-19:30	62.4	61.8	22:25-22:30	62.5	61.9	01:25-01:30	62.2	61.8
16:30-16:35	62.0	61.6	19:30-19:35	62.1	61.7	22:30-22:35	62.2	61.7	01:30-01:35	62.0	61.7
16:35-16:40	62.2	61.7	19:35-19:40	62.5	61.8	22:35-22:40	62.0	61.6	01:35-01:40	62.0	61.7
16:40-16:45	62.1	61.5	19:40-19:45	63.3	62.5	22:40-22:45	61.8	61.4	01:40-01:45	62.0	61.7
16:45-16:50	62.0	61.5	19:45-19:50	62.6	62.1	22:45-22:50	61.8	61.4	01:45-01:50	61.9	61.6
16:50-16:55	62.2	61.6	19:50-19:55	62.7	62.0	22:50-22:55	62.1	61.6	01:50-01:55	61.9	61.6
16:55-17:00	62.1	61.5	19:55-20:00	62.6	61.8	22:55-23:00	62.0	61.5	01:55-02:00	62.0	61.6
17:00-17:05	61.8	60.4	20:00-20:05	62.4	60.7	23:00-23:05	62.0	60.6	02:00-02:05	62.0	60.6
17:05-17:10	61.7	60.3	20:05-20:10	62.7	61.0	23:05-23:10	62.1	60.5	02:05-02:10	61.9	60.6
17:10-17:15	61.7	60.2	20:10-20:15	62.9	61.2	23:10-23:15	61.8	60.4	02:10-02:15	61.8	60.5
17:15-17:20	61.4	59.9	20:15-20:20	63.0	61.1	23:15-23:20	62.2	60.7	02:15-02:20	61.8	60.5
17:20-17:25	62.2	60.3	20:20-20:25	62.6	61.9	23:20-23:25	63.7	61.1	02:20-02:25	61.8	61.5
17:25-17:30	61.7	61.3	20:25-20:30	62.5	61.8	23:25-23:30	62.6	62.2	02:25-02:30	61.8	61.5
17:30-17:35	61.6	61.1	20:30-20:35	62.4	61.8	23:30-23:35	62.6	62.3	02:30-02:35	61.9	61.6
17:35-17:40	63.6	61.3	20:35-20:40	62.5	61.8	23:35-23:40	63.1	62.7	02:35-02:40	62.0	61.6
17:40-17:45	61.8	61.3	20:40-20:45	62.5	62.0	23:40-23:45	63.1	62.7	02:40-02:45	61.9	61.6
17:45-17:50	61.9	61.4	20:45-20:50	62.3	61.8	23:45-23:50	62.8	62.4	02:45-02:50	61.9	61.6
17:50-17:55	61.7	61.2	20:50-20:55	62.4	61.8	23:50-23:55	62.5	62.2	02:50-02:55	62.0	61.6
17:55-18:00	61.8	61.4	20:55-21:00	62.6	62.0	23:55-00:00	62.4	62.1	02:55-03:00	61.9	61.6

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ไฟร์เทียร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการผลิตโอเลฟินและไฟฟ้าขนาดเล็ก ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด
(ข้อมูล EIA บริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด)
Project Location : ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : NF3 : บริเวณรั้วโครงการด้านทิศใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลไชโยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0857379 E, 1624860 N
Measured Date : April 23, 2022
Measured By : Mr.Nitad Sirichad
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-21 Serial Number 00410181
Reported Number : NCC229/2565

Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)	
	Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90
03:00-03:05	62.8	60.8	06:00-06:05	63.4	62.0	09:00-09:05	64.8	63.1	12:00-12:05	61.5	60.1
03:05-03:10	63.2	61.6	06:05-06:10	63.2	61.9	09:05-09:10	64.8	63.2	12:05-12:10	62.4	60.6
03:10-03:15	63.1	61.6	06:10-06:15	63.1	61.7	09:10-09:15	65.0	63.4	12:10-12:15	62.3	60.6
03:15-03:20	62.9	61.4	06:15-06:20	63.0	61.5	09:15-09:20	67.3	64.4	12:15-12:20	61.7	60.2
03:20-03:25	62.7	62.2	06:20-06:25	62.6	61.3	09:20-09:25	67.3	65.8	12:20-12:25	61.7	61.1
03:25-03:30	62.9	62.3	06:25-06:30	62.6	62.2	09:25-09:30	64.3	62.3	12:25-12:30	62.1	61.4
03:30-03:35	62.7	62.2	06:30-06:35	62.4	62.1	09:30-09:35	63.2	62.5	12:30-12:35	61.9	61.4
03:35-03:40	62.6	62.2	06:35-06:40	62.5	62.1	09:35-09:40	63.8	62.1	12:35-12:40	61.9	61.4
03:40-03:45	62.7	62.2	06:40-06:45	62.8	62.1	09:40-09:45	61.8	61.2	12:40-12:45	61.5	61.0
03:45-03:50	62.6	62.1	06:45-06:50	62.4	62.0	09:45-09:50	61.9	61.4	12:45-12:50	61.6	60.9
03:50-03:55	62.9	62.3	06:50-06:55	62.4	62.1	09:50-09:55	62.1	61.5	12:50-12:55	61.8	61.3
03:55-04:00	62.8	62.3	06:55-07:00	62.2	61.9	09:55-10:00	62.0	61.4	12:55-13:00	61.8	61.2
04:00-04:05	62.9	62.2	07:00-07:05	62.3	60.9	10:00-10:05	61.9	60.3	13:00-13:05	62.1	60.4
04:05-04:10	63.1	62.1	07:05-07:10	62.3	60.8	10:05-10:10	61.6	59.7	13:05-13:10	62.4	60.6
04:10-04:15	63.0	62.1	07:10-07:15	62.2	60.7	10:10-10:15	61.4	59.7	13:10-13:15	61.6	60.0
04:15-04:20	63.3	62.4	07:15-07:20	62.3	60.8	10:15-10:20	61.9	60.3	13:15-13:20	61.9	60.2
04:20-04:25	63.8	62.6	07:20-07:25	62.2	61.6	10:20-10:25	61.6	60.1	13:20-13:25	61.9	60.4
04:25-04:30	64.3	62.8	07:25-07:30	62.1	61.5	10:25-10:30	61.9	61.4	13:25-13:30	61.6	61.1
04:30-04:35	64.4	62.9	07:30-07:35	61.9	61.4	10:30-10:35	61.6	61.1	13:30-13:35	62.4	61.4
04:35-04:40	64.7	63.2	07:35-07:40	61.8	61.4	10:35-10:40	62.0	61.2	13:35-13:40	61.8	61.2
04:40-04:45	64.9	63.2	07:40-07:45	62.2	61.8	10:40-10:45	61.8	61.1	13:40-13:45	62.1	61.3
04:45-04:50	65.5	63.6	07:45-07:50	62.3	61.9	10:45-10:50	61.6	61.0	13:45-13:50	61.8	61.3
04:50-04:55	65.3	63.6	07:50-07:55	62.1	61.6	10:50-10:55	61.6	60.9	13:50-13:55	61.7	61.2
04:55-05:00	66.1	64.1	07:55-08:00	62.1	61.7	10:55-11:00	61.5	60.9	13:55-14:00	61.8	61.3
05:00-05:05	65.5	63.8	08:00-08:05	62.0	60.4	11:00-11:05	61.9	60.3	14:00-14:05	62.1	60.5
05:05-05:10	65.6	63.8	08:05-08:10	61.9	60.4	11:05-11:10	62.0	60.3	14:05-14:10	62.2	60.7
05:10-05:15	66.5	64.2	08:10-08:15	61.7	60.3	11:10-11:15	62.1	60.1	14:10-14:15	62.0	60.4
05:15-05:20	65.6	63.9	08:15-08:20	61.9	60.4	11:15-11:20	61.8	61.1	14:15-14:20	61.9	60.3
05:20-05:25	65.4	63.7	08:20-08:25	62.1	61.6	11:20-11:25	61.5	60.7	14:20-14:25	61.9	61.5
05:25-05:30	65.3	63.6	08:25-08:30	62.2	61.7	11:25-11:30	62.2	61.5	14:25-14:30	61.8	61.2
05:30-05:35	64.9	63.7	08:30-08:35	62.3	61.8	11:30-11:35	62.0	61.5	14:30-14:35	62.1	61.3
05:35-05:40	64.6	63.1	08:35-08:40	62.2	61.7	11:35-11:40	62.0	61.4	14:35-14:40	61.9	61.4
05:40-05:45	63.6	62.5	08:40-08:45	62.4	61.8	11:40-11:45	62.3	61.8	14:40-14:45	61.6	61.2
05:45-05:50	62.9	62.4	08:45-08:50	62.9	62.4	11:45-11:50	62.4	61.7	14:45-14:50	62.0	61.4
05:50-05:55	63.9	62.8	08:50-08:55	62.6	62.2	11:50-11:55	62.0	61.3	14:50-14:55	61.9	61.3
05:55-06:00	63.9	63.4	08:55-09:00	63.1	62.4	11:55-12:00	62.2	61.7	14:55-15:00	61.6	61.1

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ไฟร์เทียร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
Address : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการผลิตโถ้วและไฟฟ้าขนาดเล็ก ของบริษัท ปิ.กริม เพาเวอร์ (ยังทอง) 1 จำกัด
(ชื่อตาม EIA บริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด)
Project Location : ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : NF3 : บริเวณเริ่มรั้วโครงการด้านทิศใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลไชโยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0657379 E, 1624860 N
Measured Date : April 23-24, 2022
Measured By : Mr.Nitad Sirichad
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-21 Serial Number 00410181
Reported Number : NCC229/2565

Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)	
	Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90
15:00-15:05	61.7	60.2	18:00-18:05	62.1	60.5	21:00-21:05	61.9	60.5	00:00-00:05	62.8	61.0
15:05-15:10	61.7	60.1	18:05-18:10	62.5	60.6	21:05-21:10	62.3	60.8	00:05-00:10	62.4	60.9
15:10-15:15	61.4	59.8	18:10-18:15	62.9	60.9	21:10-21:15	62.6	61.1	00:10-00:15	62.1	60.7
15:15-15:20	61.1	59.5	18:15-18:20	62.5	60.7	21:15-21:20	62.5	61.1	00:15-00:20	62.3	60.9
15:20-15:25	61.6	61.1	18:20-18:25	62.5	61.9	21:20-21:25	62.3	60.8	00:20-00:25	62.4	62.0
15:25-15:30	61.4	60.9	18:25-18:30	62.8	62.2	21:25-21:30	62.3	61.8	00:25-00:30	62.2	61.8
15:30-15:35	61.6	61.0	18:30-18:35	63.5	62.8	21:30-21:35	62.2	61.8	00:30-00:35	62.2	61.7
15:35-15:40	61.5	61.1	18:35-18:40	64.2	63.4	21:35-21:40	62.3	61.8	00:35-00:40	62.4	62.0
15:40-15:45	61.4	60.9	18:40-18:45	65.6	64.5	21:40-21:45	62.3	61.8	00:40-00:45	62.2	61.9
15:45-15:50	61.5	60.9	18:45-18:50	67.0	66.2	21:45-21:50	62.4	61.8	00:45-00:50	62.0	61.6
15:50-15:55	61.4	60.9	18:50-18:55	67.1	66.4	21:50-21:55	62.3	61.8	00:50-00:55	61.9	61.5
15:55-16:00	61.5	61.0	18:55-19:00	65.8	65.0	21:55-22:00	62.0	61.6	00:55-01:00	62.2	61.7
16:00-16:05	61.6	60.1	19:00-19:05	64.6	63.0	22:00-22:05	62.0	60.6	01:00-01:05	62.2	60.8
16:05-16:10	61.7	60.2	19:05-19:10	63.9	62.2	22:05-22:10	62.1	60.7	01:05-01:10	62.0	60.6
16:10-16:15	61.4	59.9	19:10-19:15	63.4	61.8	22:10-22:15	62.3	60.9	01:10-01:15	62.1	60.7
16:15-16:20	61.4	60.0	19:15-19:20	63.0	61.5	22:15-22:20	62.3	60.8	01:15-01:20	62.1	60.7
16:20-16:25	61.5	61.0	19:20-19:25	62.7	61.3	22:20-22:25	62.3	61.9	01:20-01:25	62.4	61.8
16:25-16:30	61.6	61.0	19:25-19:30	62.5	62.1	22:25-22:30	62.3	61.7	01:25-01:30	62.0	61.5
16:30-16:35	62.0	61.4	19:30-19:35	62.3	61.7	22:30-22:35	62.3	61.9	01:30-01:35	62.1	61.7
16:35-16:40	61.6	60.9	19:35-19:40	62.2	61.7	22:35-22:40	62.2	61.7	01:35-01:40	62.3	61.8
16:40-16:45	61.9	61.3	19:40-19:45	62.3	61.8	22:40-22:45	62.4	62.0	01:40-01:45	62.1	61.8
16:45-16:50	62.0	61.1	19:45-19:50	62.2	61.7	22:45-22:50	62.5	61.9	01:45-01:50	62.4	62.0
16:50-16:55	61.8	61.2	19:50-19:55	62.2	61.7	22:50-22:55	62.1	61.7	01:50-01:55	62.4	62.1
16:55-17:00	62.0	61.3	19:55-20:00	61.9	61.5	22:55-23:00	61.8	61.4	01:55-02:00	62.2	61.9
17:00-17:05	61.9	60.3	20:00-20:05	62.1	60.7	23:00-23:05	62.1	60.6	02:00-02:05	62.2	60.8
17:05-17:10	62.1	60.5	20:05-20:10	62.2	60.7	23:05-23:10	62.1	60.6	02:05-02:10	62.2	60.9
17:10-17:15	62.1	60.5	20:10-20:15	62.6	60.6	23:10-23:15	62.6	61.1	02:10-02:15	62.2	60.9
17:15-17:20	62.0	60.3	20:15-20:20	62.2	60.5	23:15-23:20	63.5	61.2	02:15-02:20	62.1	60.8
17:20-17:25	62.1	61.5	20:20-20:25	61.9	60.5	23:20-23:25	62.6	61.0	02:20-02:25	62.1	61.8
17:25-17:30	62.4	61.4	20:25-20:30	62.3	61.8	23:25-23:30	62.5	61.0	02:25-02:30	62.3	62.0
17:30-17:35	62.1	61.4	20:30-20:35	62.2	61.6	23:30-23:35	62.6	61.1	02:30-02:35	62.2	61.9
17:35-17:40	61.9	61.4	20:35-20:40	62.0	61.6	23:35-23:40	62.5	62.1	02:35-02:40	62.1	61.8
17:40-17:45	61.8	61.3	20:40-20:45	62.0	61.5	23:40-23:45	62.6	62.1	02:40-02:45	62.1	61.8
17:45-17:50	61.9	61.3	20:45-20:50	61.9	61.5	23:45-23:50	62.6	62.1	02:45-02:50	62.2	61.8
17:50-17:55	62.1	61.6	20:50-20:55	62.0	61.5	23:50-23:55	62.4	62.0	02:50-02:55	62.1	61.8
17:55-18:00	62.0	61.4	20:55-21:00	62.0	61.6	23:55-00:00	62.4	62.0	02:55-03:00	62.2	61.8

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ไฟร์เทียร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
Address : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการผลิตโม่และไฟฟ้าขนาดเล็ก ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด
(ชื่อตาม EIA บริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด)
Project Location : ตำบลหลักห้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : NF3 : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลไชโยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0857379 E, 1624880 N
Measured Date : April 24, 2022
Measured By : Mr.Nitad Sirichad
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-21 Serial Number 00410181
Reported Number : NCC229/2565

Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)	
	Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90
03:00-03:05	62.1	60.8	06:00-06:05	62.5	61.1	09:00-09:05	62.5	60.9	12:00-12:05	62.1	60.7
03:05-03:10	62.2	60.9	06:05-06:10	62.5	61.1	09:05-09:10	62.4	60.3	12:05-12:10	62.1	60.7
03:10-03:15	62.1	60.8	06:10-06:15	62.9	61.3	09:10-09:15	62.0	60.3	12:10-12:15	62.4	60.9
03:15-03:20	62.4	61.0	06:15-06:20	62.6	62.2	09:15-09:20	62.8	60.6	12:15-12:20	62.2	60.8
03:20-03:25	62.5	62.1	06:20-06:25	62.8	62.2	09:20-09:25	62.4	61.9	12:20-12:25	62.3	60.4
03:25-03:30	62.3	61.9	06:25-06:30	62.6	62.2	09:25-09:30	62.4	61.7	12:25-12:30	62.7	62.3
03:30-03:35	62.8	62.4	06:30-06:35	62.7	62.4	09:30-09:35	61.7	61.2	12:30-12:35	62.9	62.5
03:35-03:40	62.8	62.4	06:35-06:40	62.7	62.3	09:35-09:40	62.1	61.6	12:35-12:40	62.6	62.2
03:40-03:45	62.8	62.4	06:40-06:45	62.7	62.3	09:40-09:45	62.7	62.2	12:40-12:45	63.0	62.5
03:45-03:50	62.9	62.4	06:45-06:50	62.6	62.2	09:45-09:50	62.1	61.5	12:45-12:50	62.8	62.2
03:50-03:55	63.2	62.5	06:50-06:55	62.6	62.2	09:50-09:55	62.3	61.8	12:50-12:55	62.6	62.2
03:55-04:00	63.6	62.5	06:55-07:00	62.5	62.2	09:55-10:00	62.1	61.6	12:55-13:00	62.3	62.0
04:00-04:05	63.4	62.8	07:00-07:05	62.6	61.1	10:00-10:05	62.1	60.6	13:00-13:05	62.6	61.1
04:05-04:10	64.4	63.0	07:05-07:10	62.5	61.1	10:05-10:10	62.3	60.8	13:05-13:10	62.9	61.4
04:10-04:15	63.5	62.9	07:10-07:15	62.5	61.0	10:10-10:15	61.9	60.4	13:10-13:15	62.8	61.3
04:15-04:20	63.9	63.1	07:15-07:20	62.4	60.8	10:15-10:20	62.0	60.5	13:15-13:20	62.5	60.8
04:20-04:25	64.7	63.3	07:20-07:25	62.4	61.9	10:20-10:25	62.0	61.5	13:20-13:25	62.6	62.1
04:25-04:30	64.8	63.4	07:25-07:30	62.3	61.8	10:25-10:30	62.4	61.8	13:25-13:30	62.3	61.8
04:30-04:35	64.8	63.6	07:30-07:35	62.3	61.9	10:30-10:35	62.3	61.8	13:30-13:35	62.3	61.9
04:35-04:40	64.8	63.7	07:35-07:40	62.4	62.0	10:35-10:40	62.4	61.9	13:35-13:40	62.5	62.0
04:40-04:45	64.9	63.7	07:40-07:45	62.5	62.0	10:40-10:45	62.2	61.7	13:40-13:45	62.3	61.6
04:45-04:50	65.0	63.9	07:45-07:50	62.1	61.6	10:45-10:50	61.6	61.0	13:45-13:50	62.1	61.6
04:50-04:55	65.1	63.9	07:50-07:55	62.1	61.6	10:50-10:55	62.1	61.6	13:50-13:55	62.5	62.1
04:55-05:00	65.9	64.2	07:55-08:00	62.4	61.9	10:55-11:00	62.2	61.7	13:55-14:00	62.4	62.1
05:00-05:05	66.2	64.4	08:00-08:05	62.5	60.9	11:00-11:05	62.4	60.8	14:00-14:05	62.5	61.1
05:05-05:10	67.1	64.7	08:05-08:10	62.6	61.0	11:05-11:10	62.4	60.9	14:05-14:10	62.6	61.2
05:10-05:15	67.2	64.9	08:10-08:15	62.4	60.7	11:10-11:15	62.2	60.7	14:10-14:15	62.5	60.9
05:15-05:20	66.7	64.4	08:15-08:20	62.3	60.6	11:15-11:20	62.6	61.0	14:15-14:20	62.4	60.9
05:20-05:25	65.3	63.8	08:20-08:25	62.1	61.5	11:20-11:25	62.2	60.8	14:20-14:25	62.4	61.9
05:25-05:30	65.8	63.9	08:25-08:30	62.5	61.9	11:25-11:30	62.5	62.0	14:25-14:30	62.4	62.0
05:30-05:35	64.7	63.3	08:30-08:35	62.6	62.1	11:30-11:35	62.2	61.7	14:30-14:35	62.5	62.0
05:35-05:40	63.5	62.7	08:35-08:40	62.5	61.9	11:35-11:40	62.2	61.7	14:35-14:40	62.0	61.5
05:40-05:45	63.0	62.5	08:40-08:45	62.3	61.6	11:40-11:45	62.1	61.6	14:40-14:45	61.6	61.1
05:45-05:50	62.7	62.3	08:45-08:50	62.4	61.7	11:45-11:50	62.5	62.0	14:45-14:50	62.0	61.5
05:50-05:55	62.8	62.2	08:50-08:55	62.7	62.1	11:50-11:55	62.3	61.9	14:50-14:55	61.9	61.3
05:55-06:00	62.5	62.1	08:55-09:00	62.6	62.1	11:55-12:00	62.3	61.9	14:55-15:00	61.9	61.3

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ไฟร์เทียร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการผลิตไดนาไมต์และไฟฟ้าขนาดเล็ก ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด
(ชื่อตาม EIA บริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด)
Project Location : ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : NF3 : บริเวณเริ่มรั้วโครงการด้านทิศใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลไชโยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0857379 E, 1624880 N
Measured Date : April 24-25, 2022
Measured By : Mr.Nitad Sirichad
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-21 Serial Number 00410181
Reported Number : NCC229/2565

Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)	
	Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90
15:00-15:05	62.2	60.8	18:00-18:05	65.8	64.2	21:00-21:05	61.7	60.2	00:00-00:05	62.1	60.7
15:05-15:10	62.4	61.0	18:05-18:10	65.8	64.2	21:05-21:10	61.7	60.3	00:05-00:10	62.0	60.7
15:10-15:15	61.8	60.2	18:10-18:15	64.3	60.9	21:10-21:15	61.6	60.1	00:10-00:15	62.0	60.6
15:15-15:20	61.8	60.3	18:15-18:20	62.0	60.4	21:15-21:20	61.5	60.1	00:15-00:20	61.9	60.5
15:20-15:25	62.2	61.6	18:20-18:25	63.0	62.4	21:20-21:25	61.7	60.3	00:20-00:25	62.1	61.7
15:25-15:30	62.3	61.9	18:25-18:30	63.7	63.1	21:25-21:30	61.7	61.3	00:25-00:30	62.1	61.7
15:30-15:35	62.5	62.1	18:30-18:35	64.3	63.6	21:30-21:35	61.7	61.3	00:30-00:35	62.2	61.8
15:35-15:40	62.6	61.9	18:35-18:40	65.4	64.3	21:35-21:40	61.8	61.4	00:35-00:40	62.2	61.7
15:40-15:45	62.3	61.8	18:40-18:45	65.6	64.9	21:40-21:45	61.8	61.5	00:40-00:45	62.0	61.6
15:45-15:50	62.1	61.5	18:45-18:50	66.3	65.5	21:45-21:50	61.8	61.3	00:45-00:50	61.9	61.6
15:50-15:55	62.2	61.7	18:50-18:55	66.5	65.9	21:50-21:55	61.8	61.3	00:50-00:55	61.9	61.4
15:55-16:00	62.1	61.6	18:55-19:00	65.6	64.8	21:55-22:00	61.7	61.3	00:55-01:00	62.0	61.6
16:00-16:05	62.6	61.0	19:00-19:05	64.4	62.8	22:00-22:05	61.7	60.2	01:00-01:05	62.1	60.6
16:05-16:10	62.5	61.0	19:05-19:10	63.8	62.1	22:05-22:10	61.8	60.4	01:05-01:10	61.9	60.6
16:10-16:15	62.4	60.9	19:10-19:15	63.1	61.5	22:10-22:15	61.9	60.4	01:10-01:15	61.9	60.5
16:15-16:20	62.4	60.9	19:15-19:20	62.5	61.0	22:15-22:20	61.9	60.5	01:15-01:20	61.9	60.6
16:20-16:25	62.7	61.2	19:20-19:25	62.2	61.7	22:20-22:25	62.1	61.5	01:20-01:25	62.0	61.6
16:25-16:30	62.6	62.1	19:25-19:30	62.1	61.6	22:25-22:30	62.1	61.5	01:25-01:30	62.0	61.6
16:30-16:35	62.4	61.9	19:30-19:35	62.0	61.5	22:30-22:35	62.1	61.6	01:30-01:35	62.0	61.6
16:35-16:40	62.3	61.9	19:35-19:40	61.8	61.4	22:35-22:40	62.1	61.6	01:35-01:40	61.9	61.5
16:40-16:45	62.4	61.8	19:40-19:45	62.1	61.4	22:40-22:45	62.5	61.9	01:40-01:45	61.7	61.4
16:45-16:50	62.3	61.9	19:45-19:50	61.8	61.4	22:45-22:50	63.5	62.1	01:45-01:50	61.8	61.5
16:50-16:55	62.6	62.0	19:50-19:55	61.8	61.3	22:50-22:55	62.6	62.1	01:50-01:55	61.8	61.5
16:55-17:00	62.7	62.3	19:55-20:00	61.8	61.3	22:55-23:00	62.8	62.2	01:55-02:00	62.0	61.6
17:00-17:05	62.6	61.1	20:00-20:05	61.7	60.2	23:00-23:05	62.7	61.2	02:00-02:05	62.2	60.7
17:05-17:10	62.0	60.2	20:05-20:10	61.8	60.3	23:05-23:10	62.4	60.9	02:05-02:10	62.1	60.7
17:10-17:15	61.7	60.1	20:10-20:15	61.8	60.2	23:10-23:15	62.3	60.8	02:10-02:15	62.0	60.7
17:15-17:20	61.9	60.4	20:15-20:20	61.7	60.3	23:15-23:20	62.2	60.7	02:15-02:20	61.9	60.5
17:20-17:25	62.4	60.8	20:20-20:25	61.7	61.2	23:20-23:25	62.0	60.6	02:20-02:25	62.1	61.7
17:25-17:30	62.6	62.0	20:25-20:30	61.6	61.2	23:25-23:30	62.0	61.6	02:25-02:30	61.9	61.6
17:30-17:35	62.6	62.1	20:30-20:35	61.8	61.3	23:30-23:35	62.0	61.6	02:30-02:35	61.8	61.5
17:35-17:40	63.1	62.4	20:35-20:40	61.7	61.2	23:35-23:40	62.4	61.9	02:35-02:40	62.2	61.8
17:40-17:45	63.9	63.2	20:40-20:45	61.6	61.2	23:40-23:45	62.3	61.8	02:40-02:45	62.2	61.8
17:45-17:50	63.8	63.3	20:45-20:50	61.5	61.0	23:45-23:50	62.3	61.8	02:45-02:50	62.1	61.7
17:50-17:55	63.2	62.6	20:50-20:55	61.5	61.1	23:50-23:55	62.4	61.9	02:50-02:55	62.3	61.9
17:55-18:00	71.5	62.9	20:55-21:00	61.8	61.1	23:55-00:00	62.1	61.6	02:55-03:00	62.3	61.9

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ไฟร์เทียร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการผลิตและไฟฟ้าขนาดเล็ก ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด
(ชื่อตาม EIA บริษัท สยามเพียวไรส์ จำกัด)
Project Location : ตำบลหลักห้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : NF3 : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลไชโยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0857379 E, 1624860 N
Measured Date : April 25, 2022
Measured By : Mr.Nitad Sirichad
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-21 Serial Number 00410181
Reported Number : NCC229/2565

Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)	
	Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90
03:00-03:05	62.2	60.9	06:00-06:05	62.8	61.3	09:00-09:05	64.2	62.4	12:00-12:05	61.3	59.6
03:05-03:10	62.0	60.6	06:05-06:10	62.7	61.3	09:05-09:10	63.8	62.1	12:05-12:10	61.7	60.2
03:10-03:15	61.9	60.5	06:10-06:15	62.8	61.4	09:10-09:15	66.3	64.6	12:10-12:15	61.2	59.3
03:15-03:20	62.1	60.7	06:15-06:20	62.8	61.4	09:15-09:20	66.5	64.9	12:15-12:20	61.8	60.2
03:20-03:25	62.4	62.0	06:20-06:25	62.9	61.4	09:20-09:25	65.4	62.8	12:20-12:25	61.7	61.2
03:25-03:30	62.2	61.8	06:25-06:30	62.9	62.4	09:25-09:30	63.7	63.1	12:25-12:30	62.1	61.4
03:30-03:35	62.3	61.9	06:30-06:35	62.7	62.3	09:30-09:35	63.7	62.9	12:30-12:35	61.4	61.0
03:35-03:40	62.5	62.1	06:35-06:40	62.6	62.3	09:35-09:40	64.0	63.2	12:35-12:40	61.8	61.2
03:40-03:45	62.6	62.1	06:40-06:45	62.7	62.3	09:40-09:45	64.2	63.3	12:40-12:45	61.5	60.8
03:45-03:50	62.6	62.2	06:45-06:50	62.7	62.2	09:45-09:50	64.0	63.3	12:45-12:50	61.7	61.0
03:50-03:55	62.7	62.3	06:50-06:55	62.6	62.1	09:50-09:55	63.5	62.6	12:50-12:55	61.4	61.0
03:55-04:00	63.0	62.5	06:55-07:00	62.6	62.0	09:55-10:00	61.7	61.0	12:55-13:00	61.7	61.2
04:00-04:05	63.4	62.7	07:00-07:05	62.3	60.9	10:00-10:05	61.6	60.1	13:00-13:05	61.8	60.1
04:05-04:10	63.1	62.7	07:05-07:10	62.4	60.9	10:05-10:10	61.4	59.8	13:05-13:10	61.4	59.9
04:10-04:15	64.5	62.8	07:10-07:15	62.4	60.9	10:10-10:15	61.4	60.0	13:10-13:15	61.5	59.6
04:15-04:20	63.9	62.8	07:15-07:20	62.3	60.8	10:15-10:20	61.3	59.8	13:15-13:20	61.7	60.1
04:20-04:25	63.7	63.0	07:20-07:25	62.1	61.6	10:20-10:25	61.2	59.6	13:20-13:25	61.7	60.1
04:25-04:30	64.3	63.3	07:25-07:30	62.0	61.4	10:25-10:30	61.0	60.4	13:25-13:30	61.6	61.1
04:30-04:35	64.1	63.4	07:30-07:35	62.4	61.8	10:30-10:35	61.4	61.0	13:30-13:35	61.3	60.5
04:35-04:40	64.4	63.6	07:35-07:40	62.2	61.7	10:35-10:40	61.4	60.9	13:35-13:40	61.1	60.4
04:40-04:45	65.1	63.8	07:40-07:45	62.2	61.6	10:40-10:45	61.6	61.1	13:40-13:45	61.7	61.0
04:45-04:50	65.4	63.9	07:45-07:50	62.1	61.7	10:45-10:50	61.2	60.6	13:45-13:50	61.7	61.2
04:50-04:55	66.2	64.2	07:50-07:55	62.2	61.6	10:50-10:55	61.4	60.7	13:50-13:55	61.7	61.2
04:55-05:00	66.2	64.1	07:55-08:00	62.2	61.6	10:55-11:00	61.5	60.8	13:55-14:00	61.2	60.6
05:00-05:05	66.9	64.4	08:00-08:05	62.1	60.5	11:00-11:05	61.4	59.9	14:00-14:05	61.8	59.5
05:05-05:10	66.3	64.1	08:05-08:10	61.7	59.9	11:05-11:10	61.6	59.9	14:05-14:10	61.6	59.7
05:10-05:15	65.1	63.7	08:10-08:15	61.9	60.4	11:10-11:15	61.3	59.7	14:10-14:15	61.4	59.7
05:15-05:20	65.5	63.6	08:15-08:20	62.0	60.3	11:15-11:20	61.3	60.6	14:15-14:20	61.2	59.5
05:20-05:25	65.6	63.6	08:20-08:25	62.2	61.6	11:20-11:25	61.6	61.1	14:20-14:25	61.4	60.7
05:25-05:30	64.9	63.4	08:25-08:30	62.3	61.3	11:25-11:30	61.3	60.6	14:25-14:30	61.2	60.6
05:30-05:35	63.8	63.0	08:30-08:35	62.0	61.2	11:30-11:35	61.2	60.5	14:30-14:35	61.4	60.7
05:35-05:40	63.4	62.8	08:35-08:40	62.0	61.3	11:35-11:40	61.6	61.1	14:35-14:40	61.4	60.7
05:40-05:45	62.9	62.4	08:40-08:45	62.1	61.4	11:40-11:45	61.3	60.7	14:40-14:45	61.1	60.5
05:45-05:50	62.8	62.3	08:45-08:50	62.6	61.8	11:45-11:50	61.5	60.8	14:45-14:50	61.4	60.7
05:50-05:55	63.0	62.4	08:50-08:55	63.9	63.0	11:50-11:55	61.7	60.9	14:50-14:55	61.3	60.5
05:55-06:00	63.1	62.5	08:55-09:00	63.8	63.0	11:55-12:00	61.4	60.8	14:55-15:00	61.1	60.6

(Ms.Napajirut Muenwong)
Laboratory Reviewer



(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ไฟร์เทียร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
Address : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด
(ชื่อตาม EIA บริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด)
Project Location : ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : NF4 : บริเวณเริ่มรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก หมู่ที่ 2 ตำบลไชโยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0857241 E, 1624773 N
Measured Date : April 18-19, 2022
Measured By : Mr.Nitad Sirichad
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-42 Serial Number 01147313
Reported Number : NCC231/2565

Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)	
	Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90
15:00-15:05	59.1	57.0	18:00-18:05	63.0	61.1	21:00-21:05	61.1	58.8	00:00-00:05	66.6	63.1
15:05-15:10	59.7	56.9	18:05-18:10	63.7	61.7	21:05-21:10	62.0	60.5	00:05-00:10	65.7	62.6
15:10-15:15	58.6	56.7	18:10-18:15	64.1	63.0	21:10-21:15	63.1	61.3	00:10-00:15	65.7	62.6
15:15-15:20	58.3	56.5	18:15-18:20	63.9	63.0	21:15-21:20	62.3	60.5	00:15-00:20	66.5	63.1
15:20-15:25	59.3	56.5	18:20-18:25	66.8	64.8	21:20-21:25	62.5	60.5	00:20-00:25	65.2	61.9
15:25-15:30	58.8	56.6	18:25-18:30	66.5	65.4	21:25-21:30	62.4	60.6	00:25-00:30	64.6	62.2
15:30-15:35	58.5	56.6	18:30-18:35	69.4	67.6	21:30-21:35	62.3	60.3	00:30-00:35	64.8	60.3
15:35-15:40	59.3	57.2	18:35-18:40	68.3	66.5	21:35-21:40	62.5	60.4	00:35-00:40	62.7	60.2
15:40-15:45	59.5	57.2	18:40-18:45	67.9	66.0	21:40-21:45	63.2	61.4	00:40-00:45	64.1	61.3
15:45-15:50	59.4	57.1	18:45-18:50	69.1	67.1	21:45-21:50	64.3	62.1	00:45-00:50	63.4	60.2
15:50-15:55	58.7	56.5	18:50-18:55	69.1	67.4	21:50-21:55	63.4	61.0	00:50-00:55	64.4	59.9
15:55-16:00	58.4	56.9	18:55-19:00	68.7	66.4	21:55-22:00	62.4	59.4	00:55-01:00	64.5	60.4
16:00-16:05	58.3	56.8	19:00-19:05	67.7	65.9	22:00-22:05	62.1	59.2	01:00-01:05	65.4	61.1
16:05-16:10	58.9	57.1	19:05-19:10	66.7	64.4	22:05-22:10	61.5	59.4	01:05-01:10	64.9	60.4
16:10-16:15	58.7	57.2	19:10-19:15	65.5	63.4	22:10-22:15	62.9	60.9	01:10-01:15	65.4	61.8
16:15-16:20	59.4	57.3	19:15-19:20	65.2	62.6	22:15-22:20	63.3	61.2	01:15-01:20	63.9	58.7
16:20-16:25	59.2	57.4	19:20-19:25	65.6	63.2	22:20-22:25	64.3	62.7	01:20-01:25	63.1	59.0
16:25-16:30	59.0	56.8	19:25-19:30	69.1	66.4	22:25-22:30	64.4	61.7	01:25-01:30	62.8	58.3
16:30-16:35	57.8	56.7	19:30-19:35	71.1	68.7	22:30-22:35	63.7	60.7	01:30-01:35	63.4	59.1
16:35-16:40	57.4	55.6	19:35-19:40	71.3	68.2	22:35-22:40	63.9	61.5	01:35-01:40	62.1	58.7
16:40-16:45	58.2	56.2	19:40-19:45	70.3	68.2	22:40-22:45	63.8	61.7	01:40-01:45	62.3	58.8
16:45-16:50	58.9	57.1	19:45-19:50	70.1	67.8	22:45-22:50	63.6	61.0	01:45-01:50	63.1	58.6
16:50-16:55	60.7	57.2	19:50-19:55	70.5	68.5	22:50-22:55	64.4	61.8	01:50-01:55	62.8	59.7
16:55-17:00	59.7	57.5	19:55-20:00	70.3	68.3	22:55-23:00	64.7	62.2	01:55-02:00	63.7	59.9
17:00-17:05	59.7	57.6	20:00-20:05	70.2	68.1	23:00-23:05	64.5	61.3	02:00-02:05	64.0	59.7
17:05-17:10	59.6	57.8	20:05-20:10	68.8	66.2	23:05-23:10	65.7	63.2	02:05-02:10	63.6	60.9
17:10-17:15	60.0	58.2	20:10-20:15	67.2	64.7	23:10-23:15	65.6	63.0	02:10-02:15	63.0	59.8
17:15-17:20	58.9	57.3	20:15-20:20	66.6	63.4	23:15-23:20	66.7	63.7	02:15-02:20	64.4	61.0
17:20-17:25	59.2	57.5	20:20-20:25	67.2	64.0	23:20-23:25	65.6	62.5	02:20-02:25	63.7	59.6
17:25-17:30	60.5	58.6	20:25-20:30	65.8	62.6	23:25-23:30	64.7	61.7	02:25-02:30	63.3	60.2
17:30-17:35	61.4	59.6	20:30-20:35	64.5	61.9	23:30-23:35	65.0	62.2	02:30-02:35	62.9	59.7
17:35-17:40	60.9	58.6	20:35-20:40	65.6	63.8	23:35-23:40	65.7	62.4	02:35-02:40	62.7	59.4
17:40-17:45	62.2	60.5	20:40-20:45	65.7	63.5	23:40-23:45	65.6	62.6	02:40-02:45	63.1	60.5
17:45-17:50	62.5	60.9	20:45-20:50	64.1	62.4	23:45-23:50	65.6	62.2	02:45-02:50	63.0	59.7
17:50-17:55	63.2	61.3	20:50-20:55	61.7	59.7	23:50-23:55	66.4	63.0	02:50-02:55	62.6	59.8
17:55-18:00	62.3	60.0	20:55-21:00	60.5	59.0	23:55-00:00	66.5	63.5	02:55-03:00	62.3	58.9

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ไฟร์เทียร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
Address : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด
(ชื่อตาม EIA บริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด)
Project Location : ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : NF4 : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก หมู่ที่ 2 ตำบลไชโยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0857241 E, 1824773 N
Measured Date : April 19, 2022
Measured By : Mr.Nitad Sirichad
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-42 Serial Number 01147313
Reported Number : NCC231/2565

Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)	
	Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90
03:00-03:05	62.0	58.6	06:00-06:05	63.8	59.9	09:00-09:05	64.9	62.7	12:00-12:05	60.4	57.4
03:05-03:10	61.9	59.3	06:05-06:10	64.6	61.9	09:05-09:10	65.3	63.6	12:05-12:10	60.8	58.3
03:10-03:15	62.8	59.8	06:10-06:15	64.6	61.6	09:10-09:15	66.0	64.2	12:10-12:15	60.6	57.5
03:15-03:20	62.3	58.9	06:15-06:20	64.6	60.9	09:15-09:20	66.9	65.2	12:15-12:20	61.7	59.2
03:20-03:25	62.0	59.0	06:20-06:25	63.8	60.0	09:20-09:25	66.7	65.6	12:20-12:25	60.7	57.7
03:25-03:30	61.7	58.7	06:25-06:30	64.6	62.1	09:25-09:30	63.4	61.3	12:25-12:30	61.5	58.9
03:30-03:35	61.9	59.0	06:30-06:35	63.8	60.6	09:30-09:35	62.6	59.7	12:30-12:35	59.5	57.6
03:35-03:40	62.7	59.8	06:35-06:40	64.6	61.1	09:35-09:40	62.7	60.0	12:35-12:40	60.1	57.8
03:40-03:45	63.1	59.9	06:40-06:45	65.4	62.4	09:40-09:45	61.2	59.1	12:40-12:45	60.4	57.9
03:45-03:50	64.0	61.1	06:45-06:50	64.4	60.8	09:45-09:50	60.4	58.0	12:45-12:50	61.3	58.6
03:50-03:55	65.2	61.8	06:50-06:55	64.7	61.5	09:50-09:55	60.2	57.8	12:50-12:55	60.6	58.4
03:55-04:00	63.9	61.4	06:55-07:00	64.6	60.8	09:55-10:00	61.4	58.0	12:55-13:00	60.5	57.6
04:00-04:05	64.2	61.5	07:00-07:05	64.7	61.5	10:00-10:05	59.8	57.3	13:00-13:05	60.4	58.1
04:05-04:10	64.8	62.3	07:05-07:10	63.8	61.0	10:05-10:10	60.0	58.0	13:05-13:10	62.0	58.4
04:10-04:15	64.8	62.7	07:10-07:15	63.9	61.5	10:10-10:15	60.1	58.3	13:10-13:15	62.0	59.1
04:15-04:20	65.0	62.5	07:15-07:20	64.2	61.5	10:15-10:20	60.4	58.4	13:15-13:20	61.1	58.5
04:20-04:25	65.5	62.7	07:20-07:25	63.9	61.5	10:20-10:25	60.5	58.1	13:20-13:25	62.0	59.7
04:25-04:30	65.3	62.9	07:25-07:30	63.3	61.1	10:25-10:30	60.3	57.6	13:25-13:30	61.2	59.3
04:30-04:35	65.8	63.6	07:30-07:35	62.4	58.9	10:30-10:35	60.8	58.6	13:30-13:35	61.4	59.4
04:35-04:40	66.5	64.0	07:35-07:40	62.0	58.9	10:35-10:40	61.3	58.4	13:35-13:40	61.3	58.8
04:40-04:45	66.2	64.2	07:40-07:45	61.2	59.0	10:40-10:45	59.8	57.5	13:40-13:45	61.7	58.8
04:45-04:50	65.6	63.9	07:45-07:50	61.3	58.0	10:45-10:50	60.4	57.9	13:45-13:50	62.4	60.4
04:50-04:55	65.8	64.2	07:50-07:55	62.2	59.9	10:50-10:55	60.5	57.8	13:50-13:55	63.0	61.0
04:55-05:00	66.0	64.1	07:55-08:00	62.8	60.0	10:55-11:00	59.8	57.4	13:55-14:00	64.1	61.5
05:00-05:05	65.4	63.4	08:00-08:05	62.9	59.6	11:00-11:05	59.8	57.2	14:00-14:05	63.8	60.5
05:05-05:10	65.5	63.7	08:05-08:10	63.3	60.4	11:05-11:10	59.3	57.1	14:05-14:10	62.4	59.9
05:10-05:15	65.0	63.2	08:10-08:15	62.6	59.6	11:10-11:15	59.3	57.0	14:10-14:15	60.9	57.6
05:15-05:20	64.8	63.2	08:15-08:20	63.0	60.1	11:15-11:20	60.1	58.1	14:15-14:20	61.9	58.5
05:20-05:25	64.8	63.0	08:20-08:25	64.5	61.0	11:20-11:25	59.6	57.8	14:20-14:25	62.1	59.8
05:25-05:30	64.4	62.5	08:25-08:30	63.9	61.4	11:25-11:30	60.1	57.7	14:25-14:30	63.4	60.6
05:30-05:35	63.8	62.1	08:30-08:35	63.6	60.4	11:30-11:35	59.3	57.4	14:30-14:35	63.0	60.5
05:35-05:40	63.9	62.0	08:35-08:40	63.4	60.8	11:35-11:40	59.5	57.6	14:35-14:40	62.0	59.4
05:40-05:45	63.0	60.5	08:40-08:45	63.4	60.2	11:40-11:45	62.1	57.0	14:40-14:45	61.1	58.6
05:45-05:50	62.6	59.8	08:45-08:50	63.6	60.9	11:45-11:50	60.7	58.1	14:45-14:50	63.9	60.1
05:50-05:55	63.6	61.2	08:50-08:55	63.2	60.8	11:50-11:55	61.7	58.0	14:50-14:55	62.2	60.0
05:55-06:00	64.2	61.4	08:55-09:00	63.7	60.7	11:55-12:00	60.7	57.4	14:55-15:00	61.7	59.5

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ไฟร์เทียร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
Address : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด
(ข้อมูล EIA บริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด)
Project Location : ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : NF4 : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก หมู่ที่ 2 ตำบลไชโยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0657241 E, 1624773 N
Measured Date : April 19-20, 2022
Measured By : Mr.Nitad Sirichad
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-42 Serial Number 01147313
Reported Number : NCC231/2565

Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)	
	Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90
15:00-15:05	63.1	60.4	18:00-18:05	62.8	60.7	21:00-21:05	62.4	60.2	00:00-00:05	62.0	59.3
15:05-15:10	62.0	60.1	18:05-18:10	62.9	60.4	21:05-21:10	62.6	60.0	00:05-00:10	61.3	57.5
15:10-15:15	61.6	59.2	18:10-18:15	63.6	61.3	21:10-21:15	62.0	59.3	00:10-00:15	61.5	58.4
15:15-15:20	62.9	60.1	18:15-18:20	64.0	62.0	21:15-21:20	62.3	59.4	00:15-00:20	61.1	57.3
15:20-15:25	63.8	60.9	18:20-18:25	63.9	61.3	21:20-21:25	62.6	59.8	00:20-00:25	60.8	57.1
15:25-15:30	63.6	61.5	18:25-18:30	64.6	62.9	21:25-21:30	62.2	59.2	00:25-00:30	61.5	57.5
15:30-15:35	63.1	60.7	18:30-18:35	65.3	63.6	21:30-21:35	62.0	59.0	00:30-00:35	61.4	57.3
15:35-15:40	62.0	59.7	18:35-18:40	65.8	64.5	21:35-21:40	62.0	59.5	00:35-00:40	60.5	56.7
15:40-15:45	62.2	59.7	18:40-18:45	67.5	66.1	21:40-21:45	62.0	59.2	00:40-00:45	60.5	57.7
15:45-15:50	62.4	59.7	18:45-18:50	67.6	66.5	21:45-21:50	61.4	58.7	00:45-00:50	59.4	55.9
15:50-15:55	60.2	57.5	18:50-18:55	67.0	66.5	21:50-21:55	62.0	58.8	00:50-00:55	60.5	57.1
15:55-16:00	60.1	58.3	18:55-19:00	67.3	66.0	21:55-22:00	60.8	58.4	00:55-01:00	60.8	56.6
16:00-16:05	60.9	58.1	19:00-19:05	66.4	65.3	22:00-22:05	61.4	59.1	01:00-01:05	59.6	55.5
16:05-16:10	60.5	57.9	19:05-19:10	66.1	64.8	22:05-22:10	60.8	57.9	01:05-01:10	60.4	55.9
16:10-16:15	61.6	58.2	19:10-19:15	65.6	64.3	22:10-22:15	60.8	58.1	01:10-01:15	60.3	56.1
16:15-16:20	62.3	60.1	19:15-19:20	65.9	64.7	22:15-22:20	61.3	57.9	01:15-01:20	61.1	58.1
16:20-16:25	63.7	61.1	19:20-19:25	66.7	65.7	22:20-22:25	61.3	57.5	01:20-01:25	61.8	57.3
16:25-16:30	62.0	60.1	19:25-19:30	66.1	64.6	22:25-22:30	61.8	59.0	01:25-01:30	60.4	56.7
16:30-16:35	62.5	60.3	19:30-19:35	65.9	64.3	22:30-22:35	61.6	59.2	01:30-01:35	60.9	57.5
16:35-16:40	63.0	61.4	19:35-19:40	64.7	62.9	22:35-22:40	61.0	58.1	01:35-01:40	60.7	56.4
16:40-16:45	63.6	61.5	19:40-19:45	64.6	62.9	22:40-22:45	62.7	59.0	01:40-01:45	60.3	56.6
16:45-16:50	63.9	61.5	19:45-19:50	64.4	62.6	22:45-22:50	61.9	58.5	01:45-01:50	60.4	56.0
16:50-16:55	63.7	61.6	19:50-19:55	63.5	61.5	22:50-22:55	62.0	59.8	01:50-01:55	60.2	57.0
16:55-17:00	63.7	61.2	19:55-20:00	63.8	61.8	22:55-23:00	61.6	58.9	01:55-02:00	61.7	57.6
17:00-17:05	64.1	61.8	20:00-20:05	63.4	60.9	23:00-23:05	61.6	58.0	02:00-02:05	59.9	56.4
17:05-17:10	63.2	60.7	20:05-20:10	63.3	61.6	23:05-23:10	61.4	58.2	02:05-02:10	60.2	56.1
17:10-17:15	63.2	61.5	20:10-20:15	63.0	60.4	23:10-23:15	62.6	59.9	02:10-02:15	61.2	56.7
17:15-17:20	64.0	62.0	20:15-20:20	62.5	60.3	23:15-23:20	63.1	60.0	02:15-02:20	61.2	57.3
17:20-17:25	63.8	61.0	20:20-20:25	62.7	60.8	23:20-23:25	62.3	60.2	02:20-02:25	60.2	55.7
17:25-17:30	63.3	61.0	20:25-20:30	62.3	60.4	23:25-23:30	63.1	60.6	02:25-02:30	61.2	57.4
17:30-17:35	63.1	61.1	20:30-20:35	62.6	60.5	23:30-23:35	63.5	61.6	02:30-02:35	60.7	55.8
17:35-17:40	63.6	61.0	20:35-20:40	61.8	59.8	23:35-23:40	63.8	60.8	02:35-02:40	59.7	55.0
17:40-17:45	63.9	61.7	20:40-20:45	62.5	60.6	23:40-23:45	63.0	59.9	02:40-02:45	60.7	57.1
17:45-17:50	62.4	60.4	20:45-20:50	62.0	59.6	23:45-23:50	64.2	59.6	02:45-02:50	59.7	55.4
17:50-17:55	62.9	61.0	20:50-20:55	61.8	59.4	23:50-23:55	62.6	59.2	02:50-02:55	59.1	54.9
17:55-18:00	63.1	61.0	20:55-21:00	62.7	59.7	23:55-00:00	62.0	59.2	02:55-03:00	61.8	58.5

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ไฟร์เพียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อย่างทอง) 1 จำกัด
(ชื่อตาม EIA บริษัท สยามเพียวไวส์ จำกัด)
Project Location : ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : NF4 : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก หมู่ที่ 2 ตำบลไชโยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0657241 E, 1624773 N
Measured Date : April 20, 2022
Measured By : Mr.Nitad Sirichad
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-42 Serial Number 01147313
Reported Number : NCC231/2565

Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)	
	Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90
03:00-03:05	61.1	56.6	06:00-06:05	64.2	61.2	09:00-09:05	62.8	60.0	12:00-12:05	61.9	59.8
03:05-03:10	60.8	55.4	06:05-06:10	64.5	61.8	09:05-09:10	63.6	61.2	12:05-12:10	62.1	59.5
03:10-03:15	62.5	59.4	06:10-06:15	63.9	60.2	09:10-09:15	63.9	61.5	12:10-12:15	62.8	60.3
03:15-03:20	60.4	57.0	06:15-06:20	63.2	59.7	09:15-09:20	64.9	63.4	12:15-12:20	62.8	60.5
03:20-03:25	61.4	57.5	06:20-06:25	63.3	60.0	09:20-09:25	64.5	62.2	12:20-12:25	63.2	60.9
03:25-03:30	62.2	58.5	06:25-06:30	64.2	60.8	09:25-09:30	62.2	60.3	12:25-12:30	61.9	58.8
03:30-03:35	62.5	59.0	06:30-06:35	64.3	61.2	09:30-09:35	62.8	60.5	12:30-12:35	62.1	59.4
03:35-03:40	64.9	62.6	06:35-06:40	64.2	60.6	09:35-09:40	62.1	60.4	12:35-12:40	62.8	60.2
03:40-03:45	64.4	61.7	06:40-06:45	64.3	60.7	09:40-09:45	63.8	61.0	12:40-12:45	62.2	59.5
03:45-03:50	64.6	61.7	06:45-06:50	63.8	59.9	09:45-09:50	64.5	61.9	12:45-12:50	61.2	58.6
03:50-03:55	64.7	61.9	06:50-06:55	62.8	58.9	09:50-09:55	61.3	58.9	12:50-12:55	61.9	58.6
03:55-04:00	65.6	62.9	06:55-07:00	63.2	60.0	09:55-10:00	61.5	58.3	12:55-13:00	61.4	58.9
04:00-04:05	65.7	63.2	07:00-07:05	63.7	60.4	10:00-10:05	59.7	57.3	13:00-13:05	63.2	60.7
04:05-04:10	64.7	62.6	07:05-07:10	63.2	59.6	10:05-10:10	60.9	58.6	13:05-13:10	62.7	60.1
04:10-04:15	64.8	62.4	07:10-07:15	63.5	60.4	10:10-10:15	59.8	57.9	13:10-13:15	60.9	57.9
04:15-04:20	65.2	62.7	07:15-07:20	63.0	60.3	10:15-10:20	60.7	58.6	13:15-13:20	60.1	57.9
04:20-04:25	65.9	63.4	07:20-07:25	63.7	60.5	10:20-10:25	60.3	57.9	13:20-13:25	62.5	59.9
04:25-04:30	66.2	62.8	07:25-07:30	62.9	60.2	10:25-10:30	62.9	59.3	13:25-13:30	61.9	59.1
04:30-04:35	66.0	63.7	07:30-07:35	63.0	60.0	10:30-10:35	62.0	59.4	13:30-13:35	63.0	60.6
04:35-04:40	66.1	64.1	07:35-07:40	63.0	60.1	10:35-10:40	61.4	59.3	13:35-13:40	62.0	59.6
04:40-04:45	65.7	63.9	07:40-07:45	62.0	59.5	10:40-10:45	60.2	57.6	13:40-13:45	62.8	60.3
04:45-04:50	65.6	63.9	07:45-07:50	61.7	58.8	10:45-10:50	61.2	58.0	13:45-13:50	63.5	61.2
04:50-04:55	65.7	64.2	07:50-07:55	62.3	59.0	10:50-10:55	62.1	59.7	13:50-13:55	63.0	60.5
04:55-05:00	65.6	63.5	07:55-08:00	62.7	60.1	10:55-11:00	62.1	59.2	13:55-14:00	62.8	59.2
05:00-05:05	65.9	64.0	08:00-08:05	62.6	59.4	11:00-11:05	61.9	58.8	14:00-14:05	62.7	60.6
05:05-05:10	65.7	64.1	08:05-08:10	62.1	58.6	11:05-11:10	61.2	58.8	14:05-14:10	62.6	60.6
05:10-05:15	65.9	64.1	08:10-08:15	62.2	59.4	11:10-11:15	59.2	58.4	14:10-14:15	62.5	60.2
05:15-05:20	65.7	63.4	08:15-08:20	61.8	59.1	11:15-11:20	61.3	58.5	14:15-14:20	62.8	60.2
05:20-05:25	65.3	63.4	08:20-08:25	62.9	60.6	11:20-11:25	60.2	57.7	14:20-14:25	62.6	59.9
05:25-05:30	65.5	63.6	08:25-08:30	61.7	57.5	11:25-11:30	60.7	57.7	14:25-14:30	63.3	60.6
05:30-05:35	64.9	62.9	08:30-08:35	60.6	57.5	11:30-11:35	61.2	58.7	14:30-14:35	62.2	59.7
05:35-05:40	64.1	61.5	08:35-08:40	62.8	59.1	11:35-11:40	60.4	57.9	14:35-14:40	63.0	61.0
05:40-05:45	63.0	60.1	08:40-08:45	59.7	56.4	11:40-11:45	60.9	58.9	14:40-14:45	62.4	59.8
05:45-05:50	63.1	59.3	08:45-08:50	60.0	57.8	11:45-11:50	60.8	58.4	14:45-14:50	63.6	61.4
05:50-05:55	63.9	60.3	08:50-08:55	61.8	59.1	11:50-11:55	59.8	57.0	14:50-14:55	63.0	60.9
05:55-06:00	64.0	60.8	08:55-09:00	61.9	58.7	11:55-12:00	60.1	57.5	14:55-15:00	62.4	59.6

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ไฟร์เทียร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
Address : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด
(ชื่อตาม EIA บริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด)
Project Location : ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : NF4 : บริเวณเริ่มรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก หมู่ที่ 2 ตำบลไชโยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0657241 E, 1624773 N
Measured Date : April 20-21, 2022
Measured By : Mr.Nitad Sirichad
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-42 Serial Number 01147313
Reported Number : NCC231/2565

Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)	
	Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90
15:00-15:05	61.6	59.6	18:00-18:05	62.3	60.4	21:00-21:05	62.4	60.0	00:00-00:05	60.5	57.5
15:05-15:10	62.5	60.3	18:05-18:10	62.6	61.1	21:05-21:10	62.8	59.8	00:05-00:10	61.1	58.1
15:10-15:15	63.0	60.8	18:10-18:15	62.9	60.8	21:10-21:15	62.6	58.6	00:10-00:15	60.8	57.9
15:15-15:20	63.5	61.3	18:15-18:20	63.3	61.4	21:15-21:20	62.4	59.7	00:15-00:20	60.8	57.4
15:20-15:25	63.4	60.4	18:20-18:25	64.3	62.4	21:20-21:25	62.9	60.3	00:20-00:25	61.3	56.5
15:25-15:30	63.2	60.6	18:25-18:30	64.6	62.9	21:25-21:30	62.6	59.8	00:25-00:30	61.1	56.7
15:30-15:35	63.9	61.9	18:30-18:35	64.9	63.6	21:30-21:35	62.5	59.7	00:30-00:35	60.5	57.2
15:35-15:40	63.1	60.8	18:35-18:40	66.2	65.0	21:35-21:40	62.9	60.6	00:35-00:40	59.7	55.5
15:40-15:45	63.9	62.0	18:40-18:45	67.9	66.4	21:40-21:45	62.0	58.9	00:40-00:45	61.6	57.4
15:45-15:50	63.9	61.7	18:45-18:50	67.5	65.5	21:45-21:50	62.0	58.8	00:45-00:50	60.5	57.7
15:50-15:55	65.0	62.0	18:50-18:55	67.1	65.1	21:50-21:55	61.9	58.5	00:50-00:55	60.4	58.1
15:55-16:00	64.1	61.7	18:55-19:00	67.9	66.8	21:55-22:00	63.0	59.8	00:55-01:00	60.6	57.1
16:00-16:05	63.2	60.8	19:00-19:05	66.8	65.0	22:00-22:05	62.0	59.7	01:00-01:05	61.4	58.3
16:05-16:10	63.7	61.6	19:05-19:10	64.9	63.3	22:05-22:10	61.7	58.3	01:05-01:10	60.5	57.1
16:10-16:15	63.7	61.2	19:10-19:15	65.3	63.6	22:10-22:15	61.8	59.1	01:10-01:15	60.6	56.2
16:15-16:20	63.8	62.2	19:15-19:20	65.0	63.3	22:15-22:20	61.4	58.0	01:15-01:20	60.4	55.8
16:20-16:25	63.3	60.6	19:20-19:25	64.8	63.0	22:20-22:25	60.9	57.3	01:20-01:25	62.2	58.5
16:25-16:30	63.7	60.8	19:25-19:30	64.2	62.1	22:25-22:30	61.5	57.9	01:25-01:30	60.9	57.1
16:30-16:35	63.9	60.9	19:30-19:35	63.9	62.1	22:30-22:35	61.2	58.6	01:30-01:35	61.2	56.8
16:35-16:40	63.9	62.1	19:35-19:40	64.2	61.1	22:35-22:40	60.7	57.9	01:35-01:40	61.6	57.9
16:40-16:45	64.2	61.6	19:40-19:45	63.6	61.3	22:40-22:45	60.7	57.7	01:40-01:45	60.8	57.8
16:45-16:50	63.7	61.6	19:45-19:50	63.4	61.1	22:45-22:50	61.6	59.3	01:45-01:50	60.9	57.9
16:50-16:55	63.0	60.6	19:50-19:55	63.1	60.7	22:50-22:55	60.8	58.6	01:50-01:55	60.6	57.7
16:55-17:00	62.5	60.1	19:55-20:00	62.6	59.8	22:55-23:00	61.3	58.0	01:55-02:00	60.4	57.0
17:00-17:05	61.2	58.9	20:00-20:05	63.0	59.9	23:00-23:05	60.6	58.3	02:00-02:05	60.6	57.5
17:05-17:10	61.9	59.6	20:05-20:10	62.9	60.8	23:05-23:10	61.1	58.5	02:05-02:10	60.4	56.4
17:10-17:15	62.6	60.3	20:10-20:15	63.6	60.2	23:10-23:15	61.4	58.5	02:10-02:15	59.9	55.6
17:15-17:20	62.7	60.2	20:15-20:20	63.5	60.9	23:15-23:20	60.8	57.9	02:15-02:20	60.4	57.9
17:20-17:25	62.1	60.4	20:20-20:25	63.2	60.4	23:20-23:25	60.5	57.9	02:20-02:25	59.5	55.6
17:25-17:30	62.2	59.5	20:25-20:30	62.8	60.6	23:25-23:30	61.0	58.1	02:25-02:30	60.5	57.0
17:30-17:35	61.6	59.7	20:30-20:35	62.9	59.7	23:30-23:35	61.4	59.0	02:30-02:35	59.4	55.6
17:35-17:40	61.7	59.7	20:35-20:40	62.4	58.9	23:35-23:40	60.5	57.0	02:35-02:40	59.7	55.7
17:40-17:45	62.7	60.6	20:40-20:45	63.7	60.9	23:40-23:45	60.7	57.4	02:40-02:45	59.3	55.5
17:45-17:50	62.9	60.6	20:45-20:50	63.7	60.6	23:45-23:50	61.0	58.0	02:45-02:50	58.6	55.7
17:50-17:55	62.9	61.0	20:50-20:55	63.1	60.7	23:50-23:55	60.4	56.9	02:50-02:55	58.5	55.6
17:55-18:00	62.8	60.2	20:55-21:00	62.7	60.2	23:55-00:00	61.2	58.1	02:55-03:00	58.4	54.9

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ไฟร์เทียร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
Address : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด
(ชื่อตาม EIA บริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด)
Project Location : ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : NF4 : บริเวณเริ่มรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก หมู่ที่ 2 ตำบลไชโยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0657241 E, 1624773 N
Measured Date : April 21, 2022
Measured By : Mr.Nitad Sirichad
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-42 Serial Number 01147313
Reported Number : NCC231/2565

Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)	
	Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90
03:00-03:05	59.4	56.1	06:00-06:05	63.5	59.9	09:00-09:05	63.6	61.6	12:00-12:05	62.2	59.8
03:05-03:10	60.8	57.6	06:05-06:10	63.7	60.5	09:05-09:10	63.4	61.0	12:05-12:10	62.0	59.7
03:10-03:15	60.8	57.6	06:10-06:15	63.9	60.8	09:10-09:15	64.1	61.8	12:10-12:15	62.5	58.9
03:15-03:20	61.3	58.3	06:15-06:20	64.0	61.6	09:15-09:20	64.8	62.6	12:15-12:20	62.7	59.6
03:20-03:25	62.4	58.6	06:20-06:25	63.6	60.2	09:20-09:25	65.4	63.7	12:20-12:25	62.7	59.6
03:25-03:30	63.1	59.3	06:25-06:30	63.2	60.5	09:25-09:30	67.2	65.1	12:25-12:30	62.5	59.4
03:30-03:35	63.5	60.3	06:30-06:35	63.0	60.5	09:30-09:35	65.6	63.1	12:30-12:35	63.5	61.1
03:35-03:40	64.1	61.2	06:35-06:40	63.3	60.3	09:35-09:40	64.0	61.5	12:35-12:40	64.4	62.4
03:40-03:45	63.7	60.7	06:40-06:45	62.9	59.9	09:40-09:45	64.1	62.3	12:40-12:45	63.8	61.3
03:45-03:50	65.0	61.7	06:45-06:50	62.7	59.7	09:45-09:50	64.0	61.9	12:45-12:50	63.1	60.7
03:50-03:55	65.1	62.7	06:50-06:55	63.1	60.6	09:50-09:55	64.0	61.5	12:50-12:55	63.8	61.8
03:55-04:00	64.9	62.5	06:55-07:00	62.4	59.5	09:55-10:00	63.3	60.2	12:55-13:00	63.6	61.2
04:00-04:05	64.5	62.2	07:00-07:05	63.1	60.5	10:00-10:05	63.7	61.0	13:00-13:05	63.3	60.8
04:05-04:10	64.4	62.3	07:05-07:10	62.8	59.1	10:05-10:10	63.3	61.2	13:05-13:10	63.6	60.8
04:10-04:15	64.6	62.6	07:10-07:15	62.2	59.8	10:10-10:15	63.6	61.5	13:10-13:15	63.3	60.6
04:15-04:20	64.4	62.4	07:15-07:20	63.1	60.4	10:15-10:20	61.8	59.2	13:15-13:20	63.1	60.8
04:20-04:25	64.7	62.6	07:20-07:25	62.3	59.8	10:20-10:25	62.2	59.2	13:20-13:25	63.0	60.2
04:25-04:30	65.0	63.1	07:25-07:30	62.2	60.0	10:25-10:30	63.0	60.7	13:25-13:30	63.2	61.0
04:30-04:35	65.3	63.5	07:30-07:35	62.1	60.1	10:30-10:35	62.8	60.3	13:30-13:35	63.6	61.5
04:35-04:40	66.8	63.7	07:35-07:40	61.9	57.8	10:35-10:40	62.9	60.2	13:35-13:40	62.7	60.6
04:40-04:45	65.6	62.9	07:40-07:45	62.5	59.4	10:40-10:45	62.4	59.8	13:40-13:45	62.9	60.1
04:45-04:50	66.1	63.9	07:45-07:50	62.7	59.7	10:45-10:50	62.5	59.6	13:45-13:50	63.5	61.3
04:50-04:55	66.1	64.2	07:50-07:55	62.3	59.1	10:50-10:55	62.6	60.0	13:50-13:55	62.6	60.0
04:55-05:00	65.1	63.4	07:55-08:00	62.8	59.6	10:55-11:00	61.9	59.4	13:55-14:00	62.5	60.5
05:00-05:05	64.8	63.0	08:00-08:05	62.0	58.9	11:00-11:05	62.0	59.2	14:00-14:05	63.4	61.6
05:05-05:10	66.2	64.4	08:05-08:10	62.7	59.5	11:05-11:10	62.9	60.0	14:05-14:10	62.7	60.3
05:10-05:15	65.7	63.9	08:10-08:15	62.8	58.8	11:10-11:15	61.9	59.5	14:10-14:15	62.9	59.4
05:15-05:20	65.1	63.3	08:15-08:20	63.2	60.3	11:15-11:20	62.3	59.4	14:15-14:20	62.6	60.5
05:20-05:25	65.2	63.4	08:20-08:25	62.3	58.9	11:20-11:25	62.4	59.6	14:20-14:25	63.7	61.1
05:25-05:30	65.2	63.4	08:25-08:30	62.4	59.7	11:25-11:30	63.4	61.0	14:25-14:30	63.8	61.2
05:30-05:35	65.2	63.1	08:30-08:35	62.5	59.5	11:30-11:35	62.2	59.8	14:30-14:35	62.9	60.9
05:35-05:40	63.8	61.6	08:35-08:40	62.6	59.3	11:35-11:40	61.9	59.5	14:35-14:40	62.4	59.7
05:40-05:45	63.1	60.1	08:40-08:45	63.1	60.2	11:40-11:45	61.8	59.4	14:40-14:45	63.1	60.0
05:45-05:50	62.5	59.7	08:45-08:50	63.8	61.7	11:45-11:50	62.3	60.2	14:45-14:50	62.3	59.6
05:50-05:55	62.2	59.1	08:50-08:55	63.5	61.2	11:50-11:55	62.7	60.7	14:50-14:55	63.0	60.7
05:55-06:00	63.1	59.8	08:55-09:00	63.0	60.9	11:55-12:00	63.1	59.8	14:55-15:00	62.5	59.3

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ไฟร์เทียร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
Address : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด
(ชื่อตาม EIA บริษัท สยามเพาเวอร์ จำกัด)
Project Location : ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : NF4 : บริเวณเริ่มรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก หมู่ที่ 2 ตำบลไชโยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0657241 E, 1624773 N
Measured Date : April 21-22, 2022
Measured By : Mr.Nitad Sirichad
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-42 Serial Number 01147313
Reported Number : NCC231/2565

Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)	
	Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90
15:00-15:05	62.6	60.4	18:00-18:05	63.8	62.0	21:00-21:05	61.6	58.4	00:00-00:05	59.9	57.4
15:05-15:10	62.2	60.4	18:05-18:10	63.5	61.7	21:05-21:10	62.6	59.9	00:05-00:10	61.1	57.9
15:10-15:15	63.1	60.7	18:10-18:15	63.5	61.5	21:10-21:15	61.6	58.0	00:10-00:15	60.7	57.3
15:15-15:20	61.7	59.0	18:15-18:20	63.7	61.4	21:15-21:20	61.5	58.9	00:15-00:20	62.0	59.0
15:20-15:25	62.7	60.6	18:20-18:25	64.7	62.8	21:20-21:25	62.0	59.7	00:20-00:25	60.6	56.5
15:25-15:30	63.7	60.8	18:25-18:30	65.2	64.0	21:25-21:30	61.4	59.3	00:25-00:30	60.9	57.9
15:30-15:35	63.0	60.1	18:30-18:35	65.7	64.3	21:30-21:35	61.1	58.5	00:30-00:35	60.3	56.6
15:35-15:40	63.9	61.6	18:35-18:40	67.5	66.1	21:35-21:40	61.3	59.1	00:35-00:40	60.4	57.2
15:40-15:45	64.0	61.5	18:40-18:45	67.4	66.6	21:40-21:45	61.9	58.7	00:40-00:45	61.4	58.6
15:45-15:50	63.7	61.2	18:45-18:50	67.1	66.1	21:45-21:50	61.2	58.3	00:45-00:50	60.1	57.6
15:50-15:55	62.5	60.2	18:50-18:55	67.5	66.6	21:50-21:55	61.4	57.8	00:50-00:55	59.5	55.3
15:55-16:00	62.8	60.5	18:55-19:00	66.5	65.2	21:55-22:00	60.9	57.4	00:55-01:00	60.4	55.5
16:00-16:05	62.9	60.5	19:00-19:05	65.6	63.6	22:00-22:05	61.6	58.2	01:00-01:05	60.5	56.3
16:05-16:10	62.2	59.7	19:05-19:10	64.8	63.0	22:05-22:10	60.9	58.3	01:05-01:10	59.8	55.9
16:10-16:15	62.7	60.2	19:10-19:15	65.4	63.6	22:10-22:15	62.1	59.0	01:10-01:15	59.7	56.3
16:15-16:20	63.1	61.4	19:15-19:20	65.0	62.8	22:15-22:20	62.1	58.6	01:15-01:20	59.6	56.4
16:20-16:25	62.7	60.9	19:20-19:25	64.0	62.1	22:20-22:25	62.2	59.8	01:20-01:25	59.5	55.7
16:25-16:30	62.3	60.6	19:25-19:30	63.1	61.6	22:25-22:30	61.9	58.6	01:25-01:30	60.2	55.5
16:30-16:35	63.0	60.7	19:30-19:35	63.2	61.5	22:30-22:35	61.9	59.4	01:30-01:35	58.9	54.1
16:35-16:40	62.9	60.5	19:35-19:40	63.0	60.8	22:35-22:40	61.1	57.8	01:35-01:40	59.7	56.6
16:40-16:45	62.6	60.8	19:40-19:45	62.2	60.0	22:40-22:45	61.3	58.9	01:40-01:45	60.2	56.5
16:45-16:50	63.4	60.8	19:45-19:50	62.1	59.7	22:45-22:50	62.0	58.4	01:45-01:50	59.4	55.7
16:50-16:55	63.0	61.2	19:50-19:55	61.4	59.3	22:50-22:55	61.6	58.0	01:50-01:55	59.9	56.7
16:55-17:00	63.5	61.4	19:55-20:00	61.5	59.4	22:55-23:00	61.7	58.0	01:55-02:00	60.4	57.2
17:00-17:05	63.1	61.3	20:00-20:05	62.0	59.1	23:00-23:05	60.5	56.6	02:00-02:05	59.5	56.2
17:05-17:10	62.8	60.4	20:05-20:10	62.5	60.0	23:05-23:10	61.3	58.5	02:05-02:10	59.8	56.8
17:10-17:15	62.9	60.6	20:10-20:15	63.0	60.6	23:10-23:15	60.3	57.6	02:10-02:15	60.8	57.8
17:15-17:20	62.9	60.8	20:15-20:20	61.6	59.7	23:15-23:20	61.5	59.2	02:15-02:20	60.0	56.4
17:20-17:25	63.1	61.1	20:20-20:25	62.5	59.7	23:20-23:25	60.4	57.4	02:20-02:25	59.5	56.2
17:25-17:30	63.8	61.8	20:25-20:30	61.9	60.1	23:25-23:30	61.7	58.3	02:25-02:30	61.0	57.3
17:30-17:35	64.1	61.8	20:30-20:35	62.2	60.3	23:30-23:35	61.4	58.4	02:30-02:35	60.7	57.4
17:35-17:40	63.6	61.9	20:35-20:40	62.0	59.6	23:35-23:40	61.2	58.0	02:35-02:40	60.1	56.4
17:40-17:45	63.5	61.2	20:40-20:45	61.8	58.9	23:40-23:45	61.3	57.6	02:40-02:45	60.7	57.4
17:45-17:50	63.7	61.2	20:45-20:50	61.7	59.4	23:45-23:50	61.0	58.4	02:45-02:50	61.0	57.5
17:50-17:55	63.4	60.5	20:50-20:55	61.9	59.2	23:50-23:55	61.2	57.1	02:50-02:55	61.8	57.4
17:55-18:00	64.0	61.6	20:55-21:00	62.0	59.0	23:55-00:00	61.0	58.0	02:55-03:00	61.7	58.0

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ไฟร์เทียร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
Address : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการผลิตโถ้และไฟฟ้าขนาดเล็ก ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด
(ชื่อตาม EIA บริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด)
Project Location : ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : NF4 : บริเวณรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก หมู่ที่ 2 ตำบลไชโยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0657241 E, 1624773 N
Measured Date : April 22, 2022
Measured By : Mr.Nitad Sirichad
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-42 Serial Number 01147313
Reported Number : NCC231/2565

Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)	
	Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90
03:00-03:05	62.0	58.7	06:00-06:05	63.0	60.8	09:00-09:05	64.0	61.7	12:00-12:05	62.8	59.3
03:05-03:10	62.1	59.2	06:05-06:10	63.3	61.0	09:05-09:10	65.4	63.4	12:05-12:10	62.9	60.4
03:10-03:15	63.2	60.9	06:10-06:15	63.0	60.6	09:10-09:15	66.2	64.6	12:10-12:15	63.2	61.2
03:15-03:20	63.9	61.5	06:15-06:20	63.4	60.6	09:15-09:20	64.6	62.9	12:15-12:20	63.3	60.3
03:20-03:25	63.4	60.7	06:20-06:25	63.8	61.1	09:20-09:25	64.1	61.6	12:20-12:25	63.6	61.4
03:25-03:30	64.7	62.3	06:25-06:30	63.4	61.0	09:25-09:30	64.2	61.2	12:25-12:30	63.4	60.4
03:30-03:35	64.3	61.5	06:30-06:35	62.7	58.6	09:30-09:35	64.0	61.7	12:30-12:35	62.9	60.8
03:35-03:40	63.6	60.7	06:35-06:40	63.3	60.2	09:35-09:40	64.3	62.3	12:35-12:40	62.5	60.9
03:40-03:45	63.8	61.7	06:40-06:45	63.2	61.0	09:40-09:45	64.3	62.0	12:40-12:45	63.8	60.6
03:45-03:50	64.4	61.9	06:45-06:50	62.1	59.7	09:45-09:50	63.9	61.7	12:45-12:50	62.5	59.5
03:50-03:55	64.4	61.4	06:50-06:55	63.1	60.5	09:50-09:55	63.1	60.3	12:50-12:55	63.1	60.3
03:55-04:00	64.6	61.7	06:55-07:00	62.6	60.1	09:55-10:00	63.3	61.1	12:55-13:00	62.4	59.6
04:00-04:05	64.9	62.0	07:00-07:05	63.6	60.5	10:00-10:05	63.1	60.3	13:00-13:05	62.4	60.0
04:05-04:10	64.0	61.9	07:05-07:10	62.1	58.9	10:05-10:10	64.6	62.5	13:05-13:10	62.2	60.2
04:10-04:15	64.6	62.1	07:10-07:15	62.8	60.1	10:10-10:15	64.0	61.3	13:10-13:15	62.5	60.3
04:15-04:20	65.3	62.9	07:15-07:20	62.3	60.0	10:15-10:20	61.9	59.5	13:15-13:20	62.4	59.0
04:20-04:25	64.6	62.7	07:20-07:25	62.5	60.2	10:20-10:25	62.6	60.5	13:20-13:25	62.5	59.6
04:25-04:30	64.9	63.0	07:25-07:30	62.5	59.7	10:25-10:30	62.7	59.8	13:25-13:30	62.9	60.5
04:30-04:35	65.7	63.9	07:30-07:35	62.8	60.5	10:30-10:35	63.7	61.2	13:30-13:35	62.5	60.1
04:35-04:40	64.7	62.9	07:35-07:40	62.1	59.3	10:35-10:40	63.5	60.5	13:35-13:40	62.7	60.0
04:40-04:45	65.2	63.6	07:40-07:45	62.8	60.4	10:40-10:45	62.5	60.3	13:40-13:45	62.8	60.3
04:45-04:50	64.8	63.1	07:45-07:50	63.0	60.2	10:45-10:50	62.7	60.0	13:45-13:50	62.6	60.2
04:50-04:55	65.6	63.9	07:50-07:55	62.7	59.3	10:50-10:55	62.9	60.3	13:50-13:55	63.7	60.8
04:55-05:00	65.0	63.4	07:55-08:00	62.5	59.7	10:55-11:00	62.9	60.7	13:55-14:00	63.2	60.8
05:00-05:05	65.1	63.5	08:00-08:05	61.9	58.5	11:00-11:05	62.3	60.2	14:00-14:05	63.4	60.8
05:05-05:10	65.4	63.7	08:05-08:10	61.8	58.2	11:05-11:10	63.3	60.5	14:05-14:10	63.7	60.6
05:10-05:15	65.2	63.8	08:10-08:15	63.1	60.2	11:10-11:15	62.9	60.4	14:10-14:15	63.3	60.4
05:15-05:20	64.7	63.1	08:15-08:20	62.0	58.4	11:15-11:20	64.0	61.7	14:15-14:20	63.6	61.1
05:20-05:25	64.6	62.9	08:20-08:25	62.9	60.0	11:20-11:25	63.2	60.5	14:20-14:25	63.3	60.3
05:25-05:30	64.2	62.6	08:25-08:30	62.3	58.2	11:25-11:30	63.0	60.2	14:25-14:30	63.4	61.0
05:30-05:35	63.2	61.5	08:30-08:35	62.2	59.4	11:30-11:35	62.3	59.0	14:30-14:35	63.5	60.9
05:35-05:40	63.0	60.4	08:35-08:40	62.8	60.2	11:35-11:40	63.2	59.8	14:35-14:40	63.6	60.7
05:40-05:45	62.1	59.6	08:40-08:45	62.9	60.5	11:40-11:45	64.0	60.6	14:40-14:45	63.2	60.9
05:45-05:50	61.8	59.0	08:45-08:50	62.5	60.5	11:45-11:50	62.6	59.7	14:45-14:50	63.8	61.1
05:50-05:55	63.3	60.3	08:50-08:55	63.3	61.0	11:50-11:55	63.3	59.8	14:50-14:55	63.7	61.5
05:55-06:00	62.8	60.2	08:55-09:00	63.2	61.4	11:55-12:00	62.9	60.6	14:55-15:00	63.5	61.6

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ไฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าทอง) 1 จำกัด
(ชื่อตาม EIA บริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด)
Project Location : ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : NF4 : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก หมู่ที่ 2 ตำบลไชโยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0657241 E, 1624773 N
Measured Date : April 22-23, 2022
Measured By : Mr.Nitad Sirichad
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-42 Serial Number 01147313
Reported Number : NCC231/2565

Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)	
	Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90
15:00-15:05	63.9	61.4	18:00-18:05	63.4	61.7	21:00-21:05	62.4	59.5	00:00-00:05	60.3	56.6
15:05-15:10	63.8	61.6	18:05-18:10	62.8	60.8	21:05-21:10	63.1	60.5	00:05-00:10	60.9	57.9
15:10-15:15	64.4	62.5	18:10-18:15	62.9	60.6	21:10-21:15	62.7	59.9	00:10-00:15	60.1	57.4
15:15-15:20	64.0	61.2	18:15-18:20	63.8	62.1	21:15-21:20	62.5	60.0	00:15-00:20	60.7	57.9
15:20-15:25	64.4	62.0	18:20-18:25	63.9	62.3	21:20-21:25	64.0	60.0	00:20-00:25	61.4	59.0
15:25-15:30	64.6	62.3	18:25-18:30	64.6	62.9	21:25-21:30	63.5	60.7	00:25-00:30	61.0	57.3
15:30-15:35	64.6	62.3	18:30-18:35	64.9	63.6	21:30-21:35	62.7	59.7	00:30-00:35	61.4	58.1
15:35-15:40	64.1	61.5	18:35-18:40	66.1	64.9	21:35-21:40	62.5	59.9	00:35-00:40	61.9	57.9
15:40-15:45	64.4	62.1	18:40-18:45	67.9	66.5	21:40-21:45	63.0	59.6	00:40-00:45	61.3	57.7
15:45-15:50	63.5	61.1	18:45-18:50	69.5	68.6	21:45-21:50	63.9	61.2	00:45-00:50	60.9	56.8
15:50-15:55	64.3	62.0	18:50-18:55	68.8	67.8	21:50-21:55	65.0	62.5	00:50-00:55	59.7	56.4
15:55-16:00	64.3	61.4	18:55-19:00	67.6	66.3	21:55-22:00	65.1	62.7	00:55-01:00	60.1	56.3
16:00-16:05	64.1	61.9	19:00-19:05	65.8	64.2	22:00-22:05	65.4	63.0	01:00-01:05	60.1	56.0
16:05-16:10	63.5	61.3	19:05-19:10	64.8	63.3	22:05-22:10	64.1	62.0	01:05-01:10	59.8	56.4
16:10-16:15	63.7	61.1	19:10-19:15	64.4	62.9	22:10-22:15	64.6	62.2	01:10-01:15	60.0	56.8
16:15-16:20	64.0	61.8	19:15-19:20	63.5	62.0	22:15-22:20	64.3	60.8	01:15-01:20	60.4	56.4
16:20-16:25	63.3	60.1	19:20-19:25	62.8	61.3	22:20-22:25	64.8	61.7	01:20-01:25	60.0	56.7
16:25-16:30	63.6	61.3	19:25-19:30	62.6	61.0	22:25-22:30	62.9	60.8	01:25-01:30	60.7	57.7
16:30-16:35	64.0	61.9	19:30-19:35	63.1	61.4	22:30-22:35	63.1	60.3	01:30-01:35	60.4	58.0
16:35-16:40	64.1	61.8	19:35-19:40	64.7	61.5	22:35-22:40	63.2	60.4	01:35-01:40	60.0	56.3
16:40-16:45	63.4	61.4	19:40-19:45	64.7	62.4	22:40-22:45	61.8	59.4	01:40-01:45	59.4	55.6
16:45-16:50	64.3	61.9	19:45-19:50	63.9	61.4	22:45-22:50	61.5	58.9	01:45-01:50	59.8	54.9
16:50-16:55	64.2	61.4	19:50-19:55	63.5	61.2	22:50-22:55	62.8	60.0	01:50-01:55	59.5	55.2
16:55-17:00	63.1	60.5	19:55-20:00	62.9	60.7	22:55-23:00	61.4	58.7	01:55-02:00	59.5	55.1
17:00-17:05	63.6	61.7	20:00-20:05	63.9	61.3	23:00-23:05	63.2	59.0	02:00-02:05	60.0	56.0
17:05-17:10	63.7	61.0	20:05-20:10	63.6	61.3	23:05-23:10	61.5	58.6	02:05-02:10	60.0	56.5
17:10-17:15	63.2	60.9	20:10-20:15	63.8	61.4	23:10-23:15	61.1	58.1	02:10-02:15	59.1	55.6
17:15-17:20	63.5	61.0	20:15-20:20	63.8	61.5	23:15-23:20	62.8	59.3	02:15-02:20	59.7	57.2
17:20-17:25	63.0	60.7	20:20-20:25	63.4	60.8	23:20-23:25	61.5	58.8	02:20-02:25	58.4	55.4
17:25-17:30	62.9	60.7	20:25-20:30	63.1	60.7	23:25-23:30	61.0	57.6	02:25-02:30	59.4	56.4
17:30-17:35	65.8	60.7	20:30-20:35	63.3	60.7	23:30-23:35	61.3	58.1	02:30-02:35	59.6	55.5
17:35-17:40	65.4	60.8	20:35-20:40	62.6	60.0	23:35-23:40	61.1	58.4	02:35-02:40	60.7	57.4
17:40-17:45	63.2	61.0	20:40-20:45	63.0	61.1	23:40-23:45	61.8	58.9	02:40-02:45	59.4	56.0
17:45-17:50	63.1	60.4	20:45-20:50	62.8	59.7	23:45-23:50	61.4	58.5	02:45-02:50	59.9	56.7
17:50-17:55	62.7	60.5	20:50-20:55	63.3	60.9	23:50-23:55	60.9	57.8	02:50-02:55	59.7	56.1
17:55-18:00	62.9	61.0	20:55-21:00	63.2	60.7	23:55-00:00	60.1	56.6	02:55-03:00	60.2	57.2

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ไฟร์เทียร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
Address : เลขที่ 98/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด
(ชื่อตาม EIA บริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด)
Project Location : ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : NF4 : บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก หมู่ที่ 2 ตำบลไชโยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0657241 E, 1624773 N
Measured Date : April 23, 2022
Measured By : Mr.Nitad Sirichad
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-42 Serial Number 01147313
Reported Number : NCC231/2565

Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)	
	Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90
03:00-03:05	63.1	60.2	06:00-06:05	62.9	60.0	09:00-09:05	63.9	61.8	12:00-12:05	63.0	60.4
03:05-03:10	63.3	62.7	06:05-06:10	63.4	60.7	09:05-09:10	64.1	62.3	12:05-12:10	63.3	60.5
03:10-03:15	63.1	62.2	06:10-06:15	63.7	61.3	09:10-09:15	64.7	62.9	12:10-12:15	63.8	61.8
03:15-03:20	65.4	63.8	06:15-06:20	62.6	60.3	09:15-09:20	65.5	63.8	12:15-12:20	62.4	58.8
03:20-03:25	65.1	62.2	06:20-06:25	63.2	61.0	09:20-09:25	65.3	63.9	12:20-12:25	63.0	60.8
03:25-03:30	64.9	62.0	06:25-06:30	63.0	60.1	09:25-09:30	64.2	61.8	12:25-12:30	63.4	60.5
03:30-03:35	64.4	61.3	06:30-06:35	62.5	59.2	09:30-09:35	64.2	62.4	12:30-12:35	63.3	61.0
03:35-03:40	64.2	61.3	06:35-06:40	62.9	59.5	09:35-09:40	63.8	61.9	12:35-12:40	62.9	60.9
03:40-03:45	63.7	59.8	06:40-06:45	62.9	59.4	09:40-09:45	63.2	60.5	12:40-12:45	63.4	61.4
03:45-03:50	63.1	60.7	06:45-06:50	62.9	60.0	09:45-09:50	63.0	60.6	12:45-12:50	62.6	60.7
03:50-03:55	62.9	60.4	06:50-06:55	62.6	59.9	09:50-09:55	63.9	61.4	12:50-12:55	63.1	60.7
03:55-04:00	64.3	61.6	06:55-07:00	62.7	60.3	09:55-10:00	63.9	61.5	12:55-13:00	63.3	61.1
04:00-04:05	63.8	61.3	07:00-07:05	63.2	60.4	10:00-10:05	63.2	60.7	13:00-13:05	63.2	60.0
04:05-04:10	64.1	61.3	07:05-07:10	62.5	59.7	10:05-10:10	63.2	60.8	13:05-13:10	64.1	61.5
04:10-04:15	63.8	60.9	07:10-07:15	63.0	60.2	10:10-10:15	62.6	60.3	13:10-13:15	63.1	60.8
04:15-04:20	64.1	61.8	07:15-07:20	62.7	59.3	10:15-10:20	63.2	60.7	13:15-13:20	63.4	61.0
04:20-04:25	64.9	62.4	07:20-07:25	63.2	60.8	10:20-10:25	63.2	61.3	13:20-13:25	63.5	61.3
04:25-04:30	64.6	62.2	07:25-07:30	62.8	59.9	10:25-10:30	62.6	60.0	13:25-13:30	62.8	60.8
04:30-04:35	64.7	62.7	07:30-07:35	62.2	59.1	10:30-10:35	62.6	59.8	13:30-13:35	63.0	60.3
04:35-04:40	65.2	63.3	07:35-07:40	62.7	60.0	10:35-10:40	63.0	60.2	13:35-13:40	63.8	60.8
04:40-04:45	64.8	63.0	07:40-07:45	62.8	60.8	10:40-10:45	63.4	61.4	13:40-13:45	63.8	61.7
04:45-04:50	65.1	63.5	07:45-07:50	62.1	59.0	10:45-10:50	62.7	60.5	13:45-13:50	63.1	61.0
04:50-04:55	65.2	63.7	07:50-07:55	62.4	59.9	10:50-10:55	63.1	60.1	13:50-13:55	62.4	59.9
04:55-05:00	66.3	64.5	07:55-08:00	63.3	60.4	10:55-11:00	62.8	60.7	13:55-14:00	62.9	61.0
05:00-05:05	66.3	64.5	08:00-08:05	63.6	60.3	11:00-11:05	63.1	61.0	14:00-14:05	63.9	61.5
05:05-05:10	66.4	64.3	08:05-08:10	63.3	60.1	11:05-11:10	63.0	60.2	14:05-14:10	63.2	60.8
05:10-05:15	66.2	64.3	08:10-08:15	62.9	60.3	11:10-11:15	63.7	61.2	14:10-14:15	63.5	61.4
05:15-05:20	65.8	64.2	08:15-08:20	63.2	59.5	11:15-11:20	62.8	60.2	14:15-14:20	63.6	61.9
05:20-05:25	65.8	64.0	08:20-08:25	63.4	60.3	11:20-11:25	62.9	60.7	14:20-14:25	62.8	60.3
05:25-05:30	65.8	64.2	08:25-08:30	62.9	60.3	11:25-11:30	63.7	60.5	14:25-14:30	63.2	60.8
05:30-05:35	65.3	63.4	08:30-08:35	63.8	60.6	11:30-11:35	63.0	60.3	14:30-14:35	63.2	60.9
05:35-05:40	63.8	62.1	08:35-08:40	63.4	60.3	11:35-11:40	62.5	60.0	14:35-14:40	63.9	61.1
05:40-05:45	62.7	60.1	08:40-08:45	63.9	61.0	11:40-11:45	63.7	61.4	14:40-14:45	62.9	61.2
05:45-05:50	63.2	59.5	08:45-08:50	64.0	61.2	11:45-11:50	63.6	61.2	14:45-14:50	62.9	60.3
05:50-05:55	62.5	60.6	08:50-08:55	62.9	60.4	11:50-11:55	63.9	60.9	14:50-14:55	63.5	60.4
05:55-06:00	62.4	59.6	08:55-09:00	63.4	61.6	11:55-12:00	63.3	61.0	14:55-15:00	62.7	59.9

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ไฟร์เทียร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
Address : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด
(ชื่อตาม EIA บริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด)
Project Location : ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : NF4 : บริเวณเขมรไร่โครงการด้านทิศตะวันตก หมู่ที่ 2 ตำบลไชโยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0657241 E, 1624773 N
Measured Date : April 23-24, 2022
Measured By : Mr.Nitad Sirichad
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-42 Serial Number 01147313
Reported Number : NCC231/2565

Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)	
	Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90
15:00-15:05	62.8	60.5	18:00-18:05	63.1	61.2	21:00-21:05	62.3	60.0	00:00-00:05	61.3	57.3
15:05-15:10	63.3	61.3	18:05-18:10	63.2	60.4	21:05-21:10	63.2	60.9	00:05-00:10	61.6	56.0
15:10-15:15	63.1	61.2	18:10-18:15	63.0	60.1	21:10-21:15	64.9	63.2	00:10-00:15	59.6	55.1
15:15-15:20	62.7	60.3	18:15-18:20	63.4	61.5	21:15-21:20	64.5	62.9	00:15-00:20	59.6	56.2
15:20-15:25	62.0	60.0	18:20-18:25	63.5	61.3	21:20-21:25	64.0	61.5	00:20-00:25	60.2	56.4
15:25-15:30	61.2	59.3	18:25-18:30	64.2	61.8	21:25-21:30	63.1	60.8	00:25-00:30	59.4	55.4
15:30-15:35	61.6	59.5	18:30-18:35	63.9	62.2	21:30-21:35	62.8	60.4	00:30-00:35	59.5	55.6
15:35-15:40	61.5	59.8	18:35-18:40	65.4	64.3	21:35-21:40	63.1	60.7	00:35-00:40	60.9	57.0
15:40-15:45	61.3	59.2	18:40-18:45	66.9	65.6	21:40-21:45	62.2	59.7	00:40-00:45	60.6	56.3
15:45-15:50	62.0	59.3	18:45-18:50	66.8	66.5	21:45-21:50	62.8	60.1	00:45-00:50	59.6	55.7
15:50-15:55	62.2	60.3	18:50-18:55	66.6	65.8	21:50-21:55	63.2	60.6	00:50-00:55	59.3	55.7
15:55-16:00	62.2	60.6	18:55-19:00	66.1	65.7	21:55-22:00	61.6	57.9	00:55-01:00	60.5	55.7
16:00-16:05	62.3	60.8	19:00-19:05	67.2	65.8	22:00-22:05	61.3	57.9	01:00-01:05	60.9	56.1
16:05-16:10	62.3	60.3	19:05-19:10	65.9	64.3	22:05-22:10	61.9	59.5	01:05-01:10	59.4	55.1
16:10-16:15	62.1	60.2	19:10-19:15	64.9	63.3	22:10-22:15	62.1	59.3	01:10-01:15	58.4	55.4
16:15-16:20	62.4	60.2	19:15-19:20	64.4	63.2	22:15-22:20	62.0	59.9	01:15-01:20	59.7	56.2
16:20-16:25	63.2	60.7	19:20-19:25	63.6	61.2	22:20-22:25	61.7	59.0	01:20-01:25	60.6	55.3
16:25-16:30	63.1	60.6	19:25-19:30	63.6	61.8	22:25-22:30	61.3	57.7	01:25-01:30	59.6	56.1
16:30-16:35	63.4	61.1	19:30-19:35	63.0	61.1	22:30-22:35	62.4	59.7	01:30-01:35	59.3	55.9
16:35-16:40	63.4	61.4	19:35-19:40	62.9	61.0	22:35-22:40	61.8	59.3	01:35-01:40	59.3	54.6
16:40-16:45	63.7	61.8	19:40-19:45	63.2	60.2	22:40-22:45	63.6	59.9	01:40-01:45	58.3	54.8
16:45-16:50	63.4	61.2	19:45-19:50	62.7	60.6	22:45-22:50	63.3	61.2	01:45-01:50	59.3	55.8
16:50-16:55	63.6	61.5	19:50-19:55	62.1	60.1	22:50-22:55	62.7	60.2	01:50-01:55	58.8	55.1
16:55-17:00	63.4	61.4	19:55-20:00	61.9	59.8	22:55-23:00	61.3	58.8	01:55-02:00	59.4	55.3
17:00-17:05	64.1	61.5	20:00-20:05	62.3	60.4	23:00-23:05	62.6	59.5	02:00-02:05	58.0	54.6
17:05-17:10	63.8	61.8	20:05-20:10	62.3	60.3	23:05-23:10	61.3	57.7	02:05-02:10	58.2	54.5
17:10-17:15	64.3	62.7	20:10-20:15	63.5	59.4	23:10-23:15	61.4	58.9	02:10-02:15	58.6	55.1
17:15-17:20	63.9	61.9	20:15-20:20	62.6	60.1	23:15-23:20	62.0	58.6	02:15-02:20	60.4	55.9
17:20-17:25	63.6	61.7	20:20-20:25	61.9	59.8	23:20-23:25	61.9	57.5	02:20-02:25	59.2	54.6
17:25-17:30	63.4	61.3	20:25-20:30	63.2	60.8	23:25-23:30	60.3	55.9	02:25-02:30	60.5	56.5
17:30-17:35	63.5	60.6	20:30-20:35	63.8	61.7	23:30-23:35	60.9	57.8	02:30-02:35	59.8	55.4
17:35-17:40	63.2	60.6	20:35-20:40	62.8	60.9	23:35-23:40	59.9	56.8	02:35-02:40	58.6	54.3
17:40-17:45	63.6	61.2	20:40-20:45	62.6	60.5	23:40-23:45	61.2	57.4	02:40-02:45	58.9	56.2
17:45-17:50	62.9	60.3	20:45-20:50	62.4	59.7	23:45-23:50	61.5	58.1	02:45-02:50	59.3	55.2
17:50-17:55	62.7	60.2	20:50-20:55	62.4	59.1	23:50-23:55	61.3	57.1	02:50-02:55	58.5	54.8
17:55-18:00	63.3	61.0	20:55-21:00	63.1	60.6	23:55-00:00	60.6	58.1	02:55-03:00	58.9	55.3

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ไฟร์เทียร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
Address : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด
(ชื่อตาม EIA บริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด)
Project Location : ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : NF4 : บริเวณเขมรวัชโครงการด้านทิศตะวันตก หมู่ที่ 2 ตำบลไชโยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0657241 E, 1624773 N
Measured Date : April 24, 2022
Measured By : Mr.Nitad Sirichad
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-42 Serial Number 01147313
Reported Number : NCC231/2565

Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)	
	Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90
03:00-03:05	59.5	55.9	06:00-06:05	62.0	58.9	09:00-09:05	62.6	59.8	12:00-12:05	62.8	58.8
03:05-03:10	59.7	56.3	06:05-06:10	62.4	59.4	09:05-09:10	63.1	60.0	12:05-12:10	62.3	59.5
03:10-03:15	60.2	57.2	06:10-06:15	63.6	60.4	09:10-09:15	62.0	59.0	12:10-12:15	62.9	60.3
03:15-03:20	62.2	58.9	06:15-06:20	63.4	60.0	09:15-09:20	63.1	59.8	12:15-12:20	62.3	59.7
03:20-03:25	61.8	58.4	06:20-06:25	63.6	60.5	09:20-09:25	62.2	59.1	12:20-12:25	61.6	58.0
03:25-03:30	62.1	59.0	06:25-06:30	62.6	59.3	09:25-09:30	62.8	60.8	12:25-12:30	63.1	61.0
03:30-03:35	63.3	58.8	06:30-06:35	62.4	59.1	09:30-09:35	62.3	60.1	12:30-12:35	62.4	59.9
03:35-03:40	62.9	59.9	06:35-06:40	62.1	58.5	09:35-09:40	62.5	59.9	12:35-12:40	61.9	59.7
03:40-03:45	63.6	61.2	06:40-06:45	62.4	59.3	09:40-09:45	63.0	59.8	12:40-12:45	62.8	60.2
03:45-03:50	63.6	61.3	06:45-06:50	62.9	60.1	09:45-09:50	62.9	60.3	12:45-12:50	63.2	60.7
03:50-03:55	63.6	61.2	06:50-06:55	62.1	59.5	09:50-09:55	62.5	60.5	12:50-12:55	62.9	60.4
03:55-04:00	63.2	61.3	06:55-07:00	62.8	59.5	09:55-10:00	62.1	59.7	12:55-13:00	61.7	59.0
04:00-04:05	64.0	62.0	07:00-07:05	61.5	58.9	10:00-10:05	62.5	60.0	13:00-13:05	62.2	59.3
04:05-04:10	63.9	62.2	07:05-07:10	62.2	59.5	10:05-10:10	62.3	59.8	13:05-13:10	62.5	60.2
04:10-04:15	65.2	62.9	07:10-07:15	62.3	59.1	10:10-10:15	62.4	59.9	13:10-13:15	62.9	60.9
04:15-04:20	65.6	63.7	07:15-07:20	61.4	58.9	10:15-10:20	62.9	60.3	13:15-13:20	63.0	60.6
04:20-04:25	65.4	63.5	07:20-07:25	61.5	58.0	10:20-10:25	62.5	60.2	13:20-13:25	62.7	60.5
04:25-04:30	66.0	64.0	07:25-07:30	62.5	60.1	10:25-10:30	63.1	60.3	13:25-13:30	62.9	60.8
04:30-04:35	66.4	64.3	07:30-07:35	61.9	59.6	10:30-10:35	62.4	59.5	13:30-13:35	62.1	59.9
04:35-04:40	66.5	64.4	07:35-07:40	62.7	60.3	10:35-10:40	63.2	59.3	13:35-13:40	62.8	60.3
04:40-04:45	66.3	64.5	07:40-07:45	63.6	60.2	10:40-10:45	62.6	59.7	13:40-13:45	62.1	60.1
04:45-04:50	66.2	64.7	07:45-07:50	62.1	59.7	10:45-10:50	62.3	59.3	13:45-13:50	61.1	58.7
04:50-04:55	66.2	64.3	07:50-07:55	62.6	59.1	10:50-10:55	62.6	59.6	13:50-13:55	63.2	60.2
04:55-05:00	66.3	64.6	07:55-08:00	62.2	59.8	10:55-11:00	62.2	59.4	13:55-14:00	62.1	59.6
05:00-05:05	66.2	64.5	08:00-08:05	62.5	59.8	11:00-11:05	62.6	59.9	14:00-14:05	62.4	60.1
05:05-05:10	66.5	64.6	08:05-08:10	63.1	59.8	11:05-11:10	62.3	60.1	14:05-14:10	63.4	61.1
05:10-05:15	66.7	64.8	08:10-08:15	62.8	60.5	11:10-11:15	62.0	59.7	14:10-14:15	63.2	60.5
05:15-05:20	66.0	64.2	08:15-08:20	62.8	59.3	11:15-11:20	62.5	60.3	14:15-14:20	62.5	60.5
05:20-05:25	66.2	64.6	08:20-08:25	62.5	59.4	11:20-11:25	63.1	60.1	14:20-14:25	62.1	59.6
05:25-05:30	65.3	63.7	08:25-08:30	62.6	60.1	11:25-11:30	62.7	60.0	14:25-14:30	60.0	57.5
05:30-05:35	64.0	62.6	08:30-08:35	62.6	60.2	11:30-11:35	62.7	58.9	14:30-14:35	60.5	57.4
05:35-05:40	63.4	61.1	08:35-08:40	62.7	59.4	11:35-11:40	62.4	59.7	14:35-14:40	58.0	56.2
05:40-05:45	62.7	59.7	08:40-08:45	62.7	60.3	11:40-11:45	62.6	59.8	14:40-14:45	59.2	56.8
05:45-05:50	61.8	59.1	08:45-08:50	63.0	60.1	11:45-11:50	63.0	59.7	14:45-14:50	59.9	57.7
05:50-05:55	61.9	58.8	08:50-08:55	63.4	59.9	11:50-11:55	62.7	60.5	14:50-14:55	61.9	59.7
05:55-06:00	61.9	57.6	08:55-09:00	63.2	60.4	11:55-12:00	62.9	59.8	14:55-15:00	60.6	58.2

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ไฟว์ทีแยร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
Address : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด
(ชื่อตาม EIA บริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด)
Project Location : ตำบลหลักห้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : NF4 : บริเวณเริ่มรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก หมู่ที่ 2 ตำบลไชโยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
GPS, Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0657241 E, 1624773 N
Measured Date : April 24-25, 2022
Measured By : Mr.Nitad Sirichad
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-42 Serial Number 01147313
Reported Number : NOC231/2565

Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)	
	Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90
15:00-15:05	59.3	57.7	18:00-18:05	66.6	65.2	21:00-21:05	62.0	58.9	00:00-00:05	60.4	56.0
15:05-15:10	60.4	58.3	18:05-18:10	65.7	62.3	21:05-21:10	62.4	59.9	00:05-00:10	61.1	58.4
15:10-15:15	61.9	59.1	18:10-18:15	63.9	62.1	21:10-21:15	61.9	59.7	00:10-00:15	60.2	56.3
15:15-15:20	62.3	60.6	18:15-18:20	63.4	61.4	21:15-21:20	61.8	59.3	00:15-00:20	59.8	55.7
15:20-15:25	63.5	61.5	18:20-18:25	64.2	63.0	21:20-21:25	62.0	60.2	00:20-00:25	61.3	56.7
15:25-15:30	62.9	61.3	18:25-18:30	64.9	63.2	21:25-21:30	62.1	58.4	00:25-00:30	60.0	55.2
15:30-15:35	63.0	61.1	18:30-18:35	65.7	64.2	21:30-21:35	62.7	60.2	00:30-00:35	60.9	56.9
15:35-15:40	63.7	59.7	18:35-18:40	66.5	65.1	21:35-21:40	63.0	60.4	00:35-00:40	59.7	55.7
15:40-15:45	60.0	57.9	18:40-18:45	67.1	66.0	21:40-21:45	63.0	61.1	00:40-00:45	60.3	57.4
15:45-15:50	61.2	59.4	18:45-18:50	67.0	66.7	21:45-21:50	63.4	60.7	00:45-00:50	59.7	55.8
15:50-15:55	62.0	59.3	18:50-18:55	66.7	65.8	21:50-21:55	63.0	60.6	00:50-00:55	59.7	56.2
15:55-16:00	62.6	60.7	18:55-19:00	66.7	65.5	21:55-22:00	63.1	60.3	00:55-01:00	60.1	57.0
16:00-16:05	63.7	61.1	19:00-19:05	67.5	65.9	22:00-22:05	62.8	60.3	01:00-01:05	60.2	57.1
16:05-16:10	63.3	61.0	19:05-19:10	66.1	64.5	22:05-22:10	62.9	60.7	01:05-01:10	60.3	57.4
16:10-16:15	62.8	60.4	19:10-19:15	65.6	64.0	22:10-22:15	62.6	59.3	01:10-01:15	60.6	57.1
16:15-16:20	62.7	60.0	19:15-19:20	64.4	63.0	22:15-22:20	63.0	58.5	01:15-01:20	59.8	57.0
16:20-16:25	63.6	61.3	19:20-19:25	63.9	61.9	22:20-22:25	63.9	60.7	01:20-01:25	59.9	55.9
16:25-16:30	63.5	61.4	19:25-19:30	63.8	62.3	22:25-22:30	63.3	58.9	01:25-01:30	59.1	55.3
16:30-16:35	63.2	61.7	19:30-19:35	63.2	60.7	22:30-22:35	63.7	60.3	01:30-01:35	60.1	56.1
16:35-16:40	61.6	59.6	19:35-19:40	63.7	61.0	22:35-22:40	62.9	60.1	01:35-01:40	59.0	55.0
16:40-16:45	61.9	60.0	19:40-19:45	62.6	59.9	22:40-22:45	61.8	58.8	01:40-01:45	59.6	55.8
16:45-16:50	63.1	60.7	19:45-19:50	62.4	60.2	22:45-22:50	62.5	60.2	01:45-01:50	60.1	56.4
16:50-16:55	63.7	61.3	19:50-19:55	62.6	60.7	22:50-22:55	61.9	59.0	01:50-01:55	58.4	54.1
16:55-17:00	64.1	62.0	19:55-20:00	62.5	60.0	22:55-23:00	63.6	58.1	01:55-02:00	59.3	55.9
17:00-17:05	64.0	61.9	20:00-20:05	62.8	60.5	23:00-23:05	62.7	59.1	02:00-02:05	61.1	57.3
17:05-17:10	63.5	62.0	20:05-20:10	62.6	60.5	23:05-23:10	61.4	58.8	02:05-02:10	60.0	57.3
17:10-17:15	62.8	60.8	20:10-20:15	62.6	60.5	23:10-23:15	61.9	57.2	02:10-02:15	60.0	56.6
17:15-17:20	62.7	60.7	20:15-20:20	62.6	59.5	23:15-23:20	60.9	57.7	02:15-02:20	60.5	56.8
17:20-17:25	64.1	62.1	20:20-20:25	62.0	59.2	23:20-23:25	60.5	57.2	02:20-02:25	60.6	57.9
17:25-17:30	64.0	62.0	20:25-20:30	62.4	60.3	23:25-23:30	60.7	57.7	02:25-02:30	59.5	57.1
17:30-17:35	64.0	61.9	20:30-20:35	61.9	59.8	23:30-23:35	61.3	57.9	02:30-02:35	59.4	56.9
17:35-17:40	62.6	60.0	20:35-20:40	62.0	59.6	23:35-23:40	61.0	57.5	02:35-02:40	61.3	58.4
17:40-17:45	63.3	61.8	20:40-20:45	61.9	59.3	23:40-23:45	62.0	58.1	02:40-02:45	60.2	57.1
17:45-17:50	64.2	62.3	20:45-20:50	61.9	59.5	23:45-23:50	61.2	57.5	02:45-02:50	59.6	56.0
17:50-17:55	64.3	62.7	20:50-20:55	62.6	58.9	23:50-23:55	60.7	56.4	02:50-02:55	59.9	56.3
17:55-18:00	65.2	63.3	20:55-21:00	61.9	59.3	23:55-00:00	60.6	56.7	02:55-03:00	60.9	57.3


ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ไฟร์เทียร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
Address : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการผลิตไอ้และไฟฟ้าขนาดเล็ก ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด
(ชื่อตาม EIA บริษัท สยามเพิอร์ จำกัด)
Project Location : ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : NF4 : บริเวณเริ่มรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก หมู่ที่ 2 ตำบลไชโยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0657241 E, 1624773 N
Measured Date : April 25, 2022
Measured By : Mr.Nitad Sirichad
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, RION Model NL-42 Serial Number D1147313
Reported Number : NCC231/2565

Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)		Interval Time	Noise Level For 5 minutes, dB(A)	
	Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90		Leq	L90
03:00-03:05	60.5	57.0	06:00-06:05	63.8	61.4	09:00-09:05	64.6	62.0	12:00-12:05	62.8	60.2
03:05-03:10	61.0	56.8	06:05-06:10	63.0	60.8	09:05-09:10	65.0	63.1	12:05-12:10	61.9	59.5
03:10-03:15	61.3	57.0	06:10-06:15	63.6	60.7	09:10-09:15	65.4	63.6	12:10-12:15	61.8	59.3
03:15-03:20	61.7	58.4	06:15-06:20	64.3	61.6	09:15-09:20	65.2	63.6	12:15-12:20	63.0	60.3
03:20-03:25	63.5	59.2	06:20-06:25	63.8	61.2	09:20-09:25	63.9	61.9	12:20-12:25	62.3	59.4
03:25-03:30	63.9	59.8	06:25-06:30	63.7	61.8	09:25-09:30	63.2	61.3	12:25-12:30	63.8	61.1
03:30-03:35	64.4	61.0	06:30-06:35	63.8	61.0	09:30-09:35	63.6	61.7	12:30-12:35	62.5	59.9
03:35-03:40	64.6	60.8	06:35-06:40	63.4	60.6	09:35-09:40	63.7	61.7	12:35-12:40	63.7	59.7
03:40-03:45	63.8	60.9	06:40-06:45	63.7	61.0	09:40-09:45	64.1	61.6	12:40-12:45	62.3	59.6
03:45-03:50	63.6	61.0	06:45-06:50	63.2	61.3	09:45-09:50	63.3	60.7	12:45-12:50	62.7	60.3
03:50-03:55	63.8	60.8	06:50-06:55	63.2	60.4	09:50-09:55	63.5	61.4	12:50-12:55	62.0	59.5
03:55-04:00	64.5	62.1	06:55-07:00	64.0	60.9	09:55-10:00	62.3	59.4	12:55-13:00	61.8	58.9
04:00-04:05	64.7	61.9	07:00-07:05	62.1	59.5	10:00-10:05	62.0	59.7	13:00-13:05	63.0	60.3
04:05-04:10	66.1	63.9	07:05-07:10	63.3	60.6	10:05-10:10	61.9	57.9	13:05-13:10	62.7	59.9
04:10-04:15	65.3	63.2	07:10-07:15	63.4	60.7	10:10-10:15	61.2	58.2	13:10-13:15	63.0	60.0
04:15-04:20	66.0	64.0	07:15-07:20	63.4	61.0	10:15-10:20	61.9	59.4	13:15-13:20	62.9	59.7
04:20-04:25	66.4	64.4	07:20-07:25	62.9	59.9	10:20-10:25	62.2	58.8	13:20-13:25	62.5	60.4
04:25-04:30	66.3	64.2	07:25-07:30	62.8	60.2	10:25-10:30	62.3	59.8	13:25-13:30	63.0	60.6
04:30-04:35	66.3	64.2	07:30-07:35	63.1	60.3	10:30-10:35	62.6	60.0	13:30-13:35	62.6	60.2
04:35-04:40	65.8	64.2	07:35-07:40	62.8	60.2	10:35-10:40	62.0	59.3	13:35-13:40	62.2	59.7
04:40-04:45	65.8	63.9	07:40-07:45	62.6	60.1	10:40-10:45	62.3	59.6	13:40-13:45	63.5	58.7
04:45-04:50	65.9	64.2	07:45-07:50	62.2	60.1	10:45-10:50	61.4	59.1	13:45-13:50	62.5	60.0
04:50-04:55	66.8	65.2	07:50-07:55	62.0	59.0	10:50-10:55	61.9	59.1	13:50-13:55	61.9	59.4
04:55-05:00	66.7	64.9	07:55-08:00	62.5	59.8	10:55-11:00	62.4	59.9	13:55-14:00	61.7	59.0
05:00-05:05	66.6	65.0	08:00-08:05	62.8	60.4	11:00-11:05	62.1	59.1	14:00-14:05	62.5	59.9
05:05-05:10	66.6	64.9	08:05-08:10	61.8	59.2	11:05-11:10	62.0	59.6	14:05-14:10	62.8	59.4
05:10-05:15	67.0	65.2	08:10-08:15	62.3	60.1	11:10-11:15	61.4	59.1	14:10-14:15	62.4	60.0
05:15-05:20	65.9	64.4	08:15-08:20	62.9	60.4	11:15-11:20	62.2	59.5	14:15-14:20	63.2	60.7
05:20-05:25	65.7	64.1	08:20-08:25	63.1	60.8	11:20-11:25	62.3	59.6	14:20-14:25	62.3	59.8
05:25-05:30	65.7	63.9	08:25-08:30	62.7	59.3	11:25-11:30	61.8	59.2	14:25-14:30	62.7	60.2
05:30-05:35	64.8	63.1	08:30-08:35	62.5	60.1	11:30-11:35	61.6	59.0	14:30-14:35	62.5	59.9
05:35-05:40	64.2	62.1	08:35-08:40	62.6	59.7	11:35-11:40	62.4	59.9	14:35-14:40	62.3	59.6
05:40-05:45	63.7	60.1	08:40-08:45	62.5	60.5	11:40-11:45	61.9	59.1	14:40-14:45	63.0	60.2
05:45-05:50	63.3	60.2	08:45-08:50	63.7	60.6	11:45-11:50	62.5	60.3	14:45-14:50	62.3	59.6
05:50-05:55	63.4	60.1	08:50-08:55	63.8	62.1	11:50-11:55	63.9	60.9	14:50-14:55	63.7	59.9
05:55-06:00	64.0	61.9	08:55-09:00	63.2	61.5	11:55-12:00	61.5	59.0	14:55-15:00	62.7	60.1


(Ms. Napajirut Muenwong)
Laboratory Reviewer




(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ไฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 6 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด
(ชื่อตาม EIA บริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด)
Project Location : ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
Measured Source : Work Place Noise
Measured Date : February 28, 2022
Measured By : Mr.Satitkoon Maitreejit
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, ACO Model 6226 Serial Number 160124
Reported Number : NHC006/2565

Measured Location	Interval Time	Equivalent Level; dB(A)	Maximum Level; dB(A)	Standard ^{1/}
Gas Turbine [REDACTED]	09:15 - 10:15	74.8	79.6	-
	10:15 - 11:15	74.7	81.1	-
	11:15 - 12:15	74.4	76.8	-
	12:15 - 13:15	74.5	76.0	-
	13:15 - 14:15	74.2	75.6	-
	14:15 - 15:15	74.0	78.1	-
	15:15 - 16:15	73.9	74.9	-
	16:15 - 17:15	74.1	75.6	-
	17:15 - 18:15	75.4	81.3	-
	18:15 - 19:15	80.8	84.6	-
	19:15 - 20:15	75.4	84.0	-
	20:15 - 21:15	75.9	80.3	-
	Equivalent Level 12 hrs (Leq 12 hrs)	75.7		87
	Maximum Level (Lmax)	84.6		140

Remark : ^{1/} Notification of the Ministry of Industry regarding Working Environment, Occupation Health and Safety Measurements issued under Factory Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette, Vol.120, Part 138D dated December 3, B.E.2546 (2003).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer



(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ไฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด
(ชื่อตาม EIA บริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด)
Project Location : ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
Measured Source : Work Place Noise
Measured Date : April 20-21, 2022
Measured By : Mr.Siwawut Thamnita
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Type II, ACO Model 6226 Serial Number 180068
Reported Number : NHC023/2565

Measured Location	Interval Time	Equivalent Level; dB(A)	Maximum Level; dB(A)	Standard ^{1/}
Gas Turbine [REDACTED]	18:22 - 19:22	80.3	84.5	-
	19:22 - 20:22	77.3	80.6	-
	20:22 - 21:22	77.8	79.4	-
	21:22 - 22:22	76.7	77.2	-
	22:22 - 23:22	76.6	77.9	-
	23:22 - 00:22	67.4	72.1	-
	00:22 - 01:22	67.8	79.1	-
	01:22 - 02:22	67.4	78.8	-
	02:22 - 03:22	67.6	71.7	-
	03:22 - 04:22	71.4	78.3	-
	04:22 - 05:22	71.0	76.3	-
	05:22 - 06:22	67.6	72.6	-
	Equivalent Level 12 hrs (Leq 12 hrs)	74.9		87
	Maximum Level (Lmax)	84.5		140

Remark : ^{1/} Notification of the Ministry of Industry regarding Working Environment, Occupation Health and Safety Measurements issued under Factory Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette, Vol.120, Part 1380 dated December 3, B.E.2546 (2003).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer



(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ไฟฟ์ทีเอ คอนซัลแตนท์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าขนาดเล็ก ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด (ชื่อตาม EIA บริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด)
Project Location : ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
Measured Source : Personal Noise Dose
Measured By : Mr.Sattitkoon Maitreejit
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Reported Number : NDC001/2565

Item	Measured Location	Employee Name	Working Time		Measured Date	Measured Time		Serial Number of Noise Dosimeter	Summary of Measurement Results ¹⁾	
			Interval Time	Period (Hr)		Interval Time	Period (Hr)		Project Dose (%)	Time Weighted Average 8 hrs (dB(A))
1	Gas Turbine		07:00 – 19:00	12	28/02/65	09:01 – 19:00	09:59	180200303	10.20	75.1
Standard ²⁾									100	85

Remark : ¹⁾ Using 3 dB Energy Exchange Rate, Slow Response, 85 dB Criteria Level, 80 dB Threshold Level.

²⁾ The Announcement of the Department of Labour Protection and Welfare, issued under the Labour Ministerial Regulation, B.E.2559 (2016), published in the Royal Government Gazette Volume 135 Special Part 19D dated January 26, B.E.2561 (2018) and published in the Royal Government Gazette Volume 135 Special Part 57D dated March 12, B.E.2561 (2018).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer



(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

Page 1 / 1

F-RP-016 Rev. 06, January 18, 2021

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ไฟร์เทียร์ คอนสตรัคชั่นส์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด (ชื่อตาม EIA บริษัท สยามเพิอร์ จำกัด)
Project Location : ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
Measured Source : Personal Noise Dose
Measured By : Mr.Siwawut Thamnila
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Reported Number : NDC004/2565

Item	Measured Location	Employee Name	Working Time		Measured Date	Measured Time		Serial Number of Noise Dosimeter	Summary of Measurement Results ^u	
			Interval Time	Period (Hr)		Interval Time	Period (Hr)		Project Dose (%)	Time Weighted Average 8 hrs (dB(A))
1	Gas Turbine		19:00 – 07:00	12	20-21/04/65	19:05 – 07:26	12.21	17570	22.41	78.5
Standard ^v									100	85

Remark : ^u Using 3 dB Energy Exchange Rate, Slow Response, 85 dB Criteria Level, 80 dB Threshold Level.

^v The Announcement of the Department of Labour Protection and Welfare, issued under the Labour Ministerial Regulation, B.E.2559 (2016), published in the Royal Government Gazette Volume 135 Special Part 19D dated January 26, B.E.2561 (2018) and published in the Royal Government Gazette Volume 135 Special Part 57D dated March 12, B.E.2561 (2018).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer



(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

Page 1 / 1

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ไฟร์เทียร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
Address : เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Project Name : โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด (ชื่อตาม EIA บริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด)
Project Location : ตำบลหลักฟ้า อำเภอลำลูกเกด จังหวัดลำปาง
Measured Source : Work Place Air Temperature
Measured Date : February 28, 2022
Measured By : Mr.Satitkoon Maitreejit
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Heat Stress Monitor, Metrosonics Model hs-32 Serial Number MCB030006
Reported Number : HSC001/2565

Item	Measured Location	Employee Name	Duration	Measurement Temperature: °C					Job Description/ Activities	Work Load, WL			Std. ^{2/}
				T _{WB}	T _{DB}	T _{GT}	WBGT	WBGT (Avg.) ^{1/}		Metabolic Rate (Kcal/hr)	Metabolic Rate Average (Kcal/hr)	Workload Rate	
1	Gas Turbine												
	- Gas Turbine (Outdoor)		09:55-10:25	24.8	32.3	44.0	30.6	25.2	ตรวจสอบความเรียบร้อยของเครื่องจักร		127.5	Light	34.0
	- Control Room (Indoor)		10:25-11:55	22.0	26.8	26.8	23.4		- เดินบนพื้นราบ ทำงานด้วยมือ (เบา)	36.0			
									- บันทึกข้อมูลและสังเกตค่าผ่านจอแสดงผล				
									- นั่ง ทำงานด้วยมือ (เบา)	31.5			
			-	-	-	-	-		การเผาผลาญพื้นฐานของร่างกาย	60.0			

Remark : T_{WB} = Nature Wet Bulb Temperature, T_{DB} = Dry Bulb Temperature, T_{GT} = Globe Temperature, WBGT = Wet Bulb Globe Temperature Index.
1/ Calculate by $(WBGT \times Time_1) + (WBGT \times Time_2) + \dots + (WBGT \times Time_n) / (Time_1 + Time_2 + \dots + Time_n)$
2/ Ministerial Regulation of the Ministry of Labour, B.E.2559 (2016), published in the Royal Government Gazette No.133, Part 91A dated October 17, B.E.2559 (2016).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer



(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor