

FIRE EXTINGUISHER INSPECTIC



ใบตรวจเช็คและถังดับเพลิง

สถานที่/Location: 74/71

วันที่ติดตั้ง : 4/12/64

ว/ด/ป	สภาพการตรวจสอบ				ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	สลัก สายฉีด	คันบีบ ข้อต่อ	สภาพถัง	เกจวัด		
9/1/65	/	/	/	/	SC	ปกติ
9/2/65	/	/	/	/	SC	ปกติ
9/3/65	/	/	/	/	SC	ปกติ
9/4/65	/	/	/	/	SC	ปกติ
9/5/65	/	/	/	/	SC	ปกติ
9/6/65	/	/	/	/	SC	ปกติ
9/7/65	/	/	/	/	SC	ปกติ

หมายเหตุ : / ปกติ X ผิดปกติ

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ไลฟ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
734 ม.เมืองทองนิเวศน์ ถ.พัฒนาการ 61 แขวง/เขต ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 02-322-2388-89 Fax : 02-722-1884

FIRE EXTINGUISHER INSPECTIC



ใบตรวจเช็คและถังดับเพลิง

สถานที่/Location: 74/71

วันที่ติดตั้ง : 4/12/64

ว/ด/ป	สภาพการตรวจสอบ				ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	สลัก สายฉีด	คันบีบ ข้อต่อ	สภาพถัง	เกจวัด		
9/1/65	/	/	/	/	SC	ปกติ
9/2/65	/	/	/	/	SC	ปกติ
9/3/65	/	/	/	/	SC	ปกติ
9/4/65	/	/	/	/	SC	ปกติ
9/5/65	/	/	/	/	SC	ปกติ
9/6/65	/	/	/	/	SC	ปกติ
9/7/65	/	/	/	/	SC	ปกติ

หมายเหตุ : / ปกติ X ผิดปกติ

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ไลฟ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
734 ม.เมืองทองนิเวศน์ ถ.พัฒนาการ 61 แขวง/เขต ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 02-322-2388-89 Fax : 02-722-1884

FIRE EXTINGUISHER INSPECTIC

ใบตรวจเช็คตู้และถังดับเพลิง



สถานที่/Location A4/81

วันที่ติดตั้ง : 4/12/64

ว/ด/ป	สภาพการตรวจสอบ				ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	สลัก สายรัด	คันปั๊ม ข้อต่อ	สภาพถัง	เกจวัด		
9/1/65	/	/	/	/	รช	ปกติ
1/4/65	/	/	/	/	รช	ปกติ
9/7/65	/	/	/	/	รช	ปกติ
1/11/65	/	/	/	/	รช	ปกติ
9/6/65	/	/	/	/	รช	ปกติ
1/6/65	/	/	/	/	รช	ปกติ
9/7/65	/	/	/	/	รช	ปกติ

หมายเหตุ : / ปกติ X ผิดปกติ

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ไลฟ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

734 ม.เมืองทองนิเวศน์ ถ.พัฒนาการ 61 แขวง/เขต ประเวศ กรุงเทพฯ 10250

โทร. 02-322-2388-89 Fax : 02-722-1884

FIRE EXTINGUISHER INSPECTIC

ใบตรวจเช็คตู้และถังดับเพลิง



สถานที่/Location A4/8A

วันที่ติดตั้ง : 4/12/64

ว/ด/ป	สภาพการตรวจสอบ				ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	สลัก สายรัด	คันปั๊ม ข้อต่อ	สภาพถัง	เกจวัด		
9/1/65	/	/	/	/	รช	ปกติ
9/2/65	/	/	/	/	รช	ปกติ
9/4/65	/	/	/	/	รช	ปกติ
9/4/65	/	/	/	/	รช	ปกติ
9/5/65	/	/	/	/	รช	ปกติ
9/6/65	/	/	/	/	รช	ปกติ
9/7/65	/	/	/	/	รช	ปกติ

หมายเหตุ : / ปกติ X ผิดปกติ

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ไลฟ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

734 ม.เมืองทองนิเวศน์ ถ.พัฒนาการ 61 แขวง/เขต ประเวศ กรุงเทพฯ 10250

โทร. 02-322-2388-89 Fax : 02-722-1884

ใบตรวจเช็คตู้และถังดับเพลิง



วันที่ติดตั้ง : 4/12/64

หมายเหตุ : / ปกติ X ผิดปกติ

บริษัท ฟรีดพเพอร์ดี แอมบ์ไลฟ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

734 ร.เมืองทองนิเวศน์ ถ.พัฒนาการ 61 แขวง/เขต ประเวศ กรุงเทพฯ 10250

Тел.: 02-322-2383-89 Факс: 02-722-1884

ใบตรวจเช็คตู้และถังดับเพลิง



วันที่ติดตั้ง : 4/12/64

หมายเหตุ : / ปกติ X ผิดปกติ

บริษัท ฟรีลฟเพอร์ดี แอนด์ ไลฟ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

734 ม.เมืองทองนิเวศน์ ถ.พัฒนาการ 61 แขวง/เขต ประเวศ กรุงเทพฯ 10250

โทร. 02-322-2388-89 Fax : 02-722-1884

FIRE EXTINGUISHER INSPECTIC



ใบตรวจเช็คและถังดับเพลิง

สถานที่/Location: A5/24

วันที่ติดตั้ง : 4/12/64

ว/ด/ป	สภาพการตรวจสอบ				ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	สลัก สายฉีด	คันบีบ ข้อต่อ	สภาพถัง	เกจวัด		
9/1/65	/	/	/	/	SC	ปกติ
9/2/65	/	/	/	/	SC	ปกติ
9/3/65	/	/	/	/	SC	ปกติ
9/4/65	/	/	/	/	SC	ปกติ
9/5/65	/	/	/	/	SC	ปกติ
9/6/65	/	/	/	/	SC	ปกติ
9/7/65	/	/	/	/	SC	ปกติ

หมายเหตุ : / ปกติ X ผิดปกติ

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ไลฟ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

734 น.เมืองทองนิเวศน์ ถ.พหลโยธิน 61 แขวง/เขต ประเวศ กรุงเทพฯ 10250

โทร. 02-322-2388-89 Fax : 02-722-1884

FIRE EXTINGUISHER INSPECTIC



ใบตรวจเช็คและถังดับเพลิง

สถานที่/Location: A5/24

วันที่ติดตั้ง : 4/12/64

ว/ด/ป	สภาพการตรวจสอบ				ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	สลัก สายฉีด	คันบีบ ข้อต่อ	สภาพถัง	เกจวัด		
9/1/65	/	/	/	/	SC	ปกติ
9/2/65	/	/	/	/	SC	ปกติ
9/3/65	/	/	/	/	SC	ปกติ
9/4/65	/	/	/	/	SC	ปกติ
9/5/65	/	/	/	/	SC	ปกติ
9/6/65	/	/	/	/	SC	ปกติ
9/7/65	/	/	/	/	SC	ปกติ

หมายเหตุ : / ปกติ X ผิดปกติ

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ไลฟ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

734 น.เมืองทองนิเวศน์ ถ.พหลโยธิน 61 แขวง/เขต ประเวศ กรุงเทพฯ 10250

โทร. 02-322-2388-89 Fax : 02-722-1884

FIRE EXTINGUISHER INSPECTOR



ใบตรวจเช็คตู้และถังดับเพลิง

สถานที่/Location: A5/3

วันที่ติดตั้ง: 4/12/64

ว/ด/ป	สภาพการตรวจสอบ				ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	สลัก สายฉีด	คันบีบ ข้อต่อ	สภาพถัง	เกจวัด		
9/1/65	/	/	/	/	รศ	ปกติ
9/2/65	/	/	/	/	รศ	
9/3/65	/	/	/	/	รศ	
9/4/65	/	/	/	/	รศ	
9/5/65	/	/	/	/	รศ	
9/6/65	/	/	/	/	รศ	
9/7/65	/	/	/	/	รศ	

หมายเหตุ: / ปกติ X ผิดปกติ

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ไลฟ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

734 ม.เมืองทองนิเวศน์ ถ.พัฒนาการ 61 แขวง/เขต ประเวศ กรุงเทพฯ 10250

โทร. 02-322-2388-89 Fax: 02-722-1884

FIRE EXTINGUISHER INSPECTOR



ใบตรวจเช็คตู้และถังดับเพลิง

สถานที่/Location: A5/3 R

วันที่ติดตั้ง: 4/12/64

ว/ด/ป	สภาพการตรวจสอบ				ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	สลัก สายฉีด	คันบีบ ข้อต่อ	สภาพถัง	เกจวัด		
9/1/65	/	/	/	/	รศ	ปกติ
9/2/65	/	/	/	/	รศ	
9/3/65	/	/	/	/	รศ	
9/4/65	/	/	/	/	รศ	
9/5/65	/	/	/	/	รศ	
9/6/65	/	/	/	/	รศ	
9/7/65	/	/	/	/	รศ	

หมายเหตุ: / ปกติ X ผิดปกติ

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ไลฟ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

734 ม.เมืองทองนิเวศน์ ถ.พัฒนาการ 61 แขวง/เขต ประเวศ กรุงเทพฯ 10250

โทร. 02-322-2388-89 Fax: 02-722-1884

FIRE EXTINGUISHER INSPECTIC

ใบตรวจเช็คและถังดับเพลิง



สถานที่/Location: A54L

วันที่ติดตั้ง: 4/12/64

ว/ด/ป	สภาพการตรวจสอบ				ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	สลัก สายฉีด	คันบีบ ข้อต่อ	สภาพถัง	เกจวัด		
9/1/65	/	/	/	/	58	ปกติ
9/2/65	/	/	/	/	58	ปกติ
9/3/65	/	/	/	/	58	ปกติ
9/4/65	/	/	/	/	58	ปกติ
9/5/65	/	/	/	/	58	ปกติ
9/6/65	/	/	/	/	58	ปกติ
9/7/65	/	/	/	/	58	ปกติ

หมายเหตุ: / ปกติ X ผิดปกติ

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ โลฟี่ แมเนจเม้นท์ จำกัด

734 ม.เมืองทองนิเวศน์ ถ.พัฒนาการ 61 แขวง/เขต ประเวศ กรุงเทพฯ 10250

โทร. 02-322-2388-89 Fax : 02-722-1884

FIRE EXTINGUISHER INSPECTIC

ใบตรวจเช็คและถังดับเพลิง



สถานที่/Location: A54R

วันที่ติดตั้ง: 4/12/64

ว/ด/ป	สภาพการตรวจสอบ				ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	สลัก สายฉีด	คันบีบ ข้อต่อ	สภาพถัง	เกจวัด		
9/1/65	/	/	/	/	58	ปกติ
9/2/65	/	/	/	/	58	ปกติ
9/3/65	/	/	/	/	58	ปกติ
9/4/65	/	/	/	/	58	ปกติ
9/5/65	/	/	/	/	58	ปกติ
9/6/65	/	/	/	/	58	ปกติ
9/7/65	/	/	/	/	58	ปกติ

หมายเหตุ: / ปกติ X ผิดปกติ

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ โลฟี่ แมเนจเม้นท์ จำกัด

734 ม.เมืองทองนิเวศน์ ถ.พัฒนาการ 61 แขวง/เขต ประเวศ กรุงเทพฯ 10250

โทร. 02-322-2388-89 Fax : 02-722-1884

FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

ใบตรวจเช็คและถังดับเพลิง



สถานที่/Location A5/5L

วันที่ติดตั้ง : 4/12/64

ว/ด/ป	สภาพการตรวจสอบ				ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	สลัก สายฉีด	คันบีบ ข้อต่อ	สภาพถัง	เกจวัด		
9/1/65	/	/	/	/	SC	ปกติ
9/8/65	/	/	/	/	SC	ปกติ
9/9/65	/	/	/	/	SC	ปกติ
9/4/65	/	/	/	/	SC	ปกติ
9/5/65	/	/	/	/	SC	ปกติ
9/6/65	/	/	/	/	SC	ปกติ
9/7/65	/	/	/	/	SC	ปกติ

หมายเหตุ : / ปกติ X ผิดปกติ

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ไลฟ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

734 ม.เมืองทองนิเวศน์ ถ.พัฒนาการ 61 แขวง/เขต ประเวศ กรุงเทพฯ 10250

โทร. 02-322-2388-89 Fax : 02-722-1884

FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

ใบตรวจเช็คและถังดับเพลิง



สถานที่/Location A5/5R

วันที่ติดตั้ง : 4/12/64

ว/ด/ป	สภาพการตรวจสอบ				ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	สลัก สายฉีด	คันบีบ ข้อต่อ	สภาพถัง	เกจวัด		
9/1/65	/	/	/	/	SC	ปกติ
9/8/65	/	/	/	/	SC	ปกติ
9/9/65	/	/	/	/	SC	ปกติ
9/4/65	/	/	/	/	SC	ปกติ
9/5/65	/	/	/	/	SC	ปกติ
9/6/65	/	/	/	/	SC	ปกติ
9/7/65	/	/	/	/	SC	ปกติ

หมายเหตุ : / ปกติ X ผิดปกติ

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ไลฟ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

734 ม.เมืองทองนิเวศน์ ถ.พัฒนาการ 61 แขวง/เขต ประเวศ กรุงเทพฯ 10250

โทร. 02-322-2388-89 Fax : 02-722-1884

FIRE EXTINGUISHER INSPECTION



ใบตรวจเช็คตู้และถังดับเพลิง

สถานที่/Location: A5/6 L

วันที่ติดตั้ง: 4/12/64

ว/ด/ป	สภาพการตรวจสอบ				ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	สลัก สายฉีด	คันบีบ ข้อต่อ	สภาพถัง	เกจวัด		
9/1/65	/	/	/	/	SC	ปกติ
9/2/65	/	/	/	/	SC	ปกติ
9/3/65	/	/	/	/	SC	ปกติ
9/4/65	/	/	/	/	SC	ปกติ
9/5/65	/	/	/	/	SC	ปกติ
9/6/65	/	/	/	/	SC	ปกติ
9/7/65	/	/	/	/	SC	ปกติ

หมายเหตุ : / ปกติ X ผิดปกติ

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ โลฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด

734 ม.เมืองทองนิเวศน์ ถ.พัฒนาการ 61 แขวง/เขต ประเวศ กรุงเทพฯ 10250

โทร. 02-322-2388-89 Fax : 02-722-1884

FIRE EXTINGUISHER INSPECTION



ใบตรวจเช็คตู้และถังดับเพลิง

สถานที่/Location: A5/6 R

วันที่ติดตั้ง: 4/12/64

ว/ด/ป	สภาพการตรวจสอบ				ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	สลัก สายฉีด	คันบีบ ข้อต่อ	สภาพถัง	เกจวัด		
9/1/65	/	/	/	/	SC	ปกติ
9/2/65	/	/	/	/	SC	ปกติ
9/3/65	/	/	/	/	SC	ปกติ
9/4/65	/	/	/	/	SC	ปกติ
9/5/65	/	/	/	/	SC	ปกติ
9/6/65	/	/	/	/	SC	ปกติ
9/7/65	/	/	/	/	SC	ปกติ

หมายเหตุ : / ปกติ X ผิดปกติ

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ โลฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด

734 ม.เมืองทองนิเวศน์ ถ.พัฒนาการ 61 แขวง/เขต ประเวศ กรุงเทพฯ 10250

โทร. 02-322-2388-89 Fax : 02-722-1884

FIRE EXTINGUISHER INSPECTIC

ใบตรวจเช็คและกักต้งเพลิง



สถานที่/Location : A5/L

วันที่ติดตั้ง : 4/12/64

ว/ด/ป	สภาพการตรวจสอบ				ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	สลัก สายฉีด	คันปั๊ม ขัดต่อ	สภาพถัง	เกจวัด		
9/1/65	/	/	/	/	SC	ปกติ
9/2/65	/	/	/	/	SC	✓
9/3/65	/	/	/	/	SC	✓
4/4/65	/	/	/	/	SC	✓
9/5/65	/	/	/	/	SC	✓
9/6/65	/	/	/	/	SC	✓
9/7/65	/	/	/	/	SC	✓

หมายเหตุ : / ปกติ X ผิดปกติ

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ไลฟ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
734 ม.เมืองทองไฮเวย์ อ.พุดนาการ 61 แขวง/เขต ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 02-322-2388-89 Fax : 02-722-1884

FIRE EXTINGUISHER INSPECTIC

ใบตรวจเช็คและกักต้งเพลิง



สถานที่/Location : A5/R

วันที่ติดตั้ง : 4/12/64

ว/ด/ป	สภาพการตรวจสอบ				ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	สลัก สายฉีด	คันปั๊ม ขัดต่อ	สภาพถัง	เกจวัด		
9/1/65	/	/	/	/	SC	ปกติ
9/2/65	/	/	/	/	SC	✓
9/3/65	/	/	/	/	SC	✓
4/4/65	/	/	/	/	SC	✓
9/5/65	/	/	/	/	SC	✓
9/6/65	/	/	/	/	SC	✓
9/7/65	/	/	/	/	SC	✓

หมายเหตุ : / ปกติ X ผิดปกติ

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ไลฟ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
734 ม.เมืองทองไฮเวย์ อ.พุดนาการ 61 แขวง/เขต ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 02-322-2388-89 Fax : 02-722-1884

FIRE EXTINGUISHER INSPECTOR

ใบตรวจเช็คและกวดขันเพลิง



สถานที่/Location 75/81C

วันที่ติดตั้ง : 4/12/64

ว/ด/ป	สภาพการตรวจสอบ				ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	สลัก สายรัด	คันบีบ พร้อมต่อ	สภาพถัง	เกจวัด		
9/1/65	/	/	/	/	56	ปกติ
9/2/65	/	/	/	/	56	~
9/3/65	/	/	/	/	2	~
9/4/65	/	/	/	/	10	~
9/5/65	/	/	/	/	4	~
9/6/65	/	/	/	/	10	~
9/7/65	/	/	/	/	86	~

หมายเหตุ : / ปกติ X ผิดปกติ

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ไลฟ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

734 ม.เมืองทองนิเวศน์ ถ.พหลโยธิน 61 แขวง/เขต ประเวศ กรุงเทพฯ 10250

โทร. 02-322-2383-89 Fax : 02-722-1884

FIRE EXTINGUISHER INSPECTOR

ใบตรวจเช็คและกวดขันเพลิง



สถานที่/Location 75/81R

วันที่ติดตั้ง : 4/12/64

ว/ด/ป	สภาพการตรวจสอบ				ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	สลัก สายรัด	คันบีบ พร้อมต่อ	สภาพถัง	เกจวัด		
9/1/65	/	/	/	/	56	ปกติ
9/2/65	/	/	/	/	10	~
9/3/65	/	/	/	/	8	~
9/4/65	/	/	/	/	4	~
9/5/65	/	/	/	/	8	~
9/6/65	/	/	/	/	86	~
9/7/65	/	/	/	/	86	~

หมายเหตุ : / ปกติ X ผิดปกติ

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ไลฟ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

734 ม.เมืองทองนิเวศน์ ถ.พหลโยธิน 61 แขวง/เขต ประเวศ กรุงเทพฯ 10250

โทร. 02-322-2383-89 Fax : 02-722-1884

FIRE EXTINGUISHER INSPECTIC

ใบตรวจเช็คและถังดับเพลิง



สถานที่/Location : Ab/1 R วันที่ติดตั้ง : 4/12/64

ว/ด/ป	สภาพการตรวจสอบ				ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	สลัก สายฉีด	คันบีบ ข้อต่อ	สภาพถัง	เกจวัด		
9/1/65	/	/	/	/	Ch	ปกติ
9/2/65	/	/	/	/	Ch	99
9/3/65	/	/	/	/	Ch	99
9/4/65	/	/	/	/	Ch	99
9/5/65	/	/	/	/	Ch	99
9/6/65	/	/	/	/	Ch	99
9/7/65	/	/	/	/	Ch	11

หมายเหตุ : / ปกติ X ผิดปกติ

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ लाईฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด
 734 ม.เมืองทองนิเวศน์ ถ.พัฒนาการ 61 แขวง/เขต ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
 โทร. 02-322-2388-89 Fax : 02-722-1884

FIRE EXTINGUISHER INSPECTIC

ใบตรวจเช็คและถังดับเพลิง



สถานที่/Location : Ab/2 L วันที่ติดตั้ง : 4/12/64

ว/ด/ป	สภาพการตรวจสอบ				ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	สลัก สายฉีด	คันบีบ ข้อต่อ	สภาพถัง	เกจวัด		
9/1/65	/	/	/	/	Ch	ปกติ
9/2/65	/	/	/	/	Ch	99
9/3/65	/	/	/	/	Ch	99
9/4/65	/	/	/	/	Ch	99
9/5/65	/	/	/	/	Ch	99
9/6/65	/	/	/	/	Ch	99
9/7/65	/	/	/	/	Ch	11

หมายเหตุ : / ปกติ X ผิดปกติ

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ लाईฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด
 734 ม.เมืองทองนิเวศน์ ถ.พัฒนาการ 61 แขวง/เขต ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
 โทร. 02-322-2388-89 Fax : 02-722-1884

FIRE EXTINGUISHER INSPECTIC

ใบตรวจเช็คตู้และถังดับเพลิง



สถานที่/Location : A6/3

วันที่ติดตั้ง : 4/12/64

ว/ด/ป	สภาพการตรวจสอบ				ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	สต็อก สายฉีด	คันบีบ ข้อต่อ	สภาพถัง	เกจวัด		
9/1/65	/	/	/	/	G	ปกติ
9/2/65	/	/	/	/	G	11
9/3/65	/	/	/	/	G	99
9/4/65	/	/	/	/	G	99
9/5/65	/	/	/	/	G	99
9/6/65	/	/	/	/	G	99
9/7/65	/	/	/	/	G	11

หมายเหตุ : / ปกติ X ผิดปกติ

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ โลฟี่ แมเนจเม้นท์ จำกัด

734 ม.เมืองทองนิเวศน์ ถ.พืฒนาการ 61 แขวง/เขต ประเวศ กรุงเทพฯ 10250

โทร. 02-322-2388-89 Fax : 02-722-1884

FIRE EXTINGUISHER INSPECTIC

ใบตรวจเช็คตู้และถังดับเพลิง



สถานที่/Location : A6/A

วันที่ติดตั้ง : 4/12/64

ว/ด/ป	สภาพการตรวจสอบ				ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	สต็อก สายฉีด	คันบีบ ข้อต่อ	สภาพถัง	เกจวัด		
9/1/65	/	/	/	/	G	ปกติ
9/2/65	/	/	/	/	G	99
9/3/65	/	/	/	/	G	99
9/4/65	/	/	/	/	G	99
9/5/65	/	/	/	/	G	99
9/6/65	/	/	/	/	G	99
9/7/65	/	/	/	/	G	11

หมายเหตุ : / ปกติ X ผิดปกติ

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ โลฟี่ แมเนจเม้นท์ จำกัด

734 ม.เมืองทองนิเวศน์ ถ.พืฒนาการ 61 แขวง/เขต ประเวศ กรุงเทพฯ 10250

โทร. 02-322-2388-89 Fax : 02-722-1884

FIRE EXTINGUISHER INSPECTION



ใบตรวจเช็คและถังดับเพลิง

สถานที่/Location : Ab 15

วันที่ติดตั้ง : 4/12/64

ว/ด/ป	สภาพการตรวจสอบ				ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	สลัก สายฉีด	คันบีบ ข้อต่อ	สภาพถัง	เกจวัด		
9/1/65	/	/	/	/	Ch	ปกติ
9/2/65	/	/	/	/	Ch	90
9/3/65	/	/	/	/	Ch	99
9/4/65	/	/	/	/	Ch	99
9/5/65	/	/	/	/	Ch	99
9/6/65	/	/	/	/	Ch	99
9/7/65	/	/	/	/	Ch	99
9/7/65	/	/	/	/	Ch	11

หมายเหตุ : / ปกติ X ผิดปกติ

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ไลฟ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

734 ม.เมืองทองนิเวศน์ ถ.พัฒนาการ 61 แขวง/เขต ประเวศ กรุงเทพฯ 10250

โทร. 02-322-2388-89 Fax : 02-722-1884

FIRE EXTINGUISHER INSPECTION



ใบตรวจเช็คและถังดับเพลิง

สถานที่/Location : Ab 16

วันที่ติดตั้ง : 4/12/64

ว/ด/ป	สภาพการตรวจสอบ				ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	สลัก สายฉีด	คันบีบ ข้อต่อ	สภาพถัง	เกจวัด		
9/1/65	/	/	/	/	Ch	ปกติ
9/2/65	/	/	/	/	Ch	99
9/3/65	/	/	/	/	Ch	99
9/4/65	/	/	/	/	Ch	99
9/5/65	/	/	/	/	Ch	99
9/6/65	/	/	/	/	Ch	99
9/6/65	/	/	/	/	Ch	99
9/7/65	/	/	/	/	Ch	11

หมายเหตุ : / ปกติ X ผิดปกติ

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ไลฟ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

734 ม.เมืองทองนิเวศน์ ถ.พัฒนาการ 61 แขวง/เขต ประเวศ กรุงเทพฯ 10250

โทร. 02-322-2388-89 Fax : 02-722-1884

FIRE EXTINGUISHER INSPECTIC

ใบตรวจเช็คตู้และถังดับเพลิง



สถานที่/Location : Ab 7

วันที่ติดตั้ง : 4/9/64

ว/ด/ป	สภาพการตรวจสอบ				ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	สลัก สายฉีด	คันบีบ ข้อต่อ	สภาพถัง	เกจวัด		
9/1/65	/	/	/	/	Ch	ปกติ
9/2/65	/	/	/	/	Ch	11
9/3/65	/	/	/	/	Ch	11
9/4/65	/	/	/	/	Ch	11
9/5/65	/	/	/	/	Ch	11
9/6/65	/	/	/	/	Ch	11
9/7/65	/	/	/	/	Ch	11

หมายเหตุ : / ปกติ X ผิดปกติ

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ โลฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด

734 ม.เมืองทองนิเวศน์ ถ.พัฒนาการ 61 แขวง/เขต ประเวศ กรุงเทพฯ 10250

โทร. 02-322-2388-89 Fax : 02-722-1884

FIRE EXTINGUISHER INSPECTIC

ใบตรวจเช็คตู้และถังดับเพลิง



สถานที่/Location : Ab 8

วันที่ติดตั้ง : 4/12/64

ว/ด/ป	สภาพการตรวจสอบ				ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	สลัก สายฉีด	คันบีบ ข้อต่อ	สภาพถัง	เกจวัด		
9/1/65	/	/	/	/	Ch	ปกติ
9/2/65	/	/	/	/	Ch	11
9/3/65	/	/	/	/	Ch	11
9/4/65	/	/	/	/	Ch	11
9/5/65	/	/	/	/	Ch	11
9/6/65	/	/	/	/	Ch	11
9/7/65	/	/	/	/	Ch	11

หมายเหตุ : / ปกติ X ผิดปกติ

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ โลฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด

734 ม.เมืองทองนิเวศน์ ถ.พัฒนาการ 61 แขวง/เขต ประเวศ กรุงเทพฯ 10250

โทร. 02-322-2388-89 Fax : 02-722-1884