

รหัสงาน : FP/FHC-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส DC-SIGN-001-F/Z00D00S00271-FP/FHC-00	
02 : FH-A	
เลขที่ใบงาน WO-015/01/2022	
วันที่ปฏิบัติ 07/01/2022	
ชื่ออาคาร A	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชัน) การทำงาน	✓			
5	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย



2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน : EM/LT-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส DC-SIGN-001-F/Z00D00S00266-EM/LT-000	
3 : EL-B	
เลขที่ใบงาน WO-031/01/2022	
วันที่ปฏิบัติ 14/01/2022	
ชื่ออาคาร B	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย



2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงานD condo Sign.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ
อาคารBuilding B.....								รหัสอุปกรณ์	EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-B 001	/		/		/		ตรงข้ามบันไดชั้น1ฝั่งA	
2	EL-B 002	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 1 ฝั่ง A	
3	EL-B 003	/	/	/		/		หน้าบันไดหนีไฟชั้น1กลาง	
4	EL-B 004		/		/		/	บันไดหนีไฟชั้น 1 กลาง	
5	EL-B 005	/		/		/		หน้าลิฟท์ชั้น 1	
6	EL-B 006	/		/		/		หน้า Mail Box ชั้น 1	
7	EL-B 007	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 1	
8	EL-B 008	/		/		/		Lobby โซนแอร์ 18,000	
9	EL-B 009	/		/		/		Lobby ชั้น 1	
10	EL-B 010	/		/		/		ห้องซักผ้าชั้น 1	
11	EL-B 011	/		/		/		หน้าห้องน้ำส่วนกลาง	
12	EL-B 012	/		/		/		ตรงข้ามบันไดชั้น1ฝั่งC	
13	EL-B 013	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 1 ฝั่ง C	
14	EL-B 014	/		/		/		ตรงข้ามบันไดชั้น2ฝั่งA	
15	EL-B 015	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น2ฝั่งA	
16	EL-B 016	/		/		/		หน้าบันไดชั้น2กลาง	
17	EL-B 017	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น2กลาง	
18	EL-B 018	/		/		/		หน้าลิฟท์ชั้น 2	
19	EL-B 019	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 2	
20	EL-B 020	/		/		/		ตรงข้ามบันไดชั้น2ฝั่งC	
21	EL-B 021	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น2ฝั่งC	
22	EL-B 022	/		/		/		ตรงข้ามบันไดชั้น3ฝั่งA	
23	EL-B 023	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 3 ฝั่ง A	
24	EL-B 024	/		/		/		หน้าบันไดหนีไฟชั้น3กลาง	
25	EL-B 025	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น3กลาง	
26	EL-B 026	/		/		/		หน้าลิฟท์ชั้น 3	
27	EL-B 027	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 3	
28	EL-B 028	/		/		/		ตรงข้ามบันไดชั้น 3 ฝั่ง C	
29	EL-B 029	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 3 ฝั่ง C	
30	EL-B 030	/		/		/		ตรงข้ามบันไดชั้น 4 ฝั่ง A	

หมายเหตุ

ลงชื่อ

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ

..... / /

รหัสงาน : EM/EL-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส DC-SIGN-001-F/Z00D00S00266-EM/EL-000	
2 : FE-B	
เลขที่ใบงาน WO-030/01/2022	
วันที่ปฏิบัติ 14/01/2022	
ชื่ออาคาร B	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คทำความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย



2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงานD Condo Sign.....				ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)				วันที่ตรวจสอบ	
อาคารBuilding B.....								รหัสอุปกรณ์ FE	

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
31	FE 031	/		/		/		ประตูหนีไฟฝั่งC ชั้น4	
32	FE 032		/		/		/	corridorฝั่งA ชั้น5	
33	FE 033	/		/		/		ประตูหนีไฟฝั่งA ชั้น5	
34	FE 034		/		/		/	corridorกลาง ชั้น5	
35	FE 035	/		/		/		ประตูหนีไฟกลาง ชั้น5	
36	FE 036		/		/		/	corridorกลาง ชั้น5	
37	FE 037		/		/		/	corridorฝั่งC ชั้น5	
38	FE 038	/		/		/		ประตูหนีไฟฝั่งC ชั้น5	
39	FE 039		/		/		/	corridorฝั่งA ชั้น6	
40	FE 040	/		/		/		ประตูหนีไฟฝั่ง A ชั้น6	
41	FE 041		/		/		/	corridorกลาง ชั้น6	
42	FE 042	/		/		/		ประตูหนีไฟกลาง ชั้น6	
43	FE 043		/		/		/	corridorกลาง ชั้น6	
44	FE 044		/		/		/	corridorฝั่งC ชั้น6	
45	FE 045		/		/		/	ประตูหนีไฟฝั่งC ชั้น6	
46	FE 046	/		/		/		corridorฝั่งA ชั้น7	
47	FE 047		/		/		/	ประตูหนีไฟฝั่งA ชั้น7	
48	FE 048	/		/		/		corridorกลาง ชั้น7	
49	FE 049	/		/		/		ประตูหนีไฟกลาง ชั้น7	
50	FE 050	/		/		/		corridorกลาง ชั้น7	
51	FE 051	/		/		/		corridorฝั่งC ชั้น7	
52	FE 052	/		/		/		ประตูหนีไฟฝั่งC ชั้น7	
53	FE 053		/		/		/	corridorฝั่งA ชั้น8	
54	FE 054		/		/		/	ประตูหนีไฟฝั่งA ชั้น8	
55	FE 055	/		/		/		corridorกลาง ชั้น8	
56	FE 056	/		/		/		ประตูหนีไฟกลาง ชั้น8	
57	FE 057		/		/		/	corridorกลาง ชั้น8	
58	FE 058		/		/		/	corridorฝั่งC ชั้น1	
59	FE 059	/	-	-	-	-	-	ประตูหนีไฟฝั่งC ชั้น8	7/27

หมายเหตุ

ผู้จัดทำ

.....

..... /

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ

..... / /

รหัสงาน : FP/FHC-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส DC-SIGN-001-F/Z00D00S00266-FP/FHC-00	
03 : FH-B	
เลขที่ใบงาน WO-032/01/2022	
วันที่ปฏิบัติ 14/01/2022	
ชื่ออาคาร B	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ด้าน)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชั่น) การทำงาน	✓			
5	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			

หมายเหตุ


บันทึกผลการปฏิบัติงาน



1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย



2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน : EM/LT-M		
รหัส DC-SIGN-001-F/Z00D00S00259-EM/LT-000		
เลขที่ใบงาน 4 : EL-C WO-048/01/2022		
วันที่ปฏิบัติ 21/01/2022		
ชื่ออาคาร C	ชื่อผู้ควบคุม	ชื่อผู้ตรวจสอบ

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	<input checked="" type="checkbox"/>			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	<input checked="" type="checkbox"/>			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	<input checked="" type="checkbox"/>			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย



2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงาน D condo Sign อาคาร Building C				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์ EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-C 001	/		/		/		หน้าห้อง 234/407 ผัง B	
2	EL-C 002		/		/		/	บันไดหนีไฟชั้น 1 ผัง B	
3	EL-C 003	/		/		/		หน้าห้อง 234/403 กลาง	
4	EL-C 004	/		/		/		หน้าลิฟท์ชั้น 1	
5	EL-C 005		/		/		/	บันไดหนีไฟชั้น 1 กลาง	
6	EL-C 006	/		/		/		หน้าตู้ Mail Box	
7	EL-C 007	/		/		/		Lobby	
8	EL-C 008	/		/		/		ห้องซักกรีด	
9	EL-C 009	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 1	
10	EL-C 010	/		/		/		หน้าห้องน้ำ	
11	EL-C 011	/		/		/		หน้าห้อง 234/409 ผัง D	
12	EL-C 012		/		/		/	บันไดหนีไฟชั้น 1 ผัง D	
13	EL-C 013		/		/		/	หน้าห้อง 234/417 ผัง B	
14	EL-C 014		/		/		/	บันไดหนีไฟชั้น 2 ผัง B	
15	EL-C 015	/		/		/		หน้าห้อง 234/424 กลาง	
16	EL-C 016	/		/		/		หน้าลิฟท์ชั้น 2	
17	EL-C 017	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟชั้น 2 กลาง	
18	EL-C 018		/		/		/	บันไดหนีไฟชั้น 2 กลาง	
19	EL-C 019	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 2	
20	EL-C 020	/		/		/		หน้าห้อง 234/433 ผัง D	
21	EL-C 021		/		/		/	บันไดหนีไฟชั้น 2 ผัง D	
22	EL-C 022	/		/		/		หน้าห้อง 234/442 ผัง B	
23	EL-C 023		/		/		/	บันไดหนีไฟชั้น 3 ผัง B	
24	EL-C 024	/		/		/		หน้าห้อง 234/437 กลาง	
25	EL-C 025	/		/		/		หน้าลิฟท์ชั้น 3	
26	EL-C 026		/		/		/	บันไดหนีไฟชั้น 3 กลาง	
27	EL-C 027	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 3	
28	EL-C 028	/		/		/		หน้าห้อง 234/459 ผัง D	
29	EL-C 029		/		/		/	บันไดหนีไฟชั้น 3 ผัง D	
30	EL-C 030		/		/		/	หน้าห้อง 234/468 ผัง B	

หมายเหตุ

หน้าช่าง

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ

..... / /

หน่วยงาน D condo Sign อาคาร Building C		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์ EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
31	EL-C 031							บันไดหนีไฟชั้น 4 ฝั่ง B	
32	EL-C 032							หน้าห้อง 234/463 กลาง	
33	EL-C 033							หน้าลิฟท์ชั้น 4	
34	EL-C 034							บันไดหนีไฟชั้น 4 กลาง	
35	EL-C 035							ห้องไฟฟ้าชั้น 4	
36	EL-C 036							หน้าห้อง 234/485 ฝั่ง D	
37	EL-C 037							บันไดหนีไฟชั้น 4 ฝั่ง D	
38	EL-C 038							หน้าห้อง 234/494 ฝั่ง B	
39	EL-C 039							บันไดหนีไฟชั้น 5 ฝั่ง B	
40	EL-C 040							หน้าห้อง 234/489 กลาง	
41	EL-C 041							หน้าลิฟท์ชั้น 5	
42	EL-C 042							บันไดหนีไฟชั้น 5 กลาง	
43	EL-C 043							ห้องไฟฟ้าชั้น 5	
44	EL-C 044							หน้าห้อง 234/511 ฝั่ง D	
45	EL-C 045							บันไดหนีไฟชั้น 5 ฝั่ง D	
46	EL-C 046							หน้าห้อง 234/520 ฝั่ง B	
47	EL-C 047							บันไดหนีไฟชั้น 6 ฝั่ง B	
48	EL-C 048							หน้าห้อง 234/515 กลาง	
49	EL-C 049							หน้าลิฟท์ชั้น 6	
50	EL-C 050							บันไดหนีไฟชั้น 6 กลาง	
51	EL-C 051							ห้องไฟฟ้าชั้น 6	
52	EL-C 052							หน้าห้อง 234/537 ฝั่ง D	
53	EL-C 053							บันไดหนีไฟชั้น 6 ฝั่ง D	
54	EL-C 054							หน้าห้อง 234/546 ฝั่ง B	
55	EL-C 055							บันไดหนีไฟชั้น 7 ฝั่ง B	
56	EL-C 056							หน้าห้อง 234/541 กลาง	
57	EL-C 057							หน้าลิฟท์ชั้น 7	
58	EL-C 058							บันไดหนีไฟชั้น 7 กลาง	
59	EL-C 059							ห้องไฟฟ้าชั้น 7	
60	EL-C 060							หน้าห้อง 234/563 ฝั่ง D	
หมายเหตุ									
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>หน้าช่าง</p> <p>.....</p> <p>..... /</p> </div> <div> <p>ผู้จัดการอาคาร</p> <p>ลงชื่อ</p> <p>..... / /</p> </div> </div>									

รหัสงาน : EM/EL-M	รายชื่อผู้ควบคุม	รายชื่อผู้ตรวจสอบ
รหัส : DC-SIGN-001-F/Z00D00S00259-EM/EL-000		
เลขที่ใบงาน : 3 : FE-C		
วันที่ปฏิบัติงาน : WO-047/01/2022		
วันที่ปฏิบัติ : 21/01/2022		
ชื่ออาคาร : C		

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (คำที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ				
2	ตรวจเช็คทำความสะอาด				
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย				

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว



2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงานD Condo Sign..... อาคารBuilding B.....	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์ FE
---	---	---

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	FE 001	/		/		/		ประตูหนีไฟฝั่ง A ชั้น1	
2	FE 002	/		/		/		ประตูหนีไฟฝั่ง A ชั้น1	
3	FE 003	/		/		/		corridorฝั่งA ชั้น1	
4	FE 004	/		/		/		หน้าต่างเข้าลิฟท์	
5	FE 005	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง ชั้น1	
6	FE 006	/		/		/		ลิ้นชักน้ำในห้องน้ำ	
7	FE 007		/		/		/	หน้าต่างน้ำ	
8	FE 008		/		/		/	corridorฝั่งC ชั้น1	
9	FE 009		/		/		/	ประตูหนีไฟฝั่งC ชั้น1	
10	FE 010	/		/		/		ประตูหนีไฟฝั่งC ชั้น1	
11	FE 011	/		/		/		corridorฝั่งA ชั้น2	
12	FE 012		/		/		/	ประตูหนีไฟฝั่ง A ชั้น2	
13	FE 013	/		/		/		corridor ชั้น2	
14	FE 014		/		/		/	ประตูหนีไฟ ชั้น2	
15	FE 015	/		/		/		corridor ชั้น2	
16	FE 016	/		/		/		corridorฝั่งC ชั้น2	
17	FE 017	/		/		/		corridorฝั่งD ชั้น2	
18	FE 018	/		/		/		corridorฝั่งA ชั้น3	
19	FE 019	/		/		/		ประตูหนีไฟฝั่งA ชั้น3	
20	FE 020	/		/		/		corridorกลาง ชั้น3	
21	FE 021		/		/		/	ประตูหนีไฟกลาง ชั้น1	
22	FE 022		/		/		/	corridorกลาง ชั้น3	
23	FE 023		/		/		/	corridorฝั่งC ชั้น3	
24	FE 024	/		/		/		ประตูหนีไฟฝั่งC ชั้น3	
25	FE 025	/		/		/		corridorฝั่งA ชั้น4	
26	FE 026		/		/		/	ประตูหนีไฟฝั่ง A ชั้น4	
27	FE 027	/		/		/		corridorกลาง ชั้น4	
28	FE 028	/		/		/		ประตูหนีไฟกลาง ชั้น4	
29	FE 029	/		/		/		corridorกลาง ชั้น4	
30	FE 030	/		/		/		corridorฝั่งC ชั้น4	

หมายเหตุ 	
------------------	--

ผู้ตรวจ 	ผู้จัดการอาคาร ลงชื่อ / /
-----------------	---

หน่วยงานD Condo Sign.....				ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)				วันที่ตรวจสอบ	
อาคารBuilding B.....								รหัสอุปกรณ์ FE	
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
31	FE 031		/		/		/	ประตูหนีไฟฝั่งC ชั้น4	
32	FE 032		/		/		/	corridorฝั่งA ชั้น5	
33	FE 033		/		/		/	ประตูหนีไฟฝั่งA ชั้น5	
34	FE 034	/		/		/		corridorกลาง ชั้น5	
35	FE 035	/		/		/		ประตูหนีไฟกลาง ชั้น5	
36	FE 036	/		/		/		corridorกลาง ชั้น5	
37	FE 037	/		/		/		corridorฝั่งC ชั้น5	
38	FE 038		/		/		/	ประตูหนีไฟฝั่งC ชั้น5	
39	FE 039	/		/		/		corridorฝั่งA ชั้น6	
40	FE 040	/		/		/		ประตูหนีไฟฝั่ง A ชั้น6	
41	FE 041	/		/		/		corridorกลาง ชั้น6	
42	FE 042		/		/		/	ประตูหนีไฟกลาง ชั้น6	
43	FE 043	/		/		/		corridorกลาง ชั้น6	
44	FE 044	/		/		/		corridorฝั่งC ชั้น6	
45	FE 045		/		/		/	ประตูหนีไฟฝั่งC ชั้น6	
46	FE 046	/		/		/		corridorฝั่งA ชั้น7	
47	FE 047	/		/		/		ประตูหนีไฟฝั่งA ชั้น7	
48	FE 048	/		/		/		corridorกลาง ชั้น7	
49	FE 049		/		/		/	ประตูหนีไฟกลาง ชั้น7	
50	FE 050	/		/		/		corridorกลาง ชั้น7	
51	FE 051	/		/		/		corridorฝั่งC ชั้น7	
52	FE 052		/		/		/	ประตูหนีไฟฝั่งC ชั้น7	
53	FE 053	/		/		/		corridorฝั่งA ชั้น8	
54	FE 054	/		/		/		ประตูหนีไฟฝั่งA ชั้น8	
55	FE 055	/		/		/		corridorกลาง ชั้น8	
56	FE 056		/		/		/	ประตูหนีไฟกลาง ชั้น8	
57	FE 057	/		/		/		corridorกลาง ชั้น8	
58	FE 058	/		/		/		corridorฝั่งC ชั้น1	
59	FE 059		/		/		/	ประตูหนีไฟฝั่งC ชั้น8	
			/		/		/		
หมายเหตุ									
<div style="background-color: black; width: 100%; height: 100%;"></div>				ผู้ช่าง		ผู้จัดการอาคาร			
					ลงชื่อ			
			 / / /			

รหัสงาน : FP/FHC-M	[REDACTED]
รหัส DC-SIGN-001-F/Z00D00S00259-FP/FHC-00	
04 : FH-C	
เลขที่ใบงาน WO-049/01/2022	
วันที่ปฏิบัติ 21/01/2022	[REDACTED]
ชื่ออาคาร	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ถ้าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชั่น) การทำงาน	✓			
5	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

- ☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน : FP/FHC-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส DC-SIGN-001-F/Z00D00S00289-FP/FHC- : FH-D	
เลขที่ใบงาน WO-066/01/2022	
วันที่ปฏิบัติ 28/01/2022	
ชื่ออาคาร D	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; หน่วย)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชั่น) การทำงาน	✓			
5	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย



2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน : EM/LT-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส DC-SIGN-001-F/Z00D00S00289-EM/LT-000	
5 : EL-D	
เลขที่ใบงาน WO-065/01/2022	
วันที่ปฏิบัติ 28/01/2022	
ชื่ออาคาร	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน







1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย



2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

รหัสงาน : EM/EL-M	
รหัส DC-SIGN-001-F/Z00D00S00289-EM/EL-000	
4 : FE-D	
เลขที่ใบงาน WO-064/01/2022	
วันที่ปฏิบัติ 28/01/2022	
ชื่ออาคาร D	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ส่วน)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ				
2	ตรวจเช็คทำความสะอาด				
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย				

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย



2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงานD Condo Sign.....				ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)				วันที่ตรวจสอบ	
อาคารBuilding D.....								รหัสอุปกรณ์ FE	

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	FE 001	/		/		/		ทางออกชั้น1ฝั่งC	
2	FE 002	/		/		/		หน้าห้อง 234/601	
3	FE 003	/		/		/		ในประตุนีไฟชั้น1ฝั่งC	
4	FE 004	/		/		/		หน้าทางเข้าลิฟท์	
5	FE 005	/		/		/		ในประตุนีไฟกลางชั้น1	
6	FE 006	/		/		/		หน้าลิฟท์ชั้น1	
7	FE 007		/		/		/	หน้าห้องน้ำ	
8	FE 008	/		/		/		ในประตุนีไฟชั้น1ฝั่งA	
9	FE 009	/		/		/		หน้าประตุนีไฟชั้น1ฝั่งA	
10	FE 010	/		/		/		ทางออกชั้น1ฝั่งA	
11	FE 011	/		/		/		ประตุนีไฟชั้น2ฝั่งC	
12	FE 012		/		/		/	หน้าประตุนีไฟชั้น2ฝั่งC	
13	FE 013		/		/		/	หน้าห้อง 234/616	
14	FE 014		/		/		/	หน้าประตุนีไฟชั้น2กลาง	
15	FE 015	/		/		/		ประตุนีไฟชั้น2กลาง	
16	FE 016		/		/		/	หน้าประตุนีไฟชั้น2ฝั่งA	
17	FE 017	/		/		/		ประตุนีไฟชั้น2ฝั่งA	
18	FE 018	/		/		/		ประตุนีไฟชั้น3ฝั่งC	
19	FE 019		/		/		/	หน้าประตุนีไฟชั้น3ฝั่งC	
20	FE 020	/		/		/		หน้าห้อง 234/644	
21	FE 021	/		/		/		หน้าประตุนีไฟชั้น3กลาง	
22	FE 022		/		/		/	ประตุนีไฟชั้น3กลาง	
23	FE 023		/		/		/	หน้าประตุนีไฟชั้น3ฝั่งA	
24	FE 024	/		/		/		ประตุนีไฟชั้น3ฝั่งA	
25	FE 025	/		/		/		ประตุนีไฟชั้น4ฝั่งC	
26	FE 026	/		/		/		หน้าประตุนีไฟชั้น4ฝั่งC	
27	FE 027	/		/		/		หน้าห้อง 234/673	
28	FE 028	/		/		/		หน้าประตุนีไฟชั้น4กลาง	
29	FE 029	/		/		/		ประตุนีไฟชั้น4กลาง	
30	FE 030	/		/		/		หน้าประตุนีไฟชั้น4ฝั่งA	

หมายเหตุ

ผู้จัดทำ

.....

..... /

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ

..... / /

หน่วยงานD Condo Sign.....		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ	
อาคารBuilding D.....								รหัสอุปกรณ์ FE	

ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
31	FE 031	/		/		/		ประตูหนีไฟชั้น4ฝั่งA	
32	FE 032	/		/		/		ประตูหนีไฟชั้น5ฝั่งC	
33	FE 033	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟชั้น5ฝั่งC	
34	FE 034	/		/		/		หน้าห้อง 234/702	
35	FE 035	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟชั้น5กลาง	
36	FE 036	/		/		/		ประตูหนีไฟชั้น5กลาง	
37	FE 037		/		/		/	หน้าประตูหนีไฟชั้น5ฝั่งA	
38	FE 038	/		/		/		ประตูหนีไฟชั้น5ฝั่งA	
39	FE 039	/		/		/		ประตูหนีไฟชั้น6ฝั่งC	
40	FE 040		/		/		/	หน้าประตูหนีไฟชั้น6ฝั่งC	
41	FE 041		/		/		/	หน้าห้อง 234/731	
42	FE 042	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟชั้น6กลาง	
43	FE 043	/		/		/		ประตูหนีไฟชั้น6กลาง	
44	FE 044		/		/		/	หน้าประตูหนีไฟชั้น6ฝั่งA	
45	FE 045	/		/		/		ประตูหนีไฟชั้น6ฝั่งA	
46	FE 046	/		/		/		ประตูหนีไฟชั้น7ฝั่งC	
47	FE 047	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟชั้น7ฝั่งC	
48	FE 048		/		/		/	หน้าห้อง234/760	
49	FE 049	/		/		/		ประตูหนีไฟชั้น7กลาง	
50	FE 050	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟชั้น7กลาง	
51	FE 051		/		/		/	หน้าประตูหนีไฟชั้น7ฝั่งA	
52	FE 052	/		/		/		ประตูหนีไฟชั้น7ฝั่งA	
53	FE 053	/		/		/		ประตูหนีไฟชั้น8ฝั่งC	
54	FE 054		/		/		/	หน้าประตูหนีไฟชั้น8C	
55	FE 055		/		/		/	หน้าห้อง 234/789	
56	FE 056		/		/		/	หน้าบันไดหนีไฟชั้น8กลาง	
57	FE 057	/		/		/		ประตูหนีไฟชั้น8กลาง	
58	FE 058	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟชั้น8ฝั่งA	
59	FE 059	/		/		/		ประตูหนีไฟชั้น8ฝั่งA	

หมายเหตุ

.....

..... /

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ

..... / /

รหัสงาน : FP/FRP-W	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส DC-SIGN-005-1/Z01D00S00292-FP/FRP-00	
เลขที่ใบงาน WO-001/03/2022	
วันที่ปฏิบัติ 25/02/2022	
ชื่ออาคาร CH	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....ลิตร	✓			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
4	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
6	ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
8	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
9	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✓			
10	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
11	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
12	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
13	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP	✓			
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....PSI	✓			
	วัดแรงดันน้ำออก.....PSI	✓			
	ความเร็วรอบ.....RPM	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....PSI	✓			
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....F	✓			
	แอมมิเตอร์.....AMP	✓			
	ชั่วโมงการทำงาน.....ชม.	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คชุดชาร์ต BATTERY	✓			
2	ตรวจเช็คสวิตช์แรงดัน	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	✓			

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว



2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน : FP/JP-W	[REDACTED]
รหัส DC-SIGN-005-1/Z01D00S00292-FP/JP-000	
1 : JP-1	
เลขที่ใบงาน WO-002/03/2022	
วันที่ปฏิบัติ 25/02/2022	
ชื่ออาคาร CH	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR	✓			
3	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP	✓			
4	ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP	✓			
5	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....PSI 12.5	✓			
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....PSI 140	✓			
7	ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTROL	✓			
2	ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL	✓			
3	ตรวจเช็ค PRESSURE SWITCH	✓			
4	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD ค่าที่ SET.....AMP 7	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	✓			
6	ตรวจเช็คไฟ SHOW	✓			
7	ตรวจเช็คแรงดัน R-S.....S-T.....T-R.....VOLT 402 409 409	✓			
8	ตรวจเช็คกระแส R.....S.....T.....AMP 6.4 6.3 6.3	✓			
9	ตรวจเช็คสภาพตู้ CONTROL	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย



2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน : FP/FRP-W	
รหัส : DC-SIGN-005-1/Z01D00S00292-FP/FRP-00	
เลขที่ใบงาน : WO-042/02/2022	
วันที่ปฏิบัติงาน : 18/02/2022	
ชื่ออาคาร : CH	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (สิ่งที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....ลิตร	✓			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
4	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
6	ตรวจเช็คค่าความถี่ของ BATTERY	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
8	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
9	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✓			
10	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
11	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
12	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
13	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP	✓			
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....PSI	✓			
	วัดแรงดันน้ำออก.....PSI	✓			
	ความเร็วรอบ.....RPM	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....PSI	✓			
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....F	✓			
	แอมมิเตอร์.....AMP	✓			
	ชั่วโมงการทำงาน.....ชม.	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คชุดขาร์ท BATTERY	✓			
2	ตรวจเช็คสวิตช์แรงดัน	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย



2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน : FP/JP-W	[REDACTED]
รหัส DC-SIGN-005-1/Z01D00S00292-FP/JP-000	
1 : JP-1	
เลขที่ใบงาน WO-043/02/2022	
วันที่ปฏิบัติ 18/02/2022	
ชื่ออาคาร CH	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR	/			
2	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR	/			
3	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP	/			
4	ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP	/			
5	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....125.....PSI	/			
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....190.....PSI	/			
7	ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE	/			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTORL	/			
2	ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL	/			
3	ตรวจเช็ค PRESSURE SWITCH	/			
4	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD ค่าที่ SET 7 AMP	/			
5	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	/			
6	ตรวจเช็คไฟ SHOW	/			
7	ตรวจเช็คแรงดัน R-S.....101.....S-T.....400.....T-R.....907.....VOLT	/			
8	ตรวจเช็คกระแส R.....6.3.....S.....6.4.....T.....6.3.....AMP	/			
9	ตรวจเช็คสภาพตู้ CONTROL	/			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย



2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน : FP/JP-W

รหัส DC-SIGN-005-1/Z01D00S00292-FP/JP-000

1 : JP-1

เลขที่ใบงาน WO-009/02/2022

วันที่ปฏิบัติ 04/02/2022

ชื่ออาคาร

CH

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (คำที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR	/			
2	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR	/			
3	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP	/			
4	ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP	/			
5	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....PSI	/			
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....PSI	/			
7	ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE	/			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTORL	/			
2	ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL	/			
3	ตรวจเช็ค PRESSURE SWITCH	/			
4	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD ค่าที่ SET.....AMP	/			
5	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	/			
6	ตรวจเช็คไฟ SHOW	/			
7	ตรวจเช็คแรงดัน R-S.....S-T.....T-R.....VOLT	/			
8	ตรวจเช็คกระแส R.....S.....T.....AMP	/			
9	ตรวจเช็คสภาพตู้ CONTROL	/			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน : FP/FRP-W	
รหัส DC-SIGN-005-1/Z01D00S00292-FP/FRP-00	
01 : FRP (Fire Pump)	
เลขที่ใบงาน WO-008/02/2022	
วันที่ปฏิบัติ 04/02/2022	
ชื่ออาคาร <u>CH</u>	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....ลิตร <u>630</u>	/			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	/			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	/			
4	ตรวจเช็คสายพาน	/			
5	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	/			
6	ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY	/			
7	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	/			
8	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	/			
9	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	/			
10	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	/			
11	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	/			
12	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	/			
13	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP	/			
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....PSI	/			
	วัดแรงดันน้ำออก.....PSI	/			
	ความเร็วรอบ.....RPM	/			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI	/			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....PSI	/			
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....F	/			
	แอมป์เตอร์.....AMP	/			
	ชั่วโมงการทำงาน <u>912.9</u> ชม.	/			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คชุดชาร์ต BATTERY	/			
2	ตรวจเช็คสวิตช์แรงดัน	/			
3	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	/			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว



2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน : FP/FRP-W	
รหัส : DC-SIGN-005-1/Z01D00S00292-FP/FRP-00	
01 : FRP (Fire Pump)	
เลขที่ใบงาน : WO-025/02/2022	
วันที่ปฏิบัติ : 11/02/2022	
ชื่ออาคาร : CH	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ENGINE				
1	ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....ลิตร	✓			
2	ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
3	ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
4	ตรวจเช็คสายพาน	✓			
5	ตรวจเช็คสภาพ BATTERY	✓			
6	ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY	✓			
7	ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์	✓			
8	ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี	✓			
9	ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย	✓			
10	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
11	ตรวจเช็คระบบ MANUAL START	✓			
12	ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน	✓			
13	ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP	✓			
	วัดแรงดันน้ำเข้า.....PSI	✓			
	วัดแรงดันน้ำออก.....PSI	✓			
	ความเร็วรอบ.....RPM	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....PSI	✓			
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....F	✓			
	แอมมิเตอร์.....AMP	✓			
	ชั่วโมงการทำงาน 7277 ชม.	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คชุดชาร์ต BATTERY	✓			
2	ตรวจเช็คสวิทช์แรงดัน	✓			
3	ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV	✓			

รหัสงาน : FP/JP-W	
รหัส DC-SIGN-005-1/Z01D00S00292-FP/JP-000	
เลขที่ใบงาน WO-026/02/2022	
วันที่ปฏิบัติ 11/02/2022	
ชื่ออาคาร CH	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR	/			
2	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR	/			
3	ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP	/			
4	ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP	/			
5	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....129.....PSI	/			
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....140.....PSI	/			
7	ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE	/			
	CONTROL				
1	ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTORL	/			
2	ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL	/			
3	ตรวจเช็ค PRESSURE SWITCH	/			
4	ตรวจเช็คค่า OVER LOAD ค่าที่ SET.....6.....AMP	/			
5	ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL	/			
6	ตรวจเช็คไฟ SHOW	/			
7	ตรวจเช็คแรงดัน R-S.....401.....S-T.....402.....T-R.....403.....VOLT	/			
8	ตรวจเช็คกระแส R.....4.1.....S.....4.7.....T.....4.6.....AMP	/			
9	ตรวจเช็คสภาพตู้ CONTROL	/			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย



2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

รหัสงาน : EM/LT-M	
รหัส DC-SIGN-001-F/Z00D00S00271-EM/LT-000	
2 : EL-A	
เลขที่ใบงาน WO-023/02/2022	
วันที่ปฏิบัติ 07/02/2022	
ชื่ออาคาร A	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (สำหรับตรวจวัดได้ ; ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย



2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงานD condo Sign.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ
อาคารBuilding A.....								รหัสอุปกรณ์	EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จบัตเตอร์รี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
31	EL-A 031	/		/		/		ข้างห้อง 234/56	
32	EL-A 032	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟฝั่ง B	
33	EL-A 033	/		/		/		ในประตูหนีไฟชั้น3ฝั่ง B	
34	EL-A 034		/		/		/	หน้าประตูหนีไฟชั้น4 ฝั่งD	
35	EL-A 035	/		/		/		ในประตูหนีไฟชั้น4 ฝั่งD	
36	EL-A 036	/		/		/		ข้างห้อง 234/86	
37	EL-A 037	/		/		/		ในประตูหนีไฟกลางชั้น 4	
38	EL-A 038	/		/		/		หน้าลิฟท์ชั้น 4	
39	EL-A 039	/		/		/		หน้าห้องไฟฟ้าชั้น4	
40	EL-A 040		/		/		/	ในห้องไฟฟ้าชั้น4	
41	EL-A 041	/		/		/		ข้างห้อง 234/83	
42	EL-A 042	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟชั้น4ฝั่ง B	
43	EL-A 043	/		/		/		ในประตูหนีไฟชั้น4 ฝั่งB	
44	EL-A 044	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟชั้น5 ฝั่ง D	
45	EL-A 045		/		/		/	ในประตูหนีไฟชั้น 5 ฝั่งD	
46	EL-A 046	/		/		/		ข้างห้อง 234/113	
47	EL-A 047		/		/		/	ในประตูหนีไฟกลางชั้น5	
48	EL-A 048	/		/		/		หน้าลิฟท์ชั้น 5	
49	EL-A 049	/		/		/		หน้าห้องไฟฟ้าชั้น5	
50	EL-A 050		/		/		/	ในห้องไฟฟ้าชั้น5	
51	EL-A 051	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟชั้น5ฝั่ง B	
52	EL-A 052	/		/		/		ในประตูหนีไฟชั้น5ฝั่งB	
53	EL-A 053	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟชั้น6 ฝั่งD	
54	EL-A 054		/		/		/	ในประตูหนีไฟชั้น6ฝั่งD	
55	EL-A 055	/		/		/		ข้างห้อง234/140	
56	EL-A 056	/		/		/		ในประตูหนีไฟกลางชั้น6	
57	EL-A 057	/		/		/		หน้าลิฟท์ชั้น6	
58	EL-A 058	/		/		/		หน้าห้องไฟฟ้าชั้น6	
59	EL-A 059		/		/		/	ห้องไฟฟ้าชั้น6	
60	EL-A 060	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟชั้น6ฝั่งB	

หมายเหตุ

ลงชื่อ

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ

..... / /

หน่วยงานD condo Sign.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ
อาคารBuilding A.....								รหัสอุปกรณ์	EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
61	EL-A 061		/		/		/	ในประตูหนีไฟชั้น6ฝั่งB	
62	EL-A 062	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟชั้น7ฝั่งD	
63	EL-A 063	/		/		/		หน้าห้อง 234/167	
64	EL-A 064		/		/		/	ในประตูหนีไฟชั้น 7 กลาง	
65	EL-A 065	/		/		/		หน้าลิฟท์ชั้น 7	
66	EL-A 066		/		/		/	หน้าห้องไฟฟ้าชั้น 7	
67	EL-A 067		/		/		/	ในห้องไฟฟ้าชั้น 7	
68	EL-A 068	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟชั้น7 ฝั่งB	
69	EL-A 069		/		/		/	ในประตูหนีไฟชั้น7ฝั่ง B	
70	EL-A 070		/		/		/	หน้าประตูหนีไฟชั้น8 ฝั่งD	
71	EL-A 071		/		/		/	ในประตูหนีไฟชั้น8ฝั่งD	
72	EL-A 072	/		/		/		ข้างห้อง234/194	
73	EL-A 073		/		/		/	ในประตูหนีไฟกลางชั้น8	
74	EL-A 074	/		/		/		หน้าลิฟท์ชั้น8	
75	EL-A 075	/		/		/		หน้าห้องไฟฟ้าชั้น8	
76	EL-A 076		/		/		/	ในห้องไฟฟ้าชั้น 8	
77	EL-A 077	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟฝั่งBชั้น 8	
78	EL-A 078		/		/		/	ในประตูหนีไฟชั้น8 ฝั่ง 8	
79	EL-A 079		/		/		/	ในประตูหนีไฟคาดฟ้า	
80	EL-A 080	/		/		/		ในห้องลิฟท์คาดฟ้า	
81	EL-A 081		/		/		/	ในห้องBooster pump	
82									
83									
84									
85									
86									
87									
88									
89									
90									


หมายเหตุ




ลงชื่อ

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ

..... / /

รหัสงาน : EM/EL-M	
รหัส DC-SIGN-001-F/Z00D00S00271-EM/EL-000	
1 : FE-A	
เลขที่ใบงาน WO-022/02/2022	
วันที่ปฏิบัติ 07/02/2022	
ชื่ออาคาร A	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ				
2	ตรวจเช็คทำความสะอาด				
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย				

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย



2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงานD Condo Sign.....		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ	
อาคารBuilding A.....								รหัสอุปกรณ์ FE	
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	FE 001	/		/		/		ประตูหนีไฟฝั่ง D	
2	FE 002	/		/		/		ประตูหนีไฟฝั่งบันไดฝั่ง D	
3	FE 003		/		/		/	หน้าห้อง 13	
4	FE 004		/		/		/	หน้าทางเข้าลิฟท์	
5	FE 005	/		/		/		ประตูหนีไฟเข้าลิฟท์	
6	FE 006		/		/		/	ทางเข้าโซนา	
7	FE 007		/		/		/	หน้าห้องน้ำ	
8	FE 008		/		/		/	หน้าห้อง 9	
9	FE 009		/		/		/	ประตูหนีไฟฝั่ง B	
10	FE 010		/		/		/	ทางหนีไฟฝั่ง B	
11	FE 011		/		/		/	หน้าประตูหนีไฟฝั่ง D	
12	FE 012		/		/		/	หน้าบรรไดประตูหนีไฟฝั่ง D	
13	FE 013	/		/		/		หน้าห้อง 39	
14	FE 014		/		/		/	หน้าประตูหนีไฟหน้าลิฟท์	
15	FE 015	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟบันไดหน้าลิฟท์	
16	FE 016		/		/		/	หน้าห้อง 41	
17	FE 017		/		/		/	หน้าห้อง 29	
18	FE 018	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟฝั่ง B	
19	FE 019	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟฝั่ง B	
20	FE 020	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟฝั่ง D	
21	FE 021		/		/		/	หน้าห้อง 59	
22	FE 022	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟบันไดหน้าลิฟท์	
23	FE 023		/		/		/	หน้าประตูหนีไฟหน้าลิฟท์	
24	FE 024		/		/		/	ประตูหนีไฟหน้าลิฟท์	
25	FE 025		/		/		/	หน้าห้อง 68	
26	FE 026	/		/		/		หน้าห้อง 55	
27	FE 027	/		/		/		หน้าประตูหนีไฟฝั่ง B	
28	FE 028		/		/		/	ประตูหนีไฟฝั่ง B	
29	FE 029		/		/		/	หน้าประตูหนีไฟฝั่ง D	
30	FE 030	/		/		/		หน้าบันไดหนีไฟฝั่ง D	
หมายเหตุ									
ลงชื่อ								ผู้จัดการอาคาร	
								ลงชื่อ	
							 / /	

หน่วยงานD Condo Sign..... อาคารBuilding A.....		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์ FE	
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
31	FE 031	/		/		/		ทางเข้าโซนา	
32	FE 032		/		/		/	หน้าประตูหนีไฟหน้าลิฟท์	
33	FE 033		/		/		/	หน้าบันไดประตูหนีไฟหน้าลิฟท์	
34	FE 034		/		/		/	หน้าห้อง 95	
35	FE 035	/		/		/		หน้าห้อง 82	
36	FE 036		/		/		/	หน้าประตูหนีไฟฝั่ง B	
37	FE 037		/		/		/	หน้าบันไดประตูหนีไฟฝั่ง B	
38	FE 038		/		/		/	หน้าประตูหนีไฟฝั่ง D	
39	FE 039		/		/		/	หน้าบันไดประตูหนีไฟฝั่ง D	
40	FE 040		/		/		/	หน้าห้อง 119	
41	FE 041		/		/		/	หน้าประตูหนีไฟหน้าลิฟท์	
42	FE 042		/		/		/	หน้าบันไดประตูหนีไฟหน้าลิฟท์	
43	FE 043		/		/		/	หน้าห้อง 122	
44	FE 044		/		/		/	หน้าห้อง 109	
45	FE 045		/		/		/	หน้าประตูหนีไฟฝั่ง B	
46	FE 046		/		/		/	หน้าบันไดประตูหนีไฟฝั่ง B	
47	FE 047		/		/		/	หน้าบันไดหนีไฟฝั่ง D	
48	FE 048		/		/		/	หน้าบันไดหนีไฟฝั่ง D	
49	FE 049		/		/		/	หน้าห้อง 146	
50	FE 050		/		/		/	หน้าประตูหนีไฟหน้าลิฟท์	
51	FE 051		/		/		/	หน้าบันไดประตูหนีไฟหน้าลิฟท์	
52	FE 052		/		/		/	หน้าห้อง 149	
53	FE 053		/		/		/	หน้าห้อง 136	
54	FE 054		/		/		/	ประตูหนีไฟฝั่ง B	
55	FE 055		/		/		/	ประตูหนีไฟฝั่ง B	
56	FE 056		/		/		/	ทางเข้าโซนา	
57	FE 057		/		/		/	หน้าห้อง 173	
58	FE 058		/		/		/	ประตูหนีไฟหน้าลิฟท์	
59	FE 059		/		/		/	ประตูหนีไฟหน้าลิฟท์	
60	FE 060		/		/		/	หน้าห้อง 176	
หมายเหตุ									
<div style="border: 1px solid black; width: 450px; height: 100px; margin: 10px auto;"></div>									
ลงชื่อ								ผู้จัดการอาคาร ลงชื่อ / /	

รหัสงาน : FP/FHC-M	
รหัส DC-SIGN-001-F/Z00D00S00271-FP/FHC-00	
เลขที่ใบงาน 02 : FH-A	
วันที่ปฏิบัติ 07/02/2022	
ชื่ออาคาร A	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชัน) การทำงาน	✓			
5	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย



2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

FRM-PMR-071 Rev.00/ 15 Aug 2020

รหัสงาน : EM/LT-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส DC-SIGN-001-F/Z00D00S00266-EM/LT-000	
3 : EL-B	
เลขที่ใบงาน WO-040/02/2022	
วันที่ปฏิบัติ 14/02/2022	
ชื่ออาคาร	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (สำหรับตรวจวัดได้ : ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย



2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงานD condo Sign.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ
อาคารBuilding B.....								รหัสอุปกรณ์	EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EL-B 001	/		/		/		ตรงข้ามบันไดชั้น1ฝั่งA	
2	EL-B 002	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟชั้น 1 ฝั่ง A	แขวนไว้
3	EL-B 003	/		/		/		หน้าบันไดหนีไฟชั้น1กลาง	
4	EL-B 004	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟชั้น 1 กลาง	แขวนไว้
5	EL-B 005	/		/		/		หน้าลิฟท์ชั้น 1	
6	EL-B 006	/		/		/		หน้า Mail Box ชั้น 1	
7	EL-B 007	/	/	/	/	/	/	ห้องไฟฟ้าชั้น 1	แขวนไว้
8	EL-B 008	/		/		/		Lobby โซนแอร์ 18,000	
9	EL-B 009	/		/		/		Lobby ชั้น 1	
10	EL-B 010	/	/	/	/	/	/	ห้องซักรีดชั้น 1	ว่าง
11	EL-B 011	/		/		/		หน้าห้องน้ำส้วมกลาง	
12	EL-B 012	/		/		/		ตรงข้ามบันไดชั้น1ฝั่งC	
13	EL-B 013	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 1 ฝั่ง C	
14	EL-B 014	/		/		/		ตรงข้ามบันไดชั้น2ฝั่งA	
15	EL-B 015	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น2ฝั่งA	
16	EL-B 016	/		/		/		หน้าบันไดชั้น2กลาง	
17	EL-B 017	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟชั้น2กลาง	ว่าง
18	EL-B 018	/		/		/		หน้าลิฟท์ชั้น 2	
19	EL-B 019	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 2	
20	EL-B 020	/		/		/		ตรงข้ามบันไดชั้น2ฝั่งC	
21	EL-B 021	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น2ฝั่งC	
22	EL-B 022	/		/		/	/	ตรงข้ามบันไดชั้น3ฝั่งA	แขวนไว้
23	EL-B 023	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 3 ฝั่ง A	
24	EL-B 024	/	/	/	/	/	/	หน้าบันไดหนีไฟชั้น3กลาง	
25	EL-B 025	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟชั้น3กลาง	ว่าง
26	EL-B 026	/		/		/		หน้าลิฟท์ชั้น 3	
27	EL-B 027	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 3	
28	EL-B 028	/		/		/		ตรงข้ามบันไดชั้น 3 ฝั่ง C	แขวนไว้ / แขวนไว้
29	EL-B 029	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 3 ฝั่ง C	
30	EL-B 030	/	/	/	/	/	/	ตรงข้ามบันไดชั้น 4 ฝั่ง A	ว่าง

หมายเหตุ

ลงชื่อ

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ

..... / /

หน่วยงานD condo Sign.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรวจสอบ
อาคารBuilding B.....								รหัสอุปกรณ์	EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
31	EL-B 031	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 4 ผัง A	
32	EL-B 032	/		/		/		หน้าบันไดชั้น 4 กลาง	
33	EL-B 033	/	/	/		/		บันไดหนีไฟชั้น 4 กลาง	1.50
34	EL-B 034	/		/		/		หน้าลิฟท์ชั้น 4	
35	EL-B 035	/	/	/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 4	1.50
36	EL-B 036	/		/		/		ตรงข้ามบันไดชั้น 4 ผัง C	
37	EL-B 037	/	/	/		/		บันไดหนีไฟชั้น 4 ผัง C	1.50
38	EL-B 038	/	/	/		/		ตรงข้ามบันไดชั้น 5 ผัง A	1.20/1.50
39	EL-B 039	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 5 ผัง A	
40	EL-B 040	/		/		/		หน้าบันไดชั้น 5 กลาง	
41	EL-B 041	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 5 กลาง	
42	EL-B 042	/		/		/		หน้าลิฟท์ชั้น 5	
43	EL-B 043	/	/	/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 5	1.20/1.50
44	EL-B 044	/		/		/		ตรงข้ามบันไดชั้น 5 ผัง C	
45	EL-B 045	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 5 ผัง C	
46	EL-B 046	/		/		/		ตรงข้ามบันไดชั้น 6 ผัง A	
47	EL-B 047	/	/	/		/		บันไดหนีไฟชั้น 6 ผัง A	1.20/1.50
48	EL-B 048	/		/		/		หน้าบันไดชั้น 6 กลาง	
49	EL-B 049	/	/	/		/		บันไดหนีไฟชั้น 6 กลาง	1.20/1.50
50	EL-B 050	/		/		/		หน้าลิฟท์ชั้น 6	
51	EL-B 051	/	/	/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 6	1.20/1.50
52	EL-B 052	/		/		/		ตรงข้ามบันไดชั้น 6 ผัง C	
53	EL-B 053	/	/	/		/		บันไดหนีไฟชั้น 6 ผัง C	1.20/1.50
54	EL-B 054	/		/		/		ตรงข้ามบันไดชั้น 7 ผัง A	
55	EL-B 055	/		/		/		บันไดหนีไฟชั้น 7 ผัง A	
56	EL-B 056	/		/		/		หน้าบันไดชั้น 7 กลาง	
57	EL-B 057	/	/	/		/		บันไดหนีไฟชั้น 7 กลาง	1.20/1.50
58	EL-B 058	/		/		/		หน้าลิฟท์ชั้น 7	
59	EL-B 059	/		/		/		ห้องไฟฟ้าชั้น 7	
60	EL-B 060	/		/		/		ตรงข้ามบันไดชั้น 7 ผัง C	


หมายเหตุ

ลงชื่อ

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ

..... / /

รหัสงาน : EM/EL-M	
รหัส DC-SIGN-001-F/Z00D00S00266-EM/EL-000	
เลขที่ใบงาน 2 : FE-B	
เลขที่ใบงาน WO-039/02/2022	
วันที่ปฏิบัติ 14/02/2022	
ชื่ออาคาร B	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (คำที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Exit Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	///			
2	ตรวจเช็คทำความสะอาด	///			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	///			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หน่วยงานD Condo Sign.....		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ	
อาคารBuilding B.....		รหัสอุปกรณ์ FE							
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	FE 001	/		/		/		ประตูหนีไฟฝั่ง A ชั้น1	
2	FE 002		/		/		/	ประตูหนีไฟฝั่ง A ชั้น1	
3	FE 003		/		/		/	corridorฝั่งA ชั้น1	
4	FE 004	/		/		/		หน้าต่างเข้าลิฟท์	
5	FE 005	/		/		/		บันไดหนีไฟกลาง ชั้น1	
6	FE 006		/		/		/	ลิ้นชักหน้าห้องน้ำ	
7	FE 007		/		/		/	หน้าห้องน้ำ	
8	FE 008		/		/		/	corridorฝั่งC ชั้น1	
9	FE 009	/		/		/		ประตูหนีไฟฝั่งC ชั้น1	
10	FE 010	/		/		/		ประตูหนีไฟฝั่งC ชั้น1	
11	FE 011	/		/		/		corridorฝั่งA ชั้น2	
12	FE 012	/		/		/		ประตูหนีไฟฝั่ง A ชั้น2	
13	FE 013		/		/		/	corridor ชั้น2	
14	FE 014	/		/		/		ประตูหนีไฟ ชั้น2	
15	FE 015		/		/		/	corridor ชั้น2	
16	FE 016		/		/		/	corridorฝั่งC ชั้น2	
17	FE 017	/		/		/		corridorฝั่งD ชั้น2	
18	FE 018		/		/		/	corridorฝั่งA ชั้น3	
19	FE 019	/		/		/		ประตูหนีไฟฝั่งA ชั้น3	
20	FE 020		/		/		/	corridorกลาง ชั้น3	
21	FE 021		/		/		/	ประตูหนีไฟกลาง ชั้น1	
22	FE 022		/		/		/	corridorกลาง ชั้น3	
23	FE 023	/		/		/		corridorฝั่งC ชั้น3	
24	FE 024	/		/		/		ประตูหนีไฟฝั่งC ชั้น3	
25	FE 025	/		/		/		corridorฝั่งA ชั้น4	
26	FE 026	/		/		/		ประตูหนีไฟฝั่ง A ชั้น4	
27	FE 027	/		/		/		corridorกลาง ชั้น4	
28	FE 028	/		/		/		ประตูหนีไฟกลาง ชั้น4	
29	FE 029		/		/		/	corridorกลาง ชั้น4	
30	FE 030	/		/		/		corridorฝั่งC ชั้น4	

หมายเหตุ

.....

.....


.....

ลงชื่อ

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ

..... / /

รหัสงาน : FP/FHC-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส DC-SIGN-001-F/Z00D00S00266-FP/FHC-00	
03 : FH-B	
เลขที่ใบงาน WO-041/02/2022	
วันที่ปฏิบัติ 14/02/2022	
ชื่ออาคาร ๓	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (สาเหตุตรวจวัดได้ ; ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ชุด Fire Host Cabinet (FHC)				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			
4	ตรวจเช็ค (ฟังก์ชัน) การทำงาน	✓			
5	ตรวจเช็คประสิทธิภาพ	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

<p>ผู้ตรวจเช็ค</p> <p>ลงชื่อ</p>	<p>ผู้จัดการอาคาร</p> <p>ลงชื่อ</p> <p>..... / /</p>	
---	---	--

รหัสงาน : EM/LT-M	รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน
รหัส DC-SIGN-001-F/Z00D00S00259-EM/LT-000	
4 : EL-C	
เลขที่ใบงาน WO-057/02/2022	
วันที่ปฏิบัติ 21/02/2022	
ชื่ออาคาร C	

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี)
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	Emergency Light				
1	ตรวจเช็คสภาพ	✓			
2	ตรวจเช็คความสะอาด	✓			
3	ตรวจเช็คความปลอดภัย	✓			

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน



1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย



2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)