



รูปแสดงแผนผังการไหลของน้ำในระบบบำบัดน้ำเสีย

ปริมาณน้ำทิ้งจากหอผลิตน้ำหล่อเย็น (m<sup>3</sup>/hour) ระหว่างเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2565

เดือน	ต่ำสุด	สูงสุด	เฉลี่ย
มกราคม	44.18	50.01	49.81
กุมภาพันธ์ (Turnaround)	0.00	30.00	2.85
มีนาคม	29.99	50.00	37.49
เมษายน	49.98	50.01	50.00
พฤษภาคม	49.99	50.01	50.00
มิถุนายน	49.99	50.02	50.00

อัตราการไหลของน้ำทิ้งในการนำกลับไปใช้ใหม่โดยผ่านหน่วยรีเวอร์สออสโมซิส  
(m<sup>3</sup>/hour)ระหว่างเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2565

เดือน	ต่ำสุด	สูงสุด	เฉลี่ย
มกราคม	0.00	26.37	21.05
กุมภาพันธ์ (Turnaround)	0.00	0.00	0.00
มีนาคม	0.00	26.81	16.11
เมษายน	13.40	27.93	22.88
พฤษภาคม	16.89	26.23	22.81
มิถุนายน	11.90	27.68	22.60