


ภาคผนวก 2ก


แผนการซ่อมบำรุงรักษาระบบหล่อเย็น

Technical Information		MOS CODE: 34 - 1014810		ANNO	
Description: General Log - wood		System: General Log - wood		ANNO	
In Active Use: 17		In Active Use: 17		ANNO	
General Inspection		General Inspection		ANNO	
Equipment	Equipment	Equipment	Equipment	Equipment	Equipment
Scanner & Scale	Scanner & Scale	Scanner & Scale	Scanner & Scale	Scanner & Scale	Scanner & Scale
100 lbs scale	100 lbs scale	100 lbs scale	100 lbs scale	100 lbs scale	100 lbs scale
Scale	Scale	Scale	Scale	Scale	Scale
Labeling box	Labeling box	Labeling box	Labeling box	Labeling box	Labeling box
Binoculars	Binoculars	Binoculars	Binoculars	Binoculars	Binoculars
Pen	Pen	Pen	Pen	Pen	Pen
Gloves	Gloves	Gloves	Gloves	Gloves	Gloves
Shovel/Spade	Shovel/Spade	Shovel/Spade	Shovel/Spade	Shovel/Spade	Shovel/Spade
Coal Shovel	Coal Shovel	Coal Shovel	Coal Shovel	Coal Shovel	Coal Shovel
100 lb pit	100 lb pit	100 lb pit	100 lb pit	100 lb pit	100 lb pit
Water Shovel	Water Shovel	Water Shovel	Water Shovel	Water Shovel	Water Shovel

Reprints received
1. No longer for sale




Only 11 days before the election




Click **Continue** to go to the next page.

Copyright © 2004 by John Wiley & Sons, Inc.



Quick reader manual using call letters method

4. *in Google: Themed building*

J. W. T. Douglas, University of York



© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 395–402

Link Star Tightening Torque:	
Position	Torque (N·m)
Stator, Tightening	45 (Stator plate)
Drive (Coupling)	45 (Stator pinhole)

▶ *Washburn* is a member of the *Washburnia* genus, which is found in the same environments as *W. glacialis*.

THE *Journal of the American Medical Association* **2000** *283*:1001-1002

Variable	Applied (n)	Kendall's
Gender	M	19.5%
	F	14.5%
	NS	14.2%
Age	M	13.2%
	F	13.2%
	NS	13.2%
SES	M	13.2%
	F	13.2%
	NS	13.2%

Copyright Clearance - 22.5 - 206

Computer and Social Alignment in Learning: Effects on Student Motivation

Problem	Applied	Result
Use-Drive small	0 300	0 0.3
	110	0.1
	278	0.1
Mass-Drive small	0 50	0 0.1
	110	0.1
	278	0.1

Angular and Axial Alignment Error = 3.4%

<p> Click Here to Download Foreign Values 1980-95 </p>

Oil Name	Refined State	Service Value
7-MC	3-40C	100-140 140-160 160-180 180-200

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 179–187



1. Two-Way ANOVA



C. Lanthier et al.



name: Difference between levels of highest and
lowest grade for each criterion (lowest & for
grade from 2 to 5) (highest & lowest grade for
each criterion) of the test. (highest & lowest grade for
each criterion) of the test.

Study no	Prevalence (%)	Sample size
1	2.3	100
2	2.3	100
3	2.3	100
4	2.3	100
5	2.3	100
6	2.3	100
7	2.3	100
8	2.3	100
9	2.3	100
10	2.3	100
11	2.3	100
12	2.3	100
13	2.3	100
14	2.3	100
15	2.3	100
16	2.3	100
17	2.3	100
18	2.3	100
19	2.3	100
20	2.3	100
21	2.3	100
22	2.3	100
23	2.3	100
24	2.3	100
25	2.3	100
26	2.3	100
27	2.3	100
28	2.3	100
29	2.3	100
30	2.3	100
31	2.3	100
32	2.3	100
33	2.3	100
34	2.3	100
35	2.3	100
36	2.3	100
37	2.3	100
38	2.3	100
39	2.3	100
40	2.3	100
41	2.3	100
42	2.3	100
43	2.3	100
44	2.3	100
45	2.3	100
46	2.3	100
47	2.3	100
48	2.3	100
49	2.3	100
50	2.3	100
51	2.3	100
52	2.3	100
53	2.3	100
54	2.3	100
55	2.3	100
56	2.3	100
57	2.3	100
58	2.3	100
59	2.3	100
60	2.3	100
61	2.3	100
62	2.3	100
63	2.3	100
64	2.3	100
65	2.3	100
66	2.3	100
67	2.3	100
68	2.3	100
69	2.3	100
70	2.3	100
71	2.3	100
72	2.3	100
73	2.3	100
74	2.3	100
75	2.3	100
76	2.3	100
77	2.3	100
78	2.3	100
79	2.3	100
80	2.3	100
81	2.3	100
82	2.3	100
83	2.3	100
84	2.3	100
85	2.3	100
86	2.3	100
87	2.3	100
88	2.3	100
89	2.3	100
90	2.3	100
91	2.3	100
92	2.3	100
93	2.3	100
94	2.3	100
95	2.3	100
96	2.3	100
97	2.3	100
98	2.3	100
99	2.3	100
100	2.3	100

Results for	Design	Results
0.5 g		0.5
1.0 g		1.0
2.0 g		2.0
3.0 g		3.0
4.0 g	9.3 x 10 ⁻²	4.0
5.0 g		5.0
6.0 g		6.0
7.0 g		7.0
8.0 g		8.0
9.0 g		9.0

Design	Family
12.3: 23 + 30	41

Keywords: *work, stress, coping, organizational commitment, organizational citizenship behavior*


Author's address:

Abstract


Downloaded from

Technical Information			K&S Code	Date	Inspector	Remarks
Description	Drawings	Notes				
General Inspection	General Inspection	General Inspection				
Foundation	Foundation	Foundation				
Structure	Structure	Structure				
Roof	Roof	Roof				
Exterior	Exterior	Exterior				
Interior	Interior	Interior				
Plumbing	Plumbing	Plumbing				
Electrical	Electrical	Electrical				
Mechanical	Mechanical	Mechanical				
Fire	Fire	Fire				
Other	Other	Other				

Block record 2
6. Fan Temp. Fan Speed




2. Drive Temp. Motor




Check Temp. Motor with Sensor Probe

3. Angular and Axial Alignment



Check angular alignment using dial indicator method

4. Airflow Temp. Indication



5. Fan Temp. Check (Fan)



Block record 2
7. Fan Temp. Fan Speed

Position	Applied (°)	Result
Top Drive	0	0
Bottom	0	0
Left	0	0
Right	0	0

Drive Temp. Motor with Sensor Probe

Position	Applied (°)	Result
Top Drive	0	0
Bottom	0	0
Left	0	0
Right	0	0

Angular and Axial Alignment Drive shaft should be 0.000

Position	Applied (°)	Result
Top Drive	0	0
Bottom	0	0
Left	0	0
Right	0	0

Angular and Axial Alignment (Bottom) = 0.000

Position	Applied (°)	Result
Top Drive	0	0
Bottom	0	0
Left	0	0
Right	0	0

Check Dial Temp. Motor

Position	Applied (°)	Result
Top Drive	0	0
Bottom	0	0
Left	0	0
Right	0	0

Block record 2
6. Fan Temp. Fan Speed



2. Drive Temp. Motor



Check Temp. Motor with Sensor Probe



Check angular alignment using dial indicator method

4. Airflow Temp. Indication



5. Fan Temp. Check (Fan)



Position	Applied (°)	Result
Top Drive	0	0
Bottom	0	0
Left	0	0
Right	0	0

Position	Applied (°)	Result
Top Drive	0	0
Bottom	0	0
Left	0	0
Right	0	0


Position	Applied (°)	Result
Top Drive	0	0
Bottom	0	0
Left	0	0
Right	0	0

Approved by


Reviewed by

Signature


Signature

[illegible]

Data record: L. maculiger, Jan 2006




© 1999 by John Wiley & Sons, Inc.



© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 395–402



Journal of Management Education



© 1999 by The McGraw-Hill Companies

Enter each Model (1-8) on 02/15/99	
Lock the Tightening Torque	
Exposure	Exposure values
Max./Coasting	45 End periods
Thru/Coasting	45 End periods

Robert M. Milder, *University of California, Berkeley*

Platform	Project #	Score
CodeWars	0	7.0 (100%)
Udacity	80	92.5 (94%)
Udacity	180	91 (93%)
Udacity	279	94 (98%)
Udacity	80	93 (94%)
Udacity	180	92.5 (94%)
Udacity	279	94 (98%)

Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc.

Positive	Negative (+)	Result
Genotype PstI	7 183 239	0 PstI 0
Phenotype res	9 96 100 239	0 G ⁺ D ⁺ G ⁺

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Class Room materials included
Projector, Whiteboard, 1500 Ppt. etc.

Copyright © 2006 by John Wiley & Sons, Inc.

Cap Name	Material	Supplier Name
3" MC	5-5.5"	Callahan for 200 8-10-1997

Claremont, CA 91711

These include

6. Final product: Cytochrome c



1000



Check back Summer



Model no.	Design	Material
17-1	10mm x 10mm	2% Cu
17-2	10mm x 10mm	1% Cu
17-3	10mm x 10mm	0.5% Cu
17-4	10mm x 10mm	0.2% Cu
17-5	10mm x 10mm	0.1% Cu

Design	Results
5.1.2	2.2
5.1.3	2.7
7.1.5	1.0
8.1.2	0.1
9.1.3	0.4
9.1.4	0.7
9.1.1	0.6

Experiments	Design	Month
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

MSDWM screening done by PC print
in the morning and afternoon

DISCUSSION

Electronic Form

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

To: Board of Directors, The McGraw-Hill Companies

ภาคผนวก 2ข

รายงานการตรวจสอบระบบติดตามตรวจวัดการระบายมลพิษทางอากาศ
อย่างต่อเนื่องที่ปล่อย HRSGs ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม ถึง 12 พฤศจิกายน 2564



บริษัท เอ็นไวรอนเมนต์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
Environment Research & Technology Co., Ltd.

รายงานการตรวจสอบระบบติดตามตรวจวัด
การระบายมลพิษทางอากาศอย่างต่อเนื่องปล่อย HRSGs
โครงการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำระบบโคเจนเนอเรชั่น
บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด จังหวัดปทุมธานี
ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม-7 พฤศจิกายน 2564
และวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2564



บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

OKLA TESTING & CONSULTING SERVICE CO., LTD.

67/35-36 FL. 3, PHETKASEM 7/1, THAPRA, BANGKOKYAU, BANGKOK 10600 THAILAND Tel: 02-8681246 FAX: 02-8680860

67/35-36 ชั้น 3 เพชรเกษม ซอย 7/1 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 Website: www.okla-testing.com

สารบัญเรื่อง

	หน้า
1. บทนำ.....	1
2. วัตถุประสงค์.....	1
3. ขอบเขตการตรวจสอบ	1
4. คำนิยาม	2
5. ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบการทำงาน.....	3
6. วันที่ทำการทดสอบ	6
7. ขั้นตอนวิธีการตรวจสอบการทดสอบการทำงาน	6
8. ผลการทดสอบ CEMS	8
9. สรุปผลการตรวจสอบความถูกต้อง	14
10. เอกสารอ้างอิง	15

ภาคผนวก ก	ข้อมูลการ Calibration/ Certification และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ภาคผนวก ข	รูปแบบและแนวทางการทดสอบการทำงานของระบบ
ภาคผนวก ค	ข้อมูลแนวทางการทดสอบความแม่นยำสัมพัทธ์จากบันทึกของโรงไฟฟ้า
ภาคผนวก ง	บันทึกการทดสอบความแม่นยำสัมพัทธ์
ภาคผนวก จ	ผลการตรวจวัดฝุ่นละออง

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1 วิธีการตรวจสอบการทำงานของ CEMS	4
ตารางที่ 2 เกณฑ์ในการทดสอบความแม่นยำสัมพัทธ์ของ CEMS	5
ตารางที่ 3 แสดงค่า t-value จากตาราง t-Test.....	7
ตารางที่ 4 ผลการตรวจสอบความถูกต้องของระบบ CEMS ปล่อย HRSG1 โครงการผลิตไฟฟ้า และโอนำระบบโคเจนเนอเรชั่น ของบริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด จังหวัดปทุมธานี	8
ตารางที่ 5 ผลการตรวจสอบความถูกต้องของระบบ CEMS ปล่อย HRSG2 โครงการผลิตไฟฟ้า และโอนำระบบโคเจนเนอเรชั่น ของบริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด จังหวัดปทุมธานี	9
ตารางที่ 6 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองของปล่อย HRSG1 โครงการผลิตไฟฟ้าและโอนำ ระบบโคเจนเนอเรชั่น ของบริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด จังหวัดปทุมธานี วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564	10
ตารางที่ 7 แสดงการเปรียบเทียบค่าความทึบแสงกับปริมาณฝุ่นละอองจากวิธีอ้างอิง ของปล่อย HRSG1 โครงการผลิตไฟฟ้าและโอนำระบบโคเจนเนอเรชั่น ด้วยข้อมูลการตรวจวัดในปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564 ของบริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด จังหวัดปทุมธานี	12
ตารางที่ 8 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองของปล่อย HRSG2 โครงการผลิตไฟฟ้าและโอนำ ระบบโคเจนเนอเรชั่น ของบริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด จังหวัดปทุมธานี วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564	12
ตารางที่ 9 แสดงการเปรียบเทียบค่าความทึบแสงกับปริมาณฝุ่นละอองจากวิธีอ้างอิง ของปล่อย HRSG2 โครงการผลิตไฟฟ้าและโอนำระบบโคเจนเนอเรชั่น ด้วยข้อมูลการตรวจวัดในปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564 ของบริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด จังหวัดปทุมธานี	12

สารบัญญรูป

หน้า

รูปที่ 1	กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความถี่กับความถี่บนแกน X และค่าความถี่บนแกน Y	11
รูปที่ 2	กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความถี่กับความถี่บนแกน X และค่าความถี่บนแกน Y	13
รูปที่ 3	กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความถี่กับความถี่บนแกน X และค่าความถี่บนแกน Y	13

รายงานการตรวจสอบระบบติดตามตรวจวัด
การระบายมลพิษทางอากาศอย่างต่อเนื่องปล่อย HRSGs
โครงการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำระบบโคเจนเนอเรชัน
ของบริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด จังหวัดปทุมธานี

1. บทนำ

โครงการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำระบบโคเจนเนอเรชัน ของบริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด จังหวัดปทุมธานี ตั้งอยู่ที่เลขที่ 1/9 หมู่ 3 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ได้เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบในช่วงต้นปี พ.ศ. 2560 เป็นโรงผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดเล็ก มีกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าประมาณ 125 เมกะวัตต์ (MW) และมีการจำหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ 90 MW โดยมีเชื้อเพลิงหลักเป็นก๊าซธรรมชาติ ประกอบด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันก๊าซ (Combustion Turbine Generators: CTGs) 2 ชุด และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ำ (Steam Turbine Generator: STG) 1 ชุด และหน่วยผลิตไอน้ำ (Heat Recovery Steam Generators: HRSGs) 2 ชุด โดยที่ก๊าซร้อน (Exhaust gas) จาก CTGs จะถูกส่งมายัง HRSGs เพื่อผลิตไอน้ำต่อไป โดยก๊าซร้อนจะถูกระบายออกสู่บรรยากาศทางปล่องระบายอากาศ โรงงานได้มีการติดตั้งระบบตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิดอย่างต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System: CEMS)

บริษัท โอกลา เทสต์ติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ทำการตรวจสอบคุณภาพการทำงานของระบบ CEMS และทดสอบความแม่นยำระหว่างค่าความถี่บนแกน X และความถี่บนแกน Y โดยอ้างอิงตาม 40 CFR Part 60 Appendix F และ 40 CFR Part 60 Appendix B โดยขั้นตอนและวิธีการตรวจวัดอ้างอิงแนวทางจากเอกสาร Code of Federal Regulations (CFR) 40 Part 60 (2009) Method 2, 3A, 4, 6C, 7E และ 10 ใน Appendix A และ Performance Specifications (PS) 2 3 4 และ 6 ใน Appendix B โดย US EPA Method 3A 6C 7E และ 10 เป็นวิธีตรวจวัดก๊าซ O₂ SO₂ NO_x และ CO โดยใช้เครื่องมืออัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งใช้ก๊าซมาตรฐานชนิด EPA Protocol Type I ในการทดสอบ เครื่องมือตรวจวัดก๊าซดังกล่าว และ Method 2, 3A และ 4 เป็นวิธีตรวจวัดอัตราการไหลของอากาศภายในปล่อง สำหรับผู้ปล่อยองค์ได้หาความแม่นยำของวิธีการตาม Procedure 2 Appendix F to 40 CFR 60 และตรวจวัดโดยใช้ US EPA Method 5

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อทดสอบความแม่นยำสัมพัทธ์ของ CEMS สำหรับตรวจวัดความเข้มข้นของ O₂ NO_x SO₂ CO และ Flue Gas Flow Rate ที่ติดตั้งใช้งานต่อเนื่องว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของการทดสอบสมรรถนะการทำงาน (Performance Specification) ที่ 2, 3, 4 และ 6 ในด้านการทดสอบความแม่นยำสัมพัทธ์ หรือ RATA ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดดังกล่าว ปรากฏอยู่ในเอกสาร 40 CFR 60 Appendix B

2.2 เพื่อทดสอบความแม่นยำสัมพัทธ์ของค่าความถี่บนแกน X และค่าความถี่บนแกน Y ที่ติดตั้งใช้งานต่อเนื่องว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของการทดสอบสมรรถนะการทำงาน (Performance Specification) 11 ในด้านการทดสอบความแม่นยำสัมพัทธ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดดังกล่าว ปรากฏอยู่ในเอกสาร 40 CFR 60 Appendix B

3. ขอบเขตการตรวจสอบ

3.1 ทำการทดสอบค่าความคลาดเคลื่อนของการปรับเทียบความถี่ (Calibration Drift Test; CD-Test)

- 3.2 ทำการตรวจสอบการทดสอบความแม่นยำสัมพัทธ์ (RATA) ของ CEMS ที่ตรวจวัด O_2 , NO_x , SO_2 CO และ Flue Gas Flow Rate ที่ปล่อย HRSG1 และ HRSG2
- 3.3 ทำการทดสอบความสัมพันธ์ของค่าความเทียบเคียงกับปริมาณฝุ่นละอองจาก CEMS ที่ปล่อย HRSG1 และ HRSG2 ในรูปแบบ Relative Response Audit (RRA)

4. คำนิยาม

4.1 Reference Method: RM หมายถึง ผลการตรวจวัดสารมลพิษจากแหล่งกำเนิดโดยใช้วิธีที่ได้บัญญัติไว้สำหรับ “การหาปริมาณสารมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิดแบบอยู่กับที่” ตามภาคผนวก A ของ 40 CFR 60

4.2 Relative Accuracy: RA หมายถึง ค่าสัมบูรณ์ของความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของก๊าซหรืออัตราการระบายก๊าซ ซึ่งอ่านได้จาก CEMS กับค่าที่คำนวณได้จากวิธีการอ้างอิง (Reference Method: RM) บวกด้วยร้อยละ 2.5 ของค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นในการทดสอบซึ่งหาค่าเฉลี่ยของ RM หรือค่ามาตรฐานในการระบายก๊าซ

4.3 Relative Response Audit: RRA หมายถึง การทดสอบความสัมพันธ์ของระบบ PM CEMS โดยดำเนินการรูปแบบเดียวกับการหาค่าสัมพัทธ์ตาม PS-11 แต่ใช้ข้อมูลทั้งหมด 3 ชุด

4.4 Correlation หมายถึง ความสัมพันธ์พื้นฐานเชิงคณิตศาสตร์ที่สำคัญสำหรับการสร้างความสัมพันธ์ร่วม (Correlate) ระหว่างผลลัพธ์ที่ได้จาก PM CEMS กับความเข้มข้นของฝุ่นละอองที่ได้จากการตรวจวัดโดยวิธีอ้างอิง (RM) โดยจะมีหน่วยของการตรวจวัดที่สอดคล้องกับสภาวะของระบบ PM CEMS ที่โรงงานกำลังทำการตรวจวัด (เช่น $mg/dscm$, mg/acm)

4.5 Correlation Coefficient: r หมายถึง ตัวชี้วัดเชิงปริมาณของความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเข้มข้นของฝุ่นของ PM CEMS กับจากวิธีการอ้างอิง (RM)

4.6 Correlation Range หมายถึง ช่วงของการตอบสนอง PM CEMS ที่ใช้ในชุดที่สมบูรณ์จากข้อมูลการทดสอบความสัมพันธ์

4.7 PM CEMS Correlation หมายถึง ความสัมพันธ์ที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละแหล่งที่ติดตั้ง (เช่น สมการถดถอย) ระหว่างผลที่ได้จาก CEMS PM (เช่น mA) และความเข้มข้นของฝุ่นละออง ซึ่งได้จากการตรวจวัดโดย RM ความสัมพันธ์ของ PM CEMS จะแสดงในหน่วยเดียวกันกับความเข้มข้นของฝุ่นละอองที่วัดโดย CEMS PM (เช่น mg/acm)

4.8 Linear Correlation หมายถึง ความสัมพันธ์เชิงคณิตศาสตร์แบบ First-order mathematical relationship ระหว่าง Output ของระบบ PM CEMS กับค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองจากวิธีอ้างอิง (RM)

4.9 Exponential Correlation หมายถึง สมการแบบ Exponential ที่ใช้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง Output ของระบบ PM CEMS กับค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองจากวิธีอ้างอิง (RM)

4.10 Logarithmic Correlation หมายถึง ความสัมพันธ์เชิงคณิตศาสตร์แบบ First-order mathematical relationship ระหว่างค่า Natural logarithm ของค่า Output ของระบบ PM CEMS กับค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองจากวิธีอ้างอิง (RM) ซึ่งอยู่ในรูปแบบเส้นตรง

- 4.11 Polynomial Correlation หมายถึง Second-order equation ที่ใช้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง Output ของระบบ PM CEMS กับค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองจากวิธีอ้างอิง (RM)
- 4.12 Power Correlation หมายถึง สมการที่ใช้อธิบายความสัมพันธ์ทางด้าน Power function ระหว่าง Output ของระบบ PM CEMS กับค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองจากวิธีอ้างอิง (RM)
- 4.13 Confidence Interval Half Range: CI ตัวแปรทางสถิติ หมายถึง ครึ่งหนึ่งของความกว้างของช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ 95 รอบความเข้มข้นโดยเฉลี่ยของ PM ที่คาดคะเนไว้ (ค่า y) คำนวณจากค่าการตอบสนองของระบบ PM CEMS (ค่า x) ซึ่งมีช่วงของการเชื่อมั่นที่แคบที่สุด โดยที่ช่วงความเชื่อมั่นนั้นเป็นแบบ 2-sided
- 4.14 Tolerance Interval Half Range: TI หมายถึง ครึ่งของความกว้างของ Tolerance Interval โดยมี ค่า Upper และ Lower Limits ซึ่งภายในช่วงจำกัดดังกล่าวจะประกอบด้วยร้อยละที่กำหนดไว้ของประชากรของข้อมูลในขนาดพร้อมด้วยระดับความเชื่อมั่น (Level of Confidence)

5. ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบการทดสอบการทำงาน

ในการทำการตรวจสอบการทดสอบการทำงานของ CEMS นั้น เป็นการดำเนินการตาม U.S. EPA 40 CFR 60 Appendix F: Quality Assurance Procedures โดยกำหนดให้การทดสอบนี้ใช้ข้อกำหนดการทดสอบสมรรถนะการทำงาน (Performance Specification: PS) ที่กำหนดไว้ใน U.S. EPA 40 CFR 60 Appendix B: Performance Specification และใช้วิธีการตรวจวัดอ้างอิง (RM) ที่กำหนดไว้ใน U.S. EPA 40 CFR 60 Appendix A: Test Method ดังแสดงในตารางที่ 1 โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

5.1 มาตรฐานการระบายสารมลพิษ กำหนดไว้ดังนี้

ค่ามาตรฐานการระบายสารมลพิษของโรงงานที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดไว้ดังนี้

- 1) NO_x ไม่เกิน 70 ส่วนในล้านส่วนที่สภาวะแห้ง(ปริมาตร/ปริมาตร) (ppmvd) @7% O_2
- 2) SO_2 ไม่เกิน 10 ppmvd @7% O_2
- 3) PM ไม่เกิน 20 mg/Nm^3 @7% O_2

สำหรับ CO ไม่ได้กำหนดไว้ ดังนั้น จึงใช้ค่าตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 เรื่อง กำหนดค่าปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ซึ่งกำหนดให้ค่า CO จากแหล่งกำเนิดมีการใช้เชื้อเพลิงค่าไม่เกิน 690 ppmvd @7% O_2

5.2 การทดสอบค่าความคลาดเคลื่อนของการรับเทียบความถูกต้อง (CD-Test)

- 1) การดำเนินการที่ต้องทำในขณะที่โรงงานเดินระบบมากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละหน่วยผลิต ของการทำงานตามปกติ หรือตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
- 2) หากที่ CD วันละ 1 ครั้ง (ช่วงเวลาทดสอบเท่ากับ 24 ชั่วโมง) ต่อเนื่องกันตลอดระยะเวลา 7 วัน
- 3) การทดสอบค่า CD เป็นการทดสอบความสามารถของ CEMS ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้

กำหนดไว้สำหรับการตรวจวัดความเข้มข้นของสารมลพิษหรืออัตราการระบายสารมลพิษ ดังนั้น หากมีการปรับเทียบค่าศูนย์และปรับเทียบความถูกต้องของ CEMS เป็นระยะๆ ผู้ควบคุมการทำงานจะระบบจะต้องทำการทดสอบค่า CD ทันที ก่อนทำการปรับเทียบต่างๆ เหล่านั้น

- 4) ต้องสามารถประเมินค่าความคลาดเคลื่อนของการเปรียบเทียบค่าศูนย์และค่าตรวจวัดระดับได้
ได้ ถ้าไม่สามารถทำได้ต้องออกแบบให้สามารถตรวจวัดในช่วงการตรวจวัด ระดับต่ำได้ ระดับศูนย์มีค่าอยู่
ระหว่าง 0-20 ของค่าระดับสูง และช่วงการตรวจวัดร้อยละ 50-100 ของช่วงการตรวจวัดระดับสูง หรืออาจจะ
ประเมินค่าความคลาดเคลื่อนของการเปรียบเทียบความถูกต้องโดยการตรวจเพื่อเพียงจุดเดียว
- 5) การหาค่า CD ให้ทดสอบสองจุดตามที่กำหนดในข้อโดยการให้ค่าสำหรับการใช้ค่าสำหรับเปรียบเทียบ
ความถูกต้อง ก๊าซเฉื่อย หรือแผ่นกรองแสงในการทดสอบ แล้วบันทึกค่าระยะเวลาในการตอบสนองของ CEMS
และหาค่าออกอากาศอ้างอิงของก๊าซสำหรับเปรียบเทียบความถูกต้อง ก๊าซเฉื่อย หรือแผ่นกรองแสงในการทดสอบ
และบันทึกผลในแบบบันทึกการหาค่าความคลาดเคลื่อนของการเปรียบเทียบความถูกต้อง ก๊าซเฉื่อย
- 6) ค่า CD ไม่ควรคลาดเคลื่อนไปจากค่าอ้างอิงของก๊าซ สำหรับเปรียบเทียบความถูกต้อง ก๊าซเฉื่อย

6) ค่า CD ไม่ควรลดเคลื่อนไปจากค่าอ้างอิงของก๊าซ สำหรับปรับเทียบความถูกต้อง ก๊าซเซเลหรือตัวกรองแสง เกิกกว่าร้อยละ 2.5 ของช่วงการตรวจวัด สำหรับ SO_2 และ NO_x ร้อยละ 5 ของช่วงการตรวจวัด สำหรับ CO และ $0.5\% \text{ O}_2$ ถ้า CEMS มีเครื่องตรวจวัดมลพิษและก๊าซเลือกต้องประเมินความคลาดเคลื่อนของการปรับเทียบความถูกต้องเครื่องมือ ส่วนแยกกันในหน่วยของความเข้มข้น

ตารางที่ 1 วิธีการตรวจสอบการทำงานของ CEMS

Parameter	Performance Specification	RM
NO _x	PS-2: Specification and Test Procedures for SO ₂ and NO _x Continuous Emission Monitoring Systems in Stationary Sources	US.EPA. Method 7E
SO ₂	PS-2: Specification and Test Procedures for SO ₂ and NO _x Continuous Emission Monitoring Systems in Stationary Sources	US.EPA. Method 6C
CO	PS-4: Specification and Test Procedures for CO ₂ Continuous Emission Monitoring Systems in Stationary Sources	US.EPA. Method 10
O ₂	PS-3: Specification and Test Procedures for O ₂ and CO ₂ Continuous Emission Monitoring Systems in Stationary Sources	US.EPA. Method 3A
Flow Rate	PS 6: The Specification and Test Procedures for Emission Rate Continuous Emission Monitoring Systems in Stationary Sources	US.EPA. Method 2, 3A, 4
Particulate Matter	PS 11: The Specification and Test Procedures for Particulate Matter Continuous Emission Monitoring Systems in Stationary Sources	US.EPA. Method 5

5.3 การตรวจสอบการทดสอบการทำงาน (Relative Accuracy Test Audit: RATA)

1) RATA โดยให้ระบบตรวจวัดอีกชุดหนึ่ง ใ้ตรวจวัดการระบายอากาศเสีย ณ ปล่องที่ติดตั้ง CEMS โดยให้ระบบเก็บตัวอย่าง/ระบบตรวจวัดการระบายร่วมข้อมูลจริงดี แยกจาก CEMS ที่ต้องการทดสอบความแม่นยำเพื่อเปรียบเทียบค่าที่อ่านได้จาก CEMS และข้อมูลที่ได้จากวิธีทดสอบ โดยขณะทดสอบโรงงานต้องรักษากิจกรรมผลิตที่ระดับไม่ต่ำกว่า 50% Load

- 2) ข้อมูลจาก CEMS และข้อมูลการอ้างอิงจะต้องเป็นข้อมูลช่วงเวลาเดียวกัน โดยต้องคำนึงถึงช่วงเวลาตอบสนองของ CEMS และช่วงเวลาตอบสนองของวิธีอ้างอิง
- 3) จำนวนชุดข้อมูล ทำการเก็บข้อมูลจำนวน 12 ชุด สำหรับ SO_2 , NO_x , CO และ O_2 โดยสามารถเลือกได้เพียง 9 ชุดได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ทดสอบ
- 4) ผลการทดสอบจะถูกต้องมีการปรับให้สภาวะเดียวกัน เช่น ค่าความดันมาตรฐาน (760 มม.ปรอท) อุณหภูมิมาตรฐาน (298 เคลวิน) ร้อยละของออกซิเจนส่วนเกิน สภาวะแห้ง/เปียก เป็นต้น โดยเปรียบเทียบกันหน่วยส่วนในล้านส่วนโดยปริมาตรที่สภาวะแห้งและที่ออกซิเจนส่วนเกินเท่ากับ 7% (ppmvd @7% O_2)
- 5) เกณฑ์การทดสอบความแม่นยำสัมพัทธ์ (Acceptable criteria) แสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 เกณฑ์ในการทดสอบความแม่นยำสัมพัทธ์ของ CEMS

สารมลพิษ	เกณฑ์ในการทดสอบ	
	เปรียบเทียบกับ RM	เปรียบเทียบกับมาตรฐาน
SO ₂ , NO _x (PS 2)	±20% RM ^{1/}	±10% Std ^{2/}
CO (PS 4)	±10% RM ^{1/}	±5% Std ^{2/}
O ₂ (PS 3)	±1.0% volume by RM ^{1/}	-
Emission Rate (Velocity) (PS 6)	±20% RM ^{1/}	-

1/ $\frac{1}{\text{ได้กำไรจากเฉลี่ยสารเคมีพิษขณะทำการทดสอบมากกว่า 50\% ของค่ามาตรฐาน (Std)}}$

2/ ใช้ในกรณีศึกษาเพื่อประเมินประสิทธิภาพของการทดสอบมูลค่าเงิน 50% ของค่ามาตรฐาน

- 6) การสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของ CEMS

มาตรฐาน

คือ ช่วง $\pm 5\%$ ของค่า Span เมื่อตรวจสอบด้วยกัมมาตราชาน 2 ช่อง

- Calibration Drift และ Zero Drift ต้องน้อยกว่า $\pm 3\%$ ของค่า Span ตลอดทั้งช่วง

- ใช้กำหนดมาตรฐานชนิด EPA Protocol Type I ในการตรวจสอบ

5.4 การทดสอบความสัมพันธ์ของค่าความถี่กับความถี่

- 1) ทำการเก็บตัวอย่างความเข้มข้นของฝุ่นละอองโดยวิธีมาตรฐานอ้างอิง (Reference Method) ตรวจวัดครั้งนั้นจะใช้ US Method 5 เป็นวิธีอ้างอิง โดยเก็บในลักษณะ pair-sample หรือเก็บคู่ ทำการเก็บตัวอย่าง 3 ชุดหรือ 3 คู่

2) ระหว่างที่ทำการเก็บตัวอย่างแต่ละครั้ง จะต้องมีการประสานงานกับกระบวนการผลิตของแหล่งกำเนิด การเก็บตัวอย่างด้วย RM และการทำงานของ PM CEMS โดยเฉพาะเรื่องเวลาการเริ่มต้นและสิ้นสุดของการเก็บแต่ละครั้ง

- 3) ในการเปรียบเทียบเกี่ยวกับค่ามาตรฐานนั้นจะต้องทำการปรับค่ามาตรฐานให้เป็นหน่วยที่เหมาะสมกับสภาพการตรวจวัดของ PM CEMS
- 4) ค่า RM ที่ได้ต้องมีค่าความเข้มข้นไม่สูงกว่าค่าความเข้มข้นสูงสุดที่ตรวจวัดได้ขณะหาความสัมพัทธ์ และ RM อย่างน้อย 2 คู่ ต้องอยู่ช่วงความสัมพัทธ์เดิม

6. วันที่ทำการทดสอบ

HRSg 1	CD Test	วันที่ 31 ตุลาคม ถึง 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
	RATA	วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
HRSg 2	CD Test	วันที่ 31 ตุลาคม ถึง 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
	RATA	วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

7. ขั้นตอนวิธีการตรวจสอบการทดสอบการทำงาน

7.1 การทดสอบความแม่นยำสัมพัทธ์ สำหรับ CEMS

ขั้นที่ 1 ตรวจสอบระบบตรวจวัดของ บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติง เซอร์วิส จำกัด ที่ใช้ในการทดสอบความแม่นยำสัมพัทธ์ของระบบ CEM โดยปรับเทียบ Analyzer ที่ตรวจวัด O₂, NO_x, SO₂ และ CO ด้วยก๊าซมาตรฐาน EPA Protocol Type I ที่ระดับความเข้มข้นที่ต่างกัน 3 ระดับ คือปรับศูนย์ด้วย Zero Air ก๊าซที่ระดับความเข้มข้นที่ 40% และ 80% ของช่วงการตรวจวัดของเครื่อง เซ็ค Response Time และ System Calibration Bias ที่ปลาย Probe โดยทำการเพิ่มความเข้มข้นต่างกัน 2 ระดับ คือที่ความเข้มข้น 0 (ศูนย์) และ ที่ระดับกลางหรือที่ 40% ของช่วงการตรวจวัด

ทั้งนี้ ผลการปรับเทียบและใบ Certification ของก๊าซมาตรฐานที่ใช้ แสดงในภาคผนวก ก

ขั้นที่ 2 ทดสอบความแม่นยำสัมพัทธ์ (RA Test)

- เริ่มทำการ RA Test โดยใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลชุดละ 21 นาที รวม 12 ชุด
- ถ่ายก๊าซมาตรฐาน 2 ระดับ คือ ที่ค่าความเข้มข้น 0 และประมาณ 40% ของช่วงการตรวจวัดไปที่ปลาย Probe อีกครั้ง เพื่อหา System Bias และ Drift
- ค่าที่อ่านจากระบบตรวจวัดของ บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติง เซอร์วิส จำกัด ถูกนำไปคำนวณเพื่อปรับ Bias จากการปรับเทียบระบบก่อนและหลัง (Pre-post Calibration) ในแต่ละชุดตัวอย่าง (Test Run)
- หาค่าผลต่างของข้อมูลจากวิธีอ้างอิง (RM) กับข้อมูลจากระบบ (CEM_i) (d) ค่าเฉลี่ยผลต่าง (d̄) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation; SD) ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น (Confidence Coefficient; CC) และ ค่าความแม่นยำสัมพัทธ์ (RA)

โดยสรุปถ้าจะทำการทดสอบแสดงในภาคผนวก ข และข้อมูลของโรงไฟฟ้าที่นำมาเปรียบเทียบได้แสดงไว้ในภาคผนวก ค

ขั้นที่ 3 การคำนวณ

- ปรับค่าความเข้มข้นของก๊าซที่ตรวจวัดโดย RM จากการทำให้ Bias (C_{gas})

$$C_{gas} = (C_{avg} - C_o) \times \frac{C_{ma}}{(C_m - C_o)}$$

สมการที่ 1

- โดยที่ C_{avg} = ค่าความเข้มข้นเฉลี่ยจากเครื่องตรวจวัดแต่ละชุดข้อมูลที่ยังไม่ได้ปรับค่า
- C_o = ค่าเฉลี่ยของค่า Zero ที่อ่านได้จากการทำ System Calibration Bias ที่ก่อนหน้านี้และหลังการตรวจวัด
- C_{ma} = ค่าความเข้มข้นของก๊าซมาตรฐานปรับเทียบค่าสูง
- C_m = ค่าเฉลี่ยของค่าก๊าซมาตรฐานค่าสูงจากการตรวจสอบ System Calibration Bias ทั้งก่อนและหลัง
- ผลต่างของข้อมูลจากวิธีอ้างอิง (RM) กับข้อมูลจากระบบ (CEM) (di)

สมการที่ 2

$$d_i = RMI - CEM_i$$

โดยที่ RMI = ค่าเฉลี่ยของข้อมูลจากวิธีอ้างอิง (RM) ในแต่ละชุด

$$CEM_i = \text{ค่าเฉลี่ยของข้อมูลจากระบบ (CEMS) ในแต่ละชุด}$$

- ค่าเฉลี่ยผลต่าง (d̄)

สมการที่ 3

$$\bar{d} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n d_i$$

โดยที่ $\sum_{i=1}^n d_i$ = ผลรวมของค่าผลต่างของข้อมูลแต่ละชุด

$$n = \text{ค่าเฉลี่ยของข้อมูลจากวิธีอ้างอิง (RM) ในแต่ละชุด}$$

- ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

สมการที่ 4

$$SD = \left[\frac{\sum_{i=1}^n d_i^2 - \frac{(\sum_{i=1}^n d_i)^2}{n-1}}{n-1} \right]^{1/2}$$

- หาค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น (CC)

สมการที่ 5

$$CC = t_{0.975} \frac{SD}{\bar{d}}$$

โดยที่ t_{0.975}=t-value จากตาราง t-test (ตารางที่ 3)

- ค่าความแม่นยำสัมพัทธ์ (RA)

$$RA = \frac{|\bar{d}| + |cc|}{\bar{RM}} \times 100$$

สำหรับ SO₂, NO_x และ CO

สมการที่ 6

$$RA = \frac{|\bar{d}| + |cc|}{\bar{RM}} \times 100$$

สำหรับ O₂

สมการที่ 7

$$\text{โดยที่ } |\bar{d}| = \text{ค่าสัมบูรณ์ของค่าเฉลี่ยผลต่าง}$$

$$|CC| = \text{ค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น}$$

$$\bar{RM} = \text{ค่าเฉลี่ย RM หรือค่ามาตรฐาน/ค่าที่ได้รับอนุญาต}$$

ตารางที่ 3 แสดงค่า t-Value จากตาราง t-Test

n	t _{0.975}	n	t _{0.975}	n	t _{0.975}	n	t _{0.975}
2	12.706	5	2.776	8	2.365	11	2.228
3	4.303	6	2.571	9	2.306	12	2.201
4	3.182	7	2.447	10	2.262	13	2.179
				16	2.131		

7.2 การทดสอบความสัมพันธ์ สำหรับ PM CEMS

ขั้นที่ 1 ทำการตรวจวัดข้อมูลเบื้องต้นของจากปล่องระบบระบายอากาศ ตาม US EPA Method

1 2 3 และ 4

ขั้นที่ 2 ทำการเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองด้วยวิธีอ้างอิง US EPA Method 5 โดยทำการเก็บตัวอย่างละประมาณ 30 นาที บันทึกเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดแต่ละตัวอย่าง เมื่อทำการเก็บตัวอย่างเสร็จแล้วนำตัวอย่างไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป

บันทึกข้อมูล PM CEMS ของปล่องตลอดระยะเวลาการตรวจวัด

ขั้นที่ 3 หาคความสัมพันธ์เทียบกับค่าความสัมพันธ์เดิม

8. ผลการทดสอบ

8.1 ผลการทดสอบความแม่นยำสัมพัทธ์ของ CEMS

ผลการทดสอบความแม่นยำสัมพัทธ์ของ CEMS สำหรับตรวจวัดก๊าซ O₂ NO_x SO₂ CO และ Flow Rate ของปล่อง HRS1 และ HRS2 รายละเอียดของการเปรียบเทียบข้อมูลในแต่ละชุดข้อมูลระหว่าง RM กับ CEMS ทั้ง 12 ชุดข้อมูล สามารถสรุปได้ดังแสดงในตารางที่ 4 สำหรับปล่อง HRS1 และ ตารางที่ 5 สำหรับปล่อง HRS2 โดยพบว่า Relative Accuracy ของระบบ CEM ดังกล่าว มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด ขณะที่ผลการทำ CD Test พบว่าอยู่ในเกณฑ์ทั้ง 2 ปล่อง โดยรายละเอียดได้แสดงไว้ในภาคผนวก ง

ตารางที่ 4 ผลการตรวจสอบความถูกต้องของระบบ CEMS ปล่อง HRS1 โครงการผลิตไฟฟ้าและไ้ระบบโคเจนเนอเรชั่น ของบริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด จังหวัดปทุมธานี

CEM	SO ₂	NO _x	CO	O ₂	Flow rate
วันที่ประเมิน	11 พ.ย. 2564	11 พ.ย. 2564	11 พ.ย. 2564	11 พ.ย. 2564	11 พ.ย. 2564
หน่วยตรวจวัด	ppm	ppm	ppm	%	cum/s
วิธีทดสอบอ้างอิง (RM's)	6C	7E	10	3A	2, 3A, 4
ค่าเฉลี่ย RM	4.42	32.99	12.45	14.81	106.84
ค่าเฉลี่ย CEMS	4.42	33.27	12.36	14.82	113.35
ค่าสัมบูรณ์ของค่าเฉลี่ยผลต่าง d	0.00	0.28	0.09	0.01	6.51
ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น (CC)	0.07	0.51	0.20	-	5.9%
ค่าความแม่นยำสัมพัทธ์ (%eRA)	0.75	1.13	0.04	0.01	11.68
เกณฑ์การยอมรับ	10% Std ^{1/}	10% Std ^{1/}	5% Std ^{1/}	1% O ₂	20% RM
สรุปผลการประเมิน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน

หมายเหตุ: ^{1/} กรณีที่ค่าเฉลี่ยสามารถหาคะทำการทดสอบมีค่าไม่เกิน 50% ของค่ามาตรฐาน (Std) เกณฑ์การยอมรับไม่ถึง 10% ของค่ามาตรฐาน สำหรับ SO₂, NO_x (PS 2) และ ไม่เกิน 5% ของค่ามาตรฐาน สำหรับ CO (PS 4)

ตารางที่ 5 ผลการตรวจสอบความถูกต้องของระบบ CEMS ปล่อง HRS2 โครงการผลิตไฟฟ้าและไ้ระบบโคเจนเนอเรชั่น ของบริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด จังหวัดปทุมธานี

CEM	SO ₂	NO _x	CO	O ₂	Flow rate
วันที่ประเมิน	12 พ.ย. 2564	12 พ.ย. 2564	12 พ.ย. 2564	12 พ.ย. 2564	12 พ.ย. 2564
หน่วยตรวจวัด	ppm	ppm	ppm	%	cum/s
วิธีทดสอบอ้างอิง (RM's)	6C	7E	10	3A	2, 3A, 4
ค่าเฉลี่ย RM	2.99	14.59	26.03	14.72	99.12
ค่าเฉลี่ย CEMS	3.07	15.04	26.64	14.88	98.75
ค่าสัมบูรณ์ของค่าเฉลี่ยผลต่าง d	0.08	0.45	-0.61	0.16	0.38
ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น (CC)	0.03	0.28	0.35	-	0.20
ค่าความแม่นยำสัมพัทธ์ (%eRA)	1.09	1.04	0.14	0.16	0.58
เกณฑ์การยอมรับ	10% Std ^{1/}	10% Std ^{1/}	5% Std ^{1/}	1% O ₂	20% RM
สรุปผลการประเมิน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน

หมายเหตุ: ^{1/} กรณีที่ค่าเฉลี่ยสามารถหาคะทำการทดสอบมีค่าไม่เกิน 50% ของค่ามาตรฐาน (Std) เกณฑ์การยอมรับไม่ถึง 10% ของค่ามาตรฐาน สำหรับ SO₂, NO_x (PS 2) และ ไม่เกิน 5% ของค่ามาตรฐาน สำหรับ CO (PS 4)

8.2 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ สำหรับ PM CEMS

จากการตรวจวัดความเข้มข้นของฝุ่นละอองโดย RM (Reference Method) ในระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 สำหรับปล่อง HRS1 และ 12 พฤศจิกายน 2564 สำหรับปล่อง HRS2 รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก จ สามารถสรุปผลแต่ละปล่องได้ดังนี้

1) HRS1

ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองที่ได้จากการตรวจวัดที่สถานะออกซิเจนส่วนเกินตามจริง (Actual O₂) เมื่อเปรียบเทียบกับค่าความทึบแสงในช่วงเวลาเดียวกัน แสดงในตารางที่ 6

สำหรับการหาคความสัมพันธ์ระหว่างค่าความทึบแสงกับความเข้มข้นของฝุ่นละอองจากการตรวจวัดซึ่งโครงการได้ดำเนินการในช่วงหลังการติดตั้งเครื่องมือตรวจระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน พ.ศ. 2560 นั้น พบว่าค่าความทึบแสงมีค่าต่ำกว่าค่าที่ตรวจวัดได้ขณะทำการหาคความสัมพันธ์ ทำให้สมการที่ได้ค่าความสัมพันธ์เดิมไม่ครอบคลุมผลการตรวจวัดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561

ทางโรงไฟฟ้าได้ทำการตรวจสอบการทำงานของระบบโดยการตรวจสอบการปรับเทียบค่า Zero ของระบบและดำเนินการเทียบกับค่าจากการตรวจวัด และได้มีการนำค่าการตรวจวัดในปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564 มาหาความสัมพันธ์ใหม่ โดยดังแสดงในตารางที่ 7 และรูปที่ 1 พบว่าสมการที่เหมาะสมเป็นสมการเชิงเส้น (Linear Regression)

ตารางที่ 6 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองของห้อง HRSG1 โครงการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำระบบโคเจนเนอเรชั่น ของบริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด จังหวัดปทุมธานี วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

ลำดับที่	เวลา	% O ₂	ความเข้มข้นของฝุ่นละออง (มก/ลบ.ม)*			%RSD	Criteria	ค่าความ ที่เบี่ยง%
			จุด A	จุด B	เฉลี่ย			
1	11:30-12:06	15.2	0.684	0.667	0.676	9.65	ผ่าน	1.30
2	13:00-13:36	15.2	1.282	1.262	1.272	5.56	ผ่าน	2.54
3	13:45-14:21	14.5	1.149	1.132	1.141	5.72	ผ่าน	2.49

หมายเหตุ: * เป็นค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองจากการตรวจวัดที่สภาวะ actual O₂, dry basis
% RSD Criteria: ค่าความเข้มข้นเฉลี่ยของฝุ่นละออง > 10 มก/ม³ %RSD ต้องน้อยกว่า 10%
ค่าความเข้มข้นเฉลี่ยของฝุ่นละออง < 1 มก/ม³ %RSD ต้องน้อยกว่า 25%
ค่าความเข้มข้นอยู่ระหว่าง 1-10 มก/ม³ %RSD ต้องน้อยกว่า |ค่าเฉลี่ย-(15/9)*ค่าเฉลี่ย |+26.667


ตารางที่ 7 แสดงการเปรียบเทียบค่าความที่เบี่ยงกับปริมาณฝุ่นละอองจากวิธีอ้างอิง ของห้อง HRSG1 โครงการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำระบบโคเจนเนอเรชั่น ด้วยข้อมูลการตรวจวัดในปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564 ของบริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด จังหวัดปทุมธานี

ลำดับที่	วันที่	เวลา	% ความที่เบี่ยง*	ความเข้มข้น (มก/ลบ.ม)**
1	6/11/61	10:05-10:35	0.440	0.80
2	6/11/61	11:40-12:20	0.430	0.70
3	6/11/61	13:15-13:45	0.430	0.60
4	28/10/62	13:10-14:10	1.934	0.98
5	28/10/62	14:30-15:30	1.783	0.88
6	28/10/62	15:45-16:45	1.738	0.78
7	3/11/63	10:50-11:26	0.659	0.348
8	3/11/63	11:40-12:16	0.670	0.345
9	3/11/63	12:30-13:06	0.705	0.485
10	11/11/64	11:30-12:06	1.302	0.676
11	11/11/64	13:00-13:06	2.542	1.272
12	11/11/64	13:45-14:21	2.494	1.141

ที่มา: บริษัท โอกลา เทคเิ่ง แอนด์ คอนดัลติง เซอร์วิส จำกัด

หมายเหตุ: * % ความที่เบี่ยง เป็นค่าจาก CEMS ของโรงงาน

** เป็นค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองจากการตรวจวัดที่สภาวะ actual O₂, dry basis



2) HRSG2

ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองที่ได้จากการตรวจวัดที่สภาวะออกซิเจนส่วนจริงตามจริง (Actual O₂) เมื่อเปรียบเทียบกับค่าความที่เบี่ยงในเวลาเดียวกัน แสดงในตารางที่ 8

สำหรับการหาความสัมพันธ์ระหว่างค่าความที่เบี่ยงกับความเข้มข้นของฝุ่นละอองจากการตรวจวัดซึ่งโครงการได้ดำเนินการในช่วงหลังการติดตั้งเครื่องมือตรวจระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน พ.ศ. 2560 นั้น พบว่าค่าความที่เบี่ยงมีค่าต่ำกว่าค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองมีค่าสูงกว่า ความสัมพันธ์เดิมไม่ครอบคลุมผลการตรวจวัดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561

ทางโรงไฟฟ้าได้ทำการตรวจสอบการทำงานของระบบและดำเนินการเทียบกับค่าจากการตรวจวัด และได้มีการนำค่าการตรวจวัดในปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564 มาหาความสัมพันธ์ใหม่ ดังแสดงในตารางที่ 9 และรูปที่ 2 พบว่า ในปี พ.ศ. 2563 ไม่สอดคล้องกับค่าที่ตรวจวัดในปี พ.ศ. 2561 2562 และ 2564 กล่าวคือขณะที่ค่าความที่เบี่ยงมีค่าต่ำกว่าค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองมีค่าสูงกว่า

เมื่อนำผลการตรวจวัดในปี พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2564 มาหาความสัมพันธ์ใหม่ ดังแสดงในรูปที่ 3 พบว่าค่ามีความสัมพันธ์กันในทางที่ดี แม้ว่าค่าความเชื่อมั่นจะต่ำ (R² = 0.425) แต่มีแนวโน้มที่ดี ดังนั้นจึงยังไม่จำเป็นต้องหาความสัมพันธ์ใหม่

ตารางที่ 8 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองของห้อง HRSG2 โครงการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำระบบโคเจนเนอเรชั่น ของบริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด จังหวัดปทุมธานี วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564


ลำดับ ที่	เวลา	% O ₂	ความเข้มข้นของฝุ่นละออง (มก/ลบ.ม)*			%RSD	Criteria	ค่าความ ที่เบี่ยง%
			จุด A	จุด B	เฉลี่ย			
1	11:00-11:36	15.0	0.701	0.700	0.700	2.50	ผ่าน	1.62
2	11:45-12:21	14.9	0.586	0.569	0.578	11.09	ผ่าน	1.31
3	13:00-13:36	14.9	0.606	0.600	0.603	6.54	ผ่าน	1.40

หมายเหตุ: * เป็นค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองจากการตรวจวัดที่สถานะ actual O₂, dry basis
% RSD Criteria: ค่าความเข้มข้นเฉลี่ยของฝุ่นละออง > 10mg/m³ %RSD ต้องน้อยกว่า 10%
ค่าความเข้มข้นเฉลี่ยของฝุ่นละออง < 1mg/m³ %RSD ต้องน้อยกว่า 25%
ค่าความเข้มข้นอยู่ระหว่าง 1-10 mg/m³ %RSD ต้องน้อยกว่า ค่าเฉลี่ย+1.5(9)ค่าเฉลี่ย +26.667


ตารางที่ 9 แสดงการเปรียบเทียบค่าความที่เบี่ยงกับปริมาณฝุ่นละอองจากวิธีอ้างอิง ของห้อง HRSG2 โครงการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำระบบโคเจนเนอเรชั่น ด้วยข้อมูลผลการตรวจวัดในปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564 ของบริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด จังหวัดปทุมธานี

ลำดับที่	วันที่	เวลา	% ความที่เบี่ยง*	ความเข้มข้นฝุ่น (มก/ลบ.ม)**
1	5/11/61	10:15-10:45	0.590	0.80
2	5/11/61	11:40-12:20	0.740	0.50
3	5/11/61	12:50-13:20	0.590	0.50
4	29/10/62	13:00-14:00	1.934	0.98
5	29/10/62	14:10-15:10	1.783	0.88
6	29/10/62	15:20-16:20	1.738	0.78
7	4/11/63	10:00-10:36	0.094	1.09
8	4/11/63	10:50-11:26	0.095	1.19
9	4/11/63	11:50-12:26	0.094	1.17
10	12/11/64	11:00-11:36	1.618	0.70
11	12/11/64	11:45-12:21	1.308	0.58
12	12/11/64	13:00-13:36	1.402	0.60

ที่มา: บริษัท โอกลา เทสต์ติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
หมายเหตุ: * % ความที่เบี่ยง เป็นค่าจาก CEMS ของโรงงาน
** เป็นค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองจากการตรวจวัดที่สถานะ actual O₂, dry basis



รูปที่ 2 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความที่เบี่ยงจาก CEMS กับความเข้มข้นของฝุ่นละอองจากการตรวจวัด (RM) ที่สถานะออกซิเจนส่วนจริง (Actual %O₂) ที่ห้อง HRS G2 โครงการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำระบบโคเจนเนอเรชั่น ของบริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด จังหวัดปทุมธานี จากผลการตรวจวัดในปี พ.ศ. 2561 ถึง 2564



รูปที่ 3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความที่เบี่ยงจาก CEMS กับความเข้มข้นของฝุ่นละอองจากการตรวจวัด (RM) ที่สถานะออกซิเจนส่วนจริง (Actual %O₂) ที่ห้อง HRS G2 โครงการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำระบบโคเจนเนอเรชั่น ของบริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด จังหวัดปทุมธานี จากผลการตรวจวัดในปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2564

9. สรุปผลการตรวจสอบความถูกต้อง

ผลการทดสอบข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า CEMs ของปล่อง HRSG1 และ HRSG2 โครงการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำระบบโคเจนเนอเรชั่น ของบริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด จังหวัดปทุมธานี ผ่านการตรวจสอบการทดสอบการทำงาน (RATA) ตามเกณฑ์ Relative Accuracy ตามข้อกำหนดของ 40 CFR 60 Appendix B

สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างค่าความที่บ่งชี้กับความเข้มข้นของฝุ่นละออง ได้ทำการหาความสัมพันธ์ใหม่เบื้องต้นจากข้อมูลผลการตรวจวัดในปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564 โดยปล่อง HRSG1 อยู่ในเกณฑ์ปกติ ขณะที่ ปล่อง HRSG2 พบว่า ค่าความที่บ่งชี้กับความเข้มข้นของฝุ่นละอองจากการตรวจวัดในปี พ.ศ. 2564 สอดคล้องกับค่าที่ตรวจวัดได้ในปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 แต่ไม่สอดคล้องกับปี พ.ศ. 2563

10. เอกสารอ้างอิง

- Performance Specification 2 – Specifications and Test Procedures for SO₂, NO_x Continuous Emission Monitoring System in Stationary Sources, 40 CFR 60 App. B, 2010
- Performance Specification 3 – Specifications and Test Procedures for O₂ and CO₂ Continuous Emission Monitoring System in Stationary Sources, 40 CFR 60 App. B, 2010
- Performance Specification 4 – Specifications and Test Procedures for Carbon Monoxide Continuous Emission Monitoring System in Stationary Sources, 40 CFR 60 App. B, 2010
- Performance Specification 6 – Specifications and Test Procedures Continuous Emission Rate Monitoring System in Stationary Sources, 40 CFR 60 App. B, 2010
- Performance Specification 11 – Specifications and Test Procedures for Particulate Matter Continuous Emission Monitoring System in Stationary Sources, 40 CFR 60 App. B, 2010
- Method 2 – Determination of Stack Gas Velocity and Volumetric Flow Rate (Type S Pitot Tube), 40 CFR 60 App. A, 2010
- Method 3A – Determination of Oxygen and Carbon dioxide concentrations in Emissions from stationary sources (Instrument Analyzer Procedure), 40 CFR 60 App. A, 2010
- Method 4 – Determination of Moisture Content in Stack Gases, 40 CFR 60 App. A, 2010
- Method 5 – Determination of Particulate Matter Emissions from stationary sources (Instrument Analyzer Procedure), 40 CFR 60 App. A, 2010
- Method 6C – Determination of Sulfur Dioxide Emissions from stationary sources (Instrument Analyzer Procedure), 40 CFR 60 App. A, 2010
- Method 7E – Determination of Nitrogen Oxides Emissions from stationary sources (Instrument Analyzer Procedure), 40 CFR 60 App. A, 2010
- Method 10 – Determination of Carbon Monoxide Emissions from stationary sources (Instrument Analyzer Procedure), 40 CFR 60 App. A, 2010

Part Number:
Cylinder Number:
Laboratory:
Reagent Number:
Gas Code:

Reference Number: 82-401054146-1
Cylinder Volume: 144.4 CF
Cylinder Pressure: 2015 PSI
Valve Outlet: 880
Certification Date: Dec 27, 2017


Downloaded from <http://ajph.org/> on May 11, 2015

[illegible]

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 109–116

[illegible]Total Data Available Upon Request
 800-835-6870

This calibration set has been approved in accordance with the May 2012 EPA Traceability Protocol Document (EPA-600/R-12/018). All testing procedures and measurements conform to the methods described in EPA-600/R-12/018. The results are available at www.epa.gov/epaoswer/hotspots/traceability. The results are available at www.epa.gov/epaoswer/hotspots/traceability.



ACCREDITED

TESTING CERT. NO. 101102



ONLY
 100% Natural Flamingo Soybean Oil
 100% Natural Flamingo Soybean Oil

Approved for Release

Environ Biol Fish (2015) 98:1111–1121

Grade of Product: EPA Protocol

Part Number	EQ4000E-14C2M6	Calibration File Number	32-0010349102
Cylinder Number	CC21-8891	Reference Number	1444 CF
Labatory	1-4 - Ravelin (S&P) - NJ	Cylinder Volume	2015 P810
SWP Number	6032017	Cylinder Pressure	560
Gas Code	CO NO. NDX S02 BALN	Valve Outlet	001
		Certification Date	Dec 21, 2017

Customer P.O. Number:	5217034837
Reference Number:	52-4010304-02-1
Cylinder Volume:	14.44 CF
Cylinder Pressure:	2015 PSIG
Valve Outlet:	060
Certification Date:	Dec 21, 2017

Expiration Date: Dec 31, 2076

© 2006, published by Cambridge University Press. This is a free access article, distributed under the terms of the Creative Commons Attribution licence (<http://www.creativecommons.org/licenses/by/2.0>), which permits unrestricted re-use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. The data presented in this article are the property of the Cambridge University Press. All other rights reserved. This article is subject to the Cambridge Core terms of use, available at <http://www.cambridge.org/core/terms>. <http://dx.doi.org/10.1017/S0022292406005000>

THE


ANALYTICAL RESULTS						
Component	Requested Concentration	Actual Concentration	Prepared Method	Total/Relative Uncertainty	Uncertainty	Assay Date
ACAC	400.0 PPM	400.2 PPM	GT	+/- 0.7% NIST Traceable	N/A	03/04/2017, 03/14/2017
CARBAMIDOMORPHINE	400.0 PPM	400.2 PPM	GT	+/- 0.7% NIST Traceable	N/A	03/04/2017, 03/14/2017
METRIC DIDS	400.0 PPM	400.2 PPM	GT	+/- 0.7% NIST Traceable	N/A	03/04/2017, 03/14/2017
SULFUR DIOXIDE	400.0 PPM	400.1 PPM	GT	+/- 1.0% NIST Traceable	N/A	03/04/2017, 03/14/2017
Balance						
NITROGEN						
CALIBRATION STANDARDS						
Type	Lot ID	Cylinder No	Concentration	Uncertainty	Expiration Date	
WTW	1905593	02-445037	47.0 PPM CARBON MONOXIDE IN PROZON	N/A	Jan 08, 2017	
WTW	12847	APR121009037	47.0 PPM AMMONIUM CHLORIDE	+/- 0.5%	Jan 07, 2017	
WTW	1985459	02-445038	49.0 PPM AMMONIUM CHLORIDE	+/- 0.5%	May 04, 2017	
WTW	1985459	02-445038	4.9 PPM AMMONIUM CHLORIDE	+/- 0.5%	May 04, 2017	
WTW	1985459	02-445038	4.9 PPM AMMONIUM CHLORIDE	+/- 0.5%	May 04, 2017	
WTW	1985459	02-445038	4.9 PPM AMMONIUM CHLORIDE	+/- 0.5%	May 04, 2017	
WTW	1985459	02-445038	4.9 PPM AMMONIUM CHLORIDE	+/- 0.5%	May 04, 2017	

Figure 1. The effect of the number of trials on the number of correct responses. The number of correct responses increased with the number of trials. The number of correct responses was significantly higher than the number of incorrect responses for all trial numbers.

ANALYTICAL EQUIPMENT		
Instrument/Trade Model	Analytical Principle	Last MultiPoint Calibration
Dumas 67000 Autochem 1805 1C	FTIR	Dec 04, 99: 1
Perkin Elmer 67000 Autochem 1805 1C	FTIR	Nov 90, 20: 7
Perkin Elmer 67000 Autochem 1805 1C	FTIR	Nov 27, 20: 7
Perkin Elmer 67000 Autochem 1805 1C	FTIR	Oct 90, 20: 7

United States Available Upon Request
 800-762-4874

This analysis has been certified in accordance with the May 2012 EPA Traceability Handbook document EPA-833-R-12-001. All testing processes and measurements conform to the requirements of EPA-821-G-03-010. All data are reported as measured, unless otherwise noted. All data are certified to be NIST traceable with full uncertainty as detailed under Analytical Uncertainty, which can be found in the Laboratory's Quality Management System Manual.



ACCREDITED

U.S. MAIL PERMIT NO. 7000, NEW YORK, N.Y.



1. *Chlorophyll a* (Chl a) is the primary photosynthetic pigment in most plants and algae. It is a green pigment that absorbs light energy in the blue and red regions of the visible spectrum. Chl a is essential for the light-dependent reactions of photosynthesis, where it converts light energy into chemical energy in the form of ATP and NADPH.

Grade of Product: EPA Protocol

Part Number	EDS177E15A01C	Reference Number	82-49104140-1
Cylinder Number	CG232462	Cylinder Volume	150.2 CF
Manufacturer	124 - Riverton (SAF) - NJ	Cylinder Pressure	2015 PSIG
ACTIVE Number	852017	Volume Cup	360
Old Code	CG2CG BALN	Certification Code	Dec 18, 2017

Reference Number: 02-101094143-8
Cylinder Volume: 100.2 CF
Cylinder Pressure: 2015 PSIG
Valve Outlet: 540
Certification Date: Dec 10, 2017

Exhibition Date: Nov 18 2016

Certification performed in accordance with ASTM, Testability Protocol for Heavy and Ultraheavy Duty Hydraulic Cylinders (July 2017), Appendix 1 (A), 6004-12501, using an array of conventional linear hydraulic technologies that are well-suited to hydraulic cylinders. The cylinder is not intended for use in applications where it is subjected to high pressure. There are no significant issues with regard to the use of the hydraulic cylinder. All components are as shown in the drawing.

1998年12月15日


ANALYTICAL RESULTS				
Component	Requested Concentration	Actual Concentration	Relative Bias	Total Relative Uncertainty
Carbon Dioxide	8.89 %	7.90 %	-0.1	+/- 0.7% MEET Tolerance
Carbon Dioxide	15.99 %	14.95 %	-0.1	+/- 0.4% MEET Tolerance
Nitrogen	Balance			

CALIBRATION STANDARDS		
Type	Cylinder No.	Concentration
MTM	1251330	11.46% CARBON DIOXIDE/TROUEN
MTM	4500020	9.94% CARBON DIOXIDE/TROUEN

ANALYTICAL PRINCIPLE	
Instrument Make/Model	Last Multiple Calibration
MOH M435-000-1000-000	Nov 02, 2017
MOH M435-000-1000-000	Nov 02, 2017

Full Data Available Upon Request
 ORDER FORM 62704-997

This confirmation will have been certified in accordance with the May 2012 EPA Toxicity Protocol, document EPA-600/R-12/021. All testing processes and measurement conform to the requirements of Section 87A of the Environmental Protection Act 1987. The results are available at www.epa.gov.uk. Scientific reports are to ASQA ISO 9001:2000 and relate only to firms identified on the certificate. All values are certified to best fit uncertainty as detailed under Analytical Uncertainty. This statement shall not be used without written approval of the signatory.



INVESTING CENTER INC. 100-100-0000





System Calibration Bias and Drift Data: O₂

Source identification: Klong Luang Utilities / HRSG1
Test personnel: Mr. Parinya Klumnoi
Date: 11-11-21
Cyl Conc: 15.0 %
Calibration Span: 25 %
Time: 10:00-10:25 15:00-15:25

	Analyzer Calibration response (%)	Initial values			Final values			Drift (% of span)
		System Calibration response (%)	System cal bias (% of span)	System Calibration response (%)	System cal bias (% of span)	System Calibration response (%)	System cal bias (% of span)	
Zero gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Upscale gas	14.95	14.95	0.00	14.95	0.00	14.95	0.00	0.00

System Calibration Bias and Drift Data: NO_x

Source identification: Klong Luang Utilities / HRSG1
Test personnel: Mr. Parinya Klumnoi
Date: 11-11-21
Cyl Conc: 102.8 ppm
Calibration Span: 500 ppm
Time: 10:00-10:25 15:00-15:25

	Analyzer Calibration response (ppm)	Initial values			Final values			Drift (% of span)
		System Calibration response (ppm)	System cal bias (% of span)	System Calibration response (ppm)	System cal bias (% of span)	System Calibration response (ppm)	System cal bias (% of span)	
Zero gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Upscale gas	103.00	103.00	0.00	102.80	-0.04	102.80	-0.04	-0.04

System Calibration Bias and Drift Data: SO₂

Source identification: Klong Luang Utilities / HRSG1
Test personnel: Mr. Parinya Klumnoi
Date: 11-11-21
Cyl Conc: 102.9 ppm
Calibration Span: 500 ppm
Time: 10:00-10:25 15:00-15:25

	Analyzer Calibration response (ppm)	Initial values			Final values			Drift (% of span)
		System Calibration response (ppm)	System cal bias (% of span)	System Calibration response (ppm)	System cal bias (% of span)	System Calibration response (ppm)	System cal bias (% of span)	
Zero gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Upscale gas	103.00	103.00	0.00	102.90	-0.02	102.90	-0.02	-0.02

System Calibration Bias and Drift Data: CO

Source identification: Klong Luang Utilities / HRSG1
Test personnel: Mr. Parinya Klumnoi
Date: 11-11-21
Cyl Conc: 100.3 ppm
Calibration Span: 500 ppm
Time: 10:00-10:25 15:00-15:25

	Analyzer Calibration response (ppm)	Initial values			Final values			Drift (% of span)
		System Calibration response (ppm)	System cal bias (% of span)	System Calibration response (ppm)	System cal bias (% of span)	System Calibration response (ppm)	System cal bias (% of span)	
Zero gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Upscale gas	100.30	100.00	-0.06	100.00	-0.06	100.00	-0.06	0.00

Analyzer Calibration Error Data for Sampling: O₂

Source Identification: Klong Luang Utilities / HRSG2
Test personnel: Mr. Parinya Klumnoi
Date: 12-11-21
Time: 09:00-09:20
Analyzer Model: PG350
Serial No.: T6A64RFS
Calibration Span (%): 25

	Cert Cylinder Value (%) (A)	Analyzer cal response (%) (B)	Absolute diff (%) (A-B)	Cal Err (% of CS) (A-B) x100/CS
Zero gas	0.00	0.00	0.00	0.00
Mid-level calibration gas	4.95	4.95	0.00	0.01
High-level calibration gas	14.95	14.95	0.00	0.00

Analyzer Calibration Error Data for Sampling: NO_x

Source Identification: Klong Luang Utilities / HRSG2
Test personnel: Mr. Parinya Klumnoi
Date: 12-11-21
Time: 09:00-09:20
Analyzer Model: PG350
Serial No.: T6A64RFS
Calibration Span (ppm): 500

	Cert Cylinder Value (ppm) (A)	Analyzer cal response (ppm) (B)	Absolute diff (ppm) (A-B)	Cal Err (% of CS) (A-B) x100/CS
Zero gas	0.00	0.00	0.00	0.00
Mid-level calibration gas	102.80	103.00	-0.20	-0.04
High-level calibration gas	403.20	403.00	0.20	0.04

Analyzer Calibration Error Data for Sampling: SO₂

Source Identification: Klong Luang Utilities / HRSG2
Test personnel: Mr. Parinya Klumnoi
Date: 12-11-21
Time: 09:00-09:20
Analyzer Model: PG350
Serial No.: T6A64RFS
Calibration Span (ppm): 500

	Cert Cylinder Value (ppm) (A)	Analyzer cal response (ppm) (B)	Absolute diff (ppm) (A-B)	Cal Err (% of CS) (A-B) x100/CS
Zero gas	0.00	0.00	0.0	0.0
Mid-level calibration gas	102.90	103.00	-0.1	0.0
High-level calibration gas	404.10	404.00	0.1	0.0

Analyzer Calibration Error Data for Sampling: CO

Source Identification: Klong Luang Utilities / HRSG2
Test personnel: Mr. Parinya Klumnoi
Date: 12-11-21
Time: 09:00-09:20
Analyzer Model: PG350
Serial No.: T6A64RFS
Calibration Span (ppm): 500

	Cert Cylinder Value (ppm) (A)	Analyzer cal response (ppm) (B)	Absolute diff (ppm) (A-B)	Cal Err (% of CS) (A-B) x100/CS
Zero gas	0.00	0.00	0.0	0.0
Mid-level calibration gas	100.30	100.00	0.3	0.1
High-level calibration gas	406.20	406.00	0.2	0.0

System Calibration Bias and Drift Data: O₂

Source identification: Klong Luang Utilities / HRSG2 Cyl Conc: 15.0 %
Test personnel: Mr. Parniya Klumnoi Calibration Span: 25 %
Date: 12-11-21 Time: 09:25-09:40 14:00-14:25

	Analyzer Calibration response (%)	Initial values		Final values		Drift (% of span)
		System Calibration response (%)	System cal bias (% of span)	System Calibration response (%)	System cal bias (% of span)	
Zero gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Upscale gas	14.95	14.95	0.00	14.95	0.00	0.00

System Calibration Bias and Drift Data: NO_x

Source identification: Klong Luang Utilities / HRSG2 Cyl Conc: 102.8 ppm
Test personnel: Mr. Parniya Klumnoi Calibration Span: 500 ppm
Date: 12-11-21 Time: 09:25-09:40 14:00-14:25

	Analyzer Calibration response (ppm)	Initial values		Final values		Drift (% of span)
		System Calibration response (ppm)	System cal bias (% of span)	System Calibration response (ppm)	System cal bias (% of span)	
Zero gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Upscale gas	103.00	103.00	0.00	102.80	-0.04	-0.04

System Calibration Bias and Drift Data: SO₂

Source identification: Klong Luang Utilities / HRSG2 Cyl Conc: 102.9 ppm
Test personnel: Mr. Parniya Klumnoi Calibration Span: 500 ppm
Date: 12-11-21 Time: 09:25-09:40 14:00-14:25

	Analyzer Calibration response (ppm)	Initial values		Final values		Drift (% of span)
		System Calibration response (ppm)	System cal bias (% of span)	System Calibration response (ppm)	System cal bias (% of span)	
Zero gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Upscale gas	103.00	103.00	0.00	102.90	-0.02	-0.02

System Calibration Bias and Drift Data: CO

Source identification: Klong Luang Utilities / HRSG2 Cyl Conc: 100.3 ppm
Test personnel: Mr. Parniya Klumnoi Calibration Span: 500 ppm
Date: 12-11-21 Time: 09:25-09:40 14:00-14:25

	Analyzer Calibration response (ppm)	Initial values		Final values		Drift (% of span)
		System Calibration response (ppm)	System cal bias (% of span)	System Calibration response (ppm)	System cal bias (% of span)	
Zero gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Upscale gas	100.30	100.00	-0.06	100.00	-0.06	0.00





HRSG1



HRSG2




รูปขณะทำการทดสอบการทำงานของ CEMS เครื่องการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ
ระบบโคเจนเนอเรชั่น ของบริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด จังหวัดปทุมธานี

ภาคผนวก ค

ข้อมูลขณะทดสอบความแม่นยำค่าสัมพัทธ์
จากบันทึกของโรงไฟฟ้า

Date&Time	CO	NOx	SO2	O2	FLOW	OPA	DUST
11/11/2021 11:00	4.89	8.18	1.92	15.05	100.36	%Opa	mg/Nm3
11/11/2021 11:01	5.04	8.26	1.92	15.06	100.08	1.23	0.53
11/11/2021 11:02	5.11	8.19	1.92	15.06	100.08	1.15	0.46
11/11/2021 11:03	5.16	8.32	1.92	15.06	100.17	1.11	0.44
11/11/2021 11:04	5.3	8.23	1.92	15.06	100.51	1.32	0.53
11/11/2021 11:05	5.33	8.26	1.92	15.06	100.7	1.32	0.53
11/11/2021 11:06	5.17	8.24	1.92	15.06	100.7	1.07	0.43
11/11/2021 11:07	5.1	8.25	1.92	15.06	100.36	1.02	0.41
11/11/2021 11:08	5.12	8.2	1.93	15.06	100.36	1.23	0.49
11/11/2021 11:09	5.07	8.22	1.94	15.05	101.22	1.22	0.49
11/11/2021 11:10	5.16	8.2	1.94	15.06	100.64	1.25	0.5
11/11/2021 11:11	5.22	8.17	1.92	15.06	100.46	1.39	0.55
11/11/2021 11:12	5.22	8.07	1.92	15.06	99.94	1.1	0.44
11/11/2021 11:13	5.23	8.13	1.94	15.05	100.7	1.03	0.41
11/11/2021 11:14	5.22	8.16	1.94	15.06	100.7	1.03	0.41
11/11/2021 11:15	4.87	8.31	1.91	15.05	100.79	1.02	0.41
11/11/2021 11:16	4.93	8.44	1.92	15.05	98.56	0.99	0.4
11/11/2021 11:17	5.17	8.24	1.93	15.05	100.74	0.97	0.39
11/11/2021 11:18	5.1	8.38	1.94	15.05	100.93	0.99	0.39
11/11/2021 11:19	5.3	8.31	1.92	15.06	100.93	1.01	0.4
11/11/2021 11:20	5.31	8.12	1.91	15.06	100.27	0.94	0.38
11/11/2021 11:21	5.3	8.06	1.92	15.06	100.03	0.94	0.37
11/11/2021 11:22	5.1	8.12	1.94	15.06	100.8	0.91	0.36
11/11/2021 11:23	5.18	8.04	1.92	15.06	100.8	0.91	0.36
11/11/2021 11:24	5.14	8.01	1.9	15.06	100.93	0.97	0.39
11/11/2021 11:25	5.16	8.29	1.92	15.05	101.31	0.84	0.34
11/11/2021 11:26	5.27	8.26	1.93	15.06	100.79	0.89	0.36
11/11/2021 11:27	5.11	8.13	1.92	15.06	100.51	0.88	0.35
11/11/2021 11:28	5.04	8.22	1.91	15.05	101.12	0.93	0.37
11/11/2021 11:29	4.94	8.2	1.92	15.05	100.84	0.9	0.36
11/11/2021 11:30	5	8.08	1.92	15.06	100.85	0.9	0.36
11/11/2021 11:31	5.2	7.94	1.92	15.06	100.89	0.9	0.36
11/11/2021 11:32	5.2	8.06	1.92	15.06	100.89	0.9	0.36
11/11/2021 11:33	5.02	8.49	1.92	15.05	100.79	0.98	0.39
11/11/2021 11:34	5.12	8.38	1.93	15.06	100.93	0.97	0.39
11/11/2021 11:35	4.93	8.23	1.91	15.05	99.7	0.89	0.36
11/11/2021 11:36	5.09	8.29	1.9	15.05	101.07	0.85	0.34
11/11/2021 11:37	5.19	8.17	1.92	15.06	100.7	0.97	0.39
11/11/2021 11:38	5.12	7.97	1.92	15.06	101.07	1.06	0.42
11/11/2021 11:39	5.18	8	1.92	15.06	100.79	0.95	0.38
11/11/2021 11:40	5.35	8.09	1.92	15.06	100.98	1.01	0.4
11/11/2021 11:41	5.16	8.07	1.92	15.06	100.84	0.95	0.39
11/11/2021 11:42	5.18	8.07	1.92	15.06	100.98	0.95	0.39
11/11/2021 11:43	5.14	8.04	1.9	15.06	101.03	0.83	0.33
11/11/2021 11:44	5.11	8.21	1.89	15.06	101.17	0.84	0.34
11/11/2021 11:45	5.16	8.13	1.9	15.06	101.07	1.17	0.47
11/11/2021 11:46	5.22	8.06	1.94	15.06	100.74	1.3	0.52
11/11/2021 11:47	5.14	7.92	1.93	15.05	100.93	1.27	0.51
11/11/2021 11:48	5.06	8.12	1.92	15.05	101.5	1.4	0.56
11/11/2021 11:49	5.11	8.13	1.92	15.06	100.7	1.16	0.46
11/11/2021 11:50	5.22	8.05	1.92	15.06	100.8	1.23	0.49
11/11/2021 11:51	5.26	8.08	1.92	15.05	100.74	1.39	0.56
11/11/2021 11:52	5.13	8.08	1.92	15.06	101.07	1.41	0.56
11/11/2021 11:53	5.05	8.1	1.91	15.06	100.74	1.31	0.52
11/11/2021 11:54	5.1	8.13	1.92	15.06	100.79	1.41	0.52
11/11/2021 11:55	5.27	8.15	1.92	15.06	101.31	1.44	0.57
11/11/2021 11:56	5.33	8.08	1.94	15.06	101.22	1.51	0.6
11/11/2021 11:57	5.35	8.03	1.93	15.06	101.36	1.63	0.65
11/11/2021 11:58	5.24	8.03	1.93	15.06	101.45	1.48	0.59
11/11/2021 11:59	5.13	8.15	1.94	15.06	101.3	1.9	0.76
11/11/2021 12:00	5.2	8.03	1.94	15.06	101.2	2.35	0.98
11/11/2021 12:01	5.2	7.93	1.92	15.06	100.98	2.33	0.93
11/11/2021 12:02	5.16	7.85	1.91	15.06	101.5	2.11	0.85
11/11/2021 12:03	5.15	8.07	1.93	15.06	101.5	1.82	0.73
11/11/2021 12:04	5.14	7.95	1.95	15.06	101.12	1.77	0.71
11/11/2021 12:05	5.08	8.06	1.93	15.06	101.03	2.13	0.85
11/11/2021 12:06	5.23	8.1	1.92	15.06	101.07	1.9	0.76
11/11/2021 12:07	5.27	8.01	1.94	15.06	101.3	1.9	0.76
11/11/2021 12:08	5.21	8.04	1.94	15.06	101.3	2.35	0.98
11/11/2021 12:09	5	8.09	1.94	15.06	100.98	2.34	0.89
11/11/2021 12:10	4.97	7.89	1.92	15.06	100.46	2.55	1.02
11/11/2021 12:11	5.04	7.97	1.93	15.06	100.74	2.6	1.04
11/11/2021 12:12	5.12	7.91	1.94	15.06	100.46	2.63	1.05
11/11/2021 12:13	5.25	8.06	1.94	15.06	101.17	2.63	1.05
11/11/2021 12:14	5.27	8.1	1.92	15.06	100.7	2.6	1.04
11/11/2021 12:15	5.26	7.93	1.91	15.06	100.98	2.76	1.1
11/11/2021 12:16	5.26	8	1.92	15.06	100.79	2.83	1.05
11/11/2021 12:17	5.02	7.84	1.93	15.06	100.74	2.83	1.05
11/11/2021 12:18	5.02	7.89	1.92	15.06	100.46	2.83	1.05
11/11/2021 12:19	4.97	7.94	1.93	15.06	100.98	2.34	0.89
11/11/2021 12:20	5.04	7.97	1.93	15.06	100.74	2.55	1.02
11/11/2021 12:21	5.14	7.9	1.93	15.06	100.46	2.6	1.04
11/11/2021 12:22	5.13	7.91	1.94	15.06	101.17	2.63	1.05
11/11/2021 12:23	5.25	8.08	1.94	15.06	100.89	2.63	1.05
11/11/2021 12:24	5.19	8.01	1.92	15.06	101.12	2.64	1.06
11/11/2021 12:25	5.04	8.01	1.93	15.06	100.32	2.85	1.06
11/11/2021 12:26	4.89	7.84	1.94	15.06	100.7	2.82	1.07
11/11/2021 12:27	5.13	8.09	1.92	15.06	101.36	3.15	1.26
11/11/2021 12:28	5.13	8.12	1.92	15.06	100.79	3.11	1.24
11/11/2021 12:29	5.56	7.89	1.94	15.06	100.46	2.98	1.19
11/11/2021 12:30	5.54	7.82	1.95	15.07	100.51	2.85	1.14
11/11/2021 12:31	6.06	7.74	1.94	15.07	100.74	2.85	1.14



Date&Time	CO PPM	NOx PPM	SO2 PPM	O2 %Vol	FLOW kg/s	OFA %Opa	DUST mg/hm3
11/11/2021 15:39	4.53	16.86	1.94	14.69	132.83	2.47	0.99
11/11/2021 15:40	4.58	17.17	1.93	14.69	133.5	2.76	1.1
11/11/2021 15:41	4.78	17.18	1.93	14.69	133.55	2.63	1.05
11/11/2021 15:42	4.89	17.24	1.92	14.69	132.65	2.88	1.03
11/11/2021 15:43	4.78	17.25	1.93	14.69	133.31	2.58	1.02
11/11/2021 15:44	4.78	17.17	1.93	14.69	133.35	2.58	0.97
11/11/2021 15:45	4.72	17.17	1.91	14.69	133.41	2.5	0.97
11/11/2021 15:46	4.83	17.32	1.93	14.69	133.5	2.44	0.98
11/11/2021 15:47	4.85	17.51	1.94	14.69	133.26	2.44	0.97
11/11/2021 15:48	4.93	17.35	1.93	14.69	133.12	2.52	1.01
11/11/2021 15:49	4.77	17.22	1.92	14.69	133.36	2.88	1.15
11/11/2021 15:50	4.74	16.84	1.93	14.69	133.26	2.7	1.08
11/11/2021 15:51	4.64	16.86	1.94	14.69	132.74	2.95	1.18
11/11/2021 15:52	4.72	16.85	1.94	14.69	134.54	2.77	1.11
11/11/2021 15:53	4.83	17.32	1.93	14.69	133.35	2.58	0.97
11/11/2021 15:54	4.83	16.97	1.93	14.69	133.26	1.79	0.71
11/11/2021 15:55	4.89	16.97	1.93	14.7	133.93	1.72	0.69
11/11/2021 15:56	5.06	17.06	1.93	14.7	133.41	1.95	0.74
11/11/2021 15:57	4.82	17.21	1.92	14.7	133.31	1.85	0.74
11/11/2021 15:58	4.92	16.97	1.93	14.7	133.5	1.92	0.77
11/11/2021 15:59	4.64	16.85	1.92	14.69	133.36	1.85	0.74
11/11/2021 16:00	4.82	17.26	1.91	14.7	133.26	1.93	0.77
11/11/2021 16:01	5.89	17.19	1.9	14.7	133.68	2	0.8
11/11/2021 16:02	5.06	17.23	1.93	14.7	133.33	2.93	1.02
11/11/2021 16:03	4.9	17.26	1.93	14.69	133.36	3	1.2
11/11/2021 16:04	4.93	17.26	1.93	14.69	132.93	2.69	1.08
11/11/2021 16:05	4.62	17.04	1.91	14.69	132.79	2.24	0.9
11/11/2021 16:06	4.66	16.88	1.92	14.69	133.22	2.24	0.9
11/11/2021 16:07	4.76	17.03	1.94	14.69	133.31	2.11	0.84
11/11/2021 16:08	4.69	17.21	1.93	14.69	132.6	1.83	0.73
11/11/2021 16:09	4.63	17.01	1.91	14.69	132.84	1.62	0.65
11/11/2021 16:10	4.64	17.01	1.92	14.69	132.93	1.9	0.64
11/11/2021 16:11	4.64	17.01	1.92	14.69	132.93	1.9	0.64
11/11/2021 16:12	5.04	17.34	1.93	14.7	133.36	1.5	0.6
11/11/2021 16:13	4.83	17.34	1.91	14.7	132.93	1.53	0.61
11/11/2021 16:14	4.91	17.04	1.93	14.7	132.46	1.47	0.59
11/11/2021 16:15	4.98	17.19	1.94	14.7	133.83	1.4	0.56
11/11/2021 16:16	4.91	17.09	1.92	14.7	133.31	1.4	0.56
11/11/2021 16:17	5.06	17.12	1.92	14.7	132.6	1.39	0.56
11/11/2021 16:18	5.14	17.18	1.93	14.7	132.17	1.34	0.54
11/11/2021 16:19	4.82	17.14	1.94	14.7	132.51	1.38	0.55
11/11/2021 16:20	4.91	17.17	1.93	14.7	132.65	1.26	0.5
11/11/2021 16:21	5.21	17.51	1.93	14.71	132.79	1.34	0.5
11/11/2021 16:22	5.26	17.52	1.93	14.71	132.65	1.25	0.5
11/11/2021 16:23	5.24	17.46	1.94	14.71	132.69	1.29	0.52
11/11/2021 16:24	5.21	17.3	1.93	14.71	133.45	1.12	0.45
11/11/2021 16:25	4.93	17.09	1.92	14.7	132.98	1.11	0.45
11/11/2021 16:26	5.15	17.08	1.94	14.71	134.07	1.1	0.44
11/11/2021 16:27	5.16	16.95	1.95	14.71	133.41	1.14	0.46
11/11/2021 16:28	4.93	16.84	1.94	14.7	132.98	1.21	0.48
11/11/2021 16:29	5.03	16.84	1.94	14.7	132.98	1.13	0.46
11/11/2021 16:30	5.03	16.84	1.94	14.7	133.17	1.17	0.47
11/11/2021 16:31	4.9	16.95	1.94	14.7	133.17	1.19	0.48
11/11/2021 16:32	5.06	17.17	1.94	14.7	133.36	1.09	0.44
11/11/2021 16:33	5.12	17.34	1.94	14.71	133.36	0.95	0.38
11/11/2021 16:34	5	17.05	1.94	14.71	132.7	0.85	0.38
11/11/2021 16:35	5.32	17.32	1.95	14.71	132.41	0.86	0.39
11/11/2021 16:36	5.24	17.41	1.94	14.71	133.79	0.94	0.37
11/11/2021 16:37	5.08	17.35	1.95	14.71	133.03	0.9	0.36
11/11/2021 16:38	4.93	17.03	1.93	14.71	133.33	0.97	0.36
11/11/2021 16:39	4.98	17.03	1.94	14.71	133.68	0.92	0.35
11/11/2021 16:40	4.94	17.05	1.93	14.71	133.93	0.92	0.37
11/11/2021 16:41	5.02	17.08	1.94	14.71	133.55	0.99	0.4
11/11/2021 16:42	4.97	17.26	1.94	14.7	133.07	0.98	0.39
11/11/2021 16:43	4.81	17.39	1.94	14.7	131.84	1	0.4
11/11/2021 16:44	5.1	17.19	1.95	14.71	133.22	1.05	0.42
11/11/2021 16:45	4.93	17.51	1.95	14.7	133.96	1.27	0.51
11/11/2021 16:46	4.72	17.21	1.95	14.7	133.22	1.37	0.55
11/11/2021 16:47	4.77	17.17	1.94	14.7	133.27	1.26	0.5
11/11/2021 16:48	4.89	17.17	1.94	14.71	133.6	1.35	0.5
11/11/2021 16:49	4.82	17.19	1.95	14.7	133.74	1.28	0.52
11/11/2021 16:50	4.66	17.33	1.94	14.69	133.26	1.18	0.47
11/11/2021 16:51	4.65	17.35	1.93	14.7	133.26	1.11	0.45
11/11/2021 16:52	5.02	17.59	1.93	14.7	131.79	1.09	0.44
11/11/2021 16:53	4.96	17.56	1.94	14.7	132.27	1.06	0.42
11/11/2021 16:54	4.36	17.49	1.93	14.7	133.22	1.05	0.42
11/11/2021 16:55	4.07	17.51	1.92	14.7	132.17	1.08	0.43
11/11/2021 16:56	4.14	17.49	1.93	14.7	132.93	1.24	0.45
11/11/2021 16:57	3.98	17.41	1.93	14.71	132.97	1.28	0.45
11/11/2021 16:58	3.94	17.23	1.92	14.7	133.5	1.17	0.47
11/11/2021 16:59	3.48	17.04	1.92	14.7	132.89	1.14	0.46
11/11/2021 17:00	3.43	16.95	1.93	14.71	132.41	1.04	0.42
Min	3.42	7.39	1.89	14.68	99.55	0.83	0.33
Max	6.52	19.63	1.97	15.11	136.68	3.62	1.45
Avg	5.27	13.95	1.93	14.84	119.74	2.19	0.88
Std	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.89	0.89
STD	1.1	4.1	0	0.2	15.9	0.8	0.3



ภาคผนวก ง

บันทึกการทดสอบความแม่นยำสัมพัทธ์

ภาคผนวก ง-1

ข้อมูลของ HRSG1

CEMS CALIBRATION DRIFT TEST REPORT									
PLANT NAME	Kong Luang Utility	ANALYZER	ABB						
LOCATION / UNIT	HRSG1	MODEL	EL300						
STACK DIMENSION	3.5 m	SERIAL NO.							
FUEL TYPE	Fuel Gas	K FACTOR							
SYSTEM TYPE	Direct Extraction	RANGE	O ₂ 0-20%Vol						
CALIBRATION GAS DATA									
GAS BRAND	AIR GAS	CYLINDER NO.	2925						
GAS PROTOCOL	EPA	MFT. DATE	20-Jul-18						
GAS COMPONENT	O ₂	EXPIRE DATE	19-10-22						
CONCENTRATION	21.0	SEAS ERROR (%)	±1-1.0%						
CALIBRATION DRIFT TEST RESULT									
Date	Day	Time	ZERO		SPAN		Note		
			Standard (%Vol)	Reading (%Vol)	Drift (% O ₂)	Reading (%Vol)		Drift (% O ₂)	
31-Oct-21	0	8:30	0.00	0.12	Calibrated	21.00	21.25	Calibrated	
1-Nov-21	1	8:30	0.00	0.01		21.00	20.99	0.01	
2-Nov-21	2	8:30	0.00	0.00		21.00	21.01	-0.01	
3-Nov-21	3	8:30	0.00	0.00		21.00	21.01	-0.01	
4-Nov-21	4	8:30	0.00	0.00		21.00	21.01	-0.01	
5-Nov-21	5	8:30	0.00	0.00		21.00	21.00	0.00	
6-Nov-21	6	8:30	0.00	0.00		21.00	21.01	-0.01	
7-Nov-21	7	8:30	0.00	0.00		21.00	21.02	-0.02	

Calculation Formula : Difference Error = Cylinder gas reference value - Monitor value
 Note : Calibration drift for O₂ must not more than 0.5% of Vol. O₂ (Refer to U.S. EPA 40CFR Appendix B (P33))

Report by:  Approved by: 
 Date: 08-11-21 Date: 08-11-21

ภาคผนวก ง-1.1
 ข้อมูลการทำ CD-test

CEMS CALIBRATION DRIFT TEST REPORT

PLANT NAME	Klong Luang Utility	ANALYZER	ABB
LOCATION / UNIT	HRSG1	MODEL	EL3000
STACK DIMENSION	3.5 m	SERIAL NO.	-
FUEL TYPE	Fuel Gas	K FACTOR	-
SYSTEM TYPE	Direct Extraction	RANGE	CO 0-200 PPM

CALIBRATION GAS DATA

GAS BRAND	AIR GAS	CYLINDER NO.	EB01357
GAS PROTOCOL	EPA	MFT. DATE	03-09-20
GAS COMPONENT	CO	EXPIRE DATE	18-10-24
CONCENTRATION	160.2	GAS ERROR (%)	+/- 0.5%

CALIBRATION DRIFT TEST RESULT

Date	Day	Time	ZERO			SPAN			Note
			Standard (ppm)	Reading (ppm)	Drift (% of Range)	Standard (ppm)	Reading (ppm)	Drift (% of Range)	
31 Oct 21	0	8:30	0.00	2.70	Calibrated	160.20	160.88	Calibrated	
1 Nov 21	1	8:30	0.00	-0.30	0.15	160.20	160.28	0.00	
2 Nov 21	2	8:30	0.00	-0.30	0.15	160.20	160.18	0.05	
3 Nov 21	3	8:30	0.00	-0.20	0.10	160.20	160.28	0.00	
4 Nov 21	4	8:30	0.00	-0.20	0.10	160.20	160.18	0.05	
5 Nov 21	5	8:30	0.00	-0.30	0.15	160.20	160.18	0.05	
6 Nov 21	6	8:30	0.00	-0.30	0.15	160.20	160.38	-0.05	
7 Nov 21	7	8:30	0.00	-0.20	0.10	160.20	160.28	0.00	

Calculation Formula: $\text{Difference Error} = \frac{(\text{Cylinder gas reference value} - \text{Monitor value})}{\text{Range}} \times 100$

Note: Calibration drift for CO must not more than 5% of range (Refer to U.S. EPA 40CFR50 Appendix B,PS4)

Report by: _____

Approved by: _____

Date: 08-11-21

Date: 08-11-21

CEMS CALIBRATION DRIFT TEST REPORT

PLANT NAME	Klong Luang Utility	ANALYZER	ABB
LOCATION / UNIT	HRSG1	MODEL	AIC2020
STACK DIMENSION	3.5 m	SERIAL NO.	-
FUEL TYPE	Fuel Gas	K FACTOR	-
SYSTEM TYPE	Direct Extraction	RANGE	NO 0-100 PPM

CALIBRATION GAS DATA

GAS BRAND	AIR GAS	CYLINDER NO.	EB0123752
GAS PROTOCOL	EPA	MFT. DATE	23-Mar-20
GAS COMPONENT	NO	EXPIRE DATE	23-Jun-25
CONCENTRATION	79.27	GAS ERROR (%)	+/- 1.1%

CALIBRATION DRIFT TEST RESULT

Date	Day	Time	ZERO			SPAN			Note
			Standard (ppm)	Reading (ppm)	Drift (% of Range)	Standard (ppm)	Reading (ppm)	Drift (% of Range)	
31 Oct 21	0	8:30	0.00	0.00	Calibrated	79.27	79.60	Calibrated	
1 Nov 21	1	8:30	0.00	0.00	0.06	79.27	79.20	0.07	
2 Nov 21	2	8:30	0.00	-0.30	0.38	79.27	79.20	0.07	
3 Nov 21	3	8:30	0.00	-0.20	0.26	79.27	79.20	0.07	
4 Nov 21	4	8:30	0.00	-0.30	0.38	79.27	79.20	0.07	
5 Nov 21	5	8:30	0.00	-0.20	0.26	79.27	79.10	0.17	
6 Nov 21	6	8:30	0.00	-0.20	0.26	79.27	79.20	0.07	
7 Nov 21	7	8:30	0.00	-0.10	0.18	79.27	79.20	0.07	

Calculation Formula: $\text{Difference Error} = \frac{(\text{Cylinder gas reference value} - \text{Monitor value})}{\text{Range}} \times 100$

Note: Calibration drift for NO must not more than 2.5% of range (Refer to U.S. EPA 40CFR50 Appendix B,PS2)

Report by: _____

Approved by: _____

Date: 08-11-21

Date: 08-11-21

GEMS CALIBRATION DRIFT TEST REPORT

PLANT NAME	Klong Luang Utility		ANALYZER	ABB			
LOCATION / UNIT	HRS-01		MODEL	AO2020			
STACK DIMEN	30M		SERIAL NO.				
FUEL TYPE	Fuel Gas		K FACTOR	-			
SYSTEM TYPE	Direct Extraction		RANGE	SO2 0-200 PPM			
CALIBRATION GAS DATA							
GAS BRAND	AIR GAS		CYLINDER NO.	EB0133714			
GAS PROTOCOL	EPA		MFT. DATE	20-Mar-20			
GAS COMPONENT	SO2		EXPIRE DATE	20-Jun-22			
CONCENTRATION	20.34		GAS ERROR (%)	+/- 0.4%			
CALIBRATION DRIFT TEST RESULT							
		SPAN					
Date	Day	Time	ZERO		Reading (ppm)	Drift (% of Range)	Note
			Standard (ppm)	Drift (% of Range)			
31 Oct 21	0	8:30	0.00	0.17	20.34	20.30	Calibrated
1 Nov 21	1	8:30	0.00	0.47	20.34	20.42	-0.32
2 Nov 21	2	8:30	0.00	0.49	20.34	20.62	-1.12
3 Nov 21	3	8:30	0.00	0.47	20.34	20.59	-1.00
4 Nov 21	4	8:30	0.00	0.49	20.34	20.81	-1.08
5 Nov 21	5	8:30	0.00	0.46	20.34	20.62	-1.12
6 Nov 21	6	8:30	0.00	0.42	20.34	20.63	-1.16
7 Nov 21	7	8:30	0.00	0.46	20.34	20.66	-1.24

Calculation Formula:

Difference Error = (Cylinder gas reference value - Monitor value) x 100

Range:

Note: Calibration data for SCOT must not more than 2.5% of range (Refer to U.S. EPA 4050th Appendix B-F22)

Myocardial Ischemia

Agreement by

Definition

000-117-2017

Date:

02-11-21

Relative Accuracy Recording

Klong Luang Utilities

Location:

HRSG1

Run Number:

1

Date:

Nov 11, 21

Start Time:

12:00

End Time:

12:21

Time	O ₂ (%)		NO _x (ppm)		SO ₂ (ppm)		CO (ppm)	
	RM	CEMS	RM	CEMS	RM	CEMS	RM	CEMS
12:00 - 12:01	14.61	15.06	8.41	8.01	1.92	1.94	5.57	5.30
12:01 - 12:02	15.06	15.06	7.22	7.93	1.73	1.92	5.36	5.20
12:02 - 12:03	15.36	15.06	7.61	7.85	2.01	1.91	5.01	5.16
12:03 - 12:04	15.06	15.06	8.88	8.07	2.10	1.93	4.84	5.15
12:04 - 12:05	14.46	15.06	8.03	7.95	1.85	1.95	5.60	5.14
12:05 - 12:06	14.61	15.06	7.74	8.06	1.85	1.93	5.08	5.08
12:06 - 12:07	15.81	15.06	7.86	8.10	1.77	1.92	5.33	5.23
12:07 - 12:08	14.31	15.06	8.09	8.01	1.96	1.94	5.22	5.27
12:08 - 12:09	15.96	15.06	7.88	8.04	2.13	1.94	4.85	5.21
12:09 - 12:10	14.16	15.06	7.77	8.09	2.06	1.94	4.70	5.00
12:10 - 12:11	14.46	15.06	8.80	8.15	2.08	1.93	5.18	4.98
12:11 - 12:12	14.15	15.05	8.58	8.09	1.78	1.93	5.17	4.92
12:12 - 12:13	14.61	15.06	7.36	7.91	1.80	1.94	5.58	5.12
12:13 - 12:14	15.81	15.06	8.38	8.06	1.77	1.94	4.78	5.25
12:14 - 12:15	14.76	15.06	7.94	8.10	2.11	1.92	5.01	5.27
12:15 - 12:16	14.76	15.06	7.37	7.93	2.06	1.91	5.63	5.26
12:16 - 12:17	15.36	15.06	8.00	8.00	1.80	1.92	4.73	5.26
12:17 - 12:18	15.66	15.06	7.21	7.84	1.78	1.93	4.84	5.32
12:18 - 12:19	15.06	15.06	7.97	7.89	1.99	1.93	5.15	5.05
12:19 - 12:20	15.66	15.06	8.10	7.94	1.86	1.92	4.87	4.97
12:20 - 12:21	15.51	15.06	7.33	7.97	2.07	1.93	4.54	5.04
Average	15.01	15.06	7.93	8.00	1.93	1.93	5.10	5.15



PRG201094.Ssum-01_202115&R-VT-04(HRSG1).sbs;26-11-21

Relative Accuracy Determination for CEMS Klong Luang Utilities, HRSG1

DATE

11 Nov 21

Run No.	Time		O ₂		NO _x ^{1/}		SO ₂ ^{2/}		CO ^{3/}	
	Start	End	RM	CEMS	Diff(d)	RM	CEMS	Diff(d)	RM	CEMS
1	12:00	12:21	15.01	15.06	-0.05	18.68	19.04	-0.36	4.54	4.50
2	12:21	12:42	15.22	15.07	0.14	20.15	19.74	0.42	4.82	4.63
3	12:42	13:03	14.96	15.05	-0.09	25.41	25.67	-0.26	4.61	4.65
4	13:03	13:24	15.03	15.00	0.02	26.71	27.31	-0.60	4.64	4.59
5	13:24	13:45	14.87	14.82	0.05	37.20	36.75	0.45	4.39	4.36
6	13:45	14:06	14.56	14.70	-0.14	38.31	39.54	-1.23	4.18	4.33
7	14:06	14:27	14.60	14.69	-0.10	39.20	39.06	0.13	4.28	4.34
8	14:27	14:48	14.57	14.70	-0.13	37.14	38.48	-1.34	4.23	4.34
9	14:48	15:09	14.82	14.69	0.13	39.04	38.61	0.43	4.42	4.30
10	15:09	15:30	14.57	14.69	-0.12	36.81	38.50	-1.69	4.19	4.31
11	15:30	15:51	14.86	14.69	0.17	39.18	38.33	0.85	4.47	4.31
12	15:51	16:12	14.69	14.69	0.00	38.01	38.15	-0.14	4.26	4.31
Average			14.81	14.82	-0.01	32.99	33.27	-0.28	4.42	4.42
Confidence Coefficient					0.51			0.07		0.20
Relative Accuracy				0.01			1.13			0.04
Performance Spec : RA				1%			10%			5%

Remark: 1/ 10% of Emission standard (70 ppm @ 7%O2 for NOX)
2/ 10% of Emission standard (10 ppm @ 7%O2 for SO2)
3/ 5% of Emission standard (600 ppm @ 7%O2 for CO)

Relative Accuracy Recording
Klong Luang Utilities

Location: **HRSG1** Run Number: **2**
Date: **Nov 11, 21** Start Time: **12:21** End Time: **12:42**

Time	O ₂ (%)		NO _x (ppm)		SO ₂ (ppm)		CO (ppm)	
	RM	CEMS	RM	CEMS	RM	CEMS	RM	CEMS
12:21 - 12:22	15.81	15.06	7.33	7.97	2.07	1.93	4.54	5.04
12:22 - 12:23	15.96	15.06	7.82	7.90	2.10	1.93	5.29	5.14
12:23 - 12:24	14.61	15.06	7.20	7.91	1.84	1.94	5.49	5.13
12:24 - 12:25	14.91	15.06	8.32	8.08	2.13	1.94	5.15	5.25
12:25 - 12:26	15.96	15.06	8.73	8.01	1.90	1.92	5.14	5.19
12:26 - 12:27	15.81	15.06	8.28	8.04	1.87	1.93	5.24	5.04
12:27 - 12:28	14.31	15.06	7.94	7.94	1.82	1.94	5.18	4.98
12:28 - 12:29	14.91	15.06	7.99	7.99	2.08	1.93	4.72	4.97
12:29 - 12:30	15.81	15.06	8.41	8.09	2.04	1.92	5.44	5.13
12:30 - 12:31	15.06	15.06	8.69	8.12	2.09	1.92	4.70	5.16
12:31 - 12:32	14.92	15.06	7.26	7.89	1.84	1.94	5.23	5.56
12:32 - 12:33	15.67	15.07	7.51	7.82	1.79	1.95	4.99	5.54
12:33 - 12:34	14.78	15.07	7.89	7.74	2.08	1.94	6.30	6.06
12:34 - 12:35	14.80	15.08	6.80	7.39	1.75	1.94	6.71	6.92
12:35 - 12:36	14.66	15.10	7.27	7.65	2.13	1.95	7.52	7.09
12:36 - 12:37	15.26	15.11	8.82	8.09	1.84	1.96	6.73	7.31
12:37 - 12:38	15.86	15.11	8.55	8.55	2.16	1.96	7.39	8.21
12:38 - 12:39	15.09	15.10	8.41	9.24	1.76	1.95	9.12	8.52
12:39 - 12:40	14.63	15.09	10.60	9.64	1.97	1.95	9.05	8.30
12:40 - 12:41	15.38	15.08	9.55	9.85	2.05	1.97	8.72	8.07
12:41 - 12:42	15.38	15.08	9.91	9.81	2.08	1.96	8.45	7.97
Average	15.22	15.07	8.25	8.27	1.97	1.94	6.24	6.22

Relative Accuracy Recording
Klong Luang Utilities

Location: **HRSG1** Run Number: **3**
Date: **Nov 11, 21** Start Time: **12:42** End Time: **13:03**

Time	O ₂ (%)		NO _x (ppm)		SO ₂ (ppm)		CO (ppm)	
	RM	CEMS	RM	CEMS	RM	CEMS	RM	CEMS
12:42 - 12:43	15.22	15.08	9.03	9.81	1.84	1.96	9.22	8.38
12:43 - 12:44	14.91	15.07	10.59	10.18	2.13	1.95	8.68	8.35
12:44 - 12:45	14.60	15.06	11.26	10.52	1.92	1.94	8.39	8.23
12:45 - 12:46	14.15	15.05	10.83	10.62	1.78	1.96	7.77	7.77
12:46 - 12:47	14.90	15.05	10.40	10.61	2.06	1.96	8.08	7.77
12:47 - 12:48	14.60	15.05	10.75	10.75	2.10	1.96	8.06	7.90
12:48 - 12:49	14.45	15.05	10.32	10.64	2.07	1.95	8.41	7.93
12:49 - 12:50	14.75	15.05	10.41	10.52	2.10	1.96	8.36	8.04
12:50 - 12:51	14.90	15.05	11.01	10.59	2.01	1.97	8.82	8.02
12:51 - 12:52	15.64	15.05	11.42	10.77	1.89	1.97	8.25	8.09
12:52 - 12:53	15.49	15.04	10.36	10.91	1.83	1.95	7.40	8.04
12:53 - 12:54	14.44	15.04	11.19	11.08	1.94	1.96	7.50	7.98
12:54 - 12:55	14.29	15.04	10.97	10.97	1.88	1.96	7.73	8.05
12:55 - 12:56	15.64	15.04	11.01	11.12	2.08	1.96	8.69	7.97
12:56 - 12:57	15.49	15.04	11.41	10.97	2.12	1.96	7.49	7.57
12:57 - 12:58	15.49	15.04	10.91	11.02	1.97	1.95	8.23	7.69
12:58 - 12:59	14.73	15.04	12.28	11.16	2.07	1.95	8.16	7.92
12:59 - 13:00	14.44	15.03	10.27	11.16	1.99	1.97	8.67	7.95
13:00 - 13:01	15.94	15.04	11.25	11.14	1.86	1.96	8.48	8.08
13:01 - 13:02	14.29	15.04	11.24	11.24	1.87	1.95	8.58	8.02
13:02 - 13:03	15.78	15.04	11.54	11.20	1.91	1.95	8.12	7.88
Average	14.96	15.05	10.88	10.81	1.97	1.96	8.24	7.98

Relative Accuracy Recording
Klong Luang Utilities

Location: Run Number:

Date: Start Time: End Time:

Time	O ₂ (%)		NO _x (ppm)		SO ₂ (ppm)		CO (ppm)	
	RM	CEMS	RM	CEMS	RM	CEMS	RM	CEMS
13:03 - 13:04	14.12	15.03	11.34	11.34	2.02	1.96	8.65	7.86
13:04 - 13:05	15.62	15.02	10.61	11.41	1.96	1.96	7.67	7.45
13:05 - 13:06	15.46	15.02	11.62	11.50	1.87	1.95	6.86	7.15
13:06 - 13:07	15.32	15.01	11.25	11.36	1.98	1.94	6.96	7.18
13:07 - 13:08	15.16	15.02	12.03	11.35	1.94	1.94	6.55	7.20
13:08 - 13:09	14.26	15.01	11.21	11.32	2.11	1.95	6.64	6.99
13:09 - 13:10	15.91	15.01	10.32	11.34	1.78	1.96	6.34	6.74
13:10 - 13:11	15.31	15.01	11.03	11.49	1.94	1.96	6.46	6.66
13:11 - 13:12	15.91	15.01	12.15	11.46	1.93	1.93	7.08	6.94
13:12 - 13:13	14.11	15.01	10.21	11.22	1.99	1.93	6.91	6.77
13:13 - 13:14	14.71	15.01	12.37	11.35	1.85	1.95	6.87	6.94
13:14 - 13:15	14.26	15.01	11.93	11.25	2.02	1.94	7.22	6.75
13:15 - 13:16	15.76	15.01	10.45	11.36	1.88	1.94	6.57	6.57
13:16 - 13:17	14.56	15.01	11.20	11.43	1.79	1.93	6.02	6.69
13:17 - 13:18	14.85	15.01	10.44	11.47	1.85	1.95	6.55	6.55
13:18 - 13:19	14.85	15.00	12.34	11.53	2.14	1.96	6.83	6.57
13:19 - 13:20	15.75	15.00	11.10	11.68	1.93	1.97	6.48	6.68
13:20 - 13:21	14.84	15.00	11.17	11.76	2.10	1.94	6.17	6.56
13:21 - 13:22	14.82	14.99	11.14	11.85	2.07	1.93	6.11	6.57
13:22 - 13:23	15.54	14.97	11.17	12.28	2.14	1.96	8.38	8.46
13:23 - 13:24	14.48	14.94	12.18	13.53	1.94	1.96	8.96	8.30
Average	15.03	15.00	11.30	11.58	1.96	1.95	6.97	7.03

Relative Accuracy Recording
Klong Luang Utilities

Location: Run Number:

Date: Start Time: End Time:

Time	O ₂ (%)		NO _x (ppm)		SO ₂ (ppm)		CO (ppm)	
	RM	CEMS	RM	CEMS	RM	CEMS	RM	CEMS
13:24 - 13:25	14.02	14.93	13.33	13.60	1.88	1.96	8.41	7.86
13:25 - 13:26	14.45	14.91	13.55	13.97	2.14	1.96	7.30	7.45
13:26 - 13:27	14.15	14.90	12.60	14.00	2.13	1.95	6.32	7.02
13:27 - 13:28	15.77	14.89	14.72	14.43	1.77	1.95	6.92	6.72
13:28 - 13:29	14.27	14.88	14.77	14.34	1.94	1.94	5.99	6.30
13:29 - 13:30	15.60	14.86	15.75	14.86	1.87	1.95	6.25	5.84
13:30 - 13:31	15.31	14.86	15.68	15.52	2.06	1.94	6.80	6.24
13:31 - 13:32	15.58	14.86	15.11	15.42	1.90	1.94	7.07	6.86
13:32 - 13:33	14.97	14.84	15.48	16.13	1.88	1.94	6.75	6.75
13:33 - 13:34	14.97	14.97	14.37	15.29	2.06	1.96	7.30	6.70
13:34 - 13:35	14.28	14.97	14.00	14.29	1.77	1.95	4.49	4.36
13:35 - 13:36	14.57	14.88	15.44	16.43	1.76	1.93	3.52	3.42
13:36 - 13:37	14.42	14.72	17.41	16.58	1.99	1.93	4.92	4.73
13:37 - 13:38	15.59	14.71	18.26	19.63	1.82	1.92	5.62	5.73
13:38 - 13:39	15.01	14.71	20.34	19.19	1.86	1.94	5.45	6.06
13:39 - 13:40	15.31	14.72	20.14	18.65	1.94	1.96	6.05	5.99
13:40 - 13:41	15.16	14.72	17.17	18.87	1.91	1.95	5.26	5.11
13:41 - 13:42	15.47	14.72	18.83	18.83	1.76	1.93	4.19	4.65
13:42 - 13:43	13.84	14.73	18.02	18.39	1.81	1.93	5.02	4.83
13:43 - 13:44	15.60	14.72	17.82	18.00	1.78	1.94	4.46	4.42
13:44 - 13:45	13.83	14.72	16.78	17.66	1.98	1.94	4.56	4.18
Average	14.87	14.82	16.17	16.38	1.91	1.94	5.84	5.77

Relative Accuracy Recording
Klong Luang Utilities

Location: Run Number:

Date: Start Time: End Time:

Time	O ₂ (%)		NO _x (ppm)		SO ₂ (ppm)		CO (ppm)	
	RM	CEMS	RM	CEMS	RM	CEMS	RM	CEMS
13:45 - 13:46	14.12	14.71	15.90	17.47	1.93	1.93	3.82	3.90
13:46 - 13:47	15.15	14.71	15.61	17.34	1.86	1.92	3.88	4.04
13:47 - 13:48	14.12	14.71	17.99	17.64	2.04	1.92	4.01	4.31
13:48 - 13:49	14.43	14.71	19.12	17.54	2.05	1.93	4.49	4.36
13:49 - 13:50	15.30	14.72	17.76	17.76	1.76	1.93	4.28	4.60
13:50 - 13:51	15.00	14.71	16.54	17.98	1.83	1.93	4.76	4.41
13:51 - 13:52	13.83	14.71	18.85	17.78	1.75	1.92	4.04	4.30
13:52 - 13:53	13.83	14.71	18.30	17.94	2.08	1.93	4.84	4.52
13:53 - 13:54	14.55	14.71	16.84	17.91	2.06	1.94	4.27	4.54
13:54 - 13:55	13.97	14.70	16.42	17.47	1.96	1.94	3.87	4.25
13:55 - 13:56	15.14	14.70	15.77	17.33	1.92	1.94	4.57	4.23
13:56 - 13:57	14.26	14.70	18.35	17.31	1.83	1.93	4.49	4.36
13:57 - 13:58	13.82	14.70	18.44	17.56	1.88	1.92	3.85	4.19
13:58 - 13:59	14.55	14.70	17.72	17.72	2.12	1.93	4.74	4.51
13:59 - 14:00	14.70	14.70	16.67	17.93	1.89	1.93	4.23	4.50
14:00 - 14:01	14.55	14.70	18.86	17.96	1.95	1.93	3.96	4.35
14:01 - 14:02	15.29	14.70	17.58	17.58	2.03	1.93	4.35	4.39
14:02 - 14:03	15.42	14.70	18.94	17.70	1.82	1.94	5.07	5.02
14:03 - 14:04	14.10	14.69	18.85	17.62	1.75	1.94	4.77	4.72
14:04 - 14:05	15.42	14.69	15.79	17.35	1.75	1.94	4.88	4.52
14:05 - 14:06	14.25	14.69	16.91	17.26	1.77	1.95	4.74	4.35
Average	14.56	14.70	17.49	17.63	1.91	1.93	4.38	4.40

Relative Accuracy Recording
Klong Luang Utilities

Location: Run Number:

Date: Start Time: End Time:

Time	O ₂ (%)		NO _x (ppm)		SO ₂ (ppm)		CO (ppm)	
	RM	CEMS	RM	CEMS	RM	CEMS	RM	CEMS
14:06 - 14:07	14.40	14.69	19.03	17.46	2.13	1.94	4.74	4.60
14:07 - 14:08	14.09	14.69	19.17	17.59	1.74	1.93	4.53	4.72
14:08 - 14:09	14.68	14.68	19.53	17.75	1.86	1.94	4.71	4.40
14:09 - 14:10	15.42	14.69	15.92	17.30	1.86	1.94	4.46	4.51
14:10 - 14:11	15.28	14.69	18.41	17.53	1.95	1.95	5.10	4.68
14:11 - 14:12	13.96	14.69	16.71	17.78	2.07	1.93	4.20	4.56
14:12 - 14:13	13.96	14.69	17.80	17.45	1.93	1.93	4.23	4.45
14:13 - 14:14	15.41	14.69	18.43	17.39	1.89	1.93	4.61	4.35
14:14 - 14:15	14.10	14.68	15.72	17.27	1.78	1.94	4.32	4.28
14:15 - 14:16	14.84	14.69	18.84	17.28	1.96	1.94	4.33	4.56
14:16 - 14:17	13.96	14.69	17.65	17.48	2.03	1.93	4.48	4.62
14:17 - 14:18	13.81	14.69	17.95	17.43	2.11	1.94	4.33	4.42
14:18 - 14:19	14.25	14.69	16.99	17.52	2.05	1.95	4.01	4.45
14:19 - 14:20	14.85	14.69	18.84	17.28	1.91	1.95	4.40	4.40
14:20 - 14:21	14.69	14.70	17.43	17.43	1.77	1.95	5.15	4.77
14:21 - 14:22	15.28	14.69	17.22	17.57	1.95	1.93	4.23	4.60
14:22 - 14:23	14.55	14.69	17.29	17.29	1.83	1.93	4.86	4.67
14:23 - 14:24	15.00	14.70	15.98	17.37	1.98	1.94	5.05	4.95
14:24 - 14:25	14.12	14.71	17.11	17.46	1.81	1.95	5.24	5.14
14:25 - 14:26	14.70	14.71	18.59	17.37	2.07	1.95	4.58	5.03
14:26 - 14:27	15.14	14.70	19.09	17.35	2.09	1.95	5.14	4.94
Average	14.60	14.69	17.80	17.45	1.94	1.94	4.60	4.62

Relative Accuracy Recording
Klong Luang Utilities

Location: Run Number:

Date: Start Time: End Time:

Time	O ₂ (%)		NO _x (ppm)		SO ₂ (ppm)		CO (ppm)	
	RM	CEMS	RM	CEMS	RM	CEMS	RM	CEMS
14:27 - 14:28	14.12	14.70	18.33	17.29	2.13	1.94	5.02	4.78
14:28 - 14:29	13.82	14.71	16.31	16.99	2.10	1.94	4.40	4.78
14:29 - 14:30	14.26	14.70	18.58	17.36	2.03	1.95	5.13	4.89
14:30 - 14:31	14.55	14.70	18.21	17.02	2.11	1.94	5.05	4.81
14:31 - 14:32	14.85	14.70	15.68	17.04	2.13	1.94	5.19	4.72
14:32 - 14:33	14.85	14.70	15.64	17.00	1.89	1.93	5.07	4.65
14:33 - 14:34	14.55	14.70	17.57	17.06	1.92	1.94	4.87	4.82
14:34 - 14:35	15.58	14.70	16.14	17.17	2.02	1.94	4.87	4.77
14:35 - 14:36	13.82	14.70	18.90	17.18	2.02	1.94	4.39	4.67
14:36 - 14:37	13.96	14.70	17.62	16.94	2.00	1.94	5.05	4.72
14:37 - 14:38	13.97	14.69	16.16	17.01	1.79	1.93	4.77	4.50
14:38 - 14:39	15.42	14.70	16.32	17.00	1.79	1.93	4.56	4.51
14:39 - 14:40	14.25	14.69	15.84	17.22	1.75	1.94	4.18	4.35
14:40 - 14:41	14.70	14.69	18.74	17.04	1.77	1.94	4.53	4.27
14:41 - 14:42	14.84	14.70	15.72	17.28	2.11	1.94	4.40	4.73
14:42 - 14:43	14.54	14.69	17.05	17.58	1.73	1.92	4.47	4.70
14:43 - 14:44	13.80	14.69	19.05	17.48	1.74	1.93	4.28	4.50
14:44 - 14:45	15.42	14.68	15.93	17.13	1.91	1.93	4.21	4.25
14:45 - 14:46	15.42	14.69	15.45	17.17	1.97	1.93	4.55	4.33
14:46 - 14:47	14.69	14.69	15.85	17.42	1.77	1.94	5.28	4.80
14:47 - 14:48	14.53	14.69	16.45	17.32	1.81	1.93	4.36	4.74
Average	14.57	14.70	16.93	17.18	1.93	1.94	4.70	4.63

Relative Accuracy Recording
Klong Luang Utilities

Location: Run Number:

Date: Start Time: End Time:

Time	O ₂ (%)		NO _x (ppm)		SO ₂ (ppm)		CO (ppm)	
	RM	CEMS	RM	CEMS	RM	CEMS	RM	CEMS
14:48 - 14:49	15.28	14.68	18.78	17.23	2.10	1.93	4.92	4.47
14:49 - 14:50	14.98	14.69	18.90	17.18	1.82	1.92	4.56	4.65
14:50 - 14:51	14.10	14.69	15.53	17.07	1.99	1.93	5.09	4.71
14:51 - 14:52	14.11	14.69	15.73	16.91	1.92	1.92	4.33	4.66
14:52 - 14:53	14.26	14.70	17.42	17.08	1.89	1.93	5.24	4.81
14:53 - 14:54	14.69	14.70	18.31	16.95	2.07	1.92	5.13	4.71
14:54 - 14:55	15.29	14.69	16.36	17.04	1.90	1.92	4.48	4.67
14:55 - 14:56	14.70	14.70	16.79	17.31	1.77	1.92	5.40	4.91
14:56 - 14:57	15.29	14.70	16.26	17.30	2.09	1.92	4.78	4.88
14:57 - 14:58	14.55	14.70	16.12	17.15	2.05	1.92	4.57	4.97
14:58 - 14:59	14.69	14.70	17.08	17.25	1.94	1.92	5.27	5.07
14:59 - 15:00	14.40	14.69	17.15	17.50	1.98	1.92	4.86	4.81
15:00 - 15:01	14.40	14.69	16.65	17.34	2.05	1.92	4.23	4.60
15:01 - 15:02	15.42	14.69	16.48	16.99	1.79	1.92	4.84	4.52
15:02 - 15:03	15.57	14.69	17.95	17.43	2.06	1.91	5.02	4.65
15:03 - 15:04	14.10	14.69	16.99	17.52	1.79	1.90	4.77	4.72
15:04 - 15:05	14.98	14.69	17.90	17.21	2.00	1.92	4.94	4.53
15:05 - 15:06	15.42	14.69	18.39	17.35	1.91	1.93	4.79	4.35
15:06 - 15:07	14.40	14.69	16.49	17.36	1.80	1.91	4.47	4.47
15:07 - 15:08	15.56	14.69	17.52	17.52	1.79	1.90	4.80	4.62
15:08 - 15:09	14.97	14.68	16.18	17.40	1.91	1.91	3.91	4.34
Average	14.82	14.69	17.09	17.24	1.93	1.92	4.78	4.67

Relative Accuracy Recording
Klong Luang Utilities

Location: Run Number:

Date: Start Time: End Time:

Time	O ₂ (%)		NO _x (ppm)		SO ₂ (ppm)		CO (ppm)	
	RM	CEMS	RM	CEMS	RM	CEMS	RM	CEMS
15:09 - 15:10	14.39	14.68	18.72	17.17	1.89	1.93	4.33	4.29
15:10 - 15:11	13.96	14.68	15.62	16.98	1.97	1.91	4.40	4.27
15:11 - 15:12	15.56	14.69	18.39	17.19	1.79	1.92	4.67	4.45
15:12 - 15:13	14.53	14.68	17.72	17.72	1.80	1.92	4.08	4.43
15:13 - 15:14	15.42	14.68	15.99	17.77	1.91	1.93	4.61	4.23
15:14 - 15:15	15.13	14.69	18.05	17.70	1.79	1.92	4.26	4.39
15:15 - 15:16	14.10	14.69	17.67	17.67	1.76	1.91	4.80	4.49
15:16 - 15:17	14.69	14.69	17.31	17.48	1.88	1.92	4.81	4.45
15:17 - 15:18	14.25	14.69	18.80	17.57	1.84	1.94	4.30	4.67
15:18 - 15:19	15.13	14.69	15.54	17.27	1.74	1.93	4.80	4.75
15:19 - 15:20	13.96	14.69	16.22	17.07	2.04	1.92	4.54	4.54
15:20 - 15:21	14.85	14.69	15.92	16.94	1.95	1.93	4.30	4.48
15:21 - 15:22	14.24	14.70	15.62	17.16	1.99	1.93	4.54	4.83
15:22 - 15:23	14.53	14.68	16.14	17.17	2.02	1.92	4.27	4.49
15:23 - 15:24	15.41	14.68	16.56	16.90	1.98	1.92	4.50	4.46
15:24 - 15:25	13.81	14.68	17.52	17.18	1.96	1.94	4.24	4.71
15:25 - 15:26	15.12	14.69	16.06	17.09	1.94	1.94	4.65	4.74
15:26 - 15:27	14.40	14.68	17.44	16.93	2.02	1.92	4.76	4.62
15:27 - 15:28	14.54	14.69	16.46	16.80	1.90	1.92	4.93	4.74
15:28 - 15:29	13.96	14.69	15.29	16.80	1.86	1.94	4.51	4.60
15:29 - 15:30	13.96	14.69	15.17	16.85	2.03	1.95	4.71	4.81
Average	14.57	14.69	16.77	17.21	1.91	1.93	4.52	4.54

Relative Accuracy Recording
Klong Luang Utilities

Location: Run Number:

Date: Start Time: End Time:

Time	O ₂ (%)		NO _x (ppm)		SO ₂ (ppm)		CO (ppm)	
	RM	CEMS	RM	CEMS	RM	CEMS	RM	CEMS
15:30 - 15:31	15.28	14.69	17.50	17.16	1.95	1.93	4.42	4.70
15:31 - 15:32	15.57	14.69	16.08	16.75	2.02	1.91	4.70	4.56
15:32 - 15:33	14.84	14.69	16.73	16.73	1.78	1.93	4.65	4.79
15:33 - 15:34	14.83	14.69	17.01	17.18	2.08	1.94	4.85	4.90
15:34 - 15:35	14.40	14.68	16.14	17.17	1.79	1.92	4.28	4.51
15:35 - 15:36	14.40	14.69	17.01	16.84	2.04	1.91	4.60	4.51
15:36 - 15:37	13.96	14.69	16.69	17.03	1.98	1.92	5.08	4.79
15:37 - 15:38	14.98	14.69	16.82	17.16	2.02	1.92	4.85	4.75
15:38 - 15:39	14.40	14.69	17.48	17.14	1.99	1.91	4.90	4.85
15:39 - 15:40	14.25	14.69	16.34	16.85	2.05	1.92	4.13	4.54
15:40 - 15:41	15.13	14.69	18.04	16.86	2.13	1.94	4.53	4.53
15:41 - 15:42	14.98	14.69	18.03	17.17	1.79	1.93	4.78	4.98
15:42 - 15:43	15.13	14.69	15.98	17.18	2.01	1.93	4.30	4.78
15:43 - 15:44	15.57	14.69	16.72	17.24	1.84	1.92	5.18	4.89
15:44 - 15:45	14.84	14.69	17.77	17.25	1.76	1.93	4.57	4.76
15:45 - 15:46	14.54	14.69	16.48	17.35	1.94	1.94	4.78	4.88
15:46 - 15:47	14.54	14.69	17.86	17.17	1.80	1.91	5.05	4.72
15:47 - 15:48	14.98	14.69	18.71	17.32	2.01	1.93	5.17	4.83
15:48 - 15:49	14.69	14.69	18.04	17.51	2.00	1.94	4.75	4.85
15:49 - 15:50	15.57	14.69	16.67	17.36	1.83	1.93	5.08	4.93
15:50 - 15:51	15.13	14.69	15.67	17.22	1.96	1.92	4.39	4.77
Average	14.86	14.69	17.04	17.13	1.94	1.93	4.72	4.75

Relative Accuracy Recording

Klong Luang Utilities

Location:

HRSG1

Run Number:

12

Date:

Nov 11, 21


Start Time:

15:51

End Time:

16:12

Time	O ₂ (%)		NO _x (ppm)		SO ₂ (ppm)		CO (ppm)	
	RM	CEMS	RM	CEMS	RM	CEMS	RM	CEMS
15:51 - 15:52	14.10	14.69	18.36	16.84	1.85	1.93	4.74	4.74
15:52 - 15:53	14.25	14.69	15.85	16.86	2.02	1.94	4.45	4.64
15:53 - 15:54	14.40	14.69	16.35	16.86	1.75	1.94	4.48	4.72
15:54 - 15:55	14.54	14.69	15.44	16.78	1.84	1.92	5.07	4.69
15:55 - 15:56	15.29	14.69	16.87	16.87	1.78	1.93	4.35	4.83
15:56 - 15:57	14.11	14.70	15.69	16.87	1.87	1.93	4.74	4.99
15:57 - 15:58	13.97	14.70	17.57	17.06	1.89	1.93	4.91	5.06
15:58 - 15:59	13.82	14.70	16.01	17.21	1.94	1.92	4.48	4.82
15:59 - 16:00	14.54	14.70	18.33	16.97	1.97	1.93	4.72	4.92
16:00 - 16:01	13.97	14.69	17.52	16.85	1.98	1.92	4.69	4.64
16:01 - 16:02	14.41	14.70	18.64	17.26	1.76	1.91	4.67	4.92
16:02 - 16:03	15.42	14.70	15.99	17.19	1.71	1.90	6.53	5.99
16:03 - 16:04	15.14	14.69	17.10	17.45	2.00	1.90	4.28	4.76
16:04 - 16:05	14.98	14.70	18.26	17.23	1.78	1.93	4.95	5.05
16:05 - 16:06	14.84	14.69	16.74	17.26	2.01	1.93	4.41	4.90
16:06 - 16:07	13.81	14.69	18.57	17.04	1.97	1.91	4.67	4.62
16:07 - 16:08	15.13	14.69	15.19	16.88	1.77	1.92	4.99	4.66
16:08 - 16:09	15.42	14.69	17.71	17.03	1.75	1.94	5.09	4.76
16:09 - 16:10	15.57	14.69	16.52	17.21	2.07	1.93	4.88	4.69
16:10 - 16:11	15.57	14.69	15.48	17.01	2.08	1.91	4.26	4.63
16:11 - 16:12	15.29	14.69	18.20	17.01	2.11	1.92	4.45	4.64
Average	14.69	14.69	16.97	17.04	1.90	1.92	4.75	4.84



CEMS CALIBRATION DRIFT TEST REPORT

PLANT NAME		Kong Luang Utility		ANALYZER		ABB	
LOCATION / UNIT		HRSG2		MODEL		EL 3020	
STACK DIMENSION		3.5 m		SERIAL NO.			
FUEL TYPE		Fuel Gas		K FACTOR			
SYSTEM TYPE		Direct Extraction		RANGE		O2 0-25% Vol	
CALIBRATION GAS DATA							
GAS BRAND		AIR GAS		CYLINDER NO.		2888	
GAS PROTOCOL		EPA		MFT. DATE		20-Jan-18	
GAS COMPONENT		O2		EXPIRE DATE		19-Jan-22	
CONCENTRATION		21.00		GAS ERROR (%)		± 1.0%	

CALIBRATION DRIFT TEST RESULT

Date	Day	Time	ZERO			SPAN			Note
			Standard (%Vol)	Reading (%Vol)	Drift (% O2) Calibrated	Standard (%Vol)	Reading (%Vol)	Drift (% O2) Calibrated	
31 Oct 21	0	8:00	0.00	0.03	0.03	21.00	21.03	0.03	
1 Nov 21	1	9:00	0.00	-0.03	0.03	21.00	20.92	0.08	
2 Nov 21	2	9:00	0.00	-0.02	0.02	21.00	20.98	0.02	
3 Nov 21	3	9:00	0.00	-0.02	0.02	21.00	20.98	0.02	
4 Nov 21	4	9:00	0.00	-0.02	0.02	21.00	20.97	0.03	
5 Nov 21	5	9:00	0.00	-0.04	0.04	21.00	20.94	0.06	
6 Nov 21	6	9:00	0.00	-0.03	0.03	21.00	20.95	0.05	
7 Nov 21	7	9:00	0.00	-0.02	0.02	21.00	20.95	0.05	

Calculation Formula : Difference Error = Cylinder gas reference value - Monitor value

Note : Calibration drift for O2 must not more than 0.5% of Vol O2 (Refer to U.S. EPA-400/100 Appendix E P93)

Report by: [Signature]

Date: 08-11-21

Approved by: [Signature]

Date: 08-11-21

ภาคผนวก ง-2.1

ข้อมูลการทำ CD-test

CEMS CALIBRATION DRIFT TEST REPORT

PLANT NAME	Kong Luang Utility	ANALYZER	ABB
LOCATION / UNIT	HRS/G2	MODEL	EL3020
STACK DIMENSION	3.5 m	SERIAL NO.	
FUEL TYPE	Fuel Gas	K FACTOR	-
SYSTEM TYPE	Direct Extraction	RANGE	CO 0-200 PPM

CALIBRATION GAS DATA

GAS BRAND	AIR GAS	CYLINDER NO.	ER013367
GAS PROTOCOL	EPA	MFT DATE	03-Sep-16
GAS COMPONENT	CO	EXPIRE DATE	16-Oct-24
CONCENTRATION	165.2	GAS ERROR (%)	± 0.6%

CALIBRATION DRIFT TEST RESULT

Date	Day	Time	ZERO			SPAN			Note
			Standard (ppm)	Reading (ppm)	Drift (% of Range)	Standard (ppm)	Reading (ppm)	Drift (% of Range)	
31 Oct 21	0	9:00	0.00	1.30	Calibrated	165.20	159.30	Calibrated	
1 Nov 21	1	9:00	0.00	0.10	-0.06	165.20	164.70	0.25	
2 Nov 21	2	9:00	0.00	0.20	-0.10	165.20	164.60	0.30	
3 Nov 21	3	9:00	0.00	0.20	-0.10	165.20	164.60	0.30	
4 Nov 21	4	9:00	0.00	0.30	-0.15	165.20	164.70	0.25	
5 Nov 21	5	9:00	0.00	0.20	-0.10	165.20	164.70	0.25	
6 Nov 21	6	9:00	0.00	0.30	-0.15	165.20	164.70	0.25	
7 Nov 21	7	9:00	0.00	0.30	-0.15	165.20	164.60	0.30	

Calculation Formula: $\text{Difference Error} = \frac{(\text{Cylinder gas reference value} - \text{Monitor value}) \times 100}{\text{Range}}$

Note: Calibration drift for CO must not more than 0% of range (Refer to U.S. EPA 40-cfr-160 Appendix B.PS4)

Report by: _____

Approved by: _____

Date: 06-11-21

Date: 06-11-21

CEMS CALIBRATION DRIFT TEST REPORT

PLANT NAME	Kong Luang Utility	ANALYZER	ABB
LOCATION / UNIT	HRS/G2	MODEL	AO2020
STACK DIMENSION	3.5 m	SERIAL NO.	
FUEL TYPE	Fuel Gas	K FACTOR	-
SYSTEM TYPE	Direct Extraction	RANGE	NO 0-100 PPM

CALIBRATION GAS DATA

GAS BRAND	AIR GAS	CYLINDER NO.	CG484114
GAS PROTOCOL	EPA	MFT DATE	03-Jun-16
GAS COMPONENT	NO	EXPIRE DATE	03-Jun-24
CONCENTRATION	79.18	GAS ERROR (%)	± 1.1%

CALIBRATION DRIFT TEST RESULT

Date	Day	Time	ZERO			SPAN			Note
			Standard (ppm)	Reading (ppm)	Drift (% of Range)	Standard (ppm)	Reading (ppm)	Drift (% of Range)	
31 Oct 21	0	9:00	0.00	2.60	Calibrated	79.18	79.50	Calibrated	
1 Nov 21	1	9:00	0.00	-0.10	-0.10	79.18	79.10	0.06	
2 Nov 21	2	9:00	0.00	-0.50	-0.50	79.18	79.40	-0.22	
3 Nov 21	3	9:00	0.00	-0.50	-0.50	79.18	79.10	0.06	
4 Nov 21	4	9:00	0.00	-0.30	-0.30	79.18	79.10	0.06	
5 Nov 21	5	9:00	0.00	0.00	0.00	79.18	79.00	-0.18	
6 Nov 21	6	9:00	0.00	-0.40	-0.40	79.18	79.50	-0.32	
7 Nov 21	7	9:00	0.00	-0.40	-0.40	79.18	79.10	0.08	

Calculation Formula: $\text{Difference Error} = \frac{(\text{Cylinder gas reference value} - \text{Monitor value}) \times 100}{\text{Range}}$

Note: Calibration drift for NO must not more than 15% of range (Refer to U.S. EPA 40-cfr-160 Appendix B.PS2)

Report by: _____

Approved by: _____

Date: 06-11-21

Date: 06-11-21

CEMS CALIBRATION DRIFT TEST REPORT

PLANT NAME	Klong Luang Utility	ANALYZER	ABB
LOCATION / UNIT	HRS02	MODEL	AC2000
STACK DIMENSION	3.5 m	SERIAL NO.	
FUEL TYPE	Fuel Gas	K FACTOR	-
SYSTEM TYPE	Direct Extraction	RANGE	502 0-35PPM

CALIBRATION GAS DATA

GAS BRAND	AIR GAS	CYLINDER NO.	EBD123772
GAS PROTOCOL	EPA	MFT. DATE	25-Mar-20
GAS COMPONENT	SO2	EXPIRE DATE	20-Jun-22
CONCENTRATION	20.31	GAS ERROR (%)	+/- 0.8%

CALIBRATION DRIFT TEST RESULT

Date	Day	Time	ZERO		SPAN		Note	
			Standard (ppm)	Reading (ppm)	Drift (% of Range)	Standard (ppm)		Reading (ppm)
31 Oct 21	0	9:00	0.00	-3.15	Calibrated	20.31	14.98	Calibrated
1 Nov 21	1	9:00	0.00	-0.08	0.32	20.31	20.38	-0.28
2 Nov 21	2	9:00	0.00	-0.30	1.20	20.31	20.34	-0.12
3 Nov 21	3	9:00	0.00	-0.68	2.72	20.31	20.24	0.28
4 Nov 21	4	9:00	0.00	0.73	-2.52	20.31	20.34	-0.12
5 Nov 21	5	9:00	0.00	-0.34	1.36	20.31	20.48	-0.60
6 Nov 21	6	9:00	0.00	0.30	-1.20	20.31	20.65	-0.56
7 Nov 21	7	9:00	0.00	0.30	-1.20	20.31	20.65	-0.56

Calculation Formula : $\text{Difference Error} = \frac{\text{Cylinder gas reference value} - \text{Monitor value}}{\text{Range}} \times 100$

Note : Calibration drift for SO2 must not more than 2.5% of range (Refer to U.S. EPA 40 CFR Appendix B-PS2)

Report by:

Approved by:

Date: 06-11-21

Date: 08-11-21

ภาคผนวก ง-2.2

ข้อมูลการทำ RATA

Relative Accuracy Recording
Klong Luang Utilities

Location:

HRSG2

Date:

Nov 12, 21

Run Number:

1

Start Time:

9:45

End Time:

10:06

Time	O ₂ (%)		NO _x (ppm)		SO ₂ (ppm)		CO (ppm)	
	RM	CEMS	RM	CEMS	RM	CEMS	RM	CEMS
9:45 - 9:46	14.33	14.93	4.42	4.46	1.15	1.17	11.14	10.51
9:46 - 9:47	14.18	14.92	4.41	4.50	1.22	1.17	11.21	10.29
9:47 - 9:48	15.07	14.92	4.45	4.63	1.14	1.17	10.19	10.19
9:48 - 9:49	15.22	14.92	4.69	4.64	1.22	1.19	9.50	10.00
9:49 - 9:50	15.07	14.93	4.77	4.68	1.20	1.17	9.79	10.20
9:50 - 9:51	15.38	14.93	4.46	4.60	1.23	1.17	11.49	10.44
9:51 - 9:52	14.63	14.93	4.81	4.67	1.26	1.17	9.57	9.97
9:52 - 9:53	14.48	14.93	4.88	4.65	1.08	1.17	10.50	10.00
9:53 - 9:54	14.63	14.93	4.40	4.58	1.10	1.18	9.10	9.68
9:54 - 9:55	14.48	14.92	4.62	4.58	1.26	1.18	9.15	9.63
9:55 - 9:56	14.48	14.93	4.60	4.64	1.23	1.19	8.95	9.73
9:56 - 9:57	14.48	14.92	4.41	4.59	1.26	1.20	10.43	9.74
9:57 - 9:58	14.77	14.92	4.44	4.63	1.18	1.19	10.59	9.71
9:58 - 9:59	14.62	14.92	4.66	4.80	1.17	1.18	9.04	9.42
9:59 - 10:00	14.77	14.92	4.62	4.71	1.29	1.20	8.79	9.45
10:00 - 10:01	14.63	14.92	4.65	4.61	1.23	1.22	10.74	9.76
10:01 - 10:02	14.18	14.92	4.66	4.66	1.23	1.22	9.36	9.75
10:02 - 10:03	14.18	14.93	4.38	4.66	1.21	1.19	10.49	9.89
10:03 - 10:04	14.18	14.92	4.58	4.72	1.29	1.21	9.66	9.86
10:04 - 10:05	15.37	14.92	4.57	4.66	1.20	1.22	8.92	9.80
10:05 - 10:06	14.93	14.93	4.36	4.59	1.24	1.22	10.43	10.03
Average	14.67	14.92	4.56	4.63	1.21	1.19	9.95	9.91



PRG201094.Ssum-01_202115&R-VTA-HRSG2.sbs;26-1-21

Relative Accuracy Determination for CEMS Klong Luang Utilities, HRSG2

DATE

12 Nov 21

Run No.	Time		O ₂		NO _x ^{1/}		SO ₂ ^{2/}		CO ^{3/}	
	Start	End	RM	CEMS Diff(d)	RM	CEMS Diff(d)	RM	CEMS Diff(d)	RM	CEMS Diff(d)
1	9:45	10:06	14.67	14.92	-0.26	10.16	10.77	-0.61	2.69	2.77
2	10:06	10:27	14.85	14.92	-0.07	10.44	10.58	-0.13	2.80	2.88
3	10:27	10:48	14.69	14.93	-0.24	9.98	10.41	-0.43	2.88	2.97
4	10:48	11:09	14.67	14.92	-0.25	10.23	10.64	-0.41	2.88	3.02
5	11:09	11:30	14.76	14.91	-0.16	9.97	10.24	-0.28	3.02	3.06
6	11:30	11:51	14.69	14.91	-0.22	9.96	10.40	-0.44	2.95	3.07
7	11:51	12:12	14.89	14.91	-0.02	10.31	10.40	-0.08	3.11	3.10
8	12:12	12:33	14.80	14.92	-0.13	9.39	9.75	-0.36	3.02	3.15
9	12:33	12:54	14.81	14.91	-0.10	13.05	13.26	-0.21	3.08	3.16
10	12:54	13:15	14.73	14.89	-0.16	16.09	16.51	-0.42	3.07	3.16
11	13:15	13:36	14.53	14.80	-0.27	28.62	30.37	-1.75	2.96	3.06
12	13:36	13:57	14.50	14.55	-0.05	36.86	37.10	-0.24	3.37	3.43
Average			14.72	14.88	-0.16	14.59	15.04	-0.45	2.99	3.07
Confidence Coefficient					0.28			0.03		
Relative Accuracy				0.16		1.04		1.09		0.14
Performance Spec : RA				1%		10%		10%		5%

Remark: 1/ 10% of Emission standard (70 ppm @ 7%O2 for NOX)
2/ 10% of Emission standard (10 ppm @ 7%O2 for SO2)
3/ 5% of Emission standard (600 ppm @ 7%O2 for CO)

Relative Accuracy Recording
Klong Luang Utilities

Location: Run Number:

Date: Start Time: End Time:

Time	O ₂ (%)		NO _x (ppm)		SO ₂ (ppm)		CO (ppm)	
	RM	CEMS	RM	CEMS	RM	CEMS	RM	CEMS
10:06 - 10:07	15.07	14.93	4.36	4.59	1.24	1.22	10.43	10.03
10:07 - 10:08	14.93	14.92	4.72	4.67	1.21	1.22	9.80	9.90
10:08 - 10:09	14.63	14.93	4.68	4.68	1.21	1.22	11.19	10.27
10:09 - 10:10	14.62	14.92	4.44	4.68	1.19	1.22	10.90	10.00
10:10 - 10:11	15.37	14.92	4.48	4.61	1.17	1.24	10.27	9.78
10:11 - 10:12	15.21	14.92	4.79	4.61	1.29	1.22	10.19	9.70
10:12 - 10:13	15.37	14.92	4.85	4.70	1.19	1.20	8.76	9.42
10:13 - 10:14	14.62	14.92	4.68	4.59	1.20	1.22	9.47	9.67
10:14 - 10:15	15.37	14.92	4.71	4.62	1.18	1.24	10.37	9.79
10:15 - 10:16	14.18	14.93	4.62	4.49	1.21	1.24	9.49	9.99
10:16 - 10:17	15.37	14.93	4.60	4.60	1.14	1.23	11.10	10.28
10:17 - 10:18	14.77	14.93	4.59	4.54	1.15	1.24	9.93	10.34
10:18 - 10:19	15.22	14.92	4.55	4.46	1.26	1.25	11.16	10.24
10:19 - 10:20	14.47	14.92	4.42	4.46	1.21	1.27	10.84	10.13
10:20 - 10:21	15.07	14.92	4.26	4.53	1.25	1.26	10.99	10.18
10:21 - 10:22	14.62	14.92	4.27	4.40	1.17	1.25	9.60	10.43
10:22 - 10:23	14.62	14.92	4.22	4.45	1.15	1.25	10.42	10.22
10:23 - 10:24	14.48	14.92	4.51	4.38	1.28	1.25	9.15	10.17
10:24 - 10:25	14.18	14.93	4.57	4.44	1.25	1.26	10.31	10.31
10:25 - 10:26	15.38	14.93	4.77	4.54	1.36	1.27	9.66	10.17
10:26 - 10:27	14.33	14.93	4.50	4.46	1.28	1.27	10.70	9.91
Average	14.85	14.92	4.55	4.55	1.22	1.24	10.23	10.04

Relative Accuracy Recording
Klong Luang Utilities

Location: Run Number:

Date: Start Time: End Time:

Time	O ₂ (%)		NO _x (ppm)		SO ₂ (ppm)		CO (ppm)	
	RM	CEMS	RM	CEMS	RM	CEMS	RM	CEMS
10:27 - 10:28	15.22	14.92	4.35	4.54	1.36	1.27	10.42	9.74
10:28 - 10:29	14.32	14.92	4.69	4.69	1.35	1.26	9.33	9.42
10:29 - 10:30	14.47	14.92	4.75	4.70	1.32	1.25	9.64	9.27
10:30 - 10:31	14.32	14.92	4.89	4.71	1.17	1.25	9.33	9.42
10:31 - 10:32	14.63	14.92	4.92	4.68	1.32	1.26	8.94	9.83
10:32 - 10:33	14.94	14.93	4.21	4.39	1.29	1.28	10.21	10.74
10:33 - 10:34	14.18	14.94	4.41	4.33	1.24	1.28	10.52	10.85
10:34 - 10:35	14.18	14.93	4.09	4.35	1.27	1.29	10.37	10.69
10:35 - 10:36	15.37	14.93	4.43	4.30	1.37	1.30	10.07	10.60
10:36 - 10:37	14.33	14.92	4.47	4.38	1.33	1.30	9.85	10.26
10:37 - 10:38	14.33	14.93	4.36	4.31	1.29	1.28	11.31	10.29
10:38 - 10:39	14.48	14.93	4.41	4.41	1.26	1.27	9.51	10.23
10:39 - 10:40	14.48	14.92	4.61	4.48	1.22	1.28	10.74	10.23
10:40 - 10:41	15.08	14.93	4.11	4.32	1.31	1.30	9.51	10.22
10:41 - 10:42	14.63	14.93	4.17	4.43	1.32	1.29	9.79	10.19
10:42 - 10:43	15.08	14.93	4.75	4.56	1.34	1.26	10.97	10.07
10:43 - 10:44	14.48	14.93	4.46	4.55	1.22	1.26	10.62	10.02
10:44 - 10:45	15.23	14.93	4.21	4.48	1.27	1.29	9.31	9.80
10:45 - 10:46	15.37	14.93	4.57	4.44	1.38	1.30	10.73	9.93
10:46 - 10:47	15.07	14.92	4.57	4.48	1.26	1.29	9.29	9.99
10:47 - 10:48	14.32	14.92	4.37	4.46	1.18	1.28	10.10	10.10
Average	14.69	14.93	4.47	4.48	1.29	1.28	10.03	10.09

Relative Accuracy Recording
Klong Luang Utilities

Location: Run Number:

Date: Start Time: End Time:

Time	O ₂ (%)		NO _x (ppm)		SO ₂ (ppm)		CO (ppm)	
	RM	CEMS	RM	CEMS	RM	CEMS	RM	CEMS
10:48 - 10:49	14.92	14.92	4.85	4.61	1.27	1.28	10.33	9.65
10:49 - 10:50	14.18	14.92	4.68	4.63	1.27	1.29	8.60	9.14
10:50 - 10:51	14.93	14.92	4.67	4.67	1.40	1.30	9.74	9.45
10:51 - 10:52	15.37	14.93	4.47	4.56	1.30	1.30	10.17	9.98
10:52 - 10:53	14.33	14.93	4.50	4.46	1.32	1.30	10.53	10.03
10:53 - 10:54	14.62	14.92	4.30	4.58	1.34	1.31	9.72	9.63
10:54 - 10:55	14.33	14.92	4.55	4.64	1.30	1.30	9.59	9.40
10:55 - 10:56	14.17	14.92	4.82	4.59	1.33	1.28	9.96	9.40
10:56 - 10:57	14.63	14.92	4.67	4.58	1.30	1.28	9.97	9.68
10:57 - 10:58	14.77	14.92	4.43	4.56	1.22	1.30	10.44	9.76
10:58 - 10:59	14.17	14.92	4.51	4.51	1.35	1.31	9.87	9.77
10:59 - 11:00	15.37	14.92	4.53	4.57	1.20	1.31	10.26	9.68
11:00 - 11:01	15.22	14.92	4.53	4.58	1.28	1.29	8.76	9.63
11:01 - 11:02	14.92	14.92	4.52	4.61	1.20	1.29	10.29	9.71
11:02 - 11:03	14.47	14.92	4.55	4.51	1.39	1.29	9.99	9.51
11:03 - 11:04	14.92	14.92	4.58	4.54	1.35	1.31	9.71	9.52
11:04 - 11:05	14.92	14.92	4.51	4.56	1.22	1.31	9.43	9.82
11:05 - 11:06	14.92	14.92	4.90	4.66	1.26	1.30	8.98	9.35
11:06 - 11:07	14.47	14.92	4.67	4.62	1.27	1.30	8.78	9.64
11:07 - 11:08	14.32	14.92	4.71	4.48	1.25	1.31	9.90	9.81
11:08 - 11:09	14.17	14.92	4.42	4.56	1.34	1.33	10.29	9.71
Average	14.67	14.92	4.59	4.58	1.29	1.30	9.78	9.63

Relative Accuracy Recording
Klong Luang Utilities

Location: Run Number:

Date: Start Time: End Time:

Time	O ₂ (%)		NO _x (ppm)		SO ₂ (ppm)		CO (ppm)	
	RM	CEMS	RM	CEMS	RM	CEMS	RM	CEMS
11:09 - 11:10	15.07	14.91	4.68	4.55	1.30	1.32	10.12	9.64
11:10 - 11:11	14.62	14.92	4.60	4.51	1.24	1.31	10.88	9.89
11:11 - 11:12	14.32	14.92	4.44	4.40	1.41	1.30	10.56	10.25
11:12 - 11:13	14.33	14.92	4.39	4.22	1.32	1.32	11.21	10.29
11:13 - 11:14	14.32	14.92	4.26	4.18	1.27	1.33	9.87	10.39
11:14 - 11:15	15.22	14.92	4.33	4.21	1.40	1.33	9.58	10.41
11:15 - 11:16	14.33	14.92	4.31	4.35	1.31	1.30	11.29	10.36
11:16 - 11:17	14.92	14.92	4.46	4.46	1.28	1.31	11.07	10.44
11:17 - 11:18	14.76	14.92	4.68	4.45	1.34	1.33	10.42	9.83
11:18 - 11:19	14.16	14.91	4.35	4.35	1.35	1.33	10.32	9.92
11:19 - 11:20	14.91	14.91	4.41	4.50	1.38	1.31	9.77	9.58
11:20 - 11:21	15.36	14.91	4.67	4.63	1.39	1.31	9.65	9.65
11:21 - 11:22	14.17	14.91	4.41	4.59	1.30	1.34	10.00	9.71
11:22 - 11:23	14.91	14.91	4.29	4.42	1.31	1.35	10.53	10.13
11:23 - 11:24	15.36	14.91	4.18	4.45	1.42	1.32	9.12	9.91
11:24 - 11:25	15.06	14.91	4.57	4.48	1.31	1.30	9.05	10.05
11:25 - 11:26	15.21	14.91	4.36	4.40	1.42	1.31	9.57	9.97
11:26 - 11:27	14.46	14.91	4.27	4.36	1.24	1.33	9.04	9.82
11:27 - 11:28	15.20	14.91	4.56	4.34	1.30	1.34	9.58	9.68
11:28 - 11:29	14.61	14.91	4.14	4.36	1.41	1.32	9.25	9.73
11:29 - 11:30	14.61	14.91	4.23	4.50	1.32	1.30	10.73	9.84
Average	14.76	14.91	4.41	4.41	1.33	1.32	10.08	9.98

Relative Accuracy Recording
Klong Luang Utilities

Location: Run Number:

Date: Start Time: End Time:

Time	O ₂ (%)		NO _x (ppm)		SO ₂ (ppm)		CO (ppm)	
	RM	CEMS	RM	CEMS	RM	CEMS	RM	CEMS
11:30 - 11:31	15.20	14.91	4.67	4.45	1.30	1.31	9.76	9.76
11:31 - 11:32	14.61	14.91	4.22	4.44	1.37	1.33	10.67	9.70
11:32 - 11:33	15.06	14.91	4.22	4.49	1.25	1.32	9.56	9.76
11:33 - 11:34	14.31	14.91	4.48	4.43	1.29	1.31	10.41	10.21
11:34 - 11:35	14.75	14.91	4.35	4.35	1.41	1.32	9.17	9.86
11:35 - 11:36	14.90	14.90	4.40	4.49	1.31	1.34	9.18	10.09
11:36 - 11:37	14.46	14.90	4.74	4.56	1.30	1.34	9.30	9.79
11:37 - 11:38	14.61	14.91	4.52	4.48	1.25	1.33	10.13	10.13
11:38 - 11:39	14.47	14.91	4.65	4.47	1.29	1.33	11.03	10.03
11:39 - 11:40	14.17	14.92	4.39	4.67	1.21	1.30	9.36	10.17
11:40 - 11:41	14.62	14.91	4.60	4.64	1.39	1.31	10.63	9.85
11:41 - 11:42	15.22	14.92	4.50	4.55	1.31	1.34	9.17	10.07
11:42 - 11:43	15.37	14.92	4.55	4.34	1.36	1.34	11.10	10.19
11:43 - 11:44	14.76	14.92	4.59	4.50	1.22	1.31	10.75	9.96
11:44 - 11:45	14.76	14.91	4.18	4.45	1.42	1.32	10.03	9.73
11:45 - 11:46	14.31	14.91	4.38	4.56	1.31	1.34	8.86	9.63
11:46 - 11:47	14.76	14.91	4.20	4.47	1.36	1.36	9.77	9.68
11:47 - 11:48	14.91	14.91	4.41	4.50	1.33	1.33	9.67	9.57
11:48 - 11:49	14.16	14.91	4.62	4.44	1.42	1.31	10.83	9.93
11:49 - 11:50	14.61	14.91	4.25	4.42	1.24	1.29	9.64	9.73
11:50 - 11:51	14.46	14.91	4.61	4.43	1.39	1.32	9.85	10.26
Average	14.69	14.91	4.45	4.48	1.32	1.32	9.95	9.91

Relative Accuracy Recording
Klong Luang Utilities

Location: Run Number:

Date: Start Time: End Time:

Time	O ₂ (%)		NO _x (ppm)		SO ₂ (ppm)		CO (ppm)	
	RM	CEMS	RM	CEMS	RM	CEMS	RM	CEMS
11:51 - 11:52	14.47	14.91	4.42	4.46	1.34	1.34	9.08	9.87
11:52 - 11:53	15.36	14.91	4.66	4.52	1.34	1.32	9.86	9.86
11:53 - 11:54	14.46	14.91	4.86	4.63	1.22	1.31	9.44	9.63
11:54 - 11:55	14.76	14.91	4.87	4.73	1.37	1.30	10.18	9.42
11:55 - 11:56	15.35	14.90	4.83	4.69	1.30	1.33	9.66	9.03
11:56 - 11:57	15.20	14.91	4.54	4.54	1.34	1.35	8.69	9.24
11:57 - 11:58	15.21	14.90	4.70	4.70	1.44	1.33	8.34	9.07
11:58 - 11:59	14.31	14.91	4.29	4.56	1.34	1.31	9.58	9.78
11:59 - 12:00	14.45	14.91	4.23	4.50	1.29	1.32	8.52	9.36
12:00 - 12:01	15.19	14.90	4.50	4.59	1.26	1.34	8.69	8.87
12:01 - 12:02	14.45	14.89	4.77	4.68	1.44	1.35	7.75	8.42
12:02 - 12:03	15.21	14.90	4.89	4.66	1.42	1.32	9.98	9.07
12:03 - 12:04	15.22	14.91	4.53	4.62	1.37	1.33	10.37	9.69
12:04 - 12:05	14.18	14.92	4.27	4.50	1.40	1.35	9.86	10.17
12:05 - 12:06	14.78	14.93	4.45	4.32	1.27	1.36	10.32	10.87
12:06 - 12:07	14.92	14.93	4.29	4.12	1.39	1.36	11.33	10.49
12:07 - 12:08	14.92	14.92	3.86	4.11	1.32	1.35	10.11	10.64
12:08 - 12:09	14.77	14.92	4.01	4.26	1.41	1.33	10.54	10.23
12:09 - 12:10	14.92	14.92	4.32	4.32	1.38	1.35	10.32	10.43
12:10 - 12:11	15.22	14.92	4.32	4.32	1.31	1.36	10.45	10.05
12:11 - 12:12	15.37	14.92	4.07	4.20	1.29	1.36	10.91	10.39
Average	14.89	14.91	4.46	4.48	1.34	1.34	9.71	9.74

Relative Accuracy Recording
Klong Luang Utilities

Location: Run Number:

Date: Start Time: End Time:

Time	O ₂ (%)		NO _x (ppm)		SO ₂ (ppm)		CO (ppm)	
	RM	CEMS	RM	CEMS	RM	CEMS	RM	CEMS
12:12 - 12:13	15.37	14.92	4.25	4.38	1.21	1.32	9.12	10.02
12:13 - 12:14	14.77	14.92	4.32	4.32	1.33	1.33	9.42	10.46
12:14 - 12:15	14.92	14.92	4.13	4.31	1.41	1.35	9.82	10.44
12:15 - 12:16	15.37	14.92	4.00	4.26	1.44	1.36	10.51	10.95
12:16 - 12:17	14.33	14.93	4.32	4.15	1.40	1.36	10.92	10.92
12:17 - 12:18	14.33	14.93	3.98	4.19	1.30	1.34	11.09	11.32
12:18 - 12:19	14.47	14.92	4.15	4.03	1.31	1.36	11.22	11.11
12:19 - 12:20	15.07	14.92	4.04	4.04	1.27	1.37	11.78	10.71
12:20 - 12:21	14.32	14.92	4.13	4.13	1.34	1.37	9.86	10.60
12:21 - 12:22	15.37	14.92	4.21	4.17	1.27	1.35	10.70	10.39
12:22 - 12:23	15.07	14.92	3.97	4.18	1.37	1.36	10.49	10.82
12:23 - 12:24	14.33	14.92	4.10	4.27	1.24	1.35	10.02	10.54
12:24 - 12:25	14.78	14.93	3.95	4.20	1.37	1.36	11.95	11.28
12:25 - 12:26	14.48	14.93	4.43	4.22	1.42	1.36	11.43	11.10
12:26 - 12:27	15.08	14.93	3.85	4.10	1.37	1.35	10.60	11.65
12:27 - 12:28	14.18	14.93	4.35	4.15	1.35	1.36	10.63	11.19
12:28 - 12:29	14.92	14.93	4.09	4.14	1.36	1.37	12.00	11.21
12:29 - 12:30	14.63	14.92	4.15	4.24	1.28	1.38	11.63	10.57
12:30 - 12:31	15.37	14.93	4.44	4.23	1.26	1.37	11.66	10.69
12:31 - 12:32	14.77	14.93	3.93	4.18	1.27	1.35	10.99	10.78
12:32 - 12:33	14.77	14.92	3.90	4.15	1.27	1.35	9.98	10.85
Average	14.80	14.92	4.13	4.19	1.33	1.35	10.75	10.84

Relative Accuracy Recording
Klong Luang Utilities

Location: Run Number:

Date: Start Time: End Time:

Time	O ₂ (%)		NO _x (ppm)		SO ₂ (ppm)		CO (ppm)	
	RM	CEMS	RM	CEMS	RM	CEMS	RM	CEMS
12:33 - 12:34	15.23	14.92	4.26	4.18	1.40	1.38	10.35	10.90
12:34 - 12:35	15.08	14.93	4.37	4.20	1.36	1.38	10.47	11.14
12:35 - 12:36	15.08	14.93	4.16	4.12	1.26	1.37	11.73	11.50
12:36 - 12:37	15.23	14.93	4.29	4.08	1.45	1.34	11.08	10.97
12:37 - 12:38	14.49	14.94	4.35	4.23	1.48	1.37	10.49	10.92
12:38 - 12:39	14.65	14.93	4.61	4.44	1.45	1.36	9.69	10.20
12:39 - 12:40	15.41	14.95	4.23	4.41	1.39	1.36	11.37	10.94
12:40 - 12:41	14.66	14.96	4.39	4.63	1.31	1.34	10.93	11.15
12:41 - 12:42	14.19	14.96	4.71	4.91	1.24	1.34	12.58	11.64
12:42 - 12:43	14.16	14.94	5.60	5.38	1.33	1.37	11.84	11.61
12:43 - 12:44	14.90	14.91	6.06	6.13	1.40	1.38	9.97	10.95
12:44 - 12:45	14.45	14.90	6.73	6.60	1.33	1.37	10.80	10.80
12:45 - 12:46	15.34	14.90	7.01	6.74	1.32	1.36	11.67	10.91
12:46 - 12:47	14.89	14.89	6.79	6.72	1.26	1.34	10.56	10.77
12:47 - 12:48	15.03	14.89	6.92	6.72	1.27	1.37	11.02	10.80
12:48 - 12:49	15.04	14.88	7.23	7.02	1.33	1.37	9.92	10.02
12:49 - 12:50	15.04	14.89	7.20	6.92	1.33	1.37	10.75	10.34
12:50 - 12:51	14.74	14.89	6.52	6.86	1.27	1.35	11.68	10.71
12:51 - 12:52	14.28	14.89	6.67	7.02	1.32	1.35	11.74	10.67
12:52 - 12:53	14.13	14.88	6.88	7.32	1.39	1.36	9.65	9.75
12:53 - 12:54	15.03	14.88	7.09	7.31	1.45	1.37	10.25	9.86
Average	14.81	14.91	5.72	5.71	1.35	1.36	10.88	10.79

Relative Accuracy Recording
Klong Luang Utilities

Location: Run Number:

Date: Start Time: End Time:

Time	O ₂ (%)		NO _x (ppm)		SO ₂ (ppm)		CO (ppm)	
	RM	CEMS	RM	CEMS	RM	CEMS	RM	CEMS
12:54 - 12:55	14.74	14.88	7.42	7.13	1.26	1.35	10.16	10.37
12:55 - 12:56	14.89	14.89	6.64	7.06	1.29	1.34	11.98	11.30
12:56 - 12:57	14.89	14.89	6.97	7.11	1.27	1.35	10.06	11.17
12:57 - 12:58	14.14	14.89	7.34	7.06	1.45	1.38	10.82	11.27
12:58 - 12:59	14.89	14.89	7.24	7.17	1.41	1.39	11.95	11.07
12:59 - 13:00	15.04	14.89	7.51	7.15	1.27	1.38	12.02	11.34
13:00 - 13:01	14.59	14.89	7.45	7.10	1.38	1.35	11.64	10.78
13:01 - 13:02	15.04	14.89	7.09	7.24	1.32	1.36	11.50	10.95
13:02 - 13:03	15.04	14.89	6.83	7.12	1.33	1.37	10.63	11.19
13:03 - 13:04	15.34	14.89	7.46	7.24	1.35	1.36	11.77	11.10
13:04 - 13:05	15.04	14.89	6.82	7.17	1.35	1.35	12.25	11.56
13:05 - 13:06	14.44	14.89	7.21	7.14	1.45	1.34	10.91	11.24
13:06 - 13:07	14.74	14.89	7.30	7.15	1.33	1.35	11.46	11.23
13:07 - 13:08	14.59	14.89	7.11	7.18	1.44	1.38	11.61	11.16
13:08 - 13:09	14.30	14.89	7.29	7.29	1.47	1.39	10.45	11.12
13:09 - 13:10	14.74	14.89	7.02	7.17	1.33	1.37	12.15	11.68
13:10 - 13:11	14.14	14.89	7.29	7.01	1.39	1.35	12.71	11.77
13:11 - 13:12	14.74	14.89	7.03	6.96	1.37	1.37	11.86	11.52
13:12 - 13:13	14.29	14.88	6.62	6.97	1.29	1.38	10.27	11.16
13:13 - 13:14	15.18	14.88	7.22	7.15	1.43	1.38	10.30	10.62
13:14 - 13:15	14.59	14.88	7.12	7.41	1.40	1.36	9.77	10.86
Average	14.73	14.89	7.14	7.14	1.36	1.37	11.25	11.16

Relative Accuracy Recording
Klong Luang Utilities

Location: Run Number:

Date: Start Time: End Time:

Time	O ₂ (%)		NO _x (ppm)		SO ₂ (ppm)		CO (ppm)	
	RM	CEMS	RM	CEMS	RM	CEMS	RM	CEMS
13:15 - 13:16	15.19	14.89	7.54	7.25	1.35	1.35	11.02	11.48
13:16 - 13:17	15.32	14.89	7.12	7.05	1.31	1.35	10.71	11.90
13:17 - 13:18	14.72	14.88	7.32	7.25	1.46	1.35	11.46	10.71
13:18 - 13:19	14.27	14.86	7.28	7.59	1.25	1.32	9.47	10.18
13:19 - 13:20	14.11	14.86	7.56	7.87	1.26	1.29	10.06	10.27
13:20 - 13:21	14.86	14.85	7.60	7.92	1.33	1.29	10.43	10.22
13:21 - 13:22	14.70	14.86	7.95	8.45	1.41	1.37	13.22	14.69
13:22 - 13:23	14.70	14.85	8.78	8.96	1.33	1.41	16.90	16.57
13:23 - 13:24	14.97	14.85	8.98	9.25	1.46	1.40	16.34	17.39
13:24 - 13:25	14.50	14.82	10.72	10.72	1.39	1.37	18.29	17.42
13:25 - 13:26	14.04	14.79	11.39	12.12	1.38	1.37	15.35	17.06
13:26 - 13:27	14.45	14.78	13.54	13.54	1.33	1.37	17.45	16.62
13:27 - 13:28	14.58	14.74	14.81	15.43	1.29	1.39	14.71	15.48
13:28 - 13:29	14.26	14.73	16.85	17.37	1.43	1.35	15.51	15.51
13:29 - 13:30	14.11	14.70	19.88	19.49	1.43	1.32	12.78	13.74
13:30 - 13:31	14.08	14.70	20.41	21.04	1.36	1.31	14.17	14.03
13:31 - 13:32	14.53	14.67	23.29	22.83	1.23	1.30	12.05	11.81
13:32 - 13:33	14.38	14.68	22.25	23.18	1.38	1.32	12.04	12.29
13:33 - 13:34	14.10	14.82	21.03	21.03	1.38	1.36	15.14	15.94
13:34 - 13:35	14.30	14.85	15.42	15.73	1.40	1.36	13.08	12.46
13:35 - 13:36	15.01	14.74	15.68	15.84	1.34	1.28	11.75	11.09
Average	14.53	14.80	13.11	13.33	1.36	1.34	13.43	13.66

Relative Accuracy Recording

Klong Luang Utilities

Location:

HRSG2

Date:

Nov 12, 21

Run Number:

12

Start Time:

13:36

End Time:

13:57

Time	O ₂ (%)		NO _x (ppm)		SO ₂ (ppm)		CO (ppm)	
	RM	CEMS	RM	CEMS	RM	CEMS	RM	CEMS
13:36 - 13:37	14.24	14.57	15.86	15.70	1.47	1.54	27.42	27.15
13:37 - 13:38	14.41	14.53	16.39	16.23	1.82	1.98	37.00	38.54
13:38 - 13:39	14.71	14.55	15.85	15.85	2.27	2.42	54.80	59.56
13:39 - 13:40	14.86	14.56	15.63	14.89	2.14	2.25	46.30	49.26
13:40 - 13:41	14.28	14.57	14.92	15.23	2.18	2.11	45.35	46.75
13:41 - 13:42	14.42	14.57	15.84	15.68	1.69	1.79	31.58	31.90
13:42 - 13:43	14.42	14.57	16.97	16.16	1.50	1.49	18.41	20.01
13:43 - 13:44	14.71	14.56	17.81	16.96	1.50	1.44	19.73	18.62
13:44 - 13:45	14.41	14.56	16.42	17.29	1.35	1.44	19.22	19.03
13:45 - 13:46	14.70	14.55	17.72	17.90	1.34	1.37	15.27	16.60
13:46 - 13:47	14.56	14.55	17.24	17.78	1.40	1.37	16.09	16.58
13:47 - 13:48	14.99	14.56	18.21	17.68	1.51	1.40	17.16	16.82
13:48 - 13:49	14.55	14.55	17.83	17.65	1.35	1.42	18.15	17.12
13:49 - 13:50	14.25	14.55	18.48	17.77	1.42	1.41	15.76	16.24
13:50 - 13:51	13.81	14.54	16.70	17.77	1.31	1.35	12.46	13.54
13:51 - 13:52	14.83	14.54	17.37	17.91	1.33	1.34	14.86	13.89
13:52 - 13:53	14.11	14.54	18.79	17.89	1.46	1.36	14.64	13.95
13:53 - 13:54	14.84	14.55	17.25	17.78	1.27	1.36	15.09	14.10
13:54 - 13:55	14.10	14.55	16.56	17.25	1.41	1.37	14.48	14.93
13:55 - 13:56	14.68	14.53	18.27	17.40	1.42	1.34	14.31	14.31
13:56 - 13:57	14.68	14.54	16.20	17.06	1.43	1.34	13.98	14.27
Average	14.50	14.55	16.97	16.94	1.55	1.57	22.96	23.48

ภาคผนวก จ

ผลการตรวจวัดฝุ่นละออง

Analysis / Test Report

Client Name: Klong Luang (LHSS)
 Address: E/E M. S. T. Mong Nam, A. (Klong Luang)
 Pathumthani
 Sampling Location: HRSG 1
 Received Date: Nov 13, 2021
 Report No.: HK20115063
 Ref. No.: U20115063
 Sampling Date: Nov 11, 2021
 Sampling Time: 11:10 - 12:04
 Analytical Date: Nov 15-22, 2021

Parameter	Unit	Analytical Method	Result	Std. ¹
Stack Diameter	m		3.63	-
Stack Temperature	Deg C		108.00	-
Duct Temperature	Deg C		95.50	-
Barometric Pressure	mmHg		759.00	-
Gas velocity	m/s	US EPA Method 2	14.03	-
Volumetric Flow Rate ²	N cum/Hr	US EPA Method 2	366.229	-
Moisture content	%	US EPA Method 2	534.403	-
Oxygen content	%	US EPA Method 4	11.02	-
Combustion		US EPA Method 3A	15.20	-
Particulate Matter	mg/N cum	US EPA Method 5	0.694	-
	mg/N cum @ 760 mmHg	US EPA Method 5	1.667	30

Remark: 1. Emission Standard from EN Approval

2. Reference conditions are 28 degree Celsius at 760 mmHg, dry basis, excess air of 30%, or excess O₂ of 7.14%

Sampling By:

Analysed By:

Approved By:

Analysis / Test Report

Client Name: Klong Luang Utilities
 Address: 1/1 M. 3, T. Mong Mung, A. Nongkhang, Pathumthani
 Report No.: RN20115063
 Ref. No.: 1120115063
 Sampling Date: Nov 11, 2021
 Sampling Time: 11:30 - 12:06
 Analytical Date: Nov 15-22, 2021
 Sampling Location: HRS-1
 Received Date: Nov 15, 2021

Parameter	Unit	Analytical Method	Result	Std ^{1/2}
Stack Diameter	m	-	3.67	-
Stack Temperature	Deg C	-	308.00	-
DGM Temperature	Deg C	-	35.50	-
Barometric Pressure	mmHg	-	760.22	-
Gas velocity	m/s	US EPA Method 2	13.04	-
Volumetric Flow Rate ^{2/3}	ft ³ /min	US EPA Method 2	369.468	-
Moisture content	%	US EPA Method 2	330.694	-
Oxygen content	%	US EPA Method 4	10.89	-
Concentration	%	US EPA Method 3A	15.20	-
Particulate Matter	mg/H cum	US EPA Method 5	0.667	-
	mg/H cum @ 7%O ₂	US EPA Method 5	1.427	20

Remark: 1 Emission Standard from EA Approval
 2/ Reference conditions are 25 degree Celsius at 1 atm or 760 mmHg dry basis, excess air of 50% or excess O₂ of 7 %

Sampling By:

Analyzed By:

2-219-W-5126

2-219-W-5028

Approved By:

2-219-W-5126

Analysis / Test Report

Client Name: Klong Luang Utilities
 Address: 1/1 M. 3, T. Mong Mung, A. Nongkhang, Pathumthani
 Report No.: RN20115064
 Ref. No.: 1120115064
 Sampling Date: Nov 11, 2021
 Sampling Time: 13:00 - 13:36
 Analytical Date: Nov 15-22, 2021
 Sampling Location: HRS-1
 Received Date: Nov 15, 2021

Parameter	Unit	Analytical Method	Result	Std ^{1/2}
Stack Diameter	m	-	3.67	-
Stack Temperature	Deg C	-	308.00	-
DGM Temperature	Deg C	-	35.50	-
Barometric Pressure	mmHg	-	761.04	-
Gas velocity	m/s	US EPA Method 2	15.98	-
Volumetric Flow Rate ^{2/3}	ft ³ /min	US EPA Method 2	370.814	-
Moisture content	%	US EPA Method 2	332.461	-
Oxygen content	%	US EPA Method 4	9.03	-
Concentration	%	US EPA Method 3A	15.20	-
Particulate Matter	mg/H cum	US EPA Method 5	1.383	-
	mg/H cum @ 7%O ₂	US EPA Method 5	3.128	20

Remark: 1 Emission Standard from EA Approval
 2/ Reference conditions are 25 degree Celsius at 1 atm or 760 mmHg dry basis, excess air of 50% or excess O₂ of 7 %

Sampling By:

Analyzed By:

2-219-W-5028

Approved By:

2-219-W-5126

Analysis / Test Report

Client Name: Klong Luang Utilities
 Address: U/1 M. 3, T. Klong Muang, A. Klong Luang, Pathumthani
 Report No.: IN20115065
 Ref. No.: LN20115065
 Sampling Date: Nov 11, 2021
 Sampling Time: 13:00 - 13:36
 Analytical Date: Nov 15-22, 2021
 Sampling Location: HSG-1
 Received Date: Nov 15, 2021

Parameter	Unit	Analytical Method	Result	Std ^M
Stack Diameter	m	-	3.67	-
Stack Temperature	Deg C	-	103.09	-
DGM Temperature	Deg C	-	35.50	-
Barometric Pressure	mmHg	-	760.23	-
Gas velocity	m/s	US EPA Method 2	13.91	-
Volumetric Flow Rate ^M	m ³ /min	US EPA Method 2	372.196	-
Moisture content	Cu. m/hr (actual)	US EPA Method 3	939.726	-
Oxygen content	%	US EPA Method 4	10.12	-
Concentration	%	US EPA Method 3A	15.20	-
Particulate Matter	mg/N cum	US EPA Method 5	1.262	-
	mg/N cum @ 7%O ₂	US EPA Method 5	3.077	20

Remark: 1 Emission Standard from BIA Approval.

2/ Reference conditions are 25 degree Celsius at 1 atm or 760 mmHg. Dry basis excepts air of 50% or excess CO of 1 %.

Sampling By:

Analysed By:

Approved By:

15-219-8-0420

15-219-8-0129

Analysis / Test Report

Client Name: Klong Luang Utilities
 Address: U/1 M. 3, T. Klong Muang, A. Klong Luang, Pathumthani
 Report No.: IN20115066
 Ref. No.: LN20115066
 Sampling Date: Nov 11, 2021
 Sampling Time: 13:45 - 14:21
 Analytical Date: Nov 15-22, 2021
 Sampling Location: HSG-1
 Received Date: Nov 15, 2021

Parameter	Unit	Analytical Method	Result	Std ^M
Stack Diameter	m	-	3.67	-
Stack Temperature	Deg C	-	120.05	-
DGM Temperature	Deg C	-	35.50	-
Barometric Pressure	mmHg	-	750.00	-
Gas velocity	m/s	US EPA Method 2	16.05	-
Volumetric Flow Rate ^M	m ³ /min	US EPA Method 2	454.045	-
Moisture content	Cu. m/hr (actual)	US EPA Method 3	912.700	-
Oxygen content	%	US EPA Method 4	9.51	-
Concentration	%	US EPA Method 3A	14.50	-
Particulate Matter	mg/N cum	US EPA Method 5	1.186	-
	mg/N cum @ 7%O ₂	US EPA Method 5	2.496	20

Remark: 1 Emission Standard from BIA Approval.

2/ Reference conditions are 25 degree Celsius at 1 atm or 760 mmHg. Dry basis excepts air of 50% or excess CO of 1 %.

Sampling By:

Analysed By:

Approved By:

15-219-8-0420

15-219-8-0129

Analysis / Test Report

Client Name: Kongsilang Utilities

Address: 3/1 M. 3, 7, Mong Nung A, Kongsilang, Pathumthani

Sampling Location: HRS5-1

Received Date: Nov 15, 2021

Report No.: R020115066

Ref. No.: U120115066

Sampling Date: Nov 11, 2021

Sampling Time: 13:05 - 14:21

Analytical Date: Nov 15-22, 2021

Parameter	Unit	Analytical Method	Result	Std ¹⁾
Stick diameter	mm	-	3.67	-
Stick Temperature	Deg. C	-	120.00	-
DBM Temperature	Deg. C	-	35.30	-
Barometric Pressure	mmHg	-	751.89	-
Gas velocity	m/s	US EPA Method 2	16.06	-
Volumetric Flow Rate ²⁾	Nm ³ /hr	US EPA Method 2	44.514	-
Moisture content	Cu. m/hr (actual)	US EPA Method 3	511.637	-
Oxygen content	%	US EPA Method 4	9.50	-
Concentration	%	US EPA Method 3A	10.90	-
Particulate Matter	mg/Nm ³	US EPA Method 5	1.132	-
	mg/Nm ³ @ 7%O ₂	US EPA Method 5	2.438	25

Remark: 1) Emission Standard from EPA Approval
2) Reference conditions are 25 degree Celsius at 1 atm or 760 mmHg, dry basis, actual air of 50 microns O₂ of 7 %

Sampling By: 

Analyzed By: 



Approved By: 

ภาคผนวก จ-2

ข้อมูลของ HRS G2

Analysis / Test Report

Client Name: Klong Luang Utilities
 Address: 1/1 M. 3, T. Mong Nung, A. Klongluang, Pathumthani
 Report No.: R420115008
 Ref. No.: LN20115008
 Sampling Date: Nov 12, 2021
 Sampling Time: 11:00 - 11:36
 Analytical Date: Nov 15-22, 2021

Parameter	Unit	Analytical Method	Result	Std ^{1/2}
Stack Diameter	m	-	3.67	-
Stack Temperature	Deg C	-	109.00	-
DGM Temperature	Deg C	-	32.50	-
Barometric Pressure	mmHg	-	760.22	-
Gas velocity	m/s	US EPA Method 2	13.37	-
Volumetric Flow Rate ^{2/}	ft ³ /min	US EPA Method 2	356.437	-
Moisture content	%	US EPA Method 2	509.084	-
Oxygen content	%	US EPA Method 4	10.20	-
Concentration	%	US EPA Method 3A	15.00	-
Particulate Matter	mg/N cu.m	US EPA Method 5	0.101	-
	mg/N cu.m @ 7%O ₂	US EPA Method 5	1.003	30

Remarks: 1. Emission Standard from EA Approval
 2/ Reference conditions are 25 degree Celsius at 1 atm or 760 mmHg, dry basis, excess air of 50% or excess O₂ of 7%.

Sampling By:

Analyzed By:

Approved By:

7-213-9-9424

7-213-9-5124

Analysis / Test Report

Client Name: Klong Luang Utilities
 Address: 1/1 M. 3, T. Mong Nung, A. Klongluang, Pathumthani
 Report No.: R420115009
 Ref. No.: LN20115009
 Sampling Date: Nov 12, 2021
 Sampling Time: 11:00 - 11:36
 Analytical Date: Nov 15-22, 2021

Parameter	Unit	Analytical Method	Result	Std ^{1/2}
Stack Diameter	m	-	3.67	-
Stack Temperature	Deg C	-	109.00	-
DGM Temperature	Deg C	-	32.50	-
Barometric Pressure	mmHg	-	760.22	-
Gas velocity	m/s	US EPA Method 2	13.37	-
Volumetric Flow Rate ^{2/}	ft ³ /min	US EPA Method 2	356.437	-
Moisture content	%	US EPA Method 2	509.084	-
Oxygen content	%	US EPA Method 4	10.20	-
Concentration	%	US EPA Method 3A	15.00	-
Particulate Matter	mg/N cu.m	US EPA Method 5	0.700	-
	mg/N cu.m @ 7%O ₂	US EPA Method 5	1.659	30

Remarks: 1. Emission Standard from EA Approval
 2/ Reference conditions are 25 degree Celsius at 1 atm or 760 mmHg, dry basis, excess air of 50% or excess O₂ of 7%.

Sampling By:

Analyzed By:

Approved By:

7-213-9-9424

7-213-9-5124

Analysis / Test Report

Client Name: Klong Luang Utilities
 Address: 1/1 M. 3, T. Klong Muang, A. Klong Luang, Pathumthani
 Report No.: BK20115070
 Ref. No.: LK20115070
 Sampling Date: Nov 12, 2021
 Sampling Times: 11:45 - 12:21
 Analytical Date: Nov 15-22, 2021
 Sampling Locations: HRS-2
 Received Date: Nov 15, 2021

Parameter	Unit	Analytical Method	Result	Std ^{1/2}
Stack Diameter	m	-	3.67	-
Stack Temperature	Deg C	-	108.00	-
DMA Temperature	Deg C	-	33.50	-
Barometric Pressure	mmHg	-	760.22	-
Gas velocity	m/s	US EPA Method 2	13.35	-
Volumetric Flow Rate ^{1/2}	m ³ /cu m/hr	US EPA Method 2	356.928	-
Moisture content	Cu m/hr (actual)	US EPA Method 2	328.464	-
Oxygen content	%	US EPA Method 4	10.15	-
Concentration	%	US EPA Method 3A	14.90	-
Particulate Matter	mg/N cum	US EPA Method 5	0.286	-
	mg/N cum @ 7%O ₂	US EPA Method 5	1.357	20

Remark: 1 Envision Standard from EPA Agency
 2/ Reference conditions are 25 degree Celsius at 1 atm or 760 mmHg dry basis, except air of 50% or greater O₂ of 7 %

Sampling By: [Redacted]

Analyzed By: [Redacted]

Approved By: [Redacted]

3-219-9-0424

3-219-9-0124

Analysis / Test Report

Client Name: Klong Luang Utilities
 Address: 1/1 M. 3, T. Klong Muang, A. Klong Luang, Pathumthani
 Report No.: BK20115071
 Ref. No.: LK20115071
 Sampling Date: Nov 12, 2021
 Sampling Times: 11:45 - 12:21
 Analytical Date: Nov 15-22, 2021
 Sampling Locations: HRS-2
 Received Date: Nov 15, 2021

Parameter	Unit	Analytical Method	Result	Std ^{1/2}
Stack Diameter	m	-	3.67	-
Stack Temperature	Deg C	-	108.00	-
DMA Temperature	Deg C	-	33.50	-
Barometric Pressure	mmHg	-	760.22	-
Gas velocity	m/s	US EPA Method 2	13.35	-
Volumetric Flow Rate ^{1/2}	m ³ /cu m/hr	US EPA Method 2	356.908	-
Moisture content	Cu m/hr (actual)	US EPA Method 2	328.418	-
Oxygen content	%	US EPA Method 4	10.20	-
Concentration	%	US EPA Method 3A	15.00	-
Particulate Matter	mg/N cum	US EPA Method 5	0.569	-
	mg/N cum @ 7%O ₂	US EPA Method 5	1.341	20

Remark: 1 Envision Standard from EPA Agency
 2/ Reference conditions are 25 degree Celsius at 1 atm or 760 mmHg dry basis, except air of 50% or greater O₂ of 7 %

Sampling By: [Redacted]

Analyzed By: [Redacted]

Approved By: [Redacted]

3-219-9-0424

3-219-9-0124

Analysis / Test Report

Client Name: Klong Luang Utilities
 Address: 1/1 M. 3, T. Klong Luang, A. Klong Luang, Pathumthani
 Report No.: PK20115072
 Ref. No.: LK20115072
 Sampling Date: Nov 12, 2021
 Sampling Time: 13:00 - 13:36
 Analytical Date: Nov 15-22, 2021
 Sampling Location: HRS2-2
 Received Date: Nov 15, 2021

Parameter	Unit	Analytical Method	Result	Std ^{1/2}
Stack Diameter	m	-	3.67	-
Stack Temperature	Deg C	-	108.00	-
DGA Temperature	Deg C	-	33.50	-
Barometric Pressure	mmHg	-	749.22	-
Gas velocity	m/s	US EPA Method 2	13.35	-
Volumetric Flow Rate ²	m ³ /min	US EPA Method 2	357.156	-
Moisture content	%	US EPA Method 2	503.382	-
Oxygen content	%	US EPA Method 4	10.13	-
Concentration	%	US EPA Method 3A	14.90	-
Particulate Matter	mg/N cum	US EPA Method 5	0.606	-
	mg/N cum @ 7%O ₂	US EPA Method 5	1.408	20

Remark: 1. Emission Standard from EPA Agency

2. Reference conditions are 25 degree Celsius at 1 atm or 748 mmHg, dry basis, excess air of 50% or excess O₂ of 7 %

Sampling By:

Analyzed By:

Approved By:

7-219-8-0121

7-219-8-0121

Analysis / Test Report

Client Name: Klong Luang Utilities
 Address: 1/1 M. 3, T. Klong Luang, A. Klong Luang, Pathumthani
 Report No.: PK20115073
 Ref. No.: LK20115073
 Sampling Date: Nov 12, 2021
 Sampling Time: 13:00 - 13:36
 Analytical Date: Nov 15-22, 2021
 Sampling Location: HRS2-2
 Received Date: Nov 15, 2021

Parameter	Unit	Analytical Method	Result	Std ^{1/2}
Stack Diameter	m	-	3.67	-
Stack Temperature	Deg C	-	108.00	-
DGA Temperature	Deg C	-	33.50	-
Barometric Pressure	mmHg	-	750.22	-
Gas velocity	m/s	US EPA Method 2	13.35	-
Volumetric Flow Rate ²	m ³ /min	US EPA Method 2	357.158	-
Moisture content	%	US EPA Method 2	503.381	-
Oxygen content	%	US EPA Method 4	10.13	-
Concentration	%	US EPA Method 3A	14.90	-
Particulate Matter	mg/N cum	US EPA Method 5	0.600	-
	mg/N cum @ 7%O ₂	US EPA Method 5	1.390	20

Remark: 1. Emission Standard from EPA Agency

2. Reference conditions are 25 degree Celsius at 1 atm or 760 mmHg, dry basis, excess air of 50% or excess O₂ of 7 %

Sampling By:

Analyzed By:

Approved By:

7-219-8-0121

7-219-8-0121

ภาคผนวก 2ค

เอกสารแสดงลักษณะและหลักการทำงานของ DLE
(Dry Low Emission)

SPD	SYSTEM PACKAGE DESCRIPTION	007
	DLE Gas Fuel System Description	

TABLE OF CONTENTS

OVERVIEW	2
Emissions Data	3
MAIN TURBINE PACKAGE EQUIPMENT	3
Staging	3
Incoming Supply Pressure Transmitter	3
Pressure Transmitters	3
Vents	3
Shut Off Valves	3
Temperature Sensors	4
Branch Line Pressure Transmitters	4
Fuel Metering Valves	4
Manifolds	4
Acoustic Dampers	4
Staging Valves	5
Pie-zo's	5
Combustor	7
OFF-BASE SUPPORT EQUIPMENT	8
External Block and Bleed Valves	8
Gas Analysis	8
Gas Analysis Skid	8
References	8

OVERVIEW

The purpose of the LM6000 DLE (Dry Low Emissions) fuel system is to reduce atmospheric emissions of the gas turbine engine. It does this by providing a combustion system design that is highly efficient at burning the air and fuel mixture. Traditional methods of reducing NOx emissions from combustion turbines such as water and steam injection are limited in some geographical areas, making DLE an attractive option for achieving increasingly stringent emissions requirements.

The DLE combustion system consists of three separate manifolds that supply fuel to the engine in successive stages. Each individual branch line to each manifold has its own metering valve. Operation of the DLE system is fully automatic as load is increased on the turbine. The controlling parameters for fuel delivery include combustion temperature and generator load.

The DLE system includes off-base support equipment such as shut-off valves, chromatograph for Wobbe index Meter, and package mounted equipment such as metering valves, manifolds and staging valves.



Figure 3: DLE Fuel System Overview

Emissions Basics

- NOx Emissions**
 Nitrogen Oxides (NOx) emissions include NO and NO₂. From gas turbines NOx is predominantly NO. NOx emissions are due to thermal NOx from combustion and fuel bound nitrogen (fuel).
- CO Emissions**
 Carbon Monoxide (CO) emissions are a measure of combustion completion. A higher value of CO indicates more incomplete combustion. CO is typically low due to the high combustion temperatures and the thermal efficiency of the unit.

MAIN TURBINE PACKAGE EQUIPMENT

The following is a description of the major components in the DLE gas fuel combustion system. The components can be located on the DLE Gas Fuel System (AID X-504285).

Strainer

Upon entering the main turbine package fuel gas inlet connection at the fast component is a fuel gas strainer. The "Y" type strainer is designed to remove foreign particles from the gas but before it enters the downstream shut-off or metering valves.

Incoming Supply Pressure Transmitter

Following the Y strainer is a branch that supplies the fuel gas inlet supply pressure transmitter.

Pressure Transmitters

Another branch supplies fuel gas pressure to two pressure transmitters and a local gauge. One transmitter is set at 600 psig decreasing, and the other is set at 720 psig increasing.

Vents

Two branch lines are provided to aid in de-pressurizing the main line when necessary. The lines supply a set of 3-way vent valves.

Shut Off Valves

Gas flow is then routed through two shut-off valves. The normally closed valves are operated by a 24 VDC pilot solenoid. Their purpose is to close during a shutdown (either normal or emergency) and prevent fuel flow to the turbine.

Temperature Sensors

A branch line provides fuel gas to a set of dual element RTD temperature sensors.

Branch Line Pressure Transmitters

As the incoming fuel gas branches into five individual lines one to each manifold there are individual pressure transmitters (and a set of redundant transmitters) that monitor the pressure in each branch.

Fuel Metering Valves

There are five fuel metering valves, one for each branch to each of the five manifolds. Each valve is designed to control the amount of fuel gas delivered to its respective manifold.

Manifolds

Gas fuel is metered to the on-engine fuel manifolds. The gas manifolds, one for each combustor, supply high pressure fuel to the pre-mixers via 90 flexible fuel hoses. The primary fuel supply to the pre-mixers uses 75 fuel hoses. The other 15 fuel hoses are used for the Enhanced Lean Blow-Out (ELBO) circuit, integral with pre-mixers.

Acoustic Baffles

The acoustic baffles (sometimes referred to as elk horns) are installed on the Combustor Inlet Frame pre-mixer ports. They are designed to attenuate or interfere with known negative combustor frequencies. Because of their individual designed structure, they are not interchangeable and should not be relocated or reconfigured if an acoustic problem is encountered.

CAUTION	
BECAUSE THE BAFFLE PIPES ARE HOLLOW THEY ARE EASILY DAMAGED. DO NOT USE THE BAFFLE LADDERS DURING MAINTENANCE. THIS WARNING ALSO APPLIES TO STAGING VALVE.	

Staging Valves



One of the key controlling parameters in a DLE gas turbine is combustor flame temperature. Flame temperature control is required to limit NOx emissions and control Hot Section component life. To maintain flame temperature control in a narrow temperature range during all gas turbine operating conditions, it is necessary to "stage" the combustor flame sections of the combustor on and off. The 13 Fuel Staging Valves control fuel distribution to the combustor rings as scheduled by the electronic control unit. Five staging valves control the A or Outer Ring, five staging valves control the C or Inner Ring, and two staging valves control the combustor flow to the B or Hot Ring. The ELBO has one staging valve. The B2 has no staging valve. The B ring dome has fuel available to it at all operating conditions. The combustor modes go from B mode at start up to ABC at full power. During B mode, no staging valves are open and fuel is only burning in the B ring pre-burner cups. During ABC mode, all staging valves are open and supplying fuel to each pre-mixer cup. The staging valves are mounted on brackets attached to the gas manifolds.



Figure 2: DLE Staging Valves


Pre-Mixers

Prior to combustion, the air and fuel mixture is mixed through a multi-nozzle assembly that provides efficient and uniform pre-mixing. This pre-mixer is a single piece, field replaceable assembly that provides a swirling effect to ensure maximum mixing of fuel and air. The design also has the added benefit of providing high velocity that helps prevent flashback. There are a total of 75 oil/gas pre-mixers packaged in 30 removable modules. Half of the modules have two pre-mixers and the other half have three pre-mixers.



Combustor


The tri-annular combustor is designed to deliver low emissions from start to full power. The combustor heat shields are made of single crystal Ni alloy and are impregnated with cooled for low emissions at reduced power.



TRI-ANNULAR COMBUSTOR HEAT SHIELDS



PRE-MIXER ASSEMBLY
INSTALLED IN COMBUSTOR



OFF-BASE SUPPORT EQUIPMENT

The off-base support equipment, consists of an external block and bleed arrangement, and a gas analysis skid.

External Block and Bleed Valves

The external block and bleed valve arrangement is designed to provide a means for isolating and de-pressurizing the incoming gas supply line. Operation of these valves is to be controlled by GE logic.

Gas Analysis

The LM5000 DLE gas turbine requires accurate metering of the total mass flow rate of gas fuel. As part of the requirements to determine fuel metering valve demand position, the fuel system must include provisions for providing signals to the electronic control unit reflecting the following gas properties: specific gravity, ratio of specific heats, lower heating value, and compressibility. Rapid gas properties fluctuations will require more frequent updates. Improper properties can result in combustor flameout, oscillations, or reduced hot section life.

For proper DLE operation, the gas lower heating value (LHV) and specific gravity (SG) inputs to the fuel control must be within 1.0 percent of the actual values. If the properties of the particular site gas supply could change by more than this amount, gas analysis equipment must be supplied to ensure the fuel control is supplied with data of sufficient accuracy for proper operation.

The minimum temperature of the gas fuel applied to the gas turbine shall be 50°F greater than the saturated vapor temperature of the gas supply pressure. The temperature of the gas fuel should not exceed 300°F at the gas manifold inlet. The use of unapproved fuels can cause severe damage to the engine.

When selecting and installing the gas analysis equipment, the total system response time should be considered. The total response time is defined as the time it takes for the gas sample to travel from the main supply line to the gas analysis equipment plus the time for the gas LHV and SG to be determined for input to the fuel control. To minimize the total system response time, it is necessary to minimize the mass of gas between the sampling point and the measurement device. The most important element in the design of the sampling pipe is location of the pressure regulator, which should be located as close as possible to the main gas supply line.

Gas Analysis Skid

The gas analysis skid is a complete, stand-alone skid that includes a gas fuel sampling system, an analyzer, a chromatograph, helium bottles and air enclosure. Alternatively, a Watson Indrex Meter may be used for gas analysis.

A Gas Chromatograph (or Noble Gas Meter) is used to analyze the gas sample and determine the gas composition. The analyzer will check for the presence of both hydrocarbons and non-hydrocarbons. Once gas composition is determined, the hydrocarbon and moisture dew point can then be calculated. If any parameters are exceeded, an alarm will be produced to make the operator aware of the discrepancy.

The gas fuel moisture analyzer (Hygrometer) operates on two separate electrical supplies of 120 VAC and 24 VDC. Its purpose is to detect moisture in the gas fuel supply.

References



- X-504245 – F/G/O, OLE Gas Fuel System
- SPD-007 – Fuel System Operation
- SPM-007 – Fuel System Maintenance
- GEK 132743 – LM6000-4F DLE Engine O&M Manual

ภาคผนวก 2ง

แบบปล่อยระบายมลพิษทางอากาศของ HRSG

VENDOR DOC. NO. KLU/G3401
TOTAL 2 SHEETS

SERVICE : HEAT RECOVERY STEAM GENERATOR
DOCUMENT TITLE : HRSG STACK GENERAL LAYOUT



KLONGHUANG UTILITIES PROJECT	
Klonghuang Utilities Co., Ltd	
 NO. 123456789	 Klonghuang Utilities Co., Ltd
TTCL JOB NO. <u>12345</u>	ACCOUNT _____
P/O No. : ENYXAL-14A005CM1	
Item No. : 11/12/14A10 AG010	
Project Doc. No. : V-12182-11/12/14A10 AG010-20-501	
Rev. 1	



3	01-Jun-17	Final	SES	SV	SG	
2	15-Nov-16	Final	SES	SV	SG	
1	23-Sep-16	Final Information	SES	SV	SG	
0	29-Apr-16	Final Information	SES	SV	SG	
REV.	DATE	DESCRIPTION	PREP'D	CHECKED	APPROVED	AUTH'D

VENDOR NAME: OMI Energy


ภาคผนวก 2จ


ผลการตรวจวัดระดับเสียงเครื่องจักรของโครงการ

 WATER RESOURCES AND IRRIGATION THE PUBLIC COMPANY LIMITED	MECHANICAL TEST RUNNING SHEET FOR MECHANICAL TEST RUNNING COOLING TOWER UNIT		PROJECT REFERENCE NO. : (P.P. - P. - D.A.S.)																																																																																					
	INSPECTION ITEM: MECHANICAL TEST RUNNING (WET TEST)		PROJECT : KLU PROJECT JOB NO. : D-152 PLANT : Mechanical Test Running																																																																																					
INSPECTION NOTICE NO. : CUSTOMER'S INSPECTOR : TITL'S INSPECTOR : SUBCONTRACTOR :		SUBCONTRACTOR : TITL : TITL : TITL :		CUSTOMER : TITL : TITL : TITL :																																																																																				
																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Test</th> <th>Unit</th> <th>Test Result (m/min)</th> <th>Acceptance Criteria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. The Cooling Tower</td> <td>mm</td> <td>1.5</td> <td>1.5</td> </tr> <tr> <td>2. The Cooling Tower</td> <td>mm</td> <td>1.5</td> <td>1.5</td> </tr> <tr> <td>3. The Cooling Tower</td> <td>mm</td> <td>1.5</td> <td>1.5</td> </tr> <tr> <td>4. The Cooling Tower</td> <td>mm</td> <td>1.5</td> <td>1.5</td> </tr> <tr> <td>5. The Cooling Tower</td> <td>mm</td> <td>1.5</td> <td>1.5</td> </tr> <tr> <td>6. The Cooling Tower</td> <td>mm</td> <td>1.5</td> <td>1.5</td> </tr> <tr> <td>7. The Cooling Tower</td> <td>mm</td> <td>1.5</td> <td>1.5</td> </tr> <tr> <td>8. The Cooling Tower</td> <td>mm</td> <td>1.5</td> <td>1.5</td> </tr> <tr> <td>9. The Cooling Tower</td> <td>mm</td> <td>1.5</td> <td>1.5</td> </tr> <tr> <td>10. The Cooling Tower</td> <td>mm</td> <td>1.5</td> <td>1.5</td> </tr> <tr> <td>11. The Cooling Tower</td> <td>mm</td> <td>1.5</td> <td>1.5</td> </tr> <tr> <td>12. The Cooling Tower</td> <td>mm</td> <td>1.5</td> <td>1.5</td> </tr> <tr> <td>13. The Cooling Tower</td> <td>mm</td> <td>1.5</td> <td>1.5</td> </tr> <tr> <td>14. The Cooling Tower</td> <td>mm</td> <td>1.5</td> <td>1.5</td> </tr> <tr> <td>15. The Cooling Tower</td> <td>mm</td> <td>1.5</td> <td>1.5</td> </tr> <tr> <td>16. The Cooling Tower</td> <td>mm</td> <td>1.5</td> <td>1.5</td> </tr> <tr> <td>17. The Cooling Tower</td> <td>mm</td> <td>1.5</td> <td>1.5</td> </tr> <tr> <td>18. The Cooling Tower</td> <td>mm</td> <td>1.5</td> <td>1.5</td> </tr> <tr> <td>19. The Cooling Tower</td> <td>mm</td> <td>1.5</td> <td>1.5</td> </tr> <tr> <td>20. The Cooling Tower</td> <td>mm</td> <td>1.5</td> <td>1.5</td> </tr> </tbody> </table>					Test	Unit	Test Result (m/min)	Acceptance Criteria	1. The Cooling Tower	mm	1.5	1.5	2. The Cooling Tower	mm	1.5	1.5	3. The Cooling Tower	mm	1.5	1.5	4. The Cooling Tower	mm	1.5	1.5	5. The Cooling Tower	mm	1.5	1.5	6. The Cooling Tower	mm	1.5	1.5	7. The Cooling Tower	mm	1.5	1.5	8. The Cooling Tower	mm	1.5	1.5	9. The Cooling Tower	mm	1.5	1.5	10. The Cooling Tower	mm	1.5	1.5	11. The Cooling Tower	mm	1.5	1.5	12. The Cooling Tower	mm	1.5	1.5	13. The Cooling Tower	mm	1.5	1.5	14. The Cooling Tower	mm	1.5	1.5	15. The Cooling Tower	mm	1.5	1.5	16. The Cooling Tower	mm	1.5	1.5	17. The Cooling Tower	mm	1.5	1.5	18. The Cooling Tower	mm	1.5	1.5	19. The Cooling Tower	mm	1.5	1.5	20. The Cooling Tower	mm	1.5	1.5
Test	Unit	Test Result (m/min)	Acceptance Criteria																																																																																					
1. The Cooling Tower	mm	1.5	1.5																																																																																					
2. The Cooling Tower	mm	1.5	1.5																																																																																					
3. The Cooling Tower	mm	1.5	1.5																																																																																					
4. The Cooling Tower	mm	1.5	1.5																																																																																					
5. The Cooling Tower	mm	1.5	1.5																																																																																					
6. The Cooling Tower	mm	1.5	1.5																																																																																					
7. The Cooling Tower	mm	1.5	1.5																																																																																					
8. The Cooling Tower	mm	1.5	1.5																																																																																					
9. The Cooling Tower	mm	1.5	1.5																																																																																					
10. The Cooling Tower	mm	1.5	1.5																																																																																					
11. The Cooling Tower	mm	1.5	1.5																																																																																					
12. The Cooling Tower	mm	1.5	1.5																																																																																					
13. The Cooling Tower	mm	1.5	1.5																																																																																					
14. The Cooling Tower	mm	1.5	1.5																																																																																					
15. The Cooling Tower	mm	1.5	1.5																																																																																					
16. The Cooling Tower	mm	1.5	1.5																																																																																					
17. The Cooling Tower	mm	1.5	1.5																																																																																					
18. The Cooling Tower	mm	1.5	1.5																																																																																					
19. The Cooling Tower	mm	1.5	1.5																																																																																					
20. The Cooling Tower	mm	1.5	1.5																																																																																					
Test Date : 15-10-2015 Test Time : 10:30 Test Result : 1.5																																																																																								
Remarks :																																																																																								

 WATER RESOURCES AND IRRIGATION THE PUBLIC COMPANY LIMITED	MECHANICAL TEST RUNNING SHEET FOR MECHANICAL TEST RUNNING COOLING TOWER UNIT		PROJECT REFERENCE NO. : (P.P. - P. - D.A.S.)																																																																																					
	INSPECTION ITEM: MECHANICAL TEST RUNNING (WET TEST)		PROJECT : KLU PROJECT JOB NO. : D-152 PLANT : Mechanical Test Running																																																																																					
INSPECTION NOTICE NO. : CUSTOMER'S INSPECTOR : TITL'S INSPECTOR : SUBCONTRACTOR :		SUBCONTRACTOR : TITL : TITL : TITL :		CUSTOMER : TITL : TITL : TITL :																																																																																				
																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Test</th> <th>Unit</th> <th>Test Result (m/min)</th> <th>Acceptance Criteria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. The Cooling Tower</td> <td>mm</td> <td>1.5</td> <td>1.5</td> </tr> <tr> <td>2. The Cooling Tower</td> <td>mm</td> <td>1.5</td> <td>1.5</td> </tr> <tr> <td>3. The Cooling Tower</td> <td>mm</td> <td>1.5</td> <td>1.5</td> </tr> <tr> <td>4. The Cooling Tower</td> <td>mm</td> <td>1.5</td> <td>1.5</td> </tr> <tr> <td>5. The Cooling Tower</td> <td>mm</td> <td>1.5</td> <td>1.5</td> </tr> <tr> <td>6. The Cooling Tower</td> <td>mm</td> <td>1.5</td> <td>1.5</td> </tr> <tr> <td>7. The Cooling Tower</td> <td>mm</td> <td>1.5</td> <td>1.5</td> </tr> <tr> <td>8. The Cooling Tower</td> <td>mm</td> <td>1.5</td> <td>1.5</td> </tr> <tr> <td>9. The Cooling Tower</td> <td>mm</td> <td>1.5</td> <td>1.5</td> </tr> <tr> <td>10. The Cooling Tower</td> <td>mm</td> <td>1.5</td> <td>1.5</td> </tr> <tr> <td>11. The Cooling Tower</td> <td>mm</td> <td>1.5</td> <td>1.5</td> </tr> <tr> <td>12. The Cooling Tower</td> <td>mm</td> <td>1.5</td> <td>1.5</td> </tr> <tr> <td>13. The Cooling Tower</td> <td>mm</td> <td>1.5</td> <td>1.5</td> </tr> <tr> <td>14. The Cooling Tower</td> <td>mm</td> <td>1.5</td> <td>1.5</td> </tr> <tr> <td>15. The Cooling Tower</td> <td>mm</td> <td>1.5</td> <td>1.5</td> </tr> <tr> <td>16. The Cooling Tower</td> <td>mm</td> <td>1.5</td> <td>1.5</td> </tr> <tr> <td>17. The Cooling Tower</td> <td>mm</td> <td>1.5</td> <td>1.5</td> </tr> <tr> <td>18. The Cooling Tower</td> <td>mm</td> <td>1.5</td> <td>1.5</td> </tr> <tr> <td>19. The Cooling Tower</td> <td>mm</td> <td>1.5</td> <td>1.5</td> </tr> <tr> <td>20. The Cooling Tower</td> <td>mm</td> <td>1.5</td> <td>1.5</td> </tr> </tbody> </table>					Test	Unit	Test Result (m/min)	Acceptance Criteria	1. The Cooling Tower	mm	1.5	1.5	2. The Cooling Tower	mm	1.5	1.5	3. The Cooling Tower	mm	1.5	1.5	4. The Cooling Tower	mm	1.5	1.5	5. The Cooling Tower	mm	1.5	1.5	6. The Cooling Tower	mm	1.5	1.5	7. The Cooling Tower	mm	1.5	1.5	8. The Cooling Tower	mm	1.5	1.5	9. The Cooling Tower	mm	1.5	1.5	10. The Cooling Tower	mm	1.5	1.5	11. The Cooling Tower	mm	1.5	1.5	12. The Cooling Tower	mm	1.5	1.5	13. The Cooling Tower	mm	1.5	1.5	14. The Cooling Tower	mm	1.5	1.5	15. The Cooling Tower	mm	1.5	1.5	16. The Cooling Tower	mm	1.5	1.5	17. The Cooling Tower	mm	1.5	1.5	18. The Cooling Tower	mm	1.5	1.5	19. The Cooling Tower	mm	1.5	1.5	20. The Cooling Tower	mm	1.5	1.5
Test	Unit	Test Result (m/min)	Acceptance Criteria																																																																																					
1. The Cooling Tower	mm	1.5	1.5																																																																																					
2. The Cooling Tower	mm	1.5	1.5																																																																																					
3. The Cooling Tower	mm	1.5	1.5																																																																																					
4. The Cooling Tower	mm	1.5	1.5																																																																																					
5. The Cooling Tower	mm	1.5	1.5																																																																																					
6. The Cooling Tower	mm	1.5	1.5																																																																																					
7. The Cooling Tower	mm	1.5	1.5																																																																																					
8. The Cooling Tower	mm	1.5	1.5																																																																																					
9. The Cooling Tower	mm	1.5	1.5																																																																																					
10. The Cooling Tower	mm	1.5	1.5																																																																																					
11. The Cooling Tower	mm	1.5	1.5																																																																																					
12. The Cooling Tower	mm	1.5	1.5																																																																																					
13. The Cooling Tower	mm	1.5	1.5																																																																																					
14. The Cooling Tower	mm	1.5	1.5																																																																																					
15. The Cooling Tower	mm	1.5	1.5																																																																																					
16. The Cooling Tower	mm	1.5	1.5																																																																																					
17. The Cooling Tower	mm	1.5	1.5																																																																																					
18. The Cooling Tower	mm	1.5	1.5																																																																																					
19. The Cooling Tower	mm	1.5	1.5																																																																																					
20. The Cooling Tower	mm	1.5	1.5																																																																																					
Test Date : 15-10-2015 Test Time : 10:30 Test Result : 1.5																																																																																								
Remarks :																																																																																								

[illegible]

PROJECT REPORT NO.		FIELD INSPECTION REPORT	
 VEDA POWER & WATER LIMITED		PROJECT : KLU PROJECT JOB NO. : D-112 PLANT : Kuvempu, Kuvempu	
MECHANICAL RUNNING TEST (SOUND)		SUBCOMPT : TITLE :	
INSPECTION NOTICE NO. : N/A CUSTOMER'S INSPECTOR : N/A TUE'S INSPECTOR : Mr. Niranjan L. SUBCONTRACTOR : N/A		CUSTOMER : TITLE :	
ITEM NO. : 10MAA10MB10 : Steam Turbine Generator		TITLE :	
<div style="text-align: right;">DATE : 01-10-17 START TIME : 17:30</div>			
TIME	UNIT	17:30	17:45
MOTOR AMP	Amper		
DISCHARGE PRESS	kg/cm ²		
SPEED	RPM	12.5	12.6
SOUND LEVEL	dB(A)	82.1	82.5
AMBIENT TEMP.	(°C)		
TEMP.			
NORTH : EAST : SOUTH : WEST : NORTH : EAST : SOUTH : WEST : NORTH : EAST : SOUTH : WEST :			
VIBRATION (PEAK-PEAK) (mm/sec)			
NORTH : EAST : SOUTH : WEST : NORTH : EAST : SOUTH : WEST : NORTH : EAST : SOUTH : WEST :			
Note: Blank data have been shown in performance test report.			

PROJECT REPORT NO.		FIELD INSPECTION REPORT	
 VEDA POWER & WATER LIMITED		PROJECT : KLU PROJECT JOB NO. : D-112 PLANT : Kuvempu, Kuvempu	
MECHANICAL RUNNING TEST (SOUND)		SUBCOMPT : TITLE :	
INSPECTION NOTICE NO. : N/A CUSTOMER'S INSPECTOR : N/A TUE'S INSPECTOR : Mr. Anur K. SUBCONTRACTOR : N/A		CUSTOMER : TITLE :	
ITEM NO. : 10MAA10MB10 : Gas Turbine Generator No.1		TITLE :	
<div style="text-align: right;">DATE : 27-Apr-17 START TIME : 16:30</div>			
TIME	UNIT	16:30	17:10
MOTOR AMP	Amper		
DISCHARGE PRESS	kg/cm ²		
SPEED	RPM	80.8	81.1
SOUND LEVEL	dB(A)	79.8	81.3
AMBIENT TEMP.	(°C)		
TEMP.			
NORTH : EAST : SOUTH : WEST : NORTH : EAST : SOUTH : WEST : NORTH : EAST : SOUTH : WEST :			
VIBRATION (PEAK-PEAK) (mm/sec)			
NORTH : EAST : SOUTH : WEST : NORTH : EAST : SOUTH : WEST : NORTH : EAST : SOUTH : WEST :			
Note: Blank data have been shown in performance test report.			

[illegible]

ภาคผนวก 2ฉ

มาตรฐานรายการอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขั้นต่ำตามประเภทงาน

นางสาวระพีพร นุ่มน้อย

[illegible]

ภาคผนวก 2ข




รายละเอียดการติดตั้ง Silencer ที่จุดระบายไอน้ำของ HRSG

VENDOR DOC. NO. D-182-SL-213

TOTAL 3 SHEETS



SERVICE Sigheem




DOCUMENT TITLE Equipment Arrangement and Outline Drawing

KLONGLUANG UTILITIES PROJECT	
Klongluang Utilities Co., Ltd.	
 TCL PUBLIC COMPANY LIMITED TCL PUBLIC COMPANY LIMITED	 Mitsubishi Corporation 
TITLE JOB	ACCOUNT
NO. <u>D-182</u>	
P/O No. : E182-S10000-P000038	
Item No. : 10LBA10BSS01 and 10LBA20BSS01	
Project Doc. No. : V-182-101 SLA10BSS01.002.001	REV. 5

4	18-Nov-18	Final				
4	8-Sep-18	For Final	SDM	WMP	PIY	CHA
3	21-JUN-18	For Approval	SDM	WMP	PIY	CHA
2	24-Aug-18	For Approval	SDM	WMP	PIY	CHA
1	19-Apr-18	For Approval	SDM	WMP	PIY	CHA
0	14-Apr-18	For Approval	SDM	WMP	PIY	CHA
REV.	DATE	DESCRIPTION	PREP'D	CHECKED	APPROVED	AUTH'D

VENDOR NAME DELTA SEAL ALLIANCE CO., LTD.

[illegible]



Silencer 1 x required			
Circuitry			
Component	Part no. / description	Qty	Notes
Resistor	100k	1	
Capacitor	100nF	1	
IC	741	1	
Wiring	100cm	1	

[illegible][illegible][illegible]

ภาคผนวก 2๗

ระเบียบข้อบังคับเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน



บริษัท กอของหลวง ยุทิตีส์ จำกัด

ระเบียบข้อบังคับเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการทำงาน จึงกำหนดให้มีระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ดังนี้

1. ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบความปลอดภัย และข้อกีดกันต่างๆอย่างเคร่งครัด
2. แต่งกายสุภาพ ใส่ชุดปฏิบัติงาน หรือชุดฟอร์มบริษัท
3. สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ให้เหมาะสม กับลักษณะงาน
4. รับประทานอาหารในพื้นที่ที่กำหนดไว้ให้เท่านั้น
5. ห้ามพกพาอาวุธทุกชนิด เข้ามาในพื้นที่บริษัท
6. ห้ามขมวดรถกีดขวางในบริเวณที่ห้ามจอดและบริเวณติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง
7. มีเหตุฉุกเฉินให้แจ้งผู้บังคับบัญชาที่อยู่ในขณะนั้นทันทีและปฏิบัติตาม แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน
8. เกิดอุบัติเหตุให้แจ้งผู้บังคับบัญชา และ ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือ
9. เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณอพยพ ให้ไปที่จุดรวมพลที่กำหนด

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน 2560





ภาคผนวก 2ณ

แผนการฝึกอบรม ประจำปี 2565

[illegible]

ภาคผนวก 2ญ

แบบบ่อพักน้ำหล่อเย็นของโครงการ



REVISIONS

NO.	DESCRIPTION	DATE
1	ISSUED FOR PERMIT	10/10/2015
2	ISSUED FOR CONSTRUCTION	10/10/2015
3	ISSUED FOR AS BUILT	10/10/2015

PROJECT INFORMATION

Project Name: **Klangkang Urban Company Limited**

Project Address: **10-2015-001-0115 TAN TANG**

Project No: **10-2015-001-0115 TAN TANG**

Project Date: **10/10/2015**


Project Status: **AS BUILT**

ภาคผนวก 2

แบบร่างระบายน้ำลงสู่คลองหนึ่งของโครงการ

ภาคผนวก 2

วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งลงคลองชลประทาน

	บริษัท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด	เลขที่เอกสาร(Document No.)	แก้ไขครั้งที่ (Revision)		
วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งลงคลองชลประทาน		WI-OPT-13	09		
		วันที่บังคับใช้ (Date)	หน้า (Page)		
		20 กรกฎาคม 2563	1	ภาค (of)	4

วิธีปฏิบัติงาน **Work Instruction**

เรื่อง

ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งลงคลองชลประทาน

ผู้จัดทำ	ผู้ทบทวน	ผู้อนุมัติ
<div>.....</div> <div>วันที่</div>	<div>.....</div> <div>วันที่</div>	<div>.....</div> <div>วันที่</div>

“เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในหน่วยงานของบริษัท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด เท่านั้น
 หากมีการใช้เอกสารนี้จะถือว่าเอกสารนี้เป็นเอกสารไม่ควบคุม”

	บริษัท คอองหงวง ยูทิลิตี้ จำกัด	เลขที่เอกสาร(Document No.)	แก้ไขครั้งที่ (Revision)		
วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งของชลประทาน	WI-OPT-11		00		
	วันที่บังคับใช้ (Date)		หน้า (Page)		
	10 กรกฎาคม 2560		3	รวม (of)	4

1. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและระบบบริหารงานคุณภาพ

2. ขอบเขต

วิธีปฏิบัติงานนี้ ใช้ในโรงไฟฟ้าคองหงวง ของ บริษัท คอองหงวง ยูทิลิตี้ จำกัด เท่านั้น

3. คำจำกัดความ

บริษัท หมายถึง บริษัท คอองหงวง ยูทิลิตี้ จำกัด

พนักงาน หมายถึง พนักงานของ บริษัท คอองหงวง ยูทิลิตี้ จำกัด

4. ผู้ปฏิบัติ

4.1 ผู้จัดการงานเดินเครื่อง

4.1.1 ทำใบดูแลการปฏิบัติงานในการทำงานเพื่อให้เป็นไปตามระบบและขั้นตอนของ WI-OPT-10

4.2 หัวหน้ากะ

4.2.1 ทำหน้าที่ควบคุมตรวจสอบและออกคำสั่ง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องและมีความปลอดภัย

4.2.2 ทำหน้าที่ในการประสานงานร่วมกับทางส่วนซ่อมบำรุงเพื่อการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน และรายงานต่อผู้จัดการงานเดินเครื่อง

4.3 พนักงานเดินเครื่อง

4.3.1 ทำหน้าที่ตรวจสอบขอมติเตอร์และรายงานสภาพโดยรวมของ โรงงาน ให้หัวหน้ากะรับทราบ

4.3.2 ทำการจดค่าพารามิเตอร์ และคอยตรวจสอบที่หน้าขอมติเตอร์ใน process โดยรวมของโรงไฟฟ้า

4.3.3 ทำหน้าที่ตรวจสอบหน้างานและรายงานสภาพของ โรงไฟฟ้า หากเกิดความผิดปกติขึ้น

4.3.4 ปฏิบัติงาน และ คอยตรวจสอบหน้างานหรือประจำจุดต่างๆตามคำสั่งของหัวหน้ากะ

4.4 พนักงานเคมี

4.4.1 ทำหน้าที่ควบคุมการเดินเครื่องเคมีค้ำปรอทจากเร้าซู , ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง และควบคุมการของเสีย

4.5 พนักงานส่วนซ่อมบำรุง

4.5.1 บำรุงและดูแลรักษาซ่อมแซมเครื่องจักร ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

4.6 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

4.6.1 ประสานงานกับบริษัทภายนอกในการปรับเทียบอุปกรณ์วัดประจักษ์

“เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในหน่วยงานของ บริษัท คอองหงวง ยูทิลิตี้ จำกัด เท่านั้น
หากมีการพิมพ์เอกสารจะถือว่าเอกสารนั้นเป็นเอกสาร “ไม่ควบคุม”

	บริษัท ออกล่าง อูธิสที จำกัด	เลขที่เอกสาร(Document No.)	เป็นหน้าที่ (Revision)		
วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งของชลประทาน		WI-OPT-11	01		
		วันที่บังคับใช้ (Date)	หน้า (Page)		
		20 กรกฎาคม 2560	4	จาก (of)	4

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- 5.1 พนักงานต้นเครื่อง ตรวจสอบอุปกรณ์วัดคุณภาพน้ำชนิด Online ทุก 4 ชั่วโมง หรือจะละ 2 ครั้ง ถ้าพบสิ่งผิดปกติ ให้รายงานหัวหน้ากะทันที เพื่อแจ้งส่วนบำรุงรักษาวิศวกรเครื่องเมื่อได้เข้าดำเนินการตรวจสอบแก้ไข
- 5.2 พนักงานควบคุมงานเดินเครื่องตรวจสอบค่าที่อ่านได้จากอุปกรณ์วัดคุณภาพน้ำชนิด Online ที่ห้อง Control room ว่าค่าอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ทุกวัน โดยมีค่าควบคุมดังนี้
 1. อุณหภูมิ ไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส
 2. ความเป็นกรด-ด่าง 6.5 – 8.5
 3. ค่าความนำไฟฟ้า ไม่เกิน 2,000 ไมโครซีเมนส์ ต่อเซนติเมตร
- 5.3 กรณีค่าจากอุปกรณ์วัดคุณภาพน้ำชนิด Online มีค่าเกินกำหนดระบบจะทำการปิดวาล์วใ้ น้ำที่มีคุณภาพเกินมาตรฐานลงเก็บไว้ในบ่อฉุกเฉินเพื่อปรับปรุงคุณภาพ หรือถ้าวัดด้วยวิธีอื่นต่อไป
- 5.4 พนักงานเคมีเก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อน้ำเสียชั้นที่ 1 (Cooling Water Holding pond-1) เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำเดือนละ 1 ครั้ง โดยมีดัชนีตรวจสอบดังนี้
 - อุณหภูมิ (Temperature)
 - ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
 - ของแข็งละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids)
 - น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)
 - สังกะสี
 - ทองแดง
 - ปริมาณคลอรีนตกค้าง (Residual Chlorine)

6. ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

7. เอกสารอ้างอิง

8. บันทึก

เอกสารนี้เป็นเอกสารให้คนในหน่วยงานของบริษัท ออกล่าง อูธิสที จำกัด เท่านั้น
หากมีการพิมพ์เอกสารจะถือว่าเอกสารนั้นเป็นเอกสารไม่ควบคุม

ภาคผนวก 2ฐ

ปริมาณน้ำทิ้งที่ใช้สำหรับรดน้ำพื้นที่สีเขียว



BHONGQUANG UTILITIES COMPANY LIMITED

January-2022

Date	Retention Pond					Capacity Rate 5 (m3/h)	Quantity m3
	Time		Daily Time Hour Countdown	% Valve Opening			
	Start	Stop					
1	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-
3	9:30	10:52	1:22	1:37	100	5	6.83
4	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-
9	8:30	10:45	2:35	2:58	100	5	12.92
10	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-
12	9:00	10:45	1:45	1:75	100	5	8.75
13	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-
15	8:30	10:49	2:19	2:32	100	5	11.58
16	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-
19	9:30	11:40	2:00	2:00	100	5	10.00
20	-	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-	-
24	9:15	10:30	1:15	1:25	100	5	6.25
25	-	-	-	-	-	-	-
26	8:14	10:47	2:33	2:55	100	5	12.75
27	-	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	-	-
30	9:02	10:35	1:33	1:55	100	5	7.75
31	-	-	-	-	-	-	-
Total						-	76.83

APPROVED BY

(with leader)



BHONGQUANG UTILITIES COMPANY LIMITED

February-2022

Date	Retention Pond					Capacity Rate 5 (m ³ /h)	Quantity m ³
	Total		Daily Time		% Valve Opening		
	Start	Stop	Hour Counting	For Calcula			
1	8:15	10:00	1:45	1.75	100	5	8.75
2	-	-	-	-	-	-	-
3	9:00	10:22	1:22	1.37	100	5	8.33
4	-	-	-	-	-	-	-
5	8:30	10:07	1:37	1.62	100	5	8.68
6	-	-	-	-	-	-	-
7	8:30	11:30	2:00	2.00	100	5	10.00
8	-	-	-	-	-	-	-
9	8:00	10:17	2:07	2.12	100	5	10.58
10	-	-	-	-	-	-	-
11	9:30	11:30	2:00	2.00	100	5	10.00
12	-	-	-	-	-	-	-
13	10:20	11:48	1:28	1.47	100	5	7.31
14	-	-	-	-	-	-	-
15	8:20	10:35	2:15	2.25	100	5	11.25
16	-	-	-	-	-	-	-
17	9:15	10:25	1:10	1.17	100	5	5.83
18	-	-	-	-	-	-	-
19	8:20	9:45	1:25	1.42	100	5	7.08
20	-	-	-	-	-	-	-
21	8:40	10:03	1:23	1.42	100	5	7.08
22	-	-	-	-	-	-	-
23	8:15	10:00	1:45	1.75	100	5	8.75
24	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-	-
26	8:47	10:36	1:49	1.82	100	5	9.68
27	-	-	-	-	-	-	-
28	8:56	10:49	1:53	1.88	100	5	9.62
Total						5	120.08

APPROVED BY

(with leader)



KUONGLIANG UTILITIES COMPANY LIMITED

Month: Mar-22

Data	Retention Pond					Wave Counters	Capacity Rate 5 (m3/m)	Quantity m3
	Time		Daily Time (Hour Counters)	% Wave Counting				
	Start	Stop						
1	9:00	10:21	1:21	100	5	8.82	-	
2	-	-	-	-	-	-	-	
3	10:30	11:40	1:10	100	5	7.33	-	
4	-	-	-	-	-	-	-	
5	8:15	10:06	1:45	100	5	8.75	-	
6	-	-	-	-	-	-	-	
7	8:30	10:07	1:37	100	5	8.08	-	
8	-	-	-	-	-	-	-	
9	9:30	11:30	2:00	100	5	10.00	-	
10	-	-	-	-	-	-	-	
11	-	-	-	-	-	-	-	
12	8:56	10:49	1:53	100	5	9.43	-	
13	-	-	-	-	-	-	-	
14	8:15	10:00	1:45	100	5	8.75	-	
15	-	-	-	-	-	-	-	
16	8:25	10:25	2:00	100	5	5.83	-	
17	-	-	-	-	-	-	-	
18	8:47	10:30	1:43	100	5	9.08	-	
19	-	-	-	-	-	-	-	
20	9:15	10:25	1:10	100	5	5.83	-	
21	-	-	-	-	-	-	-	
22	8:20	10:35	2:15	100	5	11.25	-	
23	-	-	-	-	-	-	-	
24	-	-	-	-	-	-	-	
25	10:20	11:48	1:28	100	5	7.33	-	
26	-	-	-	-	-	-	-	
27	9:30	11:30	2:00	100	5	10.00	-	
28	-	-	-	-	-	-	-	
29	8:20	9:45	1:25	100	5	7.08	-	
30	-	-	-	-	-	-	-	
31	8:56	10:49	1:53	100	5	9.43	-	
Total						114.11	0.42	

APPROVED BY:

DEPT. CHIEF



KUONGLIANG UTILITIES COMPANY LIMITED

Month: April-2022

Date	Retention Pond						Capacity Rate 5 m3/hr	Quantity m3
	Time		Hour Counter	Daily Time For calculations	4-View Opening			
	Start	Stop						
1	9:30	10:20	0:50	0:33	100	5	4.17	
2	-	-	-	-	-	-	-	
3	-	-	-	-	-	-	-	
4	-	-	-	-	-	-	-	
5	8:40	10:00	1:20	1:33	100	5	6.67	
6	-	-	-	-	-	-	-	
7	-	-	-	-	-	-	-	
8	9:30	11:00	1:30	1:50	100	5	7.50	
9	-	-	-	-	-	-	-	
10	-	-	-	-	-	-	-	
11	-	-	-	-	-	-	-	
12	8:30	10:30	2:00	2:00	100	5	10.00	
13	-	-	-	-	-	-	-	
14	-	-	-	-	-	-	-	
15	-	-	-	-	-	-	-	
16	-	-	-	-	-	-	-	
17	-	-	-	-	-	-	-	
18	8:30	11:00	2:30	2:50	100	5	11.50	
19	-	-	-	-	-	-	-	
20	-	-	-	-	-	-	-	
21	8:45	10:45	2:00	2:00	100	5	10.00	
22	-	-	-	-	-	-	-	
23	-	-	-	-	-	-	-	
24	-	-	-	-	-	-	-	
25	9:00	11:30	2:30	2:33	100	5	11.67	
26	-	-	-	-	-	-	-	
27	8:40	10:30	1:50	1:53	100	5	9.17	
28	-	-	-	-	-	-	-	
29	8:30	10:45	2:15	2:25	100	5	11.25	
30	-	-	-	-	-	-	-	
Total						Total	93.92	

APPROVED BY:

DEPT. CHIEF



KLONGLUANG UTILITIES COMPANY LIMITED

Month: May-2022

Date	Time		Daily Time		N Meter Opening	Capacity Rate		Quantity m3
	Start	Stop	Hour/Counters	For calculation		\$/ (m3/h)	\$/ (m3/h)	
1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-
3	8:40	10:15	1:35	1.38	300	-	-	7.52
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	8:30	10:20	1:50	1.67	500	-	-	8.33
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	8:20	10:00	1:40	1.67	100	-	-	8.33
11	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-
17	8:45	10:20	1:35	1.38	100	-	-	7.52
18	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-	-
20	8:55	10:45	1:50	1.83	100	-	-	9.17
21	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-	-
25	8:15	10:00	1:45	1.75	100	-	-	8.75
26	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-	-	-
28	8:45	10:15	1:30	1.50	100	-	-	7.50
29	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-	-	-
31	8:00	10:20	1:20	1.50	100	-	-	7.52
Total								57.92

APPROVED BY:

(Date:)



KLONGLUANG UTILITIES COMPANY LIMITED

Month: June-2022

Date	Time		Daily Time		N Meter Opening	Capacity Rate		Quantity m3
	Start	Stop	Hour/Counters	For calculation		\$/ (m3/h)	\$/ (m3/h)	
1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	9:00	10:45	1:45	1.30	100	-	-	6.50
3	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	10:10	12:10	2:00	2.10	100	-	-	10.50
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	9:00	11:10	2:10	2.30	100	-	-	11.50
11	-	-	-	-	-	-	-	-
12	9:30	10:20	0:50	0.41	100	-	-	4.20
13	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-
16	11:30	12:10	0:40	0.08	100	-	-	10.20
17	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-
19	10:40	12:07	1:10	1.11	100	-	-	6.60
20	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-	-	-	-
22	9:45	11:50	2:05	2.09	100	-	-	11.60
23	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-	-
25	8:45	9:39	0:54	0.03	100	-	-	6.60
26	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	-	-	-
30	8:00	10:50	1:50	1.08	100	-	-	8.60
Total								75.55

APPROVED BY:

(Date:)

ภาคผนวก 2๓

เอกสารการอบรมพนักงานขับรถของบริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด




การใช้ยานพาหนะพื้นที่บริษัท คลองหลวง ปุทิตี จำกัด

1. ต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ เครื่องหมาย หรือสัญญาณจราจรอย่างเคร่งครัด
2. ขับขี่ยานพาหนะความเร็วไม่เกิน 20 กม./ชม.
3. ห้ามจอดรถกีดขวางทางจราจร บริเวณติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง

KLONGLUANG POWER PLANT

แผนผังอาคาร กว - ลก



DECLARATION OF INTEREST

ปัจจัยบังคับ

[illegible]

ប្រភេទប្រឺម ៤៥ x ៥៥ ៣៣, ៤៥ x 75 ៣៣

CONSTRUCT WARNING SIGNS


ปัจจัยเตือนในการก่อสร้าง



ราคาขายหน้าร้านทั่วไป : 41, 60, 71, 90 บาท

WARNING SIGNS

ป้ายเตือน



ขนาดน้ำฝนมาตรฐานที่วัดได้ ๘ มม. ๑๐, ๓๕, ๕๐ มม.

ภาคผนวก 2ต

ใบกำกับการขนส่งของเสียอันตราย และใบชั่งน้ำหนักของเสียอันตราย

บริษัท 2 เอ็นเนอร์จี้ จำกัด

โทร : 02-0540

ผู้ดูแล : บริษัท 2 เอ็นเนอร์จี้ จำกัด

ผู้ดูแล : บริษัท 2 เอ็นเนอร์จี้ จำกัด

บริษัท 2 เอ็นเนอร์จี้ จำกัด

100/000 100/000 100/000 100/000 100/000

ใบแจ้งหนี้

เลขที่ : 0000000000000000

เลขที่ใบแจ้งหนี้ : 0000000000000000

เลขที่ใบแจ้งหนี้ : 0000000000000000

เลขที่ใบแจ้งหนี้ : 0000000000000000

เลขที่

รายการ	วันที่	วันที่	วันที่
001	07/02/2565	07/02/2565	07/02/2565
002	07/02/2565	07/02/2565	07/02/2565
003	07/02/2565	07/02/2565	07/02/2565
004	07/02/2565	07/02/2565	07/02/2565
005	07/02/2565	07/02/2565	07/02/2565
006	07/02/2565	07/02/2565	07/02/2565
007	07/02/2565	07/02/2565	07/02/2565
008	07/02/2565	07/02/2565	07/02/2565
009	07/02/2565	07/02/2565	07/02/2565
010	07/02/2565	07/02/2565	07/02/2565

บริษัท 2 เอ็นเนอร์จี้ จำกัด

เลขที่ : 0000000000000000

บริษัท 2 เอ็นเนอร์จี้ จำกัด

100/000 100/000 100/000 100/000 100/000

ใบแจ้งหนี้

บริษัท 2 เอ็นเนอร์จี้ จำกัด

โทร : 02-0540

ผู้ดูแล : บริษัท 2 เอ็นเนอร์จี้ จำกัด

ผู้ดูแล : บริษัท 2 เอ็นเนอร์จี้ จำกัด

เลขที่ : 0000000000000000

เลขที่ใบแจ้งหนี้ : 0000000000000000

เลขที่ใบแจ้งหนี้ : 0000000000000000

เลขที่ใบแจ้งหนี้ : 0000000000000000

เลขที่

รายการ	วันที่	วันที่	วันที่
001	07/02/2565	07/02/2565	07/02/2565
002	07/02/2565	07/02/2565	07/02/2565
003	07/02/2565	07/02/2565	07/02/2565
004	07/02/2565	07/02/2565	07/02/2565
005	07/02/2565	07/02/2565	07/02/2565
006	07/02/2565	07/02/2565	07/02/2565
007	07/02/2565	07/02/2565	07/02/2565
008	07/02/2565	07/02/2565	07/02/2565
009	07/02/2565	07/02/2565	07/02/2565
010	07/02/2565	07/02/2565	07/02/2565

บริษัท 2 เอ็นเนอร์จี้ จำกัด

เลขที่ : 0000000000000000

Waste 2 Energy Co., Ltd. Invoice form with multiple sections for customer details, waste description, and payment information. Includes a QR code and a signature line for the receiver.

Waste 2 Energy Co., Ltd. Invoice form with multiple sections for customer details, waste description, and payment information. Includes a QR code and a signature line for the receiver.



บริษัท เวสต์ 2 เอ็นเนอร์จี้ จำกัด
WASTE 2 ENERGY Co., Ltd.
11/1 หมู่ 7 ซอยเทศบาลนครนนทบุรี อ.นนทบุรี 12510
โทร : 02-00001880-3
โทร : 02-00001880-3

WASTE 2 ENERGY TEL: 0 2699 9333 FAX: 0 2699 9329



ORIGINAL
ใบแจ้งหนี้/ใบส่งสินค้า
INVOICE/DELIVERY ORDER

เลขที่ใบแจ้งหนี้ : 01555100750 วันที่ออกใบแจ้งหนี้ : 05/07/2022

ชื่อ ที่อยู่ลูกค้า : CUSTOMER NAME & ADDRESS
บริษัท คอนกรีต ยักษ์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 222 ถนน วิทยาศาสตร์ แขวง ไร่ฉัตร เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10160
แจ้งด้วยเลขทะเบียนรถ : 10210
หมายเลขใบแจ้งหนี้/ใบส่งสินค้า : 0155510075022

ใบแจ้งหนี้/ใบส่งสินค้า : 0155510075022

เลขที่ใบแจ้งหนี้/ใบส่งสินค้า : 0155510075022

เลขที่ใบแจ้งหนี้/ใบส่งสินค้า : 0155510075022

เลขที่ใบแจ้งหนี้/ใบส่งสินค้า : 0155510075022

เลขที่ใบแจ้งหนี้/ใบส่งสินค้า : 0155510075022

เลขที่ใบแจ้งหนี้/ใบส่งสินค้า : 0155510075022

เลขที่ใบแจ้งหนี้/ใบส่งสินค้า : 0155510075022

เลขที่ใบแจ้งหนี้/ใบส่งสินค้า : 0155510075022

เลขที่ใบแจ้งหนี้/ใบส่งสินค้า : 0155510075022

เลขที่ใบแจ้งหนี้/ใบส่งสินค้า : 0155510075022

เลขที่ใบแจ้งหนี้/ใบส่งสินค้า : 0155510075022

เลขที่ใบแจ้งหนี้/ใบส่งสินค้า : 0155510075022

เลขที่ใบแจ้งหนี้/ใบส่งสินค้า : 0155510075022

เลขที่ใบแจ้งหนี้/ใบส่งสินค้า : 0155510075022

เลขที่ใบแจ้งหนี้/ใบส่งสินค้า : 0155510075022

เลขที่ใบแจ้งหนี้/ใบส่งสินค้า : 0155510075022

เลขที่ใบแจ้งหนี้/ใบส่งสินค้า : 0155510075022

เลขที่ใบแจ้งหนี้/ใบส่งสินค้า : 0155510075022

เลขที่ใบแจ้งหนี้/ใบส่งสินค้า : 0155510075022

เลขที่ใบแจ้งหนี้/ใบส่งสินค้า : 0155510075022

เลขที่ใบแจ้งหนี้/ใบส่งสินค้า : 0155510075022

เลขที่ใบแจ้งหนี้/ใบส่งสินค้า : 0155510075022

เลขที่ใบแจ้งหนี้/ใบส่งสินค้า : 0155510075022

เลขที่ใบแจ้งหนี้/ใบส่งสินค้า : 0155510075022

เลขที่ใบแจ้งหนี้/ใบส่งสินค้า : 0155510075022

เลขที่ใบแจ้งหนี้/ใบส่งสินค้า : 0155510075022

เลขที่ใบแจ้งหนี้/ใบส่งสินค้า : 0155510075022

เลขที่ใบแจ้งหนี้/ใบส่งสินค้า : 0155510075022

เลขที่ใบแจ้งหนี้/ใบส่งสินค้า : 0155510075022

เลขที่ใบแจ้งหนี้/ใบส่งสินค้า : 0155510075022

เลขที่ใบแจ้งหนี้/ใบส่งสินค้า : 0155510075022

เลขที่ใบแจ้งหนี้/ใบส่งสินค้า : 0155510075022

เลขที่ใบแจ้งหนี้/ใบส่งสินค้า : 0155510075022

เลขที่ใบแจ้งหนี้/ใบส่งสินค้า : 0155510075022

เลขที่ใบแจ้งหนี้/ใบส่งสินค้า : 0155510075022

เลขที่ใบแจ้งหนี้/ใบส่งสินค้า : 0155510075022

เลขที่ใบแจ้งหนี้/ใบส่งสินค้า : 0155510075022

ប្រតិភូ ក្រសួង ឧស្សាហកម្ម រ៉ែ និងថាមពល ខ្មែរ
លេខ ១១ រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២១ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២០
ស្រុក ភ្នំពេញ

លេខស្របច្បាប់ : ២០២០/០២០
លេខ : ២០២០/០២០
ថ្ងៃចុះហត្ថលេខា : ២១ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២០
ឈ្មោះ : លោក ហ៊ុន សែន

លេខ : ០០២០២០/០២០
លេខស្របច្បាប់ : ២០២០/០២០
លេខ : ២០២០/០២០
លេខ : ២០២០/០២០
លេខ : ២០២០/០២០

លេខស្របច្បាប់	លេខ	ថ្ងៃចុះហត្ថលេខា	ឈ្មោះ
២០២០/០២០	២០២០/០២០	២០២០/០២០	២០២០/០២០
២០២០/០២០	២០២០/០២០	២០២០/០២០	២០២០/០២០
២០២០/០២០	២០២០/០២០	២០២០/០២០	២០២០/០២០
២០២០/០២០	២០២០/០២០	២០២០/០២០	២០២០/០២០
២០២០/០២០	២០២០/០២០	២០២០/០២០	២០២០/០២០
២០២០/០២០	២០២០/០២០	២០២០/០២០	២០២០/០២០
២០២០/០២០	២០២០/០២០	២០២០/០២០	២០២០/០២០
២០២០/០២០	២០២០/០២០	២០២០/០២០	២០២០/០២០
២០២០/០២០	២០២០/០២០	២០២០/០២០	២០២០/០២០

លេខស្របច្បាប់ : ២០២០/០២០
លេខ : ២០២០/០២០
ថ្ងៃចុះហត្ថលេខា : ២១ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២០
ឈ្មោះ : លោក ហ៊ុន សែន

ภาคผนวก 2ณ

วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจรับสารเคมี

	บริษัท ออทองแดง อูธิสดี จำกัด	เลขที่เอกสาร(Document No.)	แก้ไขครั้งที่ (Revision)		
วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) ขั้นตอนการตรวจรับสารเคมี (Chemical Receiving)		WI-OPT-12	00		
		วันที่มีผลใช้ (Date)	หน้า (Page)		
		20 กรกฎาคม 2560	1	จาก (of)	5

วิธีปฏิบัติงาน
Work Instruction

4
เรื่อง

การตรวจรับสารเคมี
(Chemical Receiving)

ผู้จัดทำ	ผู้ทบทวน	ผู้อนุมัติ
วันที่.....	วันที่.....	วันที่.....

ตารางบันทึกการแก้ไขเอกสาร

ครั้งที่ แก้ไข	ผู้แก้ไข	วันที่แก้ไข บังคับใช้	หน้าที่แก้ไข	จำนวนครั้งรวม	วัตถุประสงค์	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
00	ทวิชัย	20 ก.ค. 60	-	4	ประกาศใช้	เขียนขึ้นใหม่ทั้งหมด

"เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในหน่วยงานของบริษัท ออทองแดง อูธิสดี จำกัด เท่านั้น
หากมีการพิมพ์เอกสารจะถือว่าเอกสารนั้นเป็นเอกสารไม่ควบคุม"

	บริษัท ออทองแดง ยูทิลิตี้ จำกัด	เลขที่เอกสาร Document No.1	แก้ไขครั้งที่ (Revision)		
วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) ขั้นตอนการตรวจรับสารเคมี (Chemical Receiving)		WI-OPT-12	00		
		วันที่บังคับใช้ (Date)	หน้า (Page)		
		๓๐ กรกฎาคม 2560	3	1/1 (of)	5

- 4.1 ผู้จัดการงานเดินเครื่อง
 - 4.1.1 กำกับดูแลการปฏิบัติงานในการทำงานเพื่อให้เป็นไปตามระบบและขั้นตอนของ WI-OPT-10
- 4.2 หัวหน้ากะ
 - 4.2.1 ทำหน้าที่ควบคุมตรวจสอบและขอคำสั่ง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องและมีความปลอดภัย
 - 4.2.2 ทำหน้าที่ในการประสานงานระดับกับทางส่วนซ่อมบำรุงเพื่อกรณีเกิดปัญหาอย่างเร่งด่วน และรายงานต่อผู้จัดการงานเดินเครื่อง
- 4.3 พนักงานเดินเครื่อง
 - 4.3.1 ทำหน้าที่ตรวจสอบอุณหภูมิและรายงานสภาพโดยรวมของโรงงาน ให้หัวหน้ากะรับทราบ
 - 4.3.2 ทำการจดค่าพารามิเตอร์ และคอยตรวจสอบที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ใน process โดยรวมของ โรงไฟฟ้า
 - 4.3.3 ทำหน้าที่ตรวจสอบหม้อไอน้ำและระบบสภาพของโรงไฟฟ้า หากเกิดความผิดปกติขึ้น
 - 4.3.4 ปฏิบัติงาน และ คอยตรวจสอบหม้อไอน้ำหรือประจุชุดต่างๆตามคำสั่งของหัวหน้ากะ
- 4.4 พนักงานเคมี
 - 4.4.1 ทำหน้าที่ควบคุมการเดินเครื่องผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุ ตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ 4, ตรวจรับสารเคมี และควบคุมกากของเสีย
- 4.5 พนักงานส่วนซ่อมบำรุง
 - 4.5.1 บำรุงและดูแลรักษาซ่อมแซมเครื่องจักร ให้พร้อม ใช้งานอยู่เสมอ
- 4.6 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
 - 4.6.1 ประสานงานกับบริษัทภายนอกในการปรับเทียบอุปกรณ์วัดประจำปี
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 - 5.1 พนักงานขับรถส่งสารเคมี จัดรถบัส รปภ. เพื่อให้บริการ, ติดต่อพนักงานหรือพนักงานเดินเครื่องรับทราบก่อนเข้าสู่พื้นที่บริษัท
 - 5.2 พนักงานขับรถส่งสารเคมีมาใบสั่งนำหนัก, ใบส่งของจังหวัด, COA และใบอนุญาตเข้าโรงไฟฟ้าเพื่อติดต่อ นักเคมีหรือพนักงานเดินเครื่อง
 - 5.3 นักเคมีหรือพนักงานเดินเครื่องตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร (เช่นชื่อโรงงาน) ที่รถหรือรถใบส่งของถูกต้องหรือไม่
 - 5.4 ผู้นำส่งสารเคมีขับรถ ไปบริเวณ Chemical Dosing Tank
 - 5.5 ทำการต่อ power plug ตามจุดที่กำหนด
 - 5.6 ก่อนเดินสารเคมีผู้ส่งต้องสวมใส่ PPE เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานทั้งผู้ส่งและผู้รับสารเคมี
 - 5.7 รอจนไฟทำการ เดินเคมีถึง Chemical Dosing Tank
 - 5.8 ทำการบันทึกรายละเอียดต่างๆลงโม WI-OPT-12-001
 - 5.9 พนักงานโรงไฟฟ้าที่จะมาในใบอนุญาตเข้าโรงไฟฟ้า ใบส่งของ และ ใบสั่งนำหนัก

เอกสารนี้เป็นเอกสารใช้ภายในหน่วยงานของ บริษัท ออทองแดง ยูทิลิตี้ จำกัด เท่านั้น
หากมีการพิมพ์เอกสารจะถือว่าเอกสารนี้เป็นเอกสารไม่ควบคุม

	บริษัท กอสงพาวง ภูเก็ต จำกัด	เลขที่เอกสาร (Document No.)	บทแก้ไข (Revision)		
วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) ขั้นตอนการตรวจรับสารเคมี (Chemical Receiving)		WI-OPT-12	00		
		วันที่บังคับใช้ (Date)	หน้า (Page)		
		20 กรกฎาคม 2560	4	จาก (of)	5



6. ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

6.1 ให้อุปกรณ์ความปลอดภัยกับส่วนบุคคล ซึ่งประกอบด้วย ถุงมือกันสารเคมี แว่นตาป้องกันสารเคมี และรองเท้ากันสารเคมี

เอกสารนี้เป็นเอกสาร ใช้งานในหน่วยงานของ บริษัท กอสงพาวง ภูเก็ต จำกัด เท่านั้น
 หากมีการพิมพ์เอกสารจะถือว่าเอกสารนั้นเป็นเอกสาร "ไม่ควบคุม"

	บริษัท เอสเอสแอล อูทิลิตี้ จำกัด	เลขที่เอกสาร/Document No.	แก้ไขครั้งที่ (Revision)		
วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) ขั้นตอนการตรวจรับสารเคมี (Chemical Receiving)		WI-OPT-12	00		
		วันที่บังคับใช้ (Date)	หน้า (Page)		
		20 กรกฎาคม 2560	5	จาก (of)	5

สำหรับการปฏิบัติงาน

6.1 เมื่อสารเคมีส่งมาถึงท่าเรือแล้วต้องรีบแจ้งด้วยวาจาหรือโดยสายโทรศัพท์ให้หน่วยงานความปลอดภัยทราบทันที

6.1 หน้าที่ จ. MSWS ตามคู่มือปฏิบัติงานไว้บริเวณที่จัดเก็บ ขยะอันตราย, ก. 6 และ 7 ปฏิบัติงาน

7. บันทึก

- Chemical Receiving

WF-OPT-12-001

การดำเนินการนี้เป็นเอกสารใช้ภายในหน่วยงานของบริษัท เอสเอสแอล อูทิลิตี้ จำกัด เท่านั้น
ห้ามเผยแพร่สู่บุคคลภายนอกหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นมิฉะนั้นเป็นความผิดตามกฎหมาย

ภาคผนวก 2ด

ภาพแสดงการแยกมูลฝอยของโครงการ

การคัดแยกทิ้งขยะทั่วไป ของโรงไฟฟ้าคลองหลวง



ภาคผนวก 2ต

ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-00370166
วันที่ 10 มกราคม 2565

กรมการเกษตรและสหกรณ์

ใบเสร็จรับเงิน: บัญชีแสดงรายการสินค้า (ค่า 0.0001)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)
1	ข้าวหอมมะลิ 105 (พันธุ์ กข. 60)	100	400.00	400.00

รวม: 400.00

จำนวนเงินที่ชำระ: 400.00

จำนวนเงินที่คงเหลือ: 0.00

ชื่อร้านค้า (ผู้ขาย): [Redacted]

ชื่อลูกค้า (ผู้ซื้อ): [Redacted]

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 402 วันที่ 13

ปี 2565

สำนักงาน

ได้รับเงินจากลูกค้า: [Redacted]

จำนวนเงิน: 100.00

จำนวนเงินที่ชำระ: 100.00

จำนวนเงินที่คงเหลือ: 0.00

วันที่: 13/01/2565

ชื่อลูกค้า: [Redacted]

ชื่อร้านค้า: [Redacted]





ប្រតិភូប្រតិភូ

លេខ: ០២៣/០២៣
ថ្ងៃ: ២៣ មិថុនា ២០២៣

អគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម

ប្រតិភូប្រតិភូ: ប្រតិភូប្រតិភូប្រតិភូ (លេខ: ០០០០១)

កំណត់	កំណត់	កំណត់	កំណត់	កំណត់
កំណត់	កំណត់	កំណត់	កំណត់	កំណត់
កំណត់	កំណត់	កំណត់	កំណត់	កំណត់
កំណត់	កំណត់	កំណត់	កំណត់	កំណត់

កំណត់

កំណត់ (កំណត់កំណត់)

កំណត់

កំណត់

កំណត់



ប្រតិភូប្រតិភូ

លេខ: ០២៣/០២៣
ថ្ងៃ: ២៣ មិថុនា ២០២៣

អគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម

ប្រតិភូប្រតិភូ: ប្រតិភូប្រតិភូប្រតិភូ (លេខ: ០០០០១)

កំណត់	កំណត់	កំណត់	កំណត់	កំណត់
កំណត់	កំណត់	កំណត់	កំណត់	កំណត់
កំណត់	កំណត់	កំណត់	កំណត់	កំណត់
កំណត់	កំណត់	កំណត់	កំណត់	កំណត់

កំណត់ (កំណត់កំណត់)

កំណត់

កំណត់

កំណត់

កំណត់

កំណត់



and receipt of 130,000
had 21 employees 2505

Table 3 (cont.)	U. lamellatus (L.) (U. lamellatus)
-----------------	------------------------------------

1100

Interlocking's **Heim**
 HC **Open** **401** **Play**
 (10/10/10) **10/10/10** **10/10/10**

1. **My name is** _____

240:000:00.001

430 00
W.A.S.
(01365)907532

1

1997a

100

Dr. James A. Thompson, M.D.

Keywords: *depression, anxiety, self-esteem, self-efficacy, coping strategies, social support*

10



ในอดีตรัฐบาล

การขยายตัวของระบบการ

Yafeng-Zhang, M. *bioRxiv* 0716 (2017).

14

10

10

1

10

doi:10.1371/journal.pone.0095600.g002

1

100 percent

五

1995

27

1000

24

© 2007 The Authors
Journal compilation © 2007 Blackwell Publishing Ltd

1

Vidnyanyni

22

ภาคผนวก 2ถ

การตรวจสอบร่างระเบียบน้ำ และร่างระเบียบน้ำฝนของโครงการ



บริษัทคลองหลวง ยุทิสดี จำกัด
ใบตรวจสอบรายงานน้ำ และ รางระบายน้ำฝน

วัน เดือน ปี	โซน A - Clean		โซน B - Clean		โซน C - Clean		โซน D - Clean		โซน E - Clean		ผู้ตรวจสอบ
	YES	NO	YES	NO	YES	NO	YES	NO	YES	NO	
31/1/2565	/		/		/		/		/		Prateep / Veerayuth


ใส่เครื่องหมาย “v” ในช่องที่เลือก

ตรวจสอบเดือนละ ครั้ง โดยพนักงานธุรการและ CSR หรือพนักงานเดินเครื่องถึง Day Time ในเดือนนั้นๆ
โดยตรวจสอบในรายงานน้ำและรางระบายน้ำฝน ตามโซนที่แสดงไว้ จะต้องไม่มีขยะจำพวกเศษใบไม้ เศษหิน
ทราย มูลเห็ดสัตว์ ฯลฯ โดยไม่มีก็ได้กันทางเดินน้ำไหล ถ้าพบว่ามี ทางพนักงานจะดำเนินการแจ้ง
ให้ผู้รับเหมามาดำเนินการทำความสะอาดต่อไป

นายชนนช.

สถานที่ไปปกติ ไม่มีสิ่งกีดขวางและอุดตันท่อระบายน้ำ

แสดงรูปภาพ โซน A,B,C,D,E



เอกสารแนบท้าย
งานตรวจสอบสภาพรายงานน้ำบริเวณพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าคลองหลวง Zone A
31/1/2565





เอกสารแนบท้าย

งานตรวจสอบสภาพรางระบายน้ำบริเวณพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าคลองหลวง Zone B

31/1/2565



เอกสารแนบท้าย

งานตรวจสอบสภาพรางระบายน้ำบริเวณพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าคลองหลวง Zone C

31/1/2565





เอกสารแนบท้าย

งานตรวจสอบสภาพรางระบายน้ำบริเวณพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าคลองหลวง Zone D

31/1/2565



เอกสารแนบท้าย

งานตรวจสอบสภาพรางระบายน้ำบริเวณพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าคลองหลวง Zone E

31/1/2565





บริษัทคลองหลวง ยุทิสดี จำกัด
ใบตรวจสอบรายงานน้ำ และ รางระบายน้ำฝน

วัน เดือน ปี	โซน A - Clean		โซน B - Clean		โซน C - Clean		โซน D - Clean		โซน E - Clean		ผู้ตรวจสอบ
	YES	NO	YES	NO	YES	NO	YES	NO	YES	NO	
28/2/2565	/		/		/		/		/		สมพงษ์ วัฒนสิน


ใส่เครื่องหมาย “/” ในช่องที่เลือก

ตรวจสอบเดือนละ ครั้ง โดยพนักงานธุรการและ CSR หรือพนักงานเดินเครื่องถึง Day Time ในเดือนนั้นๆ
โดยตรวจสอบในรายงานน้ำและรางน้ำฝน ตามโซนที่แสดงไว้ จะต้องไม่มีตะกอนเศษใบไม้ เศษหิน
ทราย มูลเห็ดสาหร่าย ฯลฯ โดยไม่กีดกันทางเดินน้ำไหล ถ้าพบว่ามี ทางพนักงานจะดำเนินการแจ้ง
ให้ผู้รับเหมามาดำเนินการทำความสะอาดต่อไป


หมายเหตุ

สถานที่ไปปกติ ไม่มีสิ่งกีดขวางและอุดตันท่อระบายน้ำ

แสดงรูปภาพ โซน A,B,C,D,E



เอกสารแนบท้าย
งานตรวจสอบสภาพรายงานน้ำบริเวณพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าคลองหลวง Zone A
28/2/2565





เอกสารแนบท้าย

งานตรวจสอบสภาพรางระบายน้ำบริเวณพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าคลองหลวง Zone B

28/2/2565



เอกสารแนบท้าย

งานตรวจสอบสภาพรางระบายน้ำบริเวณพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าคลองหลวง Zone C

28/2/2565





เอกสารแนบท้าย
งานตรวจสอบสภาพรางระบายน้ำบริเวณพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าคลองหลวง Zone D

28/2/2565



เอกสารแนบท้าย
งานตรวจสอบสภาพรางระบายน้ำบริเวณพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าคลองหลวง Zone E

28/2/2565





เอกสารแนบท้าย
ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ เครืองาม
๒๐/๑๒/๒๕๖๑

[illegible]


Downloaded from <http://ajphaphysocpharm.sagepub.com>



โครงการพัฒนาระบบ
การขนส่งทางราง

งานก่อสร้างระบบรางรถไฟสายใหม่ (สายสีแดงเข้ม) ช่วง 15

30/9/2555



โครงการพัฒนาระบบ
การขนส่งทางราง

งานก่อสร้างระบบรางรถไฟสายใหม่ (สายสีแดงเข้ม) ช่วง 15

30/9/2555





เขตห้ามล่าสัตว์ป่า

งานสำรวจและเก็บตัวอย่างสัตว์ป่าและพืชพรรณในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า Zone D

30/3/2565



เขตห้ามล่าสัตว์ป่า

งานสำรวจและเก็บตัวอย่างสัตว์ป่าและพืชพรรณในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า Zone E

30/3/2565





บริษัทคลองหลวง ผู้ผลิต จำกัด
ใบตรวจสอบรายงานน้ำ และ รางระบายน้ำฝน


วัน เดือน ปี	โซน A - Clean		โซน B - Clean		โซน C - Clean		โซน D - Clean		โซน E - Clean		ผู้ตรวจสอบ
	YES	NO	YES	NO	YES	NO	YES	NO	YES	NO	
30/4/2565	/		/		/		/		/		เสริมกรุงอินทระ

ได้เครื่องหมาย "✓" ในช่องที่เลือก
ตรวจสอบเตือนและ ครึ่ง โดยพนักงานบริการและ CSR หรือพนักงานเดินเครื่องถึง Day Time ในเดือนนั้นๆ
โดยตรวจสอบในวาระแบบนี้และรางน้ำฝน ตามโซนที่แสดงไว้ จะตั้ง ไม่มีจะเข้าพวกยกไป ไม่ คุมกับ
ทราบ คุณสมบัติ ฯลฯ โดยไม่เปิดกั้นทางเดินน้ำ หาก ถ้าพบว่ามี ทางพนักงานจะดำเนินการแจ้ง
ให้ผู้รับทราบตามดำเนินการที่ความสะอาดต่อไป

หมายเหตุ

หากพบว่าไปกรต ไม่ถึงกึ่งและอุดบนรางระบาย
.....
.....
.....
.....
.....
.....

แผนผัง โซน A,B,C,D,E



เอกสารแนบท้าย
งานตรวจสอบสภาพรางระบายน้ำบริเวณพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าคลองหลวง Zone A
30/4/2565





เอกสารแนบท้าย

งานตรวจสอบสภาพรางระบายน้ำบริเวณพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าคลองหลวง Zone B

30/4/2565



เอกสารแนบท้าย

งานตรวจสอบสภาพรางระบายน้ำบริเวณพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าคลองหลวง Zone C

30/4/2565





เอกสารแนบท้าย
งานตรวจสอบสภาพรางขนานน้ำบริเวณพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าคลองหลวง Zone D
30/4/2565



เอกสารแนบท้าย
งานตรวจสอบสภาพรางขนานน้ำบริเวณพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าคลองหลวง Zone E
30/4/2565






บริษัทผลิตพลังงาน ผู้ผลิต จำกัด
ใบตรวจสอบรายงานน้ำ และ รายงานน้ำฝน

วัน เดือน ปี	โซน A - Clean		โซน B - Clean		โซน C - Clean		โซน D - Clean		โซน E - Clean		ผู้ตรวจสอบ
	YES	NO	YES	NO	YES	NO	YES	NO	YES	NO	
5/30/2022	/		/		/		/		/		รัชวาลย์


ได้เครื่องมือ V.I. ในช่องที่เลือก
ตรวจสอบเดือนละ ครั้ง โดยพนักงานดูแล CSR หรือพนักงานเดินเครื่องที่ถึง Day Time ในเดือนนั้นๆ
ใบตรวจสอบใบรายงานน้ำและรายงานน้ำฝน ตามใบที่แสดงไว้จะส่งไปยังเจ้าหน้าที่ต่อไปทันที
หรือ ถูกตามหลัก กสท. โดยไม่มีปัญหาน้ำท่วมดินน้ำไหล ถ้ำพบว่ามี ทางพนักงานจะดำเนินการแจ้ง
ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการทำความสะอาดต่อไป

หมายเหตุ
- ไม่มีเขตวิสขางระบบ

แสดง รูปถ่าย โซน A,B,C,D,E



เอกสารแนบท้าย
งานตรวจสอบสภาพรายงานน้ำบริเวณพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าคลองหลวง
ประจำเดือน พฤษภาคม 2565





เอกสารแนบท้าย
งานตรวจสอบสภาพรางระบายน้ำบริเวณพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าคลองหลวง
ประจำเดือน พฤษภาคม 2565



เอกสารแนบท้าย
งานตรวจสอบสภาพรางระบายน้ำบริเวณพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าคลองหลวง
ประจำเดือน พฤษภาคม 2565





เอกสารแนบท้าย

งานตรวจสอบสภาพรางระบายน้ำบริเวณพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าคลองหลวง
ประจำเดือน พฤษภาคม 2565



เอกสารแนบท้าย

งานตรวจสอบสภาพรางระบายน้ำบริเวณพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าคลองหลวง
ประจำเดือน พฤษภาคม 2565





เอกสารแนบท้าย
งานตรวจสอบสภาพรายนาน้ำบริเวณพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าคลองหลวง
ประจำเดือน มกราคม 2565



เอกสารแนบท้าย
งานตรวจสอบสภาพรายนาน้ำบริเวณพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าคลองหลวง
ประจำเดือน มิถุนายน 2565





เอกสารแนบท้าย

งานตรวจสอบสภาพรางระบายน้ำบริเวณพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าคลองหลวง ระบุเฉพาะทำงาน

28/2/2565



เอกสารแนบท้าย

งานตรวจสอบสภาพรางระบายน้ำบริเวณพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าคลองหลวง ระบุเฉพาะทำงาน

30/9/2565





เอกสารแนบท้าย
งานตรวจสอบสภาพรณยาน้ำบริเวณพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าคลองหลวง
ประจำเดือน พฤษภาคม 2565



ภาคผนวก 2ท

รายชื่อพนักงานที่อาศัยอยู่ในชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ

ศูนย์ฯ 7 ภารกิจ 100 เป็นบริเวณพื้นที่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า กาลสงคราม 13 ตำบล

โดยปฏิบัติงานใน 4 มิติหลัก คือ 1. ภารกิจ 100 2. ภารกิจ 100 3. ภารกิจ 100 4. ภารกิจ 100

พื้นที่งาน 100 ตำบล, ภารกิจ 100 ตำบล, ภารกิจ 100 ตำบล, ภารกิจ 100 ตำบล

1. ภารกิจ 100 ตำบล 100 ตำบล 100 ตำบล 100 ตำบล 100 ตำบล 100 ตำบล

1. ภารกิจ 100 ตำบล 100 ตำบล 100 ตำบล 100 ตำบล 100 ตำบล 100 ตำบล

2. ภารกิจ 100 ตำบล 100 ตำบล 100 ตำบล 100 ตำบล 100 ตำบล 100 ตำบล

1. ภารกิจ 100 ตำบล 100 ตำบล 100 ตำบล 100 ตำบล 100 ตำบล 100 ตำบล


3. ภารกิจ 100 ตำบล 100 ตำบล 100 ตำบล 100 ตำบล 100 ตำบล 100 ตำบล

1. ภารกิจ 100 ตำบล 100 ตำบล 100 ตำบล 100 ตำบล 100 ตำบล 100 ตำบล

4. ภารกิจ 100 ตำบล 100 ตำบล 100 ตำบล 100 ตำบล 100 ตำบล 100 ตำบล

1. ภารกิจ 100 ตำบล 100 ตำบล 100 ตำบล 100 ตำบล 100 ตำบล 100 ตำบล

ศูนย์ฯ 7 ภารกิจ 100 เป็นบริเวณพื้นที่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า กาลสงคราม 13 ตำบล



ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์ส่งเสริมการค้า
พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันวิจัยและพัฒนา
จังหวัดบุรีรัมย์ 2565 - 2568

เลขที่ 7080187157

ขอสงวน

ส่วนหอสมุดแห่งชาติ

ศูนย์

จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัด

1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2568

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์ส่งเสริมการค้า

ศูนย์ส่งเสริมการค้า

ศูนย์

จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัด

ศูนย์

จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัด

คำนำ

นางสาวกัญญาพร งามวิจิตรกุล วิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยอาชีวศึกษา 2563-2565

เลขที่ 7000188829

หน้า 1

บทที่ 1 บทนำ

คำนำ

บทที่ 2 การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

บทที่ 3 การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ



ภาคผนวก 25

รายงานการประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการ



บริษัท คลองหลวงยูทิลิตี้ จำกัด



รายงานการประชาสัมพันธ์กับผู้นำชุมชน โครงการผลิตไฟฟ้าและไคบาระบบโคเจนเอเรชั่น จังหวัดปทุมธานี

ในระยยะต้นปีนกาข

ประเดบปีใช้ทพป/ประชาสัณพัณธ์ : ประชาสัณพัณธ์เร่อง รายละเอียดโครงการและควมก้าวหน้ำขอโครงการผลิตไฟฟ้า

วัน เดือน ปี	ชื่อชุมชน/หน่วยงานราชการ	ข้อติดกัังวล	ข้อคิดเห็นเสนอแนะโครงการผลิตไฟฟ้า
มกราคม 2565	ประธานชุมชนบ้านฟ้าคลองหลวง ชุมชนเรืออาพรชอยคุณพระ: ชุมชนเคหะพื้นนคร: ชุมชนคลองหลวงไฮมเพลส อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี	ไม่มีข้อติดกัังวลเกี่ยวกับโครงการผลิตกระแสไฟฟ้า	-
มกราคม 2565	ประธานชุมชนชอยศุภนิมิตร: ชุมชนบุญคุ้ม: ชุมชนร่วมเย็น: ชุมชนหงสวงค์: ชุมชนชอยคุณพระ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี	ไม่มีข้อติดกัังวลเกี่ยวกับโครงการผลิตกระแสไฟฟ้า	-

แสดงรูปภาพพบบปะนีผู้นำชุมชน

	
ประธานชุมชนบ้านฟ้าคลองหลวง ชุมชนเรืออาพรชอยคุณพระ:1. ชุมชนเคหะพื้นนคร: ชุมชนคลองหลวงไฮมเพลส อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี	ประธานชุมชนชอยศุภนิมิตร: ชุมชนบุญคุ้ม: ชุมชนร่วมเย็น:1. ชุมชนหงสวงค์: ชุมชนชอยคุณพระ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี


วัน เดือน ปี	ชื่อชุมชน/หน่วยงานราชการ	ข้อขัดแย้ง/ข้อพิพาท	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
มกราคม 2565	ประธานชุมชนท่าใหญ่พัฒนา: ชุมชนประธานพร. ชุมชนหมู่ 2 พัดเนา อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี	ไม่มีข้อขัดแย้ง/ข้อพิพาท	-
มกราคม 2565	ผู้ใหญ่บ้านด้านคลองพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี	ไม่มีข้อขัดแย้ง/ข้อพิพาท	-



ประธานชุมชนท่าใหญ่พัฒนา: ชุมชนประธานพร. ชุมชนหมู่ 2 พัดเนา อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ผู้ใหญ่บ้านด้านคลองพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

วัน เดือน ปี	ชื่อชุมชน/หน่วยงานราชการ	ข้อขัดแย้ง/ข้อพิพาท	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
มกราคม 2565	ประธานชุมชนหมู่บ้านไผ่แก้ว อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี	ไม่มีข้อขัดแย้ง/ข้อพิพาท	-
มกราคม 2565	ประธานชุมชนหมู่ 5 ปทุมธานี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี	ไม่มีข้อขัดแย้ง/ข้อพิพาท	-



ประธานชุมชนหมู่บ้านไผ่แก้ว อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ประธานชุมชนหมู่ 5 ปทุมธานี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี



บริษัท เอลีคทริคิตี จำกัด

รายงานการประชาสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการผลิตไฟฟ้าและโอนระบบไปจนเอเรชั่น จังหวัดปทุมธานี

ในระหว่างดำเนินการ

ประเด็นที่เข้าพบ/ประชาสัมพันธ์ : ประชาสัมพันธ์เรื่อง รายละเอียดโครงการและความก้าวหน้าของโครงการผลิตไฟฟ้า

วัน เดือน ปี	ชื่อชุมชน/หน่วยงานราชการ	ข้อขัดแย้ง/ข้อพิพาท	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
กุมภาพันธ์ 2565	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ต.เชียงรากใหญ่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี	ไม่มีข้อขัดแย้ง/ข้อพิพาท	-
กุมภาพันธ์ 2565	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ต.เชียงรากใหญ่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี	ไม่มีข้อขัดแย้ง/ข้อพิพาท	-

แสดงรูปภาพพบปะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย



ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ต.เชียงรากใหญ่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ต.เชียงรากใหญ่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี




บริษัท คลองหลวงยูทิลิตี้ จำกัด

รายงานการประชาสัมพันธ์กับผู้นำชุมชน โครงการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำระบบโคเจนอเรชั่น จังหวัดปทุมธานี
ในระยยะต้นเนินการ

ประเด็นที่เข้าพบ/ประชาสัมพันธ์ : ประชาสัมพันธ์เรื่อง รายละเอียดโครงการและความก้าวหน้าของโครงการ
ผลิตไฟฟ้า

วัน เดือน ปี	ชื่อชุมชน/หน่วยงานราชการ	ข้อวิตกกังวล	ข้อคิดเห็นเสนอแนะโครงการผลิตไฟฟ้า
มีนาคม 2565	ประธานชุมชนซอยตะมะ คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี	ไม่มีข้อวิตกกังวล เกี่ยวกับโครงการ ผลิตกระแสไฟฟ้า	-
มีนาคม 2565	ประธานชุมชนปากทางใต้ไฮด์ คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี	ไม่มีข้อวิตกกังวล เกี่ยวกับโครงการ ผลิตกระแสไฟฟ้า	-

แสดงรูปภาพพบปะผู้นำชุมชน

	
ประธานชุมชนซอยตะมะ คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี	ประธานชุมชนซอยปากทางใต้ไฮด์ คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี



บริษัท คลองหลวงยูทิลิตี้ จำกัด

รายงานการประชาสัมพันธ์กับผู้นำชุมชน โครงการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำระบบโคเจนอเรชั่น จังหวัดปทุมธานี
ในระยยะต้นเนินการ

ประเด็นที่เข้าพบ/ประชาสัมพันธ์ : ประชาสัมพันธ์เรื่อง รายละเอียดโครงการและความก้าวหน้าของโครงการ
ผลิตไฟฟ้า

วัน เดือน ปี	ชื่อชุมชน/หน่วยงานราชการ	ข้อวิตกกังวล	ข้อคิดเห็นเสนอแนะโครงการผลิตไฟฟ้า
เมษายน 2565	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี	ไม่มีข้อวิตกกังวล เกี่ยวกับโครงการผลิต กระแสไฟฟ้า	-
เมษายน 2565	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ค.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี	ไม่มีข้อวิตกกังวล เกี่ยวกับโครงการผลิต กระแสไฟฟ้า	-

แสดงรูปภาพพบปะผู้นำชุมชน

	
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ค.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

วัน เดือน ปี	ชื่อชุมชน/หน่วยงาน	ข้อคิดกังวล	ข้อคิดเห็นเสนอแนะโครงการผลิตไฟฟ้า
เมษายน 2565	ประธานชุมชนหนองจิก ด.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี	ไม่มีข้อคิดกังวลเกี่ยวกับโครงการผลิตกระแสไฟฟ้า	-
เมษายน 2565	ประธานกลุ่มหมู่บ้านชุมชนสลัมคลองหนึ่ง ด.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี	ไม่มีข้อคิดกังวลเกี่ยวกับโครงการผลิตกระแสไฟฟ้า	-



ประธานชุมชนหนองจิก ด.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี	ประธานกลุ่มหมู่บ้านชุมชนสลัมคลองหนึ่ง ด.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
---	--

วัน เดือน ปี	ชื่อชุมชน/หน่วยงาน	ข้อคิดกังวล	ข้อคิดเห็นเสนอแนะโครงการผลิตไฟฟ้า
เมษายน 2565	รองประธานชุมชนศิริภาพ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี	ไม่มีข้อคิดกังวลเกี่ยวกับโครงการผลิตกระแสไฟฟ้า	-
เมษายน 2565	ผู้ใหญ่นุ่ม 2 ตำบลเชียงรากใหญ่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี	ไม่มีข้อคิดกังวลเกี่ยวกับโครงการผลิตกระแสไฟฟ้า	-



รองประธานชุมชนศิริภาพ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี	ผู้ใหญ่นุ่ม 2 ตำบลเชียงรากใหญ่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
--	---



บริษัท คลองหลวงยูทิลิตี้ จำกัด

รายงานการประชุมกับผู้นำชุมชน โครงการผลิตไฟฟ้าและโอนระบบไปเอกชน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ในระยณะต้นปี

ประเด็นที่เข้าพบ/ประชาสัมพันธ์ : ประชาสัมพันธ์เรื่อง รายละเอียดโครงการและความก้าวหน้าของโครงการผลิตไฟฟ้า

วัน เดือน ปี	ชื่อชุมชน/หน่วยงาน	ข้อคิดกังวล	ข้อคิดเห็นเสนอแนะโครงการผลิตไฟฟ้า
พฤษภาคม 2565	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี	ไม่มีข้อคิดกังวลเกี่ยวกับโครงการผลิตกระแสไฟฟ้า	อยากใหทาง รท.ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆที่ได้มีคนช่วยเหลือชุมชน พร้อมประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้
พฤษภาคม 2565	ปัดข้าว (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ศูนย์ดำรงธรรม อ.คลองหลวง	ไม่มีข้อคิดกังวลเกี่ยวกับโครงการผลิตกระแสไฟฟ้า	-

แสดงรูปภาพพบปะผู้นำชุมชน



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี	ปัดข้าว (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ศูนย์ดำรงธรรม อ.คลองหลวง
--	--

วัน เดือน ปี	ชื่อชุมชน/หน่วยงานการ	ข้อคิดเห็นเสนอแนะ โครงการผลิตไฟฟ้า
พฤษภาคม 2565	<div> <div></div> <div> <p>รองนายกเทศบาลตำบลเสี้ยวจากใหญ่ อ.เมืองปทุมธานี จ. ปทุมธานี</p> </div> </div>	<div> <div></div> <div> <p>ไม่มีข้อคิดกังวล เกี่ยวกับโครงการ ผลิตกระแสไฟฟ้า</p> </div> </div>
พฤษภาคม 2565	<div> <div></div> <div> <p>ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองคลองหลวง จ.ปทุมธานี</p> </div> </div>	<div> <div></div> <div> <p>ไม่มีข้อคิดกังวล เกี่ยวกับโครงการ ผลิตกระแสไฟฟ้า</p> </div> </div>

<div> <div></div> <div> <p>รองนายกเทศบาลตำบลเสี้ยวจากใหญ่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี</p> </div> </div>	<div> <div></div> <div> <p>ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองคลองหลวง จ.ปทุมธานี</p> </div> </div>
<div> <div></div> <div> <p>รองนายกเทศบาลตำบลเสี้ยวจากใหญ่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี</p> </div> </div>	<div> <div></div> <div> <p>ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองคลองหลวง จ.ปทุมธานี</p> </div> </div>



บริษัท คลองหลวงยูทิลิตี้ จำกัด

รายงานการประชาสัมพันธ์กับผู้นำชุมชน โครงการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำระบบโคเจเนอเรชั่น จังหวัดปทุมธานี
ในระยะดำเนินการ

ประเด็นที่เข้าพบ/ประชาสัมพันธ์ : ประชาสัมพันธ์เรื่อง รายละเอียดโครงการและความก้าวหน้าของโครงการ
ผลิตไฟฟ้า

วัน เดือน ปี	ชื่อชุมชน/หน่วยราชการ	ข้อวิตกกังวล	ข้อคิดเห็นเสนอแนะ โครงการผลิตไฟฟ้า
มิถุนายน 2565	<div>████████████████████</div> คณะกรรมการไตรภาคี ม.2 ตำบลบางพูน อ.เมือง ปทุมธานี จ.ปทุมธานี	ไม่มีข้อวิตกกังวล เกี่ยวกับโครงการผลิต กระแสไฟฟ้า	-

แสดงรูปภาพพบปะผู้นำชุมชน



████████████████████

คณะกรรมการไตรภาคี ม.2 ตำบลบางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี