


แผนการตรวจอุปกรณ์ดับเพลิงบริษัท จีซี โพลีออลส์ ประจำปี 2565

ลำดับ	รายการอุปกรณ์	จำนวน	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	บันทึกเพิ่มเติม
1	Dry chemical (Storage pressure)	60	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
2	Dry chemical (Cartridge operate)	187	I	W	I	I	I	I	I	W	I	I	I	I	ซังน้ำหนัก 2 ครั้ง/ปี
3	Wheel dry	17	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
4	CO2 portable	23	I	W	I	I	I	I	I	W	I	I	I	I	ซังน้ำหนัก 2 ครั้ง/ปี
5	Water hydrant	19	I	I	F	I	I	I	I	I	F	I	I	I	ทดสอบ 2 ครั้ง/ปี
6	Water hydrant with monitor	15	I	I	F	I	I	I	I	I	F	I	I	I	ทดสอบ 2 ครั้ง/ปี
7	Fire monitor	8	I	I	F	I	I	I	I	I	F	I	I	I	ทดสอบ 2 ครั้ง/ปี
8	Hose box	34	I	I	E	I	I	I	I	I	E	I	I	I	Exercise hose 2 ครั้ง/ปี
9	Indoor hydrant	30	I	I	F	I	I	I	I	I	F	I	I	I	ทดสอบ 2 ครั้ง/ปี
10	Mobile foam unit	8	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
11	Deluge valve	16	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
12	Alarm check valve	13	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
13	Post indicator valve	9	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
14	Foam bladder tank	5	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
15	Safety equipment cabinet	14	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
16	SCBA	20	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
17	NOVEC1230 System	4	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
18	Manual fire alarm station	109	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
19	Emergency shower	36	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
20	CO2 System	1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	


**Note :** I Inspection W ซังน้ำหนัก F Flush line E Exercise

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ

( นายคมสรณ์ หางแก้ว )

พนักงานควบคุมระบบสื่อสาร

6 / 1 / 65

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ

( นายพิทักษ์ ไหวใจ )

ผู้จัดการศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน

10 / 1 / 65