

### EMERGENCY EYE WASH SHOWER จำนวน 36 ตัว

ที่	No.	สถานที่	มาตรฐานการตรวจสอบ	สภาพทั่วไป		สิ่งผิดปกติที่พบ	ผู้ตรวจสอบ (ตัวบรรจง)
				ปกติ	ผิดปกติ		
1	ES-WH-001	Ware House	1. ไม่มีน้ำรั่วซึมที่ตัว Shower และ Eye wash 2. อุปกรณ์ต่างอยู่ครบ และ อยู่ในสภาพที่ พร้อมใช้งาน ไม่เป็นสนิม 3. อุณหภูมิน้ำควรอยู่ระหว่าง 15-35 .C สภาพน้ำต้องใส ไม่ขุ่น 4. ไฟแสดงตำแหน่งพร้อมใช้งาน ติดแสดง 5. มีป้าย Safety Sign มองเห็นได้ชัดเจน	/			
2	ES-WH-002	Ware House		/			
3	ES-TL-001	Truck load		/			
4	ES-WWT-001	WWT Cooling		/			
5	ES-WWT-002	WWT Cooling		/			
6	ES-WWT-003	WWT Cooling		/			
7	ES-POP-001	POP Plant		/			
8	ES-POP-002	POP Plant		/			
9	ES-POP-003	POP Plant		/			
10	ES-POP-004	POP Plant		/			
11	ES-POP-005	POP Plant		/			
12	ES-POP-006	POP Plant		/			
13	ES-POP-007	POP Plant		/			
14	ES-PPG-001	PPG Plant		/			
15	ES-PPG-002	PPG Plant		/			
16	ES-PPG-003	PPG Plant		/			
17	ES-PPG-004	PPG Plant		/			
18	ES-PPG-005	PPG Plant		/			
19	ES-PPG-006	PPG Plant		/			
20	ES-PPG-007	PPG Plant		/			
21	ES-PPG-008	Laboratory		/			
22	ES-PPG-009	PPG Plant		/			
23	ES-PPG-010	PPG Plant		/			
24	ES-PPG-011	PPG Plant		/			
25	ES-PPG-012	PPG Plant		/			
26	ES-PPG-013	PPG Plant		/			
27	ES-PPG-014	PPG Plant		/			

บันทึกอื่นๆ/การแก้ไข

ผู้ดูแลการตรวจ..... ดนลป

วันที่ 25/6/65

ผู้ควบคุม..... สห จ



วันที่ 6/7/65

[illegible]

บันทึกอื่นๆ/การแก้ไข \_\_\_\_\_

ผู้ดูแลการตรวจ..... อนันต์

วันที่ 25/6/65

ผู้ควบคุม  

วันที่ 6/7/65