

ภาคผนวก ข.41

เอกสารตรวจสอบพื้นที่โดยคณะกรรมการความปลอดภัยที่ Chemical Warehouse

Safety Committee Walk เดือน พฤษภาคม 2565

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565

พื้นที่ : Chemical Warehouse & Maintenance shop

รายชื่อผู้ร่วมเดินตรวจพื้นที่

- 1.คุณธนิศ ธนะไพบูลย์/P-PS-OP
- 2.คุณวีรพล แพทย์ร/P-MN-PS
- 3.คุณธนพัฒน์ ธนพงศ์พิพัฒน์ /P-PS-TE
- 4.คุณสุพจน์ มหาเขตร /P-PS-OP
- 5.คุณเสกษณ์ เกตุสุวรรณ /Q-SH-PO
- 6.คุณเนตร จิวสวัสดิ์ /Q-SH-PO



ที่	รายละเอียด	รูปภาพประกอบก่อนแก้ไข	แนวทางดำเนินการแก้ไข	กำหนดเสร็จ	รูปภาพประกอบหลังแก้ไข	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะ
1	เปลี่ยนก้านวาล์ว เปิด-ปิดของ Line overflow cooling basin GPPS		3.ฅน. 950105979 [คปอ._MAY_]เปลี่ยนก้านวาล์วเปิด-ปิดของ Line overflow cooling basin GPPS			P-PS-OP P-MN-PS	Completed
2	กำจัดหญ้าในพื้นที่ process		ตัดหญ้า			H-GA-FS	Completed
3	ไขเช็ควาล์วของท่อ Line return & line supply cooling HIPS T-142A/B // P-PS-OP		4.ฅน. 950105982 [คปอ._MAY_]ไขเช็ควาล์วของท่อ Line return & line supply cooling HIPS T-142A/B			P-PS-OP P-MN-PS	Completed
4	S-142B ดาข่ายหลุด					P-PS-OP	Completed
5	T-144 ให้ตรวจสอบความหนา กรณีที่ความหนายังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ให้ขัดและทาสีใหม่		2.ฅน. 950105977 [คปอ._MAY_]T-144 ให้ตรวจสอบความหนา กรณีที่ความหนายังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ให้ขัดและทาสีใหม่			P-PS-OP P-MN-PS	Completed
6	P-145A พบหน้าแปลนใส่ Bolt ไม่ครบ		1.ฅน. 950105975 [คปอ._MAY_]P-145A พบหน้าแปลนใส่ Bolt ไม่ครบ	6/6/2022		P-PS-OP P-MN-PS	Completed