

ภาคผนวก ข.9

แผนดูแลบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบบำบัด Die Fume Scrubber
และตัวอย่างบันทึกการดูแลระบบบำบัด

แผนดูแลบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบบำบัด Die Fume Scrubber					
Equipment	Description	MaintItem	MaintItem text	MaintenancePlan	Strategy
M-S-146	DIE FUME SCRUBBER UNIT	5303	1Y-INSIDE CLEANING & WATER SPRAY INSP	MPEL-C00025	
M-P-146	CIRCULATION WATER PUMP	5285	(1M) VIBRATION CHECKING (CANCEL)	MPEL-C00006	
M-P-146	CIRCULATION WATER PUMP	5406	1Y-LUB.OIL CHANGING	MPEL-S00018	TMN01
M-P-146	CIRCULATION WATER PUMP	5407	(4Y) PUMP OVERHAUL.	MPEL-S00018	TMN01
M-P-146	CIRCULATION WATER PUMP	169776	1M-VISUAL INSPECTION	MPEL-S00060	TMN01
M-MP-146	MOTOR RECIRCULATING WATER PUMP	5336	4Y-OVERHAUL	MPEL-C00061	
M-MB-146	MOTOR DIE FUME EXHAUST BLOWER	5325	4Y-OVERHAUL	MPEL-C00050	
M-M2B-203	MOTOR DIE FUME BLOWER	5304	4Y-OVERHAUL	MPEL-C00029	
M-B-146	DIE FUME EXHAUST BLOWER	5284	(1M) VIBRATION CHECKING (CANCEL)	MPEL-C00005	
M-B-146	DIE FUME EXHAUST BLOWER	5399	4M-LUBRICATION	MPEL-S00014	TMN01
M-B-146	DIE FUME EXHAUST BLOWER	5400	(4Y) BLOWER OVERHAUL.	MPEL-S00014	TMN01
M-B-146	DIE FUME EXHAUST BLOWER	169771	1M-VISUAL INSPECTION	MPEL-S00055	TMN01
M-2F-846	DIE FUME SEPARATOR	5372	(2Y) SEPARATOR ELEMENT CLEANING	MPEL-C00097	
M-2B-203	DIE FUME BLOWER	5280	(1M) VIBRATION CHECKING (CANCEL)	MPEL-C00001	
M-2B-203	DIE FUME BLOWER	5356	(3Y) BLOWER OVERHAUL.	MPEL-C00081	
M-2B-203	DIE FUME BLOWER	5373	1Y-LUB.OIL CHANGING	MPEL-S00001	TMN01
M-2B-203	DIE FUME BLOWER	11835	1M-VISUAL INSPECTION	MPL2-INS001	

ตัวอย่างผลการบำรุงรักษาระบบ Die Fume Scrubber

(M-2F-846: (2Y) Separator Element Cleaning)

P-MN-PS		Revision No. 00	Date of Rev.
	Thai Styrenics Co.,Ltd. 7 I-1 Rd., T.Maptaphut, Amphoe Muang Rayong, Rayong 21150 Tel : 038-976677 Fax: 038-976601		
	Equipment Inspection Certificate		Company : GCS
	Photo report		Job Order : 800058569
		Equipment : M-2F-846	Date : 5/9/2020
Photos		Description	
 		Name of part : M-2F-846 DIE FUME SEPARATOR	
 		Findings : Cleaning by EB.	
 		Name of part : Findings :	
 		Name of part : Findings :	
สภาพโดยทั่วไปอยู่ในสภาพที่ดีความสกปรกน้อยมาก ทำการ Cleaning		Name of part : Findings :	
Completed By	Performed By	Certified By	Owner Representative
Company			
Signature			
Name			
Date			