


**แบบตรวจสอบถังดับเพลิง Check list of fire extinguisher ทำเทียบเรือ A2
ครั้งที่ 2/2565 (เดือน เมษายน - มิถุนายน 2565)**

ลำดับ	พื้นที่ Area	ตำแหน่ง Location	ชั้น	หมายเลข No.	ชนิด Type	ขนาด Size	รหัสถัง	รายการตรวจสอบ (Items)					หมายเหตุ Remark	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ
								เป็นเรด Index	สลัก Pin Lock	สายรัด Pin Tie	สายฉีด Hose reel	สภาพ ถังถัง Bucket			
1	ADM Building	In front of CNC room	1	A008	Dry chem	20	A2-001	/	/	/	/	/	-	ธนพร	8 เม.ย. 65
2	ADM Building	Electric room/Behind I/R	1	A009	Clean Ag	10	A2-002	/	/	/	/	/	-	ธนพร	8 เม.ย. 65
3	ADM Building	Exit door	2	A010	CO2	15	A2-003	/	/	/	/	/	-	ธนพร	8 เม.ย. 65
4	ADM Building	In front of unthal room	2	A011	Clean Ag	10	A2-004	/	/	/	/	/	-	ธนพร	8 เม.ย. 65
5	ADM Building	Pantry room	3	A013	Clean Ag	10	A2-005	/	/	/	/	/	-	ธนพร	8 เม.ย. 65
6	ADM Building	Exit door (Finance room)	3	A012	CO2	15	A2-006	/	/	/	/	/	-	ธนพร	8 เม.ย. 65
7	ADM Building	Purchasing section	4	A017	Clean Ag	10	A2-007	/	/	/	/	/	-	ธนพร	8 เม.ย. 65
8	ADM Building	IT room	4	A014	CO2	10	A2-008	/	/	/	/	/	-	ธนพร	8 เม.ย. 65
9	ADM Building	IT room (Control room)	4	A015	FM 200		A2-009	/	/	/	/	/	-	ธนพร	8 เม.ย. 65
10	ADM Building	In front of IT room	4	A016	Clean Ag	10	A2-010	/	/	/	/	/	-	ธนพร	8 เม.ย. 65
11	ADM Building	Control lift room	5	A018	Clean Ag	10	A2-011	/	/	/	/	/	-	ธนพร	8 เม.ย. 65
12	CFS A2	Export Area	1	A027	CO2	15	A3-114	/	/	/	/	/	-	ธนพร	8 เม.ย. 65
13	CFS A2	Export Area	1	A028	CO2	15	A3-115	/	/	/	/	/	-	ธนพร	8 เม.ย. 65
14	CFS A2	Import Area	1	A029	CO2	15	CG-044	/	/	/	/	/	-	ธนพร	8 เม.ย. 65
15	CFS A2	Import Area	1	A030	CO2	15	A3-116	/	/	/	/	/	-	ธนพร	8 เม.ย. 65
16	CFS A2	Import Area	1	A031	Dry chem	20	A2-016	/	/	/	/	/	-	ธนพร	8 เม.ย. 65
17	CFS A2	Import Area	1	A032	Dry chem	20	A2-017	/	/	/	/	/	-	ธนพร	8 เม.ย. 65
18	CFS A2	In front of office room	2	A025	CO2	15	A3-112	/	/	/	/	/	-	ธนพร	8 เม.ย. 65
19	ENG A2	RTG Area 1	1	A033	Dry chem	50	A2-021	/	/	/	/	/	-	ธนพร	8 เม.ย. 65
20	ENG A2	RTG Area 2	1	A020	Foam	2.2 gal.	A2-022	/	/	/	/	/	-	ธนพร	8 เม.ย. 65
21	ENG A2	RTG Area 3	1	A035	Foam	2.2 gal.	A2-023	/	/	/	/	/	-	ธนพร	8 เม.ย. 65
22	ENG A2	RTG Area 4	1		Dry chem	20		/	/	/	/	/	-	ธนพร	8 เม.ย. 65
23	ENG A2	RTG Area 5	1		Dry chem	20		/	/	/	/	/	-	ธนพร	8 เม.ย. 65
24	ENG A2	Welding Area 1	1	A036	Dry chem	20	A2-024	/	/	/	/	/	-	ธนพร	8 เม.ย. 65
25	ENG A2	Welding Area 2	1	A037	Foam	2.2 gal.	A2-025	/	/	/	/	/	-	ธนพร	8 เม.ย. 65
26	ENG A2	Welding Area 3	1	A038	Dry chem	15		/	/	/	/	/	-	ธนพร	8 เม.ย. 65
27	ENG A2	Welding Area 4	1	A039	Foam	2.2 gal.		/	/	/	/	/	-	ธนพร	8 เม.ย. 65
28	ENG A2	TH & RS (Drinking cabinet)	1	A025	Dry chem	20		/	/	/	/	/	-	ธนพร	8 เม.ย. 65
29	ENG A2	TH & RS (rear shop)	1	A041	Dry chem	15	A2-029	/	/	/	/	/	-	ธนพร	8 เม.ย. 65
30	ENG A2	TH & RS (rear shop)	1		Dry chem	10		/	/	/	/	/	-	ธนพร	8 เม.ย. 65
31	ENG A2	TH & RS (rear shop)	1	A042	Dry chem	20	A2-030	/	/	/	/	/	-	ธนพร	8 เม.ย. 65
32	ENG A2	Material Store	1	A043	Dry chem	20	A2-031	/	/	/	/	/	-	ธนพร	8 เม.ย. 65
33	ENG A2	Material Store	1	A044	Dry chem	20	A2-032	/	/	/	/	/	-	ธนพร	8 เม.ย. 65
34	ENG A2	Gas Area	1		Dry chem	15		/	/	/	/	/	-	ธนพร	8 เม.ย. 65
35	Gate A2	Gate Booth 1	1	A019	Dry chem	20	A2-038	/	/	/	/	/	-	ธนพร	8 เม.ย. 65
36	Gate A2	Gate Booth 2	1	A020	Dry chem	20	A2-039	/	/	/	/	/	-	ธนพร	8 เม.ย. 65
37	Gate A2	Gate Booth 3	1	A021	Dry chem	10	A2-040	/	/	/	/	/	-	ธนพร	8 เม.ย. 65
38	Gate A2	Gate Booth 4	1	A022	Dry chem	10	A2-041	/	/	/	/	/	-	ธนพร	8 เม.ย. 65
39	Gate A2	Gate Booth 6	1	A023	Dry chem	15	A2-042	/	/	/	/	/	-	ธนพร	8 เม.ย. 65
40	Gate A2	Gate Booth 8	1	A024	Dry chem	20	A2-043	/	/	/	/	/	-	ธนพร	8 เม.ย. 65
41	HR Center	FH.Canteen	1	A001	Dry chem	10	A2-044	/	/	/	/	/	-	ธนพร	8 เม.ย. 65
42	HR Center	FH.Floor 2	2	A002	Clean Ag	10	A2-045	/	/	/	/	/	-	ธนพร	8 เม.ย. 65
43	QC04	Sea Side			CO2	10 lbs		/	/	/	/	/	-	ธนพร	22 เม.ย. 65
44	QC04	Land Side			CO2	10 lbs		/	/	/	/	/	-	ธนพร	22 เม.ย. 65
45	QC04	Electrical Room			CO2	10 lbs		/	/	/	/	/	-	ธนพร	22 เม.ย. 65
46	QC04	Electrical Room			CO2	10 lbs		/	/	/	/	/	-	ธนพร	22 เม.ย. 65
47	QC04	Machine Room			CO2	10 lbs		/	/	/	/	/	-	ธนพร	22 เม.ย. 65
48	QC04	Machine Room			CO2	10 lbs		/	/	/	/	/	-	ธนพร	22 เม.ย. 65
49	QC04	Cabin Room			CO2	10 lbs		/	/	/	/	/	-	ธนพร	22 เม.ย. 65
50	QC05	Seaside			CO2	10 lbs		/	/	/	/	/	-	ธนพร	22 เม.ย. 65
51	QC05	Landside			CO2	10 lbs		/	/	/	/	/	-	ธนพร	22 เม.ย. 65
52	QC05	Roller ภายในไฟ			CO2	10 lbs		/	/	/	/	/	-	ธนพร	22 เม.ย. 65
53	QC05	Cabin Room			CO2	6.6 lbs		/	/	/	/	/	-	ธนพร	22 เม.ย. 65
54	QC05	Machine Room			CO2	10 lbs		/	/	/	/	/	-	ธนพร	22 เม.ย. 65
55	QC05	Electrical Room			CO2	10 lbs		/	/	/	/	/	-	ธนพร	22 เม.ย. 65
56	QC06	Seaside			CO2	10 lbs		/	/	/	/	/	-	ธนพร	22 เม.ย. 65
57	QC06	Cabin Room			Dry chem	10 lbs		/	/	/	/	/	-	ธนพร	22 เม.ย. 65
58	QC06	หน้าทางเข้า Machine Room			CO2	10 lbs		/	/	/	/	/	-	ธนพร	22 เม.ย. 65
59	QC06	Machine Room			CO2	10 lbs		/	/	/	/	/	-	ธนพร	22 เม.ย. 65
60	QC06	Machine Room			Dry chem	10		/	/	/	/	/	-	ธนพร	22 เม.ย. 65
61	QC06	Electrical Room			CO2	10 lbs		/	/	/	/	/	-	ธนพร	22 เม.ย. 65
62	RS 1	Inside cabin		RS01	Dry chem	10	A2-081	/	/	/	/	/	-	ธนพร	16 พ.ค. 65
63	RS 2	Inside cabin		RS02	Dry chem	15	D012	/	/	/	/	/	-	ธนพร	16 พ.ค. 65
64	RTG 08	Cabin room 2 (Out side)			Dry chem	15		/	/	/	/	/	-	ธนพร	19 พ.ค. 65
65	RTG 08	Land side (Electric panel)			Dry chem	15		/	/	/	/	/	-	ธนพร	19 พ.ค. 65
66	RTG 08	Sea side (Fuel tank)			Dry chem	15		/	/	/	/	/	-	ธนพร	19 พ.ค. 65
67	RTG 09	Cabin room			Dry chem	10		/	/	/	/	/	-	ธนพร	19 พ.ค. 65
68	RTG 09	Elect. in Room L/S			Dry chem	10		/	/	/	/	/	-	ธนพร	19 พ.ค. 65
69	RTG 09	Mechanic room S/S			Dry chem	10		/	/	/	/	/	-	ธนพร	19 พ.ค. 65
70	RTG 10	Cabin room 2 (Out side)		RG10-2	Dry chem	15	A2-114	/	/	/	/	/	-	ธนพร	19 พ.ค. 65
71	RTG 10	Land side (Electric panel)		RG10-3	Dry chem	15	A2-115	/	/	/	/	/	-	ธนพร	19 พ.ค. 65
72	RTG 10	Sea side (Fuel tank)		RG10-4	Dry chem	15	A2-116	/	/	/	/	/	-	ธนพร	19 พ.ค. 65
73	RTG 11	Cabin room		RG11-1	Dry chem	10	A2-118	/	/	/	/	/	-	ธนพร	19 พ.ค. 65
74	RTG 11	Elect. in Room L/S		RG11-3	Dry chem	10	A2-120	/	/	/	/	/	-	ธนพร	19 พ.ค. 65
75	RTG 11	Mechanic room S/S		RG11-4	Dry chem	10	A2-121	/	/	/	/	/	-	ธนพร	19 พ.ค. 65
76	Substation	Inside (front side)	1	A005	CO2	15	A2-122	/	/	/	/	/	-	ธนพร	22 เม.ย. 65
77	Substation	Inside (front side)	1	A006	CO2	15	A2-123	/	/	/	/	/	-	ธนพร	22 เม.ย. 65
78	Substation	Inside (Back side)	1	A007	CO2	15	A2-124	/	/	/	/	/	-	ธนพร	22 เม.ย. 65

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง Check list of fire extinguisher ทำเทียบเรือ A2
ครั้งที่ 2/2565 (เดือน เมษายน - มิถุนายน 2565)

ลำดับ	พื้นที่ Area	ตำแหน่ง Location	ชั้น	หมายเลข No.	ชนิด Type	ขนาด lbs.	รหัสถัง	รายการตรวจเช็ค (Items)					หมายเหตุ Remark	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ
								เข็มวัด	สลัก	สายรัด	สายฉีด	สว่าน			
								Index	Pin Lock	Pin tie	Hose reel	Bucket			
79	Substation A2	Outside	1	A003	Dry chem	15	A2-125	/	/	/	/	/	-	ธนพร	22 เม.ย. 65
80	Substation A2	Outside	1	A004	Dry chem	15	A2-126	/	/	/	/	/	-	ธนพร	22 เม.ย. 65
81	TH 01	inside cabin	1	TH01	Dry chem			/	/	/	/	/	-	นิษฐ์ภาส/เขวโรจน์	16 พ.ค. 65
82	TH 02	inside cabin	1	TH02	Dry chem			/	/	/	/	/	-	นิษฐ์ภาส/เขวโรจน์	16 พ.ค. 65
83	TH 03	inside cabin	1	TH03	Dry chem	15	C1-199	/	/	/	/	/	-	นิษฐ์ภาส/เขวโรจน์	16 พ.ค. 65
84	TH 04	inside cabin	1	TH04	Dry chem	15	C1-185	/	/	/	/	/	-	นิษฐ์ภาส/เขวโรจน์	16 พ.ค. 65
85	TH 05	inside cabin	1	TH05	Dry chem			/	/	/	/	/	-	นิษฐ์ภาส/เขวโรจน์	16 พ.ค. 65
86	TH 06	inside cabin	1	TH06	Dry chem	15	A2-132	/	/	/	/	/	-	นิษฐ์ภาส/เขวโรจน์	16 พ.ค. 65
87	TH 07	inside cabin	1	TH07	Dry chem			/	/	/	/	/	-	นิษฐ์ภาส/เขวโรจน์	16 พ.ค. 65
88	TH 08	inside cabin	1	TH08	Dry chem			/	/	/	/	/	-	นิษฐ์ภาส/เขวโรจน์	16 พ.ค. 65
89	TH 09	inside cabin	1	TH09	Dry chem			/	/	/	/	/	-	นิษฐ์ภาส/เขวโรจน์	16 พ.ค. 65
90	TH 10	inside cabin	1	TH10	Dry chem			/	/	/	/	/	-	นิษฐ์ภาส/เขวโรจน์	16 พ.ค. 65
91	TH 11	inside cabin	1	TH11	Dry chem			/	/	/	/	/	-	นิษฐ์ภาส/เขวโรจน์	16 พ.ค. 65
92	TH 12	inside cabin	1	TH12	Dry chem	15	A2-075	/	/	/	/	/	-	นิษฐ์ภาส/เขวโรจน์	16 พ.ค. 65
93	TH 13	inside cabin	1	TH13	Dry chem	15	C1-182	/	/	/	/	/	-	นิษฐ์ภาส/เขวโรจน์	16 พ.ค. 65
94	TH 14	inside cabin	1	TH14	Dry chem	15	C1-208	/	/	/	/	/	-	นิษฐ์ภาส/เขวโรจน์	16 พ.ค. 65
95	TH 15	inside cabin	1	TH15	Dry chem	15	004	/	/	/	/	/	-	นิษฐ์ภาส/เขวโรจน์	16 พ.ค. 65
96	TH 16	inside cabin	1	TH16	Dry chem	15		/	/	/	/	/	-	นิษฐ์ภาส/เขวโรจน์	16 พ.ค. 65
97	TH 17	inside cabin	1	TH17	Dry chem	15	C1-184	/	/	/	/	/	-	นิษฐ์ภาส/เขวโรจน์	16 พ.ค. 65
98	TH 18	inside cabin	1	TH18	Dry chem	15	C1-200	/	/	/	/	/	-	นิษฐ์ภาส/เขวโรจน์	16 พ.ค. 65
99	TH 19	inside cabin	1	TH19	Dry chem	15	C1-193	/	/	/	/	/	-	นิษฐ์ภาส/เขวโรจน์	16 พ.ค. 65
100	TH 20	inside cabin	1	TH20	Dry chem	15	C1-203	/	/	/	/	/	-	นิษฐ์ภาส/เขวโรจน์	16 พ.ค. 65
101	Wharf Office A2	Wharf Floor 2	2	A045	Dry chem	20	A2-147	/	/	/	/	/	-	ธนพร	22 เม.ย. 65

หมายเหตุ : / = ปกติ X = ผิดปกติ



(นายปฏิภาณ ทองอยู่)

Safety Officer

ผู้จัดทำรายงาน

วันที่ 3/7/65




(นายพิสิษฐ์ แต่งเนตร)

Safety Officer

ผู้ทบทวน

วันที่ 4/7/65



(นางสุภาภรณ์ เพ็ญจิตร)

Safety and Environmental Specialist

ผู้อนุมัติ

วันที่ 4/7/65