

ที่ กท 4403/7541



สำนักงานเขตปทุมวัน

216/1 ถ.พระรามที่ 4 กทม.10330

17 ธันวาคม 2551

เรื่อง การพิจารณารับรองการขอให้ออกหนังสืออนุญาตเชื่อมทาง ถนนวิฑู

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สินทรัพย์ช่างเหมาไทย จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท สินทรัพย์ช่างเหมาไทย จำกัด ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2551

ตามหนังสือที่อ้างถึง ท่านได้ขอให้ขอหนังสือรับรองการอนุญาตเชื่อมทางที่ถนนวิฑู เพื่อก่อสร้างอาคาร โรงแรมและห้องเช่าพักอาศัย สูง 32 ชั้น และชั้นใต้ดิน 4.5 ชั้น ตั้งอยู่ที่ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปประกอบการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมตามรายละเอียดแจ้งแล้ว นั้น


สำนักงานเขตปทุมวันได้ส่งมอบเรื่องดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายพิจารณา ซึ่งสำนักงานนโยบายพิจารณาแล้วแจ้งผลให้ทราบว่า การขออนุญาตตัดถนนทางเท้า ลดระดับถนนทางเท้า และทำทางเชื่อมในที่สาธารณะ พ.ศ. 2531 ข้อ 8, 8.2, 8.2.2, 8.2.3 แล้วเห็นว่า

1. ในหลักการช่องทางเข้า-ออก ที่จะอนุญาตให้ดำเนินการตัดถนนทางเท้าเพื่อเป็นทางเข้า-ออกได้มีขนาดกว้าง 8.00 เมตร จำนวน 1 ช่องทาง โดยกำหนดให้ศูนย์กลางทางเข้า-ออก ห่างจากแนวเขตที่ดินด้านทิศใต้ประมาณ 21.50 เมตร ในผัง
2. ช่องทางเข้า-ออก เดิมที่มีขนาดกว้าง 6.00 เมตร จำนวน 1 ช่องทางให้ทำการปิด
3. แนวศูนย์กลางของการตัดถนนทางเท้าหรือลดระดับถนนทางเท้าเพื่อเป็นทางเข้า-ออกของท้องที่รถยนต์ต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงที่ออกตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคาร (แนวศูนย์กลางปากทางเข้า-ออกของรถยนต์ต้องไม่อยู่ในที่ที่เป็นแนวร่วมหรือทางแยกและต้องห่างจากจุดเริ่มต้นโค้ง หรือหักมุมของขอบทางร่วมหรือขอบทางแยกสาธารณะมีระยะไม่น้อยกว่า 20 เมตร)
4. รัศมีผายปากขอบช่องทางเข้า-ออก ที่ดำเนินการแล้วจะต้องอยู่ในแนวขอบเขตที่ดินขออนุญาตฯ จะต้องไม่ล้ำเข้าไปในแนวเขตที่ดินข้างเคียง

/5. ผู้ขออนุญาต.....

5. ผู้ขออนุญาตเมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วให้ดำเนินการยื่นขออนุญาตตัดถนนให้ถูกต้องตามระเบียบกับกรุงเทพมหานครต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ



ฝ่ายโยธา

โทร/โทรสาร. 0 2214 3015