

โทรเลขย่อ : METELEC BANGKOK

โทรภาพ (FAX) หมายเลข 0-2253-1424



# การไฟฟ้านครหลวง

30 ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ 10330

โทร. 0-2254-9550

ที่มท.5267/21.0๙๖/2551

๒๔ เมษายน 2551

เรื่อง รับรองการจ่ายไฟฟ้า

เรียน ผู้จัดการโครงการ Wireless Hotel and Residences

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

69/730 แผ่นดินทองซอย 57/1 หมู่ 8 ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000


อ้างถึง หนังสือบริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด ที่ TE51061 ลงวันที่ 2 เมษายน 2551

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด ขอหนังสือขึ้นชั้นการให้บริการจ่ายกระแสไฟฟ้าที่โครงการ Wireless Hotel and Residences เลขที่ 10 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน โดยโครงการประกอบด้วย อาคาร คสท.สูง 31 ชั้น และชั้นใต้ดิน 4.5 ชั้น จำนวน 1 อาคาร จำนวนห้องพักโรงแรม 147 ห้อง และห้องเช่าพักอาศัยระยะยาว 35 ห้อง มีปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้า 3,200 KVA. เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามความละเอียดเชิงแล้วนั้น การไฟฟ้านครหลวงขอเรียนว่าสามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับโครงการได้อย่างเพียงพอ โดยจะจ่ายไฟด้วยระบบสายป้อนอากาศ แรงดัน 12 KV.

อนึ่ง การออกแบบก่อสร้างต้องเป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2545 ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



หัวหน้าแผนกบริการ

การไฟฟ้านครหลวงเขตคลองเตย

1192 ถนนพระรามที่ 4 กรุงเทพฯ 10111

โทร. 0-23485226, 0-23485224

โทรสาร 0-23485292