

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 051/2565
Job No. : PCL 0114-01/65
Report Date : February 9, 2022

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล เฟลิมจิต
Address : เลขที่ 1035/1455 ถนนเฟลิมจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Sampling Point : บริเวณสระว่ายน้ำส่วนต้น
GPS. Coordinate : 47 P 0667446 E, 1520030 N
Sampling Time : 11:20 a.m.
Sampling Method : Grab
Sampling By : Mr. Ocha Booncherd
Analyzed By : United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
Sampling Date : January 25, 2022
Received Date : January 26, 2022
Analytical Date : January 26-February 9, 2022
Sampling ID No. : 153/01/65
Sampling Type : Swimming Pool Water

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard ^{1/}
1.	Total Coliform Bacteria ^{2/}	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	<1.1	≤10
2.	<i>Escherichia coli</i> ^{2/}	MPN/100ml	Fluorogenic Substrate Test	ABSENCE	ตรวจไม่พบ
Sample Condition				ใส	

Remark : 1. ^{1/} คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน
2. ^{2/} วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

Lab. Supervisor

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 051/2565
Job No. : PCL 0114-01/65
Report Date : February 9, 2022

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล เฟลินจิต
Address : เลขที่ 1035/1455 ถนนเฟลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Sampling Point : บริเวณสระว่ายน้ำส่วนลึก
GPS. Coordinate : 47 P 0667446 E, 1520030 N
Sampling Time : 11:22 a.m.
Sampling Method : Grab
Sampling By : Mr. Ocha Booncherd
Analyzed By : United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.
Sampling Date : January 25, 2022
Received Date : January 26, 2022
Analytical Date : January 26-February 9, 2022
Sampling Type : Swimming Pool Water
Sampling ID No. : 154/01/65

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard ^{1/}
1.	Total Coliform Bacteria ^{2/}	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	<1.1	≤10
2.	<i>Escherichia coli</i> ^{2/}	MPN/100ml	Fluorogenic Substrate Test	ABSENCE	ตรวจไม่พบ
Sample Condition				ใส	

Remark : 1. ^{1/} ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน
2. ^{2/} วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเต็ด แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

Lab. Supervisor

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 110/2565
Job No. : PCL 0114-02/65
Report Date : February 23, 2022

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล เฟลินจิต
Address : เลขที่ 1035/1455 ถนนเฟลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Sampling Method : Grab
Sampling Type : Swimming Pool Water
Sampling Point : บริเวณสระว่ายน้ำส่วนต้น
GPS. Coordinate : 47 P 0667446 E, 1520030 N
Sampling By : Mr. Ocha Booncherd
Analyzed By : United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

Sampling Date : February 7, 2022
Received Date : February 8, 2022
Analytical Date : February 8-23, 2022
Sampling Time : 12:12 a.m.
Sampling ID No. : 095/02/65

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard ^{1/}
1.	Total Coliform Bacteria ^{2/}	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	<1.1	≤10
2.	<i>Escherichia coli</i> ^{2/}	MPN/100ml	Fluorogenic Substrate Test	ABSENCE	ตรวจไม่พบ
Sample Condition				ใส	

Remark : 1. ^{1/} คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน
2. ^{2/} วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ทะเบียนเลขที่ ว-145



Lab. Supervisor

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 110/2565
Job No. : PCL 0114-02/65
Report Date : February 23, 2022

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล เฟลิมจิต
Address : เลขที่ 1035/1455 ถนนเฟลิมจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Sampling Method : Grab
Sampling Type : Swimming Pool Water
Sampling Point : บริเวณสระว่ายน้ำส่วนลึก
GPS. Coordinate : 47 P 0667446 E, 1520030 N
Sampling By : Mr. Ocha Booncherd
Analyzed By : United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

Sampling Date : February 7, 2022
Received Date : February 8, 2022
Analytical Date : February 8-23, 2022
Sampling Time : 12:10 a.m.
Sampling ID No. : 096/02/65

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^{1/}
1.	Total Coliform Bacteria ^{2/}	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	<1.1	≤10
2.	<i>Escherichia coli</i> ^{2/}	MPN/100ml	Fluorogenic Substrate Test	ABSENCE	ตรวจไม่พบ
Sample Condition				ใส	

Remark : 1. ^{1/} คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการส้วมสาธารณะ หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน
2. ^{2/} วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเต็ด แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ทะเบียนเลขที่ ว-145



Lab. Supervisor

ANALYSIS REPORT


Analysis No. : Lab-W 214/2565
Job No. : PCL 0114-03/65
Report Date : March 24, 2022

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล เฟลินจิต
Address : เลขที่ 1035/1455 ถนนเฟลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Sampling Method : Grab
Sampling Type : Swimming Pool Water
Sampling Point : บริเวณสระว่ายน้ำส่วนต้น
GPS. Coordinate : 47 P 0667446 E, 1520030 N
Sampling By : Mr. Ocha Booncherd
Analyzed By : United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

Sampling Date : March 10, 2022
Received Date : March 11, 2022
Analytical Date : March 11-24, 2022
Sampling Time : 09:42 a.m.
Sampling ID No. : 152/03/65

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard ^{1/}
1.	Total Coliform Bacteria ^{2/}	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	<1.1	≤10
2.	<i>Escherichia coli</i> ^{2/}	MPN/100ml	Fluorogenic Substrate Test	ABSENCE	ตรวจไม่พบ
Sample Condition				ใส	

Remark : 1. ^{1/} คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน
2. ^{2/} วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ทะเบียนเลขที่ ว-145



Lab. Supervisor

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 214/2565
Job No. : PCL 0114-03/65
Report Date : March 24, 2022

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล เฟลินจิต
Address : เลขที่ 1035/1455 ถนนเฟลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Sampling Method : Grab
Sampling Type : Swimming Pool Water
Sampling Point : บริเวณสระว่ายน้ำส่วนลึก
GPS. Coordinate : 47 P 0667446 E, 1520030 N
Sampling By : Mr. Ocha Booncherd
Analyzed By : United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

Sampling Date : March 10, 2022
Received Date : March 11, 2022
Analytical Date : March 11-24, 2022
Sampling Time : 09:40 a.m.
Sampling ID No. : 153/03/65

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard ^{1/}
1.	Total Coliform Bacteria ^{2/}	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	<1.1	≤10
2.	<i>Escherichia coli</i> ^{2/}	MPN/100ml	Fluorogenic Substrate Test	ABSENCE	ตรวจไม่พบ
Sample Condition				ใส	

Remark : 1. ^{1/} คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน
2. ^{2/} วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ทะเบียนเลขที่ ว-145



Lab. Supervisor

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 252/2565
Job No. : PCL 0114-04/65
Report Date : April 22, 2022

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล เฟลินจิต
Address : เลขที่ 1035/1455 ถนนเฟลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Sampling Method : Grab
Sampling Type : Swimming Pool Water
Sampling Point : บริเวณสระว่ายน้ำส่วนต้น
GPS. Coordinate : 47 P 0667446 E, 1520030 N
Sampling By : Mr. Ocha Booncherd
Analyzed By : United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

Sampling Date : April 5, 2022
Received Date : April 6, 2022
Analytical Date : April 6-22, 2022
Sampling Time : 01:37 p.m.
Sampling ID No. : 063/04/65

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard ^{1/}
1.	Total Coliform Bacteria ^{2/}	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	<1.1	≤10
2.	<i>Escherichia coli</i> ^{2/}	MPN/100ml	Fluorogenic Substrate Test	ABSENCE	ตรวจไม่พบ
Sample Condition				ใส	

Remark : 1. ^{1/} คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน
2. ^{2/} วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ทะเบียนเลขที่ ว-145



Lab. Supervisor

ANALYSIS REPORT


Analysis No. : Lab-W 252/2565
Job No. : PCL 0114-04/65
Report Date : April 22, 2022

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล เฟลินจิต
Address : เลขที่ 1035/1455 ถนนเฟลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Sampling Method : Grab
Sampling Type : Swimming Pool Water
Sampling Point : บริเวณสระว่ายน้ำส่วนลึก
GPS. Coordinate : 47 P 0667446 E, 1520030 N
Sampling By : Mr. Ocha Booncherd
Analyzed By : United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

Sampling Date : April 5, 2022
Received Date : April 6, 2022
Analytical Date : April 6-22, 2022
Sampling Time : 01:34 p.m.
Sampling ID No. : 064/04/65

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard ^{1/}
1.	Total Coliform Bacteria ^{2/}	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	<1.1	≤10
2.	<i>Escherichia coli</i> ^{2/}	MPN/100ml	Fluorogenic Substrate Test	ABSENCE	ตรวจไม่พบ
Sample Condition				ใส	

Remark : 1. ^{1/} คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน
2. ^{2/} วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ทะเบียนเลขที่ ว-145



Lab. Supervisor

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 322/2565
Job No. : PCL 0114-05/65
Report Date : May 20, 2022

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล เฟลินจิต
Address : เลขที่ 1035/1455 ถนนเฟลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Sampling Method : Grab
Sampling Type : Swimming Pool Water
Sampling Point : บริเวณสระว่ายน้ำส่วนต้น
GPS. Coordinate : 47 P 0667446 E, 1520030 N
Sampling By : Mr. Ocha Booncherd
Analyzed By : United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

Sampling Date : May 4, 2022
Received Date : May 5, 2022
Analytical Date : May 5-20, 2022
Sampling Time : 02:45 p.m.
Sampling ID No. : 060/05/65

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard ^{1/}
1.	Total Coliform Bacteria ^{2/}	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	<1.1	≤10
2.	<i>Escherichia coli</i> ^{2/}	MPN/100ml	Fluorogenic Substrate Test	ABSENCE	ตรวจไม่พบ
Sample Condition				ใส	

Remark : 1. ^{1/} ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน
2. ^{2/} วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ทะเบียนเลขที่ ว-145



Lab. Supervisor

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 322/2565
Job No. : PCL 0114-05/65
Report Date : May 20, 2022

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล เฟลินจิต
Address : เลขที่ 1035/1455 ถนนเฟลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Sampling Method : Grab
Sampling Type : Swimming Pool Water
Sampling Point : บริเวณสระว่ายน้ำส่วนลึก
GPS. Coordinate : 47 P 0667446 E, 1520030 N
Sampling By : Mr. Ocha Booncherd
Analyzed By : United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

Sampling Date : May 4, 2022
Received Date : May 5, 2022
Analytical Date : May 5-20, 2022
Sampling Time : 02:50 p.m.
Sampling ID No. : 061/05/65

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard ^{1/}
1.	Total Coliform Bacteria ^{2/}	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	<1.1	≤10
2.	<i>Escherichia coli</i> ^{2/}	MPN/100ml	Fluorogenic Substrate Test	ABSENCE	ตรวจไม่พบ
Sample Condition				ใส	

Remark : 1. ^{1/} คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน
2. ^{2/} วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ทะเบียนเลขที่ ว-145



Lab. Supervisor

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 417/2565
Job No. : PCL 0114-06/65
Report Date : June 22, 2022

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล เฟลินจิต
Address : เลขที่ 1035/1455 ถนนเฟลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Sampling Method : Grab
Sampling Type : Swimming Pool Water
Sampling Point : บริเวณสระว่ายน้ำส่วนต้น
GPS. Coordinate : 47 P 0667446 E, 1520030 N
Sampling By : Mr. Ocha Booncherd
Analyzed By : United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

Sampling Date : June 6, 2022
Received Date : June 7, 2022
Analytical Date : June 7-22, 2022
Sampling Time : 02:13 p.m.
Sampling ID No. : 058/06/65

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard ^{1/}
1.	Total Coliform Bacteria ^{2/}	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	<1.1	≤10
2.	<i>Escherichia coli</i> ^{2/}	MPN/100ml	Fluorogenic Substrate Test	ABSENCE	ตรวจไม่พบ
Sample Condition				ใส	

Remark : 1. ^{1/} คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน
2. ^{2/} วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ทะเบียนเลขที่ ว-145



Lab. Supervisor

ANALYSIS REPORT


Analysis No. : Lab-W 417/2565
Job No. : PCL 0114-06/65
Report Date : June 22, 2022

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด โนเบิล เฟลินจิต
Address : เลขที่ 1035/1455 ถนนเฟลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Sampling Method : Grab
Sampling Type : Swimming Pool Water
Sampling Point : บริเวณสระว่ายน้ำส่วนลึก
GPS. Coordinate : 47 P 0667446 E, 1520030 N
Sampling By : Mr. Ocha Booncherd
Analyzed By : United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

Sampling Date : June 6, 2022
Received Date : June 7, 2022
Analytical Date : June 7-22, 2022
Sampling Time : 02:19 p.m.
Sampling ID No. : 059/06/65

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis	Result	Standard ^{1/}
1.	Total Coliform Bacteria ^{2/}	MPN/100ml	Multiple Tube Fermentation Technique	<1.1	≤10
2.	<i>Escherichia coli</i> ^{2/}	MPN/100ml	Fluorogenic Substrate Test	ABSENCE	ตรวจไม่พบ
Sample Condition				ใส	

Remark : 1. ^{1/} คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน
2. ^{2/} วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ทะเบียนเลขที่ ว-145



Lab. Supervisor

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 617/2564
Job No. : PCL 1254/64
Report Date : August 17, 2021

Customer Name : นิตบุคคณาการชุด โนเบิล เพลินจิต
Address : เลขที่ 1035/1455 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Sampling Method : Grab
Sampling Type : Swimming Pool Water
Sampling Point : บริเวณสระว่ายน้ำส่วนต้นที่สุด
GPS. Coordinate : 47 P 0667446 E, 1520030 N
Sampling By : Mr. Ocha Booncherd
Analyzed By : United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

Sampling Date : August 2, 2021
Received Date : August 3, 2021
Analytical Date : August 3-17, 2021
Sampling Time : 11:14 a.m.
Sampling ID No. : 038/08/64

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^{1/}
1.	pH (at 25 °C)	pH Unit	Electrometric Method	7.2	7.2-8.4
2.	Free Chlorine	mg/l	Iodometric Method	0.8	0.6-1.0
3.	Combine Chlorine ^{2/}	mg/l	DPD Ferrous Titrimetric Method	0.1	0.5-1.0
4.	Alkalinity	mg/l	Titration Method	<1	80-100
5.	Calcium Hardness	mg/l	EDTA-Titrimetric Method	99.0	250-600
6.	Cyanuric Acid ^{2/}	mg/l	Turbidimetric Method	<2	30-60
7.	Chloride	mg/l	Argentometric Method	1,965	≤600
8.	Ammonia ^{2/}	mg/l	Phenate Method	<0.05	≤20
9.	Nitrate ^{2/}	mg/l	Cadmium Reduction Method	5.27	≤50
10.	Total Coliform Bacteria ^{2/}	MPN/100 ml	Multiple - Tube Fermentation Technique Method	1.1	≤10
11.	Fecal Coliform Bacteria ^{2/}	MPN/100 ml	Multiple - Tube Fermentation Technique Method	<1.1	ตรวจไม่พบ
12.	E. Coli ^{2/}	/100 ml	Fluorogenic Substrate Test Method	ABSENCE	ตรวจไม่พบ
Sample Condition				ใส	

Remark : 1. ^{1/} คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน
2. ^{2/} วิเคราะห์โดย บริษัท ยูนิเทค แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ทะเบียนเลขที่ ว-145

Lab. Supervisor

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 617/2564
Job No. : PCL 1254/64
Report Date : August 17, 2021

Customer Name : นิตบุศคลออาคารชุด โนเบิล เฟลนิจิต
Address : เลขที่ 1035/1455 ถนนเฟลนิจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Sampling Method : Grab
Sampling Type : Swimming Pool Water
Sampling Point : บริเวณสระว่ายน้ำส่วนลึกที่สุด
GPS. Coordinate : 47 P 0667446 E, 1520030 N
Sampling By : Mr. Ocha Booncherd
Analyzed By : United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd.

Sampling Date : August 2, 2021
Received Date : August 3, 2021
Analytical Date : August 3-17, 2021
Sampling Time : 11:18 a.m.
Sampling ID No. : 039/08/64

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^{1/}
1.	pH (at 25 °C)	pH Unit	Electrometric Method	7.3	7.2-8.4
2.	Free Chlorine	mg/l	Iodometric Method	0.7	0.6-1.0
3.	Combine Chlorine ^{2/}	mg/l	DPD Ferrous Titrimetric Method	0.1	0.5-1.0
4.	Alkalinity	mg/l	Titration Method	<1	80-100
5.	Calcium Hardness	mg/l	EDTA-Titrimetric Method	101	250-600
6.	Cyanuric Acid ^{2/}	mg/l	Turbidimetric Method	<2	30-60
7.	Chloride	mg/l	Argentometric Method	1,965	≤600
8.	Ammonia ^{2/}	mg/l	Phenate Method	<0.05	≤20
9.	Nitrate ^{2/}	mg/l	Cadmium Reduction Method	4.87	≤50
10.	Total Coliform Bacteria ^{2/}	MPN/100 ml	Multiple - Tube Fermentation Technique Method	<1.1	≤10
11.	Fecal Coliform Bacteria ^{2/}	MPN/100 ml	Multiple - Tube Fermentation Technique Method	<1.1	ตรวจไม่พบ
12.	E. Coli ^{2/}	/100 ml	Fluorogenic Substrate Test Method	ABSENCE	ตรวจไม่พบ
Sample Condition				ใส	

Remark : 1. ^{1/} ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน
2. ^{2/} วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเต็ด แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ทะเบียนเลขที่ ว-145



Lab. Supervisor