

เอกสารแนบ 4

เอกสารผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด ฮาเวน พหลโยธิน
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ 29/40 ซ.อินทามระ 4 ถ.สุทธิสาร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 06/06/2565
เลขปฏิบัติการ : WW 1047 – WW 1049
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 07-20/06/2565
วันเดือนปีที่รายงาน : 20/06/2565
รหัสลูกค้า : JP 049-1-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์			ค่า มาตรฐาน ¹⁾
				St.1	St.2	St.3	
Flow rate	m ³ /s	Flow rate meter	-	0.0	0.0	0.0	-
pH	-	Electrometric Method	-	6.1	6.8	7.3	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	304	73	6.0	20
Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	104	38	4.6	30
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	11	4.7	<2.0	20
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	1.1 x 10 ⁶	1.6 x 10 ⁷	7.0 x 10 ³	-
เลขปฏิบัติการ				WW 1047	WW 1048	WW 1049	
เวลาเก็บตัวอย่าง				11:49 น.	11:39 น.	11:26 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เหลือง อ่อน ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	ขุ่น เหลือง อ่อน ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	ใส เหลือง อ่อน ตะกอนน้อย ไม่มีกลิ่น	

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ก)

: ²⁾ วิเคราะห์โดย Test Tech

St.1 = จุดเข้าระบบ

St.2 = จุดออกจากระบบบำบัด

St.3 = ป็อพก้นน้ำทิ้งสุดท้าย

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO THE SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY