

เอกสารแนบ 4

เอกสารผลการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด ปัญจทรัพย์ สวีท คอนโดมิเนียม
ที่อยู่ : เลขที่ 19/251 ซอย 37 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 28/02/2565
เลขปฏิบัติการ : WW 0305 – WW 0306
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 30/02-07/03/2565
วันเดือนปีที่รายงานผล : 07/03/2565
รหัสลูกค้า : JP 076-1-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				St.1	St.2	
pH	-	Electrometric Method	-	7.2	6.9	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	154	11	30
Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	104	10	40
Sulfide ²⁾	mg/L as H ₂ S	Iodometric Method	<0.30	4.2	<0.30	1.0
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	13	11	20
TKN ²⁾	mg/L as N	Macro-Kjeldahl Method	<2.0	155	3.5	35
เลขปฏิบัติการ				WW 0305	WW 0306	
เวลาเก็บตัวอย่าง				11:43 น.	11:38 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่น	ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น	

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และ บางขนาด (ประเภท ข)

: ²⁾ วิเคราะห์โดย Test Tech

* เป็นค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำตามปกติ

St.1 น้ำเสียก่อนการบำบัด

St.2 น้ำเสียหลังออกจากการบำบัด



Analyst



Laboratory Manager



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY