

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ซิตี้ รัชดา - ห้วยขวาง
Client :
ที่อยู่ : ซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 20 แขวงสามเสนนอก
Address : เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ซิตี้ รัชดา - ห้วยขวาง
Sampling Site :
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 28 มกราคม 2565
Sampling Date :

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149
Sampling by :
วันที่รับตัวอย่าง : 28 มกราคม 2565
Received Date :
วันที่วิเคราะห์ : 28 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2565
Analysis Date :
วันที่รายงานผล : 4 กุมภาพันธ์ 2565
Reported Date :
เลขที่วิเคราะห์ : 280122/01975/1 เลขที่ตัวอย่าง : S01974-S01975
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ข
			Influent	Effluent	
pH	-	Electrometric	6.8	5.9	5.0 - 9.0
SS	mg/l	Dried at 103-105 °C	36	28	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	40	17	≤ 30
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	35.00	14.00	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20
Free Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	<0.010	<0.010	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซีดี รัชดา - ห้วยขวาง

Client

ที่อยู่ : ซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 20 แขวงสามเสนนอก

Address เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซีดี รัชดา - ห้วยขวาง

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 28 มกราคม 2565

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 28 มกราคม 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 28 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2565

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 4 กุมภาพันธ์ 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 280122/01975/2 เลขที่ตัวอย่าง : S01974-S01975

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ข
			Influent	Effluent	
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	3.5×10^3	1.4×10^2	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซีดี รัชดา - ห้วยขวาง

Client

ที่อยู่ : ซอยประชาสารราษฎร์บำเพ็ญ 20 แขวงสามเสนนอก

Address เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซีดี รัชดา - ห้วยขวาง

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 28 มกราคม 2565

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 28 มกราคม 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 28 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2565

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 4 กุมภาพันธ์ 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 280122/01976/1 เลขที่ตัวอย่าง : S01976

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.* อาคารประเภท ข
			จุดปล่อยออกนอกโครงการ	
pH	-	Electrometric	6.4	5.0 - 9.0
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	14	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	10	≤ 30
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	7.00	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤ 20
Free Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	<0.010	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

ว-133-ค-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/4-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซี้ด รัชดา - ห้วยขวาง
Client
ที่อยู่ : ซอยประชาราชนครินทร์ 20 แขวงสามเสนนอก
Address : เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซี้ด รัชดา - ห้วยขวาง
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 28 มกราคม 2565
Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 28 มกราคม 2565
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 28 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2565
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 4 กุมภาพันธ์ 2565
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 280122/01976/2 เลขที่ตัวอย่าง : S01976
Analysis No. Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Result	Std.* อาคารประเภท ข
			จุดปล่อยออกนอกโครงการ	
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.1×10^2	-

หมายเหตุ
1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซีด รัชดา - ห้วยขวาง
Client : ชอยประชากรราษฎร์บำเพ็ญ 20 แขวงสามเสนนอก
ที่อยู่ : เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Address : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซีด รัชดา - ห้วยขวาง
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซีด รัชดา - ห้วยขวาง
Sampling Site : Wastewater
ประเภทตัวอย่าง :
Sample Type :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 กุมภาพันธ์ 2565
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149
Sampling by :
วันที่รับตัวอย่าง : 26 กุมภาพันธ์ 2565
Received Date : 26 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2565
วันที่วิเคราะห์ :
Analysis Date : 8 มีนาคม 2565
วันที่รายงานผล :
Reported Date : 260222/02141/1 เลขที่ตัวอย่าง : S04353-S04354
เลขที่วิเคราะห์ :
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ข
			Influent	Effluent	
pH	-	Electrometric	6.7	6.2	5.0 - 9.0
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	38	13	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	42	16	≤ 30
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	35.00	14.28	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20
Free Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	<0.010	<0.010	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ซิตี้ รัชดา - ห้วยขวาง

Client

ที่อยู่ : ซอยประชาราชมรรค์บำเพ็ญ 20 แขวงสามเสนนอก

Address เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ซิตี้ รัชดา - ห้วยขวาง

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 กุมภาพันธ์ 2565

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 26 กุมภาพันธ์ 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 26 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2565

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 8 มีนาคม 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 260222/02141/2 เลขที่ตัวอย่าง : S04353-S04354

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ข
			Influent	Effluent	
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	5.4×10^3	3.5×10^2	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซีดี รัชดา - ห้วยขวาง

Client

ที่อยู่ : ซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 20 แขวงสามเสนนอก

Address เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซีดี รัชดา - ห้วยขวาง

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 กุมภาพันธ์ 2565

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 26 กุมภาพันธ์ 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 26 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2565

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 8 มีนาคม 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 260222/02142/1 เลขที่ตัวอย่าง : S04355

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			จุดปล่อยออกนอกโครงการ	อาคารประเภท ข
pH	-	Electrometric	6.5	5.0 - 9.0
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	17	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	18	≤ 30
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	15.12	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤ 20
Free Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	<0.010	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

ว-133-ค-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/4-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซี้ด รัชดา - ห้วยขวาง
Client
ที่อยู่ : ซอยประชาราชมรรค์บำเพ็ญ 20 แขวงสามเสนนอก
Address เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซี้ด รัชดา - ห้วยขวาง
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 กุมภาพันธ์ 2565
Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 26 กุมภาพันธ์ 2565
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 26 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2565
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 8 มีนาคม 2565
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 260222/02142/2 เลขที่ตัวอย่าง : S04355
Analysis No. Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Result	Std.* อาคารประเภท ข
			จุดปล่อยออกนอกโครงการ	
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	5.4×10^2	-

หมายเหตุ
1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซีด รัชดา - ห้วยขวาง
Client
ที่อยู่ : ซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 20 แขวงสามเสนนอก
Address เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซีด รัชดา - ห้วยขวาง
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 30 มีนาคม 2565
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 30 มีนาคม 2565
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 30 มีนาคม - 7 เมษายน 2565
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 7 เมษายน 2565
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 300322/01959/1 เลขที่ตัวอย่าง : S06518-S06519
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ข
			Influent	Effluent	
pH	-	Electrometric	6.7	7.0	5.0 - 9.0
SS	mg/l	Dried at 103-105 °C	265	30	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	181	19	≤ 30
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	38.40	17.08	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	27.67	<5	≤ 20
Free Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	<0.010	<0.010	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

ว-133-ค-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซีด รัชดา - ห้วยขวาง

Client

ที่อยู่ : ซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 20 แขวงสามเสนนอก

Address เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซีด รัชดา - ห้วยขวาง

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 30 มีนาคม 2565

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 30 มีนาคม 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 30 มีนาคม - 7 เมษายน 2565

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 7 เมษายน 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 300322/01959/2 เลขที่ตัวอย่าง : S06518-S06519

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ข
			Influent	Effluent	
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	5.4×10^4	1.3×10^3	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซีด รัชดา - ห้วยขวาง
Client
ที่อยู่ : ซอยประชาสารราษฎร์บำเพ็ญ 20 แขวงสามเสนนอก
Address เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซีด รัชดา - ห้วยขวาง
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 30 มีนาคม 2565
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 30 มีนาคม 2565
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 30 มีนาคม - 7 เมษายน 2565
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 7 เมษายน 2565
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 300322/01960/1 เลขที่ตัวอย่าง : S06520
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			จุดปล่อยออกนอกโครงการ	อาคารประเภท ข
pH	-	Electrometric	6.7	5.0 - 9.0
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	22	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	17	≤ 30
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	15.12	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤ 20
Free Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	<0.010	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

ว-133-ค-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/4-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซีดี รัชดา - ห้วยขวาง
Client
ที่อยู่ : ซอยประชาสารราษฎร์บำเพ็ญ 20 แขวงสามเสนนอก
Address : เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซีดี รัชดา - ห้วยขวาง
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 30 มีนาคม 2565
Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 30 มีนาคม 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 30 มีนาคม - 7 เมษายน 2565

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 7 เมษายน 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 300322/01960/2 เลขที่ตัวอย่าง : S06520

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Result	Std.*
			จุดปล่อยออกนอกโครงการ	อาคารประเภท ข
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.1×10^3	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซีดี รัชดา - ห้วยขวาง
Client
ที่อยู่ : ซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 20 แขวงสามเสนนอก
Address เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซีดี รัชดา - ห้วยขวาง
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 27 เมษายน 2565
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 27 เมษายน 2565
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 27 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2565
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 11 พฤษภาคม 2565
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 270422/02197/1 เลขที่ตัวอย่าง : S08858-S08859
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ข
			Influent	Effluent	
pH	-	Electrometric	6.7	6.6	5.0 - 9.0
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	477	28	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	253	18	≤ 30
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	91.00	17.08	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	55.00	<5	≤ 20
Free Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	<0.010	<0.010	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

ว-133-ค-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซีดี รัชดา - ห้วยขวาง

Client

ที่อยู่ : ซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 20 แขวงสามเสนนอก

Address : เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซีดี รัชดา - ห้วยขวาง

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 27 เมษายน 2565

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 27 เมษายน 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 27 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2565

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 11 พฤษภาคม 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 270422/02197/2 เลขที่ตัวอย่าง : S08858-S08859

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ข
			Influent	Effluent	
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	3.5×10^5	7.9×10	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซีด รัชดา - ห้วยขวาง
Client
ที่อยู่ : ซอยประชาสารราษฎร์บำเพ็ญ 20 แขวงสามเสนนอก
Address เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซีด รัชดา - ห้วยขวาง
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 27 เมษายน 2565
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 27 เมษายน 2565
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 27 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2565
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 11 พฤษภาคม 2565
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 2700422/02198/1 เลขที่ตัวอย่าง : S08860
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			จุดปล่อยออกนอกโครงการ	อาคารประเภท ข
pH	-	Electrometric	6.6	5.0 - 9.0
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	20	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	17	≤ 30
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	15.12	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤ 20
Free Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	<0.010	-

หมายเหตุ
1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager
ว-133-ค-5470

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/4-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซีด รัชดา - ห้วยขวาง
Client
ที่อยู่ : ซอยประชาสารราษฎร์บำเพ็ญ 20 แขวงสามเสนนอก
Address เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซีด รัชดา - ห้วยขวาง
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 27 เมษายน 2565
Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 27 เมษายน 2565
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 27 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2565
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 11 พฤษภาคม 2565
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 2700422/02198/2 เลขที่ตัวอย่าง : S08860
Analysis No. Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Result	Std.* อาคารประเภท ข
			จุดปล่อยออกนอกโครงการ	
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	9.4 x 10	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซีดี รัชดา - ห้วยขวาง
Client
ที่อยู่ : ซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 20 แขวงสามเสนนอก
Address เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซีดี รัชดา - ห้วยขวาง
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 14 พฤษภาคม 2565
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 14 พฤษภาคม 2565
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 14 - 21 พฤษภาคม 2565
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 23 พฤษภาคม 2565
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 140522/00900/1 เลขที่ตัวอย่าง : S10228-S10229
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ข
			Influent	Effluent	
pH	-	Electrometric	6.8	6.4	5.0 - 9.0
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	1,244	69	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	220	18	≤ 30
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	68.81	17.08	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	132.00	<5	≤ 20
Free Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	<0.010	0.144	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

ว-133-ค-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซีด รัชดา - ห้วยขวาง

Client

ที่อยู่ : ซอยประชากรราษฎร์บำเพ็ญ 20 แขวงสามเสนนอก

Address เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซีด รัชดา - ห้วยขวาง

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 14 พฤษภาคม 2565

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 14 พฤษภาคม 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 14 - 21 พฤษภาคม 2565

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 23 พฤษภาคม 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 140522/00900/2 เลขที่ตัวอย่าง : S10228-S10229

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาการประเภท ข
			Influent	Effluent	
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.3×10^5	<1.8	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซีด รัชดา - ห้วยขวาง
Client
ที่อยู่ : ซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 20 แขวงสามเสนนอก
Address เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซีด รัชดา - ห้วยขวาง
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 14 พฤษภาคม 2565
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 14 พฤษภาคม 2565
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 14 - 21 พฤษภาคม 2565
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 23 พฤษภาคม 2565
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 140522/00901/1 เลขที่ตัวอย่าง : S10230
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			จุดปล่อยออกนอกโครงการ	อาคารประเภท ข
pH	-	Electrometric	6.5	5.0 - 9.0
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	2	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	4	≤ 30
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	4.20	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤ 20
Free Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	<0.010	-

หมายเหตุ
1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/4-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ซิตี้ รัชดา - ห้วยขวาง

Client

ที่อยู่ : ซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 20 แขวงสามเสนนอก

Address : เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ซิตี้ รัชดา - ห้วยขวาง

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 14 พฤษภาคม 2565

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 14 พฤษภาคม 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 14 - 21 พฤษภาคม 2565

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 23 พฤษภาคม 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 140522/00901/2 เลขที่ตัวอย่าง : S10230

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Result	Std.* อาคารประเภท ข
			จุดปล่อยออกนอกโครงการ	
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	-

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซี้ด รัชดา - ห้วยขวาง
Client
ที่อยู่ : ซอยประชาราชมรรค์บำเพ็ญ 20 แขวงสามเสนนอก
Address เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซี้ด รัชดา - ห้วยขวาง
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 22 มิถุนายน 2565
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 22 มิถุนายน 2565
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 22 - 29 มิถุนายน 2565
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 30 มิถุนายน 2565
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 220622/02053/1 เลขที่ตัวอย่าง : S13709-S13710
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ข
			Influent	Effluent	
pH	-	Electrometric	7.0	5.7	5.0 - 9.0
SS	mg/l	Dried at 103-105 °C	1,317	21	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	265	15	≤ 30
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	93.33	21.28	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	93.50	<5	≤ 20
Free Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	<0.010	0.870	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

ว-133-ค-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซีด รัชดา - ห้วยขวาง

Client

ที่อยู่ : ซอยประชากรราษฎร์บำเพ็ญ 20 แขวงสามเสนนอก

Address เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซีด รัชดา - ห้วยขวาง

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 22 มิถุนายน 2565

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 22 มิถุนายน 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 22 - 29 มิถุนายน 2565

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 30 มิถุนายน 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 220622/02053/2 เลขที่ตัวอย่าง : S13709-S13710

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ข
			Influent	Effluent	
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	3.5×10^5	<1.8	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซี้ด รัชดา - ห้วยขวาง
Client
ที่อยู่ : ซอยประชากรราษฎร์บำเพ็ญ 20 แขวงสามเสนนอก
Address เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซี้ด รัชดา - ห้วยขวาง
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 22 มิถุนายน 2565
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 22 มิถุนายน 2565
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 22 - 29 มิถุนายน 2565
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 30 มิถุนายน 2565
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 220622/02054/1 เลขที่ตัวอย่าง : S13711
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			จุดปล่อยออกนอกโครงการ	อาคารประเภท ข
pH	-	Electrometric	6.9	5.0 - 9.0
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	<1	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	<2	≤ 30
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	0.84	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤ 20
Free Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	<0.010	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/4-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซี้ด รัชดา - ห้วยขวาง

Client

ที่อยู่ : ซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 20 แขวงสามเสนนอก

Address : เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซี้ด รัชดา - ห้วยขวาง

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 14 พฤษภาคม 2565

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 14 พฤษภาคม 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 14 - 21 พฤษภาคม 2565

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 23 พฤษภาคม 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 140522/00901/2 เลขที่ตัวอย่าง : S10230

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Result	Std.* อาคารประเภท ข
			จุดปล่อยออกนอกโครงการ	
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	-

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.