

ใบรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งด้วยเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ

ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนขนาด 40 เมกะวัตต์ (TG7)

ประจำเดือน มกราคม 2565

Date	Temp (°C)	TDS (mg/l)	pH	DO	Remark
01/01/65	27.20	909.60	8.27	7.77	
02/01/65	26.80	908.55	8.50	7.77	
03/01/65	27.20	890.70	8.29	7.61	
04/01/65	27.10	909.60	8.50	7.77	
05/01/65	27.20	845.40	8.30	7.23	
06/01/65	27.40	890.70	8.50	7.61	
07/01/65	27.20	900.15	8.31	7.77	
08/01/65	27.30	897.23	8.50	7.72	
09/01/65	27.20	890.70	8.32	7.61	
10/01/65	27.30	860.60	8.50	7.36	
11/01/65	27.20	902.40	8.32	7.71	
12/01/65	27.35	890.70	8.65	7.61	
13/01/65	28.00	909.60	8.31	7.78	
14/01/65	27.20	901.80	8.15	7.71	
15/01/65	27.45	890.70	8.50	7.61	
16/01/65	28.80	909.60	8.41	7.77	
17/01/65	27.20	848.30	8.22	7.25	
18/01/65	27.50	890.70	8.50	7.61	
19/01/65	27.35	909.59	8.41	7.77	
20/01/65	27.30	900.90	8.30	7.70	
21/01/65	27.35	890.70	8.50	7.61	
22/01/65	27.25	900.25	8.20	7.69	
23/01/65	27.20	895.88	8.06	7.74	
24/01/65	27.50	890.70	8.50	7.61	
25/01/65	27.20	905.70	8.27	7.72	
26/01/65	27.35	899.63	8.50	7.61	
27/01/65	28.00	900.15	8.29	7.56	
28/01/65	27.20	880.40	8.50	7.50	
29/01/65	27.35	868.05	8.40	7.61	
30/01/65	27.30	900.15	8.50	7.77	
31/01/65	27.20	890.70	8.29	7.61	
มาตรฐาน	≤ 40 <sup>/1</sup>	≤ 3,000 <sup>/1</sup>	5.5-9.0 <sup>/1</sup>	≥ 5 <sup>/1</sup>	

<sup>/1</sup> : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560

ตรวจวัดโดย : บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ใบรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งด้วยเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ  
ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนขนาด 40 เมกะวัตต์ (TG7)  
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

Date	Temp (°C)	TDS (mg/l)	pH	DO	Remark
01/02/65	27.20	909.60	8.27	7.52	
02/02/65	27.50	908.55	8.50	7.51	
03/02/65	28.90	890.70	8.29	7.36	
04/02/65	27.10	909.60	8.50	7.52	
05/02/65	27.20	845.40	8.30	6.99	
06/02/65	27.40	890.70	8.50	7.36	
07/02/65	27.20	909.60	8.31	7.52	
08/02/65	27.30	903.75	8.50	7.47	
09/02/65	27.20	890.70	8.32	7.36	
10/02/65	27.30	860.60	8.50	7.11	
11/02/65	27.20	902.40	8.32	7.46	
12/02/65	27.50	890.70	8.50	7.36	
13/02/65	28.90	909.60	8.31	7.52	
14/02/65	27.20	901.80	8.15	7.45	
15/02/65	27.50	890.70	8.50	7.36	
16/02/65	28.80	909.60	8.31	7.52	
17/02/65	27.20	851.20	8.12	7.03	
18/02/65	27.50	890.70	8.50	7.36	
19/02/65	27.20	909.59	8.31	7.52	
20/02/65	27.20	900.90	8.10	7.45	
21/02/65	27.50	890.70	8.50	7.36	
22/02/65	27.10	890.70	8.31	7.36	
23/02/65	27.20	909.60	8.08	7.52	
24/02/65	27.50	890.70	8.50	7.36	
25/02/65	27.30	903.75	8.50	7.47	
26/02/65	27.20	890.70	8.32	7.36	
27/02/65	27.30	860.60	8.50	7.11	
28/02/65	27.20	902.40	8.32	7.46	
มาตรฐาน	≤ 40 <sup>/1</sup>	≤ 3,000 <sup>/1</sup>	5.5-9.0 <sup>/1</sup>	≥ 5 <sup>/1</sup>	

<sup>/1</sup> : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560

ตรวจวัดโดย : บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ใบรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งด้วยเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ

ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนขนาด 40 เมกะวัตต์ (TG7)

ประจำเดือน มีนาคม 2565

Date	Temp (°C)	TDS (mg/l)	pH	DO	Remark
01/03/65	26.80	909.08	8.39	7.74	
02/03/65	27.00	899.63	8.40	7.66	
03/03/65	27.15	900.15	8.40	7.66	
04/03/65	27.15	877.50	8.40	7.47	
05/03/65	27.30	868.05	8.50	7.39	
06/03/65	27.30	900.15	8.41	7.66	
07/03/65	27.25	901.95	8.41	7.72	
08/03/65	27.25	893.96	8.41	7.64	
09/03/65	27.25	875.65	8.41	7.45	
10/03/65	27.25	881.50	8.41	7.50	
11/03/65	27.30	896.55	8.41	7.63	
12/03/65	28.13	900.15	8.48	7.66	
13/03/65	27.60	905.70	8.23	7.71	
14/03/65	27.20	896.25	8.33	7.63	
15/03/65	27.43	897.23	8.41	7.64	
16/03/65	28.00	900.15	8.26	7.66	
17/03/65	27.35	869.50	8.36	7.40	
18/03/65	27.35	900.15	8.41	7.66	
19/03/65	27.28	905.25	8.25	7.70	
20/03/65	27.35	895.80	8.40	7.62	
21/03/65	27.23	902.30	8.41	7.68	
22/03/65	27.23	900.65	8.11	7.67	
23/03/65	27.35	893.29	8.28	7.64	
24/03/65	27.40	890.70	8.40	7.58	
25/03/65	27.20	907.65	8.44	7.71	
26/03/65	27.28	872.51	8.40	7.39	
27/03/65	27.70	895.43	8.40	7.56	
28/03/65	27.20	895.00	8.41	7.60	
29/03/65	27.33	885.90	8.45	7.64	
30/03/65	27.25	895.42	8.41	7.66	
31/03/65	27.15	877.50	8.40	7.47	
มาตรฐาน	≤ 40 <sup>/1</sup>	≤ 3,000 <sup>/1</sup>	5.5-9.0 <sup>/1</sup>	≥ 5 <sup>/1</sup>	

<sup>/1</sup> : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560

ตรวจวัดโดย : บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ใบรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งด้วยเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ

ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนขนาด 40 เมกะวัตต์ (TG7)

ประจำเดือน เมษายน 2565

Date	Temp (°C)	TDS (mg/l)	pH	DO	Remark
01/04/65	27.51	903.41	8.51	7.75	
02/04/65	27.11	902.37	8.75	7.74	
03/04/65	27.51	884.64	8.53	7.59	
04/04/65	27.41	903.41	8.75	7.75	
05/04/65	27.51	839.65	8.54	7.20	
06/04/65	27.71	884.64	8.75	7.59	
07/04/65	27.51	884.64	8.55	7.75	
08/04/65	27.61	884.64	8.75	7.70	
09/04/65	27.51	884.64	8.56	7.59	
10/04/65	27.61	854.75	8.75	7.33	
11/04/65	27.51	896.26	8.56	7.69	
12/04/65	27.81	884.64	8.75	7.59	
13/04/65	29.23	903.41	8.55	7.75	
14/04/65	27.51	895.67	8.39	7.68	
15/04/65	27.81	884.64	8.75	7.59	
16/04/65	29.13	903.41	8.55	7.75	
17/04/65	27.51	845.41	8.36	7.25	
18/04/65	27.81	884.64	8.75	7.59	
19/04/65	27.81	903.40	8.75	7.75	
20/04/65	27.81	894.77	8.75	7.67	
21/04/65	27.81	884.64	8.75	7.59	
22/04/65	27.41	884.64	8.31	7.59	
23/04/65	27.51	884.64	8.31	7.75	
24/04/65	27.81	884.64	8.75	7.59	
25/04/65	27.51	903.41	8.51	7.70	
26/04/65	27.51	902.37	8.75	7.59	
27/04/65	27.51	884.64	8.53	7.33	
28/04/65	27.51	903.41	8.75	7.69	
29/04/65	27.51	839.65	8.75	7.59	
30/04/65	27.71	884.64	8.75	7.75	
มาตรฐาน	≤ 40 <sup>/1</sup>	≤ 3,000 <sup>/1</sup>	5.5-9.0 <sup>/1</sup>	≥ 5 <sup>/1</sup>	

<sup>/1</sup> : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560

ตรวจวัดโดย : บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ใบรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งด้วยเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ  
ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนขนาด 40 เมกะวัตต์ (TG7)  
ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

Date	Temp (°C)	TDS (mg/l)	pH	DO	Remark
01/05/65	26.69	889.47	8.30	7.59	
02/05/65	27.50	872.00	8.10	7.44	
03/05/65	27.40	890.50	8.30	7.60	
04/05/65	27.50	827.65	8.11	7.06	
05/05/65	27.70	872.00	8.50	7.44	
06/05/65	27.50	890.50	8.12	7.60	
07/05/65	27.60	884.77	8.30	7.55	
08/05/65	27.50	872.00	8.13	7.44	
09/05/65	27.60	842.53	8.30	7.19	
10/05/65	27.50	883.45	8.13	7.54	
11/05/65	27.70	872.00	8.30	7.44	
12/05/65	29.22	890.50	8.12	7.60	
13/05/65	27.50	882.86	7.96	7.54	
14/05/65	27.50	872.00	8.30	7.44	
15/05/65	27.70	884.77	8.12	7.55	
16/05/65	27.50	872.00	7.93	7.44	
17/05/65	27.80	872.00	8.30	7.44	
18/05/65	27.50	890.49	8.12	7.60	
19/05/65	27.50	881.98	7.91	7.53	
20/05/65	27.70	872.00	8.30	7.44	
21/05/65	27.40	894.71	8.12	7.64	
22/05/65	27.50	882.13	7.85	7.53	
23/05/65	27.80	872.00	8.30	7.44	
24/05/65	27.60	872.00	8.10	7.44	
25/05/65	27.50	890.50	8.40	7.60	
26/05/65	27.50	827.65	8.11	7.06	
27/05/65	27.70	872.00	8.30	7.44	
28/05/65	27.50	890.50	8.12	7.60	
29/05/65	27.60	884.77	8.30	7.55	
30/05/65	27.50	872.00	8.13	7.44	
31/05/65	27.60	842.53	8.30	7.19	
มาตรฐาน	≤ 40 <sup>/1</sup>	≤ 3,000 <sup>/1</sup>	5.5-9.0 <sup>/1</sup>	≥ 5 <sup>/1</sup>	

<sup>/1</sup> : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560

ตรวจวัดโดย : บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ใบรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งด้วยเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ  
ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนขนาด 40 เมกะวัตต์ (TG7)  
ประจำเดือน มิถุนายน 2565

Date	Temp (°C)	TDS (mg/l)	pH	DO	Remark
01/06/65	27.20	909.60	8.27	7.71	
02/06/65	26.80	908.55	8.50	7.70	
03/06/65	27.20	890.70	8.29	7.55	
04/06/65	27.10	909.60	8.50	7.71	
05/06/65	27.20	845.40	8.30	7.16	
06/06/65	27.40	890.70	8.50	7.55	
07/06/65	27.20	909.60	8.31	7.71	
08/06/65	27.30	903.75	8.50	7.66	
09/06/65	27.20	890.70	8.32	7.55	
10/06/65	27.30	860.60	8.50	7.29	
11/06/65	27.20	902.40	8.32	7.65	
12/06/65	27.20	890.70	8.80	7.55	
13/06/65	27.10	909.60	8.31	7.71	
14/06/65	27.20	901.80	8.15	7.64	
15/06/65	27.40	890.70	8.50	7.55	
16/06/65	28.80	909.60	8.50	7.71	
17/06/65	27.20	845.40	8.32	7.16	
18/06/65	27.50	890.70	8.50	7.55	
19/06/65	27.20	909.59	8.31	7.71	
20/06/65	27.10	900.90	8.10	7.63	
21/06/65	27.20	890.70	8.50	7.55	
22/06/65	27.40	909.80	8.31	7.71	
23/06/65	27.20	901.05	8.03	7.64	
24/06/65	27.50	890.70	8.50	7.55	
25/06/65	27.20	901.80	8.27	7.64	
26/06/65	27.50	890.70	8.50	7.55	
27/06/65	28.80	909.60	8.29	7.71	
28/06/65	27.20	851.20	8.50	7.21	
29/06/65	27.50	890.70	8.30	7.55	
30/06/65	27.20	909.59	8.50	7.71	
มาตรฐาน	≤ 40 <sup>/1</sup>	≤ 3,000 <sup>/1</sup>	5.5-9.0 <sup>/1</sup>	≥ 5 <sup>/1</sup>	

<sup>/1</sup> : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560

ตรวจวัดโดย : บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)