

ELS 06



## PREVENTIVE MAINTENANCE CHECKLIST FOR FIRE HYDRANT

 Ref no : PLS 06  
 Rev. Date : 30 January 22

 EQUIPMENT NUMBER : P/RO M90000 TYPE OF MAINTENANCE W M 3M 4M 6M Y

LOCATION :

No.	TASK DESCRIPTION	PM Code	Measurement	Status (N / AB / F)	Remarks
-----	------------------	---------	-------------	------------------------	---------

Process of fire hydrant checking / ขั้นตอนการตรวจสอบหัวจ่ายน้ำดับเพลิง

Check any leakage of joints / ตรวจสอบการรั่วตามข้อต่อต่างๆ

Visually inspect sealed valves. / ตรวจสอบอุปกรณ์, วาล์วว่าปิดสนิทหรือไม่

Visually inspect locked valves, tamper switches, sealed valves, ect. / ตรวจสอบอุปกรณ์วาล์ว ฝาคอร์ว่าปิดสนิทหรือไม่ และอุปกรณ์อื่นๆ

Open and close annually and carry out routine maintenance. / ทำการเปิดและปิดน้ำตามการทดสอบประจำปี

List all location	Leaking condition	Tag Signage	Lock Valve	Tag	Sprinkle greased
-------------------	-------------------	-------------	------------	-----	------------------

A1&opposite #2102	2	2	2	2	2
-------------------	---	---	---	---	---

Next to E-Room	2	2	2	2	2
----------------	---	---	---	---	---

A1&opposite #2202	2	2	2	2	2
-------------------	---	---	---	---	---

Next to E-Room	2	2	2	2	2
----------------	---	---	---	---	---

A1&opposite #2302	2	2	2	2	2
-------------------	---	---	---	---	---

Next to #3119	2	2	2	2	2
---------------	---	---	---	---	---

Next to #3219	2	2	2	2	2
---------------	---	---	---	---	---

Next to #3319	2	2	2	2	2
---------------	---	---	---	---	---

Opposite #7101	2	2	2	2	2
----------------	---	---	---	---	---

Opposite #7201	2	2	2	2	2
----------------	---	---	---	---	---

Opposite #7301	2	2	2	2	2
----------------	---	---	---	---	---

Next to #6110	2	2	2	2	2
---------------	---	---	---	---	---

Next to #6210	2	2	2	2	2
---------------	---	---	---	---	---

Next to #6310	2	2	2	2	2
---------------	---	---	---	---	---

Fire Stairs E1	2	2	2	2	2
----------------	---	---	---	---	---

Fire Stairs E2	2	2	2	2	2
----------------	---	---	---	---	---

Fire Stairs E3	2	2	2	2	2
----------------	---	---	---	---	---

EAT Kitchen opposite	2	2	2	2	2
----------------------	---	---	---	---	---

Stewarding counter	2	2	2	2	2
--------------------	---	---	---	---	---

Engineering workshop	2	2	2	2	2
----------------------	---	---	---	---	---

Generator room I2	2	2	2	2	2
-------------------	---	---	---	---	---

HK Office I3	2	2	2	2	2
--------------	---	---	---	---	---

Stacked Kitchen next to ice machine	2	2	2	2	2
-------------------------------------	---	---	---	---	---

Next to information board G2	2	2	2	2	2
------------------------------	---	---	---	---	---

Building A-opposite Security	2	2	1	1	1
------------------------------	---	---	---	---	---

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

Comment :

Note : 1.) N = Normal / ปกติ ; AB = Abnormal / ไม่ปกติ ; F = Fail / เสีย

 PM by : CHOT Verified by : Approved by :


 Signature : CHOT Signature : Signature : 

 Date : 30/1/22 Date : Date : OZO CHAWENG SAMUI

 DATE 31-1-22


 SIGNATURE.....  
 CHIEF ENGINEER

FLS 06

 <b>PREVENTIVE MAINTENANCE CHECKLIST FOR FIRE HOSE REELS</b>							Ref no : <u>FLS 06</u> Rev. Date : <u>30 January 2022</u>					
EQUIPMENT NUMBER :					TYPE OF MAINTENANCE		W	M	3M	4M	6M	Y
LOCATION :												
No.	TASK DESCRIPTION				PM Code	Measurement	Status (N/AB/F)	Remarks				
<b>Process of fire hose cabinet checking / ขั้นตอนการตรวจสอบใต้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง</b> Check nozzle, hose and valve / ตรวจสอบสภาพหัวฉีด สายฉีดน้ำ และ วาล์ว Randomly test the fire hose by draining to nearest floor drain / สุ่มทดสอบฉีดน้ำจริง (ประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ หรือ ขึ้นเงื่อนไข) โดยการค่อยๆ เปิดวาล์ว เพื่อฉีดน้ำลงที่ช่องระบายน้ำ Check any leakage of joints / ตรวจสอบการรั่วตามข้อต่อต่างๆ เฉพาะที่สุ่มทดสอบฉีดน้ำจริง												
List all location	Hose condition	Signage	Free movement	Tag	Nozzle							
A1&opposite #2102	2	2	2	2	2	M	-					
Next to E-Room A1&opposite #2202	2	2	2	2	2	M	-					
Next to E-Room A1&opposite #2302	2	2	2	2	2	M	-					
Next to #3119	2	2	2	2	2	M	-					
Next to #3219	2	2	2	2	2	M	-					
Next to #3319	2	2	2	2	2	M	-					
Opposite #7101	2	2	2	2	2	M	-					
Opposite #7201	2	2	2	2	2	M	-					
Opposite #7301	2	AB	2	2	2	M	-					
Next to #6110	2	2	2	2	2	3	-					
Next to #6210	2	2	2	2	2	3	-					
Next to #6310	2	2	2	2	2	3	-					
Fire Stairs E1	2	2	2	2	2	3	-					
Fire Stairs E2	2	2	2	2	2	3	-					
Fire Stairs E3	2	2	2	2	2	3	-					
EAT Kitchen opposite Stewarding counter	2	2	2	2	2	3	-					
Engineering workshop	2	2	2	2	2	3	-					
Generator room I2	2	2	2	2	2	3	-					
HK Office I3	2	2	2	2	2	3	-					
Stacked Kitchen next to ice machine	2	2	2	2	2	3	-					
Next to information board G2	2	2	2	2	2	3	-					
Building A-opposite Security	1	1	1	1	1	1	-					
							-					

Comment : \_\_\_\_\_

Note : 1.) N = Normal / ปกติ ; AB = Abnormal / ไม่ปกติ ; F = Fail / เสีย

PM by : <u>CHOT</u>	Verified by :	Approved by :
Signature : <u>CHOT</u>	Signature :	Signature : 
Date : <u>30/1/22</u>	Date :	Date : <u>30/1/22</u>

DATE 31-1-22

SIGNATURE [Signature]

CHIEF ENGINEER



FLS 06


OZO Chaweng Samui						PREVENTIVE MAINTENANCE CHECKLIST FOR FIRE HYDRANT						Ref no : Rev. Date : 28 February 22	
EQUIPMENT NUMBER :						TYPE OF MAINTENANCE		W	M	3M	4M	6M	Y
LOCATION :													
No.	TASK DESCRIPTION					PM Code	Measurement	Status (N/AB/F)			Remarks		
<b>Process of fire hydrant checking / ขั้นตอนการตรวจสอบหัวจ่ายน้ำดับเพลิง</b>													
Check any leakage of joints / ตรวจสอบการรั่วตามข้อต่อต่างๆ						M	-						
Visually inspect sealed valves. / ตรวจสอบอุปกรณ์, วาล์วว่าปิดสนิทหรือไม่						M	-						
Visually inspect locked valves, tamper switches, sealed valves, ect. / ตรวจสอบอุปกรณ์, วาล์ว ฝาค้อนว่าปิดสนิทหรือไม่ และอุปกรณ์อื่นๆ						M	-						
Open and close annually and carry out routine maintenance. / ทำการเปิดและปิดน้ำตาม การทดสอบประจำปี						M	-						
List all location	Leaking condition	Tag Signage	Lock Valve	Tag	Sprindle greased								
A1&opposite #2102	2	2	2	2	2		-						
Next to E-Room	2	2	2	2	2		-						
A1&opposite #2202	2	2	2	2	2		-						
Next to E-Room	2	2	2	2	2		-						
A1&opposite #2302	2	2	2	2	2		-						
Next to #3119	2	2	2	2	2		-						
Next to #3219	2	2	2	2	2		-						
Next to #3319	2	2	2	2	2		-						
Opposite #7101							-						
Opposite #7201	2	2	2	2	2		-						
Opposite #7301	2	2	2	2	2		-						
Next to #6110	2	2	2	2	2		-						
Next to #6210	2	2	2	2	2		-						
Next to #6310	2	2	2	2	2		-						
Fire Stairs E1	2	2	2	2	2		-						
Fire Stairs E2	2	2	2	2	2		-						
Fire Stairs E3	2	2	2	2	2		-						
EAT Kitchen opposite Stewarding counter	2	2	2	2	2		-						
Engineering workshop	2	2	2	2	2		-						
Generator room I2	2	2	2	2	2		-						
HK Office I3	2	2	2	2	2		-						
Stacked Kitchen next to ice machine	2	2	2	2	2		-						
Next to information board G2	2	2	2	2	2		-						
Building A-opposite Security	2	2	1	1	1		-						
							-						
Comment :													
Note : 1.) N = Normal / ปกติ ; AB = Abnormal / ไม่ปกติ ; F = Fail / เสีย													
PM by :				Verified by :				Approved by :					
Signature :				Signature :				Signature :					
Date :				Date :				Date :					

OZO  
OZO CHAWENG SAMUI

DATE 1-8-22



SIGNATURE


FLSD6

 <b>PREVENTIVE MAINTENANCE CHECKLIST FOR FIRE HOSE REELS</b>						Ref no : Rev. Date : 28 February 22							
EQUIPMENT NUMBER :						TYPE OF MAINTENANCE		W	M	3M	4M	6M	Y
LOCATION :													
No.	TASK DESCRIPTION					PM Code	Measurement	Status (N / AB / F)	Remarks				
<b>Process of fire hose cabinet checking / ขั้นตอนการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง</b> Check nozzle, hose and valve / ตรวจสอบสภาพหัวฉีด สายฉีดน้ำ และ วาล์ว Randomly test the fire hose by draining to nearest floor drain / สุ่มทดสอบฉีดน้ำจริง (ประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ หรือ ขึ้นเงื่อนไข) โดยการค่อยๆเปิดวาล์วเพื่อฉีดน้ำลงที่ช่องระบายน้ำ Check any leakage of joints / ตรวจสอบการรั่วตามข้อต่อต่างๆ เฉพาะที่สุ่มทดสอบฉีดน้ำจริง													
List all location	Hose condition	Signage	Free movement	Tag	Nozzle								
A1&opposite #2102	2	2	2	2	2	M	-						
Next to E-Room A1&opposite #2202	2	2	2	2	2	M	-						
Next to E-Room A1&opposite #2302	2	2	2	2	2	M	-						
Next to #3119	2	2	2	2	2	M	-						
Next to #3219	2	2	2	2	2	M	-						
Next to #3319	2	2	2	2	2	M	-						
Opposite #7101	2	2	2	2	2	M	-						
Opposite #7201	2	2	2	2	2	M	-						
Opposite #7301	2	AB	2	2	2	M	-						ห่อผ้าสีเทา
Next to #6110	2	2	2	2	2		-						
Next to #6210	2	2	2	2	2		-						
Next to #6310	2	2	2	2	2		-						
Fire Stairs E1	2	2	2	2	2		-						
Fire Stairs E2	2	2	2	2	2		-						
Fire Stairs E3	2	2	2	2	2		-						
EAT Kitchen opposite Stewarding counter	2	2	2	2	2		-						
Engineering workshop	2	2	2	2	2		-						
Generator room I2	2	2	2	2	2		-						
HK Office I3	2	2	2	2	2		-						
Stacked Kitchen next to ice machine	2	2	2	2	2		-						
Next to information board G2	2	2	2	2	2		-						
Building A-opposite Security	1	1	1	1	1		-						7/3
							-						


Comment : \_\_\_\_\_

Note : 1.) N = Normal / ปกติ ; AB = Abnormal / ไม่ปกติ ; F = Fail / เสีย

PM by :	Verified by :	Approved by :
Signature :	Signature :	Signature : 
Date :	Date :	Date : 



DATE 1-3-22

SIGNATURE 

DATE EXPIRY





## PREVENTIVE MAINTENANCE CHECKLIST FOR FIRE HYDRANT

Ref no : FLS 06

Rev. Date : 30/3/22

EQUIPMENT NUMBER :						TYPE OF MAINTENANCE		W	M	3M	4M	6M	Y
LOCATION :													
No.	TASK DESCRIPTION					PM Code	Measurement	Status (N/AB/F)		Remarks			
Process of fire hydrant checking / ขั้นตอนการตรวจสอบหัวจ่ายน้ำดับเพลิง													
Check any leakage of joints / ตรวจสอบการรั่วตามข้อต่อต่างๆ						M	-						
Visually inspect sealed valves. / ตรวจสอบอุปกรณ์, วาล์วว่าปิดสนิทหรือไม่						M	-						
Visually inspect locked valves, tamper switches, sealed valves, ect. / ตรวจสอบอุปกรณ์วาล์ว ผิดคร่อมว่าปิดสนิทหรือไม่ และอุปกรณ์อื่นๆ						M	-						
Open and close annually and carry out routine maintenance. / ทำการเปิดและปิดน้ำตามการทดสอบประจำปี						M	-						
List all location	Leaking condition	Tag Signage	Lock Valve	Tag	Sprindle greased								
A1&opposite #2102	✓	✓	✓	✓	✓	M	-						
Next to E-Room A1&opposite #2202	✓	✓	✓	✓	✓	M	-						
Next to E-Room A1&opposite #2302	✓	✓	✓	✓	✓	M	-						
Next to #3119	✓	✓	✓	✓	✓	M	-						
Next to #3219	✓	✓	✓	✓	✓	M	-						
Next to #3319	✓	✓	✓	✓	✓	M	-						
Opposite #7101	✓	✓	✓	✓	✓	M	-						
Opposite #7201	✓	✓	✓	✓	✓	M	-						
Opposite #7301	✓	✓	✓	✓	✓	M	-						
Next to #6110	✓	✓	✓	✓	✓	M	-						
Next to #6210	✓	✓	✓	✓	✓	M	-						
Next to #6310	✓	✓	✓	✓	✓	M	-						
Fire Stairs E1	✓	✓	✓	✓	✓	M	-						
Fire Stairs E2	✓	✓	✓	✓	✓	M	-						
Fire Stairs E3	✓	✓	✓	✓	✓	M	-						
EAT Kitchen opposite Stewarding counter	✓	✓	✓	✓	✓	M	-						
Engineering workshop	✓	✓	✓	✓	✓	M	-						
Generator room I2	✓	✓	✓	✓	✓	M	-						
HK Office I3	✓	✓	✓	✓	✓	M	-						
Stacked Kitchen next to ice machine	✓	✓	✓	✓	✓	M	-						
Next to information board G2	✓	✓	✓	✓	✓	M	-						
Building A-opposite Security	✓	✓	-	-	-	M	-						
							-						

Comment :

Note : 1.) N = Normal / ปกติ ; AB = Abnormal / ไม่ปกติ ; F = Fail / เสีย

PM by : WAT	Verified by :	Approved by :
Signature : WAT	Signature :	Signature :
Date : 30/3/22	Date :	Date : 30-3-22

DATE 30-3-22

SIGNATURE.....  
CHIEF ENGINEER



## PREVENTIVE MAINTENANCE CHECKLIST FOR FIRE HOSE REELS

Ref no : FLS 06

Rev. Date : 30/3/22

EQUIPMENT NUMBER :	TYPE OF MAINTENANCE	M	3M	4M	6M	Y
LOCATION :						
No.	TASK DESCRIPTION	PM Code	Measurement	Status (N / AB / F)	Remarks	

## Process of fire hose cabinet checking / ขั้นตอนการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง

Check nozzle, hose and valve / ตรวจสอบสภาพหัวฉีด สายฉีดน้ำ และ วาล์ว

Randomly test the fire hose by draining to nearest floor drain / สุ่มทดสอบฉีดน้ำจริง (ประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ หรือ ขึ้นเว้นชั้น) โดยการค่อยๆเปิดวาล์วเพื่อฉีดน้ำลงที่ช่องระบายน้ำ


Check any leakage of joints / ตรวจสอบการรั่วตามข้อต่อต่างๆ เฉพาะที่สุ่มทดสอบฉีดน้ำจริง

List all location	Hose condition	Signage	Free movement	Tag	Nozzle				
A1&opposite #2102	/	/	/	/	/	M	-		
Next to E-Room	/	/	/	/	/	M	-		
A1&opposite #2202	/	/	/	/	/	M	-		
Next to E-Room	/	/	/	/	/	M	-		
A1&opposite #2302	/	/	/	/	/	M	-		
Next to #3119	/	/	/	/	/	M	-		
Next to #3219	/	/	/	/	/	M	-		
Next to #3319	/	/	/	/	/	M	-		
Opposite #7101	/	/	/	/	/	M	-		
Opposite #7201	/	/	/	/	/	M	-		
Opposite #7301	/	X	/	/	/	M	-		
Next to #6110	/	/	/	/	/	M	-		
Next to #6210	/	/	/	/	/	M	-		
Next to #6310	/	/	/	/	/	M	-		
Fire Stairs E1	/	/	/	/	/	M	-		
Fire Stairs E2	/	/	/	/	/	M	-		
Fire Stairs E3	/	/	/	/	/	M	-		
EAT Kitchen opposite Stewarding counter	/	/	/	/	/	M	-		
Engineering workshop	/	/	/	/	/	M	-		
Generator room I2	/	/	/	/	/	M	-		
HK Office I3	/	/	/	/	/	M	-		
Stacked Kitchen next to ice machine	/	/	/	/	/	M	-		
Next to information board G2	/	/	/	/	/	M	-		
							-		
							-		

Comment :

Note : 1.) N = Normal / ปกติ ; AB = Abnormal / ไม่ปกติ ; F = Fail / เสีย

PM by : WAT	Verified by :	Approved by :
Signature : WAT	Signature :	Signature :
Date : 30/3/22	Date :	Date :



**OZO**  
OZO CHAWENG SAMUI  
DATE 30-3-02  
SIGNATURE [Signature]  
CHIEF ENGINEER





## PREVENTIVE MAINTENANCE CHECKLIST FOR FIRE HYDRANT

Ref no : FLS 06

Rev. Date : 16/5/22

EQUIPMENT NUMBER : TYPE OF MAINTENANCE W M 3M 4M 6M Y

LOCATION :

No.	TASK DESCRIPTION	PM Code	Measurement	Status (N/AB/F)	Remarks
-----	------------------	---------	-------------	--------------------	---------

## Process of fire hydrant checking / ขั้นตอนการตรวจสอบหัวจ่ายน้ำดับเพลิง

Check any leakage of joints / ตรวจสอบการรั่วตามข้อต่อต่างๆ

M

-

Visually inspect sealed valves. / ตรวจสอบอุปกรณ์, วาล์วว่าปิดสนิทหรือไม่

M

-

Visually inspect locked valves, tamper switches, sealed valves, ect. / ตรวจสอบอุปกรณ์วาล์ว ผิดครอมว่าปิดสนิทหรือไม่ และอุปกรณ์อื่นๆ

M

-

Open and close annually and carry out routine maintenance. / ทำการเปิดและปิดน้ำตามการทดสอบประจำปี

M

-

List all location	Leaking condition	Tag Signage	Lock Valve	Tag	Sprindle greased					
A1&opposite #2102	✓	✓	✓	✓	✓	-				
Next to E-Room	✓	✓	✓	✓	✓	-				
A1&opposite #2202	✓	✓	✓	✓	✓	-				
Next to E-Room	✓	✓	✓	✓	✓	-				
A1&opposite #2302	✓	✓	✓	✓	✓	-				
Next to #3119	✓	✓	✓	✓	✓	-				
Next to #3219	✓	✓	✓	✓	✓	-				
Next to #3319	✓	✓	✓	✓	✓	-				
Opposite #7101	✓	✓	✓	✓	✓	-				
Opposite #7201	✓	✓	✓	✓	✓	-				
Opposite #7301	✓	✓	✓	✓	✓	-				
Next to #6110	✓	✓	✓	✓	✓	-				
Next to #6210	✓	✓	✓	✓	✓	-				
Next to #6310	✓	✓	✓	✓	✓	-				
Fire Stairs E1	✓	✓	✓	✓	✓	-				
Fire Stairs E2	✓	✓	✓	✓	✓	-				
Fire Stairs E3	✓	✓	✓	✓	✓	-				
EAT Kitchen opposite Stewarding counter	✓	✓	✓	✓	✓	-				
Engineering workshop	✓	✓	✓	✓	✓	-				
Generator room I2	✓	✓	✓	✓	✓	-				
HK Office I3	✓	✓	✓	✓	✓	-				
Stacked Kitchen next to ice machine	✓	✓	✓	✓	✓	-				
Next to information board G2	✓	✓	✓	✓	✓	-				
Building A-opposite Security	✓	✓	-	-	-	-				
						-				

Comment :

Note : 1.) N = Normal / ปกติ ; AB = Abnormal / ไม่ปกติ ; F = Fail / เสีย

PM by : WAT

Verified by : BANK

Approved by :

Signature : WAT

Signature : BANK

Signature :

Date : 16/5/22

Date : 16/5/22

Date :

DATE 19-5-22

SIGNATURE CHIEF ENGINEER