

บทสรุปผู้บริหาร

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม Ozo Samui ของบริษัท ศิริมาชา จำกัด ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2565 พบว่า โครงการสามารถปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบที่ได้เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส่วนผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในด้านคุณภาพน้ำ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณภาพน้ำ

1.1 คุณภาพน้ำทิ้ง

จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียหลังผ่านระบบบำบัด โครงการ โรงแรม Ozo Samui ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2565 พบว่า คุณภาพน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2548) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (อาคารประเภท ข) ยกเว้นค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD5) เดือน มิถุนายน 2565 มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฯ

1.3 อื่นๆ

1.3.1 การใช้น้ำ

ตรวจสอบการทำงานของระบบท่อจ่ายน้ำหากพบเหตุบกพร่องการรั่วซึมหรือแตก จะดำเนินการแก้ไขทันที

1.3.2 การระบายน้ำ

ทางโครงการตรวจสอบการอุดตันหรือตื้นเขิน และความสามารถในการระบายน้ำของระบบท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ และขุดลอกท่อทุกๆ 6 เดือน คือช่วงก่อนและหลังฤดูฝนตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

1.3.3 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

โครงการตรวจสอบความสามารถในการรองรับมูลฝอย และสภาพทั่วไปของถังขยะ และห้องพักขยะรวมอย่างสม่ำเสมอ โดยโครงการจะมีแผนแม่บ้านเป็นผู้เก็บขยะจากจุดรองรับขยะภายในโครงการ โดยใส่ถุงดำมัดปากถุงให้แน่นและนำไปรวมไว้ที่ห้องพักขยะรวม รอการนำไปกำจัด ในส่วนของขยะรีไซเคิล โครงการได้ขายให้กับร้านรับซื้อของเก่า และมีการล้างทำความสะอาด การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล



1.3.4 ระบบป้องกันอัคคีภัย

โครงการมีการตรวจสอบการติดตั้งระบบอัคคีภัยต่างๆ ภายในและภายนอกอาคารโครงการ การจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและระยะเวลา ดำเนินการ ตรวจสอบการติดป้ายแนะนำวิธีการใช้อุปกรณ์ การจัดทำแผนปฏิบัติเส้นทางหนีไฟและจุดรวมพล

