

บทที่ 4

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

จากผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม Ozo Samui ของบริษัท สิริมาชา จำกัด ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2565 พบว่า ได้ดำเนินงานตามข้อปฏิบัติของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงานของโครงการที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

4.1 คุณภาพน้ำทิ้ง

จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียหลังผ่านระบบบำบัด โครงการ โรงแรม Ozo Samui ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2565 พบว่า คุณภาพน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2548) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (อาคารประเภท ข) ยกเว้นค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD5) เดือน มิถุนายน 2565 มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฯ

4.2 อื่นๆ

3.2.1 การใช้น้ำ

ตรวจสอบการทำงานของระบบท่อจ่ายน้ำหากพบเหตุบกพร่องการรั่วซึมหรือแตกจะดำเนินการแก้ไขทันที

3.2.2 การระบายน้ำ

ทางโครงการตรวจสอบการอุดตันหรือตื้นเขิน และความสามารถในการระบายน้ำของระบบท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ และขุดลอกทุกๆ 6 เดือน คือช่วงก่อนและหลังฤดูฝนตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ

3.2.3 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

โครงการตรวจสอบความสามารถในการรองรับมูลฝอย และสภาพทั่วไปของถังขยะ และห้องพักขยะรวมอย่างสม่ำเสมอ โดยโครงการจะมีแผนแม่บ้านเป็นผู้เก็บขยะจากจุดรองรับขยะภายในโครงการ โดยใส่ถุงดำมัดปากถุงให้แน่นและนำไปรวมไว้ที่ห้องพักขยะรวม รอการนำไปกำจัด ในส่วนของขยะรีไซเคิล โครงการได้ขายให้กับร้านรับซื้อของเก่า และมีการล้างทำความสะอาด การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

3.2.4 ระบบป้องกันอัคคีภัย

โครงการมีการตรวจสอบการติดตั้งระบบอัคคีภัยต่างๆ ภายในและภายนอกอาคารโครงการ การ
จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและระยะเวลา
ดำเนินการ ตรวจสอบการติดป้ายแนะนำวิธีการใช้อุปกรณ์ การจัดทำแผนปฏิบัติเส้นทางหนีไฟและจุดรวมพล

