

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารชุด (อยู่อาศัย) สูง 8 ชั้น (ช่วงเปิดดำเนินการ) ของบริษัท รีเจนท์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2565 พบว่าโครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆอย่างเคร่งครัด

4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารชุด (อยู่อาศัย) สูง 8 ชั้น ของบริษัท รีเจนท์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งตั้งแต่เดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2565 โดยทำเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง จำนวน 3 จุด ได้แก่ คุณภาพน้ำทิ้งก่อนการบำบัด, คุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัด และคุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการ พบว่ามีค่า BOD, SS และ TKN ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด จากผลการตรวจวัดที่ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ทางโครงการอยู่ระหว่างการปรึกษาหารือกับคณะกรรมการ เพื่อที่จะดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้ค่าที่ทำการตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

