

ภาคผนวก ค-3

เอกสารบันทึกน้ำประปาประจำวัน



# Main Electricity Meter Daily Record

ใบรายงานการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปารายวัน  
ประจำเดือน ..... 31/12/65

Date วันที่	Time เวลา	Current Reading ค่าที่อ่านได้	Consumption Unit จำนวนที่ใช้ (ลบ.)	Recorded By บันทึกโดย	Time เวลา	Current Reading ค่าที่อ่านได้	Consumption Unit จำนวนที่ใช้ (ลบ.)	Recorded By บันทึกโดย
1	9.00	012705	60	สทศสาด	17.00	012725	20	สทศสาด
2	9.00	012752	47	สทศสาด	17.00	012775	23	สทศสาด
3	9.00	012815	63	สทศสาด	17.00	012841	26	สทศสาด
4	9.00	012892	78	สทศสาด	17.00	012919	27	สทศสาด
5	9.00	012961	69	สทศสาด	17.00	012994	33	สทศสาด
6	9.00	013044	86	สทศสาด	17.00	013075	28	สทศสาด
7	9.00	013124	80	สทศสาด	17.00	013158	31	สทศสาด
8	9.00	013214	90	สทศสาด	17.00	013252	35	สทศสาด
9	9.00	013304	87	สทศสาด	17.00	013340	36	สทศสาด
10	9.00	013391	87	สทศสาด	17.00	013427	36	สทศสาด
11	9.00	013476	85	สทศสาด	17.00	013508	32	สทศสาด
12	9.00	013553	77	สทศสาด	17.00	013580	27	สทศสาด
13	9.00	013628	75	สทศสาด	17.00	013665	37	สทศสาด
14	9.00	013714	86	สทศสาด	17.00	013736	22	สทศสาด
15	9.00	013787	73	สทศสาด	17.00	013825	38	สทศสาด
16	9.00	013872	85	สทศสาด	17.00	013904	32	สทศสาด
17	9.00	013957	85	สทศสาด	17.00	013988	31	สทศสาด
18	9.00	014038	81	สทศสาด	17.00	014057	19	สทศสาด
19	9.00	014103	65	สทศสาด	17.00	014138	31	สทศสาด
20	9.00	014181	78	สทศสาด	17.00	014205	24	สทศสาด
21	9.00	014253	76	สทศสาด	17.00	014283	26	สทศสาด
22	9.00	014333	76	สทศสาด	17.00	014366	33	สทศสาด
23	9.00	014407	76	สทศสาด	17.00	014441	32	สทศสาด
24	9.00	014471	82	สทศสาด	17.00	014523	32	สทศสาด
25	9.00	014574	83	สทศสาด	17.00	014602	28	สทศสาด
26	9.00	014656	82	สทศสาด	17.00	014682	26	สทศสาด
27	9.00	014731	75	สทศสาด	17.00	014766	35	สทศสาด
28	9.00	014819	88	สทศสาด	17.00	014851	32	สทศสาด
29	9.00	014890	71	สทศสาด	17.00	014930	40	สทศสาด
30	9.00	014969	79	สทศสาด	17.00	015005	36	สทศสาด
31	9.00	015052	83	สทศสาด	17.00	015079	27	สทศสาด
Total		2397		This Month / เดือนปัจจุบัน				
		2534		Last Month / เดือนที่ผ่านมา				

Note : Please Mask N/A if not Applicable / กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

Verified By / ทนายตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (B.M. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 31/12/65



# Main Electricity Meter Daily Record

ใบรายงานการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประจำวัน  
ประจำเดือน ..... กุมภาพันธ์ 65

Date วันที่	Time เวลา	Current Reading ค่าที่อ่านได้	Consumption Unit จำนวนที่ใช้ (ลบ.)	Recorded By บันทึกโดย	Time เวลา	Current Reading ค่าที่อ่านได้	Consumption Unit จำนวนที่ใช้ (ลบ.)	Recorded By บันทึกโดย
1	9.00	0151121	69	do	17.00	015149	28	do
2	9.00	015200	29	do	17.00	015228	28	do
3	9.00	015279	26	do	17.00	015296	18	do
4	9.00	015347	21	do	17.00	015372	26	do
5	9.00	015423	24	do	17.00	015455	32	do
6	9.00	015499	76	do	17.00	015538	39	do
7	9.00	015587	88	do	17.00	015614	27	do
8	9.00	015671	84	do	17.00	015694	23	do
9	9.00	015740	69	do	17.00	015772	20	do
10	9.00	015821	81	do	17.00	015846	25	do
11	9.00	015906	85	do	17.00	015945	32	do
12	9.00	015995	89	do	17.00	016029	34	do
13	9.00	016067	72	do	17.00	016099	32	do
14	9.00	016156	89	do	17.00	016184	28	do
15	9.00	016235	79	do	17.00	016258	23	do
16	9.00	016308	73	do	17.00	016338	30	do
17	9.00	016393	75	do	17.00	016427	34	do
18	9.00	016464	71	do	17.00	016493	29	do
19	9.00	016535	71	do	17.00	016577	42	do
20	9.00	016613	78	do	17.00	016651	38	do
21	9.00	016712	99	do	17.00	016736	24	do
22	9.00	016789	77	do	17.00	016813	24	do
23	9.00	016862	73	do	17.00	016894	32	do
24	9.00	016941	79	do	17.00	016978	37	do
25	9.00	017013	77	do	17.00	017047	29	do
26	9.00	017086	68	do	17.00	017129	43	do
27	9.00	017162	76	do	17.00	017210	48	do
28	9.00	017265	103	do	17.00	017295	30	do
29	9.00				17.00			
30	9.00				17.00			
31	9.00				17.00			
Total		2203	This Month / เดือนปัจจุบัน					
		2397	Last Month / เดือนที่ผ่านมา					

Note : Please Mask N/A if not Applicable / กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 28/2/65





# Main Electricity Meter Daily Record

ใบรายงานการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประจำวัน  
ประจำเดือน ..... 31/3/66

Date วันที่	Time เวลา	Current Reading ค่าที่อ่านได้	Consumption Units จำนวนที่ใช้ (ลบ.)	Recorded By บันทึกโดย	Time เวลา	Current Reading ค่าที่อ่านได้	Consumption Units จำนวนที่ใช้ (ลบ.)	Recorded By บันทึกโดย
1	9.00	017343	78	สม	17.00	017369	26	เล
2	9.00	017417	74	ส	17.00	017435	18	สม
3	9.00	017488	72	สม	17.00	017513	25	เล
4	9.00	017568	80	สม	17.00	017590	22	เล
5	9.00	017642	74	สม	17.00	017683	41	สม
6	9.00	017729	87	ส	17.00	017766	37	สม
7	9.00	017809	80	ส	17.00	017840	32	เล
8	9.00	017894	85	เล	17.00	017921	27	เล
9	9.00	017973	79	เล	17.00	017999	26	เล
10	9.00	018051	78	ส	17.00	018078	27	เล
11	9.00	018130	79	เล	17.00	018156	26	เล
12	9.00	018199	69	เล	17.00	018238	39	เล
13	9.00	018285	86	เล	17.00	018318	33	เล
14	9.00	018371	86	เล	17.00	018398	27	เล
15	9.00	018454	83	ส	17.00	018483	29	สม
16	9.00	018528	64	เล	17.00	018565	37	ส
17	9.00	018613	85	ส	17.00	018648	35	เล
18	9.00	018709	96	เล	17.00	018737	28	เล
19	9.00	018787	78	เล	17.00	018831	47	เล
20	9.00	018876	87	เล	17.00	018916	40	เล
21	9.00	018966	90	เล	17.00	018998	32	เล
22	9.00	019049	83	เล	17.00	019080	31	เล
23	9.00	019130	81	เล	17.00	019163	33	ส
24	9.00	019216	86	เล	17.00	019254	38	เล
25	9.00	019304	88	เล	17.00	019336	32	เล
26	9.00	019389	94	เล	17.00	019424	36	สม
27	9.00	019474	86	เล	17.00	019509	35	เล
28	9.00	019573	99	สม	17.00	019579	26	สม
29	9.00	019651	78	ส	17.00	019688	31	สม
30	9.00	019735	84	เล	17.00	019764	29	สม
31	9.00	019814	79	ส	17.00	019847	33	เล
Total			2556	This Month / เดือนปัจจุบัน				
			2203	Last Month / เดือนที่ผ่านมา				

Note : Please Mask N/A if not Applicable / กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ายเซ็น (RM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 31/3/66





# Main Electricity Meter Daily Record

ใบรายงานการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประจำวัน  
ประจำเดือน ..... 1229 E.C. 65 .....

Date วันที่	Time เวลา	Current Reading ค่าที่อ่านได้	Consumption Unit จำนวนที่ใช้ (ลบ.)	Recorded By บันทึกโดย	Time เวลา	Current Reading ค่าที่อ่านได้	Consumption Unit จำนวนที่ใช้ (ลบ.)	Recorded By บันทึกโดย
1	9.00	019898	84	ดอ	17.00	019934	36	ดอ
2	9.00	019979	81	ดอ	17.00	020010	31	ดอ
3	9.00	020068	89	ดอ	17.00	020101	33	ดอ
4	9.00	020154	86	ดอ	17.00	020176	22	ดอ
5	9.00	020248	89	ดอ	17.00	020269	24	ดอ
6	9.00	020315	42	ดอ	17.00	020353	38	ดอ
7	9.00	020406	91	ดอ	17.00	020432	31	ดอ
8	9.00	020477	72	ดอ	17.00	020511	33	ดอ
9	9.00	020560	82	ดอ	17.00	020592	32	ดอ
10	9.00	020637	77	ดอ	17.00	020662	30	ดอ
11	9.00	020716	79	ดอ	17.00	020736	20	ดอ
12	9.00	020779	63	ดอ	17.00	020805	26	ดอ
13	9.00	020842	63	ดอ	17.00	020867	25	ดอ
14	9.00	020899	57	ดอ	17.00	020922	23	ดอ
15	9.00	020947	48	ดอ	17.00	020975	28	ดอ
16	9.00	021003	56	ดอ	17.00	021028	25 25	ดอ
17	9.00	021058	55	ดอ	17.00	021087	29	ดอ
18	9.00	021134	76	ดอ	17.00	021155	21	ดอ
19	9.00	021201	67	ดอ	17.00	021222	21	ดอ
20	9.00	021266	65	ดอ	17.00	021292	26	ดอ
21	9.00	021344	78	ดอ	17.00	021370	26	ดอ
22	9.00	021414	70	ดอ	17.00	021430	16	ดอ
23	9.00	021482	68	ดอ	17.00	021518	26	ดอ
24	9.00	021566	84	ดอ	17.00	021603	37	ดอ
25	9.00	021648	82	ดอ	17.00	021682	34	ดอ
26	9.00	021729	81	ดอ	17.00	021746	17	ดอ
27	9.00	021796	67	ดอ	17.00	021824	28	ดอ
28	9.00	021891	85	ดอ	17.00	021912	21	ดอ
29	9.00	021968	87	ดอ	17.00	021997	29	ดอ
30	9.00	022047	79	ดอ	17.00	022079	32	ดอ
31	9.00				17.00			
Total			2223	This Month / เดือนปัจจุบัน				
			2556	Last Month / เดือนที่ผ่านมา				

Note : Please Mask N/A if not Applicable / กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

Verified By / ทนายตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (B.M. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 30/4/65

**Main Electricity Meter Daily Record**

ใบรายงานการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปารายวัน  
ประจำเดือน พ. ๓ ๖๕

Date วันที่	Time เวลา	Current Reading ค่าที่อ่านได้	Consumption Units จำนวนที่ใช้ (ลบ.)	Recorded By บันทึกโดย	Time เวลา	Current Reading ค่าที่อ่านได้	Consumption Units จำนวนที่ใช้ (ลบ.)	Recorded By บันทึกโดย
1	9.00	022114	70	สินธุ์	17.00	022158	41	สินธุ์
2	9.00	022199	82	สินธุ์	17.00	022231	32	สินธุ์
3	9.00	022275	76	สินธุ์	17.00	022298	23	สินธุ์
4	9.00	022342	64	สินธุ์	17.00	022382	40	สินธุ์
5	9.00	022427	85	สินธุ์	17.00	022458	31	สินธุ์
6	9.00	022502	75	สินธุ์	17.00	022531	29	สินธุ์
7	9.00	022577	75	สินธุ์	17.00	022612	35	สินธุ์
8	9.00	022656	79	สินธุ์	17.00	022689	33	สินธุ์
9	9.00	022743	87	สินธุ์	17.00	022773	30	สินธุ์
10	9.00	022823	80	สินธุ์	17.00	022849	26	สินธุ์
11	9.00	022896	71	สินธุ์	17.00	022919	23	สินธุ์
12	9.00	022970	76	สินธุ์	17.00	023002	32	สินธุ์
13	9.00	023043	72	สินธุ์	17.00	023088	35	สินธุ์
14	9.00	023132	85	สินธุ์	17.00	023165	33	สินธุ์
15	9.00	023195	63	สินธุ์	17.00	023234	39	สินธุ์
16	9.00	023273	78	สินธุ์	17.00	023307	34	สินธุ์
17	9.00	023348	75	สินธุ์	17.00	023377	29	สินธุ์
18	9.00	023406	58	สินธุ์	17.00	023430	24	สินธุ์
19	9.00	023467	61	สินธุ์	17.00	023487	20	สินธุ์
20	9.00	023529	62	สินธุ์	17.00	023552	23	สินธุ์
21	9.00	023584	55	สินธุ์	17.00	023628	44	สินธุ์
22	9.00	023660	76	สินธุ์	17.00	023703	43	สินธุ์
23	9.00	023750	90	สินธุ์	17.00	023784	34	สินธุ์
24	9.00	023860	110	สินธุ์	17.00	023885	25	สินธุ์
25	9.00	023907	47	สินธุ์	17.00	023938	31	สินธุ์
26	9.00	023975	68	สินธุ์	17.00	023997	22	สินธุ์
27	9.00	024036	61	สินธุ์	17.00	024060	24	สินธุ์
28	9.00	024097	61	สินธุ์	17.00	024133	36	สินธุ์
29	9.00	024165	68	สินธุ์	17.00	024197	32	สินธุ์
30	9.00	024242	77	สินธุ์	17.00	024267	25	สินธุ์
31	9.00	024312	70	สินธุ์	17.00	024325	13	สินธุ์
Total		2265	This Month / เดือนปัจจุบัน					
		2223	Last Month / เดือนที่ผ่านมา					

Note : Please Mask N/A if not Applicable / กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 31/7/65



Main Electricity Meter Daily Record

ใบรายงานการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปารายวัน  
ประจำเดือน .....

Date วันที่	Time เวลา	Current Reading ค่าที่อ่านได้	Consumption Units จำนวนที่ใช้ (ลบ.)	Recorded By บันทึกโดย	Time เวลา	Current Reading ค่าที่อ่านได้	Consumption Units จำนวนที่ใช้ (ลบ.)	Recorded By บันทึกโดย
1	9.00	024367	55	KO	17.00	024396	29	jm
2	9.00	024438	71	2	17.00	024456	18	jm
3	9.00	024490	52	บันทึกโดย	17.00	024521	31	บันทึกโดย
4	9.00	024557	67	jm	17.00	024582	25	jm
5	9.00	024612	55	jm	17.00	024612	31	jm
6	9.00	024687	74	jm	17.00	024713	24	jm
7	9.00	024754	65	jm	17.00	024777	23	jm
8	9.00	024818	64	jm	17.00	024839	21	jm
9	9.00	024876	58	jm	17.00	024900	24	jm
10	9.00	024938	62	jm	17.00	024956	18	jm
11	9.00	024994	56	jm	17.00	025026	32	jm
12	9.00	025068	74	jm	17.00	025099	31	jm
13	9.00	025144	76	jm	17.00	025163	17	jm
14	9.00	025209	65	jm	17.00	025232	23	jm
15	9.00	025270	61	jm	17.00	025292	22	jm
16	9.00	025336	66	jm	17.00	025363	27	jm
17	9.00	025402	66	jm	17.00	025426	24	jm
18	9.00	025457	55	jm	17.00	025504	47	jm
19	9.00	025541	84	jm	17.00	025573	32	jm
20	9.00	025621	80	jm	17.00	025641	20	jm
21	9.00	025681	60	jm	17.00	025704	23	jm
22	9.00	025746	65	jm	17.00	025766	20	jm
23	9.00	025821	75	jm	17.00	025853	32	jm
24	9.00	025894	73	jm	17.00	025931	37	jm
25	9.00	025973	79	jm	17.00	026019	37	jm
26	9.00	026061	88	jm	17.00	026093	32	jm
27	9.00	026146	85	jm	17.00	026164	18	jm
28	9.00	026215	69	jm	17.00	026234	19	jm
29	9.00	026241	66	jm	17.00	026278	31	jm
30	9.00	026357	76	jm	17.00	026382	25	jm
31	9.00				17.00			
Total		2045	This Month / เดือนปัจจุบัน					
		2265	Last Month / เดือนที่ผ่านมา					

Note : Please Mask N/A if not Applicable / กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 30/6/65



**ภาคผนวก ค-4**

**เอกสารบันทึกไฟฟ้าประจำวัน**



# Main Electricity Meter Daily Record ใบรายงานการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้ารายวัน ประจำเดือน ..... ๒๕๖๕ .....

Date วันที่	Time เวลา	Current Reading ค่าที่อ่านได้	Consumption Units จำนวนที่ใช้ (ลบ.)	Recorded By บันทึกโดย	Time เวลา	Current Reading ค่าที่อ่านได้	Consumption Units จำนวนที่ใช้ (ลบ.)	Recorded By บันทึกโดย
1	9.00	03386	2	สจ.จ.ก.ก.	17.00			
2	9.00	03388	2	สจ.	17.00			
3	9.00	03390	2	สจ.	17.00			
4	9.00	03392	2	สจ.	17.00			
5	9.00	03395	3	สจ.	17.00			
6	9.00	03398	3	สจ.	17.00			
7	9.00	03400	2	สจ.	17.00			
8	9.00	03403	3	สจ.	17.00			
9	9.00	03406	3	สจ.	17.00			
10	9.00	03409	3	สจ.	17.00			
11	9.00	03412	3	สจ.	17.00			
12	9.00	03416	4	สจ.	17.00			
13	9.00	03418	2	สจ.	17.00			
14	9.00	03421	3	สจ.	17.00			
15	9.00	03424	3	สจ.	17.00			
16	9.00	03427	3	สจ.	17.00			
17	9.00	03430	3	สจ.	17.00			
18	9.00	03433	3	สจ.	17.00			
19	9.00	03436	3	สจ.	17.00			
20	9.00	03439	3	สจ.	17.00			
21	9.00	03442	3	สจ.	17.00			
22	9.00	03444	2	สจ.	17.00			
23	9.00	03447	3	สจ.	17.00			
24	9.00	03449	2	สจ.	17.00			
25	9.00	03452	3	สจ.	17.00			
26	9.00	03455	3	สจ.	17.00			
27	9.00	03458	3	สจ.	17.00			
28	9.00	03460	2	สจ.	17.00			
29	9.00	03463	3	สจ.	17.00			
30	9.00	03466	3	สจ.	17.00			
31	9.00	03469	3	สจ.	17.00			
Total		85	This Month / เดือนปัจจุบัน					
		77	Last Month / เดือนที่ผ่านมา					

Note : Please Mask N/A if not Applicable / กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ยายเซ็น (BM. / ผู้จัดสรรอาคาร)

Date / วันที่..... ๘.๖.๖๕

นางสาวเมตตา ตรีเมฆ

**Main Electricity Meter Daily Record**

ใบรายงานการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้ารายวัน  
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๖๕

Date วันที่	Time เวลา	Current Reading ค่าที่อ่านได้	Consumption Units จำนวนที่ใช้ (ลบ.)	Recorded By บันทึกโดย	Time เวลา	Current Reading ค่าที่อ่านได้	Consumption Units จำนวนที่ใช้ (ลบ.)	Recorded By บันทึกโดย
1	9.00	03472	3	ดอ	17.00			
2	9.00	03475	3	ช	17.00			
3	9.00	03478	3	ช	17.00			
4	9.00	03480	3	ช	17.00			
5	9.00	03483	3	ช	17.00			
6	9.00	03485	2	ดอ	17.00			
7	9.00	03488	3	ดอ	17.00			
8	9.00	03492	4	ช	17.00			
9	9.00	03495	3	ดอ	17.00			
10	9.00	03498	3	ช	17.00			
11	9.00	03500	2	ดอ	17.00			
12	9.00	03503	3	ดอ	17.00			
13	9.00	03506	3	ดอ	17.00			
14	9.00	03508	2	ดอ	17.00			
15	9.00	03511	3	ช	17.00			
16	9.00	03513	2	ดอ	17.00			
17	9.00	03516	3	ช	17.00			
18	9.00	03518	2	ดอ	17.00			
19	9.00	03520	2	ดอ	17.00			
20	9.00	03523	3	ดอ	17.00			
21	9.00	03526	3	ช	17.00			
22	9.00	03529	3	ช	17.00			
23	9.00	03531	2	ดอ	17.00			
24	9.00	03534	3	ดอ	17.00			
25	9.00	03536	2	ดอ	17.00			
26	9.00	03539	3	ดอ	17.00			
27	9.00	03541	2	ดอ	17.00			
28	9.00	03544	3	ดอ	17.00			
29	9.00	0			17.00			
30	9.00				17.00			
31	9.00				17.00			

Total

75

This Month / เดือนปัจจุบัน

85

Last Month / เดือนที่ผ่านมา

Note : Please Mask N/A if not Applicable / กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 28.01.65

นางสาวนงนารถนี้ ตริเมษ





# Main Electricity Meter Daily Record

ใบรายงานการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้ารายวัน  
ประจำเดือน ... ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑

Date วันที่	Time เวลา	Current Reading ค่าที่อ่านได้	Consumption Units จำนวนที่ใช้ (ลบ.)	Recorded By บันทึกโดย	Time เวลา	Current Reading ค่าที่อ่านได้	Consumption Units จำนวนที่ใช้ (ลบ.)	Recorded By บันทึกโดย
1	9.00	03547	3	SM	17.00			
2	9.00	03550	3	SM	17.00			
3	9.00	03553	3	SM	17.00			
4	9.00	03556	3	SM	17.00			
5	9.00	03560	4	SM	17.00			
6	9.00	03563	3	SM	17.00			
7	9.00	03566	3	SM	17.00			
8	9.00	03569	3	SM	17.00			
9	9.00	03572	3	SM	17.00			
10	9.00	03578	4	SM	17.00			
11	9.00	03579	3	SM	17.00			
12	9.00	03582	3	SM	17.00			
13	9.00	03586	4	SM	17.00			
14	9.00	03589	3	SM	17.00			
15	9.00	03593	4	SM	17.00			
16	9.00	03596	3	SM	17.00			
17	9.00	03600	4	SM	17.00			
18	9.00	03604	4	SM	17.00			
19	9.00	03607	3	SM	17.00			
20	9.00	03610	3	SM	17.00			
21	9.00	03613	3	SM	17.00			
22	9.00	03616	3	SM	17.00			
23	9.00	03619	3	SM	17.00			
24	9.00	03621	2	SM	17.00			
25	9.00	03624	3	SM	17.00			
26	9.00	03627	3	SM	17.00			
27	9.00	03630	3	SM	17.00			
28	9.00	03634	4	SM	17.00			
29	9.00	03637	3	SM	17.00			
30	9.00	03641	4	SM	17.00			
31	9.00	03644	3	SM	17.00			
Total			100	This Month / เดือนปัจจุบัน				
			75	Last Month / เดือนที่ผ่านมา				

Note : Please Mask N/A if not Applicable / กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 31 มิ.ย. 65

นางสาวนงศรัตน์ ตรีเพชร



# Main Electricity Meter Daily Record

ใบรายงานการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้ารายวัน  
ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕

Date	Time	Current Reading	Consumption Units	Recorded By	Time	Current Reading	Consumption Units	Recorded By
วันที่	เวลา	ค่าที่อ่านได้	จำนวนที่ใช้ (ลบ.)	บันทึกโดย	เวลา	ค่าที่อ่านได้	จำนวนที่ใช้ (ลบ.)	บันทึกโดย
1	9.00	03648	4	ho	17.00			
2	9.00	03651	3	ส	17.00			
3	9.00	03653	2	ส	17.00			
4	9.00	03655	2	ส	17.00			
5	9.00	03658	3	ส	17.00			
6	9.00	03660	2	สพธิศักดิ์	17.00			
7	9.00	03664	4	ส	17.00			
8	9.00	03667	3	ho	17.00			
9	9.00	03669	2	ho	17.00			
10	9.00	03672	3	ho	17.00			
11	9.00	03675	3	ส	17.00			
12	9.00	03678	3	ส	17.00			
13	9.00	03681	3	ส	17.00			
14	9.00	03683	2	ho	17.00			
15	9.00	03686	3	ส	17.00			
16	9.00	03688	2	ho	17.00			
17	9.00	03691	3	ho	17.00			
18	9.00	03694	3	ส	17.00			
19	9.00	03697	3	ส	17.00			
20	9.00	03699	2	ho	17.00			
21	9.00	03702	3	ส	17.00			
22	9.00	03705	3	ส	17.00			
23	9.00	03708	3	ho	17.00			
24	9.00	03711	3	ส	17.00			
25	9.00	03714	3	ho	17.00			
26	9.00	03718	4	ส	17.00			
27	9.00	03721	3	ho	17.00			
28	9.00	03724	3	ส	17.00			
29	9.00	03727	3	ส	17.00			
30	9.00	03730	3	ส	17.00			
31	9.00				17.00			
Total			86	This Month / เดือนปัจจุบัน				
			100	Last Month / เดือนที่ผ่านมา				

Note : Please Mask N/A if not Applicable / กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงเซ็น (BM-ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 30 ธันวาคม ๒๕

นางสาวนงรัตน์ ตริเมธ



**Main Electricity Meter Daily Record**  
 ใบรายงานการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้ารายวัน  
 ประจำเดือน ..... พ.ค. ๖๕

Date วันที่	Time เวลา	Current Reading ค่าที่อ่านได้	Consumption Units จำนวนที่ใช้ (อ.ม.)	Recorded By บันทึกโดย	Time เวลา	Current Reading ค่าที่อ่านได้	Consumption Units จำนวนที่ใช้ (อ.ม.)	Recorded By บันทึกโดย
1	9.00	03733	2	วิภาวดี	17.00			
2	9.00	03736	3	วิ	17.00			
3	9.00	03738	2	วิ	17.00			
4	9.00	03740	2	วิภาวดี	17.00			
5	9.00	03742	2	วิ	17.00			
6	9.00	03745	3	วิ	17.00			
7	9.00	03748	3	วิ	17.00			
8	9.00	03750	2	วิ	17.00			
9	9.00	03753	3	วิ	17.00			
10	9.00	03755	2	วิ	17.00			
11	9.00	03758	3	วิ	17.00			
12	9.00	03760	2	วิ	17.00			
13	9.00	03763	3	วิ	17.00			
14	9.00	03766	3	วิ	17.00			
15	9.00	03769	3	วิภาวดี	17.00			
16	9.00	03772	3	วิ	17.00			
17	9.00	03775	3	วิ	17.00			
18	9.00	03777	2	วิ	17.00			
19	9.00	03779	2	วิ	17.00			
20	9.00	03782	3	วิ	17.00			
21	9.00	03785	3	วิ	17.00			
22	9.00	03787	2	วิ	17.00			
23	9.00	03790	2	วิ	17.00			
24	9.00	03793	3	วิ	17.00			
25	9.00	03795	2	วิ	17.00			
26	9.00	03798	3	วิ	17.00			
27	9.00	03801	3	วิ	17.00			
28	9.00	03804	3	วิ	17.00			
29	9.00	03807	3	วิ	17.00			
30	9.00	03810	3	วิ	17.00			
31	9.00	03813	3	วิ	17.00			
Total		82	This Month / เดือนปัจจุบัน					
		86	Last Month / เดือนที่ผ่านมา					

Note : Please Mask N/A if not Applicable / กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 31 พ.ค. 65

นางสาวดวงใจ ดอเมฆ



**Main Electricity Meter Daily Record**

ใบรายงานการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้ารายวัน  
ประจำเดือน มิถุนายน 65

Date วันที่	Time เวลา	Current Reading ค่าที่อ่านได้	Consumption Units จำนวนที่ใช้ (ลบ.)	Recorded By บันทึกโดย	Time เวลา	Current Reading ค่าที่อ่านได้	Consumption Units จำนวนที่ใช้ (ลบ.)	Recorded By บันทึกโดย
1	9.00	03816	3	ค	17.00			
2	9.00	03819	3	ค	17.00			
3	9.00	03821	2	ค	17.00			
4	9.00	03824	3	ค	17.00			
5	9.00	03827	3	ค	17.00			
6	9.00	03829	2	ค	17.00			
7	9.00	03832	3	ค	17.00			
8	9.00	03835	3	ค	17.00			
9	9.00	03837	2	ค	17.00			
10	9.00	03840	3	ค	17.00			
11	9.00	03843	3	ค	17.00			
12	9.00	03846	3	ค	17.00			
13	9.00	03849	3	ค	17.00			
14	9.00	03851	3	ค	17.00			
15	9.00	03855	3	ค	17.00			
16	9.00	03858	3	ค	17.00			
17	9.00	03861	3	ค	17.00			
18	9.00	03863	2	ค	17.00			
19	9.00	03866	3	ค	17.00			
20	9.00	03870	4	ค	17.00			
21	9.00	03873	3	ค	17.00			
22	9.00	03875	2	ค	17.00			
23	9.00	03879	4	ค	17.00			
24	9.00	03881	2	ค	17.00			
25	9.00	03884	3	ค	17.00			
26	9.00	03887	3	ค	17.00			
27	9.00	03890	3	ค	17.00			
28	9.00	03893	3	ค	17.00			
29	9.00	03896	3	ค	17.00			
30	9.00	03899	3	ค	17.00			
31	9.00				17.00			
Total		86	This Month / เดือนปัจจุบัน					
		82	Last Month / เดือนที่ผ่านมา					

Note : Please Mask N/A if not Applicable / กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 30 มิ.ย. 65

นางสาวกมลวรรณ ตวีเทศ

ภาคผนวก ก-5

เอกสารตรวจสอบอุปกรณ์

# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ชุทรีคอนโดแอดแดกเกนตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : FH-1

สถานที่ติดตั้ง/Location : ๓๓๓๓

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	Lo	
ก.พ.65	ปกติ	Lo	
มี.ค.65	ปกติ	Lo	
เม.ย.65	ปกติ	Lo	
พ.ค.65	ปกติ	Lo	
มิ.ย.65	ปกติ	Lo	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ชุทรีคอนโดแอดแดกเกนตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A A B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-1 No 1

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	Lo	
ก.พ.65	ปกติ	Lo	
มี.ค.65	ปกติ	Lo	
เม.ย.65	ปกติ	Lo	
พ.ค.65	ปกติ	Lo	
มิ.ย.65	ปกติ	Lo	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ชุทรีคอนโดแอดแดกเกนตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-1 No 2

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	Lo	
ก.พ.65	ปกติ	Lo	
มี.ค.65	ปกติ	Lo	
เม.ย.65	ปกติ	Lo	
พ.ค.65	ปกติ	Lo	
มิ.ย.65	ปกติ	Lo	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ชุทรีคอนโดแอดแดกเกนตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-1 No 3

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	Lo	
ก.พ.65	ปกติ	Lo	
มี.ค.65	ปกติ	Lo	
เม.ย.65	ปกติ	Lo	
พ.ค.65	ปกติ	Lo	
มิ.ย.65	ปกติ	Lo	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			



# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ชุทรีคอนโดแอดแยกเกษตร  
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH  
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A  
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-2 No 1  
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	✓	
ก.พ.65	ปกติ	✓	
มี.ค.65	ปกติ	✓	
เม.ย.65	ปกติ	✓	
พ.ค.65	ปกติ	✓	
มิ.ย.65	ปกติ	✓	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ชุทรีคอนโดแอดแยกเกษตร  
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH  
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A  
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-2 No 2  
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	✓	
ก.พ.65	ปกติ	✓	
มี.ค.65	ปกติ	✓	
เม.ย.65	ปกติ	✓	
พ.ค.65	ปกติ	✓	
มิ.ย.65	ปกติ	✓	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ชุทรีคอนโดแอดแยกเกษตร  
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH  
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A  
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-2 No 3  
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	✓	
ก.พ.65	ปกติ	✓	
มี.ค.65	ปกติ	✓	
เม.ย.65	ปกติ	✓	
พ.ค.65	ปกติ	✓	
มิ.ย.65	ปกติ	✓	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ชุทรีคอนโดแอดแยกเกษตร  
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH  
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A  
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-3 No 1  
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	✓	
ก.พ.65	ปกติ	✓	
มี.ค.65	ปกติ	✓	
เม.ย.65	ปกติ	✓	
พ.ค.65	ปกติ	✓	
มิ.ย.65	ปกติ	✓	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ซูทรีคอนโดแอดแยกเกษตร  
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH  
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A  
 สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-3 No 2  
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ดอ	
ก.พ.65	ปกติ	ดอ	
มี.ค.65	ปกติ	ดอ	
เม.ย.65	ปกติ	ดอ	
พ.ค.65	ปกติ	ดอ	
มิ.ย.65	ปกติ	ดอ	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ซูทรีคอนโดแอดแยกเกษตร  
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH  
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A  
 สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-3 No 3  
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ดอ	
ก.พ.65	ปกติ	ดอ	
มี.ค.65	ปกติ	ดอ	
เม.ย.65	ปกติ	ดอ	
พ.ค.65	ปกติ	ดอ	
มิ.ย.65	ปกติ	ดอ	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ซูทรีคอนโดแอดแยกเกษตร  
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH  
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A  
 สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-4 No 1  
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ดอ	
ก.พ.65	ปกติ	ดอ	
มี.ค.65	ปกติ	ดอ	
เม.ย.65	ปกติ	ดอ	
พ.ค.65	ปกติ	ดอ	
มิ.ย.65	ปกติ	ดอ	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ซูทรีคอนโดแอดแยกเกษตร  
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH  
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A  
 สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-4 No 2  
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ดอ	
ก.พ.65	ปกติ	ดอ	
มี.ค.65	ปกติ	ดอ	
เม.ย.65	ปกติ	ดอ	
พ.ค.65	ปกติ	ดอ	
มิ.ย.65	ปกติ	ดอ	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			



# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ซูทรีคอนโดแอดแยกเกษตร  
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH  
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A  
 สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-4 Mo 3  
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	<u>ปกติ</u>	<u>อ</u>	<u>ปกติ</u>
ก.พ.65	<u>ปกติ</u>	<u>อ</u>	
มี.ค.65	<u>ปกติ</u>	<u>อ</u>	
เม.ย.65	<u>ปกติ</u>	<u>อ</u>	
พ.ค.65	<u>ปกติ</u>	<u>อ</u>	
มิ.ย.65	<u>ปกติ</u>	<u>อ</u>	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ซูทรีคอนโดแอดแยกเกษตร  
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH  
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A  
 สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-5 Mo 1  
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	<u>ปกติ</u>	<u>อ</u>	
ก.พ.65	<u>ปกติ</u>	<u>อ</u>	
มี.ค.65	<u>ปกติ</u>	<u>อ</u>	
เม.ย.65	<u>ปกติ</u>	<u>อ</u>	
พ.ค.65	<u>ปกติ</u>	<u>อ</u>	
มิ.ย.65	<u>ปกติ</u>	<u>อ</u>	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ซูทรีคอนโดแอดแยกเกษตร  
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH  
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A  
 สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-5 Mo 2  
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	<u>ปกติ</u>	<u>อ</u>	
ก.พ.65	<u>ปกติ</u>	<u>อ</u>	
มี.ค.65	<u>ปกติ</u>	<u>อ</u>	
เม.ย.65	<u>ปกติ</u>	<u>อ</u>	
พ.ค.65	<u>ปกติ</u>	<u>อ</u>	
มิ.ย.65	<u>ปกติ</u>	<u>อ</u>	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ซูทรีคอนโดแอดแยกเกษตร  
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH  
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A  
 สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-5 Mo 3  
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	<u>ปกติ</u>	<u>อ</u>	
ก.พ.65	<u>ปกติ</u>	<u>อ</u>	
มี.ค.65	<u>ปกติ</u>	<u>อ</u>	
เม.ย.65	<u>ปกติ</u>	<u>อ</u>	
พ.ค.65	<u>ปกติ</u>	<u>อ</u>	
มิ.ย.65	<u>ปกติ</u>	<u>อ</u>	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			



# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทริคอนไดแอคแทกเกษตร  
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH  
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A  
 สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-6 No 1  
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ดี	อ	
ก.พ.65	ดี	อ	
มี.ค.65	ดี	อ	
เม.ย.65	ดี	อ	
พ.ค.65	ดี	อ	
มิ.ย.65	ดี	อ	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทริคอนไดแอคแทกเกษตร  
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH  
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A  
 สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-6 No 2  
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ดี	อ	
ก.พ.65	ดี	อ	
มี.ค.65	ดี	อ	
เม.ย.65	ดี	อ	
พ.ค.65	ดี	อ	
มิ.ย.65	ดี	อ	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทริคอนไดแอคแทกเกษตร  
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH  
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A  
 สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-6 No 3  
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ดี	อ	
ก.พ.65	ดี	อ	
มี.ค.65	ดี	อ	
เม.ย.65	ดี	อ	
พ.ค.65	ดี	อ	
มิ.ย.65	ดี	อ	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทริคอนไดแอคแทกเกษตร  
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH  
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A  
 สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-6 No 1  
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ดี	อ	
ก.พ.65	ดี	อ	
มี.ค.65	ดี	อ	
เม.ย.65	ดี	อ	
พ.ค.65	ดี	อ	
มิ.ย.65	ดี	อ	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ซูพรีคอนโดแอดแยกเกษตร  
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH  
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A  
 สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-7 No 2  
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ช	
ก.พ.65	ปกติ	ช	
มี.ค.65	ปกติ	ช	
เม.ย.65	ปกติ	ช	
พ.ค.65	ปกติ	ช	
มิ.ย.65	ปกติ	ช	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ซูพรีคอนโดแอดแยกเกษตร  
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH  
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A  
 สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-7 No 3  
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ช	
ก.พ.65	ปกติ	ช	
มี.ค.65	ปกติ	ช	
เม.ย.65	ปกติ	ช	
พ.ค.65	ปกติ	ช	
มิ.ย.65	ปกติ	ช	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ซูพรีคอนโดแอดแยกเกษตร  
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH  
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A  
 สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-8 No 1  
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ช	
ก.พ.65	ปกติ	ช	
มี.ค.65	ปกติ	ช	
เม.ย.65	ปกติ	ช	
พ.ค.65	ปกติ	ช	
มิ.ย.65	ปกติ	ช	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ซูพรีคอนโดแอดแยกเกษตร  
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH  
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A  
 สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-8 No 2  
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ช	
ก.พ.65	ปกติ	ช	
มี.ค.65	ปกติ	ช	
เม.ย.65	ปกติ	ช	
พ.ค.65	ปกติ	ช	
มิ.ย.65	ปกติ	ช	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			



# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทรีคอนโดแอตแทกเกษตร  
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH  
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A  
 สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-8 No 3  
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ช	
ก.พ.65	ปกติ	ช	
มี.ค.65	ปกติ	ช	
เม.ย.65	ปกติ	ช	
พ.ค.65	ปกติ	ช	
มิ.ย.65	ปกติ	ช	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทรีคอนโดแอตแทกเกษตร  
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH  
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B  
 สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-8 No 1  
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ช	
ก.พ.65	ปกติ	ช	
มี.ค.65	ปกติ	ช	
เม.ย.65	ปกติ	ช	
พ.ค.65	ปกติ	ช	
มิ.ย.65	ปกติ	ช	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทรีคอนโดแอตแทกเกษตร  
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH  
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B  
 สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-8 No 2  
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ช	
ก.พ.65	ปกติ	ช	
มี.ค.65	ปกติ	ช	
เม.ย.65	ปกติ	ช	
พ.ค.65	ปกติ	ช	
มิ.ย.65	ปกติ	ช	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทรีคอนโดแอตแทกเกษตร  
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH  
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B  
 สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-8 No 3  
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ช	
ก.พ.65	ปกติ	ช	
มี.ค.65	ปกติ	ช	
เม.ย.65	ปกติ	ช	
พ.ค.65	ปกติ	ช	
มิ.ย.65	ปกติ	ช	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			



# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยุทริคอน โดแอตแทกเกนตร  
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH  
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B  
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-1 No 1  
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	Lo	
ก.พ.65	ปกติ	Lo	
มี.ค.65	ปกติ	Lo	
เม.ย.65	ปกติ	Lo	
พ.ค.65	ปกติ	Lo	
มิ.ย.65	ปกติ	Lo	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยุทริคอน โดแอตแทกเกนตร  
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH  
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B  
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-1 No 2  
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	Lo	
ก.พ.65	ปกติ	Lo	
มี.ค.65	ปกติ	Lo	
เม.ย.65	ปกติ	Lo	
พ.ค.65	ปกติ	Lo	
มิ.ย.65	ปกติ	Lo	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยุทริคอน โดแอตแทกเกนตร  
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH  
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B  
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-1 No 3  
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	Lo	
ก.พ.65	ปกติ	Lo	
มี.ค.65	ปกติ	Lo	
เม.ย.65	ปกติ	Lo	
พ.ค.65	ปกติ	Lo	
มิ.ย.65	ปกติ	Lo	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยุทริคอน โดแอตแทกเกนตร  
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH  
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B  
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-2 No 1  
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	Lo	
ก.พ.65	ปกติ	Lo	
มี.ค.65	ปกติ	Lo	
เม.ย.65	ปกติ	Lo	
พ.ค.65	ปกติ	Lo	
มิ.ย.65	ปกติ	Lo	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

**MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD**

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนโดแอตแทกเกอร์

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-2 No 2

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	Lo	
ก.พ.65	ปกติ	Lo	
มี.ค.65	ปกติ	Lo	
เม.ย.65	ปกติ	Lo	
พ.ค.65	ปกติ	Lo	
มิ.ย.65	ปกติ	Lo	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

**MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD**

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนโดแอตแทกเกอร์

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-2 No 3

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	Lo	
ก.พ.65	ปกติ	Lo	
มี.ค.65	ปกติ	Lo	
เม.ย.65	ปกติ	Lo	
พ.ค.65	ปกติ	Lo	
มิ.ย.65	ปกติ	Lo	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

**MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD**

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนโดแอตแทกเกอร์

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-3 No 1

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	Lo	
ก.พ.65	ปกติ	Lo	
มี.ค.65	ปกติ	Lo	
เม.ย.65	ปกติ	Lo	
พ.ค.65	ปกติ	Lo	
มิ.ย.65	ปกติ	Lo	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

**MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD**

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร – อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนโดแอตแทกเกอร์

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-3 No 2

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	Lo	
ก.พ.65	ปกติ	Lo	
มี.ค.65	ปกติ	Lo	
เม.ย.65	ปกติ	Lo	
พ.ค.65	ปกติ	Lo	
มิ.ย.65	ปกติ	Lo	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			



# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ซูทรีคอนโดแอตแทกเกนเซอร์  
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH  
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B  
 สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-3 No 3  
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	Lo	
ก.พ.65	ปกติ	Lo	
มี.ค.65	ปกติ	Lo	
เม.ย.65	ปกติ	Lo	
พ.ค.65	ปกติ	Lo	
มิ.ย.65	ปกติ	Lo	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ซูทรีคอนโดแอตแทกเกนเซอร์  
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH  
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B  
 สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-4 No 1  
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	Lo	
ก.พ.65	ปกติ	Lo	
มี.ค.65	ปกติ	Lo	
เม.ย.65	ปกติ	Lo	
พ.ค.65	ปกติ	Lo	
มิ.ย.65	ปกติ	Lo	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ซูทรีคอนโดแอตแทกเกนเซอร์  
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH  
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B  
 สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-4 No 2  
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	Lo	
ก.พ.65	ปกติ	Lo	
มี.ค.65	ปกติ	Lo	
เม.ย.65	ปกติ	Lo	
พ.ค.65	ปกติ	Lo	
มิ.ย.65	ปกติ	Lo	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ซูทรีคอนโดแอตแทกเกนเซอร์  
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH  
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B  
 สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-4 No 3  
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	Lo	
ก.พ.65	ปกติ	Lo	
มี.ค.65	ปกติ	Lo	
เม.ย.65	ปกติ	Lo	
พ.ค.65	ปกติ	Lo	
มิ.ย.65	ปกติ	Lo	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			



# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ซูทรีคอนโดแอดเมกเกนศร  
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH  
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B  
 สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-5 No 1  
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	Le	
ก.พ.65	ปกติ	Le	
มี.ค.65	ปกติ	Le	
เม.ย.65	ปกติ	Le	
พ.ค.65	ปกติ	Le	
มิ.ย.65	ปกติ	Le	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ซูทรีคอนโดแอดเมกเกนศร  
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH  
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B  
 สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-5 No 2  
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	Le	
ก.พ.65	ปกติ	Le	
มี.ค.65	ปกติ	Le	
เม.ย.65	ปกติ	Le	
พ.ค.65	ปกติ	Le	
มิ.ย.65	ปกติ	Le	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ซูทรีคอนโดแอดเมกเกนศร  
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH  
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B  
 สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-5 No 3  
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	Le	
ก.พ.65	ปกติ	Le	
มี.ค.65	ปกติ	Le	
เม.ย.65	ปกติ	Le	
พ.ค.65	ปกติ	Le	
มิ.ย.65	ปกติ	Le	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ซูทรีคอนโดแอดเมกเกนศร  
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH  
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B  
 สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-6 No 1  
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	Le	
ก.พ.65	ปกติ	Le	
มี.ค.65	ปกติ	Le	
เม.ย.65	ปกติ	Le	
พ.ค.65	ปกติ	Le	
มิ.ย.65	ปกติ	Le	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ซูทรีคอนโดแอดแดกเกนตร  
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH  
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B  
 สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-6 No 2  
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	Lo	
ก.พ.65	ปกติ	Lo	
มี.ค.65	ปกติ	Lo	
เม.ย.65	ปกติ	Lo	
พ.ค.65	ปกติ	Lo	
มิ.ย.65	ปกติ	Lo	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ซูทรีคอนโดแอดแดกเกนตร  
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH  
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B  
 สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-6 No 3  
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	Lo	
ก.พ.65	ปกติ	Lo	
มี.ค.65	ปกติ	Lo	
เม.ย.65	ปกติ	Lo	
พ.ค.65	ปกติ	Lo	
มิ.ย.65	ปกติ	Lo	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ซูทรีคอนโดแอดแดกเกนตร  
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH  
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B  
 สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-7 No 1  
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	Lo	
ก.พ.65	ปกติ	Lo	
มี.ค.65	ปกติ	Lo	
เม.ย.65	ปกติ	Lo	
พ.ค.65	ปกติ	Lo	
มิ.ย.65	ปกติ	Lo	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ซูทรีคอนโดแอดแดกเกนตร  
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH  
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B  
 สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-7 No 2  
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	Lo	
ก.พ.65	ปกติ	Lo	
มี.ค.65	ปกติ	Lo	
เม.ย.65	ปกติ	Lo	
พ.ค.65	ปกติ	Lo	
มิ.ย.65	ปกติ	Lo	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			



# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้บริเวณโถแอดแยกเกษตร  
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH  
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B  
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-8 No 3  
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	Lo	
ก.พ.65	ปกติ	Lo	
มี.ค.65	ปกติ	Lo	
เม.ย.65	ปกติ	Lo	
พ.ค.65	ปกติ	Lo	
มิ.ย.65	ปกติ	Lo	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้บริเวณโถแอดแยกเกษตร  
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH  
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B  
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-8 No 1  
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	Lo	
ก.พ.65	ปกติ	Lo	
มี.ค.65	ปกติ	Lo	
เม.ย.65	ปกติ	Lo	
พ.ค.65	ปกติ	Lo	
มิ.ย.65	ปกติ	Lo	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้บริเวณโถแอดแยกเกษตร  
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH  
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B  
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-8 No 2  
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	Lo	
ก.พ.65	ปกติ	Lo	
มี.ค.65	ปกติ	Lo	
เม.ย.65	ปกติ	Lo	
พ.ค.65	ปกติ	Lo	
มิ.ย.65	ปกติ	Lo	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้บริเวณโถแอดแยกเกษตร  
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH  
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B  
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-8 No 3  
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	Lo	
ก.พ.65	ปกติ	Lo	
มี.ค.65	ปกติ	Lo	
เม.ย.65	ปกติ	Lo	
พ.ค.65	ปกติ	Lo	
มิ.ย.65	ปกติ	Lo	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้บริเวณโถแอดแยกเกษตร  
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH  
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : ๓๓๕B  
สถานที่ติดตั้ง/Location :  
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	Lo	
ก.พ.65	ปกติ	Lo	
มี.ค.65	ปกติ	Lo	
เม.ย.65	ปกติ	Lo	
พ.ค.65	ปกติ	Lo	
มิ.ย.65	ปกติ	Lo	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			



**MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD**

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รียคอนโดแอดแยกเกษศร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-1 No 1

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ห	
ก.พ.65	ปกติ	ห	
มี.ค.65	ปกติ	ห	
เม.ย.65	ปกติ	ห	
พ.ค.65	ปกติ	ห	
มิ.ย.65	ปกติ	ห	1300
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ค.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

**MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD**

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รียคอนโดแอดแยกเกษศร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-1 No 2

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ห	
ก.พ.65	ปกติ	ห	
มี.ค.65	ปกติ	ห	
เม.ย.65	ปกติ	ห	
พ.ค.65	ปกติ	ห	
มิ.ย.65	ปกติ	ห	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ค.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

**MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD**

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รียคอนโดแอดแยกเกษศร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-1 No 3

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ห	
ก.พ.65	ปกติ	ห	
มี.ค.65	ปกติ	ห	
เม.ย.65	ปกติ	ห	
พ.ค.65	ปกติ	ห	
มิ.ย.65	ปกติ	ห	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ค.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

**MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD**

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รียคอนโดแอดแยกเกษศร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-1 No 4

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ห	
ก.พ.65	ปกติ	ห	
มี.ค.65	ปกติ	ห	
เม.ย.65	ปกติ	ห	
พ.ค.65	ปกติ	ห	
มิ.ย.65	ปกติ	ห	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ค.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

**MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD**

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้ทรีคอนโดแอคเคกนทร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-1 No 5

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	จ	
ก.พ.65	ปกติ	จ	
มี.ค.65	ปกติ	จ	
เม.ย.65	ปกติ	จ	
พ.ค.65	ปกติ	จ	
มิ.ย.65	ปกติ	จ	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ค.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

**MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD**

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้ทรีคอนโดแอคเคกนทร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-1 No 6

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	จ	
ก.พ.65	ปกติ	จ	
มี.ค.65	ปกติ	จ	
เม.ย.65	ปกติ	จ	
พ.ค.65	ปกติ	จ	
มิ.ย.65	ปกติ	จ	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ค.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

**MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD**

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้ทรีคอนโดแอคเคกนทร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-1 No 7

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	จ	
ก.พ.65	ปกติ	จ	
มี.ค.65	ปกติ	จ	
เม.ย.65	ปกติ	จ	
พ.ค.65	ปกติ	จ	
มิ.ย.65	ปกติ	จ	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ค.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

**MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD**

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้ทรีคอนโดแอคเคกนทร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-1 No 8

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	จ	
ก.พ.65	ปกติ	จ	
มี.ค.65	ปกติ	จ	
เม.ย.65	ปกติ	จ	
พ.ค.65	ปกติ	จ	
มิ.ย.65	ปกติ	จ	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ค.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			



# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้โทรศัพท์อัตโนมัติ  
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM  
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A  
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-2 No 1  
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ผ่าน	ช	
ก.พ.65	ผ่าน	ช	
มี.ค.65	ผ่าน	ช	
เม.ย.65	ผ่าน	ช	
พ.ค.65	ผ่าน	ช	
มิ.ย.65	ผ่าน	ช	
ก.ค.65			
ธ.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้โทรศัพท์อัตโนมัติ  
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM  
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A  
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-2 No 2  
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ผ่าน	ช	
ก.พ.65	ผ่าน	ช	
มี.ค.65	ผ่าน	ช	
เม.ย.65	ผ่าน	ช	
พ.ค.65	ผ่าน	ช	
มิ.ย.65	ผ่าน	ช	
ก.ค.65			
ธ.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้โทรศัพท์อัตโนมัติ  
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM  
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A  
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-2 No 3  
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ผ่าน	ช	
ก.พ.65	ผ่าน	ช	
มี.ค.65	ผ่าน	ช	
เม.ย.65	ผ่าน	ช	
พ.ค.65	ผ่าน	ช	
มิ.ย.65	ผ่าน	ช	
ก.ค.65			
ธ.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้โทรศัพท์อัตโนมัติ  
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM  
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A  
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-2 No 4  
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ผ่าน	ช	
ก.พ.65	ผ่าน	ช	
มี.ค.65	ผ่าน	ช	
เม.ย.65	ผ่าน	ช	
พ.ค.65	ผ่าน	ช	
มิ.ย.65	ผ่าน	ช	
ก.ค.65			
ธ.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			



**MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD**

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้โทรศัพท์อัตโนมัติ

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-2 No 5

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ดี	ส	
ก.พ.65	ดี	ส	
มี.ค.65	ดี	ส	22 น.
เม.ย.65	ดี	ส	
พ.ค.65	ดี	ส	
มิ.ย.65	ดี	ส	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ค.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

**MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD**

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้โทรศัพท์อัตโนมัติ

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-2 No 6

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ดี	ส	
ก.พ.65	ดี	ส	
มี.ค.65	ดี	ส	
เม.ย.65	ดี	ส	9 น.
พ.ค.65	ดี	ส	
มิ.ย.65	ดี	ส	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ค.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

**MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD**

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้โทรศัพท์อัตโนมัติ

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-2 No 7

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ดี	ส	
ก.พ.65	ดี	ส	
มี.ค.65	ดี	ส	
เม.ย.65	ดี	ส	
พ.ค.65	ดี	ส	
มิ.ย.65	ดี	ส	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ค.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

**MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD**

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้โทรศัพท์อัตโนมัติ

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-2 No 8

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ดี	ส	
ก.พ.65	ดี	ส	
มี.ค.65	ดี	ส	
เม.ย.65	ดี	ส	
พ.ค.65	ดี	ส	
มิ.ย.65	ดี	ส	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ค.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			



**MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD**

**บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์**

หน่วยงาน/Building : คูทรีคอนโดแอตเตกเกนทว

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-2 No 9

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ช	
ก.พ.65	ปกติ	ช	
มี.ค.65	ปกติ	ช	
เม.ย.65	ปกติ	ช	
พ.ค.65	ปกติ	ช	
มิ.ย.65	ปกติ	ช	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ค.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

**MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD**

**บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์**

หน่วยงาน/Building : คูทรีคอนโดแอตเตกเกนทว

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-3 No 1

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ช	
ก.พ.65	ปกติ	ช	
มี.ค.65	ปกติ	ช	10 คน
เม.ย.65	ปกติ	ช	
พ.ค.65	ปกติ	ช	
มิ.ย.65	ปกติ	ช	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ค.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

**MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD**

**บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์**

หน่วยงาน/Building : คูทรีคอนโดแอตเตกเกนทว

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-3 No 2

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ช	
ก.พ.65	ปกติ	ช	
มี.ค.65	ปกติ	ช	
เม.ย.65	ปกติ	ช	
พ.ค.65	ปกติ	ช	
มิ.ย.65	ปกติ	ช	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ค.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

**MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD**

**บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์**

หน่วยงาน/Building : คูทรีคอนโดแอตเตกเกนทว

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-3 No 3

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ช	
ก.พ.65	ปกติ	ช	
มี.ค.65	ปกติ	ช	
เม.ย.65	ปกติ	ช	
พ.ค.65	ปกติ	ช	
มิ.ย.65	ปกติ	ช	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ค.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			



**MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD**

**บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์**

หน่วยงาน/Building : ตู้คอนเทนเนอร์

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-3 No 4

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ดอ	12/01/65
ก.พ.65	ปกติ	ดอ	
มี.ค.65	ปกติ	ดอ	
เม.ย.65	ปกติ	ดอ	
พ.ค.65	ปกติ	ดอ	
มิ.ย.65	ปกติ	ดอ	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

**MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD**

**บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์**

หน่วยงาน/Building : ตู้คอนเทนเนอร์

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-3 No 5

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ดอ	
ก.พ.65	ปกติ	ดอ	
มี.ค.65	ปกติ	ดอ	
เม.ย.65	ปกติ	ดอ	
พ.ค.65	ปกติ	ดอ	
มิ.ย.65	ปกติ	ดอ	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

**MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD**

**บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์**

หน่วยงาน/Building : ตู้คอนเทนเนอร์

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-3 No 6

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ดอ	
ก.พ.65	ปกติ	ดอ	
มี.ค.65	ปกติ	ดอ	
เม.ย.65	ปกติ	ดอ	
พ.ค.65	ปกติ	ดอ	
มิ.ย.65	ปกติ	ดอ	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

**MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD**

**บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์**

หน่วยงาน/Building : ตู้คอนเทนเนอร์

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-3 No 7

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ดอ	
ก.พ.65	ปกติ	ดอ	
มี.ค.65	ปกติ	ดอ	
เม.ย.65	ปกติ	ดอ	
พ.ค.65	ปกติ	ดอ	
มิ.ย.65	ปกติ	ดอ	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

**MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD**  
**บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์**

หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนโดแอดเมกเกอร์  
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM  
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A  
 สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-3 No 8  
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ช	
ก.พ.65	ปกติ	ช	
มี.ค.65	ปกติ	ช	
เม.ย.65	ปกติ	ช	
พ.ค.65	ปกติ	ช	
มิ.ย.65	ปกติ	ช	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ค.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

**MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD**  
**บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์**

หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนโดแอดเมกเกอร์  
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM  
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A  
 สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-3 No 9  
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ช	
ก.พ.65	ปกติ	ช	
มี.ค.65	ปกติ	ช	
เม.ย.65	ปกติ	ช	
พ.ค.65	ปกติ	ช	
มิ.ย.65	ปกติ	ช	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ค.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

**MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD**  
**บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์**

หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนโดแอดเมกเกอร์  
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM  
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A  
 สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-4 No 1  
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ช	
ก.พ.65	ปกติ	ช	
มี.ค.65	ปกติ	ช	
เม.ย.65	ปกติ	ช	
พ.ค.65	ปกติ	ช	
มิ.ย.65	ปกติ	ช	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ค.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

**MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD**  
**บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์**

หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนโดแอดเมกเกอร์  
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM  
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A  
 สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-4 No 2  
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ช	
ก.พ.65	ปกติ	ช	25.75
มี.ค.65	ปกติ	ช	
เม.ย.65	ปกติ	ช	
พ.ค.65	ปกติ	ช	
มิ.ย.65	ปกติ	ช	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ค.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			



# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนโดแอตแทกษนคร  
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM  
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A  
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-4 No 3  
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ดี	✓	
ก.พ.65	ดี	✓	
มี.ค.65	ดี	✓	
เม.ย.65	ดี	✓	
พ.ค.65	ดี	✓	
มิ.ย.65	ดี	✓	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ค.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนโดแอตแทกษนคร  
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM  
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A  
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-4 No 4  
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ดี	✓	
ก.พ.65	ดี	✓	
มี.ค.65	ดี	✓	
เม.ย.65	ดี	✓	
พ.ค.65	ดี	✓	
มิ.ย.65	ดี	✓	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ค.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนโดแอตแทกษนคร  
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM  
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A  
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-4 No 5  
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ดี	✓	
ก.พ.65	ดี	✓	
มี.ค.65	ดี	✓	
เม.ย.65	ดี	✓	
พ.ค.65	ดี	✓	
มิ.ย.65	ดี	✓	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ค.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนโดแอตแทกษนคร  
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM  
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A  
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-4 No 6  
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ดี	✓	
ก.พ.65	ดี	✓	
มี.ค.65	ดี	✓	
เม.ย.65	ดี	✓	
พ.ค.65	ดี	✓	
มิ.ย.65	ดี	✓	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ค.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ชุทรีคอนโดแอดเมกเกอร์  
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM  
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A  
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-4 No 7  
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	5	
ก.พ.65	ปกติ	5	
มี.ค.65	ปกติ	5	
เม.ย.65	ปกติ	5	
พ.ค.65	ปกติ	5	
มิ.ย.65	ปกติ	5	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ค.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ชุทรีคอนโดแอดเมกเกอร์  
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM  
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A  
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-4 No 8  
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	5	
ก.พ.65	ปกติ	5	
มี.ค.65	ปกติ	5	
เม.ย.65	ปกติ	5	
พ.ค.65	ปกติ	5	
มิ.ย.65	ปกติ	5	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ค.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ชุทรีคอนโดแอดเมกเกอร์  
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM  
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A  
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-4 No 9  
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	5	
ก.พ.65	ปกติ	5	
มี.ค.65	ปกติ	5	
เม.ย.65	ปกติ	5	
พ.ค.65	ปกติ	5	
มิ.ย.65	ปกติ	5	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ค.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ชุทรีคอนโดแอดเมกเกอร์  
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM  
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A  
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-5 No 1  
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	5	
ก.พ.65	ปกติ	5	
มี.ค.65	ปกติ	5	
เม.ย.65	ปกติ	5	
พ.ค.65	ปกติ	5	
มิ.ย.65	ปกติ	5	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ค.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			



**MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD**

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้รีคอนโดแอดเมกเกอร์

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: A

สถานที่ติดตั้ง/Location: FL-5 No 2

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	1/20/2	2	
ก.พ.65	2/1/2	2	
มี.ค.65	1/20/2	2	
เม.ย.65	1/20/2	2	
พ.ค.65	1/20/2	2	
มิ.ย.65	1/20/2	2	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

**MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD**

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้รีคอนโดแอดเมกเกอร์

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: A

สถานที่ติดตั้ง/Location: FL-5 No 3

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	2/1/2	2	
ก.พ.65	2/1/2	2	
มี.ค.65	2/1/2	2	
เม.ย.65	2/1/2	2	
พ.ค.65	2/1/2	2	
มิ.ย.65	2/1/2	2	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

**MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD**

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้รีคอนโดแอดเมกเกอร์

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: A

สถานที่ติดตั้ง/Location: FL-5 No 4

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	1/20/2	2	
ก.พ.65	2/1/2	2	
มี.ค.65	1/20/2	2	
เม.ย.65	2/1/2	2	
พ.ค.65	2/1/2	2	
มิ.ย.65	2/1/2	2	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

**MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD**

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้รีคอนโดแอดเมกเกอร์

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: A

สถานที่ติดตั้ง/Location: FL-5 No 5

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	2/1/2	2	
ก.พ.65	1/20/2	2	
มี.ค.65	1/20/2	2	
เม.ย.65	1/20/2	2	
พ.ค.65	1/20/2	2	
มิ.ย.65	1/20/2	2	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			



**MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD**  
**บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์**  
 หน่วยงาน/Building : ยูทรีคอนไดแอคแทกเกษตร  
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM  
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A  
 สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-5 No 6  
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ช	
ก.พ.65	ปกติ	ช	
มี.ค.65	ปกติ	ช	
เม.ย.65	ปกติ	ช	
พ.ค.65	ปกติ	ช	
มิ.ย.65	ปกติ	ช	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

**MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD**  
**บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์**  
 หน่วยงาน/Building : ยูทรีคอนไดแอคแทกเกษตร  
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM  
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A  
 สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-5 No 7  
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ช	
ก.พ.65	ปกติ	ช	
มี.ค.65	ปกติ	ช	
เม.ย.65	ปกติ	ช	
พ.ค.65	ปกติ	ช	
มิ.ย.65	ปกติ	ช	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

**MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD**  
**บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์**  
 หน่วยงาน/Building : ยูทรีคอนไดแอคแทกเกษตร  
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM  
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A  
 สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-5 No 8  
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ช	
ก.พ.65	ปกติ	ช	
มี.ค.65	ปกติ	ช	
เม.ย.65	ปกติ	ช	
พ.ค.65	ปกติ	ช	
มิ.ย.65	ปกติ	ช	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

**MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD**  
**บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์**  
 หน่วยงาน/Building : ยูทรีคอนไดแอคแทกเกษตร  
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM  
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A  
 สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-5 No 9  
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ช	
ก.พ.65	ปกติ	ช	
มี.ค.65	ปกติ	ช	
เม.ย.65	ปกติ	ช	
พ.ค.65	ปกติ	ช	
มิ.ย.65	ปกติ	ช	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			



**MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD**  
บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้โทรศัพท์อัตโนมัติแยกกันตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-6 No 1

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ดี	ช	
ก.พ.65	ดี	ช	
มี.ค.65	ดี	ช	
เม.ย.65	ดี	ช	
พ.ค.65	ดี	ช	
มิ.ย.65	ดี	ช	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

**MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD**  
บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้โทรศัพท์อัตโนมัติแยกกันตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-6 No 2

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ดี	ช	
ก.พ.65	ดี	ช	
มี.ค.65	ดี	ช	
เม.ย.65	ดี	ช	
พ.ค.65	ดี	ช	
มิ.ย.65	ดี	ช	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

**MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD**  
บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้โทรศัพท์อัตโนมัติแยกกันตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-6 No 3

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ดี	ช	
ก.พ.65	ดี	ช	
มี.ค.65	ดี	ช	
เม.ย.65	ดี	ช	
พ.ค.65	ดี	ช	
มิ.ย.65	ดี	ช	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

**MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD**  
บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้โทรศัพท์อัตโนมัติแยกกันตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-6 No 4

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ดี	ช	
ก.พ.65	ดี	ช	
มี.ค.65	ดี	ช	
เม.ย.65	ดี	ช	
พ.ค.65	ดี	ช	
มิ.ย.65	ดี	ช	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			



# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้ทรีคอนโดแอคเคกษณคร  
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM  
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A  
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-6 No 5  
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ดี	ช	
ก.พ.65	ดี	ช	
มี.ค.65	ดี	ช	
เม.ย.65	ดี	ช	5 นาที
พ.ค.65	ดี	ช	
มิ.ย.65	ดี	ช	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้ทรีคอนโดแอคเคกษณคร  
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM  
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A  
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-6 No 6  
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ดี	ช	
ก.พ.65	ดี	ช	
มี.ค.65	ดี	ช	2 นาที
เม.ย.65	ดี	ช	
พ.ค.65	ดี	ช	
มิ.ย.65	ดี	ช	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้ทรีคอนโดแอคเคกษณคร  
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM  
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A  
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-6 No 7  
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ดี	ช	
ก.พ.65	ดี	ช	
มี.ค.65	ดี	ช	
เม.ย.65	ดี	ช	
พ.ค.65	ดี	ช	
มิ.ย.65	ดี	ช	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้ทรีคอนโดแอคเคกษณคร  
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM  
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A  
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-6 No 8  
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ดี	ช	
ก.พ.65	ดี	ช	
มี.ค.65	ดี	ช	
เม.ย.65	ดี	ช	
พ.ค.65	ดี	ช	
มิ.ย.65	ดี	ช	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			



**MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD**  
**บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์**

หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนโดแอดเมกเกอร์

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-6 NO 9

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	✓	
ก.พ.65	ปกติ	✓	
มี.ค.65	ปกติ	✓	
เม.ย.65	ปกติ	✓	
พ.ค.65	ปกติ	✓	
มิ.ย.65	ปกติ	✓	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ค.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

**MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD**  
**บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์**

หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนโดแอดเมกเกอร์

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL7 NO 1

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	✓	
ก.พ.65	ปกติ	✓	
มี.ค.65	ปกติ	✓	
เม.ย.65	ปกติ	✓	4 ม.ค.
พ.ค.65	ปกติ	✓	
มิ.ย.65	ปกติ	✓	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ค.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

**MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD**  
**บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์**

หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนโดแอดเมกเกอร์

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL7 NO 2

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	✓	
ก.พ.65	ปกติ	✓	
มี.ค.65	ปกติ	✓	
เม.ย.65	ปกติ	✓	
พ.ค.65	ปกติ	✓	
มิ.ย.65	ปกติ	✓	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ค.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

**MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD**  
**บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์**

หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนโดแอดเมกเกอร์

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL7 NO 3

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	✓	
ก.พ.65	ปกติ	✓	
มี.ค.65	ปกติ	✓	
เม.ย.65	ปกติ	✓	
พ.ค.65	ปกติ	✓	
มิ.ย.65	ปกติ	✓	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ค.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			



**MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD**  
**บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์**

หน่วยงาน/Building : คูทรีคอนโดแอดแดกเกนตร  
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM  
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A  
 สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 7 no 4  
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ช.ค.ก	ช	
ก.พ.65	ช.ค.ก	ช	
มี.ค.65	ช.ค.ก	ช	
เม.ย.65	ช.ค.ก	ช	
พ.ค.65	ช.ค.ก	ช	
มิ.ย.65	ช.ค.ก	ช	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ค.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

**MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD**  
**บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์**

หน่วยงาน/Building : คูทรีคอนโดแอดแดกเกนตร  
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM  
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A  
 สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 7 no 5  
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ช.ค.ก	ช	
ก.พ.65	ช.ค.ก	ช	
มี.ค.65	ช.ค.ก	ช	
เม.ย.65	ช.ค.ก	ช	7 กก
พ.ค.65	ช.ค.ก	ช	
มิ.ย.65	ช.ค.ก	ช	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ค.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

**MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD**  
**บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์**

หน่วยงาน/Building : คูทรีคอนโดแอดแดกเกนตร  
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM  
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A  
 สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 7 no 6  
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ช.ค.ก	ช	
ก.พ.65	ช.ค.ก	ช	
มี.ค.65	ช.ค.ก	ช	
เม.ย.65	ช.ค.ก	ช	
พ.ค.65	ช.ค.ก	ช	
มิ.ย.65	ช.ค.ก	ช	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ค.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

**MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD**  
**บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์**

หน่วยงาน/Building : คูทรีคอนโดแอดแดกเกนตร  
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM  
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A  
 สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 7 no 7  
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ช.ค.ก	ช	
ก.พ.65	ช.ค.ก	ช	
มี.ค.65	ช.ค.ก	ช	
เม.ย.65	ช.ค.ก	ช	
พ.ค.65	ช.ค.ก	ช	
มิ.ย.65	ช.ค.ก	ช	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ค.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			



# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ขุทรีคอนโดแอดเมกเนตร  
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM  
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A  
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 7 No 8  
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	✓	
ก.พ.65	ปกติ	✓	
มี.ค.65	ปกติ	✓	
เม.ย.65	ปกติ	✓	
พ.ค.65	ปกติ	✓	
มิ.ย.65	ปกติ	✓	
ก.ค.65			
ธ.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ขุทรีคอนโดแอดเมกเนตร  
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM  
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A  
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 7 No 9  
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	✓	
ก.พ.65	ปกติ	✓	
มี.ค.65	ปกติ	✓	1.2
เม.ย.65	ปกติ	✓	
พ.ค.65	ปกติ	✓	
มิ.ย.65	ปกติ	✓	
ก.ค.65			
ธ.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์ A

หน่วยงาน/Building : ขุทรีคอนโดแอดเมกเนตร  
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM  
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A  
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-8 No 1  
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	✓	
ก.พ.65	ปกติ	✓	
มี.ค.65	ปกติ	✓	
เม.ย.65	ปกติ	✓	
พ.ค.65	ปกติ	✓	
มิ.ย.65	ปกติ	✓	
ก.ค.65			
ธ.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ขุทรีคอนโดแอดเมกเนตร  
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM  
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A  
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 8 No 2  
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	✓	
ก.พ.65	ปกติ	✓	
มี.ค.65	ปกติ	✓	
เม.ย.65	ปกติ	✓	6 นท
พ.ค.65	ปกติ	✓	
มิ.ย.65	ปกติ	✓	
ก.ค.65			
ธ.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			



**MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD**

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้โทรศัพท์อัตโนมัติ

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 8 NO 3

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ว	
ก.พ.65	ปกติ	ว	
มี.ค.65	ปกติ	ว	
เม.ย.65	ปกติ	ว	
พ.ค.65	ปกติ	ว	
มิ.ย.65	ปกติ	ว	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

**MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD**

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้โทรศัพท์อัตโนมัติ

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 8 NO 4

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ว	
ก.พ.65	ปกติ	ว	
มี.ค.65	ปกติ	ว	
เม.ย.65	ปกติ	ว	
พ.ค.65	ปกติ	ว	
มิ.ย.65	ปกติ	ว	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

**MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD**

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้โทรศัพท์อัตโนมัติ

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 8 NO 5

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ว	
ก.พ.65	ปกติ	ว	
มี.ค.65	ปกติ	ว	
เม.ย.65	ปกติ	ว	
พ.ค.65	ปกติ	ว	
มิ.ย.65	ปกติ	ว	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

**MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD**

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้โทรศัพท์อัตโนมัติ

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 8 NO 6

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ว	
ก.พ.65	ปกติ	ว	
มี.ค.65	ปกติ	ว	
เม.ย.65	ปกติ	ว	
พ.ค.65	ปกติ	ว	
มิ.ย.65	ปกติ	ว	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			



**MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD**

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: คูทรีคอนโดแอคเคกนทร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: A

สถานที่ติดตั้ง/Location: FL8 NO 7

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ดี	ช	
ก.พ.65	ดี	ช	
มี.ค.65	ดี	ช	
เม.ย.65	ดี	ช	
พ.ค.65	ดี	ช	
มิ.ย.65	ดี	ช	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

**MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD**

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: คูทรีคอนโดแอคเคกนทร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: A

สถานที่ติดตั้ง/Location: FL8 NO 8

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ดี	ช	
ก.พ.65	ดี	ช	
มี.ค.65	ดี	ช	
เม.ย.65	ดี	ช	
พ.ค.65	ดี	ช	
มิ.ย.65	ดี	ช	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

**MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD**

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: คูทรีคอนโดแอคเคกนทร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: A

สถานที่ติดตั้ง/Location: FL8 NO 9

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ดี	ช	
ก.พ.65	ดี	ช	
มี.ค.65	ดี	ช	
เม.ย.65	ดี	ช	
พ.ค.65	ดี	ช	
มิ.ย.65	ดี	ช	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

**MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD**

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: คูทรีคอนโดแอคเคกนทร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: A

สถานที่ติดตั้ง/Location: FL8 NO 5

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ดี	ช	
ก.พ.65	ดี	ช	
มี.ค.65	ดี	ช	
เม.ย.65	ดี	ช	
พ.ค.65	ดี	ช	
มิ.ย.65	ดี	ช	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

**MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD**

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้โทรศัพท์อัตโนมัติ

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : ทางออกจากฟ้า

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	✓	
ก.พ.65	ปกติ	✓	
มี.ค.65	ปกติ	✓	
เม.ย.65	ปกติ	✓	
พ.ค.65	ปกติ	✓	
มิ.ย.65	ปกติ	✓	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

**MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD**

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้โทรศัพท์อัตโนมัติ

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-9 ชั้น No 3

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	✓	
ก.พ.65	ปกติ	✓	
มี.ค.65	ปกติ	✓	
เม.ย.65	ปกติ	✓	
พ.ค.65	ปกติ	✓	
มิ.ย.65	ปกติ	✓	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

**MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD**

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้โทรศัพท์อัตโนมัติ

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-9 ชั้น No 2

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	✓	
ก.พ.65	ปกติ	✓	
มี.ค.65	ปกติ	✓	
เม.ย.65	ปกติ	✓	
พ.ค.65	ปกติ	✓	
มิ.ย.65	ปกติ	✓	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

**MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD**

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้โทรศัพท์อัตโนมัติ

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-9 ชั้น No 3

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	✓	
ก.พ.65	ปกติ	✓	
มี.ค.65	ปกติ	✓	
เม.ย.65	ปกติ	✓	
พ.ค.65	ปกติ	✓	
มิ.ย.65	ปกติ	✓	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			



# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้โทรศัพท์อัตโนมัติ  
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM  
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: B  
สถานที่ติดตั้ง/Location: FL-9 ชั้น No 4  
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	จ.ก.	
ก.พ.65	ปกติ	จ.ก.	
มี.ค.65	ปกติ	จ.ก.	
เม.ย.65	ปกติ	จ.ก.	
พ.ค.65	ปกติ	จ.ก.	
มิ.ย.65	ปกติ	จ.ก.	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ค.ย.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้โทรศัพท์อัตโนมัติ  
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM  
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: B  
สถานที่ติดตั้ง/Location: FL-9 ชั้น No 5  
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	จ.ก.	
ก.พ.65	ปกติ	จ.ก.	
มี.ค.65	ปกติ	จ.ก.	
เม.ย.65	ปกติ	จ.ก.	
พ.ค.65	ปกติ	จ.ก.	
มิ.ย.65	ปกติ	จ.ก.	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ค.ย.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้โทรศัพท์อัตโนมัติ  
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM  
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: B  
สถานที่ติดตั้ง/Location: FL-1 No 1  
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	จ.ก.	
ก.พ.65	ปกติ	จ.ก.	
มี.ค.65	ปกติ	จ.ก.	
เม.ย.65	ปกติ	จ.ก.	
พ.ค.65	ปกติ	จ.ก.	
มิ.ย.65	ปกติ	จ.ก.	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ค.ย.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้โทรศัพท์อัตโนมัติ  
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM  
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: B  
สถานที่ติดตั้ง/Location: FL-1 No 2  
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	จ.ก.	
ก.พ.65	ปกติ	จ.ก.	
มี.ค.65	ปกติ	จ.ก.	
เม.ย.65	ปกติ	จ.ก.	
พ.ค.65	ปกติ	จ.ก.	
มิ.ย.65	ปกติ	จ.ก.	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ค.ย.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้โทรศัพท์อัตโนมัติ  
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM  
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B  
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-1 No 3  
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	✓	
ก.พ.65	ปกติ	✓	
มี.ค.65	ปกติ	✓	
เม.ย.65	ปกติ	✓	
พ.ค.65	ปกติ	✓	
มิ.ย.65	ปกติ	✓	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้โทรศัพท์อัตโนมัติ  
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM  
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B  
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-1 No 4  
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	✓	
ก.พ.65	ปกติ	✓	
มี.ค.65	ปกติ	✓	
เม.ย.65	ปกติ	✓	
พ.ค.65	ปกติ	✓	
มิ.ย.65	ปกติ	✓	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้โทรศัพท์อัตโนมัติ  
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM  
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B  
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-1 No 5  
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	✓	
ก.พ.65	ปกติ	✓	
มี.ค.65	ปกติ	✓	
เม.ย.65	ปกติ	✓	
พ.ค.65	ปกติ	✓	
มิ.ย.65	ปกติ	✓	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้โทรศัพท์อัตโนมัติ  
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM  
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B  
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-2 No 1  
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	✓	
ก.พ.65	ปกติ	✓	
มี.ค.65	ปกติ	✓	
เม.ย.65	ปกติ	✓	322
พ.ค.65	ปกติ	✓	
มิ.ย.65	ปกติ	✓	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			



# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจทดสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: อุทวิคอนโดแอดแยกแถมคร  
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM  
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: B  
สถานที่ติดตั้ง/Location: FL-2 No 2  
รอบการตรวจทดสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจ Condition	ตรวจโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 65			
ก.พ. 65			
มี.ค. 65			
เม.ย. 65			
พ.ค. 65			
มิ.ย. 65			
ก.ค. 65			
ส.ค. 65			
ก.ย. 65			
ต.ค. 65			
พ.ย. 65			
ธ.ค. 65			

# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจทดสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: อุทวิคอนโดแอดแยกแถมคร  
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM  
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: B  
สถานที่ติดตั้ง/Location: FL-2 No 3  
รอบการตรวจทดสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจ Condition	ตรวจโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 65			
ก.พ. 65			
มี.ค. 65			
เม.ย. 65			
พ.ค. 65			
มิ.ย. 65			
ก.ค. 65			
ส.ค. 65			
ก.ย. 65			
ต.ค. 65			
พ.ย. 65			
ธ.ค. 65			

# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจทดสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: อุทวิคอนโดแอดแยกแถมคร  
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM  
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: B  
สถานที่ติดตั้ง/Location: FL-2 No 4  
รอบการตรวจทดสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจ Condition	ตรวจโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 65			
ก.พ. 65			
มี.ค. 65			
เม.ย. 65			
พ.ค. 65			
มิ.ย. 65			
ก.ค. 65			
ส.ค. 65			
ก.ย. 65			
ต.ค. 65			
พ.ย. 65			
ธ.ค. 65			

# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจทดสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: อุทวิคอนโดแอดแยกแถมคร  
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM  
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: B  
สถานที่ติดตั้ง/Location: FL-2 No 5  
รอบการตรวจทดสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจ Condition	ตรวจโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 65			
ก.พ. 65			
มี.ค. 65			
เม.ย. 65			
พ.ค. 65			
มิ.ย. 65			
ก.ค. 65			
ส.ค. 65			
ก.ย. 65			
ต.ค. 65			
พ.ย. 65			
ธ.ค. 65			

# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้โทรศัพท์อัตโนมัติ  
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM  
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B  
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-2 No 6  
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 65	ดี	✓	
ก.พ. 65	ดี	✓	
มี.ค. 65	ดี	✓	
เม.ย. 65	ดี	✓	
พ.ค. 65	ดี	✓	
มิ.ย. 65	ดี	✓	
ก.ค. 65			
ส.ค. 65			
ก.ย. 65			
ต.ค. 65			
พ.ย. 65			
ธ.ค. 65			

# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้โทรศัพท์อัตโนมัติ  
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM  
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B  
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-2 No 7  
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 65	ดี	✓	
ก.พ. 65	ดี	✓	
มี.ค. 65	ดี	✓	
เม.ย. 65	ดี	✓	
พ.ค. 65	ดี	✓	
มิ.ย. 65	ดี	✓	
ก.ค. 65			
ส.ค. 65			
ก.ย. 65			
ต.ค. 65			
พ.ย. 65			
ธ.ค. 65			

# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้โทรศัพท์อัตโนมัติ  
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM  
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B  
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-2 No 8  
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 65	ดี	✓	
ก.พ. 65	ดี	✓	
มี.ค. 65	ดี	✓	
เม.ย. 65	ดี	✓	
พ.ค. 65	ดี	✓	
มิ.ย. 65	ดี	✓	
ก.ค. 65			
ส.ค. 65			
ก.ย. 65			
ต.ค. 65			
พ.ย. 65			
ธ.ค. 65			

# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้โทรศัพท์อัตโนมัติ  
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM  
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B  
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-3 No 1  
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 65	ดี	✓	
ก.พ. 65	ดี	✓	
มี.ค. 65	ดี	✓	
เม.ย. 65	ดี	✓	
พ.ค. 65	ดี	✓	
มิ.ย. 65	ดี	✓	
ก.ค. 65			
ส.ค. 65			
ก.ย. 65			
ต.ค. 65			
พ.ย. 65			
ธ.ค. 65			



**MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD**  
**บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์**

หน่วยงาน/Building : ตู้โทรศัพท์อัตโนมัติ

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-3 No 2

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ท	
ก.พ.65	ปกติ	อ	
มี.ค.65	ปกติ	อ	
เม.ย.65	ปกติ	อ	
พ.ค.65	ปกติ	อ	
มิ.ย.65	ปกติ	อ	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ค.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

**MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD**  
**บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์**

หน่วยงาน/Building : ตู้โทรศัพท์อัตโนมัติ

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-3 No 3

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ท	
ก.พ.65	ปกติ	อ	3 4 5
มี.ค.65	ปกติ	อ	
เม.ย.65	ปกติ	อ	
พ.ค.65	ปกติ	อ	
มิ.ย.65	ปกติ	อ	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ค.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

**MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD**  
**บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์**

หน่วยงาน/Building : ตู้โทรศัพท์อัตโนมัติ

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-3 No 4

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ท	
ก.พ.65	ปกติ	อ	
มี.ค.65	ปกติ	อ	
เม.ย.65	ปกติ	อ	
พ.ค.65	ปกติ	อ	
มิ.ย.65	ปกติ	อ	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ค.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

**MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD**  
**บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์**

หน่วยงาน/Building : ตู้โทรศัพท์อัตโนมัติ

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-3 No 5

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ท	
ก.พ.65	ปกติ	อ	
มี.ค.65	ปกติ	อ	
เม.ย.65	ปกติ	อ	
พ.ค.65	ปกติ	อ	
มิ.ย.65	ปกติ	อ	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ค.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

**MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD**

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้รีคอนโดแอดเดกเกนตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: B

สถานที่ติดตั้ง/Location: FL-3 No 6

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	กม	
ก.พ.65	ปกติ	ก	
มี.ค.65	ปกติ	ก	4 ม.ค. 65
เม.ย.65	ปกติ	ก	
พ.ค.65	ปกติ	ก	
มิ.ย.65	ปกติ	ก	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

**MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD**

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้รีคอนโดแอดเดกเกนตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: B

สถานที่ติดตั้ง/Location: FL-3 No 7

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	กม	
ก.พ.65	ปกติ	ก	
มี.ค.65	ปกติ	ก	11-5-65
เม.ย.65	ปกติ	ก	
พ.ค.65	ปกติ	ก	
มิ.ย.65	ปกติ	ก	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

**MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD**

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้รีคอนโดแอดเดกเกนตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: B

สถานที่ติดตั้ง/Location: FL-3 No 8

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	กม	
ก.พ.65	ปกติ	ก	
มี.ค.65	ปกติ	ก	
เม.ย.65	ปกติ	ก	
พ.ค.65	ปกติ	ก	
มิ.ย.65	ปกติ	ก	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

**MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD**

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้รีคอนโดแอดเดกเกนตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: B

สถานที่ติดตั้ง/Location: FL-4 No 1

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ก	
ก.พ.65	ปกติ	ก	
มี.ค.65	ปกติ	ก	
เม.ย.65	ปกติ	ก	
พ.ค.65	ปกติ	ก	
มิ.ย.65	ปกติ	ก	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			



**MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD**

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนโดแยกแยกกันตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-4 No 2

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	1.500	2	
ก.พ.65	1.500	2	4 work
มี.ค.65	1.500	2	
เม.ย.65	1.500	2	
พ.ค.65	1.500	2	
มิ.ย.65	1.500	2	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ค.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

**MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD**

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนโดแยกแยกกันตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-4 No 3

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	1.500	2	
ก.พ.65	1.500	2	
มี.ค.65	1.500	2	
เม.ย.65	1.500	2	8 work
พ.ค.65	1.500	2	
มิ.ย.65	1.500	2	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ค.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

**MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD**

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนโดแยกแยกกันตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-4 No 4

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	1.500	2	
ก.พ.65	1.500	2	
มี.ค.65	1.500	2	
เม.ย.65	1.500	2	18 work
พ.ค.65	1.500	2	
มิ.ย.65	1.500	2	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ค.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

**MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD**

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนโดแยกแยกกันตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-4 No 5

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	1.500	2	
ก.พ.65	1.500	2	
มี.ค.65	1.500	2	2 work
เม.ย.65	1.500	2	
พ.ค.65	1.500	2	
มิ.ย.65	1.500	2	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ค.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รื้อถอนโคแอดแยกถนน  
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM  
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : EM B  
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 4 No 6  
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ช	
ก.พ.65	ปกติ	ช	
มี.ค.65	ปกติ	ช	
เม.ย.65	ปกติ	ช	
พ.ค.65	ปกติ	ช	
มิ.ย.65	ปกติ	ช	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รื้อถอนโคแอดแยกถนน  
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM  
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B  
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-4 No 7  
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ช	
ก.พ.65	ปกติ	ช	
มี.ค.65	ปกติ	ช	
เม.ย.65	ปกติ	ช	
พ.ค.65	ปกติ	ช	
มิ.ย.65	ปกติ	ช	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รื้อถอนโคแอดแยกถนน  
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM  
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B  
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-4 No 8  
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ช	
ก.พ.65	ปกติ	ช	
มี.ค.65	ปกติ	ช	
เม.ย.65	ปกติ	ช	
พ.ค.65	ปกติ	ช	
มิ.ย.65	ปกติ	ช	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รื้อถอนโคแอดแยกถนน  
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM  
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B  
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-5 No 1  
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ช	
ก.พ.65	ปกติ	ช	
มี.ค.65	ปกติ	ช	
เม.ย.65	ปกติ	ช	
พ.ค.65	ปกติ	ช	
มิ.ย.65	ปกติ	ช	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			



**MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD**

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้ร็คคอนโดแอคเคกนทว

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-5 No 2

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ท	
ก.พ.65	ปกติ	ช	
มี.ค.65	ปกติ	ช	
เม.ย.65	ปกติ	ช	
พ.ค.65	ปกติ	ช	
มิ.ย.65	ปกติ	ช	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

**MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD**

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้ร็คคอนโดแอคเคกนทว

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-5 No 3

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ท	
ก.พ.65	ปกติ	ช	
มี.ค.65	ปกติ	ช	4 ไร่
เม.ย.65	ปกติ	ช	
พ.ค.65	ปกติ	ช	
มิ.ย.65	ปกติ	ช	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

**MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD**

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้ร็คคอนโดแอคเคกนทว

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-5 No 4

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ท	
ก.พ.65	ปกติ	ช	
มี.ค.65	ปกติ	ช	26 ไร่
เม.ย.65	ปกติ	ช	
พ.ค.65	ปกติ	ช	
มิ.ย.65	ปกติ	ช	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

**MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD**

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้ร็คคอนโดแอคเคกนทว

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-5 No 5

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ท	
ก.พ.65	ปกติ	ช	
มี.ค.65	ปกติ	ช	
เม.ย.65	ปกติ	ช	
พ.ค.65	ปกติ	ช	
มิ.ย.65	ปกติ	ช	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

**MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD**

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนไดแอคแทกเกอร์

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-5 No 6

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ท.ค	
ก.พ.65	ปกติ	ช.ค	
มี.ค.65	ปกติ	ช.ค	
เม.ย.65	ปกติ	ช.ค	
พ.ค.65	ปกติ	ช.ค	
มิ.ย.65	ปกติ	ช.ค	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ค.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

**MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD**

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนไดแอคแทกเกอร์

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-5 No 7

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ท.ค	
ก.พ.65	ปกติ	ช.ค	
มี.ค.65	ปกติ	ช.ค	
เม.ย.65	ปกติ	ช.ค	
พ.ค.65	ปกติ	ช.ค	
มิ.ย.65	ปกติ	ช.ค	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ค.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

**MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD**

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนไดแอคแทกเกอร์

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-5 No 8

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ท.ค	
ก.พ.65	ปกติ	ช.ค	
มี.ค.65	ปกติ	ช.ค	
เม.ย.65	ปกติ	ช.ค	18.จก
พ.ค.65	ปกติ	ช.ค	
มิ.ย.65	ปกติ	ช.ค	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ค.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

**MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD**

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนไดแอคแทกเกอร์

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-6 No 1

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ช.ค	
ก.พ.65	ปกติ	ช.ค	
มี.ค.65	ปกติ	ช.ค	
เม.ย.65	ปกติ	ช.ค	
พ.ค.65	ปกติ	ช.ค	
มิ.ย.65	ปกติ	ช.ค	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ค.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			



**MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD**

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนโดเมนแยกแถว

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-6 No 2

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ดี	ช	
ก.พ.65	ดี	ช	
มี.ค.65	ดี	ช	
เม.ย.65	ดี	ช	
พ.ค.65	ดี	ช	
มิ.ย.65	ดี	ช	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

**MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD**

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนโดเมนแยกแถว

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-6 No 3

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ดี	ช	
ก.พ.65	ดี	ช	
มี.ค.65	ดี	ช	
เม.ย.65	ดี	ช	
พ.ค.65	ดี	ช	
มิ.ย.65	ดี	ช	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

**MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD**

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนโดเมนแยกแถว

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-6 No 4

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ดี	ช	
ก.พ.65	ดี	ช	
มี.ค.65	ดี	ช	
เม.ย.65	ดี	ช	
พ.ค.65	ดี	ช	
มิ.ย.65	ดี	ช	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

**MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD**

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนโดเมนแยกแถว

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-6 No 5

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ดี	ช	
ก.พ.65	ดี	ช	
มี.ค.65	ดี	ช	
เม.ย.65	ดี	ช	
พ.ค.65	ดี	ช	
มิ.ย.65	ดี	ช	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนโดแอดแยกเกษตร  
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM  
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B  
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-6 No 6  
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ช	
ก.พ.65	ปกติ	ช	
มี.ค.65	ปกติ	ช	
เม.ย.65	ปกติ	ช	
พ.ค.65	ปกติ	ช	
มิ.ย.65	ปกติ	ช	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ค.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนโดแอดแยกเกษตร  
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM  
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B  
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-6 No 7  
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ช	
ก.พ.65	ปกติ	ช	
มี.ค.65	ปกติ	ช	
เม.ย.65	ปกติ	ช	
พ.ค.65	ปกติ	ช	
มิ.ย.65	ปกติ	ช	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ค.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนโดแอดแยกเกษตร  
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM  
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B  
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-6 No 8  
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ช	
ก.พ.65	ปกติ	ช	
มี.ค.65	ปกติ	ช	
เม.ย.65	ปกติ	ช	7 ขา
พ.ค.65	ปกติ	ช	
มิ.ย.65	ปกติ	ช	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ค.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนโดแอดแยกเกษตร  
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM  
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B  
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-7 No 1  
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	ช	
ก.พ.65	ปกติ	ช	
มี.ค.65	ปกติ	ช	
เม.ย.65	ปกติ	ช	
พ.ค.65	ปกติ	ช	
มิ.ย.65	ปกติ	ช	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ค.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			



# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนโดแอตแทกเกอร์

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-4 No 2

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	จก	
ก.พ.65	ปกติ	จ	
มี.ค.65	ปกติ	จ	ฉนวน
เม.ย.65	ปกติ	จ	
พ.ค.65	ปกติ	จ	
มิ.ย.65	ปกติ	จ	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ค.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนโดแอตแทกเกอร์

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-4 No 5

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	จก	
ก.พ.65	ปกติ	จ	
มี.ค.65	ปกติ	จ	
เม.ย.65	ปกติ	จ	
พ.ค.65	ปกติ	จ	
มิ.ย.65	ปกติ	จ	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ค.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนโดแอตแทกเกอร์

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-4 No 4

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	จก	
ก.พ.65	ปกติ	จ	
มี.ค.65	ปกติ	จ	
เม.ย.65	ปกติ	จ	
พ.ค.65	ปกติ	จ	
มิ.ย.65	ปกติ	จ	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ค.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนโดแอตแทกเกอร์

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-4 No 5

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	จก	
ก.พ.65	ปกติ	จ	
มี.ค.65	ปกติ	จ	
เม.ย.65	ปกติ	จ	
พ.ค.65	ปกติ	จ	
มิ.ย.65	ปกติ	จ	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ค.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			



# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ขุทรีคอนโดแอดเมกเนท  
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM  
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B  
 สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-7 No 6  
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	จก	
ก.พ.65	ปกติ	จ	
มี.ค.65	ปกติ	จ	
เม.ย.65	ปกติ	จ	
พ.ค.65	ปกติ	จ	
มิ.ย.65	ปกติ	จ	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ขุทรีคอนโดแอดเมกเนท  
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM  
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B  
 สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-7 No 7  
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	จก	
ก.พ.65	ปกติ	จ	
มี.ค.65	ปกติ	จ	
เม.ย.65	ปกติ	จ	
พ.ค.65	ปกติ	จ	
มิ.ย.65	ปกติ	จ	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ขุทรีคอนโดแอดเมกเนท  
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM  
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B  
 สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-7 No 8  
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	จก	
ก.พ.65	ปกติ	จ	
มี.ค.65	ปกติ	จ	
เม.ย.65	ปกติ	จ	
พ.ค.65	ปกติ	จ	
มิ.ย.65	ปกติ	จ	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ขุทรีคอนโดแอดเมกเนท  
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM  
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B  
 สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-8 No 1  
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	จก	
ก.พ.65	ปกติ	จ	
มี.ค.65	ปกติ	จ	
เม.ย.65	ปกติ	จ	
พ.ค.65	ปกติ	จ	
มิ.ย.65	ปกติ	จ	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			



# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : บุตรคอนโดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-8 No 2

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	✓	
ก.พ.65	ปกติ	✓	
มี.ค.65	ปกติ	✓	
เม.ย.65	ปกติ	✓	
พ.ค.65	ปกติ	✓	
มิ.ย.65	ปกติ	✓	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ค.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : บุตรคอนโดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-8 No 5

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	✓	
ก.พ.65	ปกติ	✓	
มี.ค.65	ปกติ	✓	
เม.ย.65	ปกติ	✓	
พ.ค.65	ปกติ	✓	
มิ.ย.65	ปกติ	✓	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ค.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : บุตรคอนโดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-8 No 4

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	✓	
ก.พ.65	ปกติ	✓	
มี.ค.65	ปกติ	✓	
เม.ย.65	ปกติ	✓	
พ.ค.65	ปกติ	✓	
มิ.ย.65	ปกติ	✓	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ค.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

# MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

## บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : บุตรคอนโดแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-8 No 5

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	✓	
ก.พ.65	ปกติ	✓	
มี.ค.65	ปกติ	✓	
เม.ย.65	ปกติ	✓	
พ.ค.65	ปกติ	✓	
มิ.ย.65	ปกติ	✓	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ค.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

**MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD**  
**บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์**  
 หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนโดแอตแทกเมนต์  
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM  
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B  
 สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-8 No 6  
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	✓	
ก.พ.65	ปกติ	✓	
มี.ค.65	ปกติ	✓	
เม.ย.65	ปกติ	✓	
พ.ค.65	ปกติ	✓	
มิ.ย.65	ปกติ	✓	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

**MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD**  
**บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์**  
 หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนโดแอตแทกเมนต์  
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM  
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B  
 สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-8 No 7  
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	✓	
ก.พ.65	ปกติ	✓	
มี.ค.65	ปกติ	✓	5 นาที
เม.ย.65	ปกติ	✓	
พ.ค.65	ปกติ	✓	
มิ.ย.65	ปกติ	✓	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

**MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD**  
**บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์**  
 หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนโดแอตแทกเมนต์  
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM  
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A.B  
 สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-8 No 8  
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	✓	
ก.พ.65	ปกติ	✓	
มี.ค.65	ปกติ	✓	
เม.ย.65	ปกติ	✓	
พ.ค.65	ปกติ	✓	
มิ.ย.65	ปกติ	✓	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

**MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD**  
**บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์**  
 หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนโดแอตแทกเมนต์  
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM  
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B  
 สถานที่ติดตั้ง/Location : 7820905 ปี  
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	✓	
ก.พ.65	ปกติ	✓	
มี.ค.65	ปกติ	✓	
เม.ย.65	ปกติ	✓	
พ.ค.65	ปกติ	✓	
มิ.ย.65	ปกติ	✓	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			

**MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD**  
**บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์**  
 หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนโดแอตแทกเมนต์  
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM  
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B  
 สถานที่ติดตั้ง/Location : 7820905 ปี  
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2565

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.65	ปกติ	✓	
ก.พ.65	ปกติ	✓	
มี.ค.65	ปกติ	✓	5 นาที
เม.ย.65	ปกติ	✓	
พ.ค.65	ปกติ	✓	
มิ.ย.65	ปกติ	✓	
ก.ค.65			
ส.ค.65			
ก.ย.65			
ต.ค.65			
พ.ย.65			
ธ.ค.65			



ภาคผนวก ก-6

เอกสารกฎระเบียบผู้พักอาศัย

## สารบัญ

	หน้า
แผนผังโครงการ	1
รายละเอียดทั่วไปของโครงการ	1
บทนิยามศัพท์	1-2
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการ	2
สิทธิพิเศษที่ท่านได้รับในการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารชุด	2
➢ ห้องออกกำลังกาย	3
➢ สระว่ายน้ำ	3-4
พื้นที่จอดรถ	4
➢ ทางการบริหารและให้บริการพื้นที่จอดรถ	4-6
ข้อปฏิบัติทั่วไปของอาคาร	6-11
➢ การพักอาศัยและการใช้ทรัพย์สินส่วนบุคคล	11
➢ การพักอาศัยและการใช้พื้นที่ส่วนกลาง	11-12
➢ รักษาความสะอาดและการทิ้งขยะ	12-13
➢ การใช้ลิฟท์และโถงลิบบี้	13
การย้ายเข้า – ย้ายออก	14
กฎหมาย	14
การบริการของฝ่ายต่าง ๆ	15
➢ ระบบควบคุมการเข้า – ออกอาคาร	15-16
➢ การรักษาความปลอดภัยของบุคลากรและอุปกรณ์	16
➢ มาตรการปฏิบัติผู้มาเยือน/การจัดส่งสินค้า	16
➢ ด้านความสะอาด	16
➢ การบริการกำจัดแมลง	16-17
➢ การปรับแต่งภูมิทัศน์	17
➢ บริการซ่อมบำรุง	17
➢ บริการไปรษณีย์	17
การเรียกเก็บและชำระค่าใช้จ่าย	18
➢ เงินกองทุน	18
➢ เงินค่าส่วนกลาง	18
➢ ค่าเบี้ยประกันภัย	18



➤ ค่าสาธารณูปโภค	19
การชำระค่าใช้จ่าย	19
➤ การชำระค่าใช้จ่ายล่าช้า หรือการผิดนัดไม่ชำระค่าใช้จ่าย	20
เหตุฉุกเฉิน	20
➤ ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้	20-21
➤ ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดแผ่นดินไหว	21
➤ ข้อควรปฏิบัติเมื่อได้รับการขู่วางระเบิด	22
➤ ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดโรคระบาดเกี่ยวกับทางเดินหายใจ (ไข้หวัดใหญ่, ไข้หวัด)	22-23
หมายเลขโทรศัพท์ สำหรับแจ้งเหตุฉุกเฉินควรทราบ	24

## แผนผังที่ตั้งโครงการ



## รายละเอียดทั่วไปของโครงการ

โครงการ ยูทรีคอนโดแอตแยกเกษตร เป็นคอนโดมิเนียม 8 ชั้น 2 อาคาร 434 หน่วย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ห้องออกกำลังกาย สระว่ายน้ำ ครัวครบครัน เป็นต้น ที่จัดสรรเพื่อให้บริการสำหรับเจ้าของร่วมได้ใช้ ความเป็นส่วนตัวในการพักอาศัย ตั้งอยู่เลขที่ 1544 ซอยพลโยธิน 34 ถ. พลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

## บทนิยามศัพท์

### คำนิยามความหมาย

อาคารชุด	หมายถึง อาคารชุดยูทรีคอนโดแอตแยกเกษตร
นิติบุคคลอาคารชุด	หมายถึง นิติบุคคลอาคารชุดยูทรีคอนโดแอตแยกเกษตร
ทรัพย์สินส่วนกลาง	หมายถึง ทรัพย์สินส่วนที่มีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกันสำหรับเจ้าของร่วม
ทรัพย์สินส่วนบุคคล	หมายถึง ห้องชุด และหมายความรวมถึงสิ่งปลูกสร้างหรือที่ดินที่จัดไว้ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของห้องชุดแต่ละราย
เจ้าของร่วม	หมายถึง เจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุด และ/หรือผู้แทนในกรณีที่ดินบุคคลเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุด
คณะกรรมการ	หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากเจ้าของร่วมตามข้อบังคับในการดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเจ้าของร่วม
ผู้พักอาศัย	หมายถึง บุคคลใด ๆ ที่มีสิทธิตามกฎหมายที่จะครอบครองห้องชุดภายในอาคารชุดและ



	บุคคลใด ๆ ที่ได้รับอนุญาตให้ครอบครองห้องชุดได้ เช่น ผู้เช่า ผู้พักอาศัย ซึ่งรวมถึงสมาชิกในครอบครัวของบุคคลดังกล่าวด้วย
ผู้มาติดต่อ/ผู้มาเยือน	หมายถึง บุคคลที่ไม่ได้พักอาศัยอยู่ในอาคารชุด ซึ่งเป็นผู้ได้รับเชิญจากเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยให้เข้ามาในอาคารชุด
ฝ่ายบริหารอาคาร	หมายถึง นิติบุคคลอาคารชุด รวมถึงบุคคลหรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากนิติบุคคลอาคารชุด ให้ดำเนินงานด้านการบริหารจัดการอาคาร

### สิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารชุด

สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในอาคารชุด จัดเตรียมไว้เฉพาะเจ้าของร่วม/ผู้อาศัย และสมาชิกในครอบครัว ตามสิทธินั้น ๆ ดังนั้นผู้มาเยือนจะได้รับสิทธิในการบริการนั้น ๆ เมื่อใช้บริการร่วมกับเจ้าของร่วมเท่านั้น เพื่อเป็นการสงวนสิทธิแก่ท่านเจ้าของร่วมโดยรวม ให้ได้ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในโครงการโดยทั่วกัน

### สิทธิพิเศษที่ท่านได้รับในการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารชุด มีดังนี้

1. สิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารชุด เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย สมาชิกในครอบครัวเท่านั้น
2. ผู้มาเยือนจะได้รับสิทธิใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ โดยจะต้องใช้บริการร่วมกับเจ้าของร่วมเท่านั้น
3. ผู้มีอายุต่ำกว่า 12 ปี จะต้องเป็นผู้ปกครองหรือผู้ควบคุมดูแลตลอดการใช้สิทธินั้น ๆ
4. ขอให้ควบคุมการใช้เสียงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
5. เพื่อความปลอดภัย จึงไม่อนุญาตให้เล่นฟุตบอล โรลเลอร์สเก็ต โรลเลอร์เบลด ขี่จักรยาน และสเก็ตบอร์ด บริเวณห้องออกกำลังกาย ทางเดินส่วนกลาง ลานจอดรถ และพื้นที่สาธารณะ
6. ร่วมกันรักษาความสะอาดในการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ
7. การให้บริการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ จะเปิดบริการทุกวัน ตามเวลาที่กำหนด เว้นแต่กรณีการบำรุงรักษา หรือซ่อมแซม
8. ฝ่ายบริหารอาคารจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหายใด ๆ ของทรัพย์สินของบุคคลใด ๆ อันเกิดจากการใช้สิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงกรณีการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต อันเนื่องมาจากใช้สิ่งอำนวยความสะดวกนั้น ๆ
9. ฝ่ายบริหารอาคาร ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ในการใช้สิ่งอำนวยความสะดวก ในกรณีมีเหตุอันจำเป็น โดยจะแจ้งเป็นหนังสือหรือติดประกาศให้เจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัย ทราบล่วงหน้า

## ห้องออกกำลังกาย

### การใช้บริการห้องออกกำลังกาย

1. ห้องออกกำลังกาย เปิดทำการเวลา 06.00น.-22.00น. และอุปกรณ์ในการออกกำลังกาย ตั้งอยู่บริเวณ ชั้น 2 ของอาคาร B
2. ควรสวมชุดกีฬา
3. หากสงสัยหรือไม่เข้าใจวิธีใช้ ควรปรึกษาเจ้าหน้าที่
4. ห้ามสูบบุหรี่หรือดื่มสุราในห้องออกกำลังกาย
5. ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ใช้บริการ ยกเว้นมีผู้ปกครองอยู่ด้วย
6. ควรใช้เครื่องออกกำลังกายด้วยความระมัดระวัง
7. เครื่องขัดรองเท้าหรือชำระ กรุณาแจ้งให้ฝ่ายบริหารอาคารทราบ

★ฝ่ายบริหารอาคารไม่รับผิดชอบความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของท่าน★

## สระว่ายน้ำ

### การใช้บริการสระว่ายน้ำ

1. สระว่ายน้ำจะเปิดบริการตั้งแต่เวลา 07.00-21.00 น. หลังจากเวลาดังกล่าว สระว่ายน้ำจะต้องทำการเคมเคมี เพื่อรักษาคุณภาพของน้ำในสระ
2. สระว่ายน้ำจะเปิดให้บริการกับท่านเจ้าของห้องร่วม / ผู้พักอาศัย รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวของท่าน ผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำต้องสวมชุดว่ายน้ำเท่านั้น
3. ฝ่ายบริหารอาคาร มีสิทธิในการจำกัดการใช้เวลาการใช้บริการสระว่ายน้ำของท่าน และสมาชิกในครอบครัวของท่านที่ใช้เวลามากจนเกินกว่า 12 ชั่วโมงขึ้นไป
4. ฝ่ายบริหารอาคาร ไม่อนุญาตให้เด็กที่อายุต่ำกว่า 6 ปี ใช้บริการสระว่ายน้ำ ยกเว้นผู้ปกครองที่สามารถว่ายน้ำได้ อยู่ด้วย
5. ฝ่ายบริหารอาคาร ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่สมาชิกในครอบครัว และบุตรหลานของสมาชิกในครอบครัวใช้บริการสระว่ายน้ำ ถ้านักว่ายน้ำนอกมาใช้บริการขอให้แจ้งทางฝ่ายบริหารอาคารรับทราบทุกครั้ง ถ้าตรวจสอบพบจะต้องถูกปรับขั้นต่ำอย่างน้อยเป็นจำนวนเงิน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
6. ต้องอาบน้ำชำระร่างกายก่อนลงสระว่ายน้ำ
7. ผู้เป็นโรคติดต่อห้ามลงสระว่ายน้ำ โดยเด็ดขาด
8. ห้ามสูบบุหรี่ หรือดื่มสุราบริเวณสระว่ายน้ำ
9. ไม่ควรนำของมีค่าติดตัว เพราะอาจเกิดการสูญหายได้
10. ข้อห้ามที่ไม่อนุญาตให้ปฏิบัติ ดังนี้
  - 10.1. ก่อความเดือดร้อน, ติคขวาง, ทำให้ผู้อื่นได้รับอันตราย หรือรบกวนผู้ให้บริการสระว่ายน้ำ
  - 10.2. วิ่ง, ผลัก และฉกบริเวณสระว่ายน้ำ



- 10.3. ขว้างปา หรือทิ้งขว้างกระดาษ หรือขยะลงในสระว่ายน้ำ
- 10.4. เคลื่อนย้ายอุปกรณ์เครื่องช่วยชีวิต
- 10.5. ใช้แพยาง, เรือลม, ลูกบอล และวัสดุชนิดอื่น ยกเว้นอุปกรณ์ที่ใช้ทั่วไปในสระว่ายน้ำ
- 10.6. นำวิทยุ, เทป หรืออุปกรณ์ดนตรี เข้ามาในบริเวณสระว่ายน้ำ
- 10.7. ขว้างปาลูกบอลในสระน้ำเป็นการรบกวนผู้อื่น
11. ฝ่ายบริหารอาคาร จะไม่รับผิดชอบในความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของท่าน
12. ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้
13. ฝ่ายบริหารอาคาร มีสิทธิกำหนดเวลาเปิด – ปิดสระว่ายน้ำได้ และสามารถเปิด – ปิดสระว่ายน้ำได้  
ในกรณีที่ต้องกระทำการซ่อมแซมบำรุงรักษาสระว่ายน้ำ
14. ฝ่ายบริหารอาคาร สงวนสิทธิ์ในการกำหนด, เพิ่ม และยกเลิกกฎระเบียบต่าง ๆ ได้

หมายเหตุ : ฝ่ายบริหารอาคารฯไม่มีพนักงานประจำสระว่ายน้ำ

### ห้องสมุด

#### การใช้ห้องสมุด

1. ห้องสมุดเปิดให้บริการช่วงเวลา 07.00น-21.00น.
2. โปรดแต่งกายสุภาพเข้าห้องสมุด
3. ห้ามนำอาหารหรือเครื่องดื่ม ขนมน้ำเข้ามารับประทานในห้องสมุด
4. ห้ามคุยกันหรือส่งเสียงดัง รบกวนผู้อื่น
5. หนังสืออ่านเสร็จแล้วให้นำหนังสือเก็บที่เดิม
6. ห้ามนำหนังสือที่เป็นทรัพย์สินของห้องสมุดออกจากห้องสมุดโดยเด็ดขาด
7. ไม่ให้ห้องสมุดเป็นสถานที่ประชุมกลุ่ม ขายตรง ขายประกัน

### พื้นที่จอดรถ

ช่องจอดรถในอาคาร มีจำนวน 139 ช่อง (ไม่รวมจอดรถซ้อนคัน)

#### การบริหารจัดการพื้นที่จอดรถ

1. ลานจอดรถ เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง
2. เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย จะต้องลงทะเบียนกับฝ่ายบริหารอาคาร โดยระบุชื่อ รุ่น สี ทะเบียนรถเพื่อ  
ขอรับสติ๊กเกอร์ในการใช้ที่จอดรถ หากมีการเปลี่ยนแปลงรถยนต์กรุณาแจ้งฝ่ายบริหารอาคารเพื่อ  
เปลี่ยนข้อมูลที่เคยไว้ให้ใหม่ด้วย
3. บริเวณที่จอดรถมีไว้เพื่อจอดรถเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น
4. โปรดปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในลานจอดที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ

5. ช่างจอร์จแต่ละช่างถูกจัดไว้สำหรับจอร์จตามสิทธิ์ และตามจำนวนที่ได้รับเท่านั้น
6. กรุณาจอร์จให้อยู่ในตำแหน่งที่ไม่มีผลกระทบต่อรถที่จอดข้างเคียง
7. ไม่อนุญาตให้เก็บวัตถุไวไฟ เติมน้ำมัน / หรือเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง หรือการซ่อมรถ ในบริเวณพื้นที่จอร์จเด็ดขาด
8. ห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ (การติดเครื่องยนต์ขณะที่จอร์จ เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย มีโทษปรับ 500 บาท
9. ไม่อนุญาตให้วางหรือแขวนอุปกรณ์ ของใช้สำหรับรถยนต์ตลอดจนภาชนะอื่น ๆ เช่น ถังน้ำผ้าเช็ดรถ เพลสนาม เป็นต้น ในบริเวณลานจอร์จ
10. ไม่อนุญาตให้กระทำการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดการเสียงดัง หรือความสกปรก ในพื้นที่จอร์จของอาคารชุด
11. จำกัดความเร็วภายในบริเวณอาคารและลานจอด ไม่เกิน 30 กม./ชม.
12. ด้วยปริมาณที่จำกัดของช่องจอด ฝ่ายบริหารอาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบริหารการจอร์จอย่างเคร่งครัด
13. รถส่งของ หรือรถรับส่งผู้โดยสาร อนุญาตให้จอดได้ไม่เกิน 15 นาที
14. ฝ่ายบริหารอาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการกับรถคันใดที่ไม่ปฏิบัติตามกฎข้างต้น ซึ่งอาจถึงขั้นไม่อนุญาตให้นำรถเข้ามาจอดในอาคารอีก
15. นิติบุคคลฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหาย / สูญหายที่อาจเกิดขึ้นกับรถยนต์ที่จอดอยู่ในลานจอร์จของอาคารทุกกรณี
16. ผู้ขับจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในกรณี ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินส่วนกลาง
17. รถที่สูงเกินกว่า 2.00 เมตร ให้จอดบริเวณรอบอาคาร
18. โปรดระลึกเสมอว่าช่องจอร์จเป็นกรรมสิทธิ์ชนิดหมุน จึงไม่ควรนำรถมาจอดทิ้งไว้เป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 7 วัน หากมีความจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากนิติบุคคลอาคารชุดฯ ก่อน

#### ระเบียบการขอรับบัตรจอร์จรถยนต์

1. เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย จะได้รับสิทธิในบัตรจอร์จรถยนต์ ตามจำนวนที่กำหนด ดังนี้
  - 1.1 ห้องชุด 1 ห้อง ได้รับสิทธิ จำนวน 1 คัน โดยไม่กำหนดช่องจอด
2. บัตรจอร์จรถยนต์ ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือกันได้
3. ผู้เช่าห้องชุด จะต้องรับมอบบัตรจอร์จรถยนต์จากเจ้าของห้องชุดเท่านั้น โดยแจ้งรายละเอียด ยี่ห้อ ทะเบียน กับฝ่ายบริหารอาคารฯ เพื่อนำมาปรับปรุงเปลี่ยนข้อมูลและขอรับสติ๊กเกอร์ทันที
4. การเปลี่ยนแปลงสติ๊กเกอร์นอกเหนือจากครบวาระ มีค่าใช้จ่าย 250 บาท / แผ่น
5. บัตรจอร์จเป็นทรัพย์สินของนิติบุคคลอาคารชุดฯ ห้ามเปลี่ยนแปลง หรือทำซ้ำขึ้นเองโดยเด็ดขาด เพราะอาจมีผลทางกฎหมาย หากมีการปลอมแปลงมีโทษปรับ 500 บาท



## กฎระเบียบและข้อปฏิบัติทั่วไป

### การพักอาศัยและการใช้ทรัพย์สินส่วนบุคคล

การจัดการและใช้ประโยชน์ห้องชุดเป็นสิทธิของเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย หรือบุคคลที่เจ้าของร่วมอนุญาต หรือมอบหมายให้ใช้ห้องชุด ซึ่งจะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย และภายใต้กฎหมาย ดังนี้

1. เจ้าของร่วมจะต้องดูแลรักษาห้องชุดและทรัพย์สินส่วนบุคคลของตนให้อยู่ในสภาพที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิของผู้อื่น หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อน ความเสียหายตลอดจนการรบกวนต่อความสงบสุขในการอยู่อาศัยของผู้อื่นหรือทรัพย์สินส่วนกลางของอาคาร
2. ไม่อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์เล็ก ใหญ่ ทุกชนิด (สุนัข, แมว, นก ฯลฯ) อันก่อให้เกิดความรำคาญหรือเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่นไว้ในห้องชุดหรือบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของอาคาร
3. เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย ต้องไม่ส่งเสียงรบกวนผู้อื่นในช่วงยามวิกาล
4. ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้ายระบบเตือนภัย ระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบอื่นใดที่มีวัตถุประสงค์ในการใช้ร่วมกัน เว้นแต่มีเหตุอันจำเป็น การโยกย้าย อุปกรณ์ และระบบข้างต้นจะต้องแจ้งให้ฝ่ายบริหารอาคารเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น
5. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพิ่มเติม จะต้องแจ้งให้ฝ่ายบริหารอาคารรับทราบและได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายบริหารอาคารเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น
6. ไม่อนุญาตให้สกัด เจาะ หรือตัดแปลงแก้ไขพื้น เพดาน และผนังห้องชุดด้านที่ติดกับทางเดินส่วนกลางและระเบียง หรือผนังด้านข้างที่ใช้ร่วมกับห้องชุดอื่น
7. ไม่อนุญาตให้ก่อสร้างหรือตัดแปลงสิ่งใดเพิ่มเติมบนราวกะเบียงห้องชุด รวมทั้งการติดตั้งลูกกรงเหล็กคัต
8. ไม่อนุญาตให้ทำการติดตั้งเครื่องป้องกันหน้าต่าง ร่มเงาภายนอก หรือผ้าใบกันแดด การติดตั้งเสาอากาศโทรทัศน์ภายนอก และจานดาวเทียม หรือการติดตั้งใด ๆ ที่ยื่นออกมานอกกำแพงหรือยื่นออกนอกแนวระเบียงอาคาร หรือในลักษณะที่สูงกว่าหรือเกินกว่าขอบระเบียง
9. ไม่อนุญาตให้ดัดแปลง หรือเพิ่มเติมในส่วนโครงสร้างหรือทาสีภายนอก เปลี่ยนประตูกระจกหรือกรอบหน้าต่างด้านนอก การติดฟิล์มสะท้อนแสงหรือฟิล์มประเภทอื่น ๆ รวมถึงการกระทำใด ๆ ที่เป็นการดัดแปลงและอาจมีผลกระทบต่อรูปลักษณ์ภายนอกของอาคารชุด
10. เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย ควรใช้โถชักโครก ท่อระบายน้ำ และห้องน้ำทุกห้อง ตามวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมและสมควร ไม่ควรทิ้งเศษขยะ น้ำปูน น้ำที่เป็นตะกอนจับแข็ง เศษดินทรายลงในนั้นหากมีการอุดตันหรือการรั่วไหล หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้ผิดวัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่ายจากการซ่อมจะเรียกเก็บจากบุคคลที่ต้องรับผิดชอบหรือเจ้าของร่วม ทั้งนี้ รวมถึงบริเวณอื่น ๆ เช่นอ่างล้างจาน รางน้ำระเบียงด้านนอก เป็นต้น
11. เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย ห้ามแก้ไขดัดแปลงประตูห้องชุด ยกเว้นการติดตั้งสื่อกประตูเพิ่มเติม
12. ไม่อนุญาตให้ทิ้งสิ่งของต่าง ๆ เทน้ำ หรือขยะ ออกนอกกระเบียงหรือหน้าต่างของท่าน

13. ไม่อนุญาตให้นำวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง หรือเศษวัสดุมาวางไว้บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง
14. ไม่อนุญาตให้นำเศษวัสดุก่อสร้างมาวาง และตกแต่งออกนอกกระเบื้องห้องชุด
15. ไม่อนุญาตให้แขวนเสื้อผ้า หรือสิ่งอื่นใดภายนอกห้องชุด โดยเฉพาะที่ระเบียงซึ่งสามารถมองเห็นภายนอกอาคาร นอกเหนือจากบริเวณซักล้างของห้องชุด
16. ไม่อนุญาตให้ปิดแผ่นภาพป้ายชื่อ หรือป้ายโฆษณาบริเวณผนัง หรือระเบียงด้านนอกห้องชุด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อรูปลักษณ์ภายนอกของอาคารชุด
17. ไม่อนุญาตให้วางสิ่งของบนระเบียง ซึ่งอาจจะตกลงมาข้างด้านล่าง อันจะก่อให้เกิดอันตรายหรือเสียหายแก่ผู้อื่นหรือทรัพย์สินส่วนกลางได้ รวมถึงการปลูกต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีความสูงเกินกว่าวาระเบียง
18. ไม่อนุญาตให้ประกอบอาหาร บริเวณระเบียงของห้องชุด
19. ไม่อนุญาตให้ประกอบอาหารที่มีกลิ่นแรง ซึ่งเป็นการรบกวนเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยรายอื่น ๆ ในอาคารชุด
20. ไม่อนุญาตให้รดน้ำต้นไม้ ให้ไหลลงมายังพื้นด้านล่าง หรือพื้นที่ส่วนกลาง อันจะก่อให้เกิดความสกปรกและเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้อื่นหรือทรัพย์สินส่วนกลางได้
21. เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย ต้องให้ความยินยอมฝ่ายบริหารอาคาร หรือฝ่ายวิศวกรรม เข้าทำการตรวจสอบภายในห้องชุดและซ่อมแซมแก้ไขในกรณีที่ทรัพย์สินส่วนกลาง หรือห้องชุดข้างเคียงได้รับความเสียหาย หรือมีผลกระทบการเตือนอันเนื่องมาจากวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุดนั้นชำรุดบกพร่อง
22. เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย ต้องรับผิดชอบความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนกลางและทรัพย์สินของห้องชุด ชั้บนและชั้นล่าง อันเนื่องมาจากการต่อเติม ตกแต่ง ซ่อมแซมแก้ไข หรือการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนย้ายระบบสาธารณูปโภค ระบบป้องกันอัคคีภัย หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากห้องชุดนั้น
23. เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย ต้องรับผิดชอบต่อการซ่อมแซม ภายในห้องชุดของตนเอง และควรรักษาให้อยู่ในสภาพการดูแลรักษาอย่างดี และสะอาดตลอดเวลา
24. ไม่อนุญาตให้ติดตั้งเตาแก๊ส และใช้แก๊ส ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม
25. ไม่อนุญาตให้เก็บวัสดุไวไฟหรือน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิดไว้ในห้องชุด
26. เจ้าของร่วมทุกท่าน ต้องแจ้งฝ่ายบริหารอาคารทราบชื่อของบุคคล ที่เป็นผู้พักอาศัยตามปกติในห้องชุด โดยกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนผู้อยู่อาศัย เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการครอบครองการเช่า หรือกรรมสิทธิ์ เพื่อให้ฝ่ายบริหารอาคารได้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
27. เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย ควรจัดหากรรมธรรม์ประกันภัยที่เหมาะสมกับเหตุอัคคีภัย ภัยจากน้ำ การโจรกรรมลักทรัพย์ และความเสียหายจากเหตุอื่นใดที่มีต่อทรัพย์สินส่วนบุคคล เฟอร์นิเจอร์ เครื่องประดับตกแต่งภายในห้องชุด ยานพาหนะ และทรัพย์สินส่วนบุคคลอื่น ๆ นอกจากนั้นเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย ควรจัดหากรรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงต่าง ๆ ของตนเอง ลูกจ้างในครอบครัว และบุคคลที่สามตามความเหมาะสม
28. เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย จะต้องใช้ห้องชุด เพื่อวัตถุประสงค์ในการพักอาศัยเท่านั้น และต้องไม่ใช่เพื่อ



หรือที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจใด ๆ

29. เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย จะต้องตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบต่าง ๆ เช่น ระบบประปา ระบบไฟฟ้า รวมถึงการปิดล๊อคประตู หน้าต่าง เตาหุงต้ม ก่อนออกจากห้องชุดทุกครั้ง
30. ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินนอกเวลาทำงานปกติ เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย สามารถแจ้งพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ประจำอยู่บริเวณเคาน์เตอร์ จุฬาลักษณ์ของอาคาร เพื่อประสานงานไปยังฝ่ายบริหารอาคารผู้รับผิดชอบดูแลต่อไป

### กฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติการตกแต่งต่อเติม และแก้ไขห้องชุด

1. ควรรู้สำหรับการตกแต่งต่อเติม และแก้ไขห้องชุด
  - 1.1 การเสนอแบบตกแต่ง นิติบุคคลจะส่งมอบแบบก่อสร้าง และเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่เจ้าของห้องชุด เพื่อการศึกษาและเป็นแนวทางในการออกแบบตกแต่งภายใน
    - 1.1.1 แบบแปลนพื้น (Floor plan)
    - 1.1.2 แบบแสดงตำแหน่งงานระบบต่างๆ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ เครื่องตรวจจับควัน เครื่องตรวจจับความร้อน แนวท่อระบายน้ำ
    - 1.1.3 ขนาดของมิเตอร์ไฟฟ้า (ในกรณีที่ท่านเจ้าของห้องชุดใช้ไฟเกิน และเกิดความเสียหายท่านเจ้าของห้องชุดต้องรับผิดชอบ)
  - 1.2 แนวทางการปฏิบัติ
    - 1.2.1 ตัวแทนของนิติบุคคลอาคารชุดจะจัดประชุมตัวแทนเพื่อประสานงาน ระหว่างท่านเจ้าของห้องชุดและผู้ออกแบบ และผู้รับเหมาของท่านเจ้าของห้องชุดฯ เพื่อกำหนดแนวทางการตกแต่งภายในเพื่อตอบข้อซักถามที่เกี่ยวกับการตกแต่ง
    - 1.2.2 ท่านเจ้าของห้องชุดหรือผู้ออกแบบห้องชุด กรุณาส่งมอบแบบการตกแต่งภายในตามที่ระบุตามรายการในหัวข้อ 3.3.1 ให้แก่นิติบุคคลอาคารชุดเพื่อพิจารณาอนุมัติโดยส่งผ่านนิติบุคคลอาคารชุดภายในระยะเวลาที่กำหนด (ขึ้นอยู่กับข้อตกลงกับผู้รับเหมา) ทั้งนี้ไม่ควรน้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มการก่อสร้าง หรือตกแต่ง
    - 1.2.3 หากท่านเจ้าของห้องชุดมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อทรัพย์สินส่วนกลางของอาคารนอกเหนือจากมาตรฐานของอาคาร กรุณาแจ้งความประสงค์ดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ฝ่ายจัดการอาคารชุด ตรวจสอบก่อนดำเนินการ ในงานดังกล่าวก่อนดำเนินการต่อไปได้
  - 1.3 ขั้นตอนการตกแต่ง
    - 1.3.1 ท่านเจ้าของห้องชุดต้องส่งมอบเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการตกแต่งให้นิติบุคคลอาคารชุดฯ จำนวน 2 ชุด ไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนเริ่มทำการตกแต่ง ดังต่อไปนี้.

✿ แบบแปลนตกแต่ง พิมพ์เขียวตกแต่งภายในห้องชุด

- ❁ แบบการตกแต่งผนัง พื้น ฝ้าเพดานของห้องชุด
- ❁ แบบแปลนงานไฟฟ้า ซึ่งแสดงปริมาณกระแสไฟฟ้า แอมป์ไฟฟ้าแสงสว่าง ตลอดจนรายละเอียดและคุณลักษณะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ตกแต่งหรือติดตั้งภายในห้องชุด
- ❁ แบบแปลนงานระบบต่างๆ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง หรือช่องระบายอากาศ ท่อทางระบายน้ำ และอื่นๆ เช่นระบบป้องกัน และระงับ อัคคีภัย ระบบป้องกันโจรกรรมหรือระบบรักษาความปลอดภัยอื่นๆ ที่จะจัดทำขึ้น เพิ่มเติมภายในห้องชุดดังกล่าว
- ❁ นิติบุคคลอาคารชุดฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุมัติ หรือไม่อนุมัติ หรืออนุมัติอย่างมีเงื่อนไขสำหรับการนำเสนอ

1.3.2 นิติบุคคลอาคารชุดขอสงวนสิทธิ์ที่จะอนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ หรืออนุมัติอย่างมีเงื่อนไข สำหรับการเสนอแบบและรายละเอียดการตกแต่งภายในห้องชุด

1.3.3 ท่านเจ้าของห้องชุดกรุณาทำประกันภัยแบบ ALL RISK ซึ่งมีผลการคุ้มครองเหตุอันเกิดจากเพลิงไหม้ น้ำท่วม น้ำซึมหรือเนื่องจากอุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเจ้าของห้องชุด ตัวแทนของเจ้าของห้องชุดหรือนิติบุคคลอาคารชุดฯ หรือนุคคลที่สาม อันเกิดจากการกระทำของผู้รับเหมาหรือลูกจ้างของผู้รับเหมา ซึ่งเจ้าของห้องชุดได้จ้างให้ทำการตกแต่งภายใน ตลอดระยะเวลาในการตกแต่งห้องชุดดังกล่าว และส่งมอบสำเนากรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวก่อนเข้าทำการตกแต่ง

1.3.4 ก่อนเจ้าของห้องชุดหรือผู้รับเหมา จะต้องแจ้งรายชื่อที่จะเข้ามาทำงานภายในอาคารพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับเหมาและพนักงานทุกคนของผู้รับเหมาเข้ามาทำงานภายในเขตอาคาร ทั้งนี้ หากนิติบุคคลจะกำหนดวิธีการป้องกันอื่นใด เพื่อความปลอดภัย ท่านเจ้าของห้องชุด และผู้รับเหมาจะต้องดำเนินการตามข้อปฏิบัติดังกล่าว

1.3.5 ความเห็นของนิติบุคคลอาคารชุดฯ ในแบบตกแต่งของเจ้าของห้องชุดฯ ในแบบตกแต่งของเจ้าของห้องชุดมิใช่ข้อผูกพัน ข้อผูกมัดหรือเป็นการรับรองประสิทธิภาพและคุณภาพของผลงานหรือวัสดุที่ใช้ในการดำเนินการดังกล่าว

1.3.6 เจ้าของห้องชุดและผู้รับเหมาของเจ้าของห้องชุด กรุณาแต่งตั้งตัวแทนเพื่อมาติดต่อประสานงานกับนิติบุคคลอาคารชุดฯ หรือตัวแทนสำหรับการเตรียมการตกแต่งการตรวจงานและแก้ไขปัญหาร่วมกันตลอดระยะเวลาของการตกแต่งภายในห้องชุดดังกล่าว

1.3.7 เมื่อเริ่มดำเนินการตกแต่ง ท่านเจ้าของห้องชุดต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัย ทรัพย์สินของท่านเจ้าของห้องชุด และจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยกันเอง ตลอดระยะเวลาการตกแต่งดังกล่าว

1.3.8 ท่านเจ้าของห้องชุด หรือผู้รับเหมาของเจ้าของห้องชุดกรุณาดำเนินการตกแต่งให้เป็นไปตามแบบแปลนและรายละเอียดในการตกแต่งที่ได้รับความเห็นชอบจากนิติบุคคลอาคารชุด เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของนิติบุคคลอาคารชุดฯ ขออนุญาตให้สิทธิในการระงับยกเลิกหรือระงับการเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าว และให้กลับมาใช้ตามแบบเดิมได้ตามความเหมาะสมจนกว่าจะได้ดำเนินการขออนุญาตจากนิติบุคคลอาคารชุด ก่อนจึงจะสามารถดำเนินการได้



#### 1.4 ขอบเขตการตกแต่งภายใน

เพื่อความสงบเรียบร้อยในการพักอาศัย นิติบุคคลอาคารชุดฯ มีความจำเป็นที่จะอนุญาตให้มีการดำเนินการใดๆ โดยมีรายละเอียดตามรายการดังต่อไปนี้

1.4.1. การตัดแปลง แก้ไข หรือต่อเติมส่วนหนึ่งส่วนใดของพื้น เสา และผนังที่ใช้ร่วมกัน (โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก, โครงสร้างคอนกรีตอัดแรง) โดยถือว่าเป็นทรัพย์สินส่วนกลางของอาคาร

1.4.2 การวางสิ่งของ วัสดุ หรืออุปกรณ์ ที่มีน้ำหนักมากกว่า 200 กิโลกรัม/ตารางเมตร

1.4.3 การเจาะเพดานเพื่อเดินท่อ หรือเพื่อยึด หรือห้อยโคมไฟขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักมาก

1.4.4 การตัดแปลง แก้ไข ผนังคอนกรีต ซึ่งมีผลกระทบต่ออาคาร

1.4.5 การเปลี่ยนหรือตัดแปลงแก้ไขตำแหน่งห้องน้ำ หรือท่อน้ำ

1.4.6 การเปลี่ยนหรือตัดแปลงแก้ไขตำแหน่งห้องครัว

1.4.7 การตัดแปลงแก้ไข เพิ่มเติม ตัดทอนเครื่องยี่ห้อ ระบบไฟฟ้าสัญญาณเตือนภัย ระบบการป้องกันอัคคีภัย และระบบติดค่อภายในของอาคารชุดฯ

1.4.8 การตัดแปลงแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงหรือย้ายระบบโทรศัพท์ หรือการดำเนินการขอสายโทรศัพท์ในนามของเจ้าของห้องชุดอันก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญต่อเจ้าของร่วมหรือมีผลกระทบต่ออาคาร

1.4.9 การตัดแปลงแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือทาสีใดๆ ที่มีผลกระทบต่อมาตรฐานงานสถาปัตยกรรมของอาคาร และรูปแบบภายนอกของอาคาร

1.4.10 การตัดแปลงแก้ไขใดๆ ที่ขัดแย้งหรือไม่ตรงตามข้อกำหนดในกฎหมายและเทศบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและตกแต่ง และการดำเนินการใดๆ ภายในอาคาร

1.4.11 การเปลี่ยนแปลงผนังภายนอก

1.4.12 การเปลี่ยนแปลงรูปลักษณะของหน้าต่างภายนอก

1.4.13 การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งประตูภายนอก

1.4.14 การดำเนินการใดๆ ดังต่อไปนี้เจ้าของห้องชุดจะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากนิติบุคคลฯ ก่อนจึงจะดำเนินการได้

- การตัดแปลง แก้ไข ทาสี หรือเจาะทะลุผนังก่ออิฐภายในห้อง

- การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งดวงโคมเพื่อให้เข้ากับรูปแบบและการตกแต่ง ซึ่งการเปลี่ยนโคมไฟดังกล่าวจะต้องให้กำหนดชนิด ขนาด กำลังไฟ และตำแหน่งลงในแบบตกแต่งภายใน และกำหนดปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าใน เฟส ดังกล่าวไว้ด้วย

- การตัดแปลง แก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบไฟฟ้า แหล่งจ่ายไฟฟ้า และมิเตอร์ไฟฟ้า

- การติดตั้งเพิ่มเติมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

1.4.15 ข้อกำหนดอื่นๆ

- ขอให้ท่านเจ้าของห้องชุดกำหนดตำแหน่ง OUTLET และชนิดของอุปกรณ์ไฟฟ้าลงในแบบเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมในการใช้กระแสไฟฟ้าในสายไฟให้อยู่ในพิสัยที่ผู้ออกแบบงานระบบได้กำหนดไว้สำหรับอาคาร
- การตัดแปลงแก้ไข หรือเพิ่มเติม ตัดทอนใดๆ ในงานระบบไฟฟ้า และระบบสุขาภิบาล นิติบุคคลอาคารชุดฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะกำหนดให้ผู้รับเหมาของเจ้าของห้องชุดเป็นผู้ดำเนินการตามแต่จะพิจารณาเห็นควรเป็นรายกรณี โดยเจ้าของห้องชุดต้องกรณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม และความเสียหายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

#### 1.5 การวางเงินประกันตกแต่ง และค่าใช้จ่ายต่างๆ

ท่านเจ้าของห้องชุด หรือผู้รับเหมา จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับในการตกแต่งภายในห้องชุด และรับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการตกแต่ง และเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายอันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สิน ส่วนกลางหรือทรัพย์สินของผู้อื่นในระหว่างการตกแต่ง รวมถึงเป็นการประกันการใช้สาธารณูปการต่างๆ โดยทางนิติบุคคลอาคารชุดฯ และเจ้าของห้องชุดตกลงกันจะให้มีการวางเงินการประกันการตกแต่งให้แก่นิติบุคคลอาคารชุดฯ ก่อนกำหนดการเข้าตกแต่งภายในห้องชุดดังกล่าว โดยส่งจ่ายเช็คในนาม นิติบุคคลอาคารชุดยูทรีคอนโด (งดรับเงินสด) โดยนิติบุคคลอาคารชุดขอสงวนสิทธิ์ในการนำเช็คเข้าบัญชีของนิติบุคคลอาคารชุดฯ ในวันที่วางเงินค้ำประกันตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.5.1 การติดตั้งแอร์และการนำเฟอร์นิเจอร์เข้า จำนวน 2000 บาทถ้วน

1.5.2 การประกันการตกแต่งห้องชุด ( Built In) คราวละ 15,000 บาทถ้วน

### การพักอาศัยและการใช้พื้นที่ส่วนกลาง

1. เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย ต้องเคารพสิทธิส่วนบุคคลของเจ้าของร่วม ผู้พักอาศัยอื่น และยกเว้นการกระทำใด ๆ ที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดความเสียหาย กลายเป็นการรบกวน หรือการทำให้เกิดความรำคาญ หรืออื่น ๆ ที่ก้าวก่ายต่อสิทธิความสงบหรือความสะดวกของผู้อยู่อาศัยรายอื่น
2. เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย
  - 2.1. ต้องไม่วางทรัพย์สินส่วนบุคคล สิ่งของส่วนบุคคลไว้ในบริเวณระเบียงของพื้นที่ส่วนกลางหน้าห้องชุด
  - 2.2. เพื่อความปลอดภัย ไม่ควรทิ้งรถเข็นเด็ก จักรยาน ของเล่นต่าง ๆ อุปกรณ์ล้าง รวมถึงทรัพย์สินส่วนบุคคลอื่น ๆ ไว้ในบริเวณที่จอดรถ หรือภายในพื้นที่ส่วนกลาง ควรเก็บทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในบริเวณห้องชุดของท่านเท่านั้น
  - 2.3. ฝ่ายบริหารอาคาร มีสิทธิย้ายวัสดุใดที่ผิดระเบียบข้อบังคับหรือสิ่งกีดขวางใด ๆ ออกไปโดยได้แจ้งล่วงหน้า
3. เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย ต้องไม่อนุญาตให้คนงาน ผู้รับเหมา เดินเครื่องเคราในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางซึ่ง



จะเป็นการรบกวนหรือก่อให้เกิดความรำคาญต่อเจ้าของร่วม และผู้พักอาศัยรายอื่น

4. เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย ต้องไม่สร้างความเสียหายต่อบริเวณพื้นที่ส่วนกลางหรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่าง ๆ
5. ไม่อนุญาตให้นำอาหาร เครื่องดื่มทุกชนิด มารับประทานในลิบบี้ ชั้น 1 ภายในลิฟท์ โถงลิบบี้ ลิฟท์ และพื้นที่ส่วนกลางอื่น ๆ
6. ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ลิบบี้ ชั้น 1 ในลิฟต์ หรือ ลิบบี้ ลิฟท์ พื้นที่จอดรถ หรือสำนักงานฝ่ายบริหารอาคาร
7. ไม่อนุญาตให้เด็ก ๆ เล่นในห้องโถงชั้น 1 ในลิฟท์ บันได และเจลิ้งทางเดินในอาคาร รวมถึงการขี่รถจักรยาน เล่นโรลเลอร์สเก็ต หรือสเก็ตบอร์ด ในพื้นที่ส่วนกลาง
8. เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย ไม่สามารถสั่งการให้เจ้าหน้าที่ของฝ่ายบริหารอาคารคนใดก็ตาม ออกไปนอกอาคาร เพื่อปฏิบัติภารกิจหรือจุดประสงค์ส่วนตัวของตนเอง หรือออกนอกอาคารโดยไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการดำเนินงานโดยรวมของอาคารชุดเพิ่มมากขึ้น
9. ไม่ฝ่าฝืนกับพนักงานฝ่ายบริหารอาคาร เพื่อชำระค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
10. คำร้องเรียน หรือคำแนะนำในเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาคาร และการทำงานของฝ่ายบริหารอาคาร เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย สามารถสอบถามจากฝ่ายบริหารอาคาร โดยการแจ้งด้วยวาจา หรือเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร ได้ตลอดเวลา (ในเวลาทำการของพนักงานนิติฯ)

### การรักษาความสะอาดและทิ้งขยะ

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและคงไว้ซึ่งความสวยงามของอาคารชุดฯ อันจะยังประโยชน์ในการอยู่อาศัยร่วมกัน จึงใคร่ขอความร่วมมือจากเจ้าของร่วมทุกท่านเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด โดยปฏิบัติตามดังนี้

1. ไม่ปัดกวาดเศษผงหรือขยะจากห้องชุดของท่านออกมาในบริเวณทางเดินหน้าห้องชุด หรือบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง
2. ไม่นำขยะหรือเศษสิ่งของเหลือใช้วางไว้นอกห้องชุด การทิ้งเศษอาหารหรือขยะมูลฝอยทุกครั้งต้องบรรจุลงในถุงพลาสติกและผูกปากถุงให้เรียบร้อย นำไปทิ้งในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ให้ ณ ห้องพักขยะของแต่ละชั้น
3. ก้นบุหรี่หรือวัสดุที่ยังติดไฟอยู่ ให้ทำการดับให้เรียบร้อย และทิ้งลงในถังสำหรับทิ้งก้นบุหรี่ ห้ามทิ้งลงในถังขยะ
4. ไม่ทิ้งเศษอาหารหรือสิ่งของต่าง ๆ ลงในท่อน้ำทิ้ง เพราะจะทำให้อุดตันและเกิดความเสียหายต่อท่านและส่วนรวมได้
5. เมื่อนำขยะหรือเศษสิ่งของไปทิ้งภาชนะที่จัดไว้ ต้องปิดฝาและประตูล็อคให้เรียบร้อยทุกครั้ง

## การใช้ลิฟท์และโถงลิบบี่

### ข้อควรปฏิบัติในการใช้ลิฟท์

เพื่อการใช้ลิฟท์ของอาคารเป็นไปอย่างถูกวิธีให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน และคงไว้ซึ่งทรัพย์สินของอาคารที่มีมูลค่าสูง ฝ่ายบริหารอาคารจึงใคร่ขอความกรุณาปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

1. ลิฟต์ของอาคารเปิดบริการ 24 ชั่วโมง
2. ห้ามทำการใด ๆ เพื่อการขัดขวางไม่ให้ลิฟท์ทำงานตามปกติ หากท่านมีความประสงค์ที่จะต้องเปิดประตูลิฟท์นานกว่าปกติ กรุณาแจ้งฝ่ายบริหารอาคารเป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น หากเกิดความเสียหายใดๆ อันเกิดจากกระทำดังกล่าว ผู้ใช้ลิฟท์ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น
3. ก่อนการใช้ลิฟท์ในการขนของ ขอให้ท่านกรอกแบบฟอร์มการขอใช้ลิฟท์ที่ฝ่ายบริหารอาคาร เพื่อช่วยให้การขนของของท่านสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
4. หากวัสดุอุปกรณ์ที่ท่านต้องการขนย้ายมีขนาดใหญ่ หรือยาวกว่าขนาดของลิฟท์ ท่านต้องตัดทอนลงให้มีความเหมาะสม จึงสามารถดำเนินการขนย้ายได้ หากไม่สามารถตัดทอนได้ต้องขนย้ายทางบันไดหนีไฟของอาคารชุด และระมัดระวังในการขนย้าย ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเสียหายให้กับผนัง โป๊ะไฟแสงสว่าง ส่วนกลางต่างๆ ได้ และหากเกิดความเสียหาย ท่านต้องเป็นผู้ชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
5. กรุณาอย่าขีดเขียน นำรูปภาพโฆษณาต่างๆ หรือสิ่งพิมพ์ใดๆ มาติดภายในห้องโดยสารลิฟท์ อันจะทำให้เกิดความเสียหาย หากฝ่ายบริหารอาคาร ตรวจพบจะดำเนินการเรียกเก็บค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
6. ห้ามสูบบุหรี่ภายในลิฟท์
7. กรุณาอย่าให้เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ใช้ลิฟท์โดยลำพัง

### ข้อควรปฏิบัติในการใช้ลิบบี่

1. ไม่อนุญาตให้คนขับรถ และ/หรือคนรับใช้ นั่งรอบริเวณลิบบี่ของอาคารชุดฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุดรับแขก
2. ไม่อนุญาตให้นำอาหาร อาหารแห้ง หรือผลไม้ที่มีกลิ่นแรง เข้ามาในลิบบี่ ลิฟต์ หากมีความจำเป็นจะต้องบรรจุภัณฑ์ให้มิดชิด
3. ไม่อนุญาตให้แขก / ผู้มาติดต่อ นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในอาคารชุด โดยเด็ดขาด
4. ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ ภายในลิบบี่
5. ไม่อนุญาตให้ใช้ปลั๊กเชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า

### การย้ายเข้า – การย้ายออก

ฝ่ายบริหารอาคาร ขอความร่วมมือจากเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย เรื่องการย้ายเข้า-ออก ในอาคารชุด โปรดแจ้งให้ฝ่ายบริหารอาคารทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย



#### การขนย้ายเข้า-ย้ายออก มีดังนี้

1. อนุญาตให้ดำเนินการขนย้ายของในช่วงเวลาระหว่าง 09.00-17.00 น.
2. การขนถ่ายวัสดุสิ่งของหรืออาหาร อนุญาตให้ใช้ลิฟท์บริการ (ขนของ) เท่านั้น กรณีวัสดุอุปกรณ์ขนาดใหญ่ ให้ใช้วัสดุป้องกันการกระแทก และทำความสะอาดหลังการใช้งาน
3. ไม่อนุญาตให้ทำการล้อคลิฟท์เองโดยเด็ดขาด
4. ทำการเก็บเศษวัสดุ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เรียบร้อยเมื่อเสร็จสิ้นการขนย้าย
5. เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย จะต้องรับผิดชอบต่อความประพฤติกองพนักงานที่ทำการขนย้าย โดยไม่ก่อความรำคาญ / รบกวน ผู้อื่นในอาคารชุด
6. พนักงานที่ทำการขนย้าย จะต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยและไม่สวมรองเท้าแตะ
7. เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนกลาง และบุคคลที่ 3 ขณะทำการขนย้าย
8. ไม่อนุญาตให้พนักงานที่ทำการขนย้าย สูบบุหรี่ รับประทานอาหาร เครื่องดื่มในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางเด็ดขาด
9. ฝ่ายบริหารอาคาร จะเป็นผู้ประสานงานในการขนย้ายสิ่งของตลอดจนให้คำแนะนำกับท่าน เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอาคารชุด หรือลิฟท์บริการ (ขนของ)
10. ฝ่ายบริหารอาคาร ขอสงวนสิทธิ์ในการนำสิ่งของออกนอกอาคาร กรณีที่ไม่ใช่เจ้าของห้องชุดเพื่อความปลอดภัยของเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย

#### กฎแฉ

เพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย โปรดเก็บรักษากฎแฉของท่านไว้ในที่ที่ปลอดภัย กรณีที่ไม่มีผู้พักอาศัยในห้องชุด เนื่องจากเจ้าของร่วม เดินทางไปทำธุรกิจต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ ฝ่ายบริหารอาคารใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน โปรดแจ้งชื่อนุคคลที่ท่านมอบหมายให้เก็บรักษากฎแฉห้องชุดตลอดจนชื่อ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่สามารถดำเนินการแทนท่านได้ ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินในขณะที่ท่านไม่อยู่ในอาคารชุดกรณีที่กฎแฉห้องชุดของเจ้าของร่วมเกิดสูญหายหรือถูกขโมย กรุณาแจ้งฝ่ายบริหารอาคารทราบโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ ฝ่ายบริหารอาคาร ไม่รับฝากกฎแฉทุกกรณีหลังจากที่เจ้าของร่วมรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด และ/หรือ เข้าพักอาศัยในอาคารชุด

#### การบริการของฝ่ายต่าง ๆ

##### ระบบควบคุมการเข้า – ออก อาคาร

เพื่อความปลอดภัยในการเข้า – ออก ทางอาคารได้จัดระบบควบคุมการ เข้า – ออก บริเวณอาคาร (Access Control) โดยใช้ระบบควบคุมการเข้า – ออก ด้วย Proximity Card

### วิธีการใช้บัตรผ่านเข้าที่จอดรถ

1. แนวนับบัตรบริเวณเครื่องอ่านบัตร ทั้งเข้า และออก
2. วงจรการใช้บัตรจะเป็นรอบเท่านั้น กล่าวคือ  
เมื่อท่านแนบบัตรผ่านเข้าที่จอดรถแล้ว จะใช้บัตรเดิมผ่านเข้าที่จอดรถอีกไม่ได้จนกว่าท่านจะแนบบัตรเพื่อผ่านออก

### วิธีการใช้บัตรผ่านเข้าโรงสลับบี และโรงสลับบี ลานจอดรถ สระว่ายน้ำ ห้องสมุด

แนบบัตรผ่านกับเครื่องอ่านบัตรบริเวณหน้าประตู

### วิธีการใช้บัตรผ่านในลิฟท์

จะอนุญาตและกำหนดชั้นเฉพาะชั้นที่ท่านพักอาศัยเท่านั้น

1. แนวนับบัตรผ่านกับเครื่องอ่านบัตรภายในลิฟท์
2. กดชั้นที่ท่านต้องการขึ้น

### ระบบลิฟท์

1. ลิฟท์เป็นระบบกำหนดชั้นดังนั้นบัตรจะถูกกำหนดสิทธิ์ให้ใช้งานเฉพาะชั้นที่พักอาศัยเท่านั้น
2. เมื่อเข้าไปในห้องโดยสารแล้วให้นับบัตรที่เครื่องอ่านบัตรและเลือกชั้นที่ท่านพักอาศัยบัตรนี้ได้รับการเข้ารหัสเฉพาะของท่านไว้เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดให้อยู่ที่ชั้น 1 และชั้นของท่านเท่านั้น
3. การใช้ลิฟท์สำหรับลงอาคารเมื่อเข้าภายในลิฟท์แล้วเอาบัตรที่เครื่องอ่านบัตรแล้วกดที่ชั้น 1 เพื่อลง
4. เมื่อเหตุขัดข้องให้แจ้งเจ้าหน้าที่อาคารเพื่อทำการแก้ไขเท่านั้น

### สิทธิการใช้บัตร Proximity Card

1. เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย จะได้รับสิทธิในบัตรผ่านเข้า – ออกอาคาร ตามสิทธิและจำนวนที่กำหนดดังนี้
  - 1.1 ห้องชุดแบบหนึ่งห้องนอนจะได้รับบัตร 2 ใบ ใช้สำหรับเข้าที่จอดรถ เข้าอาคารและใช้ลิฟท์ จำนวน 1 ใบ และเข้าอาคาร และใช้ลิฟท์ จำนวน 1 ใบ
  - 1.2 กรณีเจ้าของร่วมต้องการบัตรผ่านเข้า – ออกอาคารเพิ่มได้เฉพาะสมาชิกในครอบครัวและผู้พักอาศัยเท่านั้น ซึ่งได้รับไม่เกิน 1 ใบ / 1 ห้องชุด ราคาใบละ 500 บาท
  - 1.3 กรณีบัตรชำรุด กรุณาติดต่อ ฝ่ายบริหารอาคาร เพื่อทำการยกเลิกบัตรเก่า โดยฝ่ายบริหารอาคารจะเก็บบัตรชำรุดเก่าไว้และรับบัตรใหม่ โดยท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยจะต้องชำระค่าจัดทำบัตรใหม่ ราคาใบละ 500 บาท



- 1.4 กรณีบัตรสูญหาย กรุณาแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและนำหลักฐานการแจ้งความติดต่อกับฝ่ายบริหารอาคาร เพื่อขอรับบัตรใหม่ โดยท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยจะต้องชำระค่าจัดทำบัตรใหม่ ราคาใบละ 500 บาท

### การรักษาความปลอดภัยของบุคลากรและอุปกรณ์

ฝ่ายบริหารอาคารชุด ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิต และระบบรักษาความปลอดภัย โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จากบริษัทที่มีความชำนาญดูแลด้านความปลอดภัยชีวิต และทรัพย์สิน ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของฝ่ายบริหารอาคาร จะตรวจตราความเรียบร้อยต่าง ๆ บริเวณอาคาร อำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย ในอาคารชุดตลอด 24 ชั่วโมง

### มาตรการการปฏิบัติต่อผู้มาเยือน / การจัดส่งสินค้า

เพื่อความปลอดภัยของเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย ฝ่ายบริหารอาคารและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีมาตรการตรวจสอบผู้มาเยือน / ผู้มาติดต่อทุกท่าน ดังนี้

1. สอบถาม
2. แลกบัตร และบันทึกข้อมูล
3. ขอความร่วมมือให้เจ้าของร่วมลงนามรับ ในกรณีที่เจ้าของร่วมมิได้แจ้งให้ฝ่ายบริหารอาคารทราบล่วงหน้า

ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่ท่านเจ้าของร่วมจะต้องชี้แจงให้ผู้มาเยือนของท่านรับทราบมาตรการด้านความปลอดภัยของอาคาร

### การรักษาความสะอาด

❖ ฝ่ายบริหารอาคาร ไม่อนุญาตให้พนักงานรักษาความสะอาดส่วนกลางของอาคารเข้าทำงานที่เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย ว่าจ้างให้ทำภายในห้องชุดที่เป็นส่วนตัวในเวลาทำงานปกติ

❖ ในกรณีที่เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย ได้ว่าจ้างพนักงานรักษาความสะอาดของฝ่ายบริหารอาคารไปทำงานส่วนตัวหลังเวลาทำการปกติฝ่ายบริหารอาคาร จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สิน / ห้องชุดของท่าน

### บริการกำจัดแมลง

ฝ่ายบริหารอาคาร จะจัดหาบริษัทเข้ามาให้บริการกำจัดแมลง โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนในพื้นที่ส่วนกลางในอาคารชุด ห้องเครื่อง บันไดหนีไฟ โถงลิบบบี้ บริเวณพื้นที่อำนวยความสะดวก สันทนาการโดยกำหนดให้เข้าบริการอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และหากท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย มีความประสงค์จะรับบริการกำจัดแมลงในห้องชุด จะต้องตอบหนังสือยืนยันกลับมายังฝ่ายบริหารอาคารหลังจากที่ได้รับหนังสือแจ้ง และ/หรือ ประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน

### บริการสวนหย่อมและภูมิทัศน์

ฝ่ายบริหารอาคาร จะบริการดูแลบำรุงรักษาสวนหย่อมและภูมิทัศน์ในพื้นที่ส่วนกลางเท่านั้น

### บริการซ่อมบำรุง

ฝ่ายบริหารอาคาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนของการจัดการดูแล และซ่อมบำรุงรักษาอาคารชุดอันครอบคลุมงานระบบวิศวกรรมอาคารที่กำหนดไว้ อุปกรณ์ พื้นที่จอดรถ ลิฟท์ บันไดหนีไฟ ประตูทางเข้า-ออก ทางเดิน ห้องน้ำ ห้องสันทนาการ สระว่ายน้ำ และพื้นที่ส่วนกลาง หรือพื้นที่นอกประสงค์อื่น ๆ ของอาคารชุด หรือทรัพย์สินอื่นใดภายในอาคารชุด ที่มีไว้ใช้สำหรับประโยชน์ร่วมกันตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกซึ่งจัดเตรียมไว้สำหรับบริการเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย จะต้องเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการซ่อมแซม เบื้องต้นในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น กรณีติดต่อโดยตรงที่ผู้จัดการอาคาร โปรดหลีกเลี่ยงที่จะแจ้งตรงกับพนักงาน เพื่อป้องกันการผิดพลาด ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ และฝ่ายบริหารอาคารยินดีให้คำปรึกษาต่าง ๆ ตามสมควรต่อไปเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย โปรดสังเกตบัตรประจำตัวพนักงานฝ่ายอาคารและฝ่ายช่างอาคาร ทั้งนี้ พนักงานจะต้องสวมชุดยูนิฟอร์ม ซึ่งมีเครื่องหมายบริษัท เพื่อให้เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย ได้มีการตรวจสอบก่อนทุกครั้ง ก่อนที่จะอนุญาตให้บุคคลใด บุคคลหนึ่งเข้าไปภายในห้องชุด สำหรับดำเนินการใด ๆ ก็ตาม

หมายเหตุ ฝ่ายบริหารอาคาร ไม่อนุญาตให้พนักงานเรียกรับผลประโยชน์ในทุกกรณีจากเจ้าของร่วม

### บริการจัดส่งไปรษณีย์

ฝ่ายบริหารอาคาร ได้จัดเจ้าหน้าที่ คัดแยกเอกสารต่าง ๆ และไปรษณีย์ภัณฑ์ต่าง ๆ ตามประเภท ดังนี้

1. ไปรษณีย์ภัณฑ์ และเอกสารทั่วไปทุกประเภท จะคัดแยกให้ผู้รับจดหมายของแต่ละห้องชุด ที่ชั้น 1 ของอาคาร
2. ไปรษณีย์ภัณฑ์ลงทะเบียนต่าง ๆ จะจัดเก็บไว้ที่สำนักงานฝ่ายบริหารอาคารและส่งหนังสือแจ้งให้ท่านทราบ โดยใส่ไว้ในตู้รับไปรษณีย์ตามหมายเลขประจำห้องชุด เพื่อให้ท่านหรือผู้รับจ้างของท่านนำหนังสือดังกล่าวมาเป็นหลักฐาน ในการติดต่อขอรับไปรษณีย์ภัณฑ์ลงทะเบียน ที่สำนักงานฝ่ายบริหารอาคารในเวลาทำการไปรษณีย์ภัณฑ์ลงทะเบียนต่าง ๆ จะจัดเก็บรักษาไว้ไม่เกิน 15 วัน นับจากวันรับไปรษณีย์ภัณฑ์ลงทะเบียนดังกล่าว หากพ้นกำหนด จะถือว่าท่านไม่ประสงค์ที่จะรับไปรษณีย์ลงทะเบียนดังกล่าว ฝ่ายบริหารอาคารจะดำเนินการส่งคืนให้กับที่ทำการเจ้าหน้าที่รับ-ส่งจดหมายของไปรษณีย์ต่อไป

### การประกันภัย

ฝ่ายบริหารอาคาร ขอเสนอแนะให้เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย จัดหากรมธรรม์ประกันภัยที่เหมาะสมกับเหตุอัคคีภัย การลักทรัพย์ ภัยจากน้ำ และความเสียหายอื่นใดที่มีกับทรัพย์สินส่วนบุคคล อาทิเช่น เครื่องประดับ เพอร์เนเจอร์ และทรัพย์สินส่วนบุคคลอื่น ๆ



## การเรียกเก็บและชำระค่าใช้จาย

### การเรียกเก็บค่าใช้จาย

#### 1. เงินกองทุน

เป็นเงินที่ “นิติบุคคลอาคารชุดยูทรีคอนโดแอตแยกเกษตร” เรียกเก็บจากเจ้าของร่วมทุกห้อง ไว้เป็นกองทุนสำรองเพื่อใช้ในการบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สินส่วนกลางที่มีอยู่ทั้งหมด หรืออาจจะจัดซื้อเพิ่มเติมขึ้นภายหลัง โดยจะเก็บเงินจำนวนนี้ฝากธนาคารไว้เพื่อรับดอกเบี้ยในนาม “นิติบุคคลอาคารชุดยูทรีคอนโดแอตแยกเกษตร” ซึ่งจะถอนออกมาใช้ในยามจำเป็น โดยเห็นชอบของคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด หรือมติที่ประชุมเจ้าของร่วม เงินกองทุนนี้เจ้าของร่วมจะต้องชำระ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดตามข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด ซึ่งเรียกเก็บ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ในอัตรา 500 บาท ต่อตารางเมตร

#### 2. เงินค่าใช้จายส่วนกลาง

เป็นเงินที่พระราชบัญญัติอาคารชุด กำหนดให้เจ้าของร่วมทุกท่านต้องชำระเพื่อนำไปใช้จายในการบริหารพื้นที่ส่วนกลาง เช่น โถงต้อนรับบริเวณลิฟต์ บำรุงรักษาลิฟท์ ลานจอดรถยนต์ สระว่ายน้ำ ห้องออกกำลังกาย รวมทั้งค่าใช้จายในการว่าจ้างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารอาคาร เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง เป็นต้น

เงินค่าใช้จายส่วนกลางนี้ ตามข้อบังคับ “นิติบุคคลอาคารชุดยูทรีคอนโดแอตแยกเกษตร” ได้กำหนดให้เจ้าของร่วมจะต้องชำระในอัตรา 40 บาทต่อเดือน ต่อตารางเมตร โดยชำระล่วงหน้า 1 ปี (12 เดือน) ซึ่งในปีแรกให้ชำระนับตั้งแต่วันรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดจากเจ้าของโครงการจนถึงวันสิ้นปี สำหรับในปีต่อไป ให้เจ้าของร่วมชำระค่าใช้จายดังกล่าวตามมติที่ประชุมใหญ่ หรือมติที่ประชุมกรรมการแล้วแต่กรณี เจ้าของร่วมมีหน้าที่ชำระเงินส่วนนี้ ไม่ว่าเจ้าของห้องชุดจะเข้าพักอาศัยหรือไม่ก็ตาม จะอ้างว่าไม่ได้เข้าพักอาศัยและถือเป็นเหตุไม่ชำระค่าบริการส่วนนี้มิได้ นิติบุคคลอาคารชุดมีสิทธิ์ที่จะระงับการใช้สาธารณูปโภคภายในห้องท่านได้ ถ้าท่านค้างชำระเกินกำหนดตามข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด

อนึ่ง ผู้ที่ประสงค์จะโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้กับผู้อื่น ถ้าห้องนั้นยังค้างชำระค่าใช้จายส่วนกลาง ทางเจ้าหน้าที่พนักงานที่ดินจะไม่รับจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมให้ต่อไป โดยเจ้าของร่วมที่จะโอนกรรมสิทธิ์จะต้องยื่นคำขอใบปลอดหนี้ต่อผู้จัดการนิติฯ เมื่อท่านเจ้าของร่วมได้ชำระค่าใช้จายส่วนกลางคงค้างเรียบร้อยแล้ว ผู้จัดการนิติฯ มีหน้าที่ออกใบปลอดหนี้ให้ภายใน 15 วันโดยไม่มีค่าใช้จาย

#### 3. ค่าเบี้ยประกันภัยอาคาร

นิติบุคคลอาคารชุดฯ จะจัดทำประกันภัยเกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนกลาง รวมถึงความรับผิดชอบต่าง ๆ โดยเจ้าของร่วมเป็นผู้ชำระค่าเบี้ยประกันภัย ซึ่งแยกเรียกเก็บจากค่าใช้จายส่วนกลาง ตามอัตราส่วนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนกลางของแต่ละห้องชุด ประกอบด้วย

1. ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risks Policy)
2. ประกันความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม (Public Liability Policy)

## ค่าสาธารณูปโภค

### ค่าน้ำประปา

“นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอตแยกเกษตร” จะเรียกเก็บจากเจ้าของร่วมทุกห้อง โดยการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปา ตามปริมาณจำนวนการใช้ที่เกิดขึ้นจริงของห้องชุดนั้น ๆ ทุกวันที่ 25 ของเดือน และจัดส่งใบแจ้งหนี้ให้ท่านทุกวันที่ 1 ของเดือนถัดไป โดยมีกำหนดชำระภายใน 15 วัน หลังจากได้รับใบแจ้งหนี้ ประกอบค่าใช้จ่ายไปด้วย

- ❖ ค่าบำรุงรักษามิเตอร์ จำนวน 30 บาท จัดเก็บล่วงหน้า 1 ปี (12 เดือน) พร้อมค่าส่วนกลาง
- ❖ ค่าน้ำอัตราลูกบาศก์เมตรละ 20 บาท ชำระตามบิลที่เรียกเก็บ (การเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุดกำหนด)

### ค่าไฟฟ้า

- ❖ เจ้าของร่วมต้องชำระเงินโดยตรงที่การไฟฟ้านครหลวง นับตั้งแต่วันที่ได้รับมอบห้องชุดและวันที่รับโอนกรรมสิทธิ์
- ❖ ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า จะถูกส่งมาที่นิติบุคคลอาคารชุด และฝ่ายบริหารอาคารจะดำเนินการคัดแยกใส่ตู้รับจดหมายของแต่ละห้องชุดที่ชั้น 1 ของอาคาร

### ค่าโทรศัพท์สายตรง

- ❖ เจ้าของร่วมต้องชำระเงินโดยตรงที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์ หรือการสื่อสารแห่งประเทศไทย
- ❖ ใบแจ้งหนี้ค่าโทรศัพท์ จะถูกส่งมาที่นิติบุคคลอาคารชุด และเจ้าหน้าที่จะดำเนินการคัดแยกใส่ตู้รับจดหมายของแต่ละห้องชุดที่ชั้น 1 ของอาคาร

**หมายเหตุ:** การชำระค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากที่ต้องชำระแก่นิติบุคคลอาคารชุด เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารอาคารฯ ทุกท่านจะครบฝากชำระเงิน เพื่อดำเนินการแทนให้กับเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย ทุกกรณี

### การชำระค่าใช้จ่าย

1. ค่าใช้จ่ายที่นิติบุคคลอาคารชุดออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บ เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย จะต้องมาชำระเงินภายใน 15 วัน หลังจากที่ได้รับใบแจ้งหนี้
2. เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย สามารถชำระเงินได้ด้วยช่องทาง ดังต่อไปนี้
  - 2.1 เงินสดหรือเช็คขีดคร่อม ส่งจ่ายในนาม “นิติบุคคลอาคารชุดยูทรีคอนโดแอตแยกเกษตร” โดยลงวันที่ไม่เกินกำหนดการชำระเงิน ที่สำนักงานฝ่ายบริหารอาคาร A ชั้น 1 (กรณีส่งจ่ายเช็ค ฝ่ายบริหารอาคารจะออกใบเสร็จด้วยจริงให้เมื่อขึ้นเงินตามเช็คได้)
  - 2.2 ชำระด้วยการโอนเข้าบัญชี “นิติบุคคลอาคารชุดยูทรีคอนโดแอตแยกเกษตร”
3. ฝ่ายบริหารอาคาร ไม่มีนโยบายการจัดเก็บค่าใช้จ่ายภายนอกสถานที่ ดังนั้น เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย โปรดชำระค่าใช้จ่ายที่ทำการฝ่ายบริหารอาคารเท่านั้น



4. เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย ต้องเรียกรับใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มาชำระเงิน
5. เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย ต้องชำระเงินกับเจ้าหน้าที่การเงิน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในเวลาทำการของอาคารเท่านั้น

#### การชำระค่าใช้จ่ายล่าช้า หรือการผิดนัดไม่ชำระค่าใช้จ่าย

การชำระเงินค่าใช้จ่ายให้กับนิติบุคคลฯ ล่าช้า เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย จะต้องเสียเงินเพิ่มให้กับนิติบุคคลอาคารชุดตามที่ข้อบังคับกำหนด

#### ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

##### กรณีเกิดภัย (เพลิงไหม้)

อาคารชุดยูทรีคอนโดแอตแยกเกษตร ได้รับการออกแบบและติดตั้งระบบป้องกันเพลิงไหม้ที่สมบูรณ์แบบมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารอาคารขอแนะนำให้เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย ศึกษาและทำความเข้าใจกับระเบียบและขั้นตอนปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อนำมาปฏิบัติกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ระบบสัญญาณเตือนภัยในอาคาร มีดังนี้

- ❖ ระบบสัญญาณเตือนภัยแบบระบบมือดึง
- ❖ ระบบตรวจจับความร้อนและควันอัตโนมัติ

##### ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้

1. ผู้พบเห็นเหตุเพลิงไหม้ จะต้องแจ้งเหตุโดยการดึงสัญญาณเตือนภัยระบบมือดึง ณ จุดที่ใกล้ที่สุดเพื่อแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไปยังผู้ควบคุมของอาคาร และพยายามใช้อุปกรณ์ดับเพลิงที่อาคารจัดไว้เพื่อดับไฟเบื้องต้น แต่ต้องมั่นใจว่าจะไม่เกิดอันตรายหรือการเสี่ยงภัยกับตนเอง
2. เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยให้ตั้งสติและอย่าตื่นตระหนกตกใจขณะเกิดเพลิงไหม้ และตรงไปยังบันไดหนีไฟที่ใกล้ที่สุด และตรงไปยังจุดรวมพล “ห้ามใช้ลิฟท์โดยเด็ดขาด”
3. เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย ในอาคารทุกคนจะต้องออกมารวมกันในจุดรวมพลที่กำหนดสำหรับกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ และจะต้องมีพื้นที่ว่างสำหรับรดดับเพลิง เพื่อผ่านเข้าไปในจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้
4. ในขณะที่อยู่ ณ จุดรวมพล ห้ามกลับเข้าไปในตัวอาคารเด็ดขาด เว้นแต่ได้รับสัญญาณจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงว่าพื้นที่ปลอดภัย
5. การฝึกอบรมออกจากอาคาร เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้
  - 5.1 ฝ่ายบริหารอาคาร จะจัดให้มีการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟปีละหนึ่งครั้ง
  - 5.2 เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย ควรเข้าร่วมการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ
  - 5.3 ฝ่ายบริหารอาคาร จะแจ้งให้หน่วยงานราชการ หน่วยงานดับเพลิง และอาคารข้างเคียงกำหนดการฝึกซ้อมล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 14 วัน
6. วิธีการเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย ควรจำและเรียนรู้จากการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

- 6.1 จะต้องทราบวิธีการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และการแจ้งสัญญาณเตือนภัยระบบ โดยไม่ล่าช้า
- 6.2 จะต้องทราบว่าต้องทำอะไรในขณะเกิดเพลิงไหม้ เพื่อไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกตกใจและสับสน
- 6.3 จะต้องทราบวิธีการใช้และสถานที่เก็บอุปกรณ์ดับเพลิงที่ใกล้ที่สุด
- 6.4 จะต้องทราบวิธีการหนีไฟขณะเกิดเพลิงไหม้ และไม่ให้มีสิ่งกีดขวางในบริเวณช่องทางบันไดและทางหนีอื่น ๆ

#### กรณีเกิดแผ่นดินไหว

ความรุนแรงของแผ่นดินไหวมีหลายระดับตั้งแต่การสั่นสะเทือนอย่างเบาจนถึงการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงจนส่งผลให้โครงสร้างอาคารชุดเสียหาย ภัยที่เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวประการอื่น ได้แก่ ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหลังจากแผ่นดินไหวเกิดขึ้นแล้วเป็นชั่วโมงหรือแม้กระทั่งเป็นวัน

#### ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดแผ่นดินไหว

1. คบหาหลบอยู่ภายในอาคาร อย่าพยายามออกไปข้างนอกอาคารระหว่างเกิดแผ่นดินไหว
2. เนื่องจากความสั่นสะเทือนที่เกิดจากแผ่นดินไหวอาจทำให้ปูนแตก กระฉกและหลอดไฟแตก ควรหลบใต้เฟอร์นิเจอร์ที่แข็งแรง เช่น โต๊ะทำงาน เก้าอี้รับแขก นำตัวเองไปใกล้บริเวณทางออกประตูหรือมุมห้อง (อยู่ชิดกำแพงให้มากที่สุด) ที่ห่างไกลจากหน้าต่าง ประตูกระจก และกระจกโค้งเหนือเพดาน
3. ห้ามวิ่งเข้าไปหลบในห้องเก็บของสูง ๆ หรือระหว่างตัวอาคาร ซึ่งอาจมีสิ่งของร่วงหล่นมาได้
4. หากอยู่ภายนอกอาคารแล้ว ควรอยู่ในที่โล่งห่างจากตัวอาคาร และเสาไฟฟ้าแรงสูง
5. ติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานฉุกเฉินให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

#### ข้อปฏิบัติหลังเกิดแผ่นดินไหว

1. ปิดสวิตช์ประตูดุห้อง เมื่อออกจากห้องชุดแล้ว
2. ใช้ประตูหนีไฟที่ใกล้ที่สุด
3. พยายามอย่าพูดคุยกันในขณะที่อพยพ
4. ห้ามสูบบุหรี่ หรือกิจกรรมใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดประกายไฟ
5. เดินจับราวบันไดตลอดเวลาเมื่อเดินลงมายังข้างล่าง
6. การเคลื่อนย้ายผู้พิการหรือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ จะต้องกระทำโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น
7. เมื่อออกจากอาคารแล้ว พยายามอยู่ให้ห่างไกลจากตัวอาคารและเสาไฟฟ้าแรงสูงมากที่สุด
8. ไม่กลับเข้าสู่ตัวอาคารเด็ดขาด จนกว่าจะได้รับสัญญาณว่าปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่



### กรณีเกิดเหตุขู่วางระเบิด

การขู่วางระเบิด ผู้ขู่จะใช้โทรศัพท์เป็นสื่อในการติดต่อ เพื่อให้เกิดความตื่นตระหนก การปฏิบัติตัวให้ถูกต้องของบุคคลในการรับรู้ข่าว และวิเคราะห์ข่าวเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง และข้อมูลต่าง ๆ จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ

### ข้อควรปฏิบัติเมื่อได้รับการขู่วางระเบิด

1. ระวังอารมณ์อย่าตระหนกตกใจ
2. ตั้งใจฟังอย่าขัดจังหวะการพูด
3. จดจำคำพูดให้หมด
4. พูดจาสุภาพกับผู้ที่โทรมาขู่
5. ถ่วงเวลาในการพูดคุยให้นานที่สุด
6. พยายามอัดเทปบันทึกคำพูดไว้ (ถ้าเป็นไปได้)
7. สังเกตเสียงสอแตรรถเข้ามาขณะพูดคุยว่ามีเสียงรอบข้างอะไรบ้าง เช่น เสียงรถยนต์ เสียงเพลงเสียงเครื่องจักร ฯลฯ
8. เสียงของผู้โทรขู่เป็นเพศหญิง หรือเพศชาย คัดเสียงหรือไม่
9. น้ำเสียงแสดงความนุ่มนวล จริงจัง หรือโกรธแค้น
10. พยายามถามรายละเอียดต่าง ๆ เช่น อยู่แถวไหน โกรธแค้นอะไร เพราะเหตุใดจึงทำเช่นนี้
11. พูดแสดงความเห็นอกเห็นใจ ขอให้กลับใจ โดยอ้างถึงผู้บริสุทธิ์อีกหลาย ๆ คน
12. แจ้งให้ฝ่ายบริหารอาคารรับทราบทันที มิให้แจ้งผู้ไม่เกี่ยวข้องเป็นอันขาด

### กรณีเกิดโรคติดต่อทางเดินหายใจ

โรคติดต่อที่เกิดขึ้นจากระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก ฯลฯ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัส ที่อาจอยู่ในเสมหะ น้ำมูก น้ำลาย ทำให้มีไข้สูง ปวดเมื่อยตามร่างกาย หรือหายใจลำบากติดต่อกัน คือ การไอ การจามรดกัน การสัมผัสกับเชื้อโรค ที่ปนเปื้อนอยู่กับของใช้ส่วนตัว และเชื้อโรคที่ปะปนอยู่ในอากาศ

### ข้อควรปฏิบัติและป้องกันการติดโรค

- ❖ รักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ ด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ พยายามลดความเครียด ลดการสูบบุหรี่ และงดดื่มแอลกอฮอล์
- ❖ ใช้ผ้าปิดปาก ปิดจมูกทุกครั้งเมื่อไอหรือจาม ขณะที่มีอาการเป็นหวัดควรใช้น้ำกากอนามัยอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่กับผู้อื่น และควรพบแพทย์ทันที
- ❖ ควรล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่โดยเฉพาะหลังจากไอ จาม เช็ดน้ำมูกไม่ควรใช้มือขยี้ตา จมูกหรือปาก
- ❖ อย่าใช้ผ้าเช็ดตัวหรือผ้าเช็ดหน้าร่วมกับผู้อื่น ถ้าใช้กระดาษเช็ดน้ำมูก ควรทิ้งในถังขยะมีฝาปิด

- ❁ ใช้ซักรีดเสื้อผ้าเมื่อรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น
- ❁ รักษาบ้านเรือนให้สะอาด เช็ดเครื่องเรือนและของใช้ภายในบ้าน โดยเฉพาะโทรศัพท์เป็นประจำอย่างน้อยวันละครั้งด้วยน้ำสะอาดหรือแอลกอฮอล์
- ❁ เปิดประตูหน้าต่างให้อากาศภายในบ้านถ่ายเทสะดวก
- ❁ ในระยะนี้ควรหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนหนาแน่น
- ❁ ในขณะที่เดินทางในรถโดยสารสาธารณะ หรือยานพาหนะที่อาจมีผู้ป่วย หรือผู้เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาด ควรใช้น้ำกากอนามัย
- ❁ หากมีอาการไม่สบาย เช่น มีไข้ ปวดศีรษะ หนาวสั่น ปวดเมื่อย เจ็บคอ ไอ ขอให้รีบปรึกษาแพทย์ทันที และขอให้แจ้งแพทย์ด้วยว่าทำงานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกหรือมีประวัติสัมผัสกับสัตว์ปีกที่ป่วยหรือตายด้วยหรือไม่



### หมายเลขโทรศัพท์

สำนักงานนิติฯ	064-1104063
แจ้งเหตุด่วน เหยื่อร้าย	
เหตุด่วน เหยื่อร้าย	191
ศูนย์ดับเพลิง	199
หน่วยแพทย์กู้ชีพ กทม.	1555
กองปราบปราม	1195
ตำรวจทางหลวง	1193
สายด่วนกรมทางหลวง	1586
ตำรวจท่องเที่ยว	1155
ศูนย์เรนทร รถพยาบาล	1669
สถานีตำรวจนครบาลพลโยธิน	02- 512 2450
ระบบสัญญาณเตือนภัย FIRE ALARM	02-116-3649,092-251-8359
ศูนย์รับแจ้งเหตุ 24 ชั่วโมง	
มูลนิธิร่วมกตัญญู	02-7510951-3
ศูนย์วิทยุกรุงธน	02-4517228-9
ศูนย์วิทยุปอเต็กตึ๊ง 24 ชม.	02-2264444-8
ศูนย์วิทยุรามฯ	02-3546999
ศูนย์สั่งกับและรถพยาบาลตำรวจ	1691
ศูนย์เฝ้าระวัง กทม. (ศูนย์รับแจ้งเหตุ)	1646
ศูนย์ควบคุมระบบจราจรบนทางด่วน	1543
ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร	1197
ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ กรมการขนส่งทางบก	1584
ศูนย์บริการอุบัติเหตุ จส100	1137
สถานีวิทยุชุมชน ร่วมด้วยช่วยกัน (FM 96)	1677
สถานีวิทยุ สวพ. 91	1644
สถานพยาบาล	
โรงพยาบาลเมโย เกษตร)	02 1500900
โรงพยาบาลวิภาวดี	02-5611111
โรงพยาบาลนนทเวช	02-5967888
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น	02-9101600
ระบบลิฟท์	0-2553-2391
สาธารณูปโภค	
ศูนย์บริการประปา	1125
ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า	1130

ภาคผนวก ง

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ



ที่ อก ๐๓๓๐(๑)/ ๒ ๓ ๘



กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี  
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

๐๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด จำนวน ๒ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ขอต่ออายุ  
หนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๑๓๓๓ สถานที่ตั้งเลขที่ ๔๓/๔๓-๔๓ หมู่ที่ ๓  
ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้ความเห็นชอบ ให้บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  
ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

- |                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| ๑) นายนิธิตัน นิมา         | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๓๓๓-ค-๕๒๔๗ |
| ๒) นายมะปรี อาแวถือจิ      | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๓๓๓-ค-๕๔๗๐ |
| ๓) นางสาวสุวิมล ทมวดหิมะ   | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๓๓๓-ค-๕๑๔๒ |
| ๔) นางสาวอาสมะ แซเลาะ      | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๓๓๓-ค-๕๑๔๓ |
| ๕) นางสาวกัญญาภัทร แซ่เต็ง | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๓๓๓-ค-๕๑๔๔ |

ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

- |                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| ๑) นางสาวฟาติฮะห์ สุหลง        | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๓๓๓-จ-๕๑๔๕ |
| ๒) นางสาวอศฺวณีย์ ยูโซะ        | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๓๓๓-จ-๕๑๔๖ |
| ๓) นางสาวสุไมยะห์ ตีอราแม็ง    | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๓๓๓-จ-๕๑๔๗ |
| ๔) นางสาวนุไรฮะฮ์ สาสากา       | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๓๓๓-จ-๕๑๔๘ |
| ๕) นายเสรี จันทวี              | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๓๓๓-จ-๕๑๔๙ |
| ๖) นางสาวอรุณรัตน์ เขียวน้ำชุม | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๓๓๓-จ-๕๑๕๐ |
| ๗) นางสาวณภัสกรณีย์ ธนะอัมมิม  | ทะเบียนเลขที่ ว-๑๓๓๓-จ-๕๑๕๑ |

ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำเสีย จำนวน ๒๖ รายการ

ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้...

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือ  
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อ  
กรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
ซึ่งคำขอต่ออายุดังกล่าวขอรับได้ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

  
(นางจินดา เลิศศรีนันทน์)  
ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน  
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน  
กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ  
โทร. ๐ ๒๒๐๒ ๕๐๐๒    ๐ ๒๒๐๒ ๕๑๕๖  
โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๓๒๐๘    ๐ ๒๓๕๔ ๓๔๑๕



เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ๖-๑๓๓

ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๒๑๘ ลงวันที่ ๐๕ มกราคม ๒๕๖๔

ขอขยายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๒๖ รายการ

น้ำเสีย จำนวน 26 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Arsenic	Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[2]</sup>
2	Barium	Digestion, Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method <sup>[2]</sup>
3	Biochemical Oxygen Demand	1) 5-Day BOD Test, Azide Modification Method <sup>[2]</sup> 2) 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method <sup>[2]</sup>
4	Cadmium	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method <sup>[2]</sup>
5	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Colorimetric Method <sup>[2]</sup>
6	Color	ADMI Weighted-Ordinate Spectrophotometric Method <sup>[2]</sup>
7	Copper	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method <sup>[2]</sup>
8	Cyanide	Distillation, Colorimetric Method <sup>[2]</sup>
9	Formaldehyde	Distillation, Colorimetric Method <sup>[1]</sup>
10	Free Chlorine	DPD Colorimetric Method <sup>[2]</sup>
11	Hexavalent Chromium	Colorimetric Method <sup>[2]</sup>
12	Lead	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method <sup>[2]</sup>
13	Manganese	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method <sup>[2]</sup>
14	Mercury	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[2]</sup>
15	Nickel	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method <sup>[2]</sup>
16	Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method <sup>[2]</sup>
17	pH	Electrometric Method <sup>[2]</sup>
18	Phenols	1) Distillation, Chloroform Extraction Method <sup>[2]</sup> 2) Distillation, Direct Photometric Method <sup>[2]</sup>
19	Selenium	Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method <sup>[2]</sup>
20	Sulfide	ZnS Precipitation, Iodometric Method <sup>[2]</sup>
21	Temperature	Laboratory and Field Methods <sup>[2]</sup>
22	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C <sup>[2]</sup>
23	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro Kjeldahl Method <sup>[2]</sup>
24	Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C <sup>[2]</sup>
25	Trivalent Chromium	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method; Colorimetric Method; Calculation <sup>[2]</sup>
26	Zinc	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method <sup>[2]</sup>

วิภาดา

(นางวิภาดาญ์ ฉัตรสกุลวิไล)

ผู้อำนวยการศูนย์มาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ  
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ

เอกสารอ้างอิง...

**เอกสารอ้างอิง**

1. สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย. คู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์, 2547.
2. APHA, AWWA, WEF. *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater*. 23<sup>rd</sup> ed. Washington, DC: APHA, 2017.



(นางริกาญจน์ จิตรสกุลไชย)

ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ  
และทะเบียนห้องปฏิบัติการ



ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายนํ้า



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120  
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/1-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอดแยกเกษตร

Client

ที่อยู่

: 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

วันที่รับตัวอย่าง : 28 ธันวาคม 2564

Address

: เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอดแยกเกษตร

วันที่วิเคราะห์ : 28 ธันวาคม 2564 - 3 มกราคม 2565

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 4 มกราคม 2565

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 28 ธันวาคม 2564

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 281221/02034 เลขที่ตัวอย่าง : S23187 - S23188

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			สระดิน	สระลึก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	<1	<1	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

\*\*\* หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ  
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



( Mr. Mapari Awaekuechi )

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  
47/91-93 Moo 3 Tha-It Pakkret Nonthaburi 11120  
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 3/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ชูศรีคอนโดแอตแทกเมนต์

Client

ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

วันที่รับตัวอย่าง : 4 มกราคม 2565

Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ชูศรีคอนโดแอตแทกเมนต์

วันที่วิเคราะห์ : 4 - 11 มกราคม 2565

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 12 มกราคม 2565

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 มกราคม 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 040122/00053 เลขที่ตัวอย่าง : S00052 - S00053

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			สระต้น	สระลึก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	<1	<1	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

"\*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ  
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



( Mr. Mapari Awaekuechi )

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00



รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/1-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอคแมนเกษตร

Client

ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

วันที่รับตัวอย่าง : 18 มกราคม 2565

Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอคแมนเกษตร

วันที่วิเคราะห์ : 18 - 22 มกราคม 2565

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 22 มกราคม 2565

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 18 มกราคม 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 180122/01031 เลขที่ตัวอย่าง : S01030 - S01031

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			สระต้น	สระลึก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	<1	<1	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

"\*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ  
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120  
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/1-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทีริคอนโดแอคแยกเกษตรา

Client

ที่อยู่

: 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

วันที่รับตัวอย่าง : 25 มกราคม 2565

Address

: เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทีริคอนโดแอคแยกเกษตรา

วันที่วิเคราะห์ : 25 - 29 มกราคม 2565

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 29 มกราคม 2565

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 25 มกราคม 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 250122/01675 เลขที่ตัวอย่าง : S01674 - S01675

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			สระต้น	สระลึก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	<1	<1	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

"\*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ  
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 3/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอคแยกเกษตร

Client

ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

วันที่รับตัวอย่าง : 1 กุมภาพันธ์ 2565

Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอคแยกเกษตร

วันที่วิเคราะห์ : 1 - 8 กุมภาพันธ์ 2565

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 9 กุมภาพันธ์ 2565

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 กุมภาพันธ์ 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 010222/00022 เลขที่ตัวอย่าง : S02234 - S02235

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			สระต้น	สระลึก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	<1	<1	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

\*\*\* หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ  
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



( Mr. Mapari Awaekuechi )

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.





บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120  
Tel.02-0246778, 02-5943320, 089-0838025 Fax.02-0246778

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/1-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด บูทริคอนโดแอตแยกเกษตร

Client

ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

วันที่รับตัวอย่าง : 8 กุมภาพันธ์ 2565

Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด บูทริคอนโดแอตแยกเกษตร

วันที่วิเคราะห์ : 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2565

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 12 กุมภาพันธ์ 2565

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 กุมภาพันธ์ 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 080222/00643 เลขที่ตัวอย่าง : S02855 - S02856

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			สระต้น	สระลึก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	<1	<1	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

\*\*\* หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ  
หรือกิจการอื่นๆ ในทางอ้อมเดียวกัน



( Mr. Mapari Awaekuechi )

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120  
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/1-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอนด์แยกเกษตร

Client

ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

วันที่รับตัวอย่าง : 15 กุมภาพันธ์ 2565

Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอนด์แยกเกษตร

วันที่วิเคราะห์ : 15 - 18 กุมภาพันธ์ 2565

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 19 กุมภาพันธ์ 2565

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 15 กุมภาพันธ์ 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 150222/01328 เลขที่ตัวอย่าง : S03540 - S03541

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			สระต้น	สระลึก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	<1	<1	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

"\*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ  
หรือกิจการอื่นๆ ในท้องถิ่นเดียวกัน



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120  
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/1-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ชูศรีคอนโดแอตแทกเกนตร

Client

ที่อยู่

: 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

วันที่รับตัวอย่าง : 22 กุมภาพันธ์ 2565

Address

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ชูศรีคอนโดแอตแทกเกนตร

วันที่วิเคราะห์ : 22 - 28 กุมภาพันธ์ 2565

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 28 กุมภาพันธ์ 2565

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 22 กุมภาพันธ์ 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 220222/01832 เลขที่ตัวอย่าง : S04044 - S04045

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			สระต้น	สระลึก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	<1	<1	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

"" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ  
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



( Mr. Mapari Awaekuechi )

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00



รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 3/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอคแยกเกษตร

Client

ที่อยู่

: 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

วันที่รับตัวอย่าง : 1 มีนาคม 2565

Address

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอคแยกเกษตร

วันที่วิเคราะห์ : 1 - 8 มีนาคม 2565

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง

: สระว่ายน้ำ

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 9 มีนาคม 2565

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 มีนาคม 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 010322/00040 เลขที่ตัวอย่าง : S04599 - S04600

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			สระดิน	สระลึก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	<1	<1	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

"\*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ  
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/1-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอดแยกเกษตร

Client

ที่อยู่

: 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

วันที่รับตัวอย่าง : 7 มีนาคม 2565

Address

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอดแยกเกษตร

วันที่วิเคราะห์ : 7 - 12 มีนาคม 2565

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 12 มีนาคม 2565

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 มีนาคม 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 070322/00495 เลขที่ตัวอย่าง : S05054 - S05055

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			สระต้น	สระลึก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	<1	<1	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

"\*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ  
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



(Mr. Mapari Awaekuechi)  
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120  
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/1-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอดแยกเกษตร

Client

ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

วันที่รับตัวอย่าง : 15 มีนาคม 2565

Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอดแยกเกษตร

วันที่วิเคราะห์ : 15 - 21 มีนาคม 2565

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 21 มีนาคม 2565

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 15 มีนาคม 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 150322/01098 เลขที่ตัวอย่าง : S05657 - S05658

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			สระต้น	สระลึก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	<1	<1	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

"\*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ  
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00



รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/1-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทีคอนโดแอคแยกเกษตร

Client

ที่อยู่

: 1544 ซอยพลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

วันที่รับตัวอย่าง : 22 มีนาคม 2565

Address

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทีคอนโดแอคแยกเกษตร

วันที่วิเคราะห์ : 22 - 28 มีนาคม 2565

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 28 มีนาคม 2565

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 22 มีนาคม 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 220322/01418 เลขที่ตัวอย่าง : S05977 - S05978

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			สระต้น	สระลึก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	<1	<1	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

\*\*\* หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ  
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120  
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/1-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอสเคกเกนตร

Client

ที่อยู่

: 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

วันที่รับตัวอย่าง : 29 มีนาคม 2565

Address

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอสเคกเกนตร

วันที่วิเคราะห์ : 29 มีนาคม - 4 เมษายน 2565

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง

: สระว่ายน้ำ

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 4 เมษายน 2565

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง

: 29 มีนาคม 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 290322/01835 เลขที่ตัวอย่าง : S06394 - S06395

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			สระต้น	สระอีก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	<1	<1	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

"\*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ  
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



( Mr. Mapari Awaekuechi )

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.พาคู อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120  
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 3/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอนด์แยกเกษตร

Client

ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

วันที่รับตัวอย่าง : 5 เมษายน 2565

Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอนด์แยกเกษตร

วันที่วิเคราะห์ : 5 - 11 เมษายน 2565

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 12 เมษายน 2565

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 เมษายน 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 050422/00273 เลขที่ตัวอย่าง : S06934 - S06935

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			สระต้น	สระลึก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	<1	<1	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

"\*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ  
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00





บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120  
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/1-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทีริคอนโดแอตแยกเกษตร

Client

ที่อยู่

: 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

วันที่รับตัวอย่าง : 12 เมษายน 2565

Address

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทีริคอนโดแอตแยกเกษตร

วันที่วิเคราะห์ : 12 - 19 เมษายน 2565

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง

: สระว่ายน้ำ

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 20 เมษายน 2565

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง

: 12 เมษายน 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 120422/00957 เลขที่ตัวอย่าง : S07618 - S07619

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			สระต้น	สระเล็ก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	<1	<1	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

"\*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ  
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



( Mr. Mapari Awaekuechi )  
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120  
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/1-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอคแทกเกษตร

Client

ที่อยู่

: 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

วันที่รับตัวอย่าง : 19 เมษายน 2565

Address

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอคแทกเกษตร

วันที่วิเคราะห์ : 19 - 25 เมษายน 2565

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง

: สระว่ายน้ำ

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 25 เมษายน 2565

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง

: 19 เมษายน 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 190422/01289 เลขที่ตัวอย่าง : S07950 - S07951

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			สระต้น	สระลึก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	<1	<1	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

"\*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ  
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120  
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/1-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอคแซกแทนตร

Client

ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

วันที่รับตัวอย่าง : 26 เมษายน 2565

Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอคแซกแทนตร

วันที่วิเคราะห์ : 26 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2565

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Analysis Date

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 เมษายน 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 260422/01946 เลขที่ตัวอย่าง : S08607 - S08608

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			สระต้น	สระเล็ก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	<1	<1	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

"\*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ  
หรือกิจการอื่นๆ ในท้องถิ่นเดียวกัน



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00





บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120  
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 3/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอดแยกเกษตร

Client

ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

Address : เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอดแยกเกษตร

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 พฤษภาคม 2565

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 3 พฤษภาคม 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 3 - 10 พฤษภาคม 2565

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 11 พฤษภาคม 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 030522/00124 เลขที่ตัวอย่าง : S09452-S09453

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			สระต้น	สระลึก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	<1	<1	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

"\*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ  
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/1-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอดแยกเกษร

Client

ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

วันที่รับตัวอย่าง : 9 พฤษภาคม 2565

Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอดแยกเกษร

วันที่วิเคราะห์ : 9 - 14 พฤษภาคม 2565

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 14 พฤษภาคม 2565

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 9 พฤษภาคม 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 040522/00425 เลขที่ตัวอย่าง : S09753-S09754

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			สระต้น	สระลึก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	<1	<1	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

"\*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/1-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอตแทกเกนตร

Client

ที่อยู่

: 1544 ซอยพลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

วันที่รับตัวอย่าง : 25 พฤษภาคม 2565

Address

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอตแทกเกนตร

วันที่วิเคราะห์ : 25 - 30 พฤษภาคม 2565

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง

: สระว่ายน้ำ

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 30 พฤษภาคม 2565

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง

: 25 พฤษภาคม 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 250522/01775 เลขที่ตัวอย่าง : S11103 - S11104

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			สระต้น	สระลึก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	<1	<1	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

"\*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



( Mr. Mapari Awaekuechi )

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.



รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/1-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด บูทริคอนโดแอตแทกเกนตร

Client

ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงสนามนิคม

Address : เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด บูทริคอนโดแอตแทกเกนตร

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 31 พฤษภาคม 2565

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 31 พฤษภาคม 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 31 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2565

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 6 มิถุนายน 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 310522/02269 เลขที่ตัวอย่าง : S11597 - S11598

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			สระต้น	สระลึก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	<1	<1	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

"\*" หมายถึงการมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



(Mr. Mapari Awaekuechi)  
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.  
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 3/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอตแทกเกนตร

Client

ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอตแทกเกนตร

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 มิถุนายน 2565

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 7 มิถุนายน 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 7 - 16 มิถุนายน 2565

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 17 มิถุนายน 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 070622/00526 เลขที่ตัวอย่าง : S12182-S12183

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			สระดิน	สระลึก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	<1	<1	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

"\*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



( Mr. Mapari Awaekuechi )

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/1-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอดแยกเกษตร

Client

ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงสนามกม

Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอดแยกเกษตร

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 14 มิถุนายน 2565

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 14 มิถุนายน 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 14 - 20 มิถุนายน 2565

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 21 มิถุนายน 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 140622/01195 เลขที่ตัวอย่าง : S12851-S12852

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			สระต้น	สระลึก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	<1	<1	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

"\*\*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ  
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



( Mr. Mapari Awaekuechi )

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.



รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/1-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอตแทกเกนตร

Client

ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

วันที่รับตัวอย่าง : 21 มิถุนายน 2565

Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอตแทกเกนตร

วันที่วิเคราะห์ : 21 - 27 มิถุนายน 2565

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 27 มิถุนายน 2565

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 21 มิถุนายน 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 210622/02014 เลขที่ตัวอย่าง : S13670 - S13671

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			สระต้น	สระลึก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	<1	<1	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

\*\*\* หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/1-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอนด์แยกเกษตร

Client

ที่อยู่

: 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

วันที่รับตัวอย่าง : 28 มิถุนายน 2565

Address

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอนด์แยกเกษตร

วันที่วิเคราะห์ : 28 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2565

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง

: สระว่ายน้ำ

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 4 กรกฎาคม 2565

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง

: 28 มิถุนายน 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 280622/02463 เลขที่ตัวอย่าง : S14119 - S14120

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			สารต้น	สารลึก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	<1	<1	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

\*\*\* หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง



รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอดแยกเกษตร  
Client  
ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม  
Address : เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอดแยกเกษตร  
Sampling Site  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 มกราคม 2565  
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-0-9149  
Sampling by  
วันที่รับตัวอย่าง : 4 มกราคม 2565  
Received Date  
วันที่วิเคราะห์ : 4 - 11 มกราคม 2565  
Analysis Date  
วันที่รายงานผล : 12 มกราคม 2565  
Reported Date  
เลขที่วิเคราะห์ : 040122/00049/1 เลขที่ตัวอย่าง : S00048 - S00049  
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ข
			Influent A	Effluent A	
pH	-	Electrometric	7.2	7.2	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105 °C	486	484	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105 °C	68	52	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	52	17	≤ 30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	<0.2	≤ 1
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	48.72	14.00	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	6.67	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



( Mr. Mapari Awaekuechi )

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/5-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอดแยกเกษตร

Client

ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

Address : เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอดแยกเกษตร

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 มกราคม 2565

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 4 มกราคม 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 4 - 11 มกราคม 2565

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 12 มกราคม 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 040122/00049/2 เลขที่ตัวอย่าง: S00048 - S00049

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ข
			Influent A	Effluent A	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.4	0.6	$\leq 0.5$
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	$3.5 \times 10^4$	$3.5 \times 10^2$	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	$2.8 \times 10^4$	$2.8 \times 10^2$	-

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



( Mr. Mapari Awaekuechi )

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120  
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 2/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอดแยกเกษตร

Client

ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

Address : เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอดแยกเกษตร

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 มกราคม 2565

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-อ-9149

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 4 มกราคม 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 4 - 11 มกราคม 2565

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 12 มกราคม 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 040122/00051/1 เลขที่ตัวอย่าง : S00050 - S00051

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาการประเภท ข
			Influent B	Effluent B	
pH	-	Electrometric	7.1	7.0	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105 °C	942	298	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105 °C	33	28	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	102	19	≤ 30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.8	<0.2	≤ 1
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	64.96	17.64	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	7.50	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



( Mr. Mapari Awaekuechi )

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00





บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ป่าเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120  
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 2/5-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอคแวกเกนตร

Client

ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอคแวกเกนตร

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 มกราคม 2565

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 4 มกราคม 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 4 - 11 มกราคม 2565

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 12 มกราคม 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 040122/00051/2 เลขที่ตัวอย่าง: S00050 - S00051

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ข
			Influent B	Effluent B	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.5	0.2	$\leq 0.5$
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	$9.2 \times 10^4$	$5.4 \times 10^2$	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	$5.4 \times 10^4$	$3.5 \times 10^2$	-

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



( Mr. Mapari Awaekuechi )

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทีคอนโดแอดแยกเกษตร  
Client  
ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม  
Address : เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทีคอนโดแอดแยกเกษตร  
Sampling Site  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 กุมภาพันธ์ 2565  
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149  
Sampling by  
วันที่รับตัวอย่าง : 1 กุมภาพันธ์ 2565  
Received Date  
วันที่วิเคราะห์ : 1 - 8 กุมภาพันธ์ 2565  
Analysis Date  
วันที่รายงานผล : 9 กุมภาพันธ์ 2565  
Reported Date  
เลขที่วิเคราะห์ : 010222/00018/1 เลขที่ตัวอย่าง : S02230 - S02231  
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ข
			Influent A	Effluent A	
pH	-	Electrometric	7.0	7.1	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	612	292	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	24	8	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	34	12	≤ 30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	<0.2	≤ 1
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	25.20	10.08	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)  
Laboratory Manager  
ว-133-จ-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120  
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/5-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอตแยกเกษตร

Client

ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

Address : เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอตแยกเกษตร

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 กุมภาพันธ์ 2565

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 1 กุมภาพันธ์ 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 1 - 8 กุมภาพันธ์ 2565

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 9 กุมภาพันธ์ 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 010222/00018/2 เลขที่ตัวอย่าง : S02230 - S02231

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ข
			Influent A	Effluent A	
Settleable Solids	ml/hr	Imhoff Cone	0.3	0.0	$\leq 0.5$
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	$5.4 \times 10^3$	$2.2 \times 10^2$	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	$3.5 \times 10^3$	$1.7 \times 10^2$	-

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



( Mr. Mapari Awaekuechi )

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00





บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120  
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 2/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอตแยกเกษตร  
Client  
ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม  
Address : เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอตแยกเกษตร  
Sampling Site  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 กุมภาพันธ์ 2565  
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-0-9149  
Sampling by  
วันที่รับตัวอย่าง : 1 กุมภาพันธ์ 2565  
Received Date  
วันที่วิเคราะห์ : 1 - 8 กุมภาพันธ์ 2565  
Analysis Date  
วันที่รายงานผล : 9 กุมภาพันธ์ 2565  
Reported Date  
เลขที่วิเคราะห์ : 010222/00020/1 เลขที่ตัวอย่าง : S02232 - S02233  
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ข
			Influent B	Effluent B	
pH	-	Electrometric	7.0	7.0	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	618	286	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	28	10	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	36	10	≤ 30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	<0.2	≤ 1
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	22.68	7.00	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



( Mr. Mapari Awaekuechi )

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120  
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 2/5-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอตแยกเกษตร

Client

ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

Address : เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอตแยกเกษตร

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 กุมภาพันธ์ 2565

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 1 กุมภาพันธ์ 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 1 - 8 กุมภาพันธ์ 2565

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 9 กุมภาพันธ์ 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 010222/00020/2 เลขที่ตัวอย่าง: S02232 - S02233

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ข
			Influent B	Effluent B	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.4	0.0	$\leq 0.5$
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	$4.3 \times 10^3$	$1.7 \times 10^2$	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	$3.5 \times 10^3$	$1.4 \times 10^2$	-

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



( Mr. Mapari Awaekuechi )

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  
SPECIAL LAB ENV AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120  
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอคแยกเกษตร  
Client  
ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม  
Address : เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอคแยกเกษตร  
Sampling Site  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 มีนาคม 2565  
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149  
Sampling by  
วันที่รับตัวอย่าง : 1 มีนาคม 2565  
Received Date  
วันที่วิเคราะห์ : 1 - 8 มีนาคม 2565  
Analysis Date  
วันที่รายงานผล : 9 มีนาคม 2565  
Reported Date  
เลขที่วิเคราะห์ : 010322/00036/1 เลขที่ตัวอย่าง : S04595 - S04596  
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ข
			Influent A	Effluent A	
pH	-	Electrometric	7.6	7.5	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	706	442	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	42	16	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	56	15	≤ 30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.4	<0.2	≤ 1
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	38.08	14.28	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	7.67	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-จ-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00



รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/5-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอดแยกเกษกร

Client

ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

Address : เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอดแยกเกษกร

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 มีนาคม 2565

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 1 มีนาคม 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 1 - 8 มีนาคม 2565

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 9 มีนาคม 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 010322/00036/2 เลขที่ตัวอย่าง: S04595 - S04596

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ข
			Influent A	Effluent A	
Settleable Solids	ml/hr	Imhoff Cone	1.0	0.0	$\leq 0.5$
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	$5.4 \times 10^3$	$2.8 \times 10^2$	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	$3.5 \times 10^3$	$2.2 \times 10^2$	-

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 2/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอดแยกเกษตร  
Client  
ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม  
Address : เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอดแยกเกษตร  
Sampling Site  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 มีนาคม 2565  
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-อ-9149  
Sampling by  
วันที่รับตัวอย่าง : 1 มีนาคม 2565  
Received Date  
วันที่วิเคราะห์ : 1 - 8 มีนาคม 2565  
Analysis Date  
วันที่รายงานผล : 9 มีนาคม 2565  
Reported Date  
เลขที่วิเคราะห์ : 010322/00038/1 เลขที่ตัวอย่าง: S04597 - S04598  
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาการประเภท ข
			Influent B	Effluent B	
pH	-	Electrometric	7.2	7.1	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	732	448	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	36	20	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	62	19	≤ 30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.6	<0.2	≤ 1
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	39.20	17.64	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	8.50	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



( Mr. Mapari Awaekuechi )

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  
SPECIAL LAB ENV AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120  
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 2/5-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอดแยกเกษตร

Client

ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

Address : เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอดแยกเกษตร

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 มีนาคม 2565

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 1 มีนาคม 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 1 - 8 มีนาคม 2565

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 9 มีนาคม 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 010322/00038/2 เลขที่ตัวอย่าง: S04597 - S04598

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ข
			Influent B	Effluent B	
Settleable Solids	ml/hr	Imhoff Cone	1.2	0.0	≤ 0.5
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	$9.2 \times 10^3$	$1.7 \times 10^3$	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	$5.4 \times 10^3$	$1.4 \times 10^3$	-

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00





บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ป่าเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120  
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอดแยกเกษตร  
Client  
ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม  
Address : เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอดแยกเกษตร  
Sampling Site  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 เมษายน 2565  
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149  
Sampling by  
วันที่รับตัวอย่าง : 5 เมษายน 2565  
Received Date  
วันที่วิเคราะห์ : 5 - 11 เมษายน 2565  
Analysis Date  
วันที่รายงานผล : 12 เมษายน 2565  
Reported Date  
เลขที่วิเคราะห์ : 050422/00269/1 เลขที่ตัวอย่าง : S06930 - S06931  
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาการประเภท ข
			Influent A	Effluent A	
pH	-	Electrometric	7.2	7.3	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105 °C	640	362	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105 °C	42	36	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	103	60	≤ 30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	1.2	0.8	≤ 1
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	47.04	35.00	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	9.00	6.00	≤ 20

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120  
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/5-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอดแบกเกษตร

Client

ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

Address : เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอดแบกเกษตร

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 เมษายน 2565

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 5 เมษายน 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 5 - 11 เมษายน 2565

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 12 เมษายน 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 050422/00269/2 เลขที่ตัวอย่าง : S06930 - S06931

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ข
			Influent A	Effluent A	
Settleable Solids	ml/hr	Imhoff Cone	1.0	0.4	$\leq 0.5$
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	$1.6 \times 10^4$	$5.4 \times 10^3$	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	$9.2 \times 10^3$	$3.5 \times 10^3$	-

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



( Mr. Mapari Awaekuechi )  
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 2/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอดแยกเกษตร  
Client  
ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม  
Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอดแยกเกษตร  
Sampling Site  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 เมษายน 2565  
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-0-9149  
Sampling by  
วันที่รับตัวอย่าง : 5 เมษายน 2565  
Received Date  
วันที่วิเคราะห์ : 5 - 11 เมษายน 2565  
Analysis Date  
วันที่รายงานผล : 12 เมษายน 2565  
Reported Date  
เลขที่วิเคราะห์ : 050422/00271/1 เลขที่ตัวอย่าง : S06932 - S06933  
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ข
			Influent B	Effluent B	
pH	-	Electrometric	7.3	7.4	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	522	498	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	246	29	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	138	18	≤ 30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	1.6	<0.2	≤ 1
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	40.04	17.08	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	13.67	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-0-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.





บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120  
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 2/5-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอตแยกเกษตร

Client

ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอตแยกเกษตร

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 เมษายน 2565

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 5 เมษายน 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 5 - 11 เมษายน 2565

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 12 เมษายน 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 050422/00271/2 เลขที่ตัวอย่าง : S06932 - S06933

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ข
			Influent B	Effluent B	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	3.8	0.0	$\leq 0.5$
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	$5.4 \times 10^4$	$9.2 \times 10^2$	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	$3.5 \times 10^4$	$5.4 \times 10^2$	-

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120  
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทีคอนโดแอคแยกเกษตร  
Client  
ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม  
Address : เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทีคอนโดแอคแยกเกษตร  
Sampling Site  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 พฤษภาคม 2565  
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-0-9149  
Sampling by  
วันที่รับตัวอย่าง : 3 พฤษภาคม 2565  
Received Date  
วันที่วิเคราะห์ : 3 - 10 พฤษภาคม 2565  
Analysis Date  
วันที่รายงานผล : 11 พฤษภาคม 2565  
Reported Date  
เลขที่วิเคราะห์ : 030522/00120/1 เลขที่ตัวอย่าง : S09448 - S09449  
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ข
			Influent A	Effluent A	
pH	-	Electrometric	6.8	6.9	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	646	620	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	42	36	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	66	34	≤ 30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	1.4	0.4	≤ 1
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	40.04	35.00	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	8.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-0-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/5-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอตแยกเกษตร

Client

ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

Address : เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอตแยกเกษตร

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 พฤษภาคม 2565

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 3 พฤษภาคม 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 3 - 10 พฤษภาคม 2565

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 11 พฤษภาคม 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 030522/00120/2 เลขที่ตัวอย่าง: S09448 - S09449

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ข
			Influent A	Effluent A	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.8	0.5	$\leq 0.5$
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	$1.6 \times 10^5$	$9.2 \times 10^3$	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	$9.2 \times 10^4$	$5.4 \times 10^3$	-

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.





บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120  
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 2/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอดแยกเกษตร  
Client  
ที่อยู่ : 1544 ซอยพลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม  
Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอดแยกเกษตร  
Sampling Site  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 พฤษภาคม 2565  
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทร์วิ ว-133-จ-9149  
Sampling by  
วันที่รับตัวอย่าง : 3 พฤษภาคม 2565  
Received Date  
วันที่วิเคราะห์ : 3 - 10 พฤษภาคม 2565  
Analysis Date  
วันที่รายงานผล : 11 พฤษภาคม 2565  
Reported Date  
เลขที่วิเคราะห์ : 030522/00122/1 เลขที่ตัวอย่าง : S09450 - S09451  
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาการประเภท ข
			Influent B	Effluent B	
pH	-	Electrometric	7.0	7.0	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	536	526	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	84	42	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	78	38	≤ 30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	1.6	0.4	≤ 1
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	41.44	35.28	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	8.67	6.00	≤ 20

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



( Mr. Mapari Awaekuechi )

Laboratory Manager

ว-133-จ-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120  
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 2/5-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอคแยกเกษตร

Client

ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

Address : เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอคแยกเกษตร

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 พฤษภาคม 2565

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 3 พฤษภาคม 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 3 - 10 พฤษภาคม 2565

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 11 พฤษภาคม 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 030522/00122/2 เลขที่ตัวอย่าง : S09450 - S09451

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ข
			Influent B	Effluent B	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	16.0	2.0	$\leq 0.5$
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	$2.2 \times 10^5$	$1.6 \times 10^4$	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	$1.7 \times 10^5$	$9.2 \times 10^4$	-

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอดแยกเกษตร  
Client  
ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม  
Address  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอดแยกเกษตร  
Sampling Site  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 มิถุนายน 2565  
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี อินทวิ ว-133-จ-9149  
Sampling by  
วันที่รับตัวอย่าง : 7 มิถุนายน 2565  
Received Date  
วันที่วิเคราะห์ : 7 - 16 มิถุนายน 2565  
Analysis Date  
วันที่รายงานผล : 17 มิถุนายน 2565  
Reported Date  
เลขที่วิเคราะห์ : 070622/00522/1 เลขที่ตัวอย่าง : S12178 - S12179  
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาการประเภท ข
			Influent A	Effluent A	
pH	-	Electrometric	7.5	7.4	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	357	337	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	113	98	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	78	66	≤ 30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	1.6	0.7	≤ 1
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	30.80	28.00	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



( Mr. Mapari Awaekuechi )

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00



รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/5-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอตแทกเกนนคร

Client

ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

Address : เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอตแทกเกนนคร

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 มิถุนายน 2565

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 7 มิถุนายน 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 7 - 16 มิถุนายน 2565

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 17 มิถุนายน 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 070622/00522/2 เลขที่ตัวอย่าง : S12178 - S12179

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาการประเภท ข
			Influent A	Effluent A	
Settleable Solids	ml/lhr	Imhoff Cone	0.4	0.1	$\leq 0.5$
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	$5.4 \times 10^4$	$3.5 \times 10^4$	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	$3.5 \times 10^4$	$2.8 \times 10^4$	-

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

(Mr. Mapari Awaekuechi)  
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 2/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอดแยกเกษตร	ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149
Client	Sampling by
ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม	วันที่รับตัวอย่าง : 7 มิถุนายน 2565
Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	Received Date
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอดแยกเกษตร	วันที่วิเคราะห์ : 7 - 16 มิถุนายน 2565
Sampling Site	Analysis Date
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater	วันที่รายงานผล : 17 มิถุนายน 2565
Sample Type	Reported Date
วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 มิถุนายน 2565	เลขที่วิเคราะห์ : 070622/00524/1 เลขที่ตัวอย่าง: S12180 - S12181
Sampling Date	Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ข
			Influent B	Effluent B	
pH	-	Electrometric	7.3	7.2	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	350	342	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	78	48	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	96	81	≤ 30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.6	0.2	≤ 1
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	35.00	29.12	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



( Mr. Mapari Awaekuechi )

Laboratory Manager

ว-133-ค-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 2/5-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอคแยกเกษตร

Client

ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

Address : เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอคแยกเกษตร

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 มิถุนายน 2565

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 7 มิถุนายน 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 7 - 16 มิถุนายน 2565

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 17 มิถุนายน 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 070622/00524/2 เลขที่ตัวอย่าง: S12180 - S12181

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ข
			Influent B	Effluent B	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.4	0.0	≤ 0.5
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	9.2 x 10 <sup>4</sup>	2.4 x 10 <sup>4</sup>	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	5.4 x 10 <sup>4</sup>	1.3 x 10 <sup>4</sup>	-

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



( Mr. Mapari Awaekuechi )

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.