

ภาคผนวกที่ 16

รายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Fire Exit Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่ 30 Month / เดือน มกราคม Year / ปี 2565

Building / อาคาร คราฟท์ เฟลนิจิต

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ		ตรวจสอบเช็คสถานะ		ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป						หมายเหตุ
		ให้กับ Fire Exit Light (210-230 โวลท์)		ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หลอดไฟแสดงสถานะ การทำงาน (LED)		ฟิวส์		หลอดไฟ ส่องสว่าง		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
B2-4	auto parking		✓		✓		✓		✓		✓		✓	แบตเตอรี่เสื่อม
B2-2	auto parking		✓		✓		✓		✓		✓		✓	แบตเตอรี่เสื่อม
B1	หน้าบันไดST-1		✓		✓		✓		✓		✓		✓	แบตเตอรี่เสื่อม
B1	หน้าบันไดST-2		✓		✓		✓		✓		✓		✓	แบตเตอรี่เสื่อม
1	หน้าบันไดST-1		✓		✓		✓		✓		✓		✓	แบตเตอรี่เสื่อม
1	หน้าบันไดST-2		✓		✓		✓		✓		✓		✓	แบตเตอรี่เสื่อม
2	หน้าบันไดST-1		✓		✓		✓		✓		✓		✓	แบตเตอรี่เสื่อม
2	หน้าบันไดST-2		✓		✓		✓		✓		✓		✓	แบตเตอรี่เสื่อม
3	หน้าบันไดST-1		✓		✓		✓		✓		✓		✓	แบตเตอรี่เสื่อม
3	หน้าบันไดST-2		✓		✓		✓		✓		✓		✓	แบตเตอรี่เสื่อม
4	หน้าบันไดST-1		✓		✓		✓		✓		✓		✓	แบตเตอรี่เสื่อม
4	หน้าบันไดST-2		✓		✓		✓		✓		✓		✓	แบตเตอรี่เสื่อม
5	หน้าบันไดST-1		✓		✓		✓		✓		✓		✓	แบตเตอรี่เสื่อม
5	หน้าบันไดST-2		✓		✓		✓		✓		✓		✓	แบตเตอรี่เสื่อม
6	หน้าบันไดST-1		✓		✓		✓		✓		✓		✓	แบตเตอรี่เสื่อม
6	หน้าบันไดST-2		✓		✓		✓		✓		✓		✓	แบตเตอรี่เสื่อม
7	หน้าบันไดST-1		✓		✓		✓		✓		✓		✓	แบตเตอรี่เสื่อม
7	หน้าบันไดST-2		✓		✓		✓		✓		✓		✓	แบตเตอรี่เสื่อม
8	หน้าบันไดST-1		✓		✓		✓		✓		✓		✓	แบตเตอรี่เสื่อม
8	หน้าบันไดST-2		✓		✓		✓		✓		✓		✓	แบตเตอรี่เสื่อม
9	หน้าบันไดST-2		✓		✓		✓		✓		✓		✓	แบตเตอรี่เสื่อม

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Task - done)

Signature / ลงนาม (Task - done)

Signature / ลงนาม (Task - done)

.....

.....

Date

Time

Fire Exit Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่ 28 Month / เดือน กุมภาพันธ์ Year / ปี 2565

Building / อาคาร คราฟท์ เฟลนิจิต

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ		ตรวจสอบสถานะ		ตรวจสอบสภาพทั่วไป						หมายเหตุ
		ให้กับ Fire Exit Light (210-230 โวลท์)		ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หลอดไฟแสดงสถานะ การทำงาน (LED)		ฟิวส์		หลอดไฟ ส่องสว่าง		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
B2-4	auto parking		✓		✓		✓		✓		✓		✓	แบตเตอรี่เสื่อม
B2-2	auto parking		✓		✓		✓		✓		✓		✓	แบตเตอรี่เสื่อม
B1	หน้าบันไดST-1		✓		✓		✓		✓		✓		✓	แบตเตอรี่เสื่อม
B1	หน้าบันไดST-2		✓		✓		✓		✓		✓		✓	แบตเตอรี่เสื่อม
1	หน้าบันไดST-1		✓		✓		✓		✓		✓		✓	แบตเตอรี่เสื่อม
1	หน้าบันไดST-2		✓		✓		✓		✓		✓		✓	แบตเตอรี่เสื่อม
2	หน้าบันไดST-1		✓		✓		✓		✓		✓		✓	แบตเตอรี่เสื่อม
2	หน้าบันไดST-2		✓		✓		✓		✓		✓		✓	แบตเตอรี่เสื่อม
3	หน้าบันไดST-1		✓		✓		✓		✓		✓		✓	แบตเตอรี่เสื่อม
3	หน้าบันไดST-2		✓		✓		✓		✓		✓		✓	แบตเตอรี่เสื่อม
4	หน้าบันไดST-1		✓		✓		✓		✓		✓		✓	แบตเตอรี่เสื่อม
4	หน้าบันไดST-2		✓		✓		✓		✓		✓		✓	แบตเตอรี่เสื่อม
5	หน้าบันไดST-1		✓		✓		✓		✓		✓		✓	แบตเตอรี่เสื่อม
5	หน้าบันไดST-2		✓		✓		✓		✓		✓		✓	แบตเตอรี่เสื่อม
6	หน้าบันไดST-1		✓		✓		✓		✓		✓		✓	แบตเตอรี่เสื่อม
6	หน้าบันไดST-2		✓		✓		✓		✓		✓		✓	แบตเตอรี่เสื่อม
7	หน้าบันไดST-1		✓		✓		✓		✓		✓		✓	แบตเตอรี่เสื่อม
7	หน้าบันไดST-2		✓		✓		✓		✓		✓		✓	แบตเตอรี่เสื่อม
8	หน้าบันไดST-1		✓		✓		✓		✓		✓		✓	แบตเตอรี่เสื่อม
8	หน้าบันไดST-2		✓		✓		✓		✓		✓		✓	แบตเตอรี่เสื่อม
9	หน้าบันไดST-2		✓		✓		✓		✓		✓		✓	แบตเตอรี่เสื่อม

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech /ช่าง)

Signature / ลงนาม (E.E. / วิศวกรไฟฟ้า)

Signature / ลงนาม (S. / ผู้จัดการ)

Date

Time

Fire Exit Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่ 31 Month / เดือน มีนาคม Year / ปี 2565

Building / อาคาร คราฟท์ เฟลนิจิต

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ		ตรวจสอบสภาวะ		ตรวจสอบสภาพทั่วไป						หมายเหตุ
		ให้กับ Fire Exit Light (210-230 โวลท์)		ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สภาวะการ Charging		การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หลอดไฟแสดงสภาวะ การทำงาน (LED)		ฟิวส์		หลอดไฟ ส่องสว่าง		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
B2-4	auto parking		/		/		/		/		/		/	แบตเตอรี่เสื่อม
B2-2	auto parking		/		/		/		/		/		/	แบตเตอรี่เสื่อม
B1	หน้าบันไดST-1		/		/		/		/		/		/	แบตเตอรี่เสื่อม
B1	หน้าบันไดST-2		/		/		/		/		/		/	แบตเตอรี่เสื่อม
1	หน้าบันไดST-1		/		/		/		/		/		/	แบตเตอรี่เสื่อม
1	หน้าบันไดST-2		/		/		/		/		/		/	แบตเตอรี่เสื่อม
2	หน้าบันไดST-1		/		/		/		/		/		/	แบตเตอรี่เสื่อม
2	หน้าบันไดST-2		/		/		/		/		/		/	แบตเตอรี่เสื่อม
3	หน้าบันไดST-1		/		/		/		/		/		/	แบตเตอรี่เสื่อม
3	หน้าบันไดST-2		/		/		/		/		/		/	แบตเตอรี่เสื่อม
4	หน้าบันไดST-1		/		/		/		/		/		/	แบตเตอรี่เสื่อม
4	หน้าบันไดST-2		/		/		/		/		/		/	แบตเตอรี่เสื่อม
5	หน้าบันไดST-1		/		/		/		/		/		/	แบตเตอรี่เสื่อม
5	หน้าบันไดST-2		/		/		/		/		/		/	แบตเตอรี่เสื่อม
6	หน้าบันไดST-1		/		/		/		/		/		/	แบตเตอรี่เสื่อม
6	หน้าบันไดST-2		/		/		/		/		/		/	แบตเตอรี่เสื่อม
7	หน้าบันไดST-1		/		/		/		/		/		/	แบตเตอรี่เสื่อม
7	หน้าบันไดST-2		/		/		/		/		/		/	แบตเตอรี่เสื่อม
8	หน้าบันไดST-1		/		/		/		/		/		/	แบตเตอรี่เสื่อม
8	หน้าบันไดST-2		/		/		/		/		/		/	แบตเตอรี่เสื่อม
9	หน้าบันไดST-2		/		/		/		/		/		/	แบตเตอรี่เสื่อม

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Sign

.....

Date

Time

Fire Exit Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่ 30 Month / เดือน เมษายน Year / ปี 2565

Building / อาคาร คราฟท์ เพลินจิต

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจเช็คแหล่งจ่ายไฟ (AC)		ตรวจเช็คแหล่งจ่ายไฟ		ตรวจเช็คสถานะ		ตรวจเช็คสภาพทั่วไป						หมายเหตุ
		ให้กับ Fire Exit Light (210-230 โวลท์)		ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หลอดไฟแสดงสถานะการทำงาน (LED)		ฟิวส์		หลอดไฟส่องสว่าง		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
B2-4	auto parking		✓		✓		✓		✓		✓		✓	แบตเตอรี่เสื่อม
B2-2	auto parking		✓		✓		✓		✓		✓		✓	แบตเตอรี่เสื่อม
B1	หน้าบันไดST-1		✓		✓		✓		✓		✓		✓	แบตเตอรี่เสื่อม
B1	หน้าบันไดST-2		✓		✓		✓		✓		✓		✓	แบตเตอรี่เสื่อม
1	หน้าบันไดST-1		✓		✓		✓		✓		✓		✓	แบตเตอรี่เสื่อม
1	หน้าบันไดST-2		✓		✓		✓		✓		✓		✓	แบตเตอรี่เสื่อม
2	หน้าบันไดST-1		✓		✓		✓		✓		✓		✓	แบตเตอรี่เสื่อม
2	หน้าบันไดST-2		✓		✓		✓		✓		✓		✓	แบตเตอรี่เสื่อม
3	หน้าบันไดST-1		✓		✓		✓		✓		✓		✓	แบตเตอรี่เสื่อม
3	หน้าบันไดST-2		✓		✓		✓		✓		✓		✓	แบตเตอรี่เสื่อม
4	หน้าบันไดST-1		✓		✓		✓		✓		✓		✓	แบตเตอรี่เสื่อม
4	หน้าบันไดST-2		✓		✓		✓		✓		✓		✓	แบตเตอรี่เสื่อม
5	หน้าบันไดST-1		✓		✓		✓		✓		✓		✓	แบตเตอรี่เสื่อม
5	หน้าบันไดST-2		✓		✓		✓		✓		✓		✓	แบตเตอรี่เสื่อม
6	หน้าบันไดST-1		✓		✓		✓		✓		✓		✓	แบตเตอรี่เสื่อม
6	หน้าบันไดST-2		✓		✓		✓		✓		✓		✓	แบตเตอรี่เสื่อม
7	หน้าบันไดST-1		✓		✓		✓		✓		✓		✓	แบตเตอรี่เสื่อม
7	หน้าบันไดST-2		✓		✓		✓		✓		✓		✓	แบตเตอรี่เสื่อม
8	หน้าบันไดST-1		✓		✓		✓		✓		✓		✓	แบตเตอรี่เสื่อม
8	หน้าบันไดST-2		✓		✓		✓		✓		✓		✓	แบตเตอรี่เสื่อม
9	หน้าบันไดST-2		✓		✓		✓		✓		✓		✓	แบตเตอรี่เสื่อม

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น (BM/ผู้จัดการอาคาร)

.....

Date /

Time /

Fire Exit Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่ 31 Month / เดือน พฤษภาคม Year / ปี 2565

Building / อาคาร คราฟท์ เฟลนิจ

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจเช็คแหล่งจ่ายไฟ (AC)		ตรวจเช็คแหล่งจ่ายไฟ		ตรวจเช็คสถานะ		ตรวจเช็คสภาพทั่วไป						หมายเหตุ
		ให้กับ Fire Exit Light (210-230 โวลท์)		ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หลอดไฟแสดงสถานะการทำงาน (LED)		ฟิวส์		หลอดไฟส่องสว่าง		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
B2-4	auto parking		/		/		/		/		/		/	แบตเตอรี่เสื่อม
B2-2	auto parking		/		/		/		/		/		/	แบตเตอรี่เสื่อม
B1	หน้าบันไดST-1		/		/		/		/		/		/	แบตเตอรี่เสื่อม
B1	หน้าบันไดST-2		/		/		/		/		/		/	แบตเตอรี่เสื่อม
1	หน้าบันไดST-1		/		/		/		/		/		/	แบตเตอรี่เสื่อม
1	หน้าบันไดST-2		/		/		/		/		/		/	แบตเตอรี่เสื่อม
2	หน้าบันไดST-1		/		/		/		/		/		/	แบตเตอรี่เสื่อม
2	หน้าบันไดST-2		/		/		/		/		/		/	แบตเตอรี่เสื่อม
3	หน้าบันไดST-1		/		/		/		/		/		/	แบตเตอรี่เสื่อม
3	หน้าบันไดST-2		/		/		/		/		/		/	แบตเตอรี่เสื่อม
4	หน้าบันไดST-1		/		/		/		/		/		/	แบตเตอรี่เสื่อม
4	หน้าบันไดST-2		/		/		/		/		/		/	แบตเตอรี่เสื่อม
5	หน้าบันไดST-1		/		/		/		/		/		/	แบตเตอรี่เสื่อม
5	หน้าบันไดST-2		/		/		/		/		/		/	แบตเตอรี่เสื่อม
6	หน้าบันไดST-1		/		/		/		/		/		/	แบตเตอรี่เสื่อม
6	หน้าบันไดST-2		/		/		/		/		/		/	แบตเตอรี่เสื่อม
7	หน้าบันไดST-1		/		/		/		/		/		/	แบตเตอรี่เสื่อม
7	หน้าบันไดST-2		/		/		/		/		/		/	แบตเตอรี่เสื่อม
8	หน้าบันไดST-1		/		/		/		/		/		/	แบตเตอรี่เสื่อม
8	หน้าบันไดST-2		/		/		/		/		/		/	แบตเตอรี่เสื่อม
9	หน้าบันไดST-2		/		/		/		/		/		/	แบตเตอรี่เสื่อม

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น, BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่

Time / เวลา

Fire Exit Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่ 30 Month / เดือน มิถุนายน Year / ปี 2565

Building / อาคาร คราฟท์ เฟลนิจิต

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ		ตรวจสอบสถานะ		ตรวจสอบสภาพทั่วไป						หมายเหตุ
		ให้กับ Fire Exit Light (210-230 โวลท์)		ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หลอดไฟแสดงสถานะการทำงาน (LED)		ฟิวส์		หลอดไฟส่องสว่าง		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
B2-4	auto parking		✓		✓		✓		✓		✓		✓	แบตเตอรี่เสื่อม
B2-2	auto parking		✓		✓		✓		✓		✓		✓	แบตเตอรี่เสื่อม
B1	หน้าบันไดST-1		✓		✓		✓		✓		✓		✓	แบตเตอรี่เสื่อม
B1	หน้าบันไดST-2		✓		✓		✓		✓		✓		✓	แบตเตอรี่เสื่อม
1	หน้าบันไดST-1		✓		✓		✓		✓		✓		✓	แบตเตอรี่เสื่อม
1	หน้าบันไดST-2		✓		✓		✓		✓		✓		✓	แบตเตอรี่เสื่อม
2	หน้าบันไดST-1		✓		✓		✓		✓		✓		✓	แบตเตอรี่เสื่อม
2	หน้าบันไดST-2		✓		✓		✓		✓		✓		✓	แบตเตอรี่เสื่อม
3	หน้าบันไดST-1		✓		✓		✓		✓		✓		✓	แบตเตอรี่เสื่อม
3	หน้าบันไดST-2		✓		✓		✓		✓		✓		✓	แบตเตอรี่เสื่อม
4	หน้าบันไดST-1		✓		✓		✓		✓		✓		✓	แบตเตอรี่เสื่อม
4	หน้าบันไดST-2		✓		✓		✓		✓		✓		✓	แบตเตอรี่เสื่อม
5	หน้าบันไดST-1		✓		✓		✓		✓		✓		✓	แบตเตอรี่เสื่อม
5	หน้าบันไดST-2		✓		✓		✓		✓		✓		✓	แบตเตอรี่เสื่อม
6	หน้าบันไดST-1		✓		✓		✓		✓		✓		✓	แบตเตอรี่เสื่อม
6	หน้าบันไดST-2		✓		✓		✓		✓		✓		✓	แบตเตอรี่เสื่อม
7	หน้าบันไดST-1		✓		✓		✓		✓		✓		✓	แบตเตอรี่เสื่อม
7	หน้าบันไดST-2		✓		✓		✓		✓		✓		✓	แบตเตอรี่เสื่อม
8	หน้าบันไดST-1		✓		✓		✓		✓		✓		✓	แบตเตอรี่เสื่อม
8	หน้าบันไดST-2		✓		✓		✓		✓		✓		✓	แบตเตอรี่เสื่อม
9	หน้าบันไดST-2		✓		✓		✓		✓		✓		✓	แบตเตอรี่เสื่อม

Note : Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , ✗ ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature (ลงนาม) (ชื่อ-นามสกุล)

Signature (ลงนาม) (ชื่อ-นามสกุล)

Signature (ลงนาม) (ชื่อ-นามสกุล)

Date

Time

Time