

## ภาคผนวก 2

---

### 2.5 รายงานตรวจเช็คตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน 2565

หน่วยงาน .....TB - HMK..... อาคาร .....TB - HMK.....		ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง								วันที่ตรวจสอบ 29 / 5 / 65 รหัสอุปกรณ์ .....FHC.....							
รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กัญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ		
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
FHC 001	✓		✓		✓		✓		ไม่มี		✓		✓		✓		
FHC 002	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FHC 003	✓		✓		✓		✓		ไม่มี		✓		✓		✓		
FHC 004	✓		✓		✓		✓		ไม่มี		✓		✓		✓		
FHC 005	✓		✓		✓		✓		ไม่มี		✓		✓		✓		
FHC 006	✓		✓		✓		✓		ไม่มี		✓		✓		✓		
FHC 007	✓		✓		✓		✓		ไม่มี		✓		✓		✓		
FHC 008	✓		✓		✓		✓		ไม่มี		✓		✓		✓		
FHC 009	✓		✓		✓		✓		ไม่มี		✓		✓		✓		
FHC 010	✓		✓		✓		✓		ไม่มี		✓		✓		✓		
FHC 011	✓		✓		✓		✓		ไม่มี		✓		✓		✓		
FHC 012	✓		✓		✓		✓		ไม่มี		✓		✓		✓		
FHC 013	✓		✓		✓		✓		ไม่มี		✓		✓		✓		
FHC 014	✓		✓		✓		✓		ไม่มี		✓		✓		✓		
FHC 015	✓		✓		✓		✓		ไม่มี		✓		✓		✓		
FHC 016	✓		✓		✓		✓		ไม่มี		✓		✓		✓		
FHC 017	✓		✓		✓		✓		ไม่มี		✓		✓		✓		
FHC 018	✓		✓		✓		✓		ไม่มี		✓		✓		✓		
FHC 019	✓		✓		✓		✓		ไม่มี		✓		✓		✓		
FHC 020	✓		✓		✓		✓		ไม่มี		✓		✓		✓		
FHC 021	✓		✓		✓		✓		ไม่มี		✓		✓		✓		
FHC 022	✓		✓		✓		✓		ไม่มี		✓		✓		✓		
FHC 023	✓		✓		✓		✓		ไม่มี		✓		✓		✓		
FHC 024	✓		✓		✓		✓		ไม่มี		✓		✓		✓		
FHC 025	✓		✓		✓		✓		ไม่มี		✓		✓		✓		
FHC 026	✓		✓		✓		✓		ไม่มี		✓		✓		✓		
FHC 027	✓		✓		✓		✓		ไม่มี		✓		✓		✓		
FHC 028	✓		✓		✓		✓		ไม่มี		✓		✓		✓		
FHC 029	✓		✓		✓		✓		ไม่มี		✓		✓		✓		
FHC 030	✓		✓		✓		✓		ไม่มี		✓		✓		✓		
หมายเหตุ																	

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ สมิทธิพงษ์ ภาณุทวี

29 / 5 / 65

หัวหน้าช่าง

ลงชื่อ สมิทธิพงษ์ ภาณุทวี

29 / 5 / 65

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ สมิทธิพงษ์ ภาณุทวี

29 / 5 / 65

หน่วยงาน .....		TB - HMK.....		ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง								วันที่ตรวจสอบ 29/5/65		รหัสอุปกรณ์ .....		FHC.....	
อาคาร .....		TB - HMK.....															
รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระจก/กุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ		
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
FHC 031	✓		✓		✓		✓		ไม่มี		✓		✓		✓		
FHC 032	✓		✓		✓		✓		ไม่มี		✓		✓		✓		
FHC 033	✓		✓		✓		✓		ไม่มี		✓		✓		✓		
FHC 034	✓		✓		✓		✓		ไม่มี		✓		✓		✓		
FHC 035	✓		✓		✓		✓		ไม่มี		✓		✓		✓		
FHC 036	✓		✓		✓		✓		ไม่มี		✓		✓		✓		
FHC 037	✓		✓		✓		✓		ไม่มี		✓		✓		✓		
FHC 038	✓		✓		✓		✓		ไม่มี		✓		✓		✓		
FHC 039	✓		✓		✓		✓		ไม่มี		✓		✓		✓		
FHC 040	✓		✓		✓		✓		ไม่มี		✓		✓		✓		
FHC 041	✓		✓		✓		✓		ไม่มี		✓		✓		✓		
FHC 042	✓		✓		✓		✓		ไม่มี		✓		✓		✓		
FHC 043	✓		✓		✓		✓		ไม่มี		✓		✓		✓		
FHC 044	✓		✓		✓		✓		ไม่มี		✓		✓		✓		
FHC 045	✓		✓		✓		✓		ไม่มี		✓		✓		✓		
FHC 046	✓		✓		✓		✓		ไม่มี		✓		✓		✓		
FHC 047	✓		✓		✓		✓		ไม่มี		✓		✓		✓		
FHC 048	✓		✓		✓		✓		ไม่มี		✓		✓		✓		
FHC 049	✓		✓		✓		✓		ไม่มี		✓		✓		✓		
FHC 050	✓		✓		✓		✓		ไม่มี		✓		✓		✓		
FHC 051	✓		✓		✓		✓		ไม่มี		✓		✓		✓		
FHC 052	✓		✓		✓		✓		ไม่มี		✓		✓		✓		
FHC 053	✓		✓		✓		✓		ไม่มี		✓		✓		✓		
FHC 054	✓		✓		✓		✓		ไม่มี		✓		✓		✓		
FHC 055	✓		✓		✓		✓		ไม่มี		✓		✓		✓		
HC 056	✓		✓		✓		✓		ไม่มี		✓		✓		✓		
FHC 057	✓		✓		✓		✓		ไม่มี		✓		✓		✓		
FHC 058	✓		✓		✓		✓		ไม่มี		✓		✓		✓		
FHC 059	✓		✓		✓		✓		ไม่มี		✓		✓		✓		
FHC 060	✓		✓		✓		✓		ไม่มี		✓		✓		✓		
หมายเหตุ																	
ผู้ตรวจเช็ค ลงชื่อ ..... 29/5/65				หัวหน้าช่าง ลงชื่อ ..... 29/5/65				ผู้ตรวจอาคาร ลงชื่อ ..... 29/5/65									

หน่วยงาน TB - HMK.		ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง										วันที่ตรวจสอบ 29 / 5 / 65		รหัสอุปกรณ์ .....FHC.....			
อาคาร TB - HMK.																	
รายการ	ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระบอก/ทุญแจ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ		
	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
FHC 061	✓		✓		✓		✓		ไม่มี		✓		✓		✓		
FHC 062	✓		✓		✓		✓		ไม่มี		✓		✓		✓		
FHC 063	✓		✓		✓		✓		ไม่มี		✓		✓		✓		
FHC 064	✓		✓		✓		✓		ไม่มี		✓		✓		✓		
FHC 065	✓		✓		✓		✓		ไม่มี		✓		✓		✓		
FHC 066	✓		✓		✓		✓		ไม่มี		✓		✓		✓		
FHC 067	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
FHC 068	✓		✓		✓		✓		ไม่มี		✓		✓		✓		
FHC 069	✓		✓		✓		✓		ไม่มี		✓		✓		✓		
FHC 070	✓		✓		✓		✓		ไม่มี		✓		✓		✓		
FHC 071	✓		✓		✓		✓		ไม่มี		✓		✓		✓		
FHC 072	✓		✓		✓		✓		ไม่มี		✓		✓		✓		
FHC 073	✓		✓		✓		✓		ไม่มี		✓		✓		✓		
FHC 074	✓		✓		✓		✓		ไม่มี		✓		✓		✓		
FHC 075	✓		✓		✓		✓		ไม่มี		✓		✓		✓		
FHC 076	✓		✓		✓		✓		ไม่มี		✓		✓		✓		
FHC 077	✓		✓		✓		✓		ไม่มี		✓		✓		✓		
FHC 078	✓		✓		✓		✓		ไม่มี		✓		✓		✓		
FHC 079	✓		✓		✓		✓		ไม่มี		✓		✓		✓		
FHC 080	✓		✓		✓		✓		ไม่มี		✓		✓		✓		
FHC 081	✓		✓		✓		✓		ไม่มี		✓		✓		✓		
FHC 082	✓		✓		✓		✓		ไม่มี		✓		✓		✓		
FHC 083	✓		✓		✓		✓		ไม่มี		✓		✓		✓		
FHC 084	✓		✓		✓		✓		ไม่มี		✓		✓		✓		
FHC 085	✓		✓		✓		✓		ไม่มี		✓		✓		✓		
FHC 086	✓		✓		✓		✓		ไม่มี		✓		✓		✓		
FHC 087	✓		✓		✓		✓		ไม่มี		✓		✓		✓		
FHC 088	✓		✓		✓		✓		ไม่มี		✓		✓		✓		
FHC 089	✓		✓		✓		✓		ไม่มี		✓		✓		✓		
FHC 090	✓		✓		✓		✓		ไม่มี		✓		✓		✓		
หมายเหตุ																	
ผู้ตรวจเช็ค ลงชื่อ ธีรวัฒน์ งามวงศ์, 17/2/65 29 / 5 / 65					หัวหน้าช่าง ลงชื่อ หน 30 / 5 / 65					ผู้จัดการอาคาร ลงชื่อ ธีรวัฒน์ งามวงศ์ 29 / 5 / 65							

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด



FRM-PMR-072 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงาน .....TB - HMK .....				ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)				วันที่ตรวจสอบ 29 / 5 / 65	
อาคาร .....TB - HMK .....								รหัสอุปกรณ์ FE .....	
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
31	EXT 031	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์	ชั้น 8
32	EXT 032	✓		✓		✓		ST 1	ชั้น 8
33	EXT 033	✓		✓		✓		ST 3	ชั้น 8
34	EXT 034	✓		✓		✓		ST 2	ชั้น 9
35	EXT 035	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์	ชั้น 9
36	EXT 036	✓		✓		✓		ST 1	ชั้น 9
37	EXT 037	✓		✓		✓		ST 3	ชั้น 9
38	EXT 038	✓		✓		✓		ST 2	ชั้น 10
39	EXT 039	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์	ชั้น 10
40	EXT 040	✓		✓		✓		ST 1	ชั้น 10
41	EXT 041	✓		✓		✓		ST 3	ชั้น 10
42	EXT 042	✓		✓		✓		ST 2	ชั้น 11
43	EXT 043	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์	ชั้น 11
44	EXT 044	✓		✓		✓		ST 1	ชั้น 11
45	EXT 045	✓		✓		✓		ST 3	ชั้น 11
46	EXT 046	✓		✓		✓		ST 2	ชั้น 12
47	EXT 047	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์	ชั้น 12
48	EXT 048	✓		✓		✓		ST 1	ชั้น 12
49	EXT 049	✓		✓		✓		ST 3	ชั้น 12
50	EXT 050	✓		✓		✓		ST 2	ชั้น 12A
51	EXT 051	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์	ชั้น 12A
52	EXT 052	✓		✓		✓		ST 1	ชั้น 12A
53	EXT 053	✓		✓		✓		ST 3	ชั้น 12A
54	EXT 054	✓		✓		✓		ST 2	ชั้น 14
55	EXT 055	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์	ชั้น 14
56	EXT 056	✓		✓		✓		ST 1	ชั้น 14
57	EXT 057	✓		✓		✓		ST 3	ชั้น 14
58	EXT 058	✓		✓		✓		ST 2	ชั้น 15
59	EXT 059	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์	ชั้น 15
60	EXT 060	✓		✓		✓		ST 1	ชั้น 15
หมายเหตุ									
ผู้ตรวจเช็ค			หัวหน้าช่าง			ผู้จัดการอาคาร			
ลงชื่อ	[Signature]		ลงชื่อ	[Signature]		ลงชื่อ	[Signature]		
	29 / 5 / 65			29 / 5 / 65			29 / 5 / 65		

หน่วยงาน TB - HMK		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ 29 / 5 / 65 รหัสอุปกรณ์ FE	
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
61	EXT 061	/		/		/		ST 3	ชั้น 15
62	EXT 062	/		/		/		ST 2	ชั้น 16
63	EXT 063	/		/		/		หน้าลิฟต์	ชั้น 16
64	EXT 064	/		/		/		ST 1	ชั้น 16
65	EXT 065	/		/		/		ST 3	ชั้น 16
66	EXT 066	/		/		/		ST 2	ชั้น 17
67	EXT 067	/		/		/		หน้าลิฟต์	ชั้น 17
68	EXT 068	/		/		/		ST 1	ชั้น 17
69	EXT 069	/		/		/		ST 3	ชั้น 17
70	EXT 070	/		/		/		ST 2	ชั้น 18
71	EXT 071	/		/		/		หน้าลิฟต์	ชั้น 18
72	EXT 072	/		/		/		ST 1	ชั้น 18
73	EXT 073	/		/		/		ST 3	ชั้น 18
74	EXT 074	/		/		/		ST 2	ชั้น 19
75	EXT 075	/		/		/		หน้าลิฟต์	ชั้น 19
76	EXT 076	/		/		/		ST 1	ชั้น 19
77	EXT 077	/		/		/		ST 3	ชั้น 19
78	EXT 078	/		/		/		ST 2	ชั้น 20
79	EXT 079	/		/		/		หน้าลิฟต์	ชั้น 20
80	EXT 080	/		/		/		ST 1	ชั้น 20
81	EXT 081	/		/		/		ST 3	ชั้น 20
82	EXT 082	/		/		/		ST 2	ชั้น 21
83	EXT 083	/		/		/		หน้าลิฟต์	ชั้น 21
84	EXT 084	/		/		/		ST 1	ชั้น 21
85	EXT 085	/		/		/		ST 3	ชั้น 21
86	EXT 086	/		/		/		ST 2	ชั้น 22
87	EXT 087	/		/		/		หน้าลิฟต์	ชั้น 22
88	EXT 088	/		/		/		ST 1	ชั้น 22
89	EXT 089	/		/		/		ST 3	ชั้น 22
90	EXT 090	/		/		/		ST 2	ชั้น 23

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ วชิระพงศ์ ภาณุวงษ์

29 / 5 / 65

หัวหน้าช่าง

ลงชื่อ km

29 / 5 / 65

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ [Signature]

29 / 5 / 65



หน่วยงาน ..... TB - HMK		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)						วันที่ตรวจสอบ 29 / 5 / 65 รหัสอุปกรณ์ FE	
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
91	EXT 091	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์	ชั้น 23
92	EXT 092	✓		✓		✓		ST 1	ชั้น 23
93	EXT 093	✓		✓		✓		ST 3	ชั้น 23
94	EXT 094	✓		✓		✓		ST 2	ชั้น 24
95	EXT 095	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์	ชั้น 24
96	EXT 096	✓		✓		✓		ST 1	ชั้น 24
97	EXT 097	✓		✓		✓		ST 3	ชั้น 24
98	EXT 098	✓		✓		✓		ST 2	ชั้น 25
99	EXT 099	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์	ชั้น 25
100	EXT 100	✓		✓		✓		ST 1	ชั้น 25
101	EXT 101	✓		✓		✓		ST 3	ชั้น 25
102	EXT 102	✓		✓		✓		ST 2	ชั้น 26
103	EXT 103	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์	ชั้น 26
104	EXT 104	✓		✓		✓		ST 1	ชั้น 26
105	EXT 105	✓		✓		✓		ST 3	ชั้น 26
106	EXT 106	✓		✓		✓		ST 2	ชั้น 27
107	EXT 107	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์	ชั้น 27
108	EXT 108	✓		✓		✓		ST 1	ชั้น 27
109	EXT 109	✓		✓		✓		ST 3	ชั้น 27
110	EXT 110	✓		✓		✓		ST 2	ชั้น 28
111	EXT 111	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์	ชั้น 28
112	EXT 112	✓		✓		✓		ST 1	ชั้น 28
113	EXT 113	✓		✓		✓		ST 3	ชั้น 28
114	EXT 114	✓		✓		✓		ST 2	ชั้น 29
115	EXT 115	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์	ชั้น 29
116	EXT 116	✓		✓		✓		ST 1	ชั้น 29
117	EXT 117	✓		✓		✓		ST 3	ชั้น 29
118	EXT 118	✓		✓		✓		ST 2	ชั้น 30
119	EXT 119	✓		✓		✓		หน้าลิฟต์	ชั้น 30
120	EXT 120	✓		✓		✓		ST 1	ชั้น 30

**หมายเหตุ**

ผู้ตรวจเช็ค

ลงชื่อ พิเชษฐ ทรัพย์  
29 / 5 / 65

หัวหน้าช่าง

ลงชื่อ สม  
29 / 5 / 65

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ [Signature]  
29 / 5 / 65

หน่วยงาน .....TB - HMK .....				ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)				วันที่ตรวจสอบ 29 / 5 / 65 รหัสอุปกรณ์ FE .....	
อาคาร .....TB - HMK .....									
ลำดับ	รายการ/รหัสเครื่อง	ไฟชาร์ژแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
121	EXT 121	/		/		/		ST 3	ชั้น 30
122	EXT 122	/		/		/		ST 2	ชั้น 31
123	EXT 123	/		/		/		หน้าลิฟต์	ชั้น 31
124	EXT 124	/		/		/		ST 1	ชั้น 31
125	EXT 125	/		/		/		ST 3	ชั้น 31
126	EXT 126	/		/		/		ST 2	ชั้น 32
127	EXT 127	/		/		/		หน้าลิฟต์	ชั้น 32
128	EXT 128	/		/		/		ST 1	ชั้น 32
129	EXT 129	/		/		/		ST 3	ชั้น 32
130	EXT 130	/		/		/		ST 2	ชั้น 33
131	EXT 131	/		/		/		หน้าลิฟต์	ชั้น 33
132	EXT 132	/		/		/		ST 1	ชั้น 33
133	EXT 133	/		/		/		ST 3	ชั้น 33
134	EXT 134	/		/		/		ST 1	ชั้น 34
135	EXT 135	/		/		/		ST 3	ชั้น 34
136	EXT 136	/		/		/		หน้าลิฟต์	ชั้น 35
137	EXT 137	/		/		/		ST 1	ชั้น 35
138	EXT 138	/		/		/		ST 3	ชั้น 35
139	EXT 139	/		/		/		ST 1	ชั้น 36
140	EXT 140	/		/		/		ST 3	ชั้น 36
141	EXT 141	/		/		/		ST 4	ลานจอดรถชั้น 1
142	EXT 142	/		/		/		ST 5	ลานจอดรถชั้น 1
143	EXT 143	/		/		/		ลานจอดรถมอเตอร์ไซค์	ชั้น B
144	EXT 144	/		/		/		ST 4	ลานจอดรถชั้น 2
145	EXT 145	/		/		/		ST 5	ลานจอดรถชั้น 2
146	EXT 146	/		/		/		ST 4	ลานจอดรถชั้น 3
147	EXT 147	/		/		/		ST 5	ลานจอดรถชั้น 3
148	EXT 148	/		/		/		ST 4	ลานจอดรถชั้น 4
149	EXT 149	/		/		/		ST 5	ลานจอดรถชั้น 4
150	EXT 150	/		/		/		ST 4	ลานจอดรถชั้น 5
หมายเหตุ									
ผู้ตรวจเช็ค		หัวหน้าช่าง				ผู้จัดการอาคาร			
ลงชื่อ		ลงชื่อ				ลงชื่อ			
เชิดทนต์, กฤษณะ - 29 / 5 / 65		ทช 30 / 5 / 65				[Signature] 29 / 5 / 65			

