

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำภายในโครงการ

ตารางที่ 4-1 แบบบันทึกผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

ชื่อโครงการ มิราจ สุขุมวิท 27

สถานที่ตั้งโครงการ ซอยสุขุมวิท 27 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เจ้าของโครงการ บริษัท มิราจ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส จำกัด

วันที่เก็บตัวอย่าง

สถานที่เก็บตัวอย่าง

1. จุดรวบรวมน้ำเสียของอาคาร
2. จุดระบายน้ำออกจากระบบ
3. บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกท่อสาธารณะ

ตำแหน่งที่วัด	พารามิเตอร์ที่วัด							
	pH	BOD (mg/L)	Suspen ded Solids (mg/L)	Sulfide (mg/L)	TDS (mg/L)	Settleable Solids (mg/L)	TKN (mg/L)	Grease&Oil (mg/L)
1. น้ำเสียหลังผ่านการบำบัด	7.4	5	6	≤ 0.2	112	<0.2	7.84	<5
ค่ามาตรฐาน ***	5-9	≤ 30	≤ 40	≤ 1.0	≤ 500	≤ 1.0	≤ 35	≤ 20

ตำแหน่งที่วัด	พารามิเตอร์ที่วัด							
	pH	BOD (mg/L)	TSS (mg/L)	Sulfide (mg/L)	TDS (mg/L)	Settleable Solids (mg/L)	TKN (mg/L)	Grease&Oil (mg/L)
2. บ่อพักน้ำสุดท้าย	7.0	18	18	<0.2	112	<0.2	22.12	<5
ค่ามาตรฐาน ***	5-9	≤ 20	≤ 30	≤ 1.0	≤ 500	≤ 1.0	≤ 35	≤ 20

หมายเหตุ: *** ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548

ผลการวิเคราะห์น้ำ

SLECCO

บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/3-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ สฟเวจ โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-ด-9149

Client

Sampling by

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403,

วันที่รับตัวอย่าง : 20 มิถุนายน 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิคมอุตสาหกรรมชุด มีราช สุขุมวิท 27

วันที่วิเคราะห์ : 20 - 28 มิถุนายน 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 29 มิถุนายน 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 20 มิถุนายน 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 200622/01880/1 เลขที่ตัวอย่าง : S13535-13537

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results			Std.* อาการประเภท ข
			จุดรวมน้ำเสีย	บ่อพักน้ำทิ้ง	จุดระบายน้ำ ออกสุดท้าย	
pH	-	Electrometric	7.4	7.3	7.0	5.0 - 9.0
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	6	10	18	≤40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	5	12	18	≤30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	<0.2	<0.2	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	7.84	15.40	22.12	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	<5	≤20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ด-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it, Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/3-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403,

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิคมอุตสาหกรรมลาดพร้าว มีรัง สุขุมวิท 27

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 20 มิถุนายน 2565

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 20 มิถุนายน 2565

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 20 - 28 มิถุนายน 2565

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 29 มิถุนายน 2565

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 200622/01880/2 เลขที่ตัวอย่าง : S13535 -13537

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results			Std.* อาคารประเภท ข
			จุลรวมน้ำเสีย	บ่อพักน้ำทิ้ง	จุลระบายน้ำ ออกสุดท้าย	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.2×10^2	2.4×10	1.7×10^2	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.