

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำภายในโครงการ

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-1


ผู้วิเคราะห์ : บริษัท เดอะ สี่ฟวิง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Client :
อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403,
Address : ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด คลาสหลังสวน
Sampling Site :
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 29 มิถุนายน 2565
Sampling Date :

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149
Sampling by :
วันที่รับตัวอย่าง : 29 มิถุนายน 2565
Received Date :
วันที่วิเคราะห์ : 29 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2565
Analysis Date :
วันที่รายงานผล : 8 กรกฎาคม 2565
Reported Date :
เลขที่วิเคราะห์ : 290622/02541/1 เลขที่ตัวอย่าง : S14197-S14198
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ข
			Influent	Effluent	
PH	-	Electrometric	5.5	7.3	5.0 - 9.0
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	2680	29	≤40
OD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	1088	41	≤30
KN	mg/l	Macro Kjeldahl	199.74	28.00	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	249.00	<5	≤20

หมายเหตุ

" * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-2

ผู้วิเคราะห์ : บริษัท เดอะ สปีฟิง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403, วันที่รับตัวอย่าง : 29 มิถุนายน 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด คลาสหลังสวน

วันที่วิเคราะห์ : 29 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 8 กรกฎาคม 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 29 มิถุนายน 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 290622/02541/2 เลขที่ตัวอย่าง : S14197-S14198

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ข
			Influent	Effluent	
fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	3.5×10^4	3.5×10^2	-

หมายเหตุ

" * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/4-1

ตั้งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลิฟวิง โฮเตส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-0-9149

Client

Sampling by

อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403,

วันที่รับตัวอย่าง : 29 มิถุนายน 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด กลาสหังสวน

วันที่วิเคราะห์ : 29 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 8 กรกฎาคม 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 29 มิถุนายน 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 290622/02542/1 เลขที่ตัวอย่าง : S14199

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result	Std.*
			จุดปล่อยออกนอกโครงการ	อาคารประเภท ข
H	-	Electrometric	7.3	5.0 - 9.0
S	mg/l	Dried at 103-105°C	4	≤40
OD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	6	≤30
KN	mg/l	Macro Kjeldahl	8.12	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	≤20

หมายเหตุ

" * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-0-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-2

ผู้วิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403, วันที่รับตัวอย่าง : 29 มิถุนายน 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด คลาสหลังสวน

วันที่วิเคราะห์ : 29 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 8 กรกฎาคม 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 29 มิถุนายน 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 290622/02542/2 เลขที่ตัวอย่าง : S14199

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Result	Std.* อาคารประเภท ข
			จุดปล่อยออกนอกโครงการ	
fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	-

หมายเหตุ

" * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.