

ภาคผนวก 6

ผลการวิเคราะห์

ทางห้องปฏิบัติการ



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เมโทร สกาย วุฒากาศ
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ 7 ถนนวุฒากาศ แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
จุดเก็บตัวอย่าง : บ่อตรวจคุณภาพน้ำที่ก่อนออกจากโครงการ
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 21/06/2565
เวลาเก็บตัวอย่าง : 11:23 น.
ลักษณะกายภาพ : สี เหลืองอ่อน ตะกอนน้อย ไม่มีกลิ่น
เลขปฏิบัติการ : WW 1238
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 22/06-04/07/2565
วันเดือนปีที่รายงานผล : 04/07/2565
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง
รหัสลูกค้า : JP-093-01

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾
pH	-	Electrometric Method	-	5.7	5-9
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	6.8	20
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	Dried at 180 °C	<2.5	426	500*
Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	<2.5	4.3	30
Settleable Solids	ml/L	Volumetric Method	<0.1	<0.1	0.5
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric Method	<2.0	<2.0	20
Sulfide	mg/L as H ₂ S	Iodometric Method	<0.30	<0.30	1.0
TKN ²⁾	mg/L as N	Macro-Kjeldahl Method	<2.0	9.4	35

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และ บางขนาด (ก)

: ²⁾ วิเคราะห์โดย Test Tech

: Total Dissolved Solids (TDS) ของน้ำประปา คือ 218 mg/L

* เป็นค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำตามปกติ

Fuengfa V.


(Miss Fuengfa Sermmai)

Analyst

Thanutruenan Tongbang

(Miss Thanutruenan Tongbang)

Laboratory Manager



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

F-QP-LA-017-01, Rev.00, August 13, 2019

Page 1/3



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เมโทร สกาย วุฒากาศ
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ 7 ถนนวุฒากาศ แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 21/06/2565
ประเภทตัวอย่าง : น้ำระเหยน้ำ
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 22-25/06/2565
วันเดือนปีที่รายงาน : 28/06/2565
รหัสลูกค้า : JP-093-01

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				ส่วนลึก	ส่วนตื้น	
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	<1.8	<1.8	ND
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	<1.8	<1.8	ND
เลขปฏิบัติการ				WW 1239	WW 1240	
เวลาเก็บตัวอย่าง				11:15 น.	11:16 น.	
ลักษณะกายภาพ				ใส	ใส	

หมายเหตุ : ¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการระเหยน้ำ หรือกิจการอื่นๆในท้องถิ่นเดียวกัน

²⁾ วิเคราะห์โดย Test Tech

ND = Not detected

Fuensta

(Miss Fuengfa Sermmai)
Analyst

Thanu

(Miss Thanutruean Tongbang)
Laboratory Manager





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบางกลางกรุง ปิฆทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เมโทร สกาย วุฒากาศ
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ 7 ถนนวุฒากาศ แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 21/06/2565
ประเภทตัวอย่าง : น้ำใช้
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 22-25/06/2565
วันเดือนปีที่รายงาน : 28/06/2565
รหัสลูกค้า : JP-093-01


ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				ถังเก็บน้ำใต้ดิน	ตลาดฟ้า	
E. Coli ²⁾	/100ml	MPN Method, Detection	<1.8	ND	ND	ND
เลขปฏิบัติการ				WW 1241	WW 1242	
เวลาเก็บตัวอย่าง				11:20 น.	11:09 น.	
ลักษณะกายภาพ				ใส	ใส	

หมายเหตุ : เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปา การประปาานครหลวง พ.ศ. 2560

²⁾ วิเคราะห์โดย Test Tech

ND = Not detected


(Miss Fuengfa Sermmai)
Analyst


(Miss Thanutruenan Tongbang)
Laboratory Manager

