

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำภายในโครงการ



ANALYSIS REPORT

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิวบ์ ประชาอุทิศ
Address : เลขที่ 1 ซ.ประชาอุทิศ 37 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140

Sampling Method : Grab

Sample Type : Wastewater

Sampling By : Customer

Sampling Date : 21 มิถุนายน 2565

Sampling Time : 10.00 น.

Received Date : 21 มิถุนายน 2565

Sample Status : Normal

Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิวบ์ ประชาอุทิศ

Analytical Date : 21 มิถุนายน 2565 - 29 มิถุนายน 2565

Analysis No. : 2206-137(1) Rev. 01

Parameter	Unit	Method	Result	STD*
			Effluent	
Appearance	-	Observation	เหลืองขุ่นตะกอนกลืน	-
@pH	-	Electrometric	7.4 at 25.4 C	5-9
BOD	mg/L	Azide Modification	57.8	< 30
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 C	43.4	< 40
#Total Dissolve Solids	mg/L	Dried at 103-105 C	248 **	< 500
#Settleable Solids	ml/L/hr	Imhoff Cone	0.2	< 0.5
Sulfide	mg/L	Iodometric	1.5	< 1
Nitrogen - TKN	mg/L N	Macro Kjeldahl	27.7	< 35
Oil & Grease	mg/L	Partition Gravimetric	20.6	< 20

แหล่งที่มา

* ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 122 ตอนพิเศษ 125 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548

หมายเหตุ

พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย @ นำหน้า ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ

พารามิเตอร์ที่มีเครื่องหมาย # นำหน้า ไม่ได้อยู่ในรายการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

1. **เป็นค่าที่หักลบค่า TDS ของน้ำประปาเรียบร้อยแล้ว

วันวิ
(Miss Wanwisa Kanhalee)
Laboratory Analyst
7-209 - 6173
29 มิถุนายน 2565



จิตรา
(Mrs. Jittra Chatipa)
Laboratory Manager
7-209 - 6172
29 มิถุนายน 2565

Reported results refer to submitted sample only

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of this laboratory