



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขียว ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Water NO. 65/669-671

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 1 กุมภาพันธ์ 2565

PROJECT : โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะที่ 2 และระยะที่ 3/1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

RECEIVED DATE : 1 กุมภาพันธ์ 2565

LOCATION : ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

REPORT DATE : 12 กุมภาพันธ์ 2565

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST. 1 No.669	ST. 2 No.670	ST. 3 No.671	Standard
pH	-	pH Meter	-	7.5	7.3	5.5-9.0
Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105° C	92	<2	34	≤30
BOD ₅	mg/l	Azide Modification	86	<2	100	≤20
TKN	mg/l	Macro-Kjeldah	-	-	19	≤35
Oil & Grease	mg/l	Partition & Gravimetric	35	<5	<5	≤20
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	-	2	-	-
Residual Chlorine	mg/l	Test Kit	-	0.05	-	-
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 103-105° C	-	-	300	≤1,000
Settleable Solids	ml/l	Gravimetric	-	-	0.4	-
Sulfide	mg/l	Iodometric	-	-	0.80	≤1

หมายเหตุ : ST.1 = บ่อพักน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย

ST.2 = บ่อพักน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย

ST.3 = บ่อหน่วงน้ำ

STANDARD : ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจาก
ที่ดินจัดสรร เล่ม 138 ตอนพิเศษ 161 ง ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 (ที่ดินจัดสรรประเภท ก)

ชื่อผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายณัฐพล อรุณไพร

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด เลขทะเบียน ว-066



Ng. Poomdate
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดใหม่เขียว ถ.สงระภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Water NO. 65/1406-14808

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 2 มิถุนายน 2565

PROJECT : โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะที่ 2 และระยะที่ 3/1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

RECEIVED DATE : 2 มิถุนายน 2565

LOCATION : ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

REPORT DATE : 15 มิถุนายน 2565

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST. 1 No.1406	ST. 2 No.1407	ST. 3 No.1408	Standard
pH	-	pH Meter	-	7.3	7.5	5.5-9.0
Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105° C	80	6.8	34	≤30
BOD ₅	mg/l	Azide Modification	75	2	64	≤20
TKN	mg/l	Macro-Kjeldah	-	-	28	≤35
Oil & Grease	mg/l	Partition & Gravimetric	20	<5	<5	≤20
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	-	4.5	-	-
Residual Chlorine	mg/l	Test Kit	-	<0.05	-	-
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 103-105° C	-	-	320	≤1,000
Settleable Solids	ml/l	Gravimetric	-	-	0.3	-
Sulfide	mg/l	Iodometric	-	-	0.93	≤1

หมายเหตุ : ST.1 = บ่อพักน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย

ST.2 = บ่อพักน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย

ST.3 = บ่อหน่วงน้ำ

STANDARD : ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจาก
ที่ดินจัดสรร เล่ม 138 ตอนพิเศษ 161 ง ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 (ที่ดินจัดสรรประเภท ก)

ชื่อผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายณัฐพล อรุณไพร

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด เลขทะเบียน ว-066



Ng. Poomdate
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

34/304-5 หมู่ 5 ซ.วัดไผ่เขียว ถ.สรงประชา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
34/304-5 Moo 5 Soi Watpaikheaw Srongprapa Rd. Srikan, Donmuang Bangkok 10210

Tel: (662) 9833045-6 Fax: (662) 9833020 E-mail:erdsiam@yahoo.com

Water NO. 65/672

ANALYSIS REPORT

CLIENT NAME : การเคหะแห่งชาติ

COLLECTED DATE : 1 กุมภาพันธ์ 2565

PROJECT : โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะที่ 2 และระยะที่ 3/1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

RECEIVED DATE : 1 กุมภาพันธ์ 2565

LOCATION : ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

REPORT DATE : 12 กุมภาพันธ์ 2565

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST. 4 No. 672	Standard	
				ประเภทที่ 4	ประเภทที่ 5
pH	-	pH Meter	7.6	5.0 - 9.0	-
Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105° C	5.2	-	-
BOD ₅	mg/l	Azide Modification	51	≤4.0	-
Oil & Grease	mg/l	Partition & Gravimetric	<5	-	-
Residual Chlorine	mg/l	Test Kit	<0.05	-	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	13	-	-

หมายเหตุ : ST.4 = จุดปล่อยน้ำทิ้งของโครงการบริเวณลำรางสาธารณะ

STANDARD : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 4 และประเภทที่ 5)

ชื่อผู้เก็บตัวอย่างและชื่อผู้บันทึก/ นายณัฐพล อรุณไพโร

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด เลขทะเบียน ว-066



Ng. Poomdote
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานผลการวิเคราะห์ฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร