

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำภายในโครงการ





บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.น้ำอ้อย อ.ปทุมวัน จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Than-Pakket Nonthaburi 11120
Tel:02-9246778, 02-9943420, 096-61838025 Fax:02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/2-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ สฟวิง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9, ชั้น 34, เลขที่ห้อง3403, วันที่รับตัวอย่าง : 29 มิถุนายน 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะคิวบ์นวมินทร์ราม

วันที่วิเคราะห์ : 29 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 11 กรกฎาคม 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 29 มิถุนายน 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 290622/02544/2 เลขที่ตัวอย่าง :S14200-S14201

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Results		Std.* อาการประเภท ข
			Effluent A	Effluent B	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.4	0.5	≤0.5

หมายเหตุ

1. " " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

ภาคผนวก