

## ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำภายในโครงการ



# ผล การตรวจเช็คคุณภาพน้ำ



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไวรอนเมนต์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO., LTD.

47/21-01 Moo 3, Thung Pakhe, Nongbua, Nongbua  
12120, Nongbua, Nongbua, Nongbua, Nongbua, Nongbua

## รายงานผลการวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT

page 1/2+1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ สี่วัง โกลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
Client : บริษัท เดอะ สี่วัง โกลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
ที่อยู่ : 33/4 ซอยลาดพร้าวในซอยลาดพร้าว 9, ซอย 34, เขตจตุจักร 10310  
Address : ซอยลาดพร้าว 9, แขวงจตุจักร, เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10310  
สถานที่เก็บตัวอย่าง : บึงกุ่มคลองลาดพร้าว 10310  
Sampling Site : บึงกุ่มคลองลาดพร้าว 10310  
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater  
Sample Type : Wastewater  
วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 กรกฎาคม 2565  
Sampling Date : 7 กรกฎาคม 2565  
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายสมชาย ใจดี  
Analyst : นายสมชาย ใจดี  
วันที่วิเคราะห์ : 7 - 13 กรกฎาคม 2565  
Analysis Date : 7 - 13 กรกฎาคม 2565  
วันที่รายงานผล : 14 กรกฎาคม 2565  
Reported Date : 14 กรกฎาคม 2565  
เลขที่วิเคราะห์ : 070712/00583/1 เลขที่ตัวอย่าง : S14911 - S14913  
Analysis No. : 070712/00583/1 Sample No. : S14911 - S14913

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีการวิเคราะห์ methods	ค่า/Results			Std.*
			ค่าเฉลี่ย ค่ารวมเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ยสูงสุด ค่ารวมสูงสุด	ค่าเฉลี่ยต่ำสุด ค่ารวมต่ำสุด	
pH		Electronic	7.1	7.5	7.2	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	516	190	500	≤500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	22	<1	16	≤50
BOI	mg/l	5-Day BOI Test, Azide Modification	32	<2	26	≤40
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.5	<0.2	0	≤0.8
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	38.04	1.40	19.88	≤40
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	<5	≤10

หมายเหตุ

1. \* \* \* \* \* ค่าเฉลี่ย การทดสอบการปนเปื้อนการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

1-133-n-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approval of the laboratory.

PM1.0-03/Rev01

รายงานผลการวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

Page: 1/2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : บริษัท เดอะ ดิฟวิง โอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Client

ที่อยู่ : 33/4 ถนนเคอเนอในท่าเรือ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10510

วันที่รับตัวอย่าง : 7 กรกฎาคม 2565

Address ถนนพระราม 9 แขวงท่าทราย เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10510

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิคมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม โซน 10 เขตภาษีเจริญ

วันที่วิเคราะห์ : 7-13 กรกฎาคม 2565

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 14 กรกฎาคม 2565

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 กรกฎาคม 2565

เลขที่วิเคราะห์ : 070722/06583/2 เลขที่ตัวอย่าง : S14911 - S14913

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

พารามิเตอร์ parameters	หน่วย units	วิธีการวิเคราะห์ methods	NO/Results			Std.*
			ค่าเฉลี่ย ค่ารวมทุกค่า	ค่าเฉลี่ยสูงสุด ค่าต่ำสุด	ค่าเฉลี่ยสูงสุด ค่าต่ำสุด	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	$9.2 \times 10^4$	<1.8	$4.3 \times 10^3$	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	$5.4 \times 10^4$	<1.8	$3.5 \times 10^3$	-

หมายเหตุ

1. \* : หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awakuechi)  
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approval of the laboratory.