

## เอกสารแนบ 5

ผลวิเคราะห์เชื้อสีจิโอเนลลาในน้ำจากหอฝิ่งเย็น

## รายงานผลการทดสอบ

วันที่ออกรายงาน 12 เมษายน 2565

เลขที่รายงาน TRSK65/06613

หน้า 01/01

ชื่อและที่อยู่ลูกค้า

โรงพยาบาลธนบุรีทุ่งสง

(ข้อมูลจากลูกค้า)

88/8 หมู่ที่ 1 ตำบลชะเมา อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดตัวอย่าง

น้ำในถาด Cooling Tower

(ข้อมูลจากลูกค้า)

รหัสตัวอย่าง

SK65/02271-001

ลักษณะและสภาพตัวอย่าง

ประเภทตัวอย่าง : น้ำ

ภาชนะบรรจุ : ขวดแก้วที่ผ่านการฆ่าเชื้อ

จำนวน : 2 ขวด น้ำหนัก/ปริมาตร 500 มิลลิลิตร/ขวด

อุณหภูมิ : แช่เย็น สภาพตัวอย่างปกติขณะรับ

วันที่รับตัวอย่าง

28 มีนาคม 2565

วันที่ทดสอบ

29 มีนาคม 2565 - 12 เมษายน 2565

## ผลการทดสอบ

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	หน่วย	LOD	วิธีทดสอบอ้างอิง
<i>Legionella</i> spp.	Not Detected	/1L	-	ISO 11731 : 2017(E)

~End of Report~



ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา

CERTIFIED

รายงานฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

รายงานผลการทดสอบต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ ยกเว้นทำทั้งฉบับ  
FM-QP-24-01-001-R05(04/12/63)P1/1-SK

