

เอกสารแนบ 7

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย



โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี

แผนดำเนินงาน


เรื่อง

Code 5: แผนป้องกัน และระงับอัคคีภัย

โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี

(PL-FMS-05)


วันที่มีผลบังคับใช้ : 30 มีนาคม 2563		ฉบับที่ : A
การอนุมัติ	ตำแหน่ง	ลายเซ็น
ผู้จัดทำ	คณะกรรมการ FMS
ผู้อนุมัติ	QMR (นาย/นาง/นางสาว)
ผู้ตรวจสอบ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นาย/นาง/นางสาว)

 สมิติเวช ชลบุรี SAMITIVEJ CHONBURI	แผนดำเนินงาน (PLAN)	Document Number : PL-FMS-05 Effective Date : 30 มี.ค. 2563
	Code 5: แผนป้องกัน และระงับอัคคีภัย โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี	Page : 2/15 Issue No. : A Revision No. : 3

บันทึกการประกาศใช้ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

แก้ไขครั้งที่	วัน/เดือน/ปี	หน้าที่	รายละเอียด	อนุมัติ	ผู้ตรวจสอบ
0	15/04/2558	All	ประกาศใช้เอกสารฉบับ A		
1	01/08/2559	All	Update เนื้อหาใหม่		
2	25/05/2561	All	แก้ไข เนื้อหาให้ทันสมัย		
3	30/03/2563	-	ครบกำหนด Revise		

เอกสารควบคุม

 สมิติเวช ชลบุรี SAMITVEJ CHONBURI	แผนดำเนินงาน (PLAN)	Document Number : PL-FMS-05 Effective Date : 30 มี.ค. 2563
	Code 5: แผนป้องกัน และระงับอัคคีภัย โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี	Page : 3/15 Issue No. : A Revision No. : 3

1.0 วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และจัดเตรียมอุปกรณ์ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกัน และระงับอัคคีภัย
- 1.2 เพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการ และบุคลากรภายในโรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี
- 1.3 เพื่อสื่อสารให้บุคลากร ภายในโรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรีทุกคนทราบ และสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง


2.0 ขอบเขต

ระบบการปฏิบัติการนี้ครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในเขตโรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี

3.0 คำจำกัดความ

ผู้อำนวยการดับเพลิง หมายถึง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล/ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย กรณีนอกเวลาทำการ มอบหมายให้ตรวจการพยาบาล เป็นผู้อำนวยการดับเพลิง

- 3.1 เพลิงดับไม่ได้ หมายถึง เพลิงที่เกิดขึ้น เจ้าหน้าที่และทีมผจญเพลิงของโรงพยาบาล ไม่สามารถระงับเหตุเพลิงได้ เริ่มลุกลามในพื้นที่ จำเป็นต้องอาศัยการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
- 3.2 เพลิงดับได้ หมายถึง เพลิงไหม้ที่เกิดขึ้น เจ้าหน้าที่ทีมผจญเพลิงของโรงพยาบาล เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้แล้วสามารถดับเพลิงได้
- 3.3 ทีมดับเพลิง หมายถึง บุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมการผจญเพลิง (ทีมผจญเพลิง) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ผ่านการฝึกอบรม
- 3.4 ฝ่ายสื่อสารและการประสานงาน หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานในศูนย์ตอบรับโทรศัพท์ และแผนกลูกค้าสัมพันธ์
- 3.5 ฝ่ายจัดเตรียมเส้นทาง และพื้นที่พิเศษ หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานในฝ่ายสนับสนุนบริการ, แผนกช่างซ่อมบำรุง
- 3.6 ฝ่ายปฐมพยาบาล หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานฝ่ายแพทย์, แผนกห้องฉุกเฉิน, พยาบาล OPD/IPD
- 3.7 ฝ่ายเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และส่งต่อ หมายถึง บุคลากรที่ ปฏิบัติงานในแผนกบริการผู้ป่วย, แผนกยานพาหนะ, แผนกฉุกเฉิน และแผนกที่ได้รับมอบหมาย
- 3.8 ฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงาน หมายถึง บุคลากรที่ ปฏิบัติงานในฝ่ายสนับสนุนบริการ, แผนกช่างซ่อมบำรุง
- 3.9 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ และปฏิรูปฟื้นฟู หมายถึง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล/ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในทีมผจญเพลิง, ฝ่ายสนับสนุนบริการ, คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- 3.10 พื้นที่กลุ่มสีแดง หมายถึง พื้นที่แผนที่มีความเสี่ยง และมีความสำคัญต่อกระบวนการให้บริการ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน จะทำให้กระบวนการให้บริการหยุด หรือให้บริการต่อไม่ได้ ผู้ป่วยในระยะวิกฤต (รับการรักษาใน I.C.U., NICU, PICU)
- 3.11 จุดรวมพล หมายถึง พื้นที่ปลอดภัย ซึ่งเป็นพื้นที่โล่งแจ้ง ไม่มีหลังคาครอบ สามารถรองรับการอพยพ การส่งต่อผู้ป่วย และผู้ประสบภัย รวมทั้งทรัพย์สินสำคัญ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
- 3.12 กองอำนาจการ หมายถึง ศูนย์สั่งการ (WAR ROOM) กรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้

 สมิติเวช ชลบุรี SAMITVEJ CHONBURI	แผนดำเนินงาน (PLAN)	Document Number : PL-FMS-05 Effective Date : 30 มี.ค. 2563
	Code 5: แผนป้องกัน และระงับอัคคีภัย โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี	Page : 4/15 Issue No. : A Revision No. : 3

4.0 หน้าที่และความรับผิดชอบ

4.1 ผู้อำนวยการดับเพลิง

- 4.1.1 สั่งการจัดตั้งกองอำนวยการ หมายถึง ศูนย์สั่งการ (WAR ROOM)
- 4.1.2 บัญชาการดับเพลิงให้เป็นไปตามแผน และพิจารณาสั่งการในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
- 4.1.3 ประเมินสถานการณ์เพื่อพิจารณาตัดสินใจสั่งการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนต่าง ๆ

4.2 ทีมดับเพลิง

- 4.2.1 ตรวจสอบตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกัน และระงับอัคคีภัย รวมทั้งอุปกรณ์ช่วยชีวิต
- 4.2.2 ตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเพื่อประเมินสถานการณ์
- 4.2.3 ดับเพลิงเบื้องต้นด้วยถังดับเพลิง และใช้สายฉีดน้ำ (หากสามารถทำได้)
- 4.2.4 กำหนดเส้นทางหนีไฟ และทำลายสิ่งกีดขวางต่าง ๆ
- 4.2.5 เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ หรือผู้ประสบภัยไปยังจุดที่ปลอดภัย
- 4.2.6 เคลื่อนย้ายวัสดุไวไฟต่างๆ ออกจากสถานที่เกิดเหตุเพลิงไหม้

4.3 ฝ่ายสื่อสารและการประสานงาน

- 4.3.1 แจ้งเหตุให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
- 4.3.2 จัดเตรียมอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดให้มีความพร้อมในการใช้งาน
- 4.3.3 ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อขอความช่วยเหลือ
- 4.3.4 เป็นศูนย์สื่อสารถ่ายทอดคำสั่ง และรายงานผลการปฏิบัติงานระหว่างผู้อำนวยการดับเพลิงกับฝ่ายต่าง ๆ

4.4 ฝ่ายจัดเตรียมเส้นทาง และพื้นที่พิเศษ


- 4.4.1 จัดการจราจร กำหนดเส้นทางเข้า – ออก
- 4.4.2 เปิดพื้นที่สำหรับรถของหน่วยงานภายนอกที่ เข้ามาช่วยเหลือ
- 4.4.3 เปิดพื้นที่ จุดรวมพล เตรียมแหล่งกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (แสงสว่าง และปลั๊กไฟ)

4.5 ฝ่ายปฐมพยาบาล

- 4.5.1 เตรียมแผนทางการแพทย์ชนิดเคลื่อนย้ายได้ อุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์
- 4.5.2 จัดเตรียมสถานที่ บริเวณจุดรวมพลเพื่อรองรับผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บและผู้ประสบภัย
- 4.5.3 ดูแลผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บ หรือผู้ประสบภัยที่เคลื่อนย้ายมาจากจุดเกิดเหตุ
- 4.5.4 ช่วยเหลือ ปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้
- 4.5.5 แยกผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บและผู้ประสบภัยที่มีอาการหนัก เพื่อการส่งต่อโรงพยาบาลใกล้เคียง

4.6 ฝ่ายเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และส่งต่อ

- 4.6.1 แจ้งเหตุเพลิงไหม้ให้ผู้ป่วยทราบ
- 4.6.2 ควบคุมดูแลไม่ให้เกิดความแตกตื่น โกลาหล
- 4.6.3 กำหนดวิธีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
- 4.6.4 จัดลำดับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยตามลำดับก่อน – หลัง
- 4.6.5 นำผู้ป่วยไปยังจุดรวมพลที่กำหนดไว้
- 4.6.6 แยกผู้ป่วยตามอาการ ถ้าอาการหนักให้เตรียมการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียง

 สมิติเวช ชลบุรี SAMITVEJ CHONBURI	แผนดำเนินงาน (PLAN)	Document Number : PL-FMS-05 Effective Date : 30 มี.ค. 2563
	Code 5: แผนป้องกัน และระงับอัคคีภัย โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี	Page : 5/15 Issue No. : A Revision No. : 3

4.6.7 ดูแลผู้ป่วย และทรัพย์สินของผู้ป่วย

4.6.8 ตรวจสอบเช็คจำนวนของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล

4.7 ฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงาน

4.7.1 จัดเตรียมแบบพิมพ์เขียวของทุกอาคาร

4.7.2 ให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ เช่น แหล่งน้ำสำรอง, จุดต่อประปาหัวแดง, จุดต่อจ่ายน้ำเข้าระบบดับเพลิงภายใน, เส้นทางเข้า - ออก และทางหนีไฟ และลักษณะการใช้อาคารแต่ละส่วน ให้กับเจ้าหน้าที่ หน่วยงานภายนอก ที่เข้ามาช่วยเหลือ

4.7.3 นำเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ไปสถานที่จุดเกิดเหตุ

4.7.4 ให้ข้อมูล คำปรึกษาแก่ผู้อำนวยการดับเพลิง เพื่อการตัดสินใจ และสั่งการ

4.7.5 ควบคุมการตัดกระแสไฟฟ้า/ระบบแก๊สทางการแพทย์/บิมน้ำดับเพลิง

4.8 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ และปฏิรูปฟื้นฟู

4.8.1 อำนวยความสะดวกให้กับทีมช่วยเหลือ

4.8.2 ช่วยชีวิต และค้นหาผู้เสียชีวิต

4.8.3 ให้การช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ และผู้ประสบภัย

4.8.4 สำรวจความเสียหาย และประเมินสถานการณ์

4.8.5 ปรับปรุง แก้ไข ซ่อมแซม เพื่อให้การบริการสามารถดำเนินการต่อไปได้

4.8.6 ปรับปรุง ซ่อมแซม และฟื้นฟูสภาพแวดล้อม

5.0 แนวทางปฏิบัติ

การจัดทำแผนและขั้นตอนในการดำเนินการ

5.1 ติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการป้องกัน และระงับเหตุอัคคีภัยของอาคาร เช่น สัญญาณเตือนภัย, อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน/ควัน, ถังดับเพลิง, สายฉีดน้ำ, ป้ายทางออกหนีไฟ, ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน และป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

5.2 สำรวจ ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกัน และระงับอัคคีภัย/อุปกรณ์ช่วยชีวิต

5.2.1 ตรวจสอบถังดับเพลิงทุกไตรมาส และตู้สายฉีดน้ำ ดับเพลิงทุกหกเดือน

5.2.2 ตรวจสอบเส้นทางหนีไฟทุกเดือน กล่องไฟป้ายบอกทางหนีไฟ และไฟส่องสว่างฉุกเฉินทุกหกเดือน

5.2.3 ทดสอบระบบแจ้งเหตุ และสัญญาณเตือนภัยทุกปี

5.2.4 ทดสอบระบบอุปกรณ์ตรวจจับควัน หรือความร้อนเป็นประจำทุกปี


5.3 จัดทำแผนผังของอาคาร โดยมีรายละเอียดระบุดังนี้

5.3.1 เส้นทาง และบันไดหนีไฟ

5.3.2 สถานที่ติดตั้งของถังดับเพลิง ตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง และหัวรับน้ำดับเพลิง

5.3.3 สถานที่ เก็บวัสดุไวไฟ เช่น ถังแก๊สหุงต้ม, สารเคมีต่าง ๆ

5.3.4 พื้นที่ จุรวมพล กองอำนาจการ หรือศูนย์สั่งการ (WAR ROOM)

 สมิติเวช ชลบุรี SAMITVEJ CHONBURI	แผนดำเนินงาน (PLAN)	Document Number : PL-FMS-05 Effective Date : 30 มี.ค. 2563
	Code 5: แผนป้องกัน และระงับอัคคีภัย โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี	Page : 6/15 Issue No. : A Revision No. : 3

5.4 การฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรภายในโรงพยาบาล เพื่อให้ทราบวิธีการป้องกันและระงับอัคคีภัย, แผนปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น, การดับเพลิงขั้นก้าวหน้า(ผจญเพลิง), การบริหารแผนฉุกเฉิน, การป้องกันอันตรายจากวัตถุระเบิด, ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมทั้งจัดแผนการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง

5.5 กำหนด และประสานงานกับหน่วยงานภายนอก

5.5.1 สถานีดับเพลิงเทศบาลบ้านสวน

5.5.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาชลบุรี

5.5.3 สถานีตำรวจภูธรเมืองชลบุรี

5.5.4 โรงพยาบาลใกล้เคียง (เพื่อการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บ และผู้ประสบภัย)

5.6 กำหนดผู้รับผิดชอบกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้

5.6.1 การกำหนดตัวบุคคลเพื่อรับผิดชอบในการตัดสินใจสั่งการปฏิบัติการให้พิจารณาจากผังองค์กร

5.7 การซ้อมแผนอัคคีภัย

5.7.1 มีการซ้อมแผนปฏิบัติการเมื่อเกิดเพลิงไหม้ทุกแผนกเป็นประจำทุกปี

5.7.2 มีการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย และแผนอพยพหนีไฟเป็นประจำปี

5.8 กำหนด Code การแจ้งเหตุเพลิงไหม้

5.8.1 **Code 5 (ระบุสถานที่**) หมายถึง เมื่อเกิดอัคคีภัยเจ้าของพื้นที่ไม่สามารถระงับเหตุเพลิงไหม้ได้เพลิงเริ่มลุกลามในพื้นที่ จำเป็นต้องอาศัยการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของโรงพยาบาล เริ่มขนย้ายผู้ป่วยตามแผน ของหน่วยงานภายใต้คำสั่งของผู้ควบคุมเหตุฉุกเฉินในขณะนั้น

5.8.2 **Code 501 (ทั้งโรงพยาบาล)** หมายถึง เมื่อเกิดอัคคีภัยลุกลามแผ่ขยายออกไปมาก จำเป็นต้องอาศัยการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิง เริ่มขนย้ายผู้ป่วยตามแผนภายใต้คำสั่งของผู้อำนวยการดับเพลิงในขณะนั้น

5.8.3 **Code 5 Clear** หมายถึง เมื่อเหตุการณ์เพลิงไหม้ได้เข้าสู่สภาวะปกติ

5.9 จุดรวมพล (Assembly point) บริเวณเยื้องลานจอดรถผู้รับบริการ

5.10 แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้


หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติ เมื่อพบเหตุเพลิงไหม้ หรือกลุ่มควัน ภายในพื้นที่ของโรงพยาบาล ปฏิบัติตามรหัสย่อ RACE

- **Rescue** ช่วยเหลือผู้ที่กำลังตกอยู่ในอันตราย
- **Activate** กดสัญญาณเตือนภัย และโทรแจ้ง 191
- **Contain** ควบคุมควันและเปลวไฟ ด้วยการปิดหน้าต่างและประตู และปิดวาล์วก๊าซทางการแพทย์
- **Extinguish** ใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้นตามขั้นตอน

ขั้นตอนการใช้เครื่องดับเพลิง


- **ดึง** ดึงสายฉีดเล็งไปที่ฐานของกึ่งไฟสลักนิรภัย
- **ปลด** ปลดสลักนิรภัย
- **กด** บีบไกเครื่องดับเพลิง
- **ส่าย** ส่ายหัวฉีดดับเพลิง

5.11 แผนทีมดับเพลิง

 สมิติเวช ชลบุรี SAMITVEJ CHONBURI	แผนดำเนินงาน (PLAN)	Document Number : PL-FMS-05 Effective Date : 30 มี.ค. 2563
	Code 5: แผนป้องกัน และระงับอัคคีภัย โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี	Page : 7/15 Issue No. : A Revision No. : 3

ทีมดับเพลิง มีหน้าที่หลักในการเข้าระงับเหตุอัคคีภัย โดยใช้ถังเคมีดับเพลิง หรือสายฉีดน้ำ เพื่อควบคุมหรือระงับเหตุโดยเร็วที่สุด มีแผนงานเพื่อเตรียมการรองรับและแนวทางปฏิบัติดังนี้

- 5.11.1 การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในทีมดับเพลิง (ทีมผจญเพลิง) จะต้องได้รับการฝึกอบรมเป็นกรณีพิเศษในเรื่องของการผจญเพลิง หรือการกู้ภัยในอาคาร เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานเอง
- 5.11.2 ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ทีมดับเพลิง เข้าระงับเหตุอัคคีภัย ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
 - 5.11.2.1 ทำการดับเพลิงเบื้องต้นด้วยการใช้ถังดับเพลิง และใช้สายฉีดน้ำ เมื่อเพลิงลุกไหม้
 - 5.11.2.2 ตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อประเมินสถานการณ์
 - 5.11.2.3 เคลื่อนย้ายวัสดุไวไฟต่าง ๆ ออกจากที่เกิดเหตุ
 - 5.11.2.4 กำหนดเส้นทางหนีไฟ และทำลายสิ่งกีดขวางต่าง ๆ (หากมีความจำเป็น)
- 5.12 แผนฝ่ายสื่อสาร และประสานงาน
 - 5.12.1 เมื่อมีสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ดังขึ้น หรือมีผู้พบเห็นโทรศัพท์เข้ามาแจ้งเหตุที่ Operator แจ้งประกาศ Code 5 (ระบุสถานที่) โทรแจ้งเหตุที่หมายเลข 191
 - 5.12.1.1 ทุกคนที่เกี่ยวข้อง เปลี่ยนช่องสัญญาณวิทยุสื่อสาร(ว.แดง) เป็นช่อง 69
 - 5.12.1.2 แจ้งเหตุให้ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
 - 5.12.1.3 แจ้งหน่วยงานภายนอกเพื่อขอความช่วยเหลือ
 - 5.12.1.3-1 สถานีดับเพลิงเทศบาลบ้านสวน โทร 038-282153
 - 5.12.1.3-2 สถานีตำรวจภูธรเมืองชลบุรี โทร. 038-274401-3
 - 5.12.1.3-3 การไฟฟ้าชลบุรี โทร. 038-054709
 - 5.12.2 เมื่อทีมดับเพลิงไปถึงยังจุดเกิดเหตุ ระงับเหตุ/ตรวจสอบเหตุ พบว่าเพลิงสงบหรือไม่พบเหตุเพลิงไหม้ หรือสัญญาณแจ้งเหตุอาจขัดข้อง **แจ้งประกาศ Code 5 clear**
 - 5.12.2.1 รายงานให้ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
 - 5.12.2.2 ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ แผนกวิศวกรรม เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุขัดข้องของระบบสัญญาณแจ้งเหตุ
 - 5.12.2.3 แจ้งหน่วยงานภายนอก ยกเลิกการขอความช่วยเหลือ
 - 5.12.3 กรณีทีมดับเพลิง ไม่สามารถระงับเหตุเพลิงไหม้ ในพื้นที่ที่เกิดเหตุได้ มีความจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัย **แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ Code 5 (ระบุสถานที่)** และหากเพลิงลุกไหม้ไปยังพื้นที่อื่นๆ จำเป็นต้องถอนตัวออกจากพื้นที่ที่เกิดเหตุ **แจ้งประกาศ Code 501 (ทั้งโรงพยาบาล)** เพื่อปฏิบัติตามแผนอพยพหนีไฟ
 - 5.12.3.1 รายงานให้ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
 - 5.12.3.2 ติดต่อขอความช่วยเหลือจากโรงพยาบาลใกล้เคียง (เพื่อประสานงานกับฝ่ายเคลื่อนย้ายผู้ป่วย)
 - โรงพยาบาลชลบุรี โทร. 038-931000
 - โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา โทร. 038-320300

 สมิติเวช ชลบุรี SAMITVEJ CHONBURI	แผนดำเนินงาน (PLAN)	Document Number : PL-FMS-05 Effective Date : 30 มี.ค. 2563
	Code 5: แผนป้องกัน และระงับอัคคีภัย โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี	Page : 8/15 Issue No. : A Revision No. : 3

- โรงพยาบาลเอกชล โทร. 038-273840
- โรงพยาบาลเอกชล 2 โทร.038-939888
- โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช โทร. 038-284366

5.12.4 กรณีจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้อยู่ใกล้ ศูนย์ตอบรับโทรศัพท์หรือที่ศูนย์ตอบรับโทรศัพท์ และเพลิงไหม้ลุกลามจนไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ต้องถอนตัวออกจากหน่วยงาน

5.12.4.1 รายงานให้ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องรับทราบ

5.12.4.2 ย้ายไปประจำการที่จุดรวมพล

5.12.5 ผู้รับผิดชอบดำเนินการ

5.12.5.1 ผู้จัดการแผนกศูนย์ตอบรับโทรศัพท์

5.12.5.2 หัวหน้าเวรศูนย์ตอบรับโทรศัพท์

5.12.6 อุปกรณ์ที่ต้องใช้

5.12.6.1 วิทยุสื่อสาร และแบตเตอรี่สำรอง

5.12.6.2 โทรศัพท์เคลื่อนที่ และแบตเตอรี่สำรอง (Power Bank)

5.12.6.3 ไฟฉาย

5.12.6.4 โทรศัพท์

5.13 แผนฝ่ายเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และส่งต่อ

5.13.1 การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ต้องได้คำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิง

5.13.2 กำหนดทิศทางการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 2 แนวทาง

5.13.2.1 การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในแนวราบ คือการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปพื้นที่ที่ปลอดภัย ภายในชั้นเดียวกัน ซึ่งไฟไม่สามารถลุกลามไปถึงได้

5.13.2.2 การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในแนวตั้ง ลงชั้นที่ต่ำกว่าชั้นที่เกิดไฟไหม้ หรือเคลื่อนย้ายไปยังจุดรวมพล (กรณีไฟลุกลามมาก) โดยการใช้นันไดหนีไฟ ห้ามเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขึ้นไปยังชั้นที่สูงกว่าชั้นที่เกิดเพลิงไหม้ (ยกเว้นกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ในชั้นที่ต่ำกว่า และไม่สามารถเคลื่อนย้ายทางบันไดหนีไฟได้)

5.13.3 กำหนดการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในโรงพยาบาล


5.13.3.1 ผู้ป่วยในหอผู้ป่วยที่จำเป็นต้องมีผู้เข้าไปช่วยเหลือในการเคลื่อนย้าย (ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้) ให้ใช้นันไดหนีไฟ ด้านข้างลิฟต์โดยสาร เป็นบันไดหนีไฟหลักและไปที่จุดรวมพล

5.13.3.2 ผู้ป่วยในหอผู้ป่วยที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ใช้นันไดหนีไฟ ด้านข้างลิฟต์โดยสาร เป็นบันไดหนีไฟหลักและไปที่จุดรวมพล

5.13.3.3 ผู้ป่วยนอก ที่จำเป็นต้องมีผู้เข้าไปช่วยเหลือในการเคลื่อนย้าย (ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้) ให้นันไดหนีไฟ ด้านข้างลิฟต์โดยสาร เป็นบันไดหนีไฟหลักและไปที่จุดรวมพล

5.13.3.4 ผู้ป่วยนอก สามารถช่วยเหลือตนเองได้ แนะนำให้นันไดหนีไฟ ด้านข้างลิฟต์โดยสาร เป็นบันไดหนีไฟหลักและไปที่จุดรวมพล

5.13.4 กำหนดประเภทผู้ป่วย

 สมิติเวช ชลบุรี SAMITVEJ CHONBURI	แผนดำเนินงาน (PLAN)	Document Number : PL-FMS-05 Effective Date : 30 มี.ค. 2563
	Code 5: แผนป้องกัน และระงับอัคคีภัย โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี	Page : 9/15 Issue No. : A Revision No. : 3

เพื่อเป็นการวางแผนการเคลื่อนย้ายที่ถูกต้อง และปลอดภัย ตามการแยกอาการของผู้ป่วย

5.13.4.1 ผู้ป่วยประเภทที่ 1 หมายถึง ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้/เดินเองได้ (กำหนดผู้ป่วยโดยใช้สัญลักษณ์ = สีเขียว)

5.13.4.2 ผู้ป่วยประเภทที่ 2 หมายถึง ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย (กำหนดผู้ป่วยโดยใช้สัญลักษณ์ = สีเหลือง)

5.13.4.3 ผู้ป่วยประเภทที่ 3 หมายถึง ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ (กำหนดผู้ป่วยโดยใช้สัญลักษณ์ = สีแดง)

5.13.5 กำหนดทีมเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จัดเป็น 3 ทีม

5.13.5.1 ทีมหลัก คือ เจ้าหน้าที่ในแผนกที่เกิดเหตุ โดยมีหัวหน้าแผนก / Incharge เป็นหัวหน้าทีม

5.13.5.2 ทีมสนับสนุน คือ เจ้าหน้าที่ แผนกต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย

5.13.5.3 ทีมช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่บริการผู้ป่วย

ทีมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทีมหลักเมื่อมี **ประกาศ Code 5 (ระบุสถานที่)** ผู้ควบคุมเหตุฉุกเฉินในแผนกที่ ใกล้บริเวณเพลิงไหม้ และผู้ควบคุมเหตุฉุกเฉินทุกแผนก ต้องตรวจสอบจำนวนผู้ป่วย และประเภทผู้ป่วยของแต่ละแผนก และเตรียมกำหนดเจ้าหน้าที่ในแผนกและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้เหมาะสม


พยาบาลในทีม เตรียมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยประเภทที่ 3

- ผู้ช่วยพยาบาลคนที่ 1 เตรียมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยประเภทที่ 2 และรับผิดชอบในการเตรียมอุปกรณ์การแพทย์ เช่น Ambu Bag
- ผู้ช่วยพยาบาลคนที่ 2 เตรียมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยประเภทที่ 1 และทะเบียนประวัติผู้ป่วย
- เจ้าหน้าที่ เลขาแผนก หรือผู้ช่วยพยาบาลคนที่ 1 รับผิดชอบในการเคลื่อนย้ายประวัติผู้ป่วย เวชระเบียนผู้ป่วย
- ทีมสนับสนุน/ทีมช่วยเหลือ หัวหน้าทีมกำหนดให้ช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โดยมีเจ้าหน้าที่ของแผนกเป็นผู้ให้ทีมเคลื่อนย้าย และดูแลผู้ป่วยขณะเคลื่อนย้าย


หมายเหตุ

- พยาบาลหัวหน้าทีมต้องเป็นคนสุดท้ายที่ออกจากหอผู้ป่วย โดยดูแลความเรียบร้อยในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจนกระทั่งแน่ใจว่าไม่มีผู้ป่วยติดค้างอยู่
- ทุกแผนกจะต้องจัดเตรียมไฟฉาย เพื่อใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
- กรณีประกาศ Code 501 (ทั้งโรงพยาบาล) ให้ดำเนินการเคลื่อนย้ายทันที ไปยังจุดรวมพล
- บริเวณที่จุดรวมพล ตรวจสอบเช็คจำนวนผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่หัวหน้าทีมสรุปจำนวนรายงานต่อผู้อำนวยการการดับเพลิง พร้อมทั้งประสานงานกับทีมปฐมพยาบาล และรายงานอาการผู้ป่วย และคัดแยกผู้ป่วยเพื่อส่งต่อโรงพยาบาลใกล้เคียง
- กรณี Operator ประกาศ Code 5 clear ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนแยกย้ายกลับแผนก และปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ

5.13.6 วิธีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแต่ละประเภท

 สมิติเวช ชลบุรี SAMITVEJ CHONBURI	แผนดำเนินงาน (PLAN)	Document Number : PL-FMS-05 Effective Date : 30 มี.ค. 2563
	Code 5: แผนป้องกัน และระงับอัคคีภัย โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี	Page : 10/15 Issue No. : A Revision No. : 3

- 5.13.6.1 ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วย, ญาติ, ผู้ให้บริการ และเจ้าหน้าที่ ที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุเป็นอันดับแรก
- 5.13.6.2 ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้ (ประเภทที่ 1 : สีเขียว) ให้มารวมกันแล้วจับมือต่อกันเป็นลูกโซ่ โดยเจ้าหน้าที่ดูแลเป็นกลุ่มๆ และเคลื่อนย้ายในทิศทางที่กำหนด เช่น ในแนวราบ หรือทางบันไดหนีไฟ ผู้รับผิดชอบ คือ ผู้ช่วยพยาบาลคนที่ 2 และทีมสนับสนุน/ทีมช่วยเหลือ
- 5.13.6.3 ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย (ประเภทที่ 2 : สีเหลือง) จัดเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยพยาบาล 1 คนต่อผู้ป่วย 1 คนให้เคลื่อนย้ายในแนวราบโดยใช้ Wheelchair หรือพยุงให้เดิน
- 5.13.6.4 กรณีเคลื่อนย้ายทางบันไดหนีไฟ หรือแนวตั้ง อาจใช้เจ้าหน้าที่ 2 คน ต่อผู้ป่วย 1 คน โดยใช้เปล (stretcher) ในการเคลื่อนย้าย ผู้รับผิดชอบ คือ ผู้ช่วยพยาบาลคนที่ 1 และทีมสนับสนุน / ทีมช่วยเหลือ
- 5.13.6.5 ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ หรือใช้เครื่องช่วยหายใจ (ประเภทที่ 3 : สีแดง) กำหนดเจ้าหน้าที่ 2-3 คน ต่อผู้ป่วย 1 คน เคลื่อนย้ายโดยใช้เปล (stretcher)
- 5.13.6.6 หลังจากเคลื่อนย้าย ให้หัวหน้าทีมตรวจเช็คจำนวนผู้ป่วย และออกจากหอผู้ป่วยเป็นคนสุดท้าย
- 5.13.6.7 รายละเอียดสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอาการหนัก และเด็กอ่อน
- 5.13.6.7.1 เด็กอ่อนให้เจ้าหน้าที่ในแผนก 1 คน รับผิดชอบเด็ก 2 คน ในการเคลื่อนย้ายเด็กอ่อน พร้อมมารดา และเคลื่อนย้ายทางบันไดหนีไฟ
- 5.13.6.7.2 ผู้ป่วยห้องผ่าตัด (กำลังผ่าตัด) กรณี Code 5 ให้เตรียมอุปกรณ์ และเครื่องมือ เช่น Ambu bag, ผ้า Drape Sterile และ Set Suture เตรียมเย็บปิด กรณี Code 5 (ระบุสถานที่) ให้เย็บปิดแผล หรือ ปิดด้วยผ้า Drape Sterile และเตรียมเคลื่อนย้าย
- 5.13.6.7.3 ผู้ป่วยห้องคลอด เตรียมผ้าสะอาด หรือผ้าห่ม เพื่อคลุมตัวผู้ป่วย แล้วเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
- 5.13.6.7.4 ผู้ป่วยอาการหนัก ให้เตรียม Ambu bag, ไฟฉาย, เวชระเบียนผู้ป่วย พร้อม Nurse's Note และเคลื่อนย้าย
- 5.13.6.7.5 ผู้ป่วยไตเทียม ให้คืนเลือดกลับสู่ตัวผู้ป่วย ใช้ Plaster Stap เข็มให้เรียบร้อย และเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
- 5.13.6.8 อุปกรณ์ที่ ต้องใช้
- 5.13.6.8.1 เปลหาม (stretcher)
- 5.13.6.8.2 เสื่อสำหรับใส่เด็กอ่อน จำนวน 5 ตัว (เสื่อ 1 ตัว รองรับเด็กได้ 2 คน)
- 5.13.7 การจัดเตรียมเส้นทาง และพื้นที่จุดรวมพล
- 5.13.7.1 แผนกแม่บ้านจัดพื้นที่จุดรวมพล และเตรียมน้ำสะอาด ผ้าสะอาด (ผ้าปูพื้น ผ้าห่ม ผ้าเช็ดตัว และผ้ายาง)
- 5.13.7.2 เจ้าหน้าที่แผนกช่างซ่อมบำรุง จัดหาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ปลั๊กไฟ และสนับสนุนด้านแสงสว่าง, เครื่องเสียง, พัดลมระบายอากาศ

 สมิติเวช ชลบุรี SAMITVEJ CHONBURI	แผนดำเนินงาน (PLAN)	Document Number : PL-FMS-05 Effective Date : 30 มี.ค. 2563
	Code 5: แผนป้องกัน และระงับอัคคีภัย โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี	Page : 11/15 Issue No. : A Revision No. : 3

5.13.7.3 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำบริเวณเส้นทางการจราจร และควบคุมการเข้า - ออกพื้นที่

5.13.8 อุปกรณ์ที่ต้องจัดเตรียม

- 5.13.8.1 เครื่องเสียงติดตั้งที่ จตุรรวมพล
- 5.13.8.2 สายไฟพร้อมปลั๊กไฟ ยาว 10 เมตร จำนวน 10 เส้น
- 5.13.8.3 โทร่ง 2 ตัว
- 5.13.8.4 แม่แรงยกรถ 2 ตัว (สำหรับยก หรือลากรถ)
- 5.13.8.5 ผ้าปูพื้น ผ้าเช็ดตัว ผ้าห่ม ผ้ายาง จำนวน 30 ชุด
- 5.13.8.6 น้ำ สะอาด 10 โหล
- 5.13.8.7 พัดลมระบายอากาศ 2 ตัว

5.14 แผนฝ่ายปฐมพยาบาล

ฝ่ายปฐมพยาบาล มีหน้าที่ในการช่วยเหลือ ดูแลปฐมพยาบาล ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ รวมทั้งผู้ป่วยของโรงพยาบาล โดยแยกผู้ป่วย และผู้ได้รับบาดเจ็บที่มีอาการหนักส่งต่อโรงพยาบาลใกล้เคียงด้วยความรวดเร็วและปลอดภัยตามหลักการแพทย์

5.14.1 บุคลากร ประกอบด้วย

- ทีมหลัก ได้แก่ แพทย์แผนก ER, พยาบาลแผนก ER, รถพยาบาล, พนักงานบริการผู้ป่วย, พนักงานขับรถ Ambulance
- ทีมสนับสนุน ได้แก่ พยาบาล IPD
- Team leader ได้แก่ ผู้ตรวจการ / Incharge ER

5.14.2 อุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล ประกอบด้วย


- อุปกรณ์การแพทย์ เป็นอุปกรณ์จากแผนก ER ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ โดยมีหัวหน้าแผนก ER หรือ Incharge เป็นผู้เตรียมความพร้อม
- อุปกรณ์ทั่วไป เป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น รถพยาบาล, รถเข็นนั่ง/นอน, เป็ดัก, วิทยุสื่อสาร, โทรศัพท์มือถือ, ผ้าห่ม และผ้าอื่น ๆ

5.14.3 สถานที่

- จัดตั้งกองอำนวยความสะดวก ที่จตุรรวมพล โดยแผนกแม่บ้าน
- จัดเตรียมรถ Ambulance ที่จตุรรวมพล อย่างน้อย 2 คัน
- หน่วยงานเวชภัณฑ์การแพทย์/CSSD เพื่อจัดเวชภัณฑ์ ที่จตุรรวมพล
- แผนกเภสัชกรรม จัดเตรียมยา ที่จตุรรวมพล

5.14.4 ขั้นตอนปฏิบัติงาน ฝ่ายปฐมพยาบาล

- **อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมพร้อมเมื่อเกิดเพลิงไหม้**
- O2 tank (~5 - 10 ชุด)
- Ambu bag
- เครื่องช่วยหายใจ
- อุปกรณ์ทำแผลต่างๆ
- อุปกรณ์ช่วยด้านการหายใจ เช่น O2 Canular , O2 mask ฯลฯ
- เครื่อง Suction
- เครื่องวัดความดัน , Stethoscope
- Gauze bum , Gauze , Cotton

 สมิติเวช ชลบุรี SAMITIVJ CHONBURI	แผนดำเนินงาน (PLAN)	Document Number : PL-FMS-05 Effective Date : 30 มี.ค. 2563
	Code 5: แผนป้องกัน และระงับอัคคีภัย โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี	Page : 12/15 Issue No. : A Revision No. : 3

- ไฟฉาย
- IV fluid ชนิดต่าง ๆ
- ผ้า Sterile
- รถเข็นทำแผล
- Set ล้างตา และยาล้างตา Terramycin ointment
- อุปกรณ์ทั่วไป
- วิทยุสื่อสาร
- ผ้าห่ม
- สมุดจดยอดผู้ป่วย
- รถให้ IV fluid
- Stand ให้ IV
- รถ CPR
- ถังมือ
- โทรศัพท์มือถือ
- ผ้ายาง
- รายการ Request โรงพยาบาล

5.15 แผนฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติการ มีหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้บริหาร และหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาช่วยเหลือเพื่อการตัดสินใจสั่งการ และดำเนินการด้านต่างๆ รวมทั้งควบคุมการปฏิบัติงานของทุกฝ่ายให้เป็นไปตามขั้นตอน ของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยประสานงานกับผู้บริหาร และหน่วยงานภายนอก

5.15.1 การเตรียมข้อมูล


ข้อมูลที่ฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติการจัดเตรียม

- แบบพิมพ์เขียวของอาคารต่างๆ
- ลักษณะการใช้งานของอาคาร
- เส้นทางเข้า – ออก
- ข้อมูลสถาปัตยกรรมของอาคาร
- แหล่งน้ำสำรอง จุดต่อประปาหัวแดง และจุดรับน้ำ เข้าอาคาร
- พื้นที่ที่มีวัตถุอันตรายหรือวัตถุไวไฟเก็บรักษาอยู่ภายในอาคาร
- ข้อมูลอื่นๆ

5.16 แผนฝ่ายบรรเทาทุกข์ และปฏิรูปฟื้นฟู

แผนบรรเทาทุกข์ และปฏิรูปฟื้นฟู หมายถึง การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และกำหนดแผนงานในการปรับปรุง ซ่อมแซม แก้ไข เพื่อให้สามารถดำเนินการให้บริการได้ต่อไป

- การดำเนินการตามแผนการบรรเทาทุกข์
- การรายงานตัวของเจ้าหน้าที่ ทุกฝ่าย และกำหนดจุดรวมพลของบุคลากรเพื่อรอรับคำสั่ง
- การประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ
- การช่วยชีวิตและการค้นหาผู้เสียชีวิต
- การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย และทรัพย์สินของผู้เสียชีวิต
- การช่วยเหลือส่งเคราะห์ผู้ประสบภัย
- การสำรวจความเสียหาย และปิดกั้นพื้นที่
- การดำเนินการเพื่อรองรับแผนปฏิรูปฟื้นฟู
- การประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบัติงาน และรายงานสถานการณ์เพลิงไหม้

 สมิติเวช ชลบุรี SAMITIVEJ CHONBURI	แผนดำเนินงาน (PLAN)	Document Number : PL-FMS-05 Effective Date : 30 มี.ค. 2563
	Code 5: แผนป้องกัน และระงับอัคคีภัย โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี	Page : 13/15 Issue No. : A Revision No. : 3

- การปรับปรุงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้สามารถดำเนินการให้บริการได้โดยเร็วที่สุด
- การประชาสัมพันธ์ สาเหตุการเกิดอัคคีภัย และแนวทางป้องกันในรูปแบบต่างๆ
- การสังเคราะห์ผู้ป่วย
- การปรับปรุงซ่อมแซม และฟื้นฟูสภาพแวดล้อม
- การกำหนดหน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานในแผนบรรเทาทุกข์ และปฏิรูปฟื้นฟู


6.0 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

-

7.0 ข้อกำหนดของระบบ/ มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง *

JCI 6th Edition Chapter FMS Standard 7, 7.1, 7.2

เอกสารควบคุม

 สมิติเวช ชลบุรี SAMITVEJ CHONBURI	แผนดำเนินงาน (PLAN)	Document Number : PL-FMS-05 Effective Date : 30 มี.ค. 2563
	Code 5: แผนป้องกัน และระงับอัคคีภัย โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี	Page : 14/15 Issue No. : A Revision No. : 3

8.0 Flow Chart

การมอบหมายหน้าที่เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ประจำหน่วยงาน

