



บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด  
**WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.**

229/7-8 ซอยเจริญสุข 95/1 ถนนเจริญสุข แขวงบางยี่สิบ เขตบางพลี กรุงเทพฯ 10700  
229/7-8 Soi Charan Sanit Wong 95/1, Charan Sanit Wong Rd., Bang-aor, Bangphlat, Bangkok 10700  
Tel. (02) 885-5801-2 Fax: (02) 885-5803 มือถือ 081-350-7432  
e-mail : waterindex\_con@hotmail.com

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน  
Address : 124 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  
Sampling Site : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน  
Analytical Date : 20 มกราคม 2565 - 28 มกราคม 2565  
Analysis No. : 2201-114 (3,4) Rev. 01

Sampling Method : Grab  
Sample Type : น้ำดื่ม  
Sampling by : อาทิตย์ โพนสงคราม  
Sampling Date : 20 มกราคม 2565  
Sampling Time : 10.30 น.  
Received Date : 20 มกราคม 2565  
Sample Status : Normal

Parameters	Unit	Method	Result	
			ตู้น้ำดื่มศูนย์อาหารลัดดาวัลย์ (ตู้ในห้องพักนางสาวแพทย์) อาคารหมอแวลต์ ชั้น 1	ตู้น้ำดื่ม หน้าแผนกซ่อมบำรุง อาคารหมอแวลต์ ชั้น 3
Appearance	-	Observation	ใส	ใส
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	< 1.1	< 1.1

ว. ว. ใจ  
วันวิสา  
(Miss.Wanwisa Kanhalee)  
Laboratory Analyst  
28 มกราคม 2565



จิตรา  
(Mrs. Jittra Chatipa)  
Laboratory Manager  
28 มกราคม 2565

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.



บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด  
**WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.**

229/7-8 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 95/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700  
229/7-8 Soi Charan Sanit Wong 95/1, Charan Sanit Wong Rd., Bang-a-or, Bangphlat, Bangkok 10700  
Tel. (02) 885-5801-2 Fax: (02) 885-5803 มือถือ 081-350-7432  
e-mail : waterindex\_con@hotmail.com

**ANALYSIS REPORT**

Page 1 of 1

Customer Name : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน  
Address : 124 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  
  
Sampling Site : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน  
Analytical Date : 20 มกราคม 2565 - 28 มกราคม 2565  
Analysis No. : 2201-114 (5,6) Rev. 01

Sampling Method : Grab  
Sample Type : น้ำดื่ม  
Sampling by : อาทิตย์ โพนสงคราม  
Sampling Date : 20 มกราคม 2565  
Sampling Time : 10.30 น.  
Received Date : 20 มกราคม 2565  
Sample Status : Normal

Parameters	Unit	Method	Result	
			ตู้น้ำดื่ม โถงนั่งรอ อาคารหอบรัดเลย์ ชั้น 9	ตู้น้ำดื่ม ห้องจัดยาแผนก ICU9 อาคารหอบรัดเลย์ ชั้น 9
Appearance	-	Observation	ใส	ใส
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	< 1.1	< 1.1

วันวิสา  
(Miss.Wanwisa Kanhalee)  
Laboratory Analyst  
28 มกราคม 2565



จิตรา  
(Mrs. Jittra Chatipa)  
Laboratory Manager  
28 มกราคม 2565

Reported results refer to submitted sample only.  
Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.



บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด  
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.

229/7-8 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 95/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700  
229/7-8 Soi Charan Sanit Wong 95/1, Charan Sanit Wong Rd., Bang-aor, Bangphlat, Bangkok 10700  
Tel. (02) 885-5801-2 Fax: (02) 885-5803 มือถือ 081-350-7432  
e-mail : waterindex\_con@hotmail.com

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน  
Address : 124 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  
  
Sampling Site : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน  
Analytical Date : 25 กุมภาพันธ์ 2565 – 4 มีนาคม 2565  
Analysis No. : 2202-139 (3,4) Rev. 01

Sampling Method : Grab  
Sample Type : น้ำดื่ม  
Sampling by : อาทิตย์ โพนสงคราม  
Sampling Date : 25 กุมภาพันธ์ 2565  
Sampling Time : 10.00 น.  
Received Date : 25 กุมภาพันธ์ 2565  
Sample Status : Normal

Parameters	Unit	Method	Result	
			ตู้น้ำดื่ม แผ่นก X-RAY หน้าห้อง CT-SCAN	ตู้น้ำดื่ม แผ่นก ห้องพักเจ้าหน้าที่ อาคารหมอแลตส์ ชั้น 1
Appearance	-	Observation	ใส	ใส
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	< 1.1	< 1.1

จ.จ.จ.  
(Miss.Wanwisa Kanhalee)  
Laboratory Analyst  
4 มีนาคม 2565



จ.จ.จ.  
(Mrs. Jittra Chatipa)  
Laboratory Manager  
4 มีนาคม 2565

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.



บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด  
**WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.**

229/7-8 ซอยเจริญสุขุมวิท 95/1 ถนนเจริญสุขุมวิท แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700  
229/7-8 Soi Charan Sanit Wong 95/1, Charan Sanit Wong Rd., Bang-aor, Bangphlat, Bangkok 10700  
Tel. (02) 885-5801-2 Fax: (02) 885-5803 มือถือ 081-350-7432  
e-mail : waterindex\_con@hotmail.com

**ANALYSIS REPORT**

Page 1 of 1

Customer Name : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน  
Address : 124 ถนนสีลม แขวงสุริยวงส์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  
  
Sampling Site : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน  
Analytical Date : 25 กุมภาพันธ์ 2565 – 4 มีนาคม 2565  
Analysis No. : 2202-139 (5,6) Rev. 01

Sampling Method : Grab  
Sample Type : น้ำดื่ม  
Sampling by : อาทิตย์ โพนสงคราม  
Sampling Date : 25 กุมภาพันธ์ 2565  
Sampling Time : 10.00 น.  
Received Date : 25 กุมภาพันธ์ 2565  
Sample Status : Normal

Parameters	Unit	Method	Result	
			ตู้น้ำดื่ม ห้องจัดยา แผนก I.C.U.3 อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 3	ตู้น้ำดื่ม โถงนั่งรอน้ำลิฟต์ อาคาร หมอบรัดเลย์ ชั้น 3
Appearance	-	Observation	ใส	ใส
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	< 1.1	< 1.1

ว. วรวิศา  
(Miss.Wanwisa Kanhalee)  
Laboratory Analyst  
4 มีนาคม 2565



จิตรา  
(Mrs. Jittra Chatipa)  
Laboratory Manager  
4 มีนาคม 2565

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.



บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด  
**WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.**

229/7-8 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 95/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700  
229/7-8 Soi Charan Sanit Wong 95/1, Charan Sanit Wong Rd., Bang-aor, Bangphlat, Bangkok 10700  
Tel. (02) 885-5801-2 Fax: (02) 885-5803 มือถือ 081-350-7432  
e-mail : waterindex\_con@hotmail.com

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน  
Address : 124 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  
  
Sampling Site : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน  
Analytical Date : 21 มีนาคม 2565 - 29 มีนาคม 2565  
Analysis No. : 2203-156 (5,6) Rev. 01

Sampling Method : Grab  
Sample Type : น้ำดื่ม  
Sampling by : ยุทธภูมิ ปานดี  
Sampling Date : 21 มีนาคม 2565  
Sampling Time : 10.40 น.  
Received Date : 21 มีนาคม 2565  
Sample Status : Normal

Parameters	Unit	Method	Result	
			ตู้น้ำดื่ม แผนกแวลส์ 11 อาคารหมอแวลส์ ชั้น 11	ตู้น้ำดื่ม แผนกยานพาหนะ อาคารจอดรถ ชั้น 3
Appearance	-	Observation	ใส	ใส
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	< 1.1	< 1.1

วันวิสา  
(Miss.Wanwisa Kanhalee)  
Laboratory Analyst  
29 มีนาคม 2565



จิตรรา  
(Mrs. Jittra Chatipa)  
Laboratory Manager  
29 มีนาคม 2565

Reported results refer to submitted sample only.  
Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.





บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด  
**WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.**

229/7-8 ซอยเจริญสุข 95/1 ถนนเจริญสุข แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700  
229/7-8 Soi Charan Sanit Wong 95/1, Charan Sanit Wong Rd., Bang-aor, Bangkok 10700  
Tel. (02) 885-5801-2 Fax: (02) 885-5803 มือถือ 081-350-7432  
e-mail : waterindex\_con@hotmail.com

**ANALYSIS REPORT**

Page 1 of 1

Customer Name : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน  
Address : 124 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  
  
Sampling Site : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน  
Analytical Date : 21 มีนาคม 2565 - 29 มีนาคม 2565  
Analysis No. : 2203-156 (3,4) Rev. 01

Sampling Method : Grab  
Sample Type : น้ำดื่ม  
Sampling by : ยุทธภูมิ ปานดี  
Sampling Date : 21 มีนาคม 2565  
Sampling Time : 10.40 น.  
Received Date : 21 มีนาคม 2565  
Sample Status : Normal

Parameters	Unit	Method	Result	
			ตู้ น้ำดื่ม แกนกรอง อาคารหออบรัดเลย์ ชั้น 1	ตู้ น้ำดื่ม แกนกรอง อาคารหออบรัดเลย์ ชั้น 1
Appearance	-	Observation	ใส	ใส
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	< 1.1	< 1.1

วันวิสาข์  
(Miss.Wanwisa Kanhalee)  
Laboratory Analyst  
29 มีนาคม 2565



จิตรรา  
(Mrs. Jittra Chatipa)  
Laboratory Manager  
29 มีนาคม 2565

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.



บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด  
**WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.**

229/7-8 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 95/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700  
229/7-8 Soi Charan Sanit Wong 95/1, Charan Sanit Wong Rd., Bang-aor, Bangkok 10700  
Tel. (02) 885-5801-2 Fax: (02) 885-5803 มือถือ 081-350-7432  
e-mail : waterindex\_con@hotmail.com

**ANALYSIS REPORT**

Page 1 of 1

Customer Name : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน  
Address : 124 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  
  
Sampling Site : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน  
Analytical Date : 20 เมษายน 2565 - 28 เมษายน 2565  
Analysis No. : 2204-133 (3,4) Rev. 01

Sampling Method : Grab  
Sample Type : น้ำดื่ม  
Sampling by : ยุทธภูมิ ปานดี  
Sampling Date : 20 เมษายน 2565  
Sampling Time : 10.00 น.  
Received Date : 20 เมษายน 2565  
Sample Status : Normal

Parameters	Unit	Method	Result	
			ตู้น้ำดื่ม แผนก Lab ห้องเจาะเลือด อาคารหอบอร์ดเลย์ ชั้น 1	ตู้น้ำดื่ม ห้องเจ้าหน้าที่ อาคารหอบอร์ดเลย์ ชั้น 10
Appearance	-	Observation	ใส	ใส
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	< 1.1	< 1.1

  
(Miss. Wanwisa Kanhalee)  
Laboratory Analyst  
28 เมษายน 2565



  
(Mrs. Jittra Chatipa)  
Laboratory Manager  
28 เมษายน 2565

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.



บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด  
**WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.**

229/7-8 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 95/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700  
229/7-8 Soi Charan Sanit Wong 95/1, Charan Sanit Wong Rd., Bang-aor, Bangphlat, Bangkok 10700  
Tel. (02) 885-5801-2 Fax: (02) 885-5803 มือถือ 081-350-7432  
e-mail : waterindex\_con@hotmail.com

**ANALYSIS REPORT**

Page 1 of 1

Customer Name : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน  
Address : 124 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

Sampling Method : Grab  
Sample Type : น้ำดื่ม  
Sampling by : ยุทธภูมิ ปานดี  
Sampling Date : 20 เมษายน 2565  
Sampling Time : 10.00 น.  
Received Date : 20 เมษายน 2565  
Sample Status : Normal

Sampling Site : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน  
Analytical Date : 20 เมษายน 2565 - 28 เมษายน 2565  
Analysis No. : 2204-133 (5,6) Rev. 01

Parameters	Unit	Method	Result	
			ตู้น้ำดื่ม ห้องพักญาติ แผนกไตเทียม อาคารหอบอร์ดเลย์ ชั้น 11	ตู้น้ำดื่ม แผนกแวลส์ 4 อาคารหอแวลส์ ชั้น 4
Appearance	-	Observation	ใส	ใส
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	< 1.1	< 1.1

วันวิภาณี  
(Miss.Wanwisa Kanhalee)  
Laboratory Analyst  
28 เมษายน 2565



จิตรรา  
(Mrs. Jittra Chatipa)  
Laboratory Manager  
28 เมษายน 2565

Reported results refer to submitted sample only.  
Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.





บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด  
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.

229/7-8 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 95/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่เรือ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700  
229/7-8 Soi Charin Sanit Wong 95/1, Charin Sanit Wong Rd., Bang-yee-ueo, Bangkok 10700  
Tel. (02) 885-5801-2 Fax: (02) 885-5803 มือถือ 081-350-7432  
e-mail : waterindex\_con@hotmail.com

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน  
Address : 124 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  
Sampling Site : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน  
Analytical Date : 20 พฤษภาคม 2565 - 27 พฤษภาคม 2565  
Analysis No. : 2205-125 (3,4) Rev. 01

Sampling Method : Grab  
Sample Type : น้ำดื่ม  
Sampling by : ยุทธภูมิ ปานดี  
Sampling Date : 20 พฤษภาคม 2565  
Sampling Time : 11.00 น.  
Received Date : 20 พฤษภาคม 2565  
Sample Status : Normal

Parameters	Unit	Method	Result	
			ตู้น้ำดื่ม แผนก คลินิก ARI อาคารประสงค์ ชั้น 1	ตู้น้ำดื่ม ทางเดินหน้าห้อง AHU ไปแผนกคอมพิวเตอร์ อาคารหอเวลล์ ชั้น 5
Appearance	-	Observation	ใส	ใส
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	< 1.1	< 1.1

ผู้วิเคราะห์  
(Miss.Wanwisa KanhaLee)  
Laboratory Analyst  
27 พฤษภาคม 2565



จกต  
(Mrs. Jittra Chatipa)  
Laboratory Manager  
27 พฤษภาคม 2565

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.



บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด  
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.

229/7-8 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 95/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลี กรุงเทพฯ 10700  
229/7-8 Soi Chanan Sanit Wong 95/1, Chanan Sanit Wong Rd., Bang-a-oe, Bangphli, Bangkok 10700  
Tel. (02) 885-5801-2 Fax: (02) 885-5803 มือถือ 081-350-7432  
e-mail : waterindex\_con@hotmail.com

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน  
Address : 124 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  
Sampling Site : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน  
Analytical Date : 20 พฤษภาคม 2565 - 27 พฤษภาคม 2565  
Analysis No. : 2205-125 (5,6) Rev. 01

Sampling Method : Grab  
Sample Type : น้ำดื่ม  
Sampling by : ยุทธภูมิ ปานดี  
Sampling Date : 20 พฤษภาคม 2565  
Sampling Time : 11.00 น.  
Received Date : 20 พฤษภาคม 2565  
Sample Status : Normal

Parameters	Unit	Method	Result	
			ตู้น้ำดื่ม แผนกจัดซื้อ อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 5	ตู้น้ำดื่ม แผนกแวลส์ 12 อาคารหมอแวลส์ ชั้น 12
Appearance	-	Observation	ใส	ใส
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	< 1.1	< 1.1

วณิษา  
(Miss.Wanwisa Kanhalee)  
Laboratory Analyst  
27 พฤษภาคม 2565



จิตรา  
(Mrs. Jitra Chatipa)  
Laboratory Manager  
27 พฤษภาคม 2565

Reported results refer to submitted sample only.  
Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.



**บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด**  
**WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.**

229/7-8 ซอยเจริญวัฒนา 95/1 ถนนเจริญวัฒนา แขวงบางอ้อ เขตบางพลี กรุงเทพฯ 10700  
229/7-8 Soi Charan Srit Wong 95/1, Charan Srit Wong Rd., Bang-aor, Bangkok, Bangkok 10700  
Tel. (02) 885-5801-2 Fax: (02) 885-5803 มือถือ 081-350-7432  
e-mail : waterindex\_con@hotmail.com


**ANALYSIS REPORT**

Page 1 of 1

Customer Name : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน  
Address : 124 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  
Sampling Site : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน  
Analytical Date : 20 มิถุนายน 2565 - 29 มิถุนายน 2565  
Analysis No. : 2206-135 (3,4) Rev. 01

Sampling Method : Grab  
Sample Type : น้ำดื่ม  
Sampling by : ยุทธภูมิ ปานดี  
Sampling Date : 20 มิถุนายน 2565  
Sampling Time : 10.30 น.  
Received Date : 20 มิถุนายน 2565  
Sample Status : Normal

Parameters	Unit	Method	Result	
			ตู้น้ำดื่ม แผนก ห้องผ้า อาคารจอดรถ ชั้น 1	ตู้น้ำดื่ม ทางเดินหน้าส่วนการพยาบาล อาคารหมอบรัดเลย์ชั้น 5
Appearance	-	Observation	ใส	ใส
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	< 1.1	< 1.1

  
(Miss. Wanwisa Kanhalee)  
Laboratory Analyst  
29 มิถุนายน 2565



  
(Mrs. Jittra Chatipa)  
Laboratory Manager  
29 มิถุนายน 2565

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.



บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด  
WATER INDEX & CONSULTANT CO.,LTD.

229/7-8 ซอยจรัญญูวิวัฒน์ 95/1 ถนนจรัญญูวิวัฒน์ แขวงบางค้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700  
229/7-8 Soi Charan Sanit Wong 95/1, Charan Sanit Wong Rd., Bang-cok, Bangkok 10700  
Tel. (02) 885-5801-2 Fax: (02) 885-5803 มือถือ 081-350-7432  
e-mail : waterindex\_con@hotmail.com

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน  
Address : 124 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  
Sampling Site : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน  
Analytical Date : 20 มิถุนายน 2565 - 29 มิถุนายน 2565  
Analysis No. : 2206-135 (5,6) Rev. 01

Sampling Method : Grab  
Sample Type : น้ำดื่ม  
Sampling by : ยุทธภูมิ ปานดี  
Sampling Date : 20 มิถุนายน 2565  
Sampling Time : 10.30 น.  
Received Date : 20 มิถุนายน 2565  
Sample Status : Normal

Parameters	Unit	Method	Result	
			ตู้ น้ำดื่ม แผนกทันตกรรม อาคารหอบอร์ดเลย์ ชั้น 12	ตู้ น้ำดื่ม แผนกผิวหนัง-ผิวพรรณ อาคารหอบอร์ดเลย์ ชั้น 12
Appearance	-	Observation	ใส	ใส
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	< 1.1	< 1.1

นางวิภา  
(Miss.Wanwisa Kanhalee)  
Laboratory Analyst  
29 มิถุนายน 2565



จิตรา  
(Mrs. Jittra Chatipa)  
Laboratory Manager  
29 มิถุนายน 2565

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.