

แบบฟอร์มตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์

Weekly Diesel Engine Fire Pump Check List (เครื่องยนต์)

FPP-1

the
WORKS
COMMUNITY MANAGEMENT

อาคาร ไอทีโอ สุขุมวิท 115

สถานที่ ห้องปั๊มน้ำชั้น G

วัน / เดือน / ปี

29/12/2565

รายละเอียด		ก่อนการเดินเครื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> Manual เดินเครื่องด้วยมือ	<input type="checkbox"/> Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	หมายเหตุ
ส่วนเครื่องยนต์	ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	/	/	/	
	บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	/	/	/	
	บันทึกอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน (C/F)	0 C	80 C		
	บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (C/F)	0 C	80 C		
	บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	0 PSI	45 PSI		
	บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[] ต่ำ [] เต็ม	[] ต่ำ [] เต็ม		
	บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	0 RPM	1700 RPM		
	ความตึงสายพาน	/	/		
	เช็คระดับน้ำในถังสูบน้ำ (Priming Tank)	[] ต่ำ [] เต็ม	[] ต่ำ [] เต็ม		
	บันทึกระดับน้ำมันดีเซล 3/4 ถึง 1500 ลิตร	[] ต่ำ (1/4) [] กลาง (1/2) [] สูง (3/4)	[] ต่ำ (1/4) [] กลาง (1/2) [] สูง (3/4)		
ผลรวมจำนวนการทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)		29.7	29.9		
ส่วนเครื่องสูบน้ำ	การสั่นสะเทือนและเสียง	/	/		
	จาระบีและลูกปืน	/	/		
	บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)	0 PSI	0 PSI		
	บันทึกแรงดันทางออก (PSI)	281 PSI	281 PSI		
	วาล์วควบคุมแรงดัน	/	/		
ชุดควบคุม	สภาพแบตเตอรี่	- แบตเตอรี่ลูกที่ 1	/	/	
		- แบตเตอรี่ลูกที่ 2	/	/	
	น้ำกลั่นแบตเตอรี่	- แบตเตอรี่ลูกที่ 1	/	/	
		- แบตเตอรี่ลูกที่ 2	/	/	
	ชุดชาร์ตแบตเตอรี่	- แบตเตอรี่ลูกที่ 1	/	/	
		- แบตเตอรี่ลูกที่ 2	/	/	
	บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	- แบตเตอรี่ลูกที่ 1	27.2 V	27.2 V	
		- แบตเตอรี่ลูกที่ 2	27.2 V	28.4 V	
	บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	- แบตเตอรี่ลูกที่ 1	0.0 A	0.0 A	
		- แบตเตอรี่ลูกที่ 2	0.2 A	4.0 A	

โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ การทดสอบเดินเครื่องประจำสัปดาห์ระบุ Manual : Crank#1 , Crank#2

หมายเหตุ : พบสิ่งผิดปกติให้แจ้งหัวหน้างานและดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ

ข้อเสนอแนะ :

ตรวจเช็คโดย :

ตรวจสอบโดย :

ทบทวนตรวจสอบโดย :

ช่างอาคาร :

หัวหน้าช่าง :

ผู้จัดการอาคาร :

วันที่ 29/12/2565

วันที่ 29/12/2565

วันที่ :

หมายเลข	ENG-SF-035
แก้ไขครั้งที่	00
วันที่มีผล	23 เมษายน

the
WORKS
COMMUNITY MANAGEMENT

ใบตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน
EMERGENCY LIGHT

ไอดีโอ ส. ขุมวิท 115

EME - G - 016

สถานที่ หน้าลิฟท์ชั้นของ ชั้น G

วันที่/เดือน/ปี	หลอดแสงสว่าง		ขาร่วงเจอร์		ตรวจสอบ โดย	หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
20/1/65	/	/	/	/	สม	
21/2/65	/	/	/	/	สม	
27/3/65	/	/	/	/	สม	
24/4/65	/	/	/	/	สม	
21/5/65	/	/	/	/	สม	
30/6/65	/	/	/	/	สม	
10/7/65	/	/	/	/	สม	
22/8/65	/	/	/	/	สม	
21/9/65	/	/	/	/	สม	
29/10/65	/	/	/	/	สม	
27/11/65	/	/	/	/	สม	
25/12/65	/	/	/	/	สม	

หมายเลขเอกสาร	ENG-SF-034
แก้ไขครั้งที่	00
วันที่มีผลบังคับใช้	23 เมษายน 2555

the
WORKS
COMMUNITY MANAGEMENT

ใบตรวจเช็คถังดับเพลิง

FIRE EXTINGUISHER INSPECTION

ไอดีโอ สุขุมวิท 115

#N/A

สถานที่ ตู้ Fire Hose ชั้น #N/A #N/A

ชนิดของถังดับเพลิง DRY CHEMICAL FIRE EXTINGUISHER

วันที่เดือนปี	แรงดัน / Pressure		ขนาด / Weight		ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	กิโลกรัม / kg			
20/1/65	/		4.6	Kg.	สม	
21/2/65	/		4.6	Kg.	สม	
27/3/65	/		4.6	Kg.	สม	
24/4/65	/		4.6	Kg.	สม	
21/5/65	/		4.6	Kg.	สม	
20/6/65	/		4.6	Kg.	สม	
10/7/65	/		4.6	Kg.	สม	
22/8/65	/		4.6	Kg.	สม	
21/9/65	/		4.6	Kg.	สม	
29/10/65	/		4.6	Kg.	สม	
27/11/65	/		4.6	Kg.	สม	
25/12/65	/		4.6	Kg.	สม	